Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 148 del 15 giugno 1967

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 giugno 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1967.

Progetto di piano regolatore generale degli acquedotti, legge 4 febbraio 1963, n. 129.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1967.—

Progetto di piano regolatore generale degli acquedotti, legge 4 febbraio 1963, n. 129.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E FORESTE E PER LA SANITA'

Viste le leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1° luglio 1966, n. 506;

Visto il progetto di Piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato ragguagliato alle esigenze idriche da soddisfare per un cinquantennio predisposto dal Ministero dei lavori pubblici secondo le disposizioni della suddetta legge 4 febbraio 1963, n. 129, con l'ausilio del servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno per i territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni, e sentite le Regioni a statuto speciale;

Considerato che detto Piano è costituito da una relazione generale e da diciannove elaborati regionali composti ciascuno da una relazione, da una carta regionale al 200.000, da una rappresentazione grafica al 100.000, nonchè da un indice dei Comuni, riepilogativo delle caratteristiche essenziali del Piano, da un elenco delle acque da riservare e da una serie di schede con le indicazioni, per ogni Comune, dei recapiti e degli scarichi attuali e di quelli previsti al 2015 corredato da una serie di carte al 100.000;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici (nell'adunanza generale del 22 dicembre 1966) ed il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione - C.I.R. (nella seduta del 15 marzo 1967);

Decreta:

Art. 1.

E' deliberato il progetto di Piano regolatore generale degli acquedotti di cui alle premesse e, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è autorizzata la pubblicazione della relazione introduttiva e di trentotto elaborati regionali comprendenti gli indici dei Comuni e gli elenchi delle acque da riservare.

Art. 2.

Per gli stessi effetti di cui al citato articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il Piano di ciascuna Regione, coi relativi allegati, è depositato presso il competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche dove potranno prenderne visione i Comuni e gli Enti interessati.

Roma, addì 16 marzo 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il progetto di Piano regolatore generale degli acquedotti inquadra con unicità di criteri e di direttive l'insieme delle opere necessarie per la soluzione del problema dell'approvvigionamento idro-potabile in tutto il territorio nazionale, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche più adeguate ai fini della razionalità tecnica e dell'economia di costruzione e di esercizio.

Il Piano si articola in diciannove subpiani che sono stati redatti da ciascuno dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche sulla base delle direttive impartite dal Ministero dei lavori pubblici.

Ogni Piano regionale — o subpiano — si compone di:

1) una relazione generale illustrativa dei criteri seguiti per la compilazione del Piano;

2) una serie di schede sulla situazione idrica attuale per ogni Comune;

3) una serie di schede sulla situazione idro-potabile per ogni Comune riferita alla integrazione idrica all'anno 2015;

4) un fascicolo dei nuovi schemi di adduzione e degli acquedotti da riattare;

5) una cartografia (rapporto 1:100.000) con indicazione di tutti gli acquedotti esistenti e di quelli previsti all'anno 2015;

6) una serie di schede sulle fognature per ogni Comune, con indicazione dello stato di efficienza delle fognature del Comune stesso e dei recapiti degli scarichi attuali e di quelli previsti al 2015;

7) una cartografia (rapporto 1:100.000) con indicazione degli scarichi attuali e di quelli futuri;

8) un elenco delle acque da riservare e un indice per Comune riepilogativo delle caratteristiche essenziali;

9) una carta (rapporto 1:200.000) con indicazione dei principali acquedotti esistenti e previsti al 2015.

La valutazione dell'incremento demografico prevedibile tra un cinquantennio, elemento di base per la compilazione del Piano regolatore degli acquedotti, è stata sviluppata tenendo debito conto delle possibili previsioni relative ai futuri sviluppi socio-economici, determinati nella distribuzione territoriale delle popolazioni. A base di tale valutazione sono stati assunti i risultati di un apposito studio compiuto a cura dell'ISTAT, e volto essenzialmente ad individuare i valori globali regionali ripartiti secondo territori di pianura, collina e montagna.

La valutazione per ogni singolo Comune è stata determinata dal Ministero dei lavori pubblici con il normale metodo di estrapolazione e, in caso di discordanze, l'eventuale incremento è stato contenuto entro il limite massimo del 10 % rispetto a quella, come sopra indicato, prevista dall'ISTAT. Si precisa che le previsioni della popolazione a livello comunale all'anno 2015 rivestono il significato di semplici valori aritmetici e si riportano per sola memoria pratica dei calcoli eseguiti: esse hanno significato effettivo soltanto per la valutazione globale del fenomeno demografico.

E' stato tenuto conto anche della popolazione fluttuante, ritenendola strettamente legata allo sviluppo delle attività industriali e turistiche del centro abitato.

La previsione all'anno 2015 della popolazione di tutto il territorio nazionale risulta indicata nel Piano in settantaquattro milioni circa di abitanti residenti. La popolazione fluttuante totale è prevista in quindici milioni circa, e cioè pari al 20 % della popolazione residente.

Le determinazioni del fabbisogno idrico per uso civile nelle varie Regioni risultano commisurate a dotazioni di acqua procapite comprese, in linea generale, tra litri 100/ab/g. per case sparse e 400 per centri superiori ai 100.000 abitanti, salvo casi particolari. Per le grandi città le dotazioni sono state aumentate in relazione alle particolari esigenze locali fino ad un massimo di litri 750/ab/g.

Nei fabbisogni, determinati per usi civili, sono compresi limitati usi di *carattere industriale*, riguardanti piccole industrie strettamente connesse con l'insieme urbanistico del centro da servire.

Per alcune zone dove si manifestano particolari tendenze d'incremento delle dette industrie, inscindibili dal complesso della distribuzione urbana, si è ammessa una ulteriore maggiorazione della dotazione idrica.

Inoltre per i grandi porti si è determinata e tenuta distinta una particolare dotazione idrica, mentre per i porti minori la dotazione è stata conglobata con quella degli usi civili.

Il fabbisogno per usi zootecnici è stato tenuto presente integralmente nelle zone dove è prevista e prevedibile l'industrializzazione degli allevamenti; per le Regioni in cui questa esigenza si manifesta meno rilevante e dove sono utilizzate e disponibili altre risorse idriche, questo fabbisogno è stato considerato solo in quanto localmente necessario.

Dove le necessità idriche per usi civili hanno imposto prelevamenti di acque, ora in via di utilizzazione irrigua, sono state previste opere che possono reintegrare le singole utenze sottese.

Con le indagini così compiute in ogni Regione, si è determinata per l'intero territorio nazionale la necessità di una integrazione idrica di 171 mc/sec. in aggiunta all'attuale portata complessiva degli acquedotti esistenti di 166 mc/sec.

E' da sottolineare che nel Piano sono stati indicati alcuni casi di soluzioni « in alternativa »; si sono, cioè, previste doppie possibilità di approvvigionamento idrico di centri abitati o di gruppi di centri abitati laddove la complessità e l'importanza delle opere da progettare consigliano particolari studi comparativi.

Gli elaborati relativi ad ogni Piano regionale sono depositati a tutti gli effetti di legge presso i competenti Provveditorati alle opere pubbliche mentre gli elementi sostanziali del progetto di Piano stesso sono contenuti nelle tabelle degli indici dei Comuni e in quelle degli elenchi delle acque da riservare per ciascuna Regione di seguito pubblicati.

Le tabelle degli indici dei Comuni indicano nelle prime tre colonne la popolazione residente risultante dal censimento del 15 ottobre 1961 e quella prevedibile all'anno 2015 divisa in residente e fluttuante. Nelle successive tre colonne sono individuati in l/sec, il fabbisogno idrico al 2015, la disponibilità attuale e l'eventuale integrazione necessaria.

Le previsioni per l'approvvigionamento all'anno 2015 riportate nelle successive 6 colonne sono distinte in due gruppi di tre colonne ciascuna: nel primo gruppo è indicato l'approvvigionamento assicurato da acquedotti esistenti, nel secondo gruppo la eventuale integrazione da nuove risorse.

Nella prima colonna del gruppo relativo agli acquedotti esistenti, è riportato il numero del foglio della carta al 100.000 in cui sono tracciati gli acquedotti o l'acquedotto esistente contrassegnati con numeri d'ordine indicati nella seconda colonna; la terza colonna del gruppo indica la portata degli acquedotti medesimi.

Le stesse indicazioni valgono per il successivo gruppo di tre colonne relative ai nuovi acquedotti.

Le tabelle delle acque da riservare sono divise in due parti: la prima è relativa alle risorse idriche dello schema di adduzione considerato nel Piano, la seconda è relativa ai Comuni serviti dallo schema stesso.

La prima parte riporta tutti i dati atti ad individuare le risorse idriche e la portata da riservare relativa allo schema di adduzione considerato.

La seconda parte indica i Comuni cui la portata dello schema è attribuita.

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione del PIEMONTE **Provincia di ALESSANDRIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acqui Terme	18.407	27.868	10.500	109,3	55,0	54,3	81	150/1	55,0	69	160	54,3	
Albera Ligure	703	352	100	1,3	0,4	0,9	71	130/1	0,4	83	157	0,9	
Alessandria	92.760	161.402	17.000	742,0	412,0	330,0	70	69/1	390,0	70	69	330,0	
							70	69/2	12,0				
							70	69/3	10,0				
Alfiano Natta	1.481	741	250	2,7	3,8	—	57	18/1	3,4	—	—	—	
							69	33/1	0,4				
Alice Bel Colle	1.337	669	250	1,7	1,0	0,7	70	125/1	1,0	69	76/b	0,7	
Alluvioni Cambiò	1.350	706	200	2,4	—	2,4	—	—	—	59	42	2,4	
Altavilla Monferrato	962	481	200	1,5	1,5	—	57	18/1	1,5	—	—	—	
Alzano Scrivia	395	249	50	0,7	1,0	—	58	56/1	1,0	—	—	—	
Arquata Scrivia	5.546	8.397	2.500	65,0	40,0	25,0	70	134/1	40,0	83	130	25,0	
Avolasca	604	302	100	1,1	0,6	0,5	71	130/1	0,6	83	157	0,5	
Balzola	2.309	2.207	—	4,0	5,5	—	57	1/1	5,5	—	—	—	
Basaluzzo	1.386	915	150	2,2	5,0	—	70	109/1	5,0	—	—	—	
Bassignana	1.920	1.190	250	3,0	3,0	—	70	53/1	2,0	—	—	—	
							58	53/2	1,0				
Belforte Monferrato	495	248	50	0,6	1,0	—	82	166/1	1,0	—	—	—	
Bergamasco	1.246	623	250	2,1	3,0	—	70	86/1	3,0	—	—	—	
Berzano di Tortona	223	112	50	0,4	—	0,4	—	—	—	83	157	0,4	
Bistagno	2.147	1.224	200	2,9	3,2	—	81	148/1	3,2	—	—	—	
Borghetto di Borbera	1.908	1.017	2.100	5,5	2,0	3,5	71	130/1	2,0	83	130	3,5	
Borgoratto Alessandrino	711	356	150	1,4	—	1,4	—	—	—	70	82	1,4	
Borgo San Martino	1.778	1.990	—	3,8	—	3,8	—	—	—	58	14	3,8	
Bosco Marengo	3.052	2.072	250	6,1	5,0	1,1	70	95/1	5,0	83	130	1,1	
Bosio	1.701	851	400	2,6	4,0	—	82	170/1	4,0	—	—	—	
Bozzole	499	250	100	0,8	—	0,8	—	—	—	58	14	0,8	
Brignano Frascata	887	444	200	1,6	1,1	0,5	71	130/1	1,1	83	157	0,5	
Cabella Ligure	1.506	753	2.000	4,6	0,5	4,1	71	130/1	0,5	83	157	4,1	
Camagna Monferrato	1.021	511	200	1,6	2,5	—	57	18/1	2,5	—	—	—	
Camino	1.568	784	300	2,5	2,8	—	57	18/1	2,8	—	—	—	
Cantalupo Ligure	873	437	150	1,6	0,8	0,8	71	130/1	0,8	83	157	0,8	
Capriata d'Orba	2.276	1.252	400	3,7	1,0	2,7	70	126/2	1,0	83	130	2,7	
Carbonara Scrivia	669	622	—	1,6	—	1,6	—	—	—	83	130	1,6	
Carentino	411	206	50	0,6	0,3	0,3	70	86b/1	0,3	70	82	0,3	
Carezzano	861	431	150	1,4	—	1,4	—	—	—	83	130	1,4	
Carpeneto	1.498	1.004	100	2,0	0,8	1,2	82	164/1	0,8	70	139	1,2	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Carrega Ligure	784	392	360	1,7	—	1,7	—	—	—	83	183	1,7	
Carrosio	720	360	150	1,0	0,3	0,7	82	171/1	0,3	82	180	0,7	
Cartosio	1.034	517	1.300	2,9	1,3	1,6	81	148/1	1,3	81	174	1,6	
Casal Cermelli	1.512	853	250	3,2	—	3,2	—	—	—	83	130	3,2	
Casaleggio Boiro	312	156	50	0,4	1,6	—	82	168/1	1,6	—	—	—	
Casale Monferrato	40.827	65.527	7.600	297,4	133,0	164,4	58	13/1	130,0	58	14	164,4	
							57	18/1	3,0				
Casalnoceto	1.182	639	200	2,6	—	2,6	—	—	—	83	130	2,6	
Casasco	359	180	50	0,7	0,5	0,2	71	130/1	0,5	83	157	0,2	
Cassano Spinola	1.917	2.902	1.200	10,5	8,0	2,5	70	119/1	8,0	83	130	2,5	
Cassine	3.931	2.453	400	5,7	1,5	4,2	70	114/1	1,5	70	115	4,2	
Cassinelle	1.080	540	150	1,1	1,2	—	82	177/1	1,2	—	—	—	
Castellania	200	100	50	0,5	—	0,5	—	—	—	83	157	0,5	
Castellar Guidobono	451	451	—	1,0	—	1,0	—	—	—	83	130	1,0	
Castellazzo Bormida	5.566	5.672	—	11,2	20,0	—	70	82/1	20,0	—	—	—	
Castelletto d'Erro	276	138	50	0,5	0,3	0,2	81	148/1	0,3	81	174	0,2	
Castelletto d'Orba	2.084	1.042	2.300	6,3	5,0	1,3	70	141/1	5,0	83	130	1,3	
Castelletto Merli	950	475	150	1,6	2,2	—	57	18/1	2,2	—	—	—	
Castelletto Monferrato	945	753	—	1,6	2,0	—	57	18/1	2,0	—	—	—	
Castelnuovo Bormida	1.200	600	250	2,1	—	2,1	—	—	—	70	115	2,1	
Castelnuovo Scrivia	5.819	5.819	200	21,2	—	21,2	—	—	—	83	130	21,2	
Castelspina	603	325	100	1,3	1,5	—	70	103/1	1,5	—	—	—	
Cavatore	448	224	50	0,6	—	0,6	—	—	—	82	3	0,6	
Cella Monte	828	414	200	1,4	1,5	—	57	18/1	1,5	—	—	—	
Cereseto	819	410	150	1,6	1,6	—	57	18/1	1,6	—	—	—	
Cerreto Grue	553	362	50	0,9	—	0,9	—	—	—	83	157	0,9	
Cerrina Monferrato	1.368	684	50	1,8	2,9	—	57	18/1	2,9	—	—	—	
Coniolo	621	311	100	1,0	1,0	—	57	18/1	1,0	—	—	—	
Conzano	1.029	515	200	1,8	2,2	—	57	18/1	2,2	—	—	—	
Costa Vescovato	693	347	150	1,3	—	1,3	—	—	—	83	157	1,3	
Cremolino	1.071	536	150	1,2	0,6	0,6	82	164/1	0,6	82	163	0,6	
Cuccaro Monferrato	626	313	150	1,3	1,5	—	57	18/1	1,5	—	—	—	
Denice	386	193	50	0,6	0,4	0,2	81	148/1	0,4	81	174	0,2	
Dernice	550	275	100	1,1	0,5	0,6	71	130/1	0,5	83	157	0,6	
Fabbrica Curone	1.827	914	4.000	8,8	—	8,8	—	—	—	71	123	8,8	
Felizzano	2.233	3.461	500	7,9	3,5	4,4	57	18/1	3,5	57	155	4,4	
Fraconalto	427	214	50	0,6	1,5	—	82	181/1	1,5	—	—	—	
Francavilla Bisio	466	233	100	0,9	1,5	—	70	127/1	1,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta a 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Frascaro	667	1.010	—	2,0	—	2,0	—	—	—	70	82	2,0	
Frassinello Monferrato	924	462	200	1,5	1,8	—	57	18/1	1,8	—	—	—	
Frassineto Po	1.718	1.481	—	3,3	—	3,3	—	—	—	58	14	3,3	
Fresonara	891	446	200	1,9	4,0	—	70	104/1	4,0	—	—	—	
Frugarolo	2.364	1.811	—	5,3	5,0	0,3	70	83/1	5,0	83	130	0,3	
Fubine	1.887	939	400	3,1	4,0	—	57	18/1	4,0	—	—	—	
Gabiano	1.805	903	400	2,7	3,3	—	57	18/1	3,3	—	—	—	
Gamalero	1.183	731	150	1,9	—	1,9	—	—	—	70	82	1,9	
Garbagna	1.027	514	150	1,8	0,8	1,0	71	130/1	0,8	83	157	1,0	
Gavazzana	239	120	50	0,5	0,6	—	70	110/1	0,6	—	—	—	
Gavi	4.881	3.714	1.200	10,4	12,5	—	70	143/1	11,0	—	—	—	
							70	143/2	0,5				
							70	143/3	1,0				
Giarole	835	816	—	1,7	—	1,7	—	—	—	58	14	1,7	
Gremiasco	663	332	100	1,2	—	1,2	—	—	—	83	157	1,2	
Grognardo	634	317	100	0,8	0,4	0,4	82	164/1	0,4	82	163	0,4	
Grondona	669	335	150	1,2	1,2	—	71	145/1	0,5	—	—	—	
							71	145/2	0,2				
							71	145/3	0,5				
Guazzora	498	279	50	0,7	—	0,7	—	—	—	59	42	0,7	
Isola Sant'Antonio	1.130	666	150	1,7	—	1,7	—	—	—	59	42	1,7	
Lerma	900	450	200	1,3	—	1,3	—	—	—	82	166	1,3	
Lu	2.136	1.068	450	3,4	4,5	—	57	18/1	4,5	—	—	—	
Malvicino	188	94	—	0,3	0,6	—	81	185/1	0,4	—	—	—	
							81	148/1	0,2				
Masio	1.746	873	250	3,0	—	3,0	—	—	—	57	155	3,0	
Melazzo	1.513	757	200	2,1	2,5	—	81	148/1	2,5	—	—	—	
Merana	373	212	50	0,6	0,4	0,2	81	148/1	0,4	81	174	0,2	
Mirabello Monferrato	1.822	967	350	2,8	3,4	—	57	18/1	3,4	—	—	—	
Molare	1.808	904	300	2,7	3,0	—	82	165/1	3,0	—	—	—	
Molino dei Torti	891	806	100	1,7	—	1,7	—	—	—	59	43	1,7	
Mombello Monferrato	1.647	824	300	2,9	2,2	0,7	57	18/1	2,2	57	155	0,7	
Momperone	466	307	—	0,8	0,4	0,4	71	130/1	0,4	83	157	0,4	
Moncestino	451	241	50	0,7	1,5	—	57	18/1	1,5	—	—	—	
Mongiardino	644	322	300	1,5	—	1,5	—	—	—	83	182	1,5	
Monleale	934	715	—	1,3	0,8	0,5	71	130/1	0,8	83	157	0,5	
Montacuto	690	345	100	1,3	—	1,3	—	—	—	83	157	1,3	
Montaldeo	609	305	100	0,8	0,8	—	82	169/1	0,8	—	—	—	
Montaldo Bormida	970	495	200	1,3	1,0	0,3	70	137/1	1,0	82	163	0,3	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Montecastello	597	559	50	1,7	2,0	—	70	63/1	2,0	—	—	—	
Montechiaro d'Acqui	847	429	100	1,3	1,0	0,3	81	148/1	1,0	81	174	0,3	
Montegioco	367	184	50	0,7	0,4	0,3	71	130/1	0,4	83	157	0,3	
Montemarzino	743	372	100	1,4	1,5	—	71	130/1	1,5	—	—	—	
Morano sul Po	2.334	2.031	100	4,8	—	4,8	—	—	—	57	6	4,8	
Morbello	822	411	150	1,1	0,7	0,4	82	164/1	0,7	82	163	0,4	
Mornese	875	438	150	1,3	1,7	—	82	169/1	1,7	—	—	—	
Morsasco	830	415	150	1,1	—	1,1	—	—	—	82	163	1,1	
Murisengo	1.799	1.009	200	3,3	2,0	1,3	57	18/1	2,0	57	155	1,3	
Novi Ligure	26.972	46.931	8.500	250,0	200,0	50,0	70	118/1	200,0	83	130	50,0	
Occimiano	1.595	1.057	300	3,3	2,3	1,0	57	18/1	2,3	57	155	1,0	
Odalengo Grande	820	410	150	1,7	3,0	—	57	18/1	3,0	—	—	—	
Odalengo Piccolo	460	230	100	0,7	1,0	—	57	18/1	1,0	—	—	—	
Olivola	272	136	50	0,4	1,7	—	57	18/1	1,7	—	—	—	
Orsara Bormida	665	333	150	1,0	—	1,0	—	—	—	82	.63	1,0	
Ottiglio	1.393	697	250	2,0	2,4	—	57	18/1	2,4	—	—	—	
Ovada	10.266	12.955	2.900	48,1	25,3	22,8	82	165/1	24,0	82	165	22,2	
							82	165/2	1,1	82	163	0,6	
							82	164/1	0,2				
Oviglio	1.595	798	300	2,9	3,0	—	70	77/1	3,0	—	—	—	
Ozzano Monferrato	2.179	1.090	500	3,2	4,0	—	57	18/1	4,0	—	—	—	
Paderna	408	204	100	0,8	—	0,8	—	—	—	83	130	0,8	
Pareto	1.241	621	100	1,9	1,7	0,2	81	148/1	1,7	81	174	0,2	
Parodi Ligure	1.148	574	200	1,0	2,0	—	82	169/1	2,0	—	—	—	
Pasturana	742	551	—	1,5	—	1,5	—	—	—	83	130	1,5	
Pecetto di Valza	1.096	861	—	1,6	—	1,6	—	—	—	69	47b	1,6	
Pietra Marazzi	734	801	—	1,9	2,0	—	70	63/1	2,0	—	—	—	
Piovera	960	676	50	1,9	—	1,9	—	—	—	59	42	1,9	
Pomaro Monferrato	660	438	50	1,3	1,3	—	57	18/1	1,3	—	—	—	
Pontecurone	4.481	7.797	1.000	24,0	15,0	9,0	70	65/1	15,0	83	130	9,0	
Pontestura	2.429	1.215	500	3,8	2,3	1,5	57	18/1	2,3	57	155	1,5	
Ponti	1.071	536	150	1,4	1,3	0,1	81	148/1	1,3	81	174	0,1	
Ponzano Monferrato	763	382	150	1,4	0,8	0,6	57	18/1	0,8	57	155	0,6	
Ponzone	1.906	953	300	2,3	5,0	—	82	175/1	5,0	—	—	—	
Pozzol Groppo	645	323	100	0,8	0,8	—	71	130/1	0,8	—	—	—	
Pozzolo Formigaro	4.257	4.785	—	15,3	10,0	5,3	70	118/1	10,0	83	130	5,3	
Prasco	577	289	50	0,7	0,3	0,4	82	164/1	0,3	82	163	0,4	
Predosa	2.661	1.472	450	4,6	4,6	—	70	116/1	4,0	—	—	—	
							70	116/2	0,6				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Quargnento	1.602	801	300	3,4	4,5	—	57	18/1	4,5	—	—	—	
Quattordio	1.711	2.500	200	6,0	2,3	3,7	57	18/1	2,3	57	155	3,7	
Ricaldone	995	779	—	1,4	1,0	0,4	70	125/1	1,0	69	76	0,4	
Rivalta Bormida	1.920	1.116	300	3,5	—	3,5	—	—	—	69	160	3,5	
Rivarone	494	248	300	0,8	1,0	—	70	59/1	1,0	—	—	—	
Roccaforte Ligure	364	182	200	1,0	—	1,0	—	—	—	83	156	1,0	
Rocca Grimalda	1.926	963	100	2,4	2,1	0,3	82	139/1	2,1	70	139	0,3	
Rocchetta Ligure	432	216	100	0,8	0,3	0,5	71	130/1	0,3	83	157	0,5	
Rosignano Monferrato	2.239	1.120	400	3,3	4,0	—	57	18/1	4,0	—	—	—	
Sala Monferrato	798	399	150	1,3	1,8	—	57	18/1	1,8	—	—	—	
Sale	5.405	5.108	—	10,9	12,0	—	70	60/1	12,0	—	—	—	
San Cristoforo	744	420	100	1,0	1,0	—	82	169/1	1,0	—	—	—	
San Giorgio Monferrato	1.291	746	150	1,8	12,0	—	57	18/1	12,0	—	—	—	
San Salvatore Monferrato	4.886	7.397	500	18,0	4,3	13,7	57	18/1	4,3	57	155	13,7	
San Sebastiano Curone	779	390	1.050	2,4	1,5	0,9	71	113/1	1,5	83	157	0,9	
Sant'Agata Fossili	599	300	100	1,0	—	1,0	—	—	—	83	157	1,0	
Sardigliano	746	373	150	1,1	2,0	—	70	120/1	1,5	—	—	—	
							70	120/2	0,5				
Sarezzano	1.450	1.061	—	2,8	—	2,8	—	—	—	83	130	2,8	
Serralunga di Crea	1.022	702	50	1,5	1,5	—	57	18/1	1,5	—	—	—	
Serravalle Scrivia	4.945	7.487	2.300	37,0	12,0	25,0	70	134/1	12,0	83	130	25,0	
Sezzadio	1.942	971	350	3,4	5,0	—	70	103/1	5,0	—	—	—	
Silvano d'Orba	1.931	966	350	2,5	3,2	—	70	140/1	3,2	—	—	—	
Solero	2.400	1.346	400	3,3	4,5	—	70	68/1	4,5	—	—	—	
Solonghello	490	245	100	1,0	2,2	—	57	18/1	2,2	—	—	—	
Spigno Monferrato	2.649	1.325	850	4,0	5,0	—	81	148/1	5,0	—	—	—	
Spineto Scrivia	531	266	100	1,0	—	1,0	—	—	—	83	130	1,0	
Stazzano	1.965	1.747	100	4,5	2,2	2,3	70	129/1	2,2	83	130	2,3	
Strevi	1.793	966	900	3,0	—	3,0	—	—	—	69	160	3,0	
Tagliolo Monferrato	1.340	670	200	1,7	2,5	—	82	166/1	2,5	—	—	—	
Tassarolo	557	279	100	0,8	—	0,8	—	—	—	83	130	0,8	
Terruggia	846	482	100	1,4	2,6	—	57	18/1	2,6	—	—	—	
Terzo	1.001	501	100	1,3	1,2	0,1	81	148/1	1,2	81	174	0,1	
Ticineto	1.608	1.547	—	3,0	—	3,0	—	—	—	58	14	3,0	
Tortona	25.315	37.795	7.300	186,0	70,0	116,0	70	70/1	70,0	83	130	116,0	
Treville	452	226	100	0,8	1,0	—	57	18/1	1,0	—	—	—	
Trisobbio	990	572	150	1,4	0,7	0,7	82	164/1	0,7	82	163	0,7	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Resident.	Fluttuant.				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata l/sec	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Valenza	18.536	28.064	6.000	120,0	82,6	37,4	58	47/1	80,0	58	47	37,0	
							58	47/1	2,0	57	155	0,4	
							57	18/1	0,6				
Valmacca	1.731	1.576	—	2,9	—	2,9	—	—	—	58	14	2,9	
Vignale Monferrato	1.901	951	350	2,7	4,0	—	57	18/1	4,0	—	—	—	
Vignole Borbera	1.707	1.477	50	3,8	—	3,8	—	—	—	83	130	3,8	
Viguzzolo	2.921	5.083	—	15,5	9,5	6,0	70	71/1	9,5	83	130	6,0	
Villadeati	1.183	592	200	2,0	3,0	—	57	18/1	3,0	—	—	—	
Villalvernia	926	1.611	—	4,2	—	4,2	—	—	—	83	130	4,2	
Villamiroglio	610	305	100	1,0	1,0	—	57	18/1	1,0	—	—	—	
Villanova Monferrato	2.290	1.525	200	3,6	—	3,6	—	—	—	58	2	3,6	
Villaromagnano	804	858	—	2,1	—	2,1	—	—	—	83	130	2,1	
Visone	1.550	775	200	1,8	3,0	—	70	150/1	3,0	—	—	—	
Volpedo	1.533	1.091	50	2,2	5,0	—	81	75/1	5,0	—	—	—	
Volpeglino	245	123	—	0,3	—	0,3	—	—	—	83	157	0,3	
Voltaggio	1.308	654	1.150	3,0	4,8	—	82	180/1	4,8	—	—	—	

Regione del PIEMONTE **Provincia di ASTI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			A NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agliano	2.173	1.087	4.000	7,8	2,3	5,5	69	88/1	2,3	69	76	5,5	
Albugnano	561	281	800	3,2	2,1	1,1	57	18/1	2,1	57	155	1,1	
Antignano	1.229	669	150	2,1	—	2,1	—	—	—	57	155	2,1	
Aramengo	775	388	100	1,6	1,2	0,4	57	18/1	1,2	57	155	0,4	
Asti	61.044	92.420	9.000	478,0	130,0	348,0	69 57	61/1 18/1	120,0 10,0	57	155	348,0	
Azzano d'Asti	435	218	100	0,8	0,5	0,3	69	88/1	0,5	69	76	0,3	
Baldichieri d'Asti	835	1.264	100	4,0	1,0	3,0	57	18/1	1,0	57	155	3,0	
Belveglio	534	267	100	0,8	0,6	0,2	69	88/1	0,6	69	76	0,2	
Berzano di San Pietro	400	200	50	1,8	1,0	0,8	57	18/1	1,0	57	155	0,8	
Bruno	742	371	150	1,3	0,8	0,5	69	88/1	0,8	69	76	0,5	
Bubbio	1.206	603	300	2,0	—	2,0	—	—	—	70	160	2,0	
Buttigliera d'Asti	1.678	913	300	3,6	3,0	0,6	56	20/1	3,0	56	20	0,6	
Calamandrana	1.746	1.151	—	3,0	1,7	1,3	69	88/1	1,7	69	76	1,3	
Calliano	1.998	1.007	550	3,8	2,0	1,8	57	18/1	2,0	57	155	1,8	
Calosso	2.202	1.332	50	2,6	2,3	0,3	69	88/1	2,3	69	76	0,3	
Camerano Casasco	689	345	100	0,9	1,2	—	57	18/1	1,2	—	—	—	
Canelli	9.421	14.263	2.200	49,2	10,0	39,2	69	88/1	10,0	69	76b	39,2	
Cantarana	653	350	50	0,9	0,7	0,2	69	55/1	0,7	69	63	0,2	
Capriglio	293	147	50	0,6	1,5	—	57	18/1	1,5	—	—	—	
Casorzo	1.191	596	250	2,5	2,5	—	57	18/1	2,5	—	—	—	
Cassinasco	779	390	200	1,1	—	1,1	—	—	—	69	76b	1,1	
Castagnole delle Lanze	3.676	2.437	200	5,7	3,6	2,1	69	88/1	3,6	69	76	2,1	
Castagnole Monferrato	1.693	1.143	100	2,9	3,0	—	57	18/1	3,0	—	—	—	
Castel Boglione	1.008	504	100	1,0	1,1	—	69	88/1	1,1	—	—	—	
Castell'Alfero	2.150	1.572	600	3,8	3,5	0,3	57	18/1	3,5	57	155	0,3	
Castellero	268	148	50	1,1	0,8	0,3	57	18/1	0,8	57	155	0,3	
Castelletto Molina	283	142	50	0,4	0,4	—	69	88/1	0,4	—	—	—	
Castello di Annone	1.718	859	350	2,5	—	2,5	—	—	—	57	155	2,5	
Castelnuovo Belbo	1.299	650	250	1,9	1,4	0,5	69	88/1	1,4	69	76	0,5	
Castelnuovo Calcea	1.188	594	150	1,5	1,4	0,1	69	88/1	1,4	69	76	0,1	
Castelnuovo Don Bosco	2.761	2.137	3.500	11,3	5,8	5,5	57	18/1	5,8	57	155	5,5	
Castel Rocchero	622	353	100	0,9	—	0,9	—	—	—	69	76b	0,9	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		esidenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Cellarengo	445	223	50	1,2	1,5	—	68	62/1	1,5	—	—	—	
Celle Enomondo	586	293	100	0,9	—	0,9	—	—	—	57	155	0,9	
Cerreto d'Asti	363	182	100	0,7	0,3	0,4	57	18/1	0,3	57	155	0,4	
Cerro Tanaro	632	316	100	1,0	—	1,0	—	—	—	57	155	1,0	
Cessole	772	386	200	1,1	—	1,1	—	—	—	69	76b	1,1	
Chiusano d'Asti	282	141	50	0,5	0,8	—	57	18/1	0,8	—	—	—	
Cinaglio	533	267	100	0,6	1,5	—	57	18/1	1,5	—	—	—	
Cisterna d'Asti	1.326	663	1.100	2,7	2,7	—	69	73/1	2,7	—	—	—	
Coazzolo	353	177	50	0,5	1,4	—	69 69	99/1 88/1	1,0 0,4	—	—	—	
Cocconato	1.865	1.580	1.300	6,9	2,0	4,9	57	18/1	2,0	57	155	4,9	
Colcavagno	338	169	100	0,6	0,9	—	57	18/1	0,9	—	—	—	
Corsione	276	138	50	0,6	0,7	—	57	18/1	0,7	—	—	—	
Cortandone	329	165	50	0,5	0,8	—	57	18/1	0,8	—	—	—	
Cortanze	480	240	100	1,0	1,0	—	57	18/1	1,0	—	—	—	
Cortazzone	742	371	100	1,0	2,0	—	57	18/1	2,0	—	—	—	
Cortiglione	707	354	100	0,9	—	0,9	—	—	—	69	76	0,9	
Cossombrato	522	261	50	1,0	1,2	—	57	18/1	1,2	—	—	—	
Costigliole d'Asti	6.114	4.384	1.100	8,8	7,5	1,3	69	88/1	7,5	69	76	1,3	
Cunico	710	405	100	1,3	1,2	0,1	57	18/1	1,2	57	155	0,1	
Dusino San Michele	842	575	100	2,1	3,0	—	68	46/1	3,0	—	—	—	
Ferrere	1.316	658	150	1,7	3,5	—	69	55/1	3,5	—	—	—	
Fontanile	922	461	150	1,1	1,0	0,1	69	88/1	1,0	69	76	0,1	
Frinco	893	447	100	1,3	1,6	—	57	18/1	1,6	—	—	—	
Grana	940	470	200	1,7	3,0	—	57	18/1	3,0	—	—	—	
Grazzano Badoglio	1.197	599	400	2,0	2,2	—	57	18/1	2,2	—	—	—	
Incisa Scapaccino	2.129	1.065	350	2,6	2,2	0,4	69	88/1	2,2	69	76	0,4	
Isola d'Asti	2.284	1.891	—	3,3	2,7	0,6	69 69	76/1 88/1	0,5 2,2	69	76	0,6	
Loazzolo	619	310	50	0,9	—	0,9	—	—	—	69	76b	0,9	
Maranzana	636	318	150	1,0	0,8	0,2	69	88/1	0,8	69	76	0,2	
Maretto	337	169	50	0,5	0,4	0,1	57	18/1	0,4	57	155	0,1	
Moasca	601	301	50	0,8	0,6	0,2	69	88/1	0,6	69	76	0,2	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Mombaldone	498	249	300	1,5	—	1,5	—	—	—	81	174	1,5	
Mombaruzzo	2.007	1.004	350	2,6	2,3	0,3	69	88/1	2,3	69	76	0,3	
Mombercelli	2.304	1.152	800	3,5	2,5	1,0	69	88/1	2,5	69	76	1,0	
Monale	772	386	100	1,5	1,3	0,2	57	18/1	1,3	57	155	0,2	
Monastero Bormida	1.263	632	350	1,9	—	1,9	—	—	—	70	160	1,9	
Moncalvo	3.889	4.267	2.700	13,2	5,0	8,2	57	18/1	5,0	57	155	8,2	
Moncucco Torinese	929	465	150	1,7	1,3	0,4	57	18/1	1,3	57	155	0,4	
Mongardino	1.061	531	350	1,6	1,1	0,5	69	88/1	1,1	69	76	0,5	
Montabone	579	290	50	0,7	—	0,7	—	—	—	69	76b	0,7	
Montafia	1.039	520	150	1,6	—	1,6	—	—	—	56	20	1,6	
Montaldo Scarampi	1.017	509	200	1,7	1,1	0,6	69	88/1	1,1	69	76	0,6	
Montechiaro d'Asti	1.497	1.545	—	4,2	2,2	2,0	57	18/1	2,2	57	155	2,0	
Montegrosso d'Asti	2.694	1.697	300	4,0	2,7	1,3	69	88/1	2,7	69	76	1,3	
Montemagno	1.705	853	350	2,2	3,5	—	57	18/1	3,5	—	—	—	
Montiglio	2.157	1.711	1.000	6,7	3,0	3,7	57	18/1	3,0	57	155	3,7	
Morasengo	293	147	50	1,2	1,0	0,2	57	18/1	1,0	57	155	0,2	
Nizza Monferrato	9.147	12.040	1.600	42,4	—	42,4	—	—	—	69	76b	42,4	
Olmo Gentile	254	127	200	0,8	—	0,8	—	—	—	91	235	0,8	
Passerano Marmorito	743	372	150	1,4	1,3	0,1	57	18/1	1,3	57	155	0,1	
Penango	963	557	50	1,5	1,7	—	57	18/1	1,7	—	—	—	
Piea	745	373	—	1,5	1,5	—	57	18/1	1,5	—	—	—	
Pino d'Asti	283	142	50	0,6	0,4	0,2	57	18/1	0,4	57	155	0,2	
Piova Massaia	843	535	100	1,6	2,2	—	57	18/1	2,2	—	—	—	
Portacomaro	1.926	1.408	900	4,7	4,0	0,7	57	18/1	4,0	57	155	0,7	
Quaranti	391	196	50	0,5	—	0,5	—	—	—	69	76b	0,5	
Refrancore	1.577	789	250	2,0	3,3	—	57	18/1	3,3	—	—	—	
Revigliasco d'Asti	906	453	150	1,8	—	1,8	—	—	—	57	155	1,8	
Roatto	507	254	50	0,8	1,0	—	57	18/1	1,0	—	—	—	
Robella	816	408	1.200	2,7	1,5	1,2	57	18/1	1,5	57	155	1,2	
Rocca d'Arazzo	1.175	588	200	1,7	1,5	0,2	69	88/1	1,5	69	76	0,2	
Roccaverano	1.344	677	1.500	3,8	—	3,8	—	—	—	91	235	3,8	
Rocchetta Palafea	679	340	100	1,0	—	1,0	—	—	—	69	76b	1,0	
Rocchetta Tanaro	1.894	947	600	3,1	—	3,1	—	—	—	57	155	3,1	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno drico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Damiano d'Asti	6.664	4.198	1.500	14,1	15,0	—	69	74/1	15,0	—	—	—	
San Giorgio Scarampi	275	138	50	0,5	0,3	0,2	—	—	—	91	235	0,2	
San Martino Alfieri	834	417	100	1,4	—	1,4	—	—	—	57	155	1,4	
San Marzano Oliveto	1.166	583	100	1,6	1,2	0,4	69	88/1	1,2	69	76	0,4	
San Paolo Solbrito	883	487	200	2,2	2,0	0,2	68	46/1	2,0	69	47	0,2	
Scandeluzza	530	265	100	0,9	1,5	—	57	18/1	1,5	—	—	—	
Scurzolengo	927	464	200	1,5	1,3	0,2	57	18/1	1,3	57	155	0,2	
Serole	268	134	50	0,6	0,4	0,2	81	120/1	0,4	91	235	0,2	
Sessame	545	273	200	1,0	—	1,0	—	—	—	69	76b	1,0	
Settime	556	278	100	0,8	1,3	—	57	18/1	1,3	—	—	—	
Soglio	236	118	50	0,5	0,5	—	57	18/1	0,5	—	—	—	
Tigliole	1.821	911	250	2,8	4,5	—	69	64/1	4,5	—	—	—	
Tonco	1.190	651	200	2,4	2,2	0,2	57	18/1	2,2	57	155	0,2	
Tonengo	227	114	50	1,1	0,8	0,3	57	18/1	0,8	57	155	0,3	
Vaglio Serra	453	227	100	0,8	0,5	0,3	69	88/1	0,5	69	76	0,3	
Valfenera	1.660	1.041	150	3,8	2,5	1,3	69	58/1	2,0	69	63	1,3	
							69	58/2	0,5				
Vesime	1.075	538	200	1,9	0,3	1,6	81	113/1	0,3	70	160	1,6	
Viale d'Asti	343	172	100	0,7	2,0	—	57	18/1	2,0	—	—	—	
Viarigi	1.636	818	300	2,4	2,5	—	57	18/1	2,5	—	—	—	
Vigliano d'Asti	969	519	100	1,3	1,0	0,3	69	88/1	1,0	69	76	0,3	
Villafranca d'Asti	2.457	3.720	100	8,7	4,0	4,7	69	55/1	4,0	69	63	4,7	
Villanova d'Asti	3.031	4.589	1.000	13,3	7,0	6,3	68	46/1	7,0	69	47	6,3	
Villa San Secondo	566	283	100	1,2	1,3	—	57	18/1	1,3	—	—	—	
Vinchio	1.054	527	150	1,6	1,3	0,3	69	88/1	1,3	69	76	0,3	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso l/sec.	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acceglio	658	329	1.700	3,9	1,5	2,4	78	142/1	1,5	78	142	2,4	
Aisone	480	240	100	0,9	18,4	—	90	211/1	10,0	—	—	—	
							90	211/4	2,0				
							90	211/5	2,2				
							90	211/6	1,0				
Alba	21.110	31.961	7.400	115,8	102,0	13,8	69	47/2	32,0	69	47	13,8	
							69	47/3	70,0				
Albaretto della Torre	320	160	100	0,7	0,5	0,2	81	96/1	0,5	91	235	0,2	
Alto	238	119	100	0,6	1,5	—	92	248/1	1,5	—	—	—	
Argentera	226	113	800	1,6	0,5	1,1	78	162/1	0,2	78	162	1,1	
							78	162/2	0,3				
Arguello	175	88	—	0,3	—	0,3	—	—	—	91	235	0,3	
Bagnasco	1.481	741	400	2,4	4,0	—	92	240/1	4,0	—	—	—	
Bagnolo Piemonte	4.772	2.596	800	7,0	2,8	4,2	67	12/1	1,3	79	68	4,2	
							67	12/2	1,5				
Baldissero d'Alba	948	501	150	1,6	3,0	—	68	7/1	3,0	—	—	—	
Barbaresco	617	309	100	1,1	—	1,1	—	—	—	69	47	1,1	
Barge	7.368	4.281	400	12,2	3,0	9,2	67	22/1	3,0	79	68	9,2	
Barolo	828	549	50	1,3	0,6	0,7	80	76/1	0,2	91	235	0,7	
							80	76/2	0,4				
Bastia Mondovì	801	401	100	1,2	0,3	0,9	81	135/1	0,3	91	242	0,9	
Battifollo	396	198	50	0,6	1,0	—	92	227/1	1,0	—	—	—	
Beinette	1.859	1.982	300	4,7	9,0	—	80	202/1	6,0	—	—	—	
							80	202/2	3,0				
Bellino	549	280	400	2,0	7,0	—	79	85/1	1,5	—	—	—	
							79	85/2	5,0				
							79	85/3	0,5				
Belvedere Langhe	401	201	100	0,7	0,5	0,2	81	135/1	0,5	91	235	0,2	
Bene Vagienna	4.013	2.007	550	7,8	2,8	5,0	80	118/1	2,8	80	152	5,0	
Benevello	345	173	50	0,7	0,7	—	81	80/1	0,7	—	—	—	
Bergolo	204	102	50	0,5	—	0,5	—	—	—	91	235	0,5	
Bernezzo	2.019	1.010	300	3,3	10,2	—	79	182/1	8,0	—	—	—	
							79	182/2	1,2				
							79	182/3	1,0				
Bonvicino	293	147	50	0,5	0,2	0,3	81	157/1	0,2	91	235	0,3	
Borgomale	419	210	50	0,9	—	0,9	—	—	—	91	235	0,9	
Borgo San Dalmazzo	6.356	10.322	1.450	34,7	18,0	16,7	91	215/1	18,0	91	242	16,7	
Bosia	354	177	50	0,7	1,0	—	81	99/1	0,6	—	—	—	
							81	99/2	0,4				
Bossolasco	813	407	1.250	2,9	0,6	2,3	81	137/1	0,6	91	235	2,3	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Boves	8.027	6.470	850	14,2	11,3	2,9	91	217/1	4,0	91	242	2,9	
							91	217/2	4,7				
							91	217/3	2,6				
Bra	19.163	26.847	1.500	89,9	84,0	5,9	68	43/1	31,0	68	43	5,9	
							68	43/2	18,0				
							68	43/3	35,0				
Briaglia	397	184	50	0,9	1,5	—	91	186/1	1,5	—	—	—	
Briga Alta	225	143	900	1,8	3,2	—	91	249/1	2,0	—	—	—	
						—	91	249/2	1,2				
Brondello	581	291	50	0,9	0,3	0,6	79	70/1	0,3	79	68	0,6	
Brossasco	1.674	837	200	2,6	3,0	—	79	104/1	1,5	—	—	—	
							79	104/3	1,0				
							79	104/5	0,5				
Busca	7.787	4.976	350	14,3	33,8	—	80	128/1	4,0	—	—	—	
							79	128/2	29,0				
							80	128/3	0,3				
							80	128/4	0,5				
Camerana	1.234	617	100	1,7	—	1,7	—	—	—	91	235	1,7	
Camo	301	151	50	0,4	—	0,4	—	—	—	91	235	0,4	
Canale	4.409	3.554	400	7,8	13,0	—	69	9/1	13,0	—	—	—	
Canosio	241	130	50	0,5	6,0	—	79	144/1	3,0	—	—	—	
							79	144/2	1,0				
							79	144/3	1,0				
							79	144/4	1,0				
Caprauna	331	290	—	0,8	1,5	—	92	247/1	1,5	—	—	—	
Caraglio	5.097	3.237	450	9,6	20,0	—	79	168/1	20,0	—	—	—	
Caramagna Piemonte	2.011	1.639	—	4,9	—	4,9	—	—	—	68	15	4,9	
Cardé	1.312	656	200	3,1	—	3,1	—	—	—	68	13	3,1	
Carrù	4.046	3.010	—	6,4	20,0	—	80	154/1	20,0	—	—	—	
Cartignano	357	179	50	0,6	1,5	—	79	148/1	1,2	—	—	—	
							79	148/2	0,3				
Casalgrasso	1.135	891	—	2,6	—	2,6	—	—	—	68	13	2,6	
Castagnito	907	454	150	1,6	5,0	—	69	33/1	5,0	—	—	—	
Casteldelfino	650	325	850	2,5	24,0	—	79	86/1	12,0	—	—	—	
							79	86/2	6,0				
							79	86/3	2,0				
							79	86/4	2,0				
							79	86/5	1,0				
							79	86/6	1,0				
Castellar	218	109	50	0,6	0,2	0,4	79	70/1	0,2	79	68	0,4	
Castelletto Stura	1.175	588	200	2,3	6,0	—	80	169/1	6,0	—	—	—	
Castelletto Uzzone	568	284	50	0,9	—	0,9	—	—	—	91	235	0,9	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castellinaldo	1.041	521	200	2,0	2,0	—	69	21/1	2,0	—	—	—	
Castellino Tanaro	649	325	50	1,1	0,2	0,9	81	135/1	0,2	91	235	0,9	
Castelmagno	294	147	300	0,9	3,0	—	79	163/1	1,0	—	—	—	
							79	163/2	0,5				
							79	163/3	1,5				
Castelnuovo di Ceva	237	119	50	0,5	—	0,5	—	—	—	91	235	0,5	
Castiglione Falletto	513	333	50	0,7	0,4	0,3	81	135/1	0,4	91	235	0,3	
Castiglione Tinella	1.284	642	100	1,6	1,0	0,6	69	35/1	1,0	91	235	0,6	
Castino	890	445	100	1,4	0,2	1,2	81	83/1	0,2	91	235	1,2	
Cavallerleone	774	387	150	2,1	—	2,1	—	—	—	80	59	2,1	
Cavallermaggiore	4.254	3.067	150	9,0	33,0	—	68	42/1	33,0	—	—	—	
Celle di Macra	528	264	50	0,8	1,5	—	79	146/1	0,3	—	—	—	
							79	146/2	0,3				
							79	146/4	0,5				
							79	146/6	0,4				
Centallo	4.465	2.233	600	9,2	3,5	5,7	80	130/1	3,5	91	242	5,7	
Ceresole d'Alba	1.577	1.057	100	3,8	4,0	—	68	2/1	4,0	—	—	—	
Cerretto delle Langhe	591	296	50	0,9	—	0,9	—	—	—	94	235	0,9	
Cervasca	2.431	1.719	—	6,5	3,0	3,5	80	183/1	3,0	91	242	3,5	
Cervere	1.645	823	350	2,4	2,6	—	80	74/2	2,6	—	—	—	
Ceva	5.052	2.035	1.100	9,0	—	9,0	—	—	—	91	242	9,0	
Cherasco	6.359	3.180	1.100	11,8	7,0	4,8	80	61/1	7,0	80	61	4,8	
Chiusa di Pesio	4.017	2.254	3.800	14,1	5,5	8,6	91	219/2	0,5	91	242	8,6	
							91	219/3	3,0				
							91	219/5	2,0				
Ciglié	386	193	50	0,7	0,2	0,5	81	135/1	0,2	91	235	0,5	
Cissone	310	155	50	0,5	0,2	0,3	81	120/1	0,2	91	235	0,3	
Clavesana	1.633	817	150	2,0	—	2,0	—	—	—	91	242	2,0	
Corneliano d'Alba	1.766	913	350	2,8	3,0	—	69	30/1	3,0	—	—	—	
Cortemilia	2.729	1.365	600	3,7	7,5	—	81	113/1	7,5	—	—	—	
Cossano Belbo	1.546	773	150	2,1	—	2,1	—	—	—	91	235	2,1	
Costigliole Saluzzo	2.818	2.412	—	5,2	4,2	1,0	80	107/1	0,6	91	242	1,0	
							80	107/2	3,0				
							80	107/3	0,6				
Cravanzana	586	268	50	0,9	0,6	0,3	81	112/1	0,6	91	235	0,3	
Crissolo	527	296	2.850	5,7	6,0	—	67	36/1	3,0	—	—	—	
							67	36/2	3,0				
Cuneo	46.065	80.153	9.500	431,0	170,0	261,0	90	184/1	170,0	90	232	141,0	
										91	242	120,0	
Demonte	2.857	1.448	1.000	5,1	40,0	—	79	212/1	20,0	—	—	—	
							90	212/5	10,0				
							90	212/6	10,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedib.le al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta a 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Diano d'Alba	2.250	1.125	350	3,3	2,0	1,3	81	64/1	2,0	91	235	1,3	
Dogliani	4.750	2.627	700	6,6	3,8	2,8	81	135/1	3,8	91	242	2,8	
Dronero	6.670	6.984	1.300	14,1	30,0	—	79	150/1	30,0	—	—	—	
Elva	396	198	450	1,5	2,5	—	79	101/1	0,5	—	—	—	
							79	101/3	1,0				
							79	101/4	1,0				
Entracque	1.092	546	1.300	2,9	16,0	—	90	241/1	13,0	—	—	—	
							90	241/2	3,0				
Envie	1.937	969	200	3,2	2,6	0,6	67	39/1	2,6	79	68	0,6	
Farigliano	1.927	964	300	2,8	1,1	1,7	81	135/1	1,1	91	242	1,7	
Faule	425	307	—	1,1	—	1,1	—	—	—	68	13	1,1	
Feisoglio	617	309	50	1,1	0,2	0,9	81	123/1	0,2	91	235	0,9	
Fossano	20.069	20.791	1.900	114,6	67,5	47,1	80	117/1	65,0	80	117	47,1	
							80	117/2	2,5				
Frabosa Soprana	2.159	1.080	4.300	9,1	5,5	3,6	91	234/1	4,0	91	234	3,6	
							91	234/2	1,5				
Frabosa Sottana	1.297	649	2.050	4,6	1,2	3,4	91	222/1	0,5	91	234	3,4	
							91	222/2	0,7				
Frassino	856	428	100	1,4	3,0	—	79	102/1	0,5	—	—	—	
							79	102/2	2,0				
							79	102/3	0,5				
Gaiola	434	263	50	0,7	1,2	—	79	214/3	0,7	—	—	—	
							90	214/4	0,5				
Gambasca	445	223	50	0,8	—	0,8	—	—	—	79	68	0,8	
Garessio	5.936	3.740	2.300	11,2	20,5	—	92	245/1	16,0	—	—	—	
							92	245/2	2,5				
							92	245/3	2,0				
Genola	1.442	721	250	3,4	—	3,4	—	—	—	80	117	3,4	
Gorzesco	727	364	50	1,1	0,5	0,6	81	139/1	0,5	91	235	0,6	
Gottasecca	396	198	50	0,6	—	0,6	—	—	—	91	235	0,6	
Govone	2.331	1.166	600	4,0	4,0	—	69	11/1	4,0	—	—	—	
Grinzane Cavour	832	713	—	1,6	3,5	—	81	64/1	3,5	—	—	—	
Guarene	1.964	982	250	3,2	4,0	—	69	32/1	4,0	—	—	—	
Igliano	188	94	—	0,4	0,1	0,3	81	135/1	0,1	91	235	0,3	
Isasca	250	125	50	0,5	2,5	—	79	88/1	1,5	—	—	—	
							79	88/2	1,0				
Lagnasco	1.475	738	300	3,1	—	3,1	—	—	—	91	242	3,1	
La Morra	2.770	1.385	750	4,9	6,0	—	68	75/1	6,0	—	—	—	
Lequio Berria	788	394	50	1,3	—	1,3	—	—	—	91	235	1,3	
Lequio Tanaro	920	460	100	1,9	1,0	0,9	80	119/1	1,0	80	152	0,9	
Lesegno	958	577	150	1,8	1,1	0,7	81	189/1	1,1	91	242	0,7	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Levice	720	490	—	1,3	0,3	1,0	81	140/1	0,3	91	235	1,0	
Limone Piemonte	1.871	967	5.800	10,7	13,0	—	91	244/1	2,0	—	—	—	
							91	244/3	4,0				
							91	244/5	6,0				
							91	244/6	1,0				
Lisio	467	234	100	0,9	1,0	—	92	239/1	1,0	—	—	—	
Macra	349	175	50	0,6	4,8	—	79	127/1	2,0	—	—	—	
							79	127/2	2,0				
							79	127/3	0,8				
Magliano Alfieri	1.364	682	250	2,4	5,1	—	69	21/1	2,1	—	—	—	
							69	21/2	3,0				
Magliano Alpi	2.114	1.685	—	4,0	—	4,0	—	—	—	80	171	4,0	
Mango	1.730	865	200	2,7	—	2,7	—	—	—	91	235	2,7	
Manta	1.765	1.084	200	3,1	1,0	2,1	80	72/1	1,0	91	242	2,1	
Marene	2.038	1.019	300	5,4	5,8	—	80	60/1	5,8	—	—	—	
Margarita	1.260	970	—	2,6	2,5	0,1	80	185/1	2,5	91	242	0,1	
Marmora	353	177	50	0,6	5,8	—	79	145/1	1,0	—	—	—	
							79	145/2	3,0				
							79	145/3	0,5				
							79	145/4	0,5				
							79	145/5	0,8				
Marsaglia	680	340	100	1,1	0,3	0,8	81	135/1	0,3	91	235	0,8	
Martiniana Po	930	465	100	1,5	1,3	0,2	79	69/1	1,0	79	68	0,2	
							79	69/2	0,3				
Melle	1.109	555	100	1,8	5,5	—	79	103/2	1,0	—	—	—	
							79	103/3	2,0				
							79	103/4	1,5				
							79	103/5	1,0				
Moiola	475	238	50	0,8	3,0	—	90	213/1	3,0	—	—	—	
Mombarcaro	802	401	100	1,4	0,6	0,8	81	179/1	0,3	91	235	0,8	
							81	179/2	0,3				
Mombasiglio	766	383	150	1,6	0,8	0,8	81	189/1	0,8	91	235	0,8	
Monastero di Vasco	1.522	761	200	2,3	1,0	1,3	91	223/1	1,0	91	235	1,3	
Monasterolo Casotto	361	181	50	0,7	—	0,7	—	—	—	91	235	0,7	
Monasterolo di Savigliano	1.185	593	200	2,9	—	2,9	—	—	—	80	59	2,9	
Monchiero	563	282	50	0,9	0,6	0,3	81	135/1	0,6	91	242	0,3	
Mondovì	20.536	20.662	3.150	84,5	53,5	31,0	91	186/1	9,5	91	242	31,0	
							91	186/2	44,0				
Monesiglio	1.172	586	200	1,9	0,7	1,2	81	180/1	0,7	91	235	1,2	
Monforte d'Alba	2.541	1.271	700	4,2	1,5	2,7	81	135/1	1,5	91	235	2,7	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Fogli carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Montà	3.359	1.837	500	5,5	6,5	—	68	3/1	5,0	—	—	—	
							68	3/2	0,5				
							68	3/3	0,5				
							79	55/1	0,5				
Montaldo di Mondovì	1.151	576	1.650	4,1	0,7	3,4	91	224/2	0,7	91	235	3,4	
Montaldo Roero	1.100	550	150	1,9	4,0	—	68	7/1	4,0	—	—	—	
Montanera	844	601	—	1,8	4,0	—	80	152/1	4,0	—	—	—	
Montelupo Albese	470	235	50	0,8	0,9	—	81	80/1	0,9	—	—	—	
Montemale di Cuneo	585	346	—	1,1	0,4	0,7	79	166/1	0,2	79	166	0,7	
							79	166/2	0,1				
							79	166/3	0,1				
Monterosso Grana	1.166	583	900	2,8	4,4	—	79	165/1	2,0				
							79	165/2	0,5				
							79	165/3	0,7				
							79	165/4	1,2				
Monteu Roero	1.813	907	200	3,0	7,0	—	68	7/1	7,0	—	—	—	
Montezemolo	327	164	50	0,7	0,5	0,2	81	135/1	0,5	91	235	0,2	
Monticello d'Alba	1.737	869	250	3,1	4,5	—	69	45/1	3,0	—	—	—	
							69	45/2	1,5				
Moretta	3.118	2.401	100	21,6	—	21,6	—	—	—	68	13	21,6	
Morozzo	1.905	1.135	150	4,2	2,0	2,2	80	170/1	2,0	91	242	2,2	
Murazzano	1.580	790	450	2,6	1,5	1,1	81	135/1	1,5	91	235	1,1	
Murello	1.172	586	200	2,9	—	2,9	—	—	—	80	59	2,9	
Narzole	3.050	1.525	500	5,2	—	5,2	—	—	—	80	152	5,2	
Neive	2.974	1.487	350	5,3	—	5,3	—	—	—	91	235	5,3	
Neviglie	580	290	—	0,7	—	0,7	—	—	—	91	235	0,7	
Niella Belbo	699	350	50	1,1	0,3	0,8	81	138/1	0,3	91	235	0,8	
Niella Tanaro	1.263	632	200	2,0	1,2	0,8	81	135/1	1,2	91	242	0,8	
Novello	1.076	538	150	1,9	0,5	1,4	80	93/1	0,5	91	235	1,4	
Nucetto	552	276	100	1,0	1,5	—	81	228/1	1,5	—	—	—	
Oncino	376	188	350	1,1	4,5	—	79	54/1	4,5	—	—	—	
Ormea	3.841	1.921	1.900	7,1	8,5	—	91	246/2	4,0	—	—	—	
							91	246/3	4,5				
Ostana	402	201	50	0,7	2,5	—	67	37/1	1,5	—	—	—	
							67	37/2	1,0				
Paesana	4.120	2.060	1.050	6,6	20,0	—	67	38/1	16,0	—	—	—	
							67	38/2	4,0				
Pagno	607	304	50	0,9	0,3	0,6	79	70/1	0,3	79	68	0,6	
Pamparato	1.313	657	800	3,5	—	3,5	—	—	—	91	235	3,5	
Paroldo	494	247	50	0,9	0,3	0,6	81	135/1	0,3	91	235	0,6	
Perletto	567	284	50	0,8	0,3	0,5	81	100/1	0,3	91	235	0,5	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Perlo	273	137	50	0,5	1,0	—	92	229/1	1,0	—	—	—	
Peveragno	4.707	2.372	1.400	8,7	2,0	6,7	91	218/1	2,0	91	242	6,7	
Pezzolo Valle Uzzone	864	432	100	1,3	0,2	1,1	81	141/1	0,1	91	235	1,1	
							81	141/2	0,1				
Pianfei	1.661	1.005	50	2,8	1,2	1,6	80	203/1	1,2	91	242	1,6	
Piasco	2.269	1.663	150	3,3	2,3	1,0	79	106/1	2,3	91	242	1,0	
Pietraporzio	269	160	400	1,1	3,4	—	79	196/1	2,0	—	—	—	
							79	196/2	1,4				
Piobesi d'Alba	489	254	100	0,9	1,0	—	69	30/1	1,0	—	—	—	
Piozzo	1.251	626	200	2,2	2,5	—	80	133/1	2,5	—	—	—	
Pocapaglia	2.175	1.227	150	3,4	2,0	1,4	68	44/1	2,0	68	43	1,4	
Polonghera	1.177	696	150	2,7	—	2,7				68	13	2,7	
Pontechianale	409	205	1.300	2,4	4,5	—	79	53/1	1,8	—	—	—	
							79	53/2	0,7				
							79	53/3	1,0				
							79	53/4	1,0				
Pradleves	700	350	900	2,3	10,0	—	79	164/1	6,0	—	—	—	
							79	164/2	4,0				
Prazzo	787	394	700	2,0	16,0	—	79	143/1	16,0	—	—	—	
Priero	684	342	100	1,2	2,5	—	81	208/2	1,0	—	—	—	
							81	208/3	1,0				
							81	208/4	0,5				
Priocca	1.960	980	350	3,5	3,5	—	69	10/1	3,5	—	—	—	
Priola	1.173	632	150	1,8	5,2	—	92	243/1	4,0	—	—	—	
							92	243/2	0,7				
							92	243/3	0,5				
Prunetto	948	474	100	1,4	—	1,4	—	—	—	91	235	1,4	
Racconigi	8.570	9.153	400	39,0	26,0	13,0	68	15/1	26,0	68	15	13,0	
Revello	4.222	2.276	400	7,7	4,0	3,7	79	57/1	4,0	79	68	3,7	
Rifreddo	897	560	—	1,3	—	1,3	—	—	—	79	68	1,3	
Rittana	551	276	50	0,8	4,5	—	79	199/1	2,5	—	—	—	
							79	199/2	2,0				
Roaschia	680	340	100	0,8	7,0	—	91	232/1	7,0	—	—	—	
Roascio	309	155	50	0,6	—	0,6	—	—	—	91	235	0,6	
Robilante	2.155	1.429	600	4,9	—	4,9	—	—	—	91	242	4,9	
Roburent	992	496	1.600	3,9	3,4	0,5	91	235/1	0,8	91	235	0,5	
							91	235/2	0,8				
							91	235/3	0,8				
							91	235/4	1,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Roccabruna	1.506	753	50	2,0	13,9	—	79	149/1	2,6	—	—	—	
							79	149/3	4,0				
							79	149/4	3,8				
							79	149/5	3,5				
Rocca Cigliè	340	170	50	0,7	0,1	0,6	81	135/1	0,1	91	235	0,6	
Rocca de' Baldi	2.135	1.068	350	4,7	5,0	—	80	171/1	5,0	—	—	—	
Roccaforte Mondovì	2.123	1.155	4.400	9,2	4,0	5,2	91	221/1	1,0	91	221	5,2	
							91	220/1	3,0				
Roccasparvera	739	370	100	1,1	—	1,1	—	—	—	91	242	1,1	
Roccavione	2.387	1.828	400	4,5	20,0	—	91	216/2	20,0	—	—	—	
Rocchetta Belbo	295	148	50	0,5	—	0,5	—	—	—	91	235	0,5	
Roddi	917	459	150	1,5	1,5	—	69	63/1	1,5	—	—	—	
Roddino	640	320	100	1,2	0,2	1,0	81	120/1	0,2	91	235	1,0	
Rodello	568	284	100	1,0	1,0	—	81	80/1	1,0	—	—	—	
Rossana	1.414	782	100	2,2	—	2,2	—	—	—	79	106	2,2	
Ruffia	400	200	100	1,4	—	1,4	—	—	—	80	59	1,4	
Sale delle Langhe	814	407	100	1,3	—	1,3	—	—	—	91	235	1,3	
Sale San Giovanni	410	205	50	0,7	0,3	0,4	81	135/1	0,3	91	235	0,4	
Saliceto	2.019	1.133	200	2,6	2,0	0,6	81	195/1	2,0	91	235	0,6	
Salmour	588	294	50	1,3	1,3	—	80	109/1	1,3	—	—	—	
Saluzzo	16.389	17.389	1.250	63,1	47,0	16,1	80	58/1	40,0	91	242	16,1	
							79	58/2	7,0				
Sambuco	222	111	400	1,0	8,0	—	90	197/1	8,0	—	—	—	
Sampeire	2.102	1.051	900	4,2	30,0	—	79	87/1	17,0	—	—	—	
							79	87/2	3,0				
							79	87/3	3,0				
							79	87/4	5,0				
							79	87/5	2,0				
San Benedetto Belbo	282	141	50	0,5	—	0,5	—	—	—	91	235	0,5	
San Damiano Macra	1.524	762	400	2,5	5,0	—	79	147/1	2,0	—	—	—	
							79	147/2	1,0				
							79	147/3	0,5				
							79	147/4	0,5				
							79	147/5	0,5				
							79	147/6	0,5				
Sanfrè	1.790	1.548	—	3,4	—	3,4	—	—	—	68	28	3,4	
Sanfront	3.009	1.995	—	4,3	3,3	1,0	79	55/1	1,3	79	68	1,0	
							79	55/2	1,0				
							79	55/3	1,0				
San Michele Mondovì	1.679	1.100	250	2,8	2,0	0,8	80	205/1	2,0	91	242	0,8	
Sant'Albano Stura	1.832	1.042	200	4,4	3,0	1,4	80	131/1	3,0	80	152	1,4	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Santa Vittoria d'Alba	1.648	2.540	650	13,4	4,5	8,9	68	46/1	4,5	68	43	8,9	
Santo Stefano Belbo	4.118	3.117	—	7,7	5,0	2,7	69	52/1	5,0	91	235	2,7	
Santo Stefano Roero	1.487	744	500	3,0	6,0	—	68	7/1	6,0	—	—	—	
Savigliano	17.711	12.097	2.500	56,0	35,0	21,0	80	59/1	20,0	80	59	21,0	
							80	59/2	15,0				
Scagnello	323	162	50	0,6	0,5	0,1	92	227/1	0,5	91	235	0,1	
Scarnafigi	2.151	1.076	350	5,1	—	5,1	—	—	—	80	59	5,1	
Serralunga d'Alba	802	401	350	1,6	2,0	—	81	78/1	2,0	—	—	—	
Serravalle Langhe	499	250	50	0,8	—	0,8	—	—	—	91	235	0,8	
Sinio	594	297	100	1,1	—	1,1	—	—	—	91	235	1,1	
Somano	668	334	50	1,1	0,5	0,6	81	136/1	0,5	91	235	0,6	
Sommariva del Bosco	5.299	5.303	—	11,8	8,0	3,8	68	16/1	8,0	68	28	3,8	
Sommariva Perno	2.205	1.343	100	3,3	—	3,3	—	—	—	68	43	3,3	
Stroppo	462	231	50	0,8	9,4	—	79	126/1	2,5	—	—	—	
							79	126/2	3,0				
							79	126/3	0,3				
							79	126/4	0,4				
							79	126/5	0,2				
							79	126/6	2,0				
Tarantasca	1.550	865	100	3,1	6,5	—	80	129/1	4,0	—	—	—	
							80	129/2	0,5				
							80	129/3	0,5				
							80	129/4	0,5				
							80	129/5	0,5				
							80	129/6	0,5				
Torre Bormida	453	227	50	0,7	0,3	0,4	81	124/1	0,3	91	235	0,4	
Torre Mondovì	935	468	200	1,5	—	1,5	—	—	—	91	235	1,5	
Torre San Giorgio	579	292	100	1,3	—	1,3	—	—	—	68	3	1,3	
Torresina	220	110	30	0,5	0,2	0,3	81	135/1	0,2	91	235	0,3	
Treiso	761	381	50	1,0	—	1,0	—	—	—	91	235	1,0	
Trezzo Tinella	574	287	50	1,1	—	1,1	—	—	—	91	235	1,1	
Trinità	2.398	1.199	450	5,7	4,0	1,7	80	132/1	4,0	80	152	1,7	
Valdieri	1.369	685	2.850	5,8	14,0	—	90	231/2	8,0				
							90	231/3	6,0				
Valgrana	974	487	100	1,6	3,0	—	79	167/1	1,0	—	—	—	
							79	167/3	1,0				
							79	167/4	1,0				
Valloriate	605	303	50	1,0	2,0	—	79	198/1	1,0	—	—	—	
							79	198/2	1,0				
Valmala	284	142	350	1,0	—	1,0	—	—	—	79	114	1,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Venasca	1.925	1.290	—	2,7	5,0	—	79	105/1	4,0	—	—	—	
							79	105/2	1,0				
Verduno	501	1.290	350	4,0	3,0	1,0	68	75/1	3,0	91	235	1,0	
Vernante	1.988	1.018	1.100	4,2	10,0	—	91	242/1	10,0	—	—	—	
Verzuolo	6.010	6.484	300	16,0	—	16,0	—	—	—	91	242	16,0	
Vezza d'Alba	2.020	1.010	400	3,4	3,4	—	69	19/1	3,4	—	—	—	
Vicoforte	2.626	1.497	900	4,9	6,0	—	91	186/1	6,0	—	—	—	
Vignolo	1.239	706	100	2,2	1,3	0,9	80	201/1	0,8	91	242	0,9	
							80	201/2	0,5				
Villafalletto	3.260	1.630	500	6,3	—	6,3	—	—	—	91	242	6,3	
Villanova Mondovì	3.359	2.106	150	5,1	4,0	1,1	80	220/1	4,0	91	242	1,1	
Villanova Solaro	1.079	540	200	3,1	—	3,1	—	—	—	80	59	3,1	
Villar San Costanzo	1.641	821	150	2,7	—	2,7	—	—	—	79	151	2,7	
Vinadio	1.301	651	1.800	4,3	30,0	—	90	210/1	5,0	—	—	—	
							90	210/2	5,0				
							90	210/3	4,0				
							90	210/4	4,0				
							90	210/5	2,0				
							90	210/6	3,0				
							90	210/7	3,0				
							90	218/8	4,0				
Viola	782	391	800	2,2	—	2,2	—	—	—	91	235	2,2	
Vottignasco	782	391	100	1,9	—	1,9	—	—	—	91	242	1,9	

Regione della VAL D'AOSTA **Provincia di AOSTA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Allain	433	330	8	1,87	5,0	—	40	9/1	0,5	—	—	—	
							40	9/2	1,0				
							40	9/3	0,5				
							40	9/4	0,5				
							40	9/5	0,5				
							40	9/6	0,5				
							40	9/7	0,5				
							40	9/8	1,0				
Antey Saint Andrè	578	440	720	1,35	2,0	—	29	13/1	1,0	—	—	—	
							29	13/2	1,0				
Aosta	30.663	50.000	5.500	150,63	68,0	82,63	27	27/1	65,0	27	7	85,0	
							27	27/2	1,5				
							27	27/3	0,5				
							27	27/4	0,5				
Arnaz	1.206	950	120	2,55	7,0	—	42	62/1	4,0	—	—	—	
							42	62/2	3,0				
Arvier	821	790	366	2,30	4,0	—	28	38/1	2,0	—	—	—	
							28	38/2	2,0				
Avise	430	450	470	1,23	3,5	—	28	23/1	1,0	—	—	—	
							28	23/2	1,0				
							29	23/3	1,0				
Ayas	1.139	1.070	5.240	16,09	(*) 36,5	—	29	16/1	3,0	—	—	—	(*) 28 l/sec dall'acquedotto consortile Ayas Brusson
							29	16/2	2,0				
							29	16/3	3,5				
Aymavilles	1.360	1.270	70	2,38	2,5	—	28	41/1	2,0	—	—	—	
							28	41/2	0,5				
Bard	186	90	45	0,23	3,0	—	42	70/2	1,0	—	—	—	
							42	69/1	2,0				
Bionaz	282	450	90	0,95	7,5	—	28	3/1	5,0	—	—	—	
							28	3/2	1,0				
							28	3/3	0,5				
							28	3/4	1,0				
Brissogne	583	590	132	2,19	7,5	—	28	46/1	2,0	—	—	—	
							28	46/2	1,5				
							28	46/3	2,0				
							28	46/4	1,0				
							28	46/5	1,0				

Regione della VAL D'AOSTA

Segue **Provincia di AOSTA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Brusson	1.102	680	3.020	7,34	14,5	—	29	35/1	2,0	—	—	—	
							29	35/2	2,0				
							29	35/3	4,0				
							29	35/4	2,0				
							29	35/5	3,0				
							29	35/6	1,5				
Challant Saint Anselme	755	550	315	1,99	30,0	—	29	53/1	1,0	—	—	—	
							29	53/2	2,0				
							29	53/3	3,0				
							29	53/4	1,0				
							29	53/5	2,0				
							29	53/6	2,0				
							29	53/7	3,0				
							29	53/8	3,0				
							29	53/9	3,0				
							29	53/10	2,0				
							29	53/11	1,5				
							29	53/12	1,0				
							29	53/13	1.0				
							29	53/14	2,5				
							29	53/15	2,0				
Challant Saint Victor	664	400	918	1,48	8,67	—	29	57/1	2,0	—	—	—	
							29	57/2	1,0				
							29	57/3	0,75				
							29	57/4	1,0				
							29	57/5	1,5				
							29	57/6	0,5				
							29	57/7	0,5				
							29	57/8	0,42				
							29	57/9	1,0				
Chambave	931	1.500	155	2,84	7,0	—	42	49/1	3,0	—	—	—	
							42	49/2	1,0				
							42	49/3	3,0				
Chamois	141	100	202	0,61	13,0	—	29	14/1	10,0	—	—	—	
							29	14/2	3,0				
Champdepraz	722	530	66	1,2	1,2	—	29	55/1	13,7	—	—	—	
Champorcher	563	290	710	2,9	13,7	—	42	67/1	13,7	—	—	—	

Regione della VAL D'AOSTA *Segue* **Provincia di AOSTA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata l/sec)	
Charvensod	1.480	2.400	1.650	6,8	3,0	3,8	28	44/1	1,0	28	8	4,0	
							28	44/2	1,0				
							28	44/3	1,0				
Chatillon	3.894	3.590	860	7,9	18,5	—	29	33/1	8,0	—	—	—	
							29	33/2	0,5				
							29	33/3	10,0				
Cogne	1.856	2.300	4.290	12,88	41,0	—	41	66/1	25,0	—	—	—	
							41	66/2	1,0				
							41	66/3	2,0				
							41	66/4	2,0				
							41	66/5	1,0				
							41	66/6	10,0				
Courmayeur	1.657	2.700	13.300	34,19	(*) 46,5	—	28	5/1	5,0	—	—	—	(*) 25 l/sec dall'acquedotto consorziale. Cour mayeur Prè S. Didier
							28	5/2	0,5				
							28	5/3	1,0				
							28	5/4	15,0				
Donnaz	2.051	2.050	150	3,85	10,85	—	42	71/1	8,85	—	—	—	
							42	71/2	2,0				
Doves	498	350	—	1,2	6,3	—	28	10/1	2,5	—	—	—	
							28	10/2	1,0				
							28	10/3	2,8				
Emarese	261	130	—	0,47	3,0	—	29	52/1	1,0	—	—	—	
							29	52/2	1,0				
							29	52/3	1,0				
Etroubles	503	300	510	1,88	15,20	—	28	8/1	1,0	—	—	—	
							28	8/2	3,0				
							28	8/3	2,0				
							28	8/4	1,0				
							28	8/5	3,0				
							28	8/6	2,0				
							28	8/7	2,0				
							28	8/8	0,25				
							28	8/9	0,25				
							28	8/10	0,25				
							28	8/11	0,25				
Fenis	1.427	1.730	110	3,83	6,45	—	29	48	6,45	—	—	—	

Regione della VAL D'AOSTA — *Segue* **Provincia di AOSTA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Fontainemore	694	350	—	0,80	7,5	—	42	63/1	1,5	—	—	—	
							42	63/2	2,0				
							42	63/3	2,5				
							42	63/4	1,5				
Gaby	650	750	715	3,68	5,0	—	29	54/1	2,0	—	—	—	
							29	54/2	3,0				
Gignog	1.005	580	462	2,47	12,60	—	28	18/1	4,0	—	—	—	
							28	18/2	5,0				
							28	18/3	1,6				
							28	18/4	1,4				
							28	18/5	0,6				
Gressan	1.511	1.620	295	3,19	11,40	—	28	43/1	4,0	—	—	—	
							28	43/2	4,0				
							28	43/3	2,0				
							28	43/4	0,7				
							28	43/5	0,5				
							28	43/6	0,2				
Gressoney La Trinité	198	260	1.626	3,68	5,0	—	29	17	5,0	—	—	—	
Gressoney S. Jean	742	1.200	4.070	10,9	18,0	—	29	36/1	8,0	—	—	—	
							29	36/2	2,0				
							29	36/3	3,0				
							29	36/4	5,0				
Hone	1.021	1.700	320	3,51	13,0	—	42	69/1	10,0	—	—	—	
							42	69/2	(*) 2,0				(*) Esistono acquedotti minori per 1 l/sec.
Introd	537	270	30	0,76	9,0	—	39	39/1	3,0	—	—	—	
							39	39/2	2,0				
							39	39/3	1,0				
							39	39/4	2,0				
							39	39/5	1,0				
Issime	497	250	425	1,98	8,0	—	29	58	(*) 5,0	—	—	—	(*) 3 l/sec dall'acquedotto di Praz.
Issogne	1.393	2.250	—	3,98	8,0	—	42	61/1	5,0	—	—	—	
							42	61/2	3,0				
La Magdeleine	94	55	5	0,23	7,0	—	29	15/1	5,0	—	—	—	
							29	15/2	2,0				
Jovencan	384	200	4	0,6	3,7	—	28	42	3,7	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
La Salle	1.578	860	160	3,26	17,0	—	28	22/1	11,0	—	—	—	
							28	22/2	6,0				
La Thuile	901	450	1.310	3,70	9,5	—	27	37/1	8,0	—	—	—	
							27	37/2	0,5				
							27	37/3	1,0				
Lillianes	497	370	—	0,80	3,0	—	42	73	3,0	—	—	—	
Montjovet	1.368	1.110	65	2,20	11,5	—	29	51/1	1,0	—	—	—	
							29	51/2	3,0				
							29	51/3	3,0				
							29	51/4	0,5				
							29	51/5	4,0				
Morgex	1.245	620	426	2,05	19,5	—	28	31/1	9,0	—	—	—	
							28	31/2	2,0				
							28	31/3	3,0				
							28	31/4	2,0				
							28	31/5	2,0				
							28	31/6	0,5				
Nus	2.077	3.400	290	6,81	2,0	4,81	29	30	2,0	29	10	5,0	
Ollomont	211	110	153	0,73	1,0	—	28	1/1	2,0	—	—	—	
							28	1/2	0,5				
							28	1/3	0,5				
Oyace	277	450	160	1,10	3,8	—	28	2/1	0,7	—	—	—	
							28	2/2	1,1				
							28	2/3	0,5				
							28	2/4	0,5				
							28	2/5	0,5				
							28	2/6	0,5				
Perloz	582	290	34	0,86	5,0	—	42	72/1	3,0	—	—	—	
							42	72/2	2,0				
Pollein	547	270	4	1,59	10,0	—	28	45/1	3,0	—	—	—	
							28	45/2	2,0				
							28	45/3	3,0				
							28	45/4	2,0				
Pont Bozet	349	175	43	0,49	7,5	—	42	68/1	3,0	—	—	—	
							42	68/2	1,0				
							42	68/3	0,5				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
							42	68/4	0,5				
							42	68/5	1,0				
							42	68/6	1,5				
Pontey	475	390	6	0,73	5,0	—	29	50/1	3,0	—	—	—	
							29	50/2	2,0				
Pont Saint Martin	3.020	5.000	1.080	10,40	24,5	—	42	74/1	21,5	—	—	—	
							42	74/2	3,0				
Pre Saint Didier	667	660	2.060	5,81	(*) 30,0	—	28	20/1	2,0	—	—	—	(*) 5 l/sec. dall'acquedotto consorziale Courmayeur Prè S. Didier
							28	20/2	4,0				
							28	20/3	3,0				
							28	20/4	6,0				
Quart	2.082	2.140	160	4,57	10,3	—	28	29/1	4,0	—	—	—	
							28	29/2	2,0				
							28	29/3	1,0				
							28	29/4	1,3				
							28	29/5	2,0				
Rhêmes Notre Dame	90	45	302	0,83	6,0	—	41	64	6,0	—	—	—	
Rhêmes Saint Georges	281	140	5	0,46	12,0	—	41	60/1	4,0	—	—	—	
							41	60/2	3,0				
							41	60/3	5,0				
Roisan	416	220	—	0,75	3,0	—	28	19/1	1,0	—	—	—	
							28	19/2	1,0				
							28	19/3	1,0				
Saint Cristophe	1.608	2.100	10	4,11	6,5	—	28	28/1	2,0	—	—	—	
							28	28/2	0,5				
							28	28/3	2,0				
							28	28/4	0,5				
							28	28/5	1,5				
Saint Denis	445	117	110	1,07	(*) 11,2	—	29	32/1	1,0	—	—	—	(*) Esistono acquedotti minori per portata complessiva di 6 l/sec.
							29	32/2	0,5				
							29	32/3	0,7				
							29	32/4	1,2				
							29	32/5	1,0				
							29	32/6	0,8				
Saint Marcel	1.051	1.010	60	2,15	6,0	—	28	47	6,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Saint Nicolas	351	190	104	0,73	1,2	—	28	24/1	0,2	—	—	—	
							28	24/2	0,2				
							28	24/3	0,2				
							28	24/4	0,2				
							28	24/5	0,2				
							28	24/6	0,2				
Saint Oyen	200	160	253	0,97	2,0	—	27	7/1	0,5	—	—	—	
							27	7/2	1,5				
Saint Pierre	1.382	1.380	132	3,02	9,0	—	28	25/1	3,0	—	—	—	
							28	25/2	2,0				
							28	25/3	4,0				
Saint Rhémy	514	350	320	1,33	5,0	—	28	6/1	1,0				
							28	6/2	2,0				
							28	6/3	1,0				
							28	6/4	1,0				
Saint Vincent	3.768	6.100	5.930	25,5	44,0	—	28	34/1	39,0	—	—	—	
							28	34/2	3,5				
							28	34/3	0,5				
							28	34/4	1,5				
							28	34/5	0,5				
Sarre	1.731	2.800	190	4,77	(*) 40,0	—	38	26	5,0	—	—	—	(*) 35 l/sec. per irrigazione
Torgnon	621	310	408	1,72	35,0	—	29	12/1	5,0	—	—	—	
							29	12/2	20,0				
Valgrisanche	427	260	310	1,66	4,5	—	41	59/1	1,0	—	—	—	
							41	59/2	0,5				
							41	59/3	—				
							41	59/4	0,5				
							41	59/5	0,5				
							41	59/6	0,5				
Valpelline	731	1.200	190	2,5	17,0	—	28	11/1	2,0	—	—	—	
							28	11/2	10,0				
							28	11/3	1,0				
							28	11/4	3,0				
							28	11/5	1,0				
Valsavaranche	295	240	1.511	3,3	13,0	—	41	65/1	2,0	—	—	—	
							41	65/2	5,0				
							41	65/3	3,0				
							41	65/4	2,0				
							41	65/5	1,0				

Regione della VAL D'AOSTA — *Segue* **Provincia di AOSTA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Valtournanche	1.595	2.600	6.200	16,5	(*) 25,0	—	29	4/1	4,0	—	—	—	(*) esistono acquedotti minori per portata complessiva di 10l/sec
							29	4/2	5,0				
							29	4/3	1,0				
							29	4/4	3,0				
							29	4/5	2,0				
Verrayes	1.152	940	60	1,9	2,0	—	29	31	9,0	—	—	—	
Verrès	2.519	3.620	810	7,4	9,0	—	42-29	56/1	7,0	—	—	—	
							42-29	56/2	2,0				
Villeneuve	1.017	1.200	210	2,6	20,5	—	28	40/1	13,0	—	—	—	
							28	40/2	5,0				
							28	40/3	0,5				
							28	40/4	2,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 l/sec	Disponibilità attuale in uso (l/sec	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 — DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ailoche	390	200	20	0,37	7,0	—	30	34/1	3,0	—	—	—	
							30	34/2	2,0				
							30	34/3	2,0				
Alagna Valsesia	456	370	2.715	4,73	1,0	3,73	29	4	1,0	29	9	4,0	
Albano Vercellese	537	270	25	0,64	2,0	—	43	126	2,0	—	—	—	
Alice Castello	2.109	1.720	30	4,48	9,0	—	43	132	9,0	—	—	—	
Andorno Micca	4.122	2.060	1.000	4,84	5,2	—	43	45/1	3,5	—	—	—	
							43	45/2	1,7				
Arborio	1.323	940	325	2,04	7,0	—	43	111	7,0	—	—	—	
Asigliano Vercellese	2.116	1.090	325	2,80	6,0	—	57	153	6,0	—	—	—	
Balmuccia	191	100	60	0,27	7,0	—	30	16	7,0	—	—	—	
Balocco	484	240	—	0,38	5,0	—	43	118/1	5,0	—	—	—	
B..na	914	1.600	160	3,18	—	(*) 3,18	43	111	—	—	—	—	* L'integrazione sarà soddisfatta dal Consorzio della Baraggia Vercellese
Bianzè	2.892	2.310	325	5,74	28,0	—	57	147	28,0	—	—	—	
Biella	50.209	75.800	17.000	244,27	87,0	157,27	43	71	87,0	43	37	157,30	
Bioglio	1.634	1.260	50	1,89	(*) 3,1	—	43	62/1	0,6	—	—	—	(*) acquedotto INPS e privati portata 2l/sec
							43	62/2	1,1				
Boccioleto	596	320	150	0,85	5,0	—	30	12/1	3,0	—	—	—	
							30	12/2	2,0				
Borgo D'Ale	3.085	2.350	30	5,47	4,0	1,47	43	139	4,0	43	48	2,0	
Borgosesia	14.042	23.000	1.200	64,06	40,40	23,66	30	28/1	45,0	30	20	24,0	
							30	28/2	3,0				
							30	28/3	1,5				
							30	28/4	0,6	—	—	—	
							30	28/5	0,8				
							30	28/6	0,6				
							30	28/7	0,6				
							30	28/8	0,1				
							30	28/9	0,5				
							30	28/10	1,5				
							30	28/11	0,7				
							30	28/12	0,5				
Borgo Vercelli	2.440	2.100	150	4,41	13,5	—	44	138	13,5				
Borriana	929	1.600	—	2,69	3,0	—	43	111	3,0	—	—	—	
Breia	329	170	70	0,46	4,5	—	30	25/1	1,5	—	—	—	
							30	25/2	1,0				
							30	25/3	1,0				
							30	25/4	1,0				
Brusnengo	1.921	2.900	55	5,30	(*) 6,0	—	43	111	3,0	—	—	—	(*) 3l/sec dal Consorzio della Baraggia
Buronzo	1.409	1.000	145	2,48	9,0	—	43	111	9,0	—	—	—	

Regione del PIEMONTE — *Segue* **Provincia di VERCELLI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Callabiana	263	130	80	0,34	2,0	—	43	46/1	0,8	—	—	—	
							43	46/2	0,1				
							43	46/3	0,2				
							43	46/4	0,1				
							43	46/5	0,8				
Camandona	805	400	80	0,80	1,95	—	43	47/1	1,95	—	—	—	
Camburzano	1.103	1.650	125	2,92	1,5	1,42	43	97	1,5	43	37	1,42	
Campertogno	358	180	320	0,89	2,1	—	30	14/1	1,7	—	—	—	
							30	14/2	0,2				
							30	14/3	0,2				
Campiglia Cervo	451	300	480	1,13	4,5	—	43	37/1	1,0	—	—	—	
							43	27/2	1,0				
							43	37/3	1,0				
							43	37/4	1,0				
							43	37/5	0,5				
Candelo	6.235	10.900	270	24,00	4,0	20,0	43	71	4,0	43	37	20,00	
Caprile	356	340	70	0,50	1,0	—	30	33	1,0	—	—	—	
Carcoforo	120	140	400	1,02	3,0	—	30	1	3,0	—	—	—	
Caresana	1.979	1.000	—	2,13	3,0	—	58	161	3,0	—	—	—	
Caresanablot	228	110	30	0,47	3,0	—	43	137	3,0	—	—	—	
Carisio	1.327	660	170	2,10	15,90	—	43	111	16,0	—	—	—	
Casanova Elvo	603	300	—	2,83	10,5	—	43	111	10,5	—	—	—	
Casapinta	811	610	60	0,91	1,0	—	43	60	1,0	—	—	—	
Cascine San Giacomo	573	290	—	0,68	6,7	—	43	111	6,7	—	—	—	
Castelletto Cervo	944	980	30	1,98	10,0	—	43	111	10,0	—	—	—	
Cavaglià	3.085	4.300	240	7,60	8,0	—	—	127	8,0	—	—	—	
Cellio	1.222	610	300	1,61	3,0	—	30	26	3,0	—	—	—	
Cerreto Castello	340	500	400	1,21	—	1,21	—	—	—	43	37	1,21	
Cerrione	2.010	3.050	430	6,17	—	6,17	—	—	—	43	43	7,0	
Cervatto	150	100	300	0,69	1,0	—	30	7/1	0,5	—	—	—	
							30	7/2	0,5				
Cigliano	4.165	3.200	170	8,82	22,5	—	57	145	22,5	—	—	—	
Civiasco	311	160	170	0,56	1,0	—	30	19	1,0	—	—	—	
Coggiola	3.932	3,550	800	7,28	2,7	4,58	30	32/1	0,6	30	20	5,00	
							30	32/2	0,3				
							30	32/3	0,4				
							30	32/4	0,5				
							30	32/5	0,6				
							30	32/6	0,3				
Collobiano	220	110	—	0,40	—	0,40	—	—	—	43	47	0,40	
Cossato	12.041	18.200	2.100	92,82	6,8	86,02	43	11	6,8	43	37	86,0	
Costanzana	1.554	800	30	1,87	—	1,87	—	—	—	57	83	2,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec	Disponibilità attuale in uso (l/sec	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Cravagliana	589	300	80	0,65	8,6	—	30	8/1	1,0	—	—	—	
							30	8/2	1,0				
							30	8/3	0,5				
							30	8/4	1,0				
							30	8/5	1,0				
							30	8/6	0,5				
							30	8/7	0,6				
							30	8/8	1,0				
							30	8/9	1,0				
Crescentino	5.244	4.200	400	9,19	30,0	—	57	162	30,0	—	—	—	
Crevacuore	2.317	3.400	800	6,35	4,0	2,35	30	41	4,0	30	23	2,35	
Crosa	602	590	100	1,11	1,3	—	43	65	1,3	—	—	—	
Crova	982	490	20	1,99	—	1,99	—	—	—	57	79	2,00	
Curino	901	450	20	0,78	—	0,78	43	111	—	57	34	0,80	
Desana	1.374	710	40	1,43	—	1,43	—	—	—	57	82	1,5	
Donato	812	410	250	1,49	5,0	—	42	116	5,0	—	—	—	
Dorzano	443	400	—	0,83	2,0	—	43	123/1	2,0	—	—	—	
Fobello	527	260	350	1,00	1,0	—	30	2/1	0,5	—	—	—	
							30	2/2	0,5				
Fontanetto Po	1.803	900	20	1,80	6,0	—	57	133	6,0	—	—	—	
Formigliana	809	1.400	55	2,67	13,60	—	43	111/125	13,6	—	—	—	
Gaglianico	2.441	4.250	900	8,21	19,7	—	43	94	19,7	—	—	—	
Gattinara	8.103	12.250	870	35,07	47,0	—	43	80/1	47,0	—	—	—	
Ghislarengo	878	480	35	1,35	9,55	—	43	111	9,55	—	—	—	
Gifflenga	152	170	—	0,33	3,0	—	43	111	3,0	—	—	—	
Graglia	1.904	1.420	2.300	6,00	2,0	4,0	43	81	2,0	43	37	4,0	
Greggio	630	440	30	0,97	6,32	—	43	111	6,32	—	—	—	
Guardabosone	435	220	70	0,47	1,0	—	30	41	1,0	—	—	—	
Lamporo	743	370	—	0,97	—	0,97	—	—	—	57	84	1,0	
Lenta	1.131	1.050	—	2,31	5,0	—	43	111	5,0	—	—	—	
Lessona	2.585	2.900	850	6,05	2,5	3,55	43	111	—	43	37	3,6	
Lignana	1.043	520	—	1,53	12,0	—	57	149	12,0	—	—	—	
Livorno Ferraris	4.027	2.500	450	6,56	16,0	—	57	146	16,0	—	—	—	
Lozzolo	899	1.000	130	2,06	—	(*) 2,06	43	111	—	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dal Consorzio della Baraggia Vercellese
Magnano	611	500	110	1,10	1,1	—	43	116	1,1	—	—	—	
Massazza	475	290	30	0,85	1,0	—	43	111	1,0	—	—	—	
Masserano	3.041	2.220	290	4,14	6,45	—	43	111	6,45	—	—	—	
Mezzana Mortigliengo	1.291	970	—	1,57	1,6	—	43	53	1,6	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						*NOTE*
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Miagliano	1.062	1.731	150	3,17	3,5	2,17	43	45/*bis*	3,5	—	—	—	
Mollia	178	90	240	0,59	2,5	—	30	11	2,5	—	—	—	
Moncrivello	1.611	810	30	2,78	3,0	—	57	144	3,0	—	—	—	
Mongrando	4.095	6.200	220	10,61	6,0	4,60	13	97	6,0	43	37	4,6	
Mosso Santa Maria	2.461	2.470	450	4,94	5,0	—	43	50	5,0	—	—	—	
Motta de' Conti	1.350	740	—	1,49	—	1,49	—	—	—	58	89	1,5	
Mottalciata	1.416	1.330	40	2,78	—	(*) 2,78	—	—	—	—	—	—	(*) L'integrazione è soddisfatta dal Consorzio della Baraggia Vercellese
Muzzano	673	510	430	2,57	1,0	1,57	43	81	1,0	43	37	1,6	
Netro	1.517	930	230	2,19	5,0	—	42	90	5,0	—	—	—	
Occhieppo Inferiore	3.740	5.650	540	13,51	8,0	5,51	43	92	8,0	43	37	5,5	
Occhieppo Superiore	2.303	3.800	290	7,02	1,5	5,52	43	71	1,5	43	37	5,5	
Olcenengo	976	490	20	1,18	—	1,18	—	—	43	43	48	1,2	
Oldenico	429	220	—	0,52	5,2	—	43	111	5,2	—	—	—	
Palazzolo Vercellese	1.922	1.470	—	0,64	—	2,64	—	—	—	57	85	3,0	
Pertengo	613	310	20	0,73	—	0,73	—	—	—	57	83	1,0	
Pettinengo	2.276	2.770	220	5,03	7,38	—	43	111	7,38	—	—	—	
Pezzana	1.667	830	—	1,57	—	1,57	—	—	—	58	88	2,0	
Piatto	538	460	560	1,44	2,0	—	43	74	2,0	—	—	—	
Piedicavallo	471	240	320	0,92	1,0	—	30	30	1,0	—	—	—	
Pila	168	90	160	0,42	1,2	—	30	22	1,2	—	—	—	
Piode	219	160	620	1,16	4,5	—	30	21	4,5	—	—	—	
Pistolesa	353	180	180	0,45	1,0	—	43	49	1,0	—	—	—	
Pollone	2.230	3.600	470	6,72	3,7	3,02	43	70/1	3,0	43	37	3,02	
							43	70/2	0,5				
							43	70/3	0,2				
Ponderano	2.911	5.000	80	8,95	—	8,95	—	—	—	43	37	8,95	
Portula	2.632	2.490	620	7,78	3,8	3,98	30	31/1	0,9	30	22	4,00	
							30	31/2	0,9				
							30	31/3	0,6				
							30	31/4	0,4				
							30	31/5	1,0				
Postua	651	660	70	1,29	2,0	—	30	27/1	1,0	—	—	—	
							30	27/2	1,0				
Pralungo	3.226	3.650	180	6,84	4,0	2,84	43	57/1	4,0	43	37	2,84	
							43	57/2	2,0				
Prarolo	887	450	40	1,02	6,0	—	58	150	6,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pray	4.199	3.990	900	7,88	2,75	5,13	30	40/1	0,15	30	21	6,0	
							30	40/2	0,10				
							30	40/3	0,1				
							30	40/4	1,5				
							30	40/5	0,25				
							30	40/6	0,10				
							30	40/7	0,25				
							30	40/8	0,3				
Quaregna	721	1.100	330	2,07	—	2,07	—	—	—	43	37	2,07	
Quarona	3.374	5.500	490	10,22	36,0	—	30	24/1	25,0	—	—	—	
							30	24/2	6,0				
							30	24/3	5,0				
Quinto Vercellese	567	280	—	0,75	—	0,75	—	—	—	43	47	0,75	
Quittengo	480	240	—	0,43	5,2	—	43	38/1	1,40	—	—	—	
							43	38/2	0,40				
							43	38/3	1,50				
							43	38/4	1,50				
							43	38/5	0,40				
Rassa	208	110	180	0,62	2,28	—	30	20/1	1,04	—	—	—	
							30	20/2	0,4				
							30	20/3	0,25				
							30	20/4	0,04				
							30	20/5	0,25				
							30	20/6	0,25				
							30	20/7	0,05				
Rima San Giuseppe	130	70	350	0,75	3,0	—	30	5	3,0	—	—	—	
Rimasco	321	460	500	1,60	3,8	—	30	6	3,3	—	—	—	
							30	6	0,5				
Rimella	432	220	350	1,03	(*) 4,5	—	30	3	3,0	—	—	—	(*) Esistono acquedotti minori portata complessiva l. 1,5/sec
Riva Valdobbia	341	170	810	1,99	3,0	—	30	10	3,0	—	—	—	
Rive	786	400	—	0,95	1,0	—	57	166	1,0	—	—	—	
Roasio	2.588	2.020	200	4,18	20,1	—	43	111	20,0	—	—	—	
Ronco Biellese	1.727	1.880	110	3,35	2,0	1,35	43	111	2,0	43	37	1,35	
Ronsecco	1.278	640	20	1,58	—	1,58	—	—	2,0	57	82	2,00	
Roppolo	794	850	50	1,40	1,5	—	43	122	1,5	—	—	—	
Rosazza	322	170	450	0,75	6,5	—	30	36/1	3,0	—	—	—	
							30	36/2	3,5				
Rossa	298	260	120	1,49	6,0	—	30	13/1	2,0	—	—	—	
							30	13/2	2,0				
							30	13/3	2,0				
Rovasenda	1.074	840	20	2,05	6,9	—	43	111	6,9	—	—	—	

Regione del PIEMONTE — *Segue* **Provincia di VERCELLI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sabbia	220	110	50	0,43	(*) 3,5	—	30	9/1	0,5	—	—	—	(*) Esistono acquedotti minori, portata complessiva 2 l/sec
							30	9/2	0,5				
							30	9/3	0,5				
Sagliano Micca	2.374	1.480	500	3,30	4,25	—	43	44/1	4,0	—	—	—	
							43	44/2	0,25				
Sala Biellese	672	900	60	1,49	1,5	—	43	96	1,5	—	—	—	
Salasco	459	230	30	0,77	—	0,77	—	—	—	57	79	1,00	
Sali Vercellese	366	180	—	0,59	—	0,59	—	—	—	57	79	1,00	
Saluggia	3.854	4.800	365	9,65	10,0	—	57	155	10,0	—	—	—	
Salussola	2.581	2.600	90	4,93	5,0	—	43	111	5,0	—	—	—	
Sandigliano	2.063	2.600	70	4,00	4,0	—	43	111	4,0	—	—	—	
San Germano Vercellese	3.034	1.900	110	3,90	5,0	—	43	134/1	2,0	—	—	—	
							43	134/2	1,5				
							43	134/3	1,5				
San Paolo Cervo	393	200	250	0,7	12,5	—	43	43	12,5	—	—	—	
Santhià	7.436	9.750	1.100	15,25	13,0	2,25	43	133/1	6,0	43	46	3,0	
							43	133/2	7,0				
Scopa	414	210	160	0,61	2,4	—	30	15/1	2,0	—	—	—	
							30	15/2	0,4				
Scopello	432	220	1.700	3,04	3,3	—	30	23/1	3,0	—	—	—	
							30	23/2	0,1				
							30	23/3	0,15				
							30	23/4	0,05				
Selve Marcone	182	350	—	0,54	0,6	—	43	59/1	0,60	—	—	—	
Serravalle Sesia	5.284	8.000	670	17,87	10,83	7,04	30	42	10,83	30	23	7,00	
Soprana	1.402	2.100	40	2,69	2,80	—	43	54/1	0,33	—	—	—	
							43	54/2	0,50				
							43	54/3	0,50				
							43	54/4	0,84				
							43	54/5	0,30				
							43	54/6	0,33				
Sordevolo	1.634	1.640	175	3,71	6,0	—	43	69	6,0	—	—	—	
Sostegno	932	900	—	1,40	1,5	—	43	41	1,5	—	—	—	
Strona	1.942	1.700	2.020	4,80	5,0	—	43	52/1	1,0	—	—	—	
							43	52/2	0,5				
							43	52/3	1,0				
							43	52/4	1,5				
							43	52/5	1,0				
Stroppiana	1.712	860	—	1,83	—	1,83	—	—	—	58	88	2,00	
Tavigliano	1.170	1.907	—	3,52	3,5	—	43	45 tris/1	1,0	—	—	—	
							43	45 tris/2	0,8				
							43	45 tris/3	1,0				
							43	45 tris/4	0,7				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile a 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ternengo	394	770	—	1,15	2,0	—	43	73/1	1,0	—	—	—	
							43	73/2	1,0				
Tollegno	3.175	3.200	1.200	6,96	3,0	3,96	43	58	3,0	43	37	4,00	
Torrazzo	325	170	180	0,60	0,60	—	43	111	0,6	—	—	—	
Tricerro	1.113	560	10	1,11	—	1,11	—	—	—	57	82	1,50	
Trino	9.148	6.500	650	16,57	18,0	—	57	165	18,0	—	—	—	
Trivero	9.066	15.000	2.700	29,16	5,0	24,16	30	39	5,0	30	22	4,20	
Tronzano Vercellese	4.378	5.000	420	11,22	12,0	—	43	140	12,0	—	—	—	
Valdengo	1.884	2.850	340	5,59	1,0	4,59	43	85	1,0	43	37	5,5	
Valduggia	2.738	4.500	500	8,39	10,5	—	30	29	10,5	—	—	—	
Vallanzengo	342	180	—	0,28	0,50	—	43	64	0,5	—	—	—	
Valle Mosso	5.831	6.000	2.700	13,17	6,8	6,37	43	51/1	0,3	43	37	6,37	
							43	51/2	0,5				
							43	51/3	0,5				
							43	51/4	0,3				
									5,0				
Valle San Nicolao	1.880	1.460	20	2,4	0,15	2,25	43	63/1	0,15	43	37	2,25	
Varallo	7.782	7.690	4.120	23,46	26,6	—	30	18/1	12,0	—	—	—	
							30	18/2	1,0				
							30	18/3	0,25				
							30	18/4	3,0				
							30	18/5	1,25				
							30	18/6	0,5				
							30	18/7	0,5				
							30	18/8	0,2				
							30	18/9	2,0				
							30	18/10	0,6				
							30	18/11	1,0				
							30	18/12	2,3				
							30	18/13	2,0				
Veglio	1.146	1.250	340	2,62	2,65	—	43	48	2,67	—	—	—	
Vercelli	50.207	88.600	6.000	311,07	150,0	161,07	57	143/1	354,0(*)	57	80	170,00	(*) 249 l/sec sono ad uso industriale
							57	143/2	17,0				
							57	143/3	8,0				
							57	143/4	18,0				
							57	143/5	2,0				
Verrone	405	430	250	1,52	3,3	—	43	111	3,3	—	—	—	
Vigliano Biellese	6.579	10.000	3.300	16,91	20,0	—	43	84	20,0	—	—	—	
Villa del Bosco	498	510	—	0,82	—	(*) 0,82	43	111	—	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dal Consorzio della Baraggia Vercellese

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata l/sec	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Villanova Biellese	244	140	30	0,52	4,6	—	43	111	4,6	—	—	—	
Villarboit	933	470	—	1,13	5,13	—	43	111	5,13	—	—	—	
Villata	2.066	1.440	—	3,18	—	3,18	—	—	—	43	47	3,2	
Viverone	1.442	1.660	3.612	6,70	3,5	3,20	43	121/2	3,5	43	44	4,0	
Vocca	242	120	30	0,25	1,0	—	30	17	1,0	—	—	—	
Zimone	498	220	15	0,54	0,67	—	43	114	0,67	—	—	—	
Zubiena	1.396	1.400	100	2,68	3,5	—	43	107/1	1,5	—	—	—	
							43	107/2	2,0				
Zumaglia	944	1.400	100	2,41	2,5	—	43	60	2,5	—	—	—	

Regione del PIEMONTE **Provincia di TORINO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agliè	2.469	2.000	1.570	4,86	23,0	—	42	77	23,0	—	—	—	
Airasca	1.021	520	600	2,63	—	2,63	—	—	—	68	102	3,0	
Ala di Stura	540	300	1.600	2,49	14,0	—	56	101/1	4,0	—	—	—	
							56	101/2	3,0				
							56	101/3	2,0				
							56	101/4	2,0				
							56	101/5	3,0				
Albiano d'Ivrea	1.638	2.500	30	4,66	8,0	—	42	49	8,0	—	—	—	
Alice Superiore	588	300	200	0,70	0,7	—	42	21	0,7	—	—	—	
Almese	2.841	2.400	350	3,38	4,0	—	55	180	4,0	—	—	—	
Alpette	247	150	200	6,50	8,0	—	42	55	8,0	—	—	—	
Alpignano	6.726	10.000	600	23,71	27,0	—	56	196	27,0	—	—	—	
Andezeno	1.108	1.600	—	3,57	1,3	(*) 2,27	56	228	1,3	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dall'A.A.M.T.
Andrate	555	300	700	1,93	2,0	—	42	5	2,0	—	—	—	
Angrogna	1.245	600	400	2,01	—	2,01	—	—	—	67	95	2,0	
Arignano	880	1.000	—	2,38	1,0	(*) 1,38	—	228	1,2	—	—	—	(*) Idem
Avigliana	6.759	10.000	4.700	28,06	101,5	—	55	208/1	1,5	—		—	
							55	208/2	100,0				
Azeglio	1.447	1.800	—	3,51	5,0	—	43	54	5,0	—	—	—	
Bairo	695	350	—	0,94	1,8	—	42	45	1,8	—	—	—	
Balangero	2.854	4.000	90	7,02	0,82	6,20	56	117	0,82	56	65	6,2	
Baldissero Canavese	452	300	110	0,84	1,1	—	42	45	1,1	—	—	—	
Baldissero Torinese	1.269	700	600	2,60	1,5	(*) 1,1	56	228	1,5	—	—	—	(*) Idem
Balme	153	100	1.600	3,00	(*) 5,0	—	55	100	3,0	—	—	—	(*) Esistono acq. minori per complessivi 2 l/sec
Banchette	1.231	1.800	—	3,18	3,18	—	42	23	3,18	—	—	—	
Barbania	1.160	600	—	1,49	0,40	1,08	56	117	0,4	56	65	1,1	
Bardonecchia	2.667	4.000	13.000	26,66	34,0	—	54	204/1	23,0	—	—	—	
							54	204/2	4,0				
							54	204/3	5,0				
							54	204/4	1,0				
							54	204/5	1,0				
Barone Canavese	592	450	—	0,97	2,0	—	56	92	2,0	—	—	—	
Beinasco	5.511	9.700	230	20,71	25,0	—	56	227	25,1	—	—	—	
Bibiana	2.312	1.400	120	3,39	—	3,39	—	—	—	67	95	4,0	
Bobbio Pellice	922	500	500	1,96	6,96	—	67	294	6,96	—	—	—	
Bollengo	2.113	2.500	80	3,80	4,2	—	42	24	4,2	—	—	—	
Borgaro Torinese	2.307	4.000	1.270	10,27	11,0	—	56	199	11,0	—	—	—	
Borgiallo	613	400	250	1,23	1,5	—	42	29	1,5	—	—	—	

Regione del PIEMONTE — *Segue* **Provincia di TORINO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità (l/sec)	Integrazione attuale in uso (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Borgofranco d'Ivrea	3.237	4.000	8.120	7,73	10,0	—	42	8/1	5,0	—	—	—	
							42	8/2	5,0				
Borgamasino	1.137	600	—	1,52	2,0	—	43	80	2,0	—	—	—	
Borgone Susa	2.210	3.500	—	6,76	2,5	4,26	55	117/1	2,1	—	—	—	
							55	117/2	0,5	55	62	5,0	
Bosconero	1.627	1.300	—	3,08	—	3,08	—	—	—	56	67	4,0	
Brandizzo	4.096	7.000	115	16,46	—	16,46	—	—	—	56	72	17,0	
Bricherasio	2.791	2.500	15	4,06	4,2	—	67	207	4,2	—	—	—	
Brosso	523	700	250	1,85	2,25	—	42	11	2,25	—	—	—	
Brozolo	643	350	15	1,19	3,9	—	57	199	3,9	—	—	—	
Bruino	932	500	—	1,20	2,5	—	56	199	2,5	—	—	—	
Brusasco	1.551	800	—	1,78	5,07	—	57	199	5,0	—	—	—	
Bruzolo	1.064	800	—	1,54	4,0	—	55	163	4,0	—	—	—	
Buriasco	1.154	600	30	3,48	—	3,48	—	—	—	67	94	3,5	
Burolo	872	1.300	—	2,21	5,0	—	42	18	5,0	—	—	—	
Busano	860	1.100	—	2,18	2,5	—	56	96	2,5	—	—	—	
Bussoleno	5.731	9.000	775	20,62	21,0	—	55	175	21,0	—	—	—	
Buttigliera Alta	2.422	3.500	1.200	7,66	19,0	—	55	209/1	4,0	—	—	—	
							55	209/2	15,0				
Cafasse	2.806	4.000	120	7,28	5,0	2,28	56	141	5,0	56	66	3,0	
Caluso	6.160	6.000	173	14,14	40,0	—	56	112	40,0	—	—	—	
Cambiano	3.004	5.300	90	9,91	10,0	3,91	68	253	10,0	—	—	—	
Campiglione Fenile	1.117	600	—	1,88	—	1,88	—	—	—	67	94	1,9	
Candia Canavese	1.249	1.000	500	2,78	3,5	—	56	79	3,5	—	—	—	
Candiolo	1.908	3.300	100	7,42	—	7,42	—	—	—	68	100	8,0	
Canischio	448	200	100	0,77	4,0	—	42	73	4,0	—	—	—	
Cantalupa	978	1.467	400	2,98	3,0	—	67	260*bis*	3,0	—	—	—	
Cantoira	623	300	400	1,49	6,0	—	41	82	6,0	—	—	—	
Caprie	1.471	750	—	1,42	2,0	—	55	179/1	1,5	—	—	—	
							55	179/2	0,5				
Caravino	1.161	700	—	1,60	3,0	—	42	60	3,0	—	—	—	
Carema	1.125	800	—	1,52	2,0	—	42	1	2,0	—	—	—	
Carignano	8.008	9.300	240	27,76	15,0	12,76	56	265	15,0	68	103	13,0	
Carmagnola	14.477	21.600	800	60,96	100,0	—	68	292	100,0	—	—	—	
Casalborgone	1.577	900	15	2,25	4,0	—	56	155	4,0	—	—	—	
Cascinette d'Ivrea	1.129	1.700	—	2,96	2,5	0,46	42	17	2,5	42	29	0,6	
Caselette	803	300	200	1,28	30,0	—	56	181	30,0	—	—	—	
Caselle Torinese	7.903	13.800	355	37,42	38,0	—	56	151/1	33,0	—	—	—	
							56	151/2	5,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotti	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castegneto Po	933	500	70	1,18	2,8	—	56	154	2,8	—	—	—	
Castagnole Piemonte	1.485	900	30	3,84	—	3,84	—	—	—	68	105	4,0	
Castellamonte	8.283	9.000	370	15,99	23,4	—	42	63/1	13,5	—	—	—	
							42	63/2	5,0				
							42	63/3	2,0				
							42	63/4	1,4				
							42	63/5	1,5				
Castelnuovo Nigra	874	450	200	1,35	6,0	—	42	31/1	3,0	—	—	—	
							42	31/2	3,0				
Castiglione Torinese	2.713	4.000	—	7,23	11,0	—	56	228	3,0	—	—	—	
							56	182	8,0				
Cavagnolo	1.522	2.000	100	3,90	4,0	—	57	199	4,0	—	—	—	
Cavour	5.199	2.800	70	11,27	20,0	—	67	300	20,0	—	—	—	
Cercenasco	1.480	1.500	—	4,47	—	4,47	—	—	—	68	104	5,0	
Ceres	1.280	650	1.200	3,44	4,0	—	55	102/1	2,0	—	—	—	
							55	102/2	1,0				
							55	102/3	0,5				
							55	102/4	0,5				
Ceresole Reale	237	400	1.600	3,54	8,1	—	41	25/1	5,6	—	—	—	
							41	25/2	2,5				
Cesana Torinese	918	450	2.000	4,18	4,5	—	66	243	4,5	—	—	—	
Chialamberto	621	300	200	0,98	1,5	—	41	71	1,5	—	—	—	
Chianocco	1.371	1.000	—	1,83	7,0	—	55	162/1	3,0	—	—	—	
							55	162/2	2,0				
							55	162/3	1,0				
							55	162/4	1,0				
Chiaverano	1.820	2.700	30	4,64	4,6(	—	42	13	4,66	—	—	—	
Chieri	19.688	34.000	800	97,78	100,0	—	56	241/1	96,0	—	—	—	
							56	241/2	4,0				
Chiesanuova	298	150	—	0,37	—	0,37	—	—	—	42	30	1,0	
Chiomonte	1.132	600	400	1,85	11,0	—	55	186/1	9,0	—	—	—	
							55	186/2	2,0				
Chiusa di San Michele	1.371	2.000	300	3,98	1,3	2,68	55	194/1	0,7	—	—	—	
							55	194/2	0,6	55	63	3,0	
Chivasso	16.427	29.000	1.700	81,42	25,0	56,42	56	144	25,0	56	71	70,0	
Ciconio	388	300	—	0,73	—	0;73	—	—	—	56	65	1,0	
Cintano	283	140	—	0,38	2,0	—	42	44/2	2,0	—	—	—	
Cinzano	385	200	—	1,05	—	*) 1,05	—	—	—	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dal consorzio della Collina Torinese
Ciriè	10.707	19.000	490	47,10	30,5	16,6	56	135	30,5	66	69	17,0	
Claviere	133	200	2.000	3,85	6,0	—	66	254/1	3,0	—	—	—	
							66	254/2	3,0				

COMUNE	Abitant all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
		Residenti	Fluttuanti				DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
							Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Coassolo Torinese	1.646	800	100	2,06	1,0	1,06	56	104	1,0	56	65	1,0	
Coazze	3.025	1.500	485	3,80	9,5	—	65	207	9,5	—	—	—	
Collegno	21.282	37.000	2.450	103,70	120,0	—	56 56	189/1 189/2	90,0 30,0	—	—	—	
Colleretto Castelnuovo	464	250	—	0,56	0,70	—	42	30	0,7	—	—	—	
Colleretto Giacosa	699	750	—	1,46	1,46	—	42	23	1,46	—	—	—	
Condovè	4.597	2.300	185	4,94	12,5	—	55 55 55 55 55	178/1 178/2 178/3 178/4 178/5	0,5 0,5 1,0 10,0 0,5	—	—	—	
Corio	3.295	2.000	210	1,62	4,4	—	56	105	4,4	—	—	—	
Cossano Canavese	734	500	160	1,36	1,5	—	60	43	1,5	—	—	—	
Cuceglio	688	450	—	0,93	1,0	—	42	78	1,0	—	—	—	
Cumiana	4.348	3.200	250	6,47	4,5	1,97	67	234	4,5	67	91	2,0	
Cuorgnè	8.211	12.000	500	24,72	15,0	9,72	42	56	15,0	42	31	10,0	
Druento	3.413	5.000	—	9,26	12,4	—	56	168	12,4	—	—	—	
Exilles	653	300	160	0,84	9,7	—	54 54 54 54 54	206/1 206/2 206/3 206/4 206/5	4,0 2,0 1,7 1,0 1,0	—	—	—	
Favria	3.001	5.000	210	9,40	9,5	—	56	97	9,5	—	—	—	
Felletto	1.616	1.600	—	2,85	4,8	—	56	109	4,8	—	—	—	
Fenestrelle	1.138	900	600	2,86	17,0	—	55 55 55 55	221/1 221/2 221/3 221/4	7,0 3,0 4,0 3,0	—	—	—	
Fiano	1.214	600	15	1,56	2,0	—	56	141	2,0	—	—	—	
Fiorano Canavese	997	1.500	—	3,33	4,0	—	42	22	4,0	—	—	—	
Foglizzo	2.085	1.400	—	3,17	—	3,17	—	—	—	56	68	4,0	
Forno Canavese	3.625	6.000	150	9,14	4,0	5,14	42	83	4,0	42	32	5,14	
Frassinetto	790	400	100	1,26	2,64	—	42	28	2,14 0,50	—	—	—	
Front	1.286	1.400	—	2,97	16,0	—	56	117	16,0	—	—	—	
Frossasco	1.250	600	—	1,76	3,0	—	67	260	3,0	—	—	—	
Garzigliana	516	300	—	1,32	—	1,32	—	—	—	67	94	1,3	
Gassino Torinese	5.609	8.500	300	19,03	20,0	—	56 56	183 228	19,5 0,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità (l/sec)	Integrazione attuale in uso (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Germagnano	1.140	1.000	250	1,60	1,9	—	56	124/1	1,0	—	—	—	
							56	142/2	0,5				
							56	124/3	0,4				
Giaglione	733	400	—	0,84	3,1	—	55	173/1	0,2	—	—	—	
							55	173/2	0,8				
							55	173/3	0,6				
							55	173/4	0,3				
							55	173/5	0,1				
							55	173/6	0,7				
							55	173/7	0,4				
Giaveno	85.26	5.000	795	11,02	22,0	—	55	222/1	20,0	—	—	—	
							55	222/2	2,0				
Givoletto	458	250	30	0,52	2,0	—	56	166	2,0	—	—	—	
Gravere	441	200	70	0,54	—	0,54	—	—	—	55	63	1,0	
Groscavallo	429	900	400	0,90	11,5	—	41	71/1	1,5	—	—	—	
							41	71/2	3,0				
							41	71/3	6,0				
							41	71/4	1,0				
Grosso	894	900	—	1,61	3,0	—	56	127	3,0	—	—	—	
Grugliasco	13.664	29.000	2.500	82,10	65,0	17,1	56	212	65,0	56	76	18,0	
Ingria	398	200	—	0,37	3,0	—	42	19/1	1,0	—	—	—	
							42	19/2	1,0				
							42	19/3	1,0				
Inverso Pinasca	654	350	70	0,68	2,9	—	67	258	2,90	—	—	—	
Isolabella	354	200	—	0,79	—	0,79	—	—	—	68	103"	0,8	
Issiglio	467	250	—	0,50	0,50	—	42	21	0,5	—	—	—	
Ivrea	23.723	36.000	14.200	341,65	410,0	—	42	23	410,0	—	—	—	
La Cassa	595	300	—	0,64	2,0	—	56	149/1	1,5	—	—	—	
							56	149/2	0,5				
La Loggia	2.018	3.500	—	6,72	—	(*) 6,72	—	—	—	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dall'A.A.M.T.
Lanzo Torinese	4.978	5.500	580	9,96	10,0	—	56	117/1	5,0	—	—	—	
							56	117/2	5,0				
Lauriano	1.190	600	—	3,30	3,30	—	57	199	3,5	—	—	—	
Lèini	4.070	7.000	—	13,40	14,0	—	56	152	14,0	—	—	—	
Lemie	628	300	200	1,06	10,0	—	55	131/1	3,0	—	—	—	
							55	131/2	3,0				
							55	131/3	1,0				
							55	131/4	1,0				
							55	131/5	2,0				
Lessolo	1.970	3.000	—	5,22	2,7	2,52	42	16	2,7	42	29'''	3,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Levone	576	300	—	0,74	2,0	—	56	107	2,0	—	—	—	
Locana	3.012	1.500	250	3,54	15,5	—	42	40/1	1,6	—	—	—	
							42	40/2	1,0				
							42	40/3	1,2				
							42	40/4	8,1				
							42	40/5	0,7				
Lombardore	852	700	—	1,49	2,0	—	56	137	2,0	—	—	—	
Lombriasco	848	500	—	1,50	—	1,5	—	—	—	107	107	1,5	
Loranzé	830	1.300	—	2,23	3,2	—	42	35/1	2,0	—	—	—	
							42	35/2	1,2				
Lugnacco	388	200	—	0,38	2,5	—	42	21	2,5	—	—	—	
Luserna San Giovanni	6.290	8.000	390	14,06	14,5	—	67	286	14,5	—	—	—	
Lusernetta	592	300	60	0,62	1,4	—	67	297/1	0,2	—	—	—	
							67	297/2	1,2				
Lusiglié	542	300	—	0,68	—	0,68	—	—	—	56	64'	0,7	
Macello	1.224	700	—	3,14	—	3,14	—	—	—	67	94	3,14	
Maglione	596	300	—	1,01	3,0	—	43	81	3,0	—	—	—	
Marentino	767	400	—	0,99	1,0	—	56	228	1,0	—	—	—	
Massello	262	150	—	0,53	3,0	—	67	245/1	1,0	—	—	—	
							67	245/2	1,0				
							67	245/3	1,0				
Mathi	3.243	5.000	430	8,86	9,0	—	56	126	9,0	—	—	—	
Mattie	1.021	500	50	1,07	1,95	—	55	189/1	0,95	—	—	—	
							55	189/2	1,0				
Mazzé	3.432	6.000	—	11,38	15,0	—	56	113	15,0	—	—	—	
Meana di Susa	922	500	150	1,59	—	1,59	—	—	—	55	63	2,0	
Mercenasco	1.310	1.000	150	2,22	2,5	—	60	42	2,0	—	—	—	
							79	42	0,5				
Meugliano	150	170	—	0,38	1,0	—	42	10	1,0	—	—	—	
Mezzenile	1.309	650	500	2,14	2,5	—	55	115	2,50	—	—	—	
Mombello di Torino	340	200	—	0,62	0,70	—	56	228	0,70	—	—	—	
Mompantero	900	500	—	0,91	7,0	—	55	161/1	2,0	—	—	—	
							55	161/2	1,0				
							55	161/3	3,0				
							55	161/4	1,0				
Monastero di Lanzo	757	400	500	1,94	—	1,94	—	—	—	56	65	1,9	
Moncalieri	34.857	60.000	2.400	149,23	112,0	37,23	56-58	239/1	12,0	68	96	40,0	
							56-58	239/2	60,0				
							56-58	239/3	30,0				
							56-58	239/4	10,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			A NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Moncenisio	100	500	150	1,15	4,5	—	55	147	4,5	—	—	—	
Montaldo Torinese	511	350	—	2,00	2,0	—	56	228	2,0	—	—	—	
Montalenghe	753	600	—	1,28	1,5	—	42	79	1,5	—	—	—	
Montalto Dora (*)	2.166	3.000	200	5,52	5,52	—	42	23	5,52	—	—	—	(*) Servito dall'acquedotto d' Ivrea
Montanaro	4.425	7.000	70	17,55	51,0	—	56	139	51,0	—	—	—	
Monteu da Po	904	1.300	—	2,46	3,0	—	57	199	3,0	—	—	—	
Moriondo Torinese	697	450	—	1,31	1,5	—	56	232	1,5	—	—	—	
Nichelino	14.907	26.000	355	76,63	30,0	46,63	68	238	30,0	68	97	50,0	
Noasca	781	400	190	1,25	4,0	—	41	26/1	2,0	—	—	—	
							41	26/2	1,0				
							41	26/3	1,0				
Nole	4.041	6.000	170	10,94	2,8	8,14	56	117	2,8	56	65	8,1	
Nomaglio	442	720	70	1,47	2,0	—	42	5	2,0	—	—	—	
None	2.860	4.500	400	9,95	37,0	—	68	263	37,0	—	—	—	
Novalesa	576	300	250	1,16	15,5	—	55	148/1	11,0	—	—	—	
							55	148/2	4,5				
Oglianico	1.155	1.600	—	3,00	3,0	—	42	87	3,0	—	—	—	
Orbassano	8.481	15.000	200	41,47	30,0	11,47	56	237	30,0	56	77	12,0	
Orio Canavese	880	850	—	1,67	2,0	—	56	79	2,0	—	—	—	
Osasco	676	500	—	1,47	—	1,47	—	—	—	67	94	1,5	
Osasio	602	300	—	1,47	—	1,47	—	—	—	68	105	1,8	
Oulx	1.873	900	1.500	4,66	5,0	—	54	217/1	2,0	—	—	—	
							54	217/2	—				
							54	217/3	1,0				
							54	217/4	1,0				
							54	217/5	0,5				
							54	217/6	0,5				
Ozegna	849	500	—	1,05	—	1,05	—	—	—	42	33	1,05	
Palazzo Canavese	865	750	—	1,50	1,5	—	43	39	1,5	—	—	—	
Pancalieri	1.831	1.000	—	3,40	—	3,40	—	—	—	107	107	3,5	
Parella	499	600	—	1,11	1,5	—	42	23	1,5	—	—	—	
Pavarolo	386	300	—	0,74	1,0	—	56	228	1,0	—	—	—	
Pavone Canavese (*)	3.104	4.700	—	8,50	8,5	—	—	—	—	—	—	—	(*) Servito dall'acquedotto d' Ivrea
Pecco	249	150	—	0,30	0,30	—	42	21	0,5	—	—	—	
Pecetto Torinese	1.423	700	100	1,89	2,5	—	56	239	2,5	—	—	—	
Perosa Argentina	4,524	2.500	350	4,93	11,0	—	67	246/1	8,0	—	—	—	
							67	246/2	3,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 — DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta a 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Perosa Canavese	410	2.500	—	3,49	3,5	—	42	59	3,5	—	—	—	
Perrero	1.746	900	500	2,48	5,8	—	67	257/1	3,3	—	—	—	
							67	257/2	1,0				
							67	257/3	1,0				
							67	257/4	0,5				
Pertusio	706	650	—	1,25	3,0	—	42	75	3,0	—	—	—	
Pessinetto	812	400	500	1,68	1,7	—	55	116/1	0,8	—	—	—	
							55	116/2	0,1				
							55	116/3	0,8				
Pianezza	4.543	8.000	—	2,96	20,0	—	56	197	20,0	—	—	—	
Pinasca	2.712	3.000	—	4,87	8,0	—	67	247	8,0	—	—	—	
Pinerolo	29.557	45.000	1.950	127,56	107,0	20,56	67	274/1	75,0	—	—	—	
							67	274/2	25,0				
							67	274/3	7,0	67	94	20,60	
Pino Torinese	3.155	500	250	8,71	3,7	(*) 5,01	56	228	3,7	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dall'A. A. M. T.
Piobesi Torinese	1.865	1.600	—	4,35	—	4,35	—	—	—	68	100	5,0	
Piossasco	4.328	6.500	—	12,43	12,5	—	68	236	12,5	—	—	—	
Piscina	1.772	3.000	—	6,11	—	6,11	—	—	—	67	94	6,1	
Piverone	1.356	1.500	100	2,83	3,0	—	43	50	3,0	—	—	—	
Poirino	5.413	5.000	150	15,76	16,0	—	68	268	16,0	—	—	—	
Pomaretto	1.026	1.672	30	3.04	6,0	—	67	246-*bis*	6,0	—	—	—	
Pont Canavese	5.281	3.500	505	6,90	7,0	—	42	42	7,0	—	—	—	
Porte	913	600	—	1,02	1,8	—	67	272	1,8	—	—	—	
Pragelato	753	400	1.300	3,26	9,2	—	54	219/1	5,0	—	—	—	
							54	219/2	1,5				
							54	219/3	0,6				
							54	219/4	1,5				
							54	219/5	0,6				
Prali	695	350	1.000	2,60	(*) 12,5	—	67	270/1	1,0	—	—	—	(*) Esistono acquedotti minori portata complessiva 9 l/sec.
							67	270/2	1,5				
							67	270/3	1,0				
Pralormo	1.067	600	—	2,24	3,0	—	68	293	3,0	—	—	—	
Pramollo	703	1.146	—	2,14	3,0	—	67	271	3,0	—	—	—	
Prarostino	1.003	1.000	—	2,08	2,8	—	67	278-*bis*/1	0,5	—	—	—	
							67	278-*bis*/2	1,0				
							67	278-*bis*/3	0,5				
							67	278-*bis*/4	0,5				
							67	278-*bis*/5	0,3				
Prascorsano	702	700	200	1,43	3,0	—	42	75	3,0	—	—	—	
Pratiglione	847	900	—	1,50	1,5	—	42	84	1,5	—	—	—	
Quagliuzzo	322	200	—	0,38	1,6	—	42	23	1,6	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Quassolo	504	756	—	1,36	3,0	—	42	8-*bis*	3,0	—	—	—	
Quincinetto	1.153	1.300	30	2,65	3,65	—	42	2	3,65	—	—	—	
Reano	752	500	60	1,16	1,5	—	55	224	1,5	—	—	—	
Ribordone	387	200	120	0,72	3,2	—	42	27/1	1,2	—	—	—	
							42	27/2	0,4				
							42	27/3	0,5				
							42	27/4	0,4				
							42	27/5	0,7				
Rivalba	643	300	—	0,92	—	(*) 0,92	—	—	—	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dal Consorzio Collina Torinese
Rivalta di Torino	2.520	4.500	—	7,14	10,0	—	56	226	10,0	—	—	—	
Riva presso Chieri	2.194	2.500	—	6,35	7,0	—	58	241/1	4,0	—	—	—	
							58	242/2	3,0				
Rivara	2.145	3.000	—	5,11	2,5	2,61	42	96	2,5	42	32	2,9	
Rivarolo Canavese	8.311	14.000	1.000	32,03	50,0	—	56	98	50,0	—	—	—	
Rivarossa	753	500	—	1,19	8,0	—	56	129	8,0	—	—	—	
Rivoli	20.253	30.000	1.270	83,82	174,0	—	56	211	174,0	—	—	—	
Robassomero	918	1.400	120	1,23	1,5	—	56	199	1,5	—	—	—	
Rocca Canavese	1.644	800	30	1,83	4,5	—	56	106/1	1,5	—	—	—	
							56	106/2	1,5				
							56	106/3	0,2				
							56	106/4	0,5				
							42	106/5	0,6				
							42	106/6	0,2				
Roletto	777	1.665	—	2,59	—	2,59	—	—	—	67	94	2,6	
Romano Canavese	1.562	2.000	—	3,00	3,00	—	42	60	3,0	—	—	—	
Ronco Canavese	1.607	800	380	1,95	11,0	—	42	9/1	3,0	—	—	—	
							42	9/2	2,0				
							42	9/3	3,0				
							42	9/4	2,0				
							42	9/5	1,0				
Rondissone	1.433	1.500	—	3,24	1,0	2,24	57	140	1,0	57	81	3,0	
Rorà	322	700	—	0,54	1,4	—	67	296	1,4	—	—	—	
Roreto Chisone	1.349	700	550	2,25	4,0	—	55	233	4,0	—	—	—	
Rosta	916	500	—	1,01	2,5	—	55	210	2,5	—	—	—	
Rubiana	1.274	600	600	7,42	2,8	4,62	—	—	—	55	60	5,0	
Rueglio	1.070	800	100	1,74	2,5	—	42	21	2,5	—	—	—	
Salassa	1.406	2.500	—	4,39	4,5	—	42	76	4,5	—	—	—	
Salbertrand	639	370	500	1,54	16,0	—	54	205	16,0	—	—	—	
Salerano Canavese	505	800	—	1,40	0,40	(*) 1,00	42	23	0,4	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dall'acquedotto di Ivrea

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Salza di Pinerolo	299	200	—	0,58	—	0,58	—	—	—	67	91	1,0	
S..mone (*)	1.029	1.500	—	2,74	2,74	—	42	23	2,74	—	—	—	(* Servito da Ivrea
San Benigno Canavese	2.673	3.000	60	6,19	—	6,19	—	—	—	56	70	7,0	
San Carlo Canavese	2.031	3.500	—	6,67	8,0	—	56	135	8,0	—	—	—	
San Colombano Belmonte	303	200	—	0,39	—	0,39	—	—	—	42	31,0	0,5	
San Didero	402	200	—	0,38	2,0	—	55	176	2,0	—	—	—	
San Francesco al Campo	3.113	5.000	—	8,76	2,4	6,36	56	117	2,4	56	65	6,4	
Sangano	637	955	—	1,76	2,0	—	56	199	2,0	—	—	—	
San Germano Chisone	1.841	1.000	210	2,18	5,0	—	67	271	5,0	—	—	—	
San Gillio	609	300	100	0,78	2,0	—	56	167	2,0	—	—	—	
San Giorgio Canavese	2.228	1.600	30	3,81	7,0	—	42	89	7,0	—	—	—	
San Giorio di Susa	1.157	1.600	30	3,40	3,5	—	55	190	3,5	—	—	—	
San Giusto Canavese	1.828	1.300	—	3,16	—	3,16	—	—	—	56	65	4,0	
San Martino Canavese	810	500	30	1,18	1,5	—	42	58	1,5	—	—	—	
San Maurizio Torinese	5.462	10.000	170	20,28	20,0	—	56	142	20,0	—	—	—	
San Mauro Canavese	8.521	13.000	585	26,81	34,0	—	56	199	6,0	—	—	—	
							56	200/1	28,0				
San Pietro Val Lemina	660	350	50	0,76	—	0,76	—	—	—	67	93	1,0	
San Ponso	284	200	—	0,51	0,6	—	42	75	0,6	—	—	—	
San Raffaele Cimena	1.448	900	150	1,98	2,0	—	56	172	2,0	—	—	—	
San Sebastiano da Po	1.531	800	—	1,66	12,0	—	56	155	12,0	—	—	—	
San Secondo di Pinerolo	1.991	1.000	100	2,36	22,0	—	67	278	22,0	—	—	—	
Sant'Ambrogio di Torino	3.237	1.200	450	3,08	5,0	—	55	195	3,0	—	—	—	
							55	195	2,0				
Sant'Antonino di Susa	2.806	4.500	470	8,27	10,0	—	55	192	10,0	—	—	—	
Santena	4.463	8.000	50	18,91	4,0	14,91	68	199	4,0	68	101	15,0	
Sauze di Cesana	227	200	900	1,86	3,0	—	66	255	3,0	—	—	—	
Sauze d'Oulx	547	900	900	16,76	10,	6,76	54	218/1	4,0	54	58	7,0	
							54	218/2	6,0				
Scalenghe	2.266	1.500	—	5,95	—	5,95	—	—	—	68	103	6,0	
Scarmagno	628	650	200	1,55	6,5	—	42	66	6,5	—	—	—	
Sciolze	757	400	—	1,0	1,0	—	42	79	1,0	—	—	—	
							56	228	—	—	—	—	
Sestriere	492	800	12.000	21,21	22,0	—	66	244/1	13,0	—	—	—	
							66	244/2	4,0				
							66	244/3	2,0				
							66	244/4	3,0				
Settimo Rottaro	651	400	—	0,94	1,0	—	43	60	1,0	—	—	—	
Settimo Torinese	18.292	32.000	1.180	90,57	120,0	—	56	171	120,0	—	—	—	
Settimo Vittone	1.785	1.600	150	3,21	5,0	—	42	3	5,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sparone	1.461	900	150	2,38	3,0	—	42	41/1	2,0	—	—	—	
							42	41/2	1,0				
Strambinello	242	250	—	0,49	1,8	—	42	23	1,8	—	—	—	
Strambino	4.911	7.000	630	13,82	35,0	—	42	60	35,0	—	—	—	
Susa	6.039	7.000	2.290	18,96	20,0	—	55	174	20,0	—	—	—	
Tavagnasco	889	1.000	—	1,90	4,0	—	42	4/1	3,0	—	—	—	
							42	4/2	1,0				
Torino	1.025.822	1.780.000	128.000	14.527,0	6.215,0	•8.312,0	56	199	6.215,0	56	73/92/78	8500,0	
Torrazza Piemonte	1.973	3.500	60	3,64	4,0	—	57	145	4,0	—	—	—	
Torre Canavese	546	400	—	0,72	1,4	—	42	45	1,4	—	—	—	
Torre Pellice	4.642	3.000	2.300	8,58	25,4	—	67	285	25,4	—	—	—	
Trana	1.470	900	80	2,03	3,0	—	55	223	3,0	—	—	—	
Trausella	232	250	—	0,52	1,0	—	42	14	1,0	—	—	—	
Traversella	827	800	300	1,95	2,0	—	42	7	2,0	—	—	—	
Traves	632	350	230	1,28	2,0	—	55	123/1	1,0	—	—	—	
							55	123/2	1,0				
Trofarello	5.466	10.000	135	23,34	12,0	11,34	68	252	12,0	68	98	12,0	
Usseaux	441	250	—	0,64	15,0	—	55	220/1	2,0	—	—	—	
							55	220/2	2,0				
							55	220/3	6,0				
							55	220/4	1,0				
							55	220/5	4,0				
Usseglio	688	350	1.450	3,45	10,4	—	55	130/1	5,4	—	—	—	
							55	130/2	2,0				
							55	130/3	2,0				
							55	130/4	1,0				
Vaie	1.210	1.200	—	2,21	3,7	—	55	193/1	3,0	—	—	—	
							55	193/2	0,7				
Val della Torre	1.35’	700	100	1,88	10,0	—	55	165/1	2,0	—	—	—	
							55	165/2	3,0				
							55	165/3	2,0				
							55	165/4	3,0				
Valgioie	443	225	250	0,81	1,9	—	55	222	1,9	—	—	—	
Vallo Torinese	565	847	—	1,55	1,75	—	56	141	1,75	—	—	—	
Valperga	2.915	4.000	60	7,05	8,0	—	42	75	8,0	—	—	—	
Valprato Soana	452	250	300	1,04	1,5	—	42	6/1	0,3	—	—	—	
							42	6/2	0,3	—	—	—	
							42	6/3	0,5				
							42	6/4	0,4				
Varisella	538	807	—	1,50	2,0	—	56	141	2,0	—	—	—	
Vauda Canavese	1.165	700	—	1,75	1,0	0,75	56	117	1,0	56	65	0,75	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Resident	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Venalzio	930	800	300	2,13	11,0	—	55	160/1	6,0	—	—	—	
							55	160/2	2,0				
							55	160/3	3,0				
Venaria	18.331	32.000	1.050	93,15	46,0	(*) 47,15	56	199	46,0	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dall'Acquedotto A.A.M.T.
Verolengo	4.543	4.600	70	9,9	10,0	—	57	146	10,0	—	—	—	
Verrua Savoia	1.756	900	—	2,15	4,5	—	57	119	4,5	—	—	—	
Vestigné	1.063	500	—	1,24	1,0	(*) 0,24	42	60	1,0	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dall' acquedotto di Masino
Vialfré	259	250	—	0,53	0,6	—	42	45	0,6	—	—	—	
Vico Canavese	1.183	900	400	2,51	2,8	—	42	10	2,0	—	—	—	
Vidracco	344	500	—	0,84	0,9	—	42	45	0,9	—	—	—	
Vigone	4.494	4.000	120	11,83	—	11,83	—	—	—	68	106	12,0	
Villafranca Piemonte	5.084	2.600	60	8,48	—	8,48	—	—	—	68	108	8,5	
Villanova Canavese	946	1.100	—	2,09	1,0	1,09	56	117	1,0	56	65	2,1	
Villarbasse	1.170	1.800	—	3,14	19,5	—	56	225	19,5	—	—	—	
Villardora	1.511	1.700	50	2,53	2,8	—	55	180	2,8	—	—	—	
Villareggia	1.201	800	—	2,42	4,0	—	57	117	4,0	—	—	—	
Villar Fiocchiardo	1.852	2.000	60	3,64	12,8	—	55	191/1	12,3	—	—	—	
							55	191/2	0,5				
Villar Pellice	1.304	700	350	1,93	2,0	—	47	295	2,0	—	—	—	
Villar Perosa	3.785	6.000	4.000	16,67	18,0	—	67	259	18,0	—	—	—	
Villa Stellone	2.834	5.000	120	9,44	10,0	—	68	199	10,0	—	—	—	
Vinovo	4.062	7.000	190	16,75	8,0	8,75	68	250	8,0	68	100	9,0	
Virle Piemonte	959	600	—	2,20	—	2,20	—	—	—	68	105	2,5	
Vische	1.698	1.200	—	3,18	4,0	—	42	94	4,0	—	—	—	
Vistrorio	547	500	80	1,00	1,0	—	42	21	1,0	—	—	—	
Viù	2.182	1.100	900	3,55	10,5	—	55	132/1	3,0	—	—	—	
							55	132/2	2,0				
							55	132/3	1,0				
							55	132/4	2,0				
							55	132/5	1,0				
							55	132/6	1,5				
Volpiano	5.386	7.000	200	17,24	10,0	7,24	56	143	10,0	56	70	8,0	
Volvera	1.863	2.000	200	5,35	—	5,35	—	—	—	68	99	6,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agrate Conturbia	1.114	580	—	1,61	—	1,61	—	—	—	31	29	1,61	
Amene	1.147	580	135	1,29	2,0	—	30	80	2,0	—	—	—	
Antrona Schieranco	793	610	320	2,06	(*) 3,0	—	15	20/1	1,0	—	—	—	(*) Altro acquedotto per complessivi 1,0 l/sec
							15	20/2	0,5				
							15	20/3	0,5				
Anzola d'Ossola	428	320	30	0,75	12,0	—	30	43	12,0	—	—	—	
Arizzano	798	940	70	1,32	1,5	—	31	54/1	0,6	—	—	—	
							31	54/2	0,9				
Armeno	2.160	1.580	200	3,59	3,8	—	30	71/1	1,5	—	—	—	
							30	71/2	1,0				
							30	71/3	0,5				
							30	71/4	0,5				
							30	71/5	0,3				
Arola	384	626	110	1,43	—	1,43	—	—	—	30	15	1,6	
Arona	11.905	18.000	3.800	56,79	51,0	5,79	31	89/1	49,0	31	29	6,0	
							31	89/2	2,0				
Aurano	465	240	80	68,0	1,0	—	16	37/1	1,0	—	—	—	
Baceno	1.181	1.380	200	4,09	21,0	—	15	2/1	10,0	—	—	—	
							15	2/2	3,0				
							15	2/3	4,0				
							15	2/4	1,0				
							15	2/5	2,0				
							15	2/6	1,0				
Bannio Anzino	871	440	80	1,45	9,0	—	30	42/1	3,0	—	—	—	
							30	42/2	3,0				
							30	42/3	3,0				
Barengo	1.340	950	—	2,92	—	2,92	—	—	—	44	51	3,0	
Baveno	3.827	6.200	7.600	25,05	21,0	4,05	31	59	21,0	31	26	4,05	
Bée	494	510	350	1,50	1,6	—	31	53/1	0,3	—	—	—	
							31	53/2	0,3				
							31	53/3	0,5				
							31	53/4	0,5				
Belgirate	631	1.100	1.000	3,58	5,0	—	31	68	5,0	—	—	—	
Bellinzago Novarese	6.899	12.000	130	34,88	40,0	—	44	128	40,0	—	—	—	
Beura Cardezza	1.694	1.300	70	2,58	4,5	—	15	23/1	0,5	—	—	—	
							15	23/2	4,0				
Biandrate	1.389	1.100	30	2,42	2,0	0,42	44	138	2,0	44	56	1,0	
Boca	1.170	1.140	70	2,26	0,83	1,44	30	94	0,83	30	—	1,44	
Bognanco	745	370	3.000	6,08	16,0	—	15	11/1	4,0	—	—	—	
							15	11/2	3,0				
							15	11/3	3,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
							15	11/4	3,0				
							15	11/5	1,0				
							15	11/6	2,0				
Bogogno	1.333	700	—	1,61	—	1,61	—	—	—	31	29	1,6	
Bolzano Novarese	850	970	—	1,70	—	1,70	—	—	—	30	19	2,0	
Borgolavezzaro	2.429	1.750	20	4,04	—	4,04	—	—	—	58	87	4,0	
Borgomanero	15.692	23.700	870	62,05	24,12	37,9	31	94	24,12	31	94/R	37,9	
Borgo Ticino	2.436	3.700	20	6,58	7,0	—	31	94	7,0	—	—	—	
Briga Novarese	1.700	2.600	—	2,73	9,0	—	30	92	9,0	—	—	—	
Briona	1.524	1.650	30	2,80	6,0	—	44	127	6,0	—	—	—	
Brovello Carpugnino	551	300	75	0,76	1,2	—	31	67/1	0,5	—	—	—	
							31	67/2	0,4				
							31	67/3	0,3				
Calasca-Castiglione	1.268	640	15	1,20	5,4	—	15	31/1	0,4	—	—	—	
							15	31/2	1,0				
							15	31/3	1,5				
							15	31/4	1,0				
							15	31/5	1,5				
Caltignaga	2.052	2.500	—	5,54	—	5,54	—	—	—	44	53	6,0	
Cambiasca	1.242	2.000	—	3,63	2,5	1,13	31	51/1	1,5	31	24	1,4	
							31	51/2	0,5				
							31	51/3	0,5				
Cameri	7.218	12.600	—	37,19	15,0	22,19	44	132	15,0	44	54	30,0	
Cannero Riviera	1.388	2.250	900	5,29	8,0	—	16	30/1	1,2	—	—	—	
							16	30/2	0,7				
							16	30/3	5,0				
							16	30/4	0,5				
							16	30/5	0,6				
Cannobio	4.338	7.000	3.200	18,43	26,5	—	16	27/1	2,5	—	—	—	
							16	27/2	8,0				
							16	27/3	5,0				
							16	27/4	3,0				
							16	27/5	8,0				
Caprezzo	225	120	10	0,25	1,0	—	31	49	1,0	—	—	—	
Carpignano Sesia	2.481	2.400	130	5,71	—	5,71	—	—	—	43	39	5,71	
Casalbertrame	789	400	—	1,35	15,0	—	44	142	15,0	—	—	—	
Casale Corte Cerro	2.663	3.380	170	5,79	6,0	—	30	47/1	3,0	—	—	—	
							30	47/2	2,0				
							30	47/3	1,0				
Casaleggio Novara	1.004	900	10	2,20	—	2,20	—	—	—	44	55	3,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Casalino	2.749	1.400	60	5,07	41,6	—	44	149	41,6	—	—	—	
Casalvolone	1.383	700	—	1,86	—	1,86	—	—	—	44	56	2,0	
Castellazzo Novarese	551	280	—	1,26	—	1,26	—	—	—	44	55	2,0	
Castelletto sopra Ticino	6.249	9.400	270	16,18	20,0	—	31	27/1	12,0	—	—	—	
							31	27/2	8,0				
Cavaglietto	476	240	—	0,78	14,0	—	44	119	14,0	—	—	—	
Cavaglio D'Agogna	1.518	880	20	0,56	4,0	—	44	118	4,0	—	—	—	
Cavaglio Spoccia	522	260	40	0,58	17,0	—	16	26/1	15,0	—	—	—	
							16	26/2	1,0				
							16	26/3	1,0				
Cavallirio	1.062	1.200	—	2,17	0,87	1,30	43	94	0,87	31	R	1,3	
Ceppo Morelli	608	300	100	0,88	13,0	—	30	40/1	8,0	—	—	—	
							30	40/2	1,0				
							30	40/3	2,0				
							30	40/4	2,0				
Cerano	5.860	5.900	110	15,13	77,0	—	44	148	77,0	—	—	—	
Cesara	749	380	30	0,73	1,0	—	30	69	1,0	—	—	—	
Colazza	381	571	200	1,38	2,5	—	31	86	2,5	—	—	—	
Comignago	605	900	—	1,33	—	1,33	—	—	—	31	29	1,33	
Cossogno	938	470	90	0,97	1,5	—	31	47/1	0,5	—	—	—	
							31	47/2	0,5				
							31	47/3	0,5				
Craveggia	833	420	400	1,82	6,5	—	16	10/1	5,5	—	—	—	
							16	10/2	1,0				
Cressa	1.427	1.900	164	3,6	—	3,6	—	—	—	44	50	4,0	
Crevoladossola	2.701	2.500	170	4,77	31,0	—	15	7/1	20,0	—	—	—	
							15	7/2	4,0				
							15	7/3	0,3				
							15	7/4	6,3				
							15	7/5	0,2				
							15	7/6	0,2				
Crodo	1.633	1.700	900	6,2	6,5	—	15	6/1	1,0	—	—	—	
							15	6/2	3,5				
							15	6/3	1,0				
							15	6/4	0,5				
							15	6/5	0,5				
Cureggio	1.831	1.700	—	3,5	—	3,	—	—	—	31/43	33	3,5	
Cursolo Orasso	431	220	75	0,56	2,2	—	16	19/1	1,2	—	—	—	
							16	19/2	1,0				
Divignano	918	950	—	1,69	2,0	—	44	108	2,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in suo (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Domodossola	16.728	27.000	2.220	77,0	111,0	—	15	17/1	105,0	—	—	—	
							15	17/2	0,4				
							15	17/3	0,5				
							15	17/4	0,8				
							15	17/5	3,2				
							15	17/6	0,6				
							15	17/7	0,5				
Domelletto	1.307	2.300	590	4,59	6,0	—	31	93	6,0	—	—	—	
Druogno	950	920	550	2,80	13,0	—	15	13/1	1,5	—	—	—	
							15	13/2	5,0				
							15	13/3	2,0				
							15	13/4	1,0				
							15	13/5	1,0				
							15	13/6	0,5				
							15	13/7	1,0				
							15	13/8	0,5				
							15	13/9	0,5				
Falmenta	729	370	65	0,75	2,3	—	16	25/1	0,8	—	—	—	
							16	25/2	0,8				
							16	25/3	0,7				
Fara Novarese	2.321	2.600	100	5,47	—	5,47	—	—	—	44	52	6,0	
Fontaneto d'Agogna	2.533	1.800	15	4,20	—	4,20	—	—	—	44	49	5,0	
Formazza	648	340	1.300	3,25	5,8	—	5-5	1/1	0,8	—	—	—	
							5-5	1/2	1,8				
							5-5	1/3	1,1				
							5-5	1/4	1,1				
							5-5	1/5	1,0				
Galliate	12.549	21.800	630	56,8	60,0	—	44	136	60,0	—	—	—	
Garbagna Novarese	1.018	550	—	1,71	2,0	—	44	146	2,0	—	—	—	
Gargallo	1.154	1.700	60	2,86	1,42	1,44	30	94	1,42	31	94R	1,44	
Gattico	2.508	3.400	—	6,54	1,66	4,88	31	94	1,66	31	94R	4,9	
Germagno	196	319	70	0,69	2,0	—	30	56	2,0	—	—	—	
Ghemme	4.154	4.400	30	8,31	9,0	—	43	117	9,0	—	—	—	
Ghiffa	2.317	3.800	530	7,49	3,3	4,19	31	55/1	1,3	3	25	5,0	
							31	55/2	1,0				
							31	55/3	1,0				
Gignese	874	880	1.300	4,0	4,0	—	31	66/1	3,0	—	—	—	
							31	66/2	1,0				
Gozzano	5.424	8.200	1.450	19,74	17,0	2,74	30	94	17,0	31	102R	2,74	
Granozzo con Monticello	1.511	760	10	2,24	8,0	—	44	150	8,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Gravellona Toce	4.725	7.700	610	17,68	22,5	—	30	58/1	20,0	—	—	—	
							30	58/2	0,5				
							30	58/3	0,5				
							30	58/4	1,0				
							30	58/5	0,5				
Grignasco	4.710	7.000	540	12,23	72,0	—	30	98/1	66,0	30	23	6,5	
							30	98/2	3,0				
							30	98/3	3,0				
Gurro	725	370	20	0,69	6,0	—	16	24	6,0	—	—	—	
Intragna	351	180	60	0,47	1,5	—	31	36/1	1,0	—	—	—	
							31	36/2	0,5				
Invorio	3.120	3.800	40	6,87	4,0	2,87	31	86	4,0	3'	28	3,0	
Landiona	719	360	—	1,24	—	1,24	—	—	—	43	42	1,24	
Lesa	2.540	3.500	1.160	7,92	13,0	—	31	73	13,0	—	—	—	
Loreglia	524	854	40	1,62	4,0	—	30	56"/1	3,0	—	—	—	
							30	56/2	1,0				
Macugnaga	820	410	5.000	9,42	12,5	—	30	39/1	1,5	—	—	—	
							30	39/2	2,5				
							30	39/3	0,5				
Madonna del Sasso	610	430	100	0,97	4,5	—	30	77/1	1,5	—	—	—	
							30	77/2	2,5				
							30	77/3	0,5				
Maggiora	1.686	1.170	—	2,17	1,50	0,67	30	94	1,5	31	94/R	0,67	
Malesco	1.316	1.100	1.000	4,05	16,4	—	16	15/1	9,0	—	—	—	
							16	15/2	3,1				
							16	15/3	3,8				
							16	15/4	0,5				
Mandello Vitta	386	672	—	1,56	2,0	—	44	134	2,0	—	—	—	
Marano Ticino	981	1.200	100	2,54	3,0	—	44	115	3,0	—	—	—	
Masera	1.253	1.360	40	2,52	6,0	—	15	12	6,0	—	—	—	
Massimo Visconti	856	600	90	1,33	2,2	—	21	72	2,2	—	—	—	
Massiola	331	539	—	0,95	4,0	—	30	56'''/1	2,0	—	—	—	
							30	56'''/2	2,0				
Meina	2.280	3.000	860	6,51	7,0	—	31	82/1	3,0	—	—	—	
							31	82/2	2,0				
							31	82/3	2,0				
Mergozzo	2.275	3.700	500	7,36	8,3	—	30	45/1	2,0	—	—	—	
							30	45/2	1,0				
							30	45/3	1,0				

COMUNE	Abitant. all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
							30	45/4	1,0				
							30	45/5	1,5				
							30	45/6	0,5				
							30	45/7	0,5				
							30	45/8	0,6				
							30	45/9	0,2				
Mezzomerico	1.001	740	—	1,83	10,0	—	44	116	10,0	—	—	—	
Miasino	1.006	1.020	30	1,83	3,0	—	30	75	3,0	—	—	—	
Miazzina	406	420	300	1,21	7,0	—	31	48	7,0	—	—	—	
Momo	2.386	3.000	40	6,79	—	6,79	—	—	—	44	51	7,0	
Montecrestese	1.320	1.500	100	2,11	2,5	—	15	8/1	1,0	—	—	—	
							15	8/2	1,0				
							15	8/3	0,5				
							15	8/4	0,5				
							15	8/5	0,5				
Montescheno	692	400	—	0,71	1,5	—	15	21/1	0,5	—	—	—	
							15	21/2	0,5				
							15	21/3	0,5				
Nebbiuno	1.139	800	—	2,04	0,6	1,44	31	76/1	0,3	31	27	2,0	
							31	76/2	0,1				
							31	76/3	0,1				
							31	76/4	0,1				
Nibbiola	943	470	—	1,24	12,0	—	44	151	12,0	—	—	—	
Nonio	951	1.100	100	2,55	3,0	—	30	65/1	1,5	—	—	—	
							30	65/2	1,0				
							30	65/3	0,5				
Novara	87.704	152.600	4.700	508,5	640	—	44	143	640	—	—	—	
Oggebbio	1.008	1.010	170	1,84	4,0	—	31	38/1	3,0	—	—	—	
							31	38/2	1,0				
Oleggio	9.398	14.000	680	31,59	40,0	—	44	121	40,0	—	—	—	
Oleggio Castello	1.183	1.900	—	3,36	6,0	—	31	88	6,0	—	—	—	
Omegna	14.063	23.000	1.500	62,36	75,0	—	30	63/1	60,0	—	—	—	
							30	63/2	5,0				
							30	63/3	1,0				
							30	63/4	4,0				
							30	63/5	5,0				
Ornavasso	2.861	4.700	1.300	9,77	8,0	1,77	30	44/1	5,0	30	12	2,0	
							30	44/2	3,0				
Orta San Giulio	1.298	2.100	1.200	6,29	7,0	—	30	74	7,0	—	—	—	
Pallanzeno	1.085	1.750	20	2,86	4,0	—	15	28/1	2,5	—	—	—	
							15	28/2	1,5				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico attuale in uso al 2015 (l/sec)	Disponibilità prevedibile (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec	
Paruzzaro	951	480	—	0,90	3,0	—	31	87	3,0	—	—	—	
Pella	1.147	1.900	350	3,57	2,2	1,37	30	78/1	0,5	30	18	1,4	
							30	78/2	1,0				
							30	78/3	0,5				
							30	78/4	0,1				
							30	78/5	0,1				
Pettenasco	1.122	1.640	700	4,33	8,0	—	30	70/1	4,0	—	—	—	
							30	70/2	4,0				
Piedimulera	1.688	2.500	100	3,59	5,0	—	15	32/1	2,0	—	—	—	
							15	32/2	1,0				
							15	32/3	1,0				
							15	32/4	1,0				
Piere Vergonte	2.473	3.100	225	5,61	21,8	—	15	33/1	7,0	—	—	—	
								33/2	1,0				
								33/3	4,8				
								33/1	6,0				
								33/5	3,0				
Pisano	508	260	100	0,64	2,5	—	31	86	1,0	—	—	—	
Pogno	1.220	2.000	40	3,5	1,3	2,2	30	89	0,6	30	20	3,0	
Pombia	1.351	990	150	1,99	3,0	—	44	109	3,0	—	—	—	
Prato Sesia	1.737	1.640	15	3,03	—	3,03	43	103	0,5	30	23	3,0	
Premeno	798	950	1.500	2,97	7,0	—	31	50/1	2,0	—	—	—	
							31	50/2	2,0				
Premia	1.028	1.700	200	3,21	3,5	—	15	3	3,5	—	—	—	
Premosello Chiovenda	2.233	2.500	100	4,65	5,0	—	15	35/1	3,0	—	—	—	
							15	35/2	1,0				
							15	35/3	1,0				
Quarna Sopra	477	330	200	0,94	1,0	—	30	62	1,0	—	—	—	
Quarna Sotto	696	420	30	0,78	4,0	—	30	61	4,0	—	—	—	
Re	937	470	500	1,44	3,5	—	16	16/1	2,0	—	—	—	
							16	16/2	0,5				
							16	16/3	0,5				
							16	16/4	0,5				
Recetto	1.125	650	10	1,44	—	1,44	—	—	—	43	43	1,44	
Romagnano Sesia	4.564	6.600	240	15,47	11,0	4,47	43	110	11,0	30	23	4,5	
Romentino	3.532	5.000	80	9,32	10,0	—	44	140	10,0	—	—	—	
San Bernardino Verbano . . .	1.120	1.100	15	1,94	5,0	—	31	46	5,0	—	—	—	
San Maurizio d'Opaglio	1.848	3.000	135	5,13	2,0	3,13	30	79	2,0	30	19	4,0	
San Nazzaro Sesia	903	450	100	1,31	—	1,31	—	—	—	43	45	1,3	
San Pietro Mossezzo	1.993	1.580	—	4,77	—	4,77	—	—	—	44	56	5,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico attuale in uso al 2015 (l/sec)	Disponibilità prevedibile (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Santa Maria Maggiore	1.163	970	3.000	7,02	7,5	—	16	14/1	4,5	—	—	—	
							16	14/2	3,0				
Seppiana	347	566	10	1,02	2,0	—	15	21	2,0	—	—	—	
Sillavengo	853	440	10	1,53	—	1,53	—	—	—	—	42	1,5	
Sizzano	1.523	1.100	30	2,58	—	2,85	—	—	—	—	38	2,6	
Soriso	886	900	60	1,65	0,04	(*) 0,61	30	94	1,04	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dall'Acquedotto a Borgomanero
Sozzago	1.108	850	—	2,17	—	2,17	—	—	—	—	57	2,2	
Stresa	4.777	6.100	10.000	28,86	66,5	—	31	64/1	48,0	—	—	—	
							31	64/2	1,5				
							31	64/3	9,5				
							31	64/4	7,5				
Suno	3.035	2.560	—	5,37	—	5,37	—	—	—	44	50	6,0	
Terdobbiate	652	450	—	1,44	—	1,44	—	—	—	44	57	1,44	
Toceno	645	900	—	3,19	4,0	—	16	9	4,0	—	—	—	
Tornaco	1.296	690	—	4,66	—	4,66	—	—	—	44	57	4,7	
Trarego Viggiona	577	300	80	2,03	2,50	—	16	29	2,5	—	—	—	
Trasquera	604	300	200	1,07	3,7	—	15	4/1	1,5	—	—	—	
							15	4/2	0,5				
							15	4/3	2,0				
Trecate	12.396	21.600	860	62,24	95,0	—	44	114	95,0	—	—	—	
Trontano	1.541	1.250	20	2,30	8,5	—	15	18/1	3,0	—	—	—	
							15	18/2	3,0				
							15	18/3	0,5				
							15	18/4	0,5				
							15	18/5	1,0				
							15	18/6	0,5				
Valstrona	1.597	800	150	1,67	6,7	—	30	56/1	2,0	—	—	—	
							30	56/2	1,0				
							30	56/3	1,0				
							30	56/4	0,2				
							30	56/5	2,0				
							30	56/6	0,3				
							30	56/7	0,2				
Vanzone con San Carlo	595	300	100	0,69	5,0	—	30	41	5,0	—	—	—	
Vaprio d'Agogna	1.020	510	—	2,07	15,0	—	44	120	15,0	—	—	—	
Varallo Pombia	3.287	5.000	120	8,82	30,0	—	44	109	30,0	—	—	—	
Varzo	2.683	1.600	1.000	4,63	8,0	—	15	5/1	5,0	—	—	—	
							15	5/2	3,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico attuale in uso al 2015 (l/sec)	Disponibilità prevedibile (l/sec	Integrazione (l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Verbania	29.810	50.000	6.040	123,63	222,0	—	31	60/1	112,0	—	—	—	
							31	60/2	110,0				
Veruno	1.322	1.000	—	1,99	—	1,99	—	—	—	31	29'	2,0	
Vespolate	2.636	2.450	15	4,90	10,0	—	44	153	10,0	—	—	—	
Vicolungo	952	480	—	1,48	—	1,48	—	—	—	44	55'	1,5	
Viganella	367	598	10	1,1	1,7	—	15	21''/1	0,6	—	—	—	
							15	21''/2	0,5				
							15	21''/3	0,6				
Vignone	568	490	70	1,92	2,0	—	32	52	2,0	—	—	—	
Villadossola	7.189	11.700	2.200	36,11	17,0	19,11	15	22/1	13,0	15	1	20,0	
							15	22/2	2,5				
							15	22/3	0,8				
							15	22/4	0,8				
							15	22/5	0,8				
Villette	304	250	40	0,58	2,0	—	16	16'	2,0	—	—	—	
Vinzaglio	1.057	530	—	1,54	—	1,54	—	—	—	58	86	1,5	
Vogogna	2.063	2.600	250	5,38	6,0	—	15	34/1	2,0	—	—	—	
							15	34/2	2,0				
							15	34/3	2,0				

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 4 FEBBRAIO 1963

Regione del PIEMONTE

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
2	58		Territorio comunale di Villanova M.	111	3,6	Villanova Monferrato	58	AL	2	3,6	
3	82		Veira - Sassello	1.000	0,6	Cavatore	82	»	161	0,6	
6	57		Territorio comunale di Morano sul Po.	120	4,8	Morano sul Po	57	»	6	4,8	
14	58		Territorio comunale di Frassineto Po	105	179,9	Borgo San Martino	58	»	30	3,8	
						Bozzola	58	»	38	0,8	
						Casale Monferrato	58	»	13	164,4	
						Frassineto Po	58	»	14	3,3	
						Giarole	58	»	36	1,7	
						Ticineto	58	»	31	3,0	
						Valmacca	58	»	32	2,9	
42	58		Territorio comunale di Isola Sant'Antonio	75	6,7	Alluvioni Cambiò	58	»	54	2,4	
						Guazzora	58	»	55	0,7	
						Isola Sant'Antonio	58	»	42	1,7	
						Piovera	70	»	64	1,9	
43	58		Territorio comunale di Molino dei Torti	75	1,7	Molino dei Torti	58	»	43	1,7	
47	58		Territorio comunale di Valenza	100	37,0	Valenza	58	»	47	37,0	
47-b	58		Territorio comunale di Pecetto Valenza	90	1,6	Pecetto di Valenza	70	»	52	1,6	
69	70		Territorio comunale di Alessandria	90	330,0	Alessandria	70	»	69	330,0	
82	70		Territorio comunale di Castellazzo Bormida	100	5,6	Borgoratto Alessandrino	70	»	87	1,4	
						Carentino	70	»	86-b	0,3	
						Frascaro	70	»	94	2,0	
						Gamalero	70	»	102	1,9	
115	70		Territorio comunale di Castelnuovo Bormida	130	6,3	Cassine	70	»	114	4,2	
						Castelnuovo Bormida	70	»	115	2,1	
123	71		Valle Curone - Fabbrica Curone	620	8,8	Fabbrica Curone	71	»	123	8,8	
130	71		Vallescrivia - Borghetto di Borbera	330	298,0	Arquata Scrivia	70	»	144	25,0	
						Borghetto di Borbera	70	»	130	3,5	
						Bosco Marengo	70	»	95	1,1	
						Capriata d'Orba	70	»	126	2,7	
						Carbonara Scrivia	70	»	84	1,6	
						Carezzano	70	»	106	1,4	
						Casal Cermelli	70	»	88	3,2	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Casalnoceto	71	AL	73	2,6	
						Cassano Spinola	70	»	119	2,5	
						Castellar Guidobono	70	»	72	1,0	
						Castelletto d'Orba	70	»	141	1,3	
						Castelnuovo Scrivia	70	»	61	21,2	
						Frugarolo	70	»	83	0,3	
						Novi Ligure	70	»	118	50,0	
						Paderna	70	»	97	0,8	
						Pasturana	70	»	117	1,5	
						Pontecurone	70	»	65	9,0	
						Pozzolo Formigaro	70	»	105	5,3	
						Sarezzano	70	»	78	2,8	
						Serravalle Scrivia	70	»	134	25,0	
						Spineto Scrivia	70	»	89	1,0	
						Stazzano	70	»	129	2,3	
						Tassarolo	70	»	128	0,8	
						Tortona	70	»	70	116,0	
						Vignole Borbera	70	»	135	3,8	
						Viguzzolo	70	»	71	6,0	
						Villalvernia	70	»	96	4,2	
						Villaromagnano	70	»	85	2,1	
			Acqua potabile a disposizione della zona industriale							0,50	
139	70		**Territorio comunale di Rocca Grimalda**	165	1,5	Carpeneto	70	»	138	1,2	
						Rocca Grimalda	70	»	139	0,3	
156	71		**Capo Baro - Roccaforte Ligure**	390	1,0	Roccaforte Ligure	71	»	156	1,0	
157	71		**Val Borbera - Cabella Ligure**	820	18,1	Albera Ligure	71	»	147	0,9	
						Avolasca	71	»	99	0,5	
						Berzano di Tortona	70	»	79	0,4	
						Brignano Frascata	71	»	101	0,5	
						Cabella Ligure	71	»	157	4,1	
						Cantalupo Ligure	71	»	131	0,8	
						Casasco	71	»	100	0,2	
						Castellania	70	»	107	0,5	
						Cerreto Grue	70	»	90	0,9	
						Costa Vescovato	70	»	98	1,3	
						Dernice	71	»	121	0,6	
						Garbagna	71	»	112	1,0	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Gremiasco	71	AL	108	1,2	
						Momperone	71	»	93	0,4	
						Monleale	71	»	80	0,5	
						Montacuto	71	»	122	1,3	
						Montegioco	71	»	91	0,3	
						Rocchetta Ligure	71	»	146	0,5	
						San Sebastiano Curone	71	»	113	0,9	
						Sant'Agata Fossili	70	»	111	1,0	
						Volpeglino	71	»	74	0,3	
160	81		**Fiume Erro - Acqui Terme**	130	66,3	Acqui Terme	70	»	150	54,3	
						Rivalta Bormida	70	»	133	3,5	
						Strevi	70	»	132	3,0	
						Bubbio	81	AT	111	2,0	
						Monastero Bormida	81	»	115	1,9	
						Vesime	81	»	113	1,6	
163	82		**Galleria di Prasco - Prasco**	190	5,5	Cremolino	82	AL	164	0,6	
						Grognardo	82	»	162	0,4	
						Montaldo Bormida	70	»	137	0,3	
						Morbello	82	»	176	0,4	
						Morsasco	82	»	152	1,1	
						Orsara Bormida	70	»	136	1,0	
						Ovada	82	»	165	0,6	
						Prasco	82	»	163	0,4	
						Trisobbio	82	»	153	0,7	
165	82		**Territorio comunale di Ovada**	180	22,2	Ovada	82	»	165	22,2	
166	82		**Casa Spagnolo - Territorio di Lerma**	600	1,3	Lerma	82	»	167	1,3	
174	81		**Torrente Erro - Cartosio**	185	4,5	Cartosio	81	»	174	1,6	
						Castelletto d'Erro	81	»	159	0,2	
						Denice	81	»	172	0,2	
						Malvicino	81	»	185	0,1	
						Marana	81	»	186	0,2	
						Mombaldone	81	AT	119	1,5	
						Montechiaro d'Acqui	81	AL	173	0,3	
						Pareto	81	»	187	0,2	
						Ponti	81	»	158	0,1	
						Terzo	69	»	149	0,1	

Segue Regione del PIEMONTE

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
180	82		**Sorgente territorio com. di Carrosio**	355	0,7	Carrosio	82	AL	171	0,7	
182	83		**Territorio comunale di Carrega Ligure**	500	1,5	Mongiardino Ligure	83	»	182	1,5	
183	83		**Territorio comunale di Carrega Ligure**	800	1,7	Carrega Ligure	83	»	183	1,7	
20	56		**Territorio comunale di Buttigliera d'Asti**	280	2,2	Buttigliera d'Asti	56	AT	20	0,6	
						Montafia	69	»	30	1,6	
47	69		**Torrente Triversa - San Paolo Solbrito**	180	6,5	San Paolo Solbrito	69	»	47	0,2	
						Villanova d'Asti	68	»	46	6,3	
63	69		**Serra di Bala - Ferrere**	185	6,2	Cantarana	69	»	59	0,2	
						Valfenera	69	»	58	1,3	
						Villafranca d'Asti	69	»	55	4,7	
76	69		**Fiume Tanaro - Isola d'Asti**	125	19,7	Agliano	69	»	89	5,5	
						Azzano d'Asti	69	»	65	0,3	
						Belveglio	69	»	79	0,2	
						Bruno	69	»	92	0,5	
						Calamandrana	69	»	101	1,3	
						Calosso	69	»	94	0,3	
						Castagnole delle Lanze	69	»	93	2,1	
						Castelnuovo Belbo	69	»	87	0,5	
						Castelnuovo Calcea	69	»	90	0,1	
						Cortiglione	69	»	80	0,9	
						Costigliole d'Asti	69	»	88	1,3	
						Fontanile	69	»	103	0,1	
						Incisa Scapaccino	69	»	86	0,4	
						Isola d'Asti	69	»	76	0,6	
						Maranzana	70	»	98	0,2	
						Moasca	69	»	95	0,2	
						Mombaruzzo	69	»	97	0,3	
						Mombercelli	69	»	83	1,0	
						Mongardino	69	»	70	0,5	
						Montaldo Scarampi	69	»	78	0,6	
						Montegrosso d'Asti	69	»	82	1,3	
						Rocca d'Arazzo	69	»	71	0,2	
						San Marzano Oliveto	69	»	96	0,4	
						Vaglio Serra	69	»	85	0,3	
						Vigliano d'Asti	69	»	77	0,3	
						Vinchio	69	»	84	0,3	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
76-b	69		**Fiume Tanaro - Isola d'Asti**	125	89,9	Alice Bel Colle	69	AL	124	0,7	
						Canelli	69	AT	100	39,2	
						Cassinasco	69	»	106	1,1	
						Castel Rocchero	69	»	109	0,9	
						Cessole	69	»	114	1,1	
						Loazzolo	69	»	110	0,9	
						Montabone	69	»	108	0,7	
						Nizza Monferrato	69	»	91	42,4	
						Quaranti	69	»	105	0,5	
						Ricaldone	69	AL	125	0,4	
						Rocchetta Palafea	69	AT	107	1,0	
						Sessame	69	»	112	1,0	
155	57		**Giarrea - Saluggia (VC)**	165	427,4	Albugnano	57	»	4	1,1	
						Antignano	69	»	75	2,1	
						Aramengo	57	»	5	0,4	
						Asti	69	»	61	348,0	
						Baldichieri d'Asti	69	»	60	3,0	
						Berzano di San Pietro	57	»	3	0,8	
						Calliano	57	»	38	1,8	
						Castell'Alfero	69	»	37	0,3	
						Castellero	69	»	56	0,3	
						Castello d'Annone	69	»	66	2,5	
						Castelnuovo don B.	57	»	14	5,5	
						Celle Enomondo	69	»	68	0,9	
						Cerreto d'Asti	57	»	11	0,4	
						Cerro Tanaro	69	»	67	1,0	
						Cocconato	57	»	6	4,9	
						Cunico	57	»	15	0,1	
						Felizzano	69	AL	67	4,4	
						Maretto	69	AT	49	0,1	
						Masio	68	AL	76	3,0	
						Mombello Monferrato	57	»	10	0,7	
						Monale	69	AT	51	0,2	
						Moncalvo	57	»	18	8,2	
						Moncucco Torinese	56	»	8	0,4	
						Montechiaro d'Asti	57	»	24	2,0	
						Montiglio	57	»	13	3,7	
						Moransengo	57	»	2	0,2	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata l/sec)	
						Murisengo	57	AL	20	1,3	
						Occimiano	58	»	35	1,0	
						Passerano Marmorito	57	AT	10	0,1	
						Pino d'Asti	57	»	9	0,2	
						Pontestura	57	AL	12	1,5	
						Ponzano Monferrato	57	»	24	0,6	
						Portacomaro	69	AT	53	0,7	
						Quattordio	69	AL	66	3,7	
						Revigliasco d'Asti	69	AT	69	1,8	
						Robella	57	»	7	1,2	
						Rocchetta Tanaro	69	»	72	3,1	
						San Martino Alfieri	69	»	81	1,4	
						San Salvatore Monferrato	58	AL	51	13,7	
						Scurzolengo	69	AT	44	0,2	
						Tonco	57	»	27	0,2	
						Tonengo	57	»	1	0,3	
						Valenza	58	AL	47	0,4	
13	68		**Territorio comunale di Moretta**	17	32,4	Cardè	68	CN	23	3,1	
						Casalgrasso	68	»	1	2,6	
						Faule	68	»	4	1,1	
						Moretta	68	»	13	21,6	
						Polonghera	68	»	5	2,7	
						Torre San Giorgio	68	»	24	1,3	
15	68		**Territorio comunale di Racconigi**	200	17,9	Caramagna Piemonte	68	»	6	4,9	
						Racconigi	68	»	15	13,0	
28	68		**Territorio comunale di Sanfrè**	275	7,2	Sanfrè	68	»	28	3,4	
						Sommariva del Bosco	68	»	16	3,8	
43	68		**Territorio comunale di Bra**	280	19,5	Bra	68	»	43	5,9	
						Pocapaglia	68	»	44	1,4	
						San Vittorio d'Alba	68	»	46	8,9	
						Sommariva Perno	68	»	29	3,3	
47	69		**San Cassiano - Alba**	170	14,9	Alba	69	»	47	13,8	
						Barbaresco	69	»	48	1,1	
59	80		**Territorio comunale di Savigliano**	320	38,5	Cavallerleone	68	»	27	2,1	
						Monasterolo di Savigliano	68	»	41	2,9	
						Murello	68	»	14	2,9	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Ruffia	68	CN	26	1,4	
						Savigliano	80	»	59	21,0	
						Scarnafigi	68	»	40	5,1	
						Villanova Solaro	68	»	25	3,1	
61	80		**Barale - Cherasco**	250	4,8	Cherasco	80	»	61	4,8	
68	79		**Ainari - Gambasca**	800	22,6	Bagnolo Piemonte	67	»	12	4,2	
						Barge	67	»	22	9,2	
						Brondello	79	»	89	0,6	
						Castellar	79	»	71	0,4	
						Envie	67	»	39	0,6	
						Gambasca	79	»	68	0,8	
						Martiniana Po	79	»	69	0,2	
						Pagno	79	»	70	0,6	
						Revello	79	»	57	3,7	
						Rifreddo	79	»	56	1,3	
						Sanfront	79	»	55	1,0	
106	79		**Mera Selvatico - Piasco**	900	2,2	Rossana	79	»	115	2,2	
114	79		**Santuario - Valmala**	1.390	3,7	Valmala	79	»	114	1,0	
						Villar San Costanzo	79	»	151	2,7	
117	80		**Territorio comunale di Fossano**	360	50,5	Fossano	80	»	117	47,1	
						Genola	80	»	91	3,4	
142	78		**Maurin - Acceglio**	2.570	2,4	Acceglio	79	»	142	2,4	
151	79		**San Bernardo - Villar San Costanzo**	1.160	2,7	Villar San Costanzo	79	»	151	2,7	
152	80		**Territorio comunale di Montanera**	420	14,2	Bene Vagienna	80	»	118	5,0	
						Lequio Tanaro	80	»	119	0,9	
						Narzole	80	»	92	5,2	
						Sant'Albano Stura	80	»	131	1,4	
						Trinità	80	»	132	1,7	
162	78		**San Giovanni Argentera**	2.050	1,1	Argentera	78	»	162	1,1	
166	79		**Bianca - Montemale**	930	0,7	Montemale di Cuneo	79	»	166	0,7	
171	80		**Territorio comunale di Rocca de' Baldi**		4,0	Magliano Alpi	80	»	153	4,0	
221	91		**Cascina Rognone - Roccaforte Mondovì**	1.010	5,2	Roccaforte Mondovì	91	»	221	5,2	
232	90		**Bandito - Roaschia**	704	141,0	Cuneo	80	»	184	141,0	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
234	91		**Grotta Bossea - Frabosa Soprana**	980	7,0	Frabosa Soprana	91	CN	234	3,6	
						Frabosa Sottana	91	»	222	3,4	
235	91		**Mondini - Roburento**	910	76,8	Olmo Gentile	81	AT	118	0,8	
234	91		**Bourch - Frabosa Soprana**	1.050		Roccaverano	81	»	117	3,8	
						San Giorgio Scarampi	81	»	116	0,2	
						Serole	81	»	120	0,2	
						Albaretto della Torre	81	CN	96	0,2	
						Arguello	81	»	97	0,3	
						Barolo	80	»	76	0,7	
						Belvedere Langhe	81	»	156	0,2	
						Bergolo	81	»	125	0,5	
						Bonvicino	81	»	157	0,3	
						Borgomale	81	»	82	0,9	
						Bossolasco	81	»	137	2,3	
						Camerana	81	»	194	1,7	
						Camo	69	»	51	0,4	
						Castelletto Uzzone	81	»	161	0,9	
						Castellino Tanaro	81	»	175	0,9	
						Castelnuovo di Ceva	81	»	230	0,5	
						Castiglione Falletto	81	»	77	0,3	
						Castiglione Tinella	81	»	35	0,6	
						Castino	81	»	83	1,2	
						Cerretto delle Langhe	81	»	122	0,9	
						Ciglié	80	»	173	0,5	
						Cissone	81	»	120	0,3	
						Cossano Belbo	69	»	67	2,1	
						Cravanzana	81	»	122	0,3	
						Diano d'Alba	81	»	65	1,3	
						Feisoglio	81	»	123	0,9	
						Gorzegno	81	»	139	0,6	
						Grottasecca	81	»	181	0,6	
						Igliano	81	»	177	0,3	
						Lequio Berria	81	»	98	1,3	
						Levice	81	»	140	1,0	
						Mango	69	»	50	2,7	
						Marsaglia	81	»	176	0,8	
						Mombarcaro	81	»	179	0,8	
						Mombasiglio	81	»	206	0,8	
						Monastero di Vasco	80	»	223	1,3	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine de lo schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Monasterolo Casotto	91	CN	237	0,7	
						Monesiglio	81	»	180	1,2	
						Monforte d'Alba	81	»	94	2,7	
						Montaldo Mondovì	91	»	224	3,4	
						Montezemolo	81	»	209	0,2	
						Murazzano	81	»	158	1,1	
						Neive	69	»	34	5,3	
						Neviglie	69	»	49	0,7	
						Niella Belbo	81	»	138	0,8	
						Novello	80	»	93	1,4	
						Pamparato	91	»	236	3,5	
						Paroldo	81	»	191	0,6	
						Perletto	81	»	100	0,5	
						Pezzolo Valle Uzzone	81	»	141	1,1	
						Prunetto	81	»	160	1,4	
						Roascio	81	»	190	0,6	
						Roburento	91	»	235	0,5	
						Rocco Cigliè	81	»	174	0,6	
						Rocchetta Belbo	81	»	84	0,5	
						Roddino	81	»	111	1,0	
						Sale delle Langhe	81	»	193	1,3	
						Sale San Giovanni	81	»	192	0,4	
						Saliceto	81	»	195	0,6	
						San Benedetto Belbo	81	»	159	0,5	
						Santo Stefano Belbo	69	»	52	2,7	
						Scagnello	92	»	226	0,1	
						Serravalle Langhe	81	»	121	0,8	
						Sinio	81	»	95	1,1	
						Somano	81	»	136	0,6	
						Torre Bormida	81	»	124	0,4	
						Torre Mondovì	80	»	225	1,5	
						Torresina	81	»	178	0,3	
						Treiso	69	»	—	1,0	
						Trezzo Tinella	81	»	66	1,1	
						Verduno	68	»	62	1,0	
						Viola	92	»	238	2,2	
242	91		**San Macario - Vernante**	757	273,5	Bastia Mondovì	80	»	172	0,9	
						Borgo San Dalmazzo	91	»	215	16,7	
						Boves	91	»	217	2,9	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Centallo	80	CN	130	5,7	
						Cervasca	80	»	183	3,5	
						Ceva	81	»	207	9,0	
						Chiusa di Pesio	91	»	219	8,6	
						Clavesana	80	»	155	2,0	
						Costigliole Saluzzo	80	»	107	1,0	
						Cuneo	80	»	184	120,0	
						Dogliani	80	»	135	2,8	
						Farigliano	80	»	134	1,7	
						Lagnasco	80	»	73	3,1	
						Lesegno	81	»	189	0,7	
						Manta	80	»	72	2,1	
						Margarita	80	»	185	0,1	
						Mondovì	80	»	186	31,0	
						Morozzo	80	»	170	2,2	
						Niella Tanaro	80	»	188	0,8	
						Peveragno	91	»	218	6,7	
						Pianfei	80	»	203	1,6	
						Piasco	80	»	106	1,0	
						Robilante	91	»	233	4,9	
						Roccasparvera	79	»	200	1,1	
						Saluzzo	80	»	58	16,1	
						San Michele Mondovì	80	»	205	0,8	
						Verzuolo	80	»	90	16,0	
						Vignolo	80	»	201	0,9	
						Villafalletto	80	»	116	6,3	
						Villanova Mondovì	80	»	220	1,1	
						Vottignasco	80	»	108	1,9	

N. d'ordine dello schem. di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N foglio 1 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schem	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
VC			**ALTERNATIVA**			(VC 155)					
155 *A*			(agli schemi VC155, AT76b e AT76 oltre ai comuni dello schema esistente 88/1 che potenziato prende la numerazione AT76)	165	581,6	Albugnano	57	AT	4	1,1	
						Antignano	69	»	75	2,1	
						Aramengo	57	»	5	0,4	
						Asti	69	»	61	348,0	
						Baldichieri d'Asti	69	»	60	3,0	
						Berzano di San Pietro	57	»	3	0,8	
						Calliano	57	»	38	1,8	
						Castell'Alfero	69	»	37	0,3	
						Castellero	69	»	56	0,3	
						Castello d'Annone	69	»	66	2,5	
						Castelnuovo Don Bosco	57	»	14	5,5	
						Celle Enomondo	69	»	68	0,9	
						Cerreto d'Asti	57	»	11	0,4	
						Cerro Tanaro	69	»	67	1,0	
						Cocconato	57	»	6	4,9	
						Cunico	57	»	15	0,1	
						Felizzano	69	AL	67	4,4	
						Maretto	69	AT	49	0,1	
						Masio	68	AL	76	3,0	
						Passerano Marmorito	57	»	10	0,7	
						Monale	69	AT	51	0,2	
						Moncalvo	57	»	18	8,2	
						Moncucco Torinese	56	»	8	0,4	
						Montechiaro d'Asti	57	»	24	2,0	
						Montiglio	57	»	13	3,7	
						Moransengo	57	»	2	0,2	
						Murisengo	57	AL	20	1,3	
						Occimiano	58	»	35	1,0	
						Passerano Marmorito	57	AT	10	0,1	
						Pino d'Asti	57	»	9	0,2	
						Pontestura	57	AL	12	1,5	
						Ponzano Monferrato	57	»	24	0,6	
						Portacomaro	69	AT	53	0,7	
						Quattordio	69	AL	66	3,7	
						Revigliasco d'Asti	69	AT	69	1,8	
						Robella	57	»	7	1,2	
						Rocchetta Tanaro	69	»	72	3,1	
						San Martino Alfieri	69	»	81	1,4	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						San Salvatore Monferrato	58	AL	51	13,7	
						Scurzolengo	69	AT	44	0,2	
						Tonco	57	»	27	0,2	
						Tonengo	57	»	1	0,3	
						Valenza	58	AL	47	0,4	
						(AT 76-b)					
						Alice Bel Colle	69	AL	124	0,7	
						Canelli	69	AT	100	39,2	
						Cassinasco	69	»	106	1,1	
						Castel Rocchero	69	»	109	0,9	
						Cessole	69	»	114	1,1	
						Loazzolo	69	»	110	0,9	
						Montabone	69	»	108	0,7	
						Nizza Monferrato	69	»	91	42,4	
						Quaranti	69	»	105	0,5	
						Ricaldone	69	AL	125	0,4	
						Rocchetta Palafea	69	AT	107	1,0	
						Sessame	69	»	112	1,0	
						(AT 76)					
						Agliano	69	»	89	7,8	
						Azzano d'Asti	69	»	65	0,8	
						Belveglio	69	»	79	0,8	
						Bruno	69	»	92	1,3	
						Calamandrana	69	»	101	3,0	
						Calosso	69	»	94	2,6	
						Castagnole delle Langhe	69	»	93	5,7	
						Castelnuovo Belbo	69	»	87	1,9	
						Castelnuovo Calcea	69	»	90	1,5	
						Cortiglione	69	»	80	0,9	
						Costigliole d'Asti	69	»	88	8,8	
						Fontanile	69	»	103	1,1	
						Incisa Scapaccino	69	»	86	2,6	
						Isola d'Asti	69	»	76	3,3	
						Maranzana	70	»	98	1,0	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata l/sec)	
						Moasca	69	AT	95	0,8	
						Mombaruzzo	69	»	97	2,6	
						Mombercelli	69	»	83	3,5	
						Mongardino	69	»	70	1,6	
						Montaldo Scarampi	69	»	78	1,7	
						Montegrosso d'Asti	69	»	82	4,0	
						Rocca d'Arazzo	69	»	71	1,7	
						San Marzano Oliveto	69	»	96	1,6	
						Vaglio Serra	69	»	85	0,8	
						Vigliano d'Asti	69	»	77	1,3	
						Vinchio	69	»	84	1,6	

Regione del PIEMONTE

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
20	30	20	**Pozzo Torlacqua**	460	3,0	Pogno	30	NO	83	3,0	
28	31	28	**Sorgente Neva - Invorio**	500	3,0	Invorio	31	NO	86	3,0	
29	31	29	**Pozzo Prato Grande Oleggio Castello**	230	6,0	Arona	31	NO	89	6,0	
15	30	15	**Sorgente Fornone - Castaccio Civiasco**	960	1,6	Arola	30	NO	—	1,6	
26	31	26	**Pozzo Terme - Baveno**	200	4,0	Baveno	31	NO	59	4,0	
19/I	30	19/I	**Pozzo Boiro - Bolzano Novarese**	420	2,0	Bolzano Novarese	30	NO	85	2,0	
87	58	87	**Pozzo Prazzuolo - Borgolavezzaro**	118	4,0	Borgolavezzaro	58	NO	156	4,0	
53	44	53	**Pozzo Alveo Agogna - Caltignaga**	183	6,0	Caltignaga	44	NO	131	6,0	
54	44	54	**Pozzo Alveo Ticino - Cameri**	160	30,0	Cameri	44	NO	132	30,0	
52	44	52	**Pozzo Rio della Valle - Fara Novarese**	252	6,0	Fara Novarese	44	NO	126	6,0	
45	43	45	**Pozzo località Bronzina - S. Nazzaro Sesia**	150	1,3	S. Nazzaro Sesia	43	NO	141	1,3	
55'	44	55'	**Pozzo periferia abitato - Vicolungo**	170	1,5	Vicolungo	44	NO	134	1,5	
55	44	55	**Pozzo Tacito - Castellazzo Novarese**	179	5,0	Castellazzo Novarese	44	NO	130	2,0	
						Casaleggio Novara	44	NO	135	3,0	
49	44	49	**Pozzo Alveo Agogna - Fontaneto d'Agogna**	275	5,0	Fontaneto d'Agogna	5	NO	111	5,0	
24	31	24	**Sorgente Rien - Caprezzo**	500	2,0	Cambiasca	31	NO	51	1,4	
51	44	51	**Pozzo Alveo Agogna - Barengo**	222	10,0	Barengo	44	NO	123	3,0	
						Momo	44	NO	124	7,0	
25	31	25	**Pozzo Cappellificio - Ghiffa**	210	5,0	Ghiffa	31	NO	55	5,0	
33	31	33	**Pozzo periferia abitato - Cureggio**	289	3,5	Cureggio	31/43	NO	105	3,5	
43	43	43	**Pozzo periferia abitato - Recetto**	160	1,4	Recetto	43	NO	137	1,4	
39	43	39	**Pozzo località Agata - Carpignano Sesia**	204	5,7	Carpignano Sesia	43	NO	125	5,7	
27	31	27	**Pozzo Cariago - Nebbiuno**	430	2,0	Nebbiuno	31	NO	76	2,0	
12	30	12	**Sorgente Revvi - Torneria - Ornavasso**	508	2,0	Ornavasso	30	NO	44	2,0	
18	30	18	**Sorgente Ponte Pellino - Pella**	750	4,0	Pella	30	NO	78	4,0	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
50	44	50	**Pozzo Meia - Suno**	269	10,0	Suno	44	NO	113	6,0	
						Cressa	44	NO	112	4,0	
57	44	57	**Pozzo Cascina Vallina - Terdobbiate**	130	8,3	Sozzago	44	NO	147	2,2	
						Terdobbiate	44	NO	152	1,4	
						Tornaco	44	NO	154	4,7	
19	30	19	**Sorgente località Molino nuovo S. Maurizio di Opaglio**	360	4,0	San Maurizio d'Opaglio	30	NO	79	4,0	
42	43	42	**Pozzo periferia abitato - Landiona**	185	2,7	Sillavengo	43	NO	129	1,5	
						Landiona	43	NO	133	1,2	
38	43	38	**Pozzo periferia abitato - Sizzano**	225	2,6	Sizzano	43	NO	122	2,6	
56	44	56	**Pozzo abitato - Biandrate**	160	8,0	San Pietro Mosezzo	44	NO	139	5,0	
						Casalvolone	44	NO	145	2,0	
						Biandrate	44	NO	148	1,0	
1	15	1	**Pozzo Ovesca - Villadossola**	280	20,0	Villadossola	15	NO	22	20,0	
86	58	86	**Pozzo Saporito - Venzaglio**	127	1,5	Vinzaglio	58	NO	155	1,5	
106	68	106	**Pozzo Angetto - Vigone**	258	12,0	Vigone	68	TO	298	12,0	
70/I	56	70/I	**Pozzo San Grato - Volpiano**	220	8,0	Volpiano	56	TO	143	8,0	
99	68	99	**Pozzo Alveo Chisola - Volvera**	250	6,0	Volvera	68	TO	248	6,0	
100/I	68	100/I	**Pozzo Grella - Vinovo**	232	9,0	Vinovo	68	TO	250	9,0	
108	68	108	**Pozzo San Grato - Villafranca Piemonte**	256	5,0	Villafranca Piemonte	68	TO	301	5,0	
98	68	98	**Pozzo Rivera - Trofarello**	276	12,0	Trofarello	68	TO	252	12,0	
93	67	93	**Pozzo Caffarotti - San Pietro Val Lemina**	450	1,0	San Pietro Val Lemina	67	TO	273	1,0	
103/I	68	103/I	**Pozzo Ponte Araldo - Scalenghe**	264	6,0	Scalenghe	68	TO	275	6,0	
58	54	58	**Sorgente Baracan - Sauze d'Oulx**	1.550	7,0	Sauze d'Oulx	54	TO	218	7,0	
101	68	101	**Pozzo Salva - Santena**	237	15,0	Santena	68	TO	267	15,0	
65	56	65	**Pozzo Garinconda - San Giusto Canavese**	270	5,0	San Giusto Canavese	56	TO	111	4,0	
						Ciconio	56	TO	99	1,0	
70	56	70	**Pozzo San Bernardo - San Benigno Canavese**	215	7,0	San Benigno Canavese	56	TO	138	7,0	
91/I	67	91/I	**Sorgente Trifola - Salza di Pinerolo**	1.450	1,0	Salza di Pinerolo	67	TO	256	1,0	
103/II	68	103/II	**Pozzo periferia abitato - Isolabella**	256	0,8	Isolabella	68	TO	269	0,8	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
60	55	60	**Sorgente Fontana Fredda - Valdella Torre**	860	5,0	Rubiana	55	TO	164	5,0	
81	57	81	**Pozzo periferia abitato - Rondissone**	211	3,0	Rondissone	57	TO	140	3,0	
33	42	33	**Pozzo Alveo Orco - Ozegna**	300	1,0	Ozegna	42	TO	88	1,0	
77′	56	76′	**Pozzo San Rocco - Orbassano**	270	12,0	Orbassano	56	TO	237	12,0	
97	68	97	**Pozzo Buffa - Nichelino**	230	50,0	Nichelino	68	TO	238	50,0	
96	68	96	**Pozzo Rossi - Moncalieri**	260	40,0	Moncalieri	68	TO	239	40,0	
107	68	107	**Pozzo Rainero - Pancalieri**	241	5,0	Lombriasco	68	TO	291	1,5	
						Pancalieri	68	TO	290	3,5	
29‴	42	29‴	**Sorgente Vecchia Miniera Pirite - Lessolo**	450	3,0	Lessolo	42	TO	16	3,0	
76	56	76	**Pozzo Ospedale - Grugliasco**	295	18,0	Grugliasco	56	TO	212	18,0	
32	42	32	**Sorgente Torrente Viana - Forno Canavese**	650	8,0	Forno Canavese	42	TO	83	5,1	
						Rivara	42	TO	95	2,9	
68	56	68	**Pozzo San Giorgio - Foglizzo**	247	4,0	Foglizzo	56	TO	122	4,0	
31	42	31	**Pozzo Alveo Orco - Cuorgné**	400	10,5	Cuorgné	42	TO	56	10,0	
						San Colombano Belmonte	42	TO	62	0,5	
91	67	91	**Sorgente Pieve - Cumiana**	377	2,0	Cumiana	67	TO	234	2,0	
64′	56	64′	**Pozzo periferia abitato - Lusigliè**	268	0,7	Lusigliè	56	TO	110	0,7	
69	56	69	**Pozzo Battitore - Ciriè**	355	17,0	Ciriè	56	TO	135	17,0	
63′	55	63′	**Sorgente Egrella - Chiusa San Michele**	850	3,0	Chiusa San Michele	55	TO	194	3,0	
102	68	102	**Pozzo Torto - Airasca**	256	3,0	Airasca	68	TO	262	3,0	
95	67	95	**Sorgente Marchetti - Angrogna**	850	2,0	Angrogna	67	TO	277	2,0	
95′	67	95′	**Sorgente Valle Crosa - Bibiana**	450	4,0	Bibiana	67	TO	298	4,0	
62	55	62	**Pozzo Alveo Dora - Borgone Susa**	390	5,0	Borgone Susa	55	TO	177	5,0	
67	56	67	**Pozzo Roggia - Bosconero**	240	4,0	Bosconero	56	TO	121	4,0	
72	56	72	**Pozzo Fourra - Brandizzo**	190	16,0	Brandizzo	56	TO	153	17,0	
66	56	66	**Pozzo Poma Cafasse**	405	3,0	Cafasse	56	TO	125	3,0	
100	68	100	**Pozzo Motta - Candiolo**	235	13,0	Candiolo	68	TO	249	8,0	
						Piobesi Torinese	68	TO	264	5,0	

Segue **Regione del PIEMONTE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
103	68	103	**Pozzo Gainassi - Carignano**	253	23,0	Carignano	68	TO	265	13,0	
29/II	42	29/II	**Sorgente Serra - Chiaverano**	730	0,6	Cascinette d'Ivrea	42	TO	17	0,6	
105	68	105	**Pozzo Garbigliano - Virle Piemonte**	243	8,0	Castagnole	68	TO	276	4,0	
						Osasio	68	TO	284	1,5	
						Virle Piemonte	68	TO	283	2,5	
104	68	104	**Pozzo Nuovo - Cercenasco**	260	5,0	Cercenasco	68	TO	282	5,0	
30	42	30	**Sorgente Allera Canavis - Castelnuovo Nigra**	1.100	1,0	Chiesanuova	42	TO	43	1,0	
71	56	71	**Pozzo Isola Chivasso**	183	60,0	Chivasso	56	TO	144	60,0	
80	57	80	**Pozzo Abitato - Vercelli**	130	170,0	Vercelli	57	VC	143	170,0	
21	30	21	**Sorgente Ardeccia - Coggiola**	580	6,0	Pray	30	VC	40	6,0	
84	57	84	**Pozzo periferia abitato - Lamporo**	173	1,0	Lamporo	57	VC	156	1,0	
47/I	43	47/I	**Pozzo località Nuova - Villata**	136	3,2	Villata	43	VC	131	3,2	
43	43	43	**Pozzo località Bessa - Cerrione**	250	7	Cerrione	43	VC	108	7	
34/I	43	34/I	**Pozzo località S. Nicolao - Curino**	430	1,6	Curino	43	VC	55	0,8	
						Villa del Bosco	43	VC	67	0,8	
20/I	30	20/I	**Pozzo Costa - Borgosesia**	359	24,0	Borgosesia	30	VC	28	24,0	
79/I	57	79/I	**Pozzo Volpona - Sali Vercellese**	138	1,0	Sali Vercellese	57	VC	148	1,0	
89	58	89	**Pozzo Line - Motta de' Conti**	105	1,5	Motta de' Conti	58	VC	167	1,5	
88	58	88	**Pozzo Castelletto - Stroppiana**	120	4,0	Stroppiana	58	VC	160	2,0	
						Pezzana	58	VC	154	2,0	
79	57	79	**Pozzo Viancino - Crova**	155	3,0	Salasco	57	VC	142	1,0	
						Crova	57	VC	141	2,0	
46	43	46	**Pozzo località Cascina Mandria - Santhia**	180	3,0	Santhià	43	VC	133	3,0	
20/II	30	20/II	**Sorgente Rio Cavallero - Coggiola**	630	5,0	Coggiola	30	VC	32	5,0	
85	57	85	**Pozzo Tre Ponti - Palazzolo Vercellese**	135	3,0	Palazzolo Vercellese	57	VC	164	3,0	
44	43	44	**Pozzo Cascina Airale - Viverone**	307	4,0	Viverone	43	VC	121	4,0	
34/II	43	34/II	**Pozzo località Annunziata - Lozzolo**	320	2,1	Lozzolo	43	VC	68	2,1	
40	43	40	**Pozzo località Alberigi - Benna**	300	3,2	Benna	43	VC	101	3,2	
41	43	41	**Pozzo località S. Maria - Mottalciata**	200	2,8	Mottalciata	43	VC	102	2,8	

Segue Regione del PIEMONTE

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
47	43	47	**Pozzo località Malcontento - Quinto Vercellese**	145	1,1	Quinto Vercellese	43	VC	136	0,7	
						Collobiano	43	VC	129	0,4	
48	43	48	**Pozzo località Bertelli - Borgo d'Ale**	260	2,0	Borgo d'Ale	43	VC	139	2,0	
48/1	43	48/1	**Pozzo località Marchesina - Olcenengo**	149	1,2	Olcenengo	43	VC	135	1,2	
82	57	82	**Pozzo Ronchi - Tricerro**	140	5,0	Tricerro	57	VC	157	1,5	
						Desana	57	VC	152	1,5	
						Ronsecco	57	VC	151	2,0	
83	57	83	**Pozzo La Madonna - Costanzana**	129	3,0	Costanzana	57	VC	158	2,0	
						Pertengo	57	VC	159	1,0	
9	29	9	**Sorgente Stuzz - Alagna Valsesia**	1.329	4,0	Alagna Valsesia	29	VC	4	4,0	
8	28	8	**Sorgente Arpisson - Polein**	1.930	4,0	Charvensod	28	AO	44	4,0	
10	29	10	**Sorgente Issogne - Nus**	1.400	5,0	Nus	29	AO	30	5,0	
7	28	7	**Sorgente Montagnayes - Blonaz**	1.977	85,0	Aosta	28	AO	27	85,0	
94	67	94	**Pozzo Alveo Chisone - Pinerolo**	374	41,0	Pinerolo	67	TO	274	20,6	
						Campiglione Fenile	67	TO	299	1,9	
						Garzigliana	67	TO	288	1,3	
						Osasco	67	TO	279	1,5	
						Macello	67	TO	280	3,1	
						Buriasco	67	TO	281	3,5	
						Piscina	67	TO	261	6,1	
						Roletto	67	TO	260	2,6	
23	30	23	**Pozzo Arvostio - Grignasco**	322	23,3	Grignasco	30	NO	98	6,5	
						Serravalle Sesia	30	VC	42	7,0	
						Crevacuore	30	VC	41	2,3	
						Prato Sesia	43	NO	103	3,0	
						Romagnano Sesia	43	NO	110	4,5	
37	43	37	**Ponte Sordevolo - Sorderolo**	550	319,57	Biella	43	VC	71	157,3	
						Pollone	43	VC	70	3,0	
						Pralungo	43	VC	57	2,8	
						Ronco Biellese	43	VC	72	1,3	
						Valle San Nicolao	43	VC	63	2,2	
						Cerreto Castello	43	VC	86	1,2	
						Quaregna	43	VC	75	2,0	
						Tollegno	43	VC	58	0,4	

Segue Regione del PIEMONTE

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Valdengo	43	VC	85	5,5	
						Valle Mosso	43	VC	51	6,37	
						Lessona	43	VC	76	3,60	
						Graglia	43	VC	81	4,0	
						Muzzano	43	VC	82	1,6	
						Occhieppo Superiore	43	VC	83	5,5	
						Occhieppo Inferiore	43	VC	92	5,5	
						Camburzano	43	VC	91	1,4	
						Mongrando	43	VC	97	4,6	
						Ponderano	43	VC	93	8,9	
						Candelo	43	VC	95	20,0	
						Cossato	43	VC	87	86,0	
22'	30	22'	**Canale Costa e Croso Lacere - Trivero**	900	28,2	Trivero	30	VC	39	24,2	
						Portula	30	VC	31	4,0	
29'	31	29'	**Pozzo Periferia Abitato - Comignago**	300	6,5	Agrate Conturbia	31	NO	107	1,6	
						Bogogno	31	NO	106	1,6	
						Veruno	31	NO	101	2,0	
						Comignago	31	NO	96	1,3	
65	56	65	**Pozzo Torrente Fandoglia - Nole**	442	23,9	Monastero di Lanzo	55	TO	103	1,9	
						Coassolo Torinese	56	TO	104	1,0	
						Balongero	56	TO	118	6,2	
						Villanova Canavese	56	TO	133	2,1	
						Nole	56	TO	134	8,1	
						San Francesco al Campo	56	TO	136	6,4	
						Barbania	56	TO	108	1,1	
						Vauda Canavese	56	TO	119	0,7	
73	56	73	**Combanera - Viù (Invaso)**	630	4.000	Torino	56	TO	199	4.000	
92	67	92	**Ponte Battarello - Pomaretto (Invaso)**	640	1.500	Torino	56	TO	199	1.500	
78	56	78	**Fiume Po - Moncalieri (presa diretta)**	215	3.000	Torino	56	TO	199	3.000	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione della LIGURIA **Provincia di IMPERIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Airole	542	542	—	0,9	0,8	0,1	102	45	0,8	102	13	0,1	Le portate sono al lordo dei fabbisogni irrigui inscindibili da quelli potabili
Apricale	887	887	50	1,8	1,4	0,4	102	35	1,4	102	14	0,4	Idem.
Aquila d'Arroscia	318	318	—	0,5	0,2	0,3	92	5	0,2	92	8	0,3	Idem.
Armo	205	205	—	0,4	0,9	—	91	4	0,9	—	—	—	Idem.
Aurigo	597	597	—	1,2	1,5	—	102	18	1,5	—	—	—	Idem.
Badalucco	2.117	2.117	120	3,8	1,0	2,8	102	38/62	1,0	102	11	2,2	Idem.
Baiardo	715	715	500	2,4	4,3	—	102	36	4,3	—	—	—	Idem.
Bordighera	11.252	25.154	9.000	295,8	142,5	153,3	102	67	142,5	102	6	153,3	Idem.
Borghetto d'Arroscia	964	964	—	1,4	5,5	—	92	9	5,5	—	—	—	Idem.
Borgomaro	1.567	1.567	—	2,8	2,1	0,6	102	17	2,1	102	4-5	0,6	Idem.
Camporosso	2.921	6.530	800	71,2	71,2	—	102	56	71,2	—	—	—	Idem.
Caravonica	367	385	—	0,8	1,1	—	103	14	1,1	—	—	—	Idem.
Carpasio	370	370	—	0,5	0,4	—	102	16	0,4	—	—	—	Idem.
Castellaro	545	702	—	17,7	4,6	13,1	102	49	4,6	102	3	13,1	Idem.
Castel Vittorio	891	891	50	1,7	1,4	0,3	102	24	1,4	—	—	—	Idem.
Ceriana	1.904	1.904	180	3,7	1,0	2,7	102	37	1,0	102	3	2,7	Idem.
Cervo	1.106	2.472	1.920	25,0	4,3	20,7	103	43	4,3	103	4	20,7	Idem.
Cesio	397	397	—	0,7	1,2	—	92	15	1,2	—	—	—	Idem.
Chiusanico	899	899	—	1,6	6,2	—	92	21	6,2	—	—	—	Idem.
Chiusavecchia	546	546	—	1,0	0,6	0,4	92	20	0,6	92	4-5	0,4	Idem.
Cipressa	1.082	2.419	—	59,8	17,7	42,1	102	52	17,7	102	3	42,1	Idem.
Civezza	400	400	—	17,2	1,2	16,0	102	53	1,2	102	4	16,0	Idem.
Cosio d'Arroscia	733	733	250	2,0	1,5	0,5	91	2	1,5	91	7	0,3	Idem.
Costarainera	595	1.396	—	35,0	8,4	26,6	102	52	8,4	102	3	26,6	Idem.
Diano Arentino	468	468	—	0,8	1,0	—	103	29	1,0	—	—	—	Idem.
Diano Castello	1.097	2.452	230	47,0	1,1	45,9	103	42	1,1	103	4	45,9	Idem.
Diano Marina	4.556	10.185	19.500	138,7	70,0	68,7	103	43	70,0	103	4	68,7	Idem.
Diano San Pietro	1.037	1.037	—	18,1	0.8	17.3	103	30	0,8	103	4	17,3	Idem.
Dolceacqua	1.937	2.034	—	3,5	1,3	2,2	102	46	1,3	102	15	2,2	Idem.
Dolcedo	1.477	1.477	—	2,5	2,0	1,0	102	40	2,0	—	—	—	Idem.
Imperia	34.995	78.165	10.000	485,9	105,6	380,3	103	41	105,6	103	4-5	380,3	Idem.
Isolabona	761	761	—	1,4	1,5	—	102	34	1,5	—	—	—	Idem.
Lucinasco	357	357	—	0,6	0,6	—	103	19	0,6	—	—	—	Idem.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Mendatica	523	523	80	1,2	1,2	—	91	1	1,2	—	—	—	Le portate sono al lordo dei fabbisogni irrigui inscindibili da quelli potabili.
Molini di Triora	1.461	1.461	—	2,6	12,5	—	102	12	12,5	—	—	—	Idem.
Montalto	640	640	—	1,2	1,8	—	102	25	1,8	—	—	—	Idem.
Montegrosso Pian.	248	248	—	0,5	0,3	0,2	91	6	0,3	91	9	0,2	Idem.
Olivetta San Michele	462	462	—	0,9	0,4	0,5	102	44	0,4	102	12	0,5	Idem.
Ospedaletti	2.911	6.508	2.600	135,9	41,0	94,9	102	62/67	41,0	102	2	94,9	Idem.
Perinaldo	1.202	1.202	—	2,0	2,3	—	102	47	2,3	—	—	—	Idem.
Pietrabruna	804	804	—	1,4	0,6	0,8	102	39	0,6	102	4	0,8	Idem.
Pieve di Teco	2.176	2.176	1.000	6,0	5,2	0,8	91	7	5,2	91	5	0,8	Idem.
Pigna	2.001	2.001	130	3,7	3,9	—	102	23	3,9	—	—	—	Idem.
Pompeiana	654	1.462	—	35,5	4,8	30,7	102	50/63	4,8	102	3	30,7	Idem.
Pontedassio	1.823	1.914	—	3,3	2,2	1,1	103	28	2,2	103	4-5	1,1	Idem.
Pornassio	931	931	700	3,2	4,3	—	91	3	4,3	—	—	—	Idem.
Prelà	928	928	—	1,6	3,9	—	102	26	3,9	—	—	—	Idem.
Ranzo	810	810	—	1,1	0,9	0,2	92	10	0,9	92	10	0,2	Idem.
Rezzo	816	816	120	1,8	2,0	—	91	13	2,0	—	—	—	Idem.
Riva Ligure	2.197	6.068	200	76,3	32,8	43,5	102	63	32,8	102	3	43,5	Idem.
Rocchetta Nervina	444	444	—	0,8	4,2	—	102	33	4,2	—	—	—	Idem.
San Bartolomeo del Cervo	1.931	4.317	7.000	56,1	12,4	43,7	103	43/31	12,4	103	4	43,7	Idem.
San Biagio di Cima	816	821	—	1,4	4,6	—	102	56	4,6	—	—	—	Idem.
San Lorenzo al Mare	979	4.468	200	31,1	17,2	13,9	103	63/52	17,2	103	4	13,9	Idem.
San Remo	55.209	123.420	23.500	1181,8	262,0	919,8	102	62	262,0	102	2-3	919,8	Idem.
San Stefano al Mare	1.581	4.470	200	74,0	27,0	47,0	102	63	27,0	102	3	47,0	Idem.
Seborga	247	439	80	1,0	0,3	0,7	102	60	0,3	—	—	—	Idem.
Soldano	636	1.037	—	1,8	3,8	—	102	56	3,8	—	—	—	Idem.
Taggia	10.896	24.358	5.700	259,4	71,0	188,4	102	48/62	71,0	102	2-3	188,4	Idem.
Terzorio	254	345	—	17,1	3,3	13,8	102	51	3,3	102	3	13,8	Idem.
Triora	984	984	700	3,5	9,7	—	102	11	9,7	—	—	—	Idem.
Vallebona	754	1.028	—	34,7	14,6	20,1	102	59/56	14,6	102	6	20,1	Idem.
Vallecrosia	3.677	8.269	800	85,4	76,2	9,2	102	56/67	76,2	102	6	9,2	Idem.
Vasia	751	751	—	1,4	1,5	—	102	27	1,5	—	—	—	Idem.
Ventimiglia	22.788	50.943	5.700	470,6	70,0	400,6	102	65/56	70,0	102	1	400,6	Idem.
Vessalico	445	445	—	0,7	1,5	—	92	8	1,5	—	—	—	Idem.
Villa Faraldi	576	576	—	1,0	1,7	—	103	22	1,7	—	—	—	Idem.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Alassio	11.645	28.470	75.000	252,8	260,0	—	92	67/2	260,0	—	—	—	
Albenga	15.734	38.464	25.000	153,9	50,0	103,9	92	64/1	50,0	92	37	103,9	
Albisola Marina	5.067	12.394	15.500	70,9	70,9	—	92	28/1	70,9	—	—	—	
Albisola Superiore	8.848	21.644	10.000	80,9	27,0	53,9	82 92	17/1 28/1	8,0 19,0	92	16	53,9	
Altare	3.307	3.307	750	7,2	2,2	5,0	92 92	16/1 16/2	1,2 1,0	92	16	5,0	
Andora	3.328	8.140	10.000	36,6	8,3	28,3	103	68/1	8,3	92	64	28,3	
Arnasco	403	403	150	0,9	1,2	—	92	57/1	1,2	—	—	—	
Balestrino	429	429	150	0,8	1,4	—	92	53/2	1,4	—	—	—	
Bardineto	896	896	2.250	7,1	6,0	1,1	92	36/1	6,0	92	44	1,1	
Bergeggi	681	681	1.250	4,0	4,0	—	93	28/1	4,0	—	—	—	
Boissano	284	284	225	1,1	0,3	0,8	92 92	46/1 45/1	0,1 0,2	92	47	0,8	
Borghetto Santo Spirito	1.451	3.546	7.500	23,3	26,0	—	92	54/1	26,0	—	—	—	
Borgio Verezzi	1.546	3.778	5.000	18,1	41,7	—	92	49/1	41,7	—	—	—	
Bormida	718	718	75	1,5	0,5	1,0	92	25/1	0,5	92	16	1,0	
Cairo Montenotte	13.935	21.140	6.000	57,9	24,3	33,6	92 81	10/1 10/2	6,3 18,0	92	16	33,6	
Calice Ligure	1.357	1.357	625	3,6	1,3	2,3	92 92	38/1 38/2	0,7 0,6	92	32	2,3	
Calizzano	2.165	2.165	1.500	7,6	2,2	5,4	92 92	31/1 31/2	1,5 0,7	92	44	5,4	
Carcare	4.764	7.720	300	16,8	4,9	11,9	81 92	15/1 10/1	1,2 3,7	92	16	11,9	
Casanova Lerrone	1.106	1.106	—	1,6	—	1,6	—	—	—	92	61	1,6	
Castelbianco	367	367	225	1,1	1,3	—	92 92	51/1 51/2	0,9 0,4	—	—	—	
Castelvecchio di Rocca Barbena	364	364	—	0,6	1,0	—	92	44/1	1,0	—	—	—	
Celle Ligure	3.976	5.857	25.000	67,6	28,0	39,6		18/1 18/2 18/3	10,6 6,4 11,0	82 92	11 16	20,0 19,6	
Cengio	4.375	7.100	1.200	13,2	8,2	5,0	82 82 82	8/1 8/2 8/3	2,2 4,0 2,0	92	24	5,0	
Ceriale	2.602	5.339	16.000	46,0	41,0	5,0	92	59/1	41,0	92	37	5,0	
Cisano sul Neva	811	811	300	2,1	4,0	—	92	58/1	4,0	—	—	—	
Cosseria	1.076	1.076	80	1,5	1,5	—	81	9/1	1,5	—	—	—	
Dego	2.731	2.731	300	4,6	4,0	0,6	81	5/1	4,0	81	6	0,6	
Erli	471	471	—	0,9	1,0	—	92	43/1	1,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Finale Ligure	12.623	22.368	75.000	232,9	174,6	58,3	92	42/1	143,0	92	37	18,3	
							92	42/2	1,6	92	42	40,0	
							92	A. Priv	30,0				
Garlenda	401	401	60	0,8	0,3	0,5	92	62/1	0,3	92	65	0,5	
Giustenice	666	666	—	1,0	0,5	0,5	92	40/1	0,3	92	37	0,5	
							92	40/2	0,2				
Giusvalla	627	627	750	2,5	1,5	1,0	81	2/1	1,5	81	6	1,0	
Laigueglia	2.058	5.029	50.000	126,8	40,0	86,8	92	67/2	40,0	92	64	86,8	
Loano	9.166	22.401	62.500	205,4	69,4	136,0	92	47/1	60,0	92	37	136,0	
							92	48/2	5,4				
							92	Soc. Lig. Ac.	4,0				
Magliolo	597	597	—	0,8	2,1	—	92	48/1	2,1	—	—	—	
Mallare	1.529	1.529	—	2,2	0,8	1,4	92	26/1	0,8	92	16	1,4	
Massimino	297	297	100	0,8	0,3	0,5	92	23/1	0,3	92	240	0,5	
Millesimo	3.213	4.590	—	7,8	3,8	4,0	81	13/1	3,0	92	24	4,0	
							81	13/2	0,8				
Mioglia	809	809	750	2,9	1,8	1,1	81	2/1	1,8	81	6	1,1	
Murialdo	1.353	1.353	225	2,7	1,6	1,1	92	20/1	1,6	92	24	1,1	
Nasino	371	371	100	1,0	0,5	0,5	92	50/1	0,1	92	55	0,5	
							92	50/2	0,3				
Noli	2.948	7.204	20.000	61,6	33,0	28,6	92	39/1	21,0	92	16	28,6	
							92	39/2	12,0				
Onzo	300	300	—	0,4	0,5	—	92	55/1	0,5	—	—	—	
Orco Feglino	867	915	300	2,0	0,9	1,1	92	33/1	0,9	92	32	1,1	
Ortovero	903	903	—	1,5	1,7	—	92	61/1	1,2	—	—	—	
							92	61/2	0,5				
Osiglia	803	803	1.500	4,7	2,4	2,3	92	24/1	2,4	92	24	2,3	
Pallare	1.186	1.186	—	2,0	4,0	—	92	10/1	4,0	—	—	—	
Piana Crixia	1.299	1.299	—	1,8	2,0	—	81	1/1	2,0	—	—	—	
Pietra Ligure	5.460	13.344	25.000	94,1	99,2	—	92	48/1	9,2	—	—	—	
							92	48/2	90,0				
Plodio	410	410	—	0,5	0,7	—	81	14/1	0,7	—	—	—	
Pontinvrea	643	643	750	3,4	4,5	—	81	7/1	1,5	—	—	—	
							82	7/2	2,0				
							82	A. Priv.	1,0				
Quiliano	6.295	7.667	3.000	20,3	20,3	—	92	27/1	2,4	—	—	—	
							92	28/1	17,4				
							92	16/2	0,5				
Rialto	566	566	—	0,7	—	0,7	—	—	—	92	32	0,7	
Roccavignale	1.051	1.051	—	1,6	1,3	0,3	81	8/1	1,3	92	24	0,3	

Regione della LIGURIA *Segue* **Provincia di SAVONA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sassello	2.550	2.550	200	4,1	11,6	—	82	3/1	9,2	—	—	—	
							82	3/2	2,4				
Savona	72.115	101.177	17.500	469,0	329,4	139,6	92	28/1	328,9	92	16	139,6	
							92	28/2	0,4				
							92	28/3	0,1				
Spotorno	2.773	6.777	37.500	101,6	31,0	70,6	92	35/1	14,0	92	16	70,6	
							92	28/1	17,0				
Stella	2.359	2.359	—	3,0	3,2	—	82	11/1	1,2	—	—	—	
							82	18/1	1,4				
							82	18/2	0,6				
Stellanello	1.011	1.011	—	1,5	3,5	—	103	66/1	2,6	—	—	—	
							103	66/2	0,3				
							103	66/3	0,6				
Testico	346	346	100	0,9	0,4	0,5	92	65/1	0,2	92	65	0,5	
							92	65/2	0,2				
Toirano	1.174	1.174	200	2,4	1,8	0,6	92	45/1	1,8	92	47	0,6	
Tovo San Giacomo	1.381	1.381	—	2,1	3,7	—	92	48/1	3,7	—	—	—	
Urbe	1.503	1.503	—	2,0	1,1	0,9	82	4/1	0,4	82	4	0,9	
							82	4/2	0,7				
Vado Ligure	10.156	18.982	8,750	97,0	97,0	—	92	29/1	0,3	—	—	—	
							92	29/2	0,4				
							92	28/1	96,3				
Varazze	14.141	20.447	57.500	184,5	67,9	116,6	82	19/1	40,0	92	16	116,6	
							82	19/2	21,4				
							82	19/3	6,5				
Vendone	454	454	—	1,0	0,3	0,7	92	56/1	0,3	92	61	0,7	
Vezzi Portio	492	492	—	0,7	—	0,7	—	—	—	92	27	0,7	
Villanova d'Albenga	1.099	1.242	—	2,1	2,1	—	92	63/1	2,1	—	—	—	
Zuccarello	410	410	—	0,9	0,3	0,6	92	52/1	0,3	92	43	0,6	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Arenzano	6.511	10.561	16.000	112,7	55,0	57,7	82	38/1	55,0	82	8	57,7	
Avegno	1.626	1.626	1.000	4,1	0,5	3,6	83	48/1	0,50	83-94 95-96 83	5-9	3,6	
Bargagli	2.504	2.504	2.500	8,5	13,8	—	83	33/1	13,80	—	—	—	
Bogliasco	3.847	3.847	9.000	72,3	18,10	54,3	83	45/1 46/1	18,0	83-84 94-96	5	54,3	
Borzonasca	3.326	3.326	1.400	7,4	10,37	—	83	37/1	10,37	—	—	—	
Busalla	5.213	5.213	6.500	175,3	10,0	165,3	82-83	5/1 39/16	10,0	82(70-82-83)	2-1	166,0	
Camogli	8.281	8.281	10.000	70,3	41,3	49,0	83	58/1	21,3	83-84 94-96	5	49,0	
Campoligure	3.881	3.881	2.100	9,82	10,0	—	82	14/1	10,0	—	—	—	
Campomorone	6.080	6.080	4.000	16,9	15,9	1,0	82	15/1 39/11	15,9	—	39-11	1,0	
Carasco	1.676	1.676	1.200	95,0	5,3	89,7	83	56/1	5,3	83-84 94-96	5	90,0	
Casarza Ligure	2.673	2.971	1.300	67,0	15,5	51,5	94-95	65/1	15,5	83-84 94-96	5	51,5	
Casella	1.338	1.338	4.000	13,7	6,7	7,0	83	17/1	6,7	83	4	7,3	
Castiglione Chiavarese	1.957	1.957	1.300	15,75	4,15	11,6	95	66/1	4,15	83-84 94-96	5	11,6	
Ceranesi	3.176	3.176	1.000	6,2	13,7	—	82	23/1 39/11	13,70	—	—	—	
Chiavari	24.603	40.988	24.000	364,0	170,0	194,0	94	60/1	170,0	94(83-84-94 96)	13-5	194,0	
Cicagna	2.436	2.436	1.400	129,5	2,11	127,4	83	42/1	2,11	83-84 94-96	5	127,4	
Cogoleto	8.180	13.268	20.000	125,2	31,6	93,6	82	44/1	31,60	—	8	93,6	
Cogorno	2.779	3.176	1.400	66,8	3,0	63,8	94	61/1	3,0	94(83-84-94 96)	12-5	64,0	
Coreglia Ligure	403	403	500	18,6	2,0	16,6	83	49/A 59/1	2,0	83-84 94-96	5	16,6	
Crocefieschi	800	800	2.000	5,32	6,5	—	83	6/1	6,5	—	—	—	
Davagna	1.904	1.904	2.300	8,5	9,47	—	83	30/1	9,47	—	—	—	
Fascia	254	254	200	0,8	4,05	—	83	12/1	4,05	—	—	—	
Favale di Malvaro	670	670	500	1,9	2,0	—	83	32/1	2,0	—	—	—	
Fontanigorda	851	851	1.700	4,7	4,75	—	83	18/1	4,75	—	—	—	

Regione della LIGURIA *Segue* **Provincia di GENOVA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Genova	784.194	1.250.000	130.000	9348,0	2727,0	6621,0	82-83	39/1	2727,0	(70-82-83) 82-83-82	1-2-3-8	6622,7	
Gorreto	463	463	600	2,0	5,58	—	83	4/1	5,58	—	—	—	
Isola del Cantone	2.321	2.321	900	101,6	11,75	89,85	83-82	1/1	11,75	70-82 83	1	90,0	
Lavagna	11.064	18.432	30.000	209,1	60,0	149,1	94	63/1	60,0	(83-84-94-96) 94	5-15	149,0	
Leivi	1.108	1.108	700	30,0	5,0	25,0	83	55/1	5,0	83-84 94-96	5	25,0	
Lorsica	974	974	600	5,2	5,62	—	83	36/1	5,62	—	—	—	
Lumarzo	1.526	1.526	2.100	4,02	4,1	—	83	34/1	4,1	—	—	—	
Masone	4.138	4.138	3.500	12,5	13,11	—	82	22/1	13,11	—	—	—	
Mele	2.736	2.736	1.000	9,9	4,2	5,7	82	28/1	4,2	82	6	6,0	
Mezzanego	1.554	1.554	300	2,85	2,05	0,80	83	51/1	2,05	83-83	10-11	0,8	
Mignanego	3.339	3.339	900	10,8	11,0	—	82	16/1	11,0	—	—	—	
Moconesi	2.174	2.331	1.500	31,2	1,48	30,2	83	35/1	1,0	83-84 94-96	5	30,2	
Moneglia	2.712	2.712	8.000	41,48	5,0	36,48	95	67/1	5,0	(83-84-94-96) 94-95	5-17 18	36,5	
Montebruno	649	649	700	2,3	2,35	—	83	27/1	2,35	—	—	—	
Montoggio	2.267	2.267	4.500	12,0	14,6	—	83	25/1	14,6	—	—	—	
Ne	3.290	3.290	700	6,08	6,77	—	83-84	57/1	6,77	—	—	—	
Neirone	1.449	1.449	600	3,0	3,0	—	83	31/1	3,0	—	—	—	
Orero	886	886	600	17,0	2,0	15,0	83	43/1	2,0	83-84 94-96	5	15,0	
Pieve Ligure	2.256	3.305	8.000	65,8	5,4	60,4	83	46/1	5,4	83-84 96-94	5	60,4	
Portofino	1.011	1.011	5.000	17,4	3,0	14,4	94	62/1	3,0	94	14	15,0	
Propata	410	410	500	2,4	2,8	—	83	10/1	2,8	—	—	—	
Rapallo	20.606	34.329	46.000	297,7	124,0	173,7	83	53/1	124,0	(83-84-94-96)	5-16	174,0	
Recco	6.201	10.330	16.000	59,2	36,0	23,2	83	52/1	36,0	83-84 94-96	5	23,2	
Rezzoaglio	2.757	2.757	1.900	8,14	13,44	—	83	19/1	13,44	—	—	—	
Ronco Scrivia	5.134	5.134	4.500	107,1	23,2	87,1	82-83	2/1	20,0	70-82 83	1	90,0	
Rondanina	204	204	150	0,6	1,4	—	83	11/1	1,4	—	—	—	
Rossiglione	4.203	4.203	2.000	14,0	14,64	—	82	7/1	14,64	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 l/sec	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rovegno	1.166	1.166	2.500	6,3	6,35	—	83	13/1	6,35	—	—	—	
San Colombano Certenoli	2.490	2.490	900	55,1	1,7	54,1	83	50/1	1,0	83-84 94-96	5	54,1	
Santa Margherita Ligure	11.787	19.331	30.000	181,2	77,0	129,2	83-94	59/1	52,0	83-84 94-96	5	129,2	
Sant'Olcese	5.127	5.127	2.500	22,4	13,2	9,2	82-83	29/1	13,2	—	39-3	9,2	
Santo Stefano d'Aveto	2.001	2.001	5.500	14,04	15,14	—	83-84	20/1	15,14	—	—	—	
Savignone	2.211	2.211	5.000	13,5	14,35	—	83	8/1	14,35	—	—	—	
Serra Riccò	6.272	9.990	1.300	26,1	11,1	15,0	82-83	24/1	11,10	83	39-16 4	15,0	
Sestri Levante	19.151	31.905	38.000	271,3	127,0	144,3	94	64/1	127,0	83-84 94-96	5	144,3	
Sori	4.663	5.719	10.000	51,5	21,2	30,3	83	47/1	21,2	83-84 94-96	5	30,3	
Tiglieto	780	780	1.500	4,09	4,1	—	82	21/1	4,1	—	—	—	
Torriglia	2.921	2.921	9.000	21,6	21,81	—	83	26/1	21,81	—	—	—	
Tribogna	695	695	500	7,0	0,5	6,5	83	41/1	0,5	83-84 94-96	5	6,5	
Uscio	2.385	2.482	4.000	12,2	1,1	11,1	83	40/1	1,1	(83-84 - 94-94) 83	5-7	11,1	
Valbrevenna	1.186	1.186	700	3,1	4,57	—	83	9/1	4,57	—	—	—	
Vobbia	1.019	1.019	550	2,6	3,0	—	83	3/1	3,0	—	—	—	
Zoagli	2.554	2.769	6.500	19,2	10,5	8,7	83-94	54/1	10,5	94	16	9,0	

Regione della LIGURIA **Provincia di LA SPEZIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2051						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ameglia	3.740	4.225	3.500	15,29	14,0	1,29	96	32/1	3,0	96	24	5,0	
								32/2	5,0				
								32/3	6,0				
Arcola	8.093	8.427	400	16,34	7,85	8,49	95	26/1	4,0	95	18	10,0	
								26/2	1,80				
								29/1	1,60				
								25/1	0,45				
Beverino	2.259	2.259	200	5,38	2,89	2,49	95	16/1	0,20	95	11	1,10	
								16/3	0,56	—	12	0,33	
								16/5	0,46	—	13	1,17	
								16/7	0,47				
								16/9	0,07				
								16/11	0,47				
Bolano	3.131	3.493	1.000	6,75	8,60	—	95	18/1	2,17	—	—	—	
								18/2	9,16				
Bonassola	1.429	1.429	4.500	12,70	3,58	9,12	95	13/1	3,0	95	10	10,0	
								13/2	0,58				
Borghetto di Vara	1.255	1.255	—	2,0	2,63	—	95	12/1	1,23	—	—	—	
Brugnato	1.003	1.003	550	2,64	0,27	2,37	95	9/2	0,27	95	8	5,0	
Calice al Cornoviglio	1.888	1.888	250	4,05	3,48	0,57	95	10/1	0,28	95	6	1,50	
								10/2	0,23				
								10/5	0,25				
								10/7	0,95				
								10/9	0,20				
								10/10	0,53				
								10/11	0,23				
								10/13	0,25				
Carro	915	915	400	2,35	3,41	—	95	3/1	2,10	—	—	—	
								3/3	0,50				
								3/6	0,50				
Carrodano	888	888	—	2,93	1,93	1,0	95	8/1	1,69	95	7	1,0	
								8/2	0,20				
								12/4	0,04				
Castelnuovo Magra	5.842	7.852	300	12,48	8,85	3,63	96	30/1	8,50	96	21	5,0	
								30/2	0,35				
Deiva Marina	1.481	1.667	7.000	18,93	5,59	13,34	95	7/1	5,20	95	9	15,0	
								7/2	0,39				
Follo	3.430	3.430	600	6,04	6,15	—	95	17/1	6,00	—	—	—	
Framura	1.042	1.042	1.000	3,92	2,96	0,96	95	11/1	2,0	95	9	1,50	
								11/2	0,96				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2051						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
La Spezia	121.923	173.200	40.000	1321,80	837,94	483,86	95	25/1	831,65	95	15	143,0	Per l'acquedotto 25/1 è previsto il potenziamento fino a l/see. 831,65 da parte del comune di La Spezia.
								25/3	1,74		16	345,0	
								25/4	1,39				
								25/5	0,58				
								26/1	2,00				
								25/6	0,29				
								25/7	0,29				
Lerici	13.563	15.420	22.000	78,60	56,40	22,20	95	29/1	56,40	95	20	30,0	
Levanto	6.257	6.854	8.000	30,23	14,31	15,92	95	14/1	2,50	95	15	18,0	
								14/2	0,16				
								14/3	0,11				
								14/5	0,15				
								14/6	0,75				
								14/7	0,11				
								14/8	0,34				
								14/9	0,40				
								14/11	0,29				
								14/12	0,80				
								14/13	8,70				
Maissana	1.295	1.295	—	2,00	2,99	—	95	2/9	1,10				
								2/10	0,40				
Monterosso al Mare	2.010	2.010	4.000	12,60	3,60	9,0	95	19/1	3,60	95	15	10,0	
Ortonovo	5.212	8.642	—	14,70	4,70	10,0	96	31/1	1,60	96	22	2,0	
								31/2	0,15		23	10,0	
								31/3	0,09				
								31/4	2,75				
								31/5	0,05				
								31/6	0,06				
Pignone	879	879	—	1,65	0,91	0,74	95	15/1	0,46	95	14	1,50	
								15/2	0,35				
								15/3	0,06				
								15/4	0,04				
Portovenere	5.335	5.335	7.300	31,24	17,40	13,84	95	25/1	17,40	95	15	15,0	
Riccò del Golfo di La Spezia	3.046	3.046	—	4,50	8,89	—	95	21/2	6,00				
								21/2	2,10				
Riomaggiore	3.066	3.066	4.000	14,52	2,50	12,02	95	24/1	1,10	95	15	13,0	
								24/2	1,10				
								24/3	0,30				
Rocchetta di Vara	1.311	1.311	—	2,04	2,67	—	95	6/1	1,04				
Santo Stefano di Magra	5.908	11.655	400	27,99	20,10	7,89	95	23/1	19,40	95	17	10,0	
								23/2	0,70				
Sarzana	16.986	22.756	10.000	69,47	42,0	27,47	96	27/1	28,0	95	19	30,0	
								27/2	3,50				
								27/3	10,0				
								27/4	0,50				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sesta Godano	2.389	2.389	3.600	12,18	3,79	8,39	95	4/1	0,80	95	3	3,70	
								4/2	0,60	84	4	5,0	
								4/3	0,17				
								4/4	0,17				
								4/5	0,10				
								4/6	0,18				
								4/7	0,22				
								4/8	0,19				
								4/9	0,50				
								4/10	0,25				
								4/11	0,50				
								4/12	0,11				
Varese Ligure	4.710	4.710	2.000	14,08	4,76	9,32	84	1/1	1,50	84	1	7,95	
								1/2	0,03	84	2	1,83	
								1/3	0,22				
								1/4	0,29				
								1/5	0,33				
								1/6	0,09				
								1/7	0,16				
								1/8	0,20				
								1/9	0,23				
								1/10	0,70				
								1/11	0,44				
								1/12	0,06				
								1/13	0,39				
								1/14	0,12				
Vernazza	2.014	2.014	1.300	6,34	5,70	0,64	95	20/1	3,60	95	15	1,0	
								20/2	1,30				
								20/3	0,80				
Vezzano Ligure	5.981	5.981	500	12,89	9,90	2,99	95	22/1	3,80	95	16	5,0	
								23/1	1,60				
								17/1	1,50				
								25/1	3,00				
Zignago	975	975	500	3,65	1,71	1,94	95	5/1	0,33	95	5	2,61	
								5/2	0,14				
								5/3	0,25				
								5/4	0,17				
								5/5	0,35				
								5/6	0,18				
								5/7	0,29				

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione della LIGURIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. fogl o al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	102	21	**Falda subalvea del fiume Roja in comune di Ventimiglia località Roverino**	27,0	400,6	Ventimiglia	102	IM	65	400,6	
2	102	21	**Falda subalvea del fiume Roja in comune di Ventimiglia località Roverino**	15,0	964,7	Ospedaletti	102	»	61	94,9	Vedi anche schema in alternativa n 16
						San Remo	102	»	62	719,8	Vedi anche schema in alternativa n. 16
						Taggia	102	»	48	150,0	
3	102	18	**Acque superficiali del torrente Argentina raccolte mediante sbarramento con invaso in comune di Montalto Ligure in località Glori**	290,0	457,9	Castellaro	102	»	49	13,1	
						Ceriana	102	»	37	2,7	
						Cipressa	102	»	52	42,1	
						Costarainera	102	»	54	26,6	
			N. B. — L'acquedotto utilizza una parte della totale portata derivabile			Pompeiana	102	»	50	30,7	
						Riva Ligure	102	»	63	43,5	
						Santo Stefano al Mare	102	»	64	47,0	
						San Remo	102	»	62	200,0	Vedi anche schema in alternativa n. 16
						Taggia	102	»	48	38,4	
						Terzorio	102	»	51	13,8	
4	102	17	**Acque superficiali del torrente Impero raccolte mediante sbarramento invaso in comune di Borgomaro, in località « La Valle »**	235,0	609,2	Borgomaro	102	»	17	0,4	Vedi anche schema in alternativa 5/17/18
						Cervo	103	»	32	20,7	
						Civezza	102	»	53	16,0	
						Chiusavecchia	103	»	20	0,4	
						Diano Castello	103	»	42	45,9	
						Diano Marina	103	»	43	68,7	
						Diano San Pietro	103	»	30	17,3	
						Imperia	103	»	41	380,3	
						Pietrabruna	102	»	39	0,8	
						Pontedassio	103	»	28	1,1	
						San Bartolomeo	103	»	31	43,7	
						San Lorenzo al Mare	103	»	55	13,9	
6	102	22	**Falda subalvea del torrente Nervia in comune di Camporosso**	10,0	182,6	Bordighera	102	»	67	153,3	Vedi anche schema in alternativa n. 16
						Vallebona	102	»	59	20,1	Vedi anche schema in alternativa n. 16
						Vallecrosia	102	»	66	9,2	Vedi anche schema in alternativa n. 16
7	91	4	**Sorgente naturale in comune di Cosio d'Arroscia**	1060,0	0,3	Cosio d'Arroscia	91	»	2	0,3	
8	92	5	**Sorgente naturale in comune di Aquila d'Arroscia**	740,0	0,2	Aquila d'Arroscia	92	»	5	0,2	

Segue **Regione della LIGURIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schem	N. oglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comun	Portata (l/sec)	
9	91	6	**Sorgente naturale in comune di Montegrosso Pianlatte**	1120,0	0,2	Montegrosso Pian Latte	91	IM	6	0,2	
10	92	7	**Sorgente naturale in comune di Ranzo**	460,0	0,35	Ranzo	92	»	10	0,35	
11	102	11	**Scaturigine naturale nel Vallone dell'Aquila in comune di Montalto Ligure**	270,0	2,2	Badalucco	102	»	38	2,2	
12	102	12	**Sorgente naturale in comune di Olivetta San Michele**	750,0	0,5	Olivetta	102	»	44	0,5	
13	102	14	**Sorgente naturale in comune di Airole**	560,0	0,52	Airole	102	»	45	0,52	
14	,102	23	**Acqua subalvea nel rio Merdanzo in comune di Apricale**	150,0	0,4	Apricale	102	»	35	0,4	
15	102	24	**Acqua subalvea nel torrente Nervia in comune di Dolceacqua**	55,0	2,2	Dolceacqua	102	»	46	2,2	Vedi ancfie schema in alternativa n. 16
			ALTERNATIVA PARZIALE								
5	91	1	**Sorgenti naturali nell'alto bacino del Tanaro denominate « Le Vene » « Regioso »**	1525,0	100,0	Pieve di Teco	91	»	7	0,8	alternativa allo schema 4- escluso Pieve di Teco
		2	**e « Borgosozzo » in comune di Viozene,**	1600,0		Borgomaro	103	»	17	0,4	
		3	**in provincia di Cuneo**	1800,0		Chiusavecchia	103	»	20	0,4	
						Pontedassio	103	»	28	1,1	
						Imperia	103	»	41	97,3	
16	102	20	**Acque superficiali dell'alto bacino Nord-Ovest del Nervia sbarrato in località Margheria dei Boschi (comune di Pigna) a q. 1100**	1145	440,0	San Remo	102	»	62	320,0	alternativa agli schemi 2-3-6-15 esclusa Seborga
						Ospedaletti	102	»	61	33,8	
						Bordighera	102	»	67	54,0	
						Dolceacqua	102	»	46	2,2	
						Vallecrosia	102	»	66	9,2	
						Vallebona	102	»	59	20,1	
						Seborga	102	»	60	0,7	
17	91	8	**Sorgente Boaro**	1150		Imperia	103	»	41	42,5	alternativa allo schema 4
		9	**Binelle e Inferno**	985	42,5						
		10	**(Bacino della giara di Rezzo) comune di Rezzo**	920							
			ALTERNATIVE								
18	91	15	**Acque superficiali del Tanaro (al bacino di Lavina)**	332	609,5	Borgomaro	102	»	17	0,7	alternativa allo schema 4
						Cervo	103	»	32	20,7	
						Civezza	102	»	53	16,0	

Segue **Regione della LIGURIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI				
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)
						Chiusavecchia	103	IM	20	0,4
						Diano Castello	103	»	42	45,9
						Diano Marina	103	»	43	68,7
						Diano San Pietro	103	»	30	17,3
						Imperia	103	»	41	380,3
						Pietrabruna	102	»	39	0,8
						Pontedassio	103	»	28	1,1
						San Bartolomeo	103	»	31	43,7
						San Lorenzo al Mare	103	»	55	13,9
			Promemoria in ottemperanza alla nota 1480 *del* 29 *settembre* 1966 *della Direzione generale delle acque.*							
	102	21	**Falda subalvea del Roia (Comune di Ventimiglia)**	—	400,0	Mentone (Francia)	—	—	—	400,0
4	82	—	**Torrente Orba - Urbe**	620	0,9	Urbe	—	SV	4	0,9
6	81	—	**Torrente Valle - Giusvalla**	400	2,7	Dego	—	»	5	0,6
						Giusvalla	—	»	6	1,0
						Mioglia	—	»	2	1,1
11	82	—	**Crivezzo - Stella**	420	20,0	Celle Ligure	—	»	18	20,0
16	92	—	**Bormida di Mallare - Altare**	430	481,8	Albisola Marina	—	»	22	0,0
						Albisola Superiore	—	»	17	53,9
						Altare	—	»	16	5,0
						Bormida	—	»	25	1,0
						Cairo Montenotte	—	»	10	33,6
						Carcare	—	»	15	11,9
						Celle Ligure	—	»	18	19,6
						Mallare	—	»	26	1,4
						Noli	—	»	39	28,6
						Quiliano	—	»	27	0,0
						Savona	—	»	28	139,6
						Spotorno	—	»	35	70,6
						Vado Ligure	—	»	29	0,0
						Varazze	—	»	19	116,6
24	92	—	**Osiglietta Osiglia**	590	12,7	Cengio	—	»	8	5,0
						Millesimo	—	»	13	4,0
						Murialdo	—	»	20	1,1
						Osiglia	—	»	24	2,3
						Roccavignale	—	»	12	0,3

NOTE

Segue **Regione della LIGURIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. fogli al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
27	92	—	**Del Faggio - Quiliano**	600	0,7	Vezzi Portio	—	SV	34	0,7	
32	92	32-*a*	**Collarina - Rialto**	475	4,1	Calice Ligure	—	»	38	2,3	
		32-*b*	**Ceresa - Rialto**	730	—	Orco' Feglino	—	»	33	1,1	
		32-*c*	**Mesa dei Prati - Rialto**	850	—	Rialto	—	»	32	0,7	
		38	**Bonaro - Calice Ligure**	585	—						
37	92	—	**Maremola - Magliolo**	270	263,7	Albenga	—	»	64	103,9	Vedi anche schema in alternativa 15
						Ceriale	—	»	59	5,0	
						Finale Ligure	—	»	42	18,3	
						Giustenice	—	»	40	0,5	
						Loano	—	»	47	136,0	
42	92	—	**Acquaviva - Finale Ligure**	71	40,0	Finale Ligure	—	»	42	40,0	
43	92	—	**Lautra - Erli**	280	0,6	Zuccarello	—	»	52	0,6	
44	92	—	**Sorgente Bormida - Castelvecchio Rocca Barbena**	821	6,5	Bardineto	—	«	36	1,1	
						Calizzano	—	»	31	5,4	
47	92	—	**Cabrina - Loano**	640	1,4	Boissano	—	»	46	0,8	
						Toirano	—	»	45	0,6	
55	92	—	**Fontana Bassa - Onzo**	670	0,5	Nasino	—	»	50	0,5	
61	92	—	**Pogli - Ortovero**	70	2,3	Casanova Lerrone	—	»	60	1,6	Vedi anche schema in alternativa 15
						Vendone	—	»	56	0,7	
64	92	—	**Leca - Albenga**	10	115,1	Andora	—	»	68	28,3	Vedi anche schema in alternativa 15
						Laigueglia	—	»	69	86,8	
65	92	—	**Cianello - Testico**	300	1,0	Garlenda	—	»	62	0,5	
						Testico	—	»	65	0,5	
240	92	—	**Sorgente Sparpagliata - Bagnasco**	640	0,5	Massimino	—	»	23	0,5	
			ALTERNATIVE								
15	91	—	**Acque superficie Tanaro (al bacino di Lavina)**	—	381,1	in alternativa agli schemi 37 (Maremola), 64 (Centa) e 61, per i 9 Comuni	—	»	—	381,1	
1	70	1	**Subalveo del fiume Po**	80	3000,0	Genova	82	G	39	5700,0	Vedi anche schema in parziale alternativa n. 19
—	—	2	**Falda dei fiumi Tanaro, Bormida Scrivia e Orba**	90	3000,0	Isola del Cantone	83	»	1	90,0	
—	—	3	**Acque fluenti dello Scrivia** (Alternativa stagionale con G.1 G.2 G.3)	200	0÷6000,0	Ronco Scrivia	83	»	2	90,0	
			Sale (G.1) - Alessandria (G.2) - Serravalle Scrivia (G.3)			Busalla	82	»	5	120,0	

Segue **Regione della LIGURIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
2	82	4	**Bacino imbrifero del Torrente Busalletta - Franconalto - Ronco Scrivia - Busalla**	442÷413	400,0	Busalla	82	GE	5	46,0	
						Genova	82	»	39	354,0	
3	83	5	**Bacino imbrifero del torrente Brugneto - Rondanina - Fascia**	777÷773	220,0	Genova	82	»	39	220,0	
4	83	6	**Subalveo dello Scrivia - Casella**	395	12,0	Casella	83	»	17	7,3	
						territorio comune Serra Ricco (Orero)	83	»	24	4,7	
5	83	8	**Bacino imbrifero del torrente Aveto - Rezzoaglio**	841 diga	1199,2	Avegno	83	»	48	3,1	
				230 acquedotto		Bogliasco	83	»	45	54,3	
						Camogli	83	»	58	49,0	
						Carasco	83	»	56	90,0	
						Casarza Ligure	94	»	65	51,5	
						Castiglione C.	95	»	66	11,6	
						Chiavari	94	»	60	30,0	
						Cicagna	83	»	42	127,4	
						Cogorno	94	»	61	60,0	
						Coreglia	83	»	49	16,6	
						Lavagna	94	»	63	80,0	
						Leivi	83	»	55	25,0	
						Moconesi	83	»	35	30,2	
						Moneglia	95	»	67	20,0	
						Orero	83	»	43	15,0	
						Pieve Ligure	83	»	46	60,4	
						Rapallo	83	»	53	80,0	
						Recco	83	»	52	23,2	
						San Colombano C.	83	»	50	54,1	
						Santa Margherita Ligure	83	»	59	129,2	
						Sestri Levante	94	»	64	144,3	
						Sori	83	»	47	30,3	
						Tribogna	83	»	41	6,5	
						Uscio	83	»	40	7,5	
6	82	9	**Sorgenti del Turchino - Mele**	280	6,0	Mele	82	»	28	6,0	
7	83	10	**Sorgenti ed acque fluenti da un ramo del torrente Lumarzo - Lumarzo**	475-300	3,6	Uscio	83	»	40	3,6	
8	82	11	**Bacino imbrifero dei torrenti Lerone e Lerca - Acque fluenti del torrente Lisolo - Arenzano - Cogoleto**	114	500,0	Arenzano	82	»	38	57,7	
						Cogoleto	82	»	17	93,6	
						Genova	82	»	39	348,7	

Segue Regione della LIGURIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
9	83	12	**Sorgenti Testana - Serro - Avegno . . .**	102	0,5	Territorio del comune Avegno (Testana)	83	GE	40	0,5	
10	83	13	**Sorgenti Rose, Ria, Orti, Mulino Alto - Mezzanego**	825-675	0,6	Territorio del comune Mezzanego	83	»	51	0,6	
11	83	14	**Sorgente Pian di Fieno - Mezzanego . . .**	465	0,2	Territorio del comune Mezzanego	83	»	51	0,2	
12	83	15	**Subalveo del fiume Entella - Cogorno . .**	10	4,0	Cogorno	94	»	61	4,0	
13	94	15	**Subalveo del fiume Entella - Chiavari . .**	5-7	334,0	Chiavari	60	»	94	334,0	
14	94	15	**Subalveo del fiume Entella - Chiavari . .**	4	15,0	Portofino	94	»	62	15,0	
15	94	15	**Subalveo del fiume Entella - Lavagna . .**	7	69,0	Lavagna	94	»	63	69,0	
16	94	15	**Subalveo del fiume Entella - Chiavari . .**	4	103,0	Rapallo	94	»	53	94,0	
						Zoagli	83	»	54	9,0	
17	94	16	**Subalveo del torrente Petronio - Sestri Levante**	11	9,5	Moneglia	95	»	67	9,5	
18	95	18	**Falda in località Lemeglio - Moneglia . .**	140	7,0	Moneglia	95	»	67	7,0	
			Alternativa parziale allo schema G1/2/3								
19	82	3	**Bacino imbrifero del torrente Erro - Sassello (prov. Savona) - Mioglia (prov. Savona)**	365-331 diga 150-140 acquedotto	2450,0	Genova	82	»	39	2450,0	
1	84	1	**Fontana dei Pianelli (Varese Ligure) . .**	960	3,55	Varese Ligure	84	SP	1	7,95	
		2	**Fontana dei Finoli (Varese Ligure) . . .**	900	2,15						
		3	**Fontana Povera (Varese Ligure) . . . .**	655	2,25						
2	84	4	**Fontana di Bernabò (Varese Ligure) . .**	710	1,83	Varese Ligure	84	»	1	1,83	
4		6	**Fontana Boschi (Sesta Godano) . . . .**	719	1,51	Sesta Godano		»	4	3,70	
		7	**Fontana Bocco I (Sesta Godano) . . .**	859	1,12						
		8	**Fontana Bocco II (Sesta Godano) . . .**	901	1,07						
4	84	5	**Trincea filtrante nell'alveo del torrente Chiusola**	725	5,0	Sesta Godano	95	»	4	5,0	
5	95	9	**Fonte Martinelli (Zignago) . . . . . .**	719	1,33	Zignago	95	»	5	1,94	
		10	**Fonte Scarnabesco (Zignago) . . . . .**	700	1,28						
6	95	11	**Fontana Buona (Calice Cornoviglio) . .**	980	1,50	Calice Cornoviglio	95	»	10	1,50	
7	95	12	**Bordigona (Carrodano) . . . .**	250	2,0	Carrodano	95	»	8	1,0	

Segue Regione della LIGURIA

N. d'ordine dello schema d'adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
8	95	13	**Pozzo trivellato del fiume Vara in località casa Agliari**	119	5,0	Brugnato	95	SP	9	5,0	
9	95	14	**Fonte Tre Fontane (Framura)**	453	20,0	Framura	95	»	11	1,50	
						Deiva Marina	95	»	7	15,0	
10	95	15	**Sorgente Mogge (Bonassola)**	530	5,0	Bonassola	95	»	13	10,0	
	95	16	**Sorgente Pian del Maio (Bonassola)** . .	573	8,0						
	95	17	**Sorgente Pian dei Corvi (Bonassola)** . .	433	2,0						
11	95	18	**Sorgente Pozze (Beverino)**	158	1,10	Beverino	95	»	16	1,10	
12	95	19	**Sorgente Lizza (Beverino)**	201	0,33	Beverino	95	»	16	0,33	
13	95	24	**Sorgente Rovina Bassa (Beverino)** . . .	498	1,17	Beverino	95	»	16	1,17	
14	95	20	**Fonte Madonna del Ponte (Pignone)** . .	225	1,50	Pignone	95	»	15	1,50	
15	95	21	**Sbarramento con invaso lungo il torrente Pignone in località Mulino del Colonnello (Pignone)**	360	200,0	La Spezia	95	»	25	143,0	
						Levanto	—	»	14	18,0	
						Monterosso	—	»	19	10,0	
						Portovenere	—	»	28	15,0	
						Riomaggiore	—	»	24	13,0	
						Vernazza	—	»	20	1,0	
16	95	22	**Pozzi trivellati nel fiume Magra in località Piana di Ceparana (Bolano)**	28	350,0	La Spezia	95	»	25	345,0	
						Vezzano Ligure		»	22	5,0	
17	95	23	**Pozzi trivellati nel fiume Magra in località: macchie nella piana di S. Stefano di Magra**	23	10,0	Santo Stefano di Magra . . .	95	»	23	10,0	
18	95	25	**Pozzi trivellati nel fiume Magra in località Stazione (Arcola)**	12	10,0	Arcola	95	»	26	10,0	
19	95	26	**Pozzi trivellati nel torrente Calcandola in località Palodola (Sarzana)**	10	30,0	Sarzana	96	»	27	30,0	
20	95	27	**Pozzi trivellati nel fiume Magra in località Romito (Arcola)**	6	30,0	Lerici	95	»	29	30,0	
21	96	28	**Pozzi trivellati nel torrente Bettigna in località Palvotrisia (Castelnuovo Magra)**	25	5,0	Castelnuovo Magra	96	»	30	5,0	
22	96	29	**Fonte Verde piano (Ortonovo)**	175	2,0	Ortonovo	96	»	31	2,0	
23	96	31	**Pozzi trivellati nel torrente Parmignola in località Casa Verga (Ortonovo)**	35	10,0	Ortonovo	96	»	31	10,0	
24	96	30	**Pozzi trivellati nel fiume Magra in località Arena (Ameglia)**	2	5,0	Ameglia	96	»	32	5,0	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione della LOMBARDIA — **Provincia di BRESCIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in suo l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquafredda	1.177	1.240	90	2,4	—	2,4	—	—	—	61	103	2,4	
Adro	6.640	7.900	510	14,9	9,5	5,4	46-47	86/1 86/2	5,9 3,6	46-47	43	5,4	
Agnosine	1.531	5.250	800	11,4	3,9	7,5	47	93	3,9	47	47	7,5	
Alfianello	2.161	2.270	160	6,0	6,0	—	61	199	6,0	—	—	—	
Anfo	582	620	1.860	4,8	4,8	—	34-35	55	4,8	—	—	—	
Angolo	2.634	2.900	4.130	12,3	5,4	6,9	34	32/1 32/2 32/3	3,0 1,5 0,9	34 34	20 20	4,2 2,7	
Artogne	2.636	3.690	1.230	9,2	9,2	—	34	38	9,2	—	—	—	
Azzano Mella	1.645	4.500	125	7,1	—	7,1	—	—	—	47	82	7,1	Si propone il consorzio
Bagnolo Mella	9.602	10.000	700	19,7	19,7	—	47	175	19,7	—	—	—	
Bagolino	4.930	5.710	2.760	11,7	11,7	—	34-35	45/1 45/2	10,0 1,7	—	—	—	
Barbariga	2.031	2.130	235	4,3	—	4,3	—	—	—	47	91	4,3	
Barghe	846	2.500	400	4,0	4,0	—	34	72/1	4,0	—	—	—	È alimentato dall'acquedotto di Provaglio Val Sabbia
Bassano Bresciano	1.488	1.560	110	3,6	1,8	1,8	61	190	1,8	61	101	1,8	
Bedizzole	5.746	6.000	535	12,0	12,0	—	47-48	143	12,0	—	—	—	
Berlingo	1.488	1.560	110	3,9	3,9	—	47	137/1 137/2	2,8 1,1	—	—	—	
Berzo Demo	1.855	2.200	855	5,7	6,4	—	19	11/1 11/2	6,0 0,4	—	—	—	
Berzo Inferiore	1.420	1.750	660	4,7	25,0	—	34	35	25,0	—	—	—	
Bienno	3.235	3.950	1.500	7,4	6,0	1,4	34	36	6,0	34	19	1,4	
Bione	1.137	1.190	160	2,0	2,0	—	34-47	69/1 69/2	1,4 0,6	—	—	—	
Borgo San Giacomo	5.004	5.250	375	11,8	5,0	6,8	47	183	5,0	47	96	6,8	
Borgosatollo	5.009	11.900	375	40,8	13,8	27,0	47	155	13,8	47	83	27,0	
Borno	5.126	5.380	4.860	20,6	20,6	—	34	27	20,6	—	—	—	
Botticino	6.210	10.560	480	15,1	7,6	7,5	47	123	7,6	47	69 70	6,5 1,0	
Bovegno	3.297	4.580	5.280	15,6	10,5	5,1	34	43/1 43/2 43/3 43/4 43/5	4,5 2,4 1,3 1,3 1,0	34	24	5,1	
Bovezzo	1.815	1.990	840	5,3	5,3	—	47	105	5,3	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Brandico	984	1.030	75	2,0	—	2,0	—	—	—	47	90	2,0	
Braone	606	760	280	1,8	1,8	—	34	26	1,8	—	—	—	
Breno	5.009	7.520	4.160	22,6	16,0	6,6	34	30	16,0	34	19	6,6	
Brescia	172.744	360.000	16.620	1.698,0	837,0	861,0	47	122	837,0	47	66	270,0	
											67	300,0	
											68	291,0	
Brione	482	500	230	1,4	2,6	—	47	91	2,6	—	—	—	
Caino	1.248	2.650	585	5,8	5,8	—	47	107	5,8	—	—	—	
Calcinato	6.500	6.820	475	12,3	7,2	5,1	47	157	7,2	47	84	5,1	
Calvagese della Riviera	1.933	2.030	145	4,4	4,4	—	47-48	129	4,4	—	—	—	
Calvisano	5.886	6.180	425	13,4	—	13,4	—	—	—	47	97	13,4	
Capo di Ponte	2.511	2.630	1.430	5,7	4,5	1,2	19	18	4,5	19	13	1,2	
Capovalle	753	790	600	2,8	4,0	—	35	57	4,0	—	—	—	
Capriano del Colle	2.799	2.940	205	5,0	—	5,0	—	—	—	47	82	5,0	Si propone il consorzio
Capriolo	5.553	10.550	430	27,6	11,6	16,0	46-47	85	11,6	46-47	42	16,0	
Carpenedolo	7.346	7.700	595	24,4	20,4	4,0	47	186	20,4	47	98	4,0	
Castegnato	4.022	4.790	290	10,4	8,4	2,0	47	120	8,4	47	64	2,0	
Castelcovati	2.635	3.430	190	5,4	5,4	—	46-47	148	5,4	—	—	—	
Castel Mella	2.877	3.030	90	4,8	—	4,8	—	—	—	47	65	4,8	Si propone il consorzio
Castenedolo	7.023	7.370	510	12,2	12,2	—	47	156	12,2	—	—	—	
Casto	1.352	1.750	630	4,6	5,5	—	34	67/1	4,2	—	—	—	Ha un centro alimentato da Mura
								67/2	1,0				
								67/3	0,3				Alimenta Vestone
Castrezzato	3.587	3.760	255	6,0	6,0	—	47	136	6,0	—	—	—	
Cazzago San Martino	6.694	7.900	500	12,8	12,8	—	47	97/1	11,0	—	—	—	
								97/2	1,8				
Cedegolo	1.765	1.850	820	4,8	6,0	—	19	14	6,0	—	—	—	
Cellatica	3.231	3.720	250	6,7	6,7	—	47	102	6,7	—	—	—	È alimentato da Brescia e Gussago
Cerveno	708	740	330	1,5	1,9	—	19-34	22	1,9	—	—	—	
Ceto	1.265	1.620	585	4,1	4,1	—	19-34	23	4,1	—	—	—	
Cevo	1.797	1.980	1.190	6,1	5,0	1,1	19-20	15/1	3,9	19-20	9	1,1	
								15/2	1,1				
Chiari	15.332	16.100	1.410	44,0	44,0	—	46-47	135	44,0	—	—	—	
Cigole	1.541	1.620	120	3,2	1,5	1,7	61	191	1,5	61	104	1,7	
Cimbergo	884	930	410	2,6	5,6	—	19	20	5,6	—	—	—	
Cividale Camuno	2.137	5.770	1.000	16,1	10,0	6,1	34	31	10,0	34	19	6,1	
Coccaglio	4.157	4.370	310	10,3	10,3	—	46-47	117	10,3	—	—	—	
Collebeato	2.359	2.470	185	3,7	3,7	—	47	104	3,7	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						*NOTE*
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Collio	3.074	3.200	9.420	24,0	12,0	12,0	34	44/1	8,0	34	25	6,0	
								44/2	3,0			—	
								44/3	1,0		26	6,0	
Cologne	4.078	5.920	300	12,7	9,4	3,3	46-47	116	9,4	46-47	62	3,3	
Comezzano-Cizzago	2.085	2.190	155	4,8	—	4,8	—	—	—	46-47	88	4,8	
Concesio	7.595	11.010	595	15,8	9,8	6,0	47	103	9,8	47	52	6,0	
Corte Franca	3.798	4.670	290	9,5	8,8	0,7	47	87	8,8	47	43-*bis*	0,7	
Corteno Golgi	2.450	2.570	3.080	11,5	11,5	—	19	7	11,5	—	—	—	
Corzano	1.592	1.670	115	3,6	—	3,6	—	—	—	47	89	3,6	
Darfo	11.339	23.800	16.200	98,0	46,0	52,0	34	33/1	40,0	34	21	46,0	
								33/2	4,0		21	4,5	
								33/3	2,0		21	1,5	
Dello	4.024	4.220	290	8,6	—	8,6	—	—	—	47	91	8,6	
Desenzano del Garda	14.294	24.500	35.300	110,0	38,0	72,0	48	159/1	38,0	48	85	66,0	
										48	86	6,0	
Edolo	4.200	4.410	5.630	23,3	30,9	—	19-20	8/1	21,6	—	—	—	
								8/2	7,3				
								8/3	2,0				
Erbusco	5.354	7.495	410	11,7	6,8	4,9	46-47	96	6,8	46-47	51	4,9	
Esine	3.229	3.740	1.480	9,9	15,0	—	34	34/1	11,0	—	—	—	
								34/2	2,3				
								34/3	1,7				
Fiesse	2.117	2.220	160	6,1	—	6,1	—	—	—	61	109	6,1	
Flero	3.400	8.000	250	13,7	—	13,7	—	—	—	47	83	13,7	
Gambara	4.339	4.550	320	10,0	—	10,0	—	—	—	61	109	10,0	
Gardone Riviera	2.655	2.780	15.140	35,0	14,0	21,0	48-35	113	14,0	48	59-60	21,0	
Gardone Val Trompia	10.407	26.000	5.100	74,7	38,7	36,0	34	64/1	32,7	34	35	36,0	
								64/2	6,0				
Gargnano	4.434	5.890	6.600	18,2	18,2	—	35	74/1	16,8	—	—	—	
								74/2	1,4				
Gavardo	7.937	9.760	755	16,3	11,0	5,3	47-48	109/1	4,6	47-48	55	4,1	
								109/2	2,5			1,2	
								109/3	3,5				
								109/4	0,4				
Ghedi	11.240	14.720	890	34,4	—	34,4	—	—	—	47	92	34,4	
Gianico	1.338	1.500	610	4,2	5,5	—	34	39	5,5	—	—	—	
Gottolengo	4.239	4.450	315	8,9	—	8,9	—	—	—	61	105	8,9	
Gussago	8.348	9.200	790	14,9	14,9	—	47	101/1	13,6	—	—	—	Ha un centro alimentato da Brescia
								101/2	0,7				
								122	0,6				
Idro	1.259	1.780	5.090	12,6	6,0	6,6	35	56	6,0	35	30	6,6	

Regione della LOMBARDIA — *Segue* **Provincia di BRESCIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENT ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	ortata l/sec)	
Incudine	707	740	320	2,1	5,0	—	19	6	5,0	—	—	—	
Irma	266	270	340	1,1	0,7	0,4	34	51	0,7	34	29	0,4	
Iseo	7.138	9.100	21.350	55,0	20,0	35,0	34-47	76/1	13,0	34-47	36	26,0	
								76/2	4,0			8,0	
								76/3	2,0				
								76/4	1,0			1,0	
Isorella	2.460	2.580	180	5,0	—	5,0	—	—	—	61	102	5,0	
Lavenone	1.052	1.100	480	2,7	2,7	—	34-35	54/1	2,0	—	—	—	
								54/2	0,7				
Leno	10.051	10.550	890	24,8	24,8	—	47-61	181/1	18,4	—	—	—	
							47-61	181/2	6,4				
Limone sul Garda	831	1.400	20.965	49,0	5,0	44,0	35	46	5,0	35	27	44,0	
Lodrino	1.201	1.680	835	4,5	4,5	—	34	66/1	3,2	—	—	—	
								66/2	1,3				
Lograto	2.685	2.820	200	5,0	—	5,0	—	—	—	47	81	5,0	Si propone il consorzio
Lonato	9.905	10.400	1.850	17,0	17,0	—	48	158/1	14,3	—	—	—	
								158/2	2,0				
								158/3	0,7				
Longhena	625	650	50	1,3	—	1,3	—	—	—	47	90	1,3	
Losine	725	760	335	2,1	2,1	—	34	24	2,1	—	—	—	
Lozio	988	1.030	740	3,5	3,5	—	19-34	21/1	2,2	—	—	—	
								21/2	1,3				
Lumezzane	17.075	55.300	8.125	178,0	84,0	94,0	34-47	80	84,0	34-47	39	24,0	
											40	70,0	
Maclodio	764	800	60	1,6	—	1,6	—	—	—	47	81	1,6	Si propone il consorzio
Magasa	464	480	210	1,4	2,5	—	35	59/1	2,2	—	—	—	
								59/2	0,3				
Mairano	2.214	2.320	160	4,3	—	4,3	—	—	—	47	90	4,3	
Malegno	1.843	2.600	850	4,7	3,6	1,1	34	29	3,6	34	18	1,1	
Malonno	3.356	3.520	1.550	9,7	21,0	—	19	10/1	18,7	—	—	—	
								10/2	1,2				
								10/3	1,1				
Manerba del Garda	2.274	2.950	17.650	43,0	6,0	37,0	48	133	6,0	48	75	37,0	
Manerbio	10.565	11.100	770	22,4	22,4	—	47	184	22,4	—	—	—	
Marcheno	2.597	4.230	450	7,6	7,6	—	34	65/1	6,6	—	—	—	
								65/2	1,0	—	—	—	
Marmentino	1.022	1.120	470	3,1	3,5	—	34	50/1	2,4	—	—	—	
								50/2	1,1				
Marone	3.117	3.500	4.500	11,2	9,2	2,0	34	47/1	8,0	34	28	2,0	
							34	47/2	1,2				
Mazzano	5.216	8.650	560	17,3	18,3	—	47	142	18,3	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Milzano	1.473	1.550	100	3,0	—	3,0	—	—	—	61	106	3,0	
Moniga del Garda	949	1.050	12.010	28,0	10,0	18,0	48	145	10,0	48	78	18,0	
Monno	781	820	360	2,6	5,0	—	19	5	5,0	—	—	—	
Monte Isola	1.968	2.740	3.280	8,5	8,5	—	34	62	8,5	—	—	—	
Monticelli Brusati	1.672	1.750	125	3,6	3,1	0,5	47	89	3,1	47	45	0,5	Il comune è in consorzio con Provaglio d'Iseo.
Montichiari	13.470	14.100	1.125	22,0	16,6	5,4	47	177	16,6	47	93	5,4	
Montirone	1.916	2.000	145	3,8	2,0	1,8	47	168	2,0	47	83	1,8	
Mura	809	850	365	2,4	3,9	—	34	68/1 68/2	3,7 0,2	—	—	—	Alimenta un centro di Casto
Muscoline	1.500	1.136	90	2,3	1,4	0,9	48	130	1,4	48	73	0,9	
Nave	6.790	20.000	3.140	43,0	25,0	18,0	47	106	25,0	47	53 54	5,0 13,0	
Niardo	1.273	1.520	590	2,9	2,9	—	34	25	2,9	—	—	—	
Nuvolento	2.257	3.800	175	8,4	6,9	1,5	47	126	6,9	47	72	1,5	
Nuvolera	2.288	3.300	175	5,1	5,1	—	47	124	5,1	—	—	—	
Odolo	1.497	5.000	1.470	10,5	4,7	5,8	47	94	4,7	47	48 49	1,4 4,4	
Offlaga	3.363	3.550	250	7,8	—	7,8	—	—	—	47	94	7,8	
Ome	2.206	2.300	170	4,9	5,7	—	47	90	5,7	—	—	—	
Ono San Pietro	747	1.000	345	2,3	1,5	0,8	19	17	1,5	19	13	0,8	
Orzinuovi	10.124	10.630	810	34,3	34,3	—	46-47	169/1 169/2 169/3 169/4 169/5	26,0 1,5 2,0 3,5 1,3	—	—	—	
Orzivecchi	2.345	2.450	175	6,9	—	6,9	—	—	—	47	89	6,9	
Ospitaletto	6.076	11.500	520	26,1	11,4	14,7	47	119	11,4	47	63	14,7	
Ossimo	1.921	2.000	1.065	4,4	4,4	—	34	28	4,4	—	—	—	
Padenghe sul Garda	1.748	2.270	10.210	25,0	4,0	21,0	48	146	4,0	48	79	21,0	
Paderno Franciacorta	1.992	2.200	145	4,5	4,5	—	47	99	4,5	—	—	—	
Paisco Loveno	917	1.000	425	2,6	3,2	—	19	12/1 12/2	2,5 0,7	—	—	—	
Paitone	1.100	1.380	90	2,8	3,0	—	47	127	3,0	—	—	—	
Palazzolo sull'Oglio	13.897	20.000	1.140	46,8	22,8	24,0	46	95	22,8	47	50	24,0	
Paratico	2.509	3.400	2.050	8,2	8,2	—	46-47	75	8,2	—	—	—	
Paspardo	1.266	1.600	945	3,8	2,9	0,9	19	19	2,9	19	14	0,9	
Passirano	4.116	4.650	320	9,2	9,2	—	47	98	9,2	—	—	—	
Pavone del Mella	2.108	2.200	160	4,1	—	4,1	—	—	—	61	104	4,1	
San Paolo ex Pedergnaga-Oriano	3.215	3.400	240	9,2	9,4	—	47	179	9,4	—	—	—	

Regione della LOMBARDIA *Segue* **Provincia di BRESCIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pertica Alta	883	920	320	1,9	1,9	—	34	52/1 52/2 52/3	0,6 0,8 0,5	—	—	—	
Pertica Bassa	1.125	1.100	520	2,4	2,4	—	34	53/1 53/2 53/3	1,4 0,6 0,4	—	—	—	
Pezzaze	1.837	1.900	1.210	5,8	3,0	2,8	34	42/1 42/2	1,0 2,0	34	23	2,8	
Pian Camuno	2.580	2.710	1.120	5,3	5,3	—	34	40/1 40/2 40/3 40/4	3,4 0,8 0,4 0,7	—	—	—	
Pisogne	7.453	11.100	8.640	33,6	33,6	—	34	41/1 41/2 41/3 41/4 41/5 41/6	20,6 4,7 3,5 2,5 1,8 0,5	—	—	—	
Polaveno	1.710	1.800	790	4,4	6,0	—	34-47	78/1 78/2 91	2,5 2,0 1,5	—	—	—	Da acqua a Sarezzo, ha un centro alimentato da Brione
Polpenazze	1.377	1.400	100	2,3	1,2	1,1	48	132	1,2	48	74	1,1	
Pompiano	2.447	2.500	185	5,0	—	5,0	—	—	—	47	89	5,0	
Pancarale	2.641	2.800	200	4,6	1,9	2,7	47	167	1,9	47	83	2,7	
Ponte di Legno	2.194	2.300	23.960	59,0	25,0	34,0	19-20	4	25,0	20	1 2-3	10,0 13,0 11,0	
Pontevico	7.162	7.500	675	19,6	25,0	—	61	198/1 198/2 198/3	20,0 2,5 2,5	—	—	—	
Pontoglio	4.646	4.870	345	10,5	10,5	—	46	115	10,5	—	—	—	
Pozzolengo	2.643	2.770	205	4,7	4,7	—	48	178	4,7	—	—	—	
Pralboino	2.882	3.000	220	6,1	—	6,1	—	—	—	61	106	6,1	
Preseglie	1.222	1.280	530	3,1	3,1	—	34-47	72/1 81	2,2 0,9	—	—	—	È alimentato da Provaglio V. S.
Prestine	756	800	530	2,6	5,0	—	34	37	5,0	—	—	—	
Prevalle	3.001	3.150	220	8,7	8,7	—	47	128	8,7	—	—	—	
Provaglio d'Iseo	4.157	5.000	320	7,4	3,6	3,8	47	88	3,6	47	44	3,8	Il comune è in consorzio con Monticelli B.
Provaglio Val Sabbia	829	850	390	2,2	2,4	—	34-35	72/1 72/2	1,3 1,1	— —	— —	— —	Alimenta. Barghe, Preseglie e Sabbio Chiese con acquedotto consortile
Puegnago	1.389	1.400	100	3,1	3,1	—	48	131/1 132/2	2,2 0,9	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Quinzano d'Oglio	5.454	5.730	480	13,4	6,9	6,5	61	187	6,9	61	99	6,5	
Remedello	3.111	3.250	230	6,8	—	6,8	—	—	—	61	107	6,8	
Rezzato	7.433	11.900	715	31,6	20,6	11,0	47	141	20,6	47	77	11,0	
Roccafranca	3.040	3.200	230	6,7	7,0	—	46	161	7,0	—	—	—	
Rodengo Saiano	3.573	3.700	280	7,4	7,4	—	47	100	7,4	—	—	—	
Roè Volciano	3.287	3.450	955	6,6	6,6	—	48	111	6,6	—	—	—	
Roncadelle	3.588	5.400	235	8,4	—	8,4	—	—	—	47	65	8,4	Si propone il consorzio
Rovato	11.802	12.400	1.145	31,5	31,5	—	47	118/1 118/2	28,5 3,0	—	—	—	
Rudiano	2.795	2.900	205	5,5	2,4	3,1	46	147	2,4	46	80	3,1	
Sabbio Chiese	2.179	2.800	800	5,8	5,8	—	34-47-48	72/1 82/1 82/2	4,3 0,7 0,8	—	—	—	È alimentato in parte da Provaglio V. S.
Sale Marasino	2.580	2.700	4.900	13,3	13,3	—	34	63	13,3	—	—	—	
Salò	8.794	13.450	18.300	53,0	24,0	29,0	48 48 48	112/1 112/2 112/3	20,0 2,2 1,8	48	58	29,0	
San Felice del Benaco	1.856	2.000	8.160	19,0	4,0	15,0	48	114	4,0	48	61	15,0	
San Gervasio Bresciano	1.636	1.700	125	3,4	—	3,4	—	—	—	61	101	3,4	
San Zeno Naviglio	2.332	2.500	185	4,1	—	4,1	—	—	—	47	83	4,1	
Sarezzo	7.527	15.500	3.500	43,0	30,0	13,0	34-47	79	30,0	34-47	38	13,0	Prende acqua da Polaveno
Saviore dell'Adamello	2.265	2.350	1.230	6,6	12,0	—	19-20	16/1 16/2 16/3	4,2 6,0 1,8	— —	— —	— —	
Sellero	1.548	1.920	715	4,7	4,7	—	19	13/1 13/2	3,1 1,6	—	—	—	
Seniga	2.046	2.150	155	4,4	2,6	1,8	61	203	2,6	61	108	1,8	Alimenta Gabbioneta B. (CR)
Serle	2.763	3.000	1.340	5,9	0,5	5,4	47	125	0,5	47	71	5,4	
Sirmione	2.475	4.000	20.400	50,0	13,0	37,0	48	160	13,0	48	87	37,0	
Soiano del Lago	581	610	45	1,1	0,4	0,7	48	144	0,4	48	74	0,7	
Sonico	1.765	1.850	820	5,0	6,6	—	19-20	9/1 9/2	5,4 1,2	—	—	—	
Sulzano	1.344	1.400	2.560	6,2	6,2	—	34	77	6,2	—	—	—	
Tavernole sul Mella	1.561	1.650	165	3,8	3,9	—	34	49/1 49/2 49/3	2,5 0,8 0,6	—	—	—	
Temù	1.330	1.450	1.525	6,1	9,4	—	19-20	3/1 3/2 3/3	3,5 3,0 2,9	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Tignale	1.308	1.370	1.920	4,8	3,3	1,5	35	60/1	1,9	35	33	1,0	
								60/2	1,1			—	
								60/3	0,3		34	0,5	
Torbole Casaglia	2.490	2.600	185	4,9	—	4,9	—	—	—	47	65	4,9	Si propone il consorzio
Toscolano Maderno	6.327	7.500	34.100	83,0	18,0	65,0	35-48	84	18,0	35-48	41	65,0	
Travagliato	7.641	8.780	570	20,1	15,2	4,9	47	138	15,2	47	76	4,9	
Tremosine	2.234	2.350	3.310	8,2	8,2	—	35	61	8,2	—	—	—	
Trenzano	3.703	3.890	280	7,5	—	7,5	—	—	—	47	81	7,5	Si propone il consorzio
Treviso Bresciano	706	750	320	2,0	3,0	—	34-35	73	3,0	—	—	—	
Urago d'Oglio	2.488	2.600	185	5,8	5,8	—	46	134	5,8	—	—	—	
Vallio	880	920	770	2,5	2,5	—	47	108	2,5	—	—	—	
Valvestino	942	980	440	2,8	5,0	—	35	58/1	1,1	—	—	—	
								58/2	1,6				
								58/3	1,1				
								58/4	0,8				
								58/5	0,4				
Verolanuova	6.293	6.600	615	17,4	8,4	9,0	61	189	8,4	61	100	9,0	
Verolavecchia	3.658	3.840	270	7,5	—	7,5	—	—	—	61	100	7,5	
Vestone	3.338	4.150	1.730	10,7	14,2	—	34	67/1	14,2	—	—	—	
Vezza d'Oglio	1.568	1.650	1.640	7,0	9,6	—	19	1	9,6	—	—	—	
Villa Carcina	7.251	15.500	2.800	31,1	23,0	8,1	47	92	23,0	47	46	8,1	
Villachiara	1.560	1.630	120	3,7	—	3,7	—	—	—	46	95	3,7	
Villanuova sul Clisi	4.021	8.400	1.890	16,2	5,3	10,9	47-48	110/1	4,6	47-48	56	9,3	
								110/2	0,7		57	1,6	
Vione	1.458	1.650	765	4,7	9,7	—	19-20	2/1	3,7	—	—	—	
								2/2	3,1				
								2/3	2,9				
Visano	1.619	1.700	125	3,2	—	3,2	—	—	—	61	103	3,2	
Vobarno	7.961	10.200	3.550	27,3	27,3	—	35-48	83/2	27,3	—	—	—	
Zone	1.044	1.100	970	3,8	3,8	—	34	48	3,8	—	—	—	

Regione della LOMBARDIA — Provincia di BERGAMO

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in suo (l/sec	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Adrara San Martino	1.821	1.900	690	3,7	2,2	1,5	33-34	166	2,2	33-34	64	1,5	
Adrara San Rocco	780	850	190	1,9	1,9	—	34	128	1,9	—	—	—	
Albano San Alessandro	2.518	5.000	80	8,9	4,2	4,7	33	162	4,2	33	33	4,7	Consorzio A.S.S.F.S.
Albino	13.262	16.000	3.615	53,8	35,6	18,2	33	103/11 103/2	29,6 6,0	33	33-49	18,2	Riceverà 7,2 l/sec dell'acquedotto civ. Bergamo
Algua di Costa Serina	910	950	275	2,2	2,5	—	33	86	2,5	—	—	—	
Almè	2.723	6.000	90	10,9	4,8	6,1	33	122	4,8	33	33-62	6,1	Consorzio Acq. Civ. Bergamo
Almenno San Bartolomeo	3.591	3.800	130	5,3	4,0	1,3	33	112	4,0	33	33-62 33-62	1,3	Consorzio Acq. Civ. Bergamo
Almenno San Salvatore	3.686	5.500	120	7,6	4,2	3,4	33	113	4,2	33	33-62	3,4	Consorzio Acq. Civ. Bergamo.
Alzano Lombardo	10.265	15.000	575	32,0	32,3	—	33	116	32,3	—	—	—	
Ambivere	1.353	2.500	45	6,6	4,8	1,8	33	134	4,8	33	59-61	1,8	Fa parte del consorzio Acquedotto dell'Isola
Antegnate	2.274	2.350	65	4,0	—	4,0	—	—	—	46	91	4,0	
Arcene	2.647	3.500	70	5,2	2,6	2,6	46	219	2,6	46	73	2,6	In consorzio con Verdello e Pognano
Ardesio	3.545	4.100	5.175	18,2	12,3	5,9	33 33 33	28/1 28/2 28/3	7,7 2,3 2,3	33	14	5,9	
Arzago d'Adda	1.428	1.500	45	3,3	—	3,3	—	—	—	46	89	3,3	
Averara	466	500	520	1,8	1,8	—	33	14	1,8	—	—	—	
Aviatico	662	700	1.800	5,2	1,8	3,4	33 33 33	88/1 88/2 88/3	0,6 0,6 0,6	33	45	3,4	
Azzano San Paolo	2.829	5.000	80	11,6	5,9	5,7	46	174	5,9	46	33-62	5,7	Cons. Acq. Civ. Bergamo
Azzone	844	880	785	3,6	3,6	—	34 34	20/1 20/2	2,9 0,7	—	—	—	
Bagnatica	1.881	1.900	55	3,5	3,6	—	46	187	3,6	—	—	—	Consorzio A.S.S.F.S.
Barbata	692	720	25	1,9	—	1,9	—	—	—	46	91	1,9	
Bariano	2.707	4.000	80	6,2	—	6,2	—	—	—	46	84	6,2	
Barzana	717	1.500	55	2,0	0,8	1,2	33	121	0,8	33	59-61	1,2	Fa parte del consorzio Acquedotto dell'Isola
Bedulita	545	570	135	0,8	0,8	—	33	83	0,8	—	—	—	
Berbenno	2.250	2.300	4.840	13,2	4,5	8,7	33	76	4,5	33	41	8,7	
Bergamo	114.907	200.000	13.510	947,3	550,3	397,0	33	140	550,3	33	33-62	3,7	Consorzio Acq. Civ. Bergamo
Berzo San Fermo	922	950	225	1,7	0,4	1,3	33	157	0,4	33	46-54	1,3	Cons. Acq. due Valli
Bianzano	488	510	120	1,2	1,2	—	33	104	1,2	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Blello	126	130	35	0,3	0,3	—	33	61	0,3	—	—	—	
Bolgare	2.439	2.500	70	5,6	9,5	—	46	203	9,5	—	—	—	
Boltiere	2.378	3.000	70	6,5	6,6	—	46	207	6,6	—	—	—	
Bonate Sopra	3.952	5.000	120	10,3	8,2	2,1	33	150	8,2	33	60	2,1	Fa parte del consorzio Terno dell' Isola
Bonate Sotto	3.803	5.000	110	10,4	13,8	—	33	172	13,8	—	—	—	
Borgo di Terzo	805	1.000	740	1,8	1,8	—	33	145	1,8	—	—	—	Consorzio Acquedotto delle Due Valli
Bossico	1.041	1.100	2.430	7,2	2,9	4,3	34	68	2,9	34	36	4,3	
Bottanuco	2.566	3.000	70	4,6	3,0	1,6	46	182	3,0	46	69	1,6	
Bracca	759	800	265	2,1	2,1	—	33	62	2,1	—	—	—	
Branzi	962	1.000	1.600	5,3	3,3	2,0	18	6	3,3	18	4	2,0	
Brembate	4.891	6.000	145	12,9	13,6	—	46	198	13,6	—	—	—	
Brembate di Sopra	3.096	5.000	1.350	7,8	5,2	2,6	33	136	5,2	33	57	2,6	
Brembilla	3.963	5.000	1.065	11,1	12,0	—	33	77/1 77/2 77/3	10,5 1,0 0,5	—	—	—	
Brignano Gera d'Adda	4.091	4.300	120	10,4	10,4	—	46	227	10,4	—	—	—	
Brumano	202	210	875	2,4	0,4	2,0	33	46	0,4	33	28	2,0	
Brusaporto	1.337	1.400	35	2,3	1,6	0,7	33	176	1,6	33	33	0,7	Consorzio A.S.S.F.S.
Calcinate	3.160	3.260	90	6,9	5,0	1,9	33	202	5,0	33	33	1,9	Consorzio A.S.S.F.S.
Calcio	4.061	4.200	120	7,3	3,0	4,3	46	239	3,0	46	88	4,3	
Calolziocorte	10.212	25.000	7.150	68,7	20,7	48,0	32	82	20,7	32	42	48,0	
Calusco d'Adda	5.323	10.000	1.600	28,1	15,1	13,0	33	147	15,1	33	58	13,0	
Calvenzano	2.288	2.400	65	4,2	—	4,2	—	—	—	46	85	4,2	
Camerata Cornello	751	790	265	2,0	2,0	—	33	30/1 30/2	1,5 0,5	—	—	—	
Canonica d'Adda	2.992	5.000	310	10,4	10,4	—	46	211	10,4	—	—	—	
Capizzone	1.008	1.050	290	1,7	1,7	—	33	84	1,7	—	—	—	
Capriate San Gervasio	5.737	7.000	910	10,8	10,8	—	46	197	10,8	—	—	—	
Caprino Bergamasco	2.368	2.400	150	5,2	4,7	0,5	33	110	4,7	33	59-61	0,5	Fa parte del consorzio Acquedotto dell' Isola
Caravaggio	12.271	14.000	360	51,4	35,4	16,0	46	232	35,4	46	86	16,0	
Carenno	1.315	1.380	2.415	7,2	4,2	3,0	33 33	73/1 73/2	3,5 0,7	33	39	3,0	
Carobbio degli Angeli	2.450	3.000	80	5,3	3,9	1,4	33	189	3,9	33	46-54	1,4	Consorzio Acquedotto delle Due Valli
Carona	727	760	860	3,2	3,2	—	18	3	3,2	—	—	—	
Carvico	2.837	8.000	90	14,0	4,9	9,1	33	132	4,9	33	55	9,1	
Casazza	2.402	3.000	660	6,9	6,9	—	33	119	6,9	—	—	—	
Casirate d'Adda	2.121	2.200	65	5,4	4,4	1,0	46	231	4,4	46	85	1,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Casnigo	3.027	3.170	730	7,7	8,4	—	33	80	8,4	—	—	—	
Cassiglio	191	200	100	0,7	0,9	—	33	21	0,9	—	—	—	
Castelli Calepio	5.767	7.000	190	15,0	12,0	3,0	46	206	12,0	46	46-54	3,0	Consorzio Acquedotto delle Due Valli
Castel Rozzone	1.539	2.300	45	3,6	—	3,6	—	—	—	46	81	3,6	In consorzio con Lurano
Castione della Presolana	2.470	2.600	15.600	39,3	6,2	33,1	34	44/1	3,1	34	24	16,0	
											26	4,0	
											27	6,2	
								44/2	3,1		25	6,9	
Castro	1.601	1.680	1.350	4,0	4,0	—	34	95	4,0	—	—	—	
Cavernago	814	850	25	2,2	1,6	0,6	33	201	1,6	33	33	0,6	Consorzio A.S.S.F.S.
Cazzano Sant'Andrea	675	700	3.370	5,0	5,0	—	33	81	5,0	—	—	—	
Cenate Sopra	1.220	1.280	35	2,2	2,2	—	33	144	2,2	—	—	—	
Cenate Sotto	1.614	1.690	55	2,3	1,8	0,5	33	155	1,8	33	46-54	0,5	Consorzio Acquedotto delle Due Valli
Cene	2.816	3.100	1.100	7,8	7,8	—	33	89	7,8	—	—	—	
Cerete	1.136	1.190	280	3,1	3,2	—	34	54	3,2	—	—	—	
Chignolo d'Isola	1.598	1.900	45	4,6	3,3	1,3	46	171	3,3	46	60	1,3	Fa parte del consorzio Terno d'Isola
Chiuduno	3.433	4.000	120	7,6	5,2	2,4	46	190	5,2	46	46-54	2,4	Consorzio Acquedotto delle Due Valli
Cisano Bergamasco	3.565	4.500	2.570	13,2	7,6	5,6	33	109	7,6	33	52	5,6	
Ciserano	2.608	7.000	70	15,3	9,1	6,2	46	213	9,1	46	75	6,2	
Cividate al Piano	3.510	3.800	100	6,1	3,3	2,8	46	225	3,3	46	76-77-82	2,8	Consorzio A.S.S.F.S.
Clusone	7.064	7.960	9.350	34,4	34,4	—	33	53	34,4	—	—	—	
Colere	1.346	1.500	3.970	10,9	3,7	7,2	34	19	3,7	34	9	3,2	
											10	4,0	
Cologno al Serio	6.104	8.000	180	21,3	17,0	4,3	46	221	17,0	46	78	4,3	
Colzate	1.171	1.500	115	2,5	1,6	0,9	33	65	1,6	33	33	0,9	Consorzio A.S.S.F.S.
Comun Nuovo	1.815	1.900	55	4,4	5,0	—	46	200	5,0	—	—	—	
Corna Imagna	589	600	475	2,0	2,0	—	33	60	2,0	—	—	—	
Cortenova	1.281	1.340	35	3,6	3,6	—	46	230	3,6	—	—	—	
Costa di Serina	1.348	1.400	405	3,0	3,0	—	33	63	3,0	—	—	—	
Costa Monticelli	1.353	1.420	35	2,6	1,8	0,8	33	188	1,8	33	33	0,8	Consorzio A.S.S.F.S.
Costa Valle Imagna	944	1.000	495	3,0	3,0	—	33	74	3,0	—	—	—	
Costa Volpino	5.611	11.000	5.220	22,0	10,0	12,0	34	70	10,0	34	37	12,0	
Covo	2.556	2.680	70	4,9	—	4,9	—	—	—	46	91	4,9	
Credaro	1.577	2.000	495	5,3	4,0	1,3	46	192	4,0	46	46-54	1,3	Consorzio Acquedotto delle Due Valli

Regione della LOMBARDIA — *Segue* **Provincia di BERGAMO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Curno	4.209	10.000	205	22,6	8,1	14,5	33	151	8,1	33	33-62	14,5	Consorzio Acquedotto Civ. Bergamo
Cusio	491	510	175	1,4	1,4	—	33	12	1,4	—	—	—	
Dalmine	11.957	30.000	13.170	77,9	65,9	12,0	46	184	65,9	46	70	12,0	
Dossena	1.017	1.100	1.340	4,4	3,3	1,1	33	35	3,3	33	16	1,1	
Endine Gaiano	2.661	2.800	2.365	8,6	8,6	—	34	93	8,6	—	—	—	
Entratico	1.075	1.200	35	2,5	1,5	1,0	33	164	1,5	33	46-54	1,0	Consorzio Acquedotto Due Valli
Erve	840	880	245	2,1	2,3	—	33	71	2,3	—	—	—	
Fara Gera d'Adda	4.503	4.700	135	9,0	6,0	3,0	46	223	6,0	46	80	3,0	
Fara Olivana con Sola	1.057	1.100	35	2,2	—	2,2	—	—	—	46	91	2,2	
Filago	1.881	1.970	55	4,3	7,6	—	46	193	7,6	—	—	—	
Fino del Monte	899	940	300	2,0	2,0	—	34	43	2,0	—	—	—	
Fiorano al Serio	2.450	2.570	640	5,6	5,6	—	33	79	5,6	—	—	—	
Fontanella	3.329	3.500	540	7,2	—	7,2	—	—	—	46	91	7,2	
Fonteno	886	930	1.220	4,0	1,6	2,4	34	107	1,6	34	51	2,4	
Foppolo	154	250	1.100	2,9	0,8	2,1	18	1	0,8	18	1	2,1	
Foresto Sparso	2.324	2.600	70	4,9	5,8	—	33	165	5,8	—	—	—	
Fornovo di San Giovanni	1.514	1.600	45	2,9	—	2,9	—	—	—	46	86	2,9	
Fuipiano Valle Imagna	299	310	205	1,1	1,1	—	33	47	1,1	—	—	—	Da potabilizzare
Gandellino	1.743	1.830	580	3,9	3,9	—	33	7	3,9	—	—	—	
Gandino	5.334	5.930	1.630	16,4	16,5	—	33	66	16,5	—	—	—	
Gandosso	987	1.000	35	1,9	—	1,9	—	—	—	46	46-54	1,9	Consorzio Acquedotto Due Valli
Gaverina	1.140	1.200	970	3,9	3,9	—	33	118/1	3,4	—	—	—	Consorzio Acquedotto Due Valli
								118/2	0,5	—	—	—	
Gazzaniga	5.104	5.300	1.320	12,6	14,2	—	33	78	14,2	—	—	—	
Gerosa	637	680	150	1,7	3,0	—	33	48	3,0	—	—	—	
Ghisalba	2.711	3.000	80	4,8	3,9	0,9	46	216	3,9	46	33	0,9	Consorzio A.S.S.F.S.
Gorlago	3.211	3.750	110	5,3	5,3	—	33	178	5,3	—	—	—	Consorzio acquedotto Due Valli
Gorle	1.511	3.000	260	6,7	5,0	1,7	33	152	5,0	33	33-62	1,7	Consorzio Acquedotto Civ Bergamo
Gorno	2.267	2.740	615	5,9	6,3	—	33	51	6,3	—	—	—	
Grassobbio	1.833	2.500	55	5,1	3,7	1,4	33	186	3,7	33	33	1,4	Consorzio A.S.S.F.S.
Gromo	1.268	1.330	1.130	4,5	4,5	—	33	18	4,5	—	—	—	
Grone	814	850	640	2,6	0,9	1,7	33	127	0,9	33	46-54	1,7	Consorzio Acquedotto Due Valli
Grumello del Monte	4.101	4.300	1.235	12,0	12,0	—	46	205	12,0	—	—	—	Consorzio Acquedotto Du Valli
Isola di Fondra	286	300	150	1,0	1,5	—	33	16	1,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Isso	464	500	20	1,1	—	1,1	—	—	—	46	91	1,1	
Lallio	1.103	2.500	45	5,5	3,2	2,3	46	173	3,2	46	33-62	2,3	Consorzio Acquedotto Civ. Bergamo
Leffe	4.737	8.000	1.230	19,9	20,9	—	33	90	20,9	—	—	—	
Lenna	781	820	460	2,5	2,9	—	33	31	2,9	—	—	—	
Levate	2.040	3.500	55	7,6	5,7	1,9	46	195	5,7	46	72	1,9	
Locatello	762	800	920	3,3	3,3	—	33	59	3,3	—	—	—	
Lovere	6.866	9.000	8.460	36,0	22,0	14,0	34	69	22,0	34	37	14,0	
Lurano	1.193	1.250	35	2,1	—	2,1	—	—	—	46	81	2,1	Inconsorzio con Castel. R.
Luzzana	460	480	110	0,8	0,8	—	33	146	0,8	—	—	—	Consorzio Acquedotto Due Valli
Madone	1.340	2.500	35	5,2	2,8	2,4	46	183	2,8	46	60	2,4	Fa parte del consorzio di Terno d' Isola
Mapello	3.201	3.720	100	6,8	5,2	1,6	33	135	5,2	33	59-61	1,6	Fa parte del consorzio Acquedotto dell' Isola
Martinengo	5.721	6.000	160	9,8	6,4	3,4	46	222	6,4	46	79	3,4	Consorzio A.S.S.F.S.
Mezzoldo	488	510	1.480	4,1	1,6	2,5	18	5	1,6	18	2	1,2	
											3	1,3	
Misano di Gera d'Adda	1.578	1.650	45	3,1	—	3,1	—	—	—	46	90	3,1	
Moio de' Calvi	309	320	290	1,2	1,2	—	33	26	1,2	—	—	—	
Monasterolo del Castello	736	1.280	1.105	3,7	2,0	1,7	33	106/1	1,5	33	50	1,7	
							33	106/2	0,5				
Monte Marenzo	665	700	290	1,7	0,8	0,9	33	97	0,8	33	59-61	0,9	Fa parte del consorzio Acquedotto dell' Isola
Monticelli di Borgogna	1.373	1.440	35	3,1	3,6	—	33	177	3,6	—	—	—	
Morengo	1.574	1.800	45	3,1	—	3,1	—	—	—	46	84	3,1	
Mornico al Serio	1.910	2.000	55	3,5	2,4	1,1	46	217	2,4	46	76-77-82	1,1	Consorzio A.S.S.F.S.
Mozzanica	2.691	3.450	80	6,0	—	6,0	—	—	—	46	86	6,0	
Mozzo	2.263	5.000	690	9,0	4,0	5,0	33	139	4,0	33	33-62	5,0	Consorzio Acquedotto Civ Bergamo
Nembro	9.683	20.000	2.910	42,3	18,3	24,0	33	117	18,3	33	53	24,0	Consorzio A.S.S.F.S.
Olmo al Brembo	624	650	245	1,7	3,0	—	33	22	3,0	—	—	—	
Oltre il Colle	1.873	2.000	8.450	35,7	18,9	16,8	33	37/1	16,9	33	18-20	8,4	
							33	37/2	1,0	33	19-21	8,4	
							33	37/3	1,0	33			
										33			
Oltressenda Alta	324	340	80	1,0	1,8	—	33	29	1,8	—	—	—	
Oneta	1.056	1.100	250	2,9	1,9	1,0	33	50/1	1,0	—	—	—	
							33	50/2	0,9	—	—	—	
										33	32	1,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in suo (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Onore	668	700	160	1,9	1,9	—	34	45	1,9	—	—	—	
Orio al Serio	977	1.020	25	1,6	1,6	—	33	160	1,6	—	—	—	Consorzio Acquedotto Civ. Bergamo
Ornica	502	520	125	1,5	2,0	—	33	11	2,0	—	—	—	
Osio Sopra	2.622	4.000	70	5,6	3,5	2,1	46	194	3,5	46	71	2,1	
Osio Sotto	5.163	8.000	150	22,9	16,2	6,7	46	199	16,2	46	71	6,7	
Pagazzano	1.472	1.500	45	3,4	—	3,4	—	—	—	46	84	3,4	
Paladina	2.828	3.500	860	6,8	2,9	3,9	33	123	2,9	33	33–62	3,9	Consorzio Acquedotto Civ. Bergamo
Palazzago	2.564	2.690	790	5,4	3,3	2,1	33	111	3,3	33	59–61	2,1	Fa parte del consorzio Acquedotto dell'Isola
Palosco	3.853	5.000	110	7,8	3,7	4,1	46	218	3,7	46	76–77–82	4,1	Consorzio A.S.S.F.S.
Parre	1.949	2.000	3.070	10,9	5,1	5,8	33	39	5,1	33	22	5,8	
Parzanica	1.027	1.070	905	2,7	0,5	2,2	34	130	0,5	34	34	2,2	
Pedrengo	1.742	2.500	65	5,5	5,5	—	33	161	5,5	—	—	—	Consorzio A.S.S.F.S.
Peia	1.577	2.000	390	3,4	3,4	—	33	91	3,4	—	—	—	
Pianico	1.125	2.000	270	4,5	3,1	1,4	34	94	3,1	34	47	1,4	
Piario	672	700	1.760	5,2	5,2	—	33	41	5,2	—	—	—	
Piazza Brembana	890	930	1.470	4,5	2,5	2,0	33	24	2,5	33	11	2,0	
Piazzatorre	470	490	1.790	5,1	1,9	3,2	33	15	1,9	33	8	3,2	
Piazzolo	215	220	135	0,8	0,8	—	33	23	0,8	—	—	—	
Pognano	808	850	25	1,5	—	1,5	—	—	—	46	73	1,5	In consorzio con Arcene e Verdello
Ponte Nossa	2.543	2.670	1.160	8,8	9,1	—	33	52	9,1	—	—	—	
Ponteranica	4.213	12.000	2.455	22,0	11,0	11,0	33	124	11,0	33	33–62	11,0	Cons. Acq. Civ. Bergamo
Ponte San Pietro	7.433	11.000	220	28,5	28,5	—	33	137	28,5	—	—	—	
Pontida	2.661	2.800	1.180	6,4	3,7	2,7	33	120	3,7	33	59–61	2,7	Fa parte del consorzio Acquedotto dell'Isola
Pontirolo Nuovo	3.146	4.350	90	9,2	6,6	2,6	46	212	6,6	46	74	2,6	
Pradalunga	3.515	3.690	840	7,3	7,3	—	33	125	7,3	—	—	—	
Predore	1.394	1.580	1.440	5,0	5,0	—	34	168	5,0	—	—	—	
Premolo	1.078	1.100	155	2,3	3,0	—	33	38	3,0	—	—	—	
Presezzo	2.583	4.000	70	5,6	5,6	—	33	149	5,6	—	—	—	
Pumenengo	1.538	1.610	45	4,2	4,7	—	46	247	4,7	—	—	—	
Ranica	3.259	4.500	110	8,6	6,7	1,9	33	142	6,7	33	33–62	1,9	Consorzio Acquedotto Civ. Bergamo
Ranzanico	775	810	620	2,4	3,2	—	33	92	3,2	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec.)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Riva di Solto	979	1.020	895	3,4	3,0	0,4	34	108/1	2,7	34	34	0,4	
								108/2	0,3				
Riviera d'Adda	1.970	2.060	55	3,1	3,1	—	33	158	3,1	—	—	—	Consorzio Acquedotto dell'Isola
Rogno	1.853	2.160	450	4,8	3,9	0,9	34	56/1	1,0				
								56/2	2,5				
								56/3	0,4	34	37	0,9	
Romano di Lombardia	10.260	14.000	3.000	38,8	10,9	27,9	46	234	10,9	46	87	27,9	Consorzio A.S.S.F.S.
Roncobello	797	830	1.700	4,8	2,5	2,3	33	27/1	1,5	33	13	2,3	
								27/2	1,0				
Roncola	528	550	3.125	7,8	0,9	6,9	33	99	0,9	33	33–62	6,9	Consorzio Acquedotto Civico Bergamo
Rota d'Imagna	950	1.000	4.300	11,0	2,6	8,4	33	58	2,6	33	35	8,4	
Rovetta	2.033	2.130	590	4,2	6,2	—	34	42	6,2	—	—	—	
San Giovanni Bianco	4.895	5.120	4.490	21,3	19,4	1,9	33	34/1	17,4	—	—	—	
							33	34/2	2,0	33	16	1,9	Alim. centro S. Gallo
San Paolo d'Argon	1.672	2.500	55	4,4	2,8	1,6	33	163	2,8	33	63	1,6	
San Pellegrino Terme	4.436	7.000	9.300	34,1	20,5	13,6	33	49/1	19,5	33	29	2,5	
							33	49/2	1,0	33	30	2,5	
										33	31	8,6	
Santa Brigida	863	900	650	2,9	3,0	—	33	13	3,0	—	—	—	
Sant'Omobono Imagna	2.525	2.650	2.060	7,3	4,9	2,4	33	75	4,9	33	40	2,4	
Sarnico	4.212	7.000	3.770	20,8	11,7	9,1	34	181	11,7	34	67	9,1	
Scanzorosciate	5.225	7.000	170	14,5	14,5	—	33	153	14,5	—	—	—	Consorzio A.S.S.F.S.
Schilpario	1.801	1.890	3.840	11,2	6,3	4,9	19	9	6,3	19	6	1,9	
											7	3,0	
Sedrina	2.168	2.270	575	3,9	2,8	1,1	33	102	2,8	33	33–62	1,1	Consorzio Acquedotto Civico Bergamo
Selvino	1.476	2.000	3.660	10,9	3,1	7,8	33	87	3,1	33	44	7,8	
Seriate	12.339	23.000	360	73,0	33,3	39,7	33	175	33,3	33	33	39,7	Consorzio A.S.S.F.S.
Serina	2.531	2.770	3.230	12,3	7,7	4,6	33	36/1	6,7	33	17	4,6	
							33	36/2	1,0	—	—	—	
Solto Collina	1.288	1.350	1.255	3,6	2,0	1,6	34	96	2,0	34	34	1,6	
Songavazzo	556	580	135	1,7	1,7	—	34	55	1,7	—	—	—	
Sorisole	4.645	7.500	150	15,2	15,2	—	33	115	15,2	—	—	—	
Sotto il Monte	1.785	2.570	6.270	13,0	4,9	8,1	33	133	4,9	33	56	8,1	
Sovere	3.444	4.500	840	7,6	3,5	4,1	34	67/1	3,3	34	34	4,1	
							34	67/2	0,2				
Spinone al Lago	534	560	720	2,0	2,0	—	33	105	2,0	—	—	—	Consorzio Acquedotto Due Valli
Spirano	3.173	3.330	90	7,6	8,8	—	46	215	8,8	—	—	—	
Stezzano	5.932	8.000	170	19,5	19,5	—	46	185	19,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Strozza	824	860	200	1,4	1,4	—	33	100	1,4	—	—	—	
Suisio	1.927	2.110	55	3,9	3,4	0,5	33	170	3,4	33	59-61	0,5	Consorzio Acquedotto dell'Isola
Taleggio	1.267	1.330	1.350	6,1	4,4	1,7	33	33/1 33/2 33/3	2,3 1,0 1,1	33	15	1,7	
Tavernola Bergamasca	2.287	3.540	2.850	9,2	4,5	4,7	34	169	4,5	34	34	4,7	
Telgate	2.362	2.620	70	6,4	6,6	—	46	204	6,6	—	—	—	Consorzio acquedotto Due Valli
Terno d'Isola	2.360	3.500	70	7,2	4,9	2,3	33	148	4,9	33	60	2,3	Fa parte del consorzio Terno d'Isola
Torre Boldone	3.440	6.000	110	11,2	7,4	3,8	33	141	7,4	33	33-62	3,8	Consorzio acquedotto civico Bergamo
Torre de' Busi	1.793	1.880	1.305	6,3	3,7	2,6	33 33	98/1 98/2	3,1 0,6	33	48	2,6	
Torre de' Roveri	1.184	1.500	35	2,5	1,6	0,9	33	154	1,6	33	33	0,9	Consorzio A.S.S.F.S.
Torre Pallavicina	1.295	1.350	35	3,2	—	3,2	—	—	—	46	92	3,2	
Trescore Balneario	4.764	5.990	1.210	12,1	12,1	—	33	156	12,1	—	—	—	
Treviglio	23.413	35.000	910	118,0	76,0	42,0	46	226	76,0	46	83	42,0	
Treviolo	5.557	5.800	160	11,0	11,0	—	33	159	11,0	—	—	—	
Ubiale Clanezzo	1.182	1.240	290	1,8	1,8	—	33	101	1,8	—	—	—	
Urgnano	5.861	7.000	170	18,7	19,9	—	46	210	19,9	—	—	—	
Valbondione	1.910	2.450	880	6,3	6,3	—	19	4/1 4/2 4/3	2,0 2,0 2,3	—	—	—	
Valbrembo	1.591	1.910	485	3,8	2,4	1,4	33	138	2,4	33	33-62	1,4	Consorzio acquedotto civico Bergamo
Valgoglio	729	760	180	1,9	2,6	—	33	17	2,6	—	—	—	
Valleve	220	230	80	0,9	1,2	—	18	2	1,2	—	—	—	
Valnegra	354	370	610	1,9	1,2	0,7	33	25	1,2	33	12	0,7	
Valsecca	617	640	230	1,6	1,8	—	33	57	1,8	—	—	—	
Valtorta	678	710	160	1,7	1,9	—	33	10	1,9	—	—	—	
Vedeseta	503	520	805	2,5	2,5	—	33	32	2,5	—	—	—	
Vercurago	2.087	3.000	1.740	9,8	5,8	4,0	32	72	5,8	32	38	4,0	
Verdellino	1.953	3.000	55	6,4	4,1	2,3	46	208	4,1	46	72	2,3	
Verdello	4.833	7.000	145	18,9	11,0	7,9	46	209	11,0	46	73	7,9	In consorzio con Arcene e Pognano
Vertova	4.952	6.000	1.200	15,0	10,3	4,7	33	64	10,3	33	33	4,7	Consorzio A.S.S.F.S.
Viadanica	920	960	225	2,1	4,4	—	34	167	4,4	—	—	—	
Viganò San Martino	800	840	200	1,4	1,4	—	33	126	1,4	—	—	—	Consorzio acquedotto Due Valli
Vigolo	1.036	1.080	1.070	4,0	2,0	2,0	34	129	2,0	34	65	2,0	

COMUNE	Abitant all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Villa d'Adda	2.564	2.690	80	3,5	2,3	1,2	33	131	2,3	33	59-61	1,2	Consorzio Acquedotto dell'Isola
Villa d'Almè	4.733	8.000	150	16,7	10,3	6,4	33	114	10,3	33	33-62	6,4	Consorzio Acquedotto Civ. Bergamo
Villa di Serio	2.884	5.000	90	8,8	4,7	4,1	33	143	4,7	33	33	4,1	Consorzio A.S.S.T.S.
Villa d'Ogna	1.990	2.100	1.305	5,5	3,0	2,5	33	40	3,0	33	23	2,5	
Villongo	2.988	5.000	100	9,6	6,2	3,4	33	180	6,2	33	66	3,4	
Vilminore di Scalve	2.166	2.270	3.390	10,8	5,4	5,4	34	8/1	2,6	34	5	5,4	
								8/2	1,5				
								8/3	1,3				
Zandobbio	2.230	3.500	70	7,3	4,9	2,4	33	179	4,9	33	46-54	2,4	Consorzio Acquedotto Due Valli
Zanica	4.325	6.000	135	13,0	13,0	—	46	196	13,0	—	—	—	
Zogno	8.211	10.000	2.680	25,4	25,4	—	33	85/1	20,4	—	—	—	
							33	85/2	2,0	—	—	—	
							33	85/3	2,0	—	—	—	
							33	85/4	1,0	—	—	—	

Regione della LOMBARDIA **Provincia di COMO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Abbadia Lariana	2.124	3.700	1.905	7,50	12,00	—	32	104/1	10,00	—	—	—	
							32	104/2	2,00				
Airuno	1.690	4.000	34	8,90	7,00	1,90	32	194	1,00	32-45	25-33-39	7,90	
Albavilla	3.674	4.800	302	10,10	13,00	—	32	143	13,00	—	—	—	
Albese con Cassano	2.834	3.800	34	8,90	9,50	—	32	142	1,50	32-45	25-33-39	7,40	
Albiolo	1.534	2.300	34	5,40	3,30	2,10	31	134	3,30	31	36	2,10	
Alserio	677	930	34	1,80	7,00	—	32	158	7,00	—	—	—	
Alzate Brianza	2.488	3.500	39	7,50	8,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	7,50	
Annone Brianza	1.323	1.400	34	3,30	5,50	—	—	—	—	32-45	25-33-39	3,30	
Anzano del Parco	1.165	1.500	34	2,80	3,50	—	32	159	3,50	—	—	—	
Appiano Gentile	4.201	5.300	54	7,80	14,50	—	32	195	14,50	—	—	—	
Argegno	830	900	601	1,70	3,60	—	32	79	3,60	—	—	—	
Arosio	2.622	4.000	48	8,50	9,50	—	—	—	—	32-45	25-33-39	8,50	
Asso	2.604	3.000	812	5,60	15,00	—	32	114	15,00	—	—	—	
Ballabio	1.097	1.500	900	4,00	13,20	—	32	105	13,20	—	—	—	
Barni	361	370	2.600	5,80	6,80	—	32	90	6,80	—	—	—	
Barzago	1.855	1.900	34	4,40	5,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	4,40	
Barzanò	3.005	4.000	49	9,60	8,70	0,90	—	—	—	32-45	25-33-39	9,60	
Barzio	1.158	1.200	10.444	24,70	13,00	11,70	32-33	83/1	11,00	32-33	26	11,70	
							32-33	83/2	2,00				
Bellagio	3.536	3.700	5.984	18,00	18,80	—	32	65	18,80	—	—	—	
Bellano	4.189	4.200	9.442	20,60	15,40	5,20	17	40	15,40	17	11	5,20	
Bene Lario	317	300	61	0,90	1,20	—	17	43	1,20	—	—	—	
Beregazzo con Figliaro	1.465	3.000	—	4,50	8,00	—	31-32	168	8,00	—	—	—	
Binago	2.725	4.000	34	5,70	14,00	—	31	166	14,00	—	—	—	
Bizzarone	822	1.500	34	2,30	4,00	—	31	120	4,00	—	—	—	
Blessagno	260	270	20	0,40	1,40	—	32	67	1,40	—	—	—	
Blevio	1.873	3.500	392	8,90	6,50	2,40	32	109	6,50	32	30	2,40	
Bosisio Parini	2.272	2.500	7	5,80	3,00	2,80	—	—	—	32-45	25-33-39	5,80	
Bregnano	2.893	4.000	12	7,70	12,00	—	32	221	12,00	—	—	—	
Brenna	1.283	1.800	—	3,50	10,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	3,50	
Brienno	491	600	92	1,00	1,80	—	32	85	1,80	—	—	—	
Brivio	3.125	3.600	68	7,80	15,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	7,80	
Brunate	1.697	1.700	—	2,30	10,00	—	32	124	10,00	—	—	—	
Bulciago	1.947	3.200	—	6,50	5,00	1,50	—	—	—	32-45	25-33-39	6,50	
Bulgarograsso	1.721	3.000	—	7,20	3,80	3,40	32	184	3,80	32	40	3,40	
Cabiate	4.872	7.000	68	23,70	24,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	23,70	
Cadorago	4.155	6.000	—	15,90	5,00	10,90	32	197	5,00	32	40	10,90	
Caglio	432	450	571	1,80	5,30	—	32	100	5,30	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Cagno	1.151	1.200	—	2,70	1,20	1,50	—	—	—	31	35	2,70	
Calco	2.421	3.200	85	6,10	8,40	—	—	—	—	32-45	25-33-39	6,10	
Campione d'Italia	1.435	4.000	1.884	7,90	14,00	—	32	59	14,00	—	—	—	
Cantù	26.559	44.000	222	96,70	139,80	—	32	200	139,80	—	—	—	
Canzo	3.264	5.000	1.697	11,90	29,00	—	32	115	29,00	—	—	—	
Capiago Intimiano	2.844	4.000	3	5,25	15,00	—	32	173	15,00	—	—	—	
Carate Urio	1.303	1.670	535	3,40	6,50	—	32	97	6,50	—	—	—	
Carbonate	1.344	2.000	—	5,90	4,50	1,40	31-32	214	4,50	31-32	41	1,40	
Carimate	2.084	3.000	—	4,10	8,20	—	32	233	8,20	—	—	—	
Carlazzo	1.857	1.950	343	3,50	4,50	—	17	37/1	2,50	—	—	—	
							17	37/2	1,00				
							17	37/3	1,00				
Carugo	3.762	10.000	484	34,40	10,00	24,40	—	—	—	32-45	25-33-39	34,40	
Casargo	891	930	1.146	4,00	8,00	—	17	42/1	6,00	—	—	—	
							17	42/2	1,00				
							17	42/3	1,00				
Casasco d'Intelvi	479	500	197	1,50	1,60	—	32	76	1,60	—	—	—	
Casatenovo	7.314	15.000	1.036	43,70	24,00	19,70	—	—	—	32-45	25-33-39	43,70	
Caslino d'Erba	1.399	1.400	71	2,00	12,50	—	32	112	12,50	—	—	—	
Casnate con Bernate	2.095	4.000	—	8,50	4,80	3,70	32	187	4,80	32	40	3,70	
Cassago Brianza	2.474	4.000	41	7,30	10,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	7,30	
Cassina Rizzardi	1.225	2.500	34	4,30	6,00	—	32	185	6,00	—	—	—	
Cassina Valsassina	352	370	103	0,80	3,00	—	33	94	3,00	—	—	—	
Castello Brianza	1.554	2.400	200	4,90	4,00	0,90	32	193	4,00	32-45	25-33-39	0,90	
Castelmarte	577	600	—	1,30	2,50	—	32	126	2,50	—	—	—	
Castelnuovo Bozzente	575	650	—	1,00	1,80	—	31-32	167	1,80	—	—	—	
Castiglione Intelvi	473	500	253	1,50	4,80	—	32	75	4,80	—	—	—	
Cavallasca	1.053	3.000	—	6,00	1,90	4,10	32	138	1,90	32	37	4,10	
Cavargna	638	670	197	1,20	2,20	—	17	20/1	1,20	—	—	—	
							17	20/2	0,50				
							17	20/3	0,50				
Cerano d'Intelvi	382	400	248	1,30	6,00	—	32	77/1	3,50	—	—	—	
							32	77/2	2,50				
Cermenate	5.342	8.000	36	22,20	15,00	7,20	32	222	15,00	32	40	7,20	
Cernobbio	6.929	8.000	2.862	18,10	81,00	—	32	108	81,00	—	—	—	
Cernusco Montevecchia	4.091	4.200	48	7,80	17,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	7,80	
Cesana Brianza	1.274	2.000	—	5,00	2,50	2,50	32	128	2,50	32-45	25-33-39	2,50	
Cirimido	1.502	1.800	—	2,70	4,60	—	32	219	4,60	—	—	—	
Civate	2.633	3.000	81	11,00	15,00	—	32	130	15,00	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Civenna	540	550	635	1,90	17,30	—	32	81	17,30	—	—	—	
Claino con Osteno	685	700	97	1,10	7,50	—	17	51	7,50	—	—	—	
Colico	4.599	5.000	1.097	9,00	15,00	—	17	15/1	6,00	—	—	—	
							17	15/2	3,80				
							17	15/3	5,20				
Colle Brianza	1.161	1.200	41	2,70	2,00	0,70	32	181/1	1,00	32-45	25-33-39	0,70	
							32	181/2	1,00				
Colonno	863	900	10	1,30	3,70	—	32	69	3,70	—	—	—	
Como	81.983	128.000	14.383	425,90	511,40	—	32	140	511,40	—	—	—	
Consiglio di Rumo	1.201	1.700	51	3,50	2,50	1,00	17	12/1	2,00	17	6	1,00	
							17	12/2	0,50				
Corrido	551	580	68	0,90	2,00	—	17	36	2,00	—	—	—	
Cortenova	1.071	1.120	227	6,00	9,00	—	17-32	55/1	6,00	—	—	—	
							17-32	55/2	3,00				
Costa Masnaga	3.387	4.500	276	9,30	12,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	9,30	
Crandola Valsassina	259	270	37	0,90	0,50	0,40	17	50	0,50	17	15	0,40	
Cremella	1.072	1.100	—	2,50	0,20	2,30	—	—	—	32-45	25-33-39	2,50	
Cremeno	685	830	1.298	3,40	7,30	—	33	93	7,30	—	—	—	
Cremia	808	850	190	1,90	1,10	0,80	17	23	1,10	17	10	0,80	
Cucciago	1.773	2.500	—	5,70	9,70	—	32	199	9,70	—	—	—	
Cusino	301	300	—	0,40	1,50	—	17	28	1,50	—	—	—	
Dervio	2.285	2.900	614	5,60	13,00	—	17	30/1	10,50	—	—	—	
							17	30/2	2,50				
Dizzasco	394	410	166	0,90	6,50	—	32	78	6,50	—	—	—	
Dolzago	1.279	2.000	—	4,40	4,00	0,40	32	179	2,00	32-45	25-33-39	2,40	
Domaso	1.241	1.300	1.325	4,20	15,00	—	17	14	15,00	—	—	—	
Dongo	3.411	6.000	2.265	10,90	21,00	—	17	16	21,00	—	—	—	
Dorio	487	500	—	0,90	0,60	0,30	17	19	0,60	17	7	0,30	
Dosso del Liro	499	500	—	1,00	3,00	—	17	1/1	2,00	—	—	—	
							17	1/2	1,00				
Drezzo	772	900	—	1,10	3,50	—	32	136	3,50	—	—	—	
Ello	716	750	58	1,80	2,00	—	32	180	2,00	—	—	—	
Erba	12.175	19.000	1.073	63,70	123,00	—	32	144	123,00	—	—	—	
Esino Lario	820	860	4.884	12,00	5,00	7,00	17-32	54	5,00	17-32	17	7,00	
Eupilio	1.503	2.000	916	6,70	13,00	—	32	146	13,00	—	—	—	
Faggeto Lario	1.106	1.160	1.036	4,40	2,10	2,30	32	111/1	0,60	32	31	2,30	
							32	111/2	0,50				
							32	111/3	1,00				
Faloppio	2.031	3.000	—	4,20	7,30	—	32	135	7,30	—	—	—	
Fenegrò	1.970	2.530	39	3,70	6,90	—	32	218	6,90	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Figino Serenza	2.874	5.000	205	6,50	8,00	—	32	224	8,00	—	—	—	
Fino Mornasco	5.320	11.000	86	30,10	13,00	17,10	32	186	13,00	32	40	17,10	
Galbiate	5.513	7.000	37	20,00	22,00	—	32	131	5,50	32-45	25-33-39	14,50	
Garbagnate Monastero	1.455	1.500	—	3,10	7,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	3,10	
Garlate	1.288	2.000	63	3,70	3,50	0,20	—	—	—	32-45	25-33-39	3,70	
Garzeno	1.974	2.070	107	5,40	6,40	—	17	9	6,40	—	—	—	
Gera Lario	854	1.200	648	3,10	9,00	—	17	8/1	7,00	—	—	—	
							17	8/2	2,00				
Germasino	331	350	34	0,50	6,00	—	17	10	6,00	—	—	—	
Gironico	1.450	2.000	—	2,70	4,50	—	32	153	4,50	—	—	—	
Grandate	1.932	3.300	—	5,80	8,00	—	32	172	8,00	—	—	—	
Grandola ed Uniti	1.090	1.100	349	3,10	1,80	1,30	17	44	1,80	17	12	1,30	
Gravedona	2.771	3.500	1.352	10,00	7,00	3,00	17	13	7,00	17	2	3,00	
Griante	803	800	2.955	5,50	7,00	—	32	52	7,00	—	—	—	
Guanzate	2.625	3.500	2	8,00	5,00	3,00	32	196	5,00	32	40	,00	
Imbersago	1.365	1.400	—	3,10	3,50	—	—	—	—	32-45	25-33-39	3,10	
Introbio	1.055	1.200	748	2,90	6,00	—	32-33	74	6,00	—	—	—	
Introzzo	227	230	—	0,30	1,00	—	17	26	1,00	—	—	—	
Inverigo	5.917	7.000	557	19,90	22,50	—	32	202/1	15,50	32-45	25-33-39	3,40	
							32	202/2	1,00				
Laglio	1.007	1.200	547	2,50	3,70	—	32	98	3,70	—	—	—	
Laino	504	520	211	1,00	2,50	—	32	62	2,50	—	—	—	
Lambrugo	1.295	1.800	69	4,70	6,50	—	32	175	6,50	—	—	—	
Lanzo d'Intelvi	1.459	1.460	2.864	6,00	9,20	—	32	60	9,20	—	—	—	
Lasnigo	495	700	160	1,20	4,50	—	32	102	4,50	—	—	—	
Lecco	48.230	60.000	8.896	210,60	284,00	—	32	118	284,00	—	—	—	
Lenno	1.380	1.400	1.044	7,80	7,00	0,80	32	72	7,00	32	22	0,80	
Lezzeno	1.928	2.000	484	5,00	—	5,00	—	—	—	32	23	5,00	
Lierna	1.289	2.120	817	4,00	10,80	—	32	73	10,80	—	—	—	
Limido Comasco	1.275	1.500	—	2,20	8,30	—	32	217	8,30	—	—	—	
Lipomo	924	2.000	260	2,90	5,00	—	32	155	5,00	—	—	—	
Livo	395	400	51	0,90	1,50	—	17	3	1,50	—	—	—	
Locate Varesino	2.654	5.000	—	11,50	5,00	6,50	31-32	213	5,00	31-32	41	6,50	
Lomagna	1.858	3.000	38	7,70	8,60	—	—	—	—	32-45	25-33-39	7,70	
Lomazzo	5.856	8.000	809	19,60	32,00	—	30	220	32,00	—	—	—	
Longone al Segrino	718	2.000	546	5,60	12,00	—	32	145	12,00	—	—	—	
Luisago	1.473	2.500	214	3,70	8,00	—	32	17	8,00	—	—	—	
Lurago d'Erba	3.025	4.500	46	10,00	5,00	5,00	—	—	—	32-45	25-33-39	1 ,00	
Lurago Marinone	1.365	2.600	—	3,50	4,50	—	32	216	4,50	—	—	—	

Regione della LOMBARDIA *Segue* **Provincia di COMO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Lurate Caccivio	6.358	12.000	34	39,20	26,20	13,00	32	169	26,20	32	40	13, 0	
Magreglio	310	750	1.326	4,00	3,50	0,50	32	89	3,50	32	27	0,50	
Malgrate	2.110	3.300	504	9,20	5,00	4,20	32	117	0,50	32-45	25-33-39	8,70	
Mandello del Lario	8.202	13.000	2.168	45,50	25,00	20,50	32	92	25,00	32	28	20,50	
Margno	304	300	1.916	4,40	3,50	0,90	17 17	49/1 49/2	3,00 0,50	17	15	0,90	
Mariano Comense	12.702	21.000	54	79,90	32,00	47,90	—	—	—	32-45	25-33-39	79,90	
Maslianico	2.729	3.500	371	5,10	8,50	—	32	107	8,50	—	—	—	
Menaggio	3.250	3.500	4.595	11,70	16,50	—	17 17	45/1 45/2	13,50 3,00	—	—	—	
Merate	8.954	10.000	102	41,10	51,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	41,10	
Merone	1.836	2.200	645	5,50	10,00	—	32	161	10,00	—	—	—	
Mezzegra	1.007	1.000	735	2,90	4,00	—	32	63	4,00	—	—	—	
Missaglia	5.968	8.000	39	21,80	18,60	3,20	—	—	—	32-45	25-33-39	21,80	
Moggio	248	260	68	0,80	4,50	—	33	95	4,50	—	—	—	
Molteno	2.043	2.100	34	4,70	6,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	4,70	
Moltrasio	2.202	2.600	1.241	5,40	11,50	—	32	96	11,50	—	—	—	
Monguzzo	1.087	1.500	34	3,20	5,00	—	32	160	1,00	32-45	25-33-39	2,20	
Montano Lucino	2.447	4.000	2	8,40	3,80	4,60	32	154	3,80	32	38	4,60	
Montemezzo	338	350	34	0,60	6,00	—	17	6	6,00	—	—	—	
Monticello	3.078	4.000	44	8,20	14,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	8,20	
Montorfano	962	1.500	34	4,70	8,50	—	32	156	8,50	—	—	—	
Morterone	118	120	—	0,30	1,80	—	33	106	1,80	—	—	—	
Mozzate	3.838	5.000	44	13,90	8,50	5,40	31-32	235	8,50	31-32	41	5,40	
Musso	948	1.000	180	1,30	2,30	—	17 17	17/1 17/2	1,80 0,50	—	—	—	
Nesso	1.563	1.600	477	3,10	6,80	—	32	86	6,80	—	—	—	
Nibionno	2.437	2.500	34	5,40	6,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	5,40	
Novedrate	1.654	4.200	37	9,50	6,50	3,00	—	—	—	32-45	25-33-39	9,50	
Oggiono	5.691	7.000	860	23,00	13,00	10,00	32	164/1	11,00	32-45	25-33-39	12,00	
Olgiate Comasco	6.464	9.000	75	22,70	31,20	—	31-32	152	31,20	—	—	—	
Olgiate Molgora	4.309	7.000	34	20,70	8,00	12,70	32	210	8,00	32-45	25-33-39	12,70	
Olginate	4.111	5.500	156	16,90	12,00	4,90	32	165	2,00	32-45	25-33-39	14,90	
Oliveto Lario	1.119	1.170	1.118	3,40	8,00	—	32 32 32	91/1 91/2 91/3	3,00 3,00 2,00	—	—	—	
Oltrona di San Mamette	1.256	2.500	—	3,30	6,00	—	32	183	6,00	—	—	—	
Orsenigo	1.206	1.500	41	3,30	8,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	3,30	
Osnago	3.255	3.400	36	7,40	11,30	—	—	—	—	32-45	25-33-39	7,40	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ossuccio	929	970	355	1,90	2,50	—	32	71	2,50	—	—	—	
Paderno d'Adda	2.068	3.000	963	7,50	10,00	—	32-33	244	10,00	—	—	—	
Pagnona	571	620	76	1,00	2,00	—	17	32	2,00	—	—	—	
Paré	938	2.000	126	3,20	4,50	—	32	137	4,50	—	—	—	
Parlasco	190	200	34	0,30	1,00	—	17	47	1,00	—	—	—	
Pasturo	1.211	1.200	285	3,70	8,00	—	32	82	8,00	—	—	—	
Peglio	259	270	51	0,80	4,50	—	17	2	4,50	—	—	—	
Pellio d'Intelvi	762	800	421	2,00	5,50	—	32	61	5,50	—	—	—	
Perego	1.034	1.100	—	2,40	4,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	2,40	
Perledo	1.076	1.130	1.834	6,00	3,80	2,20	17	46/1	2,90	17	13	2,20	
							17	46/2	0,40				
							17	46/3	0,50				
Pescate	1.077	1.250	88	2,40	5,00	—	32	132	1,50	32-45	25-33-39	0,90	
Pianello del Lario	1.203	1.260	456	2,20	3,00	—	17	18	3,00	—	—	—	
Pigra	496	520	83	0,80	3,00	—	32	68	3,00	—	—	—	
Plesio	786	820	154	1,40	4,50	—	17	38	4,50	—	—	—	
Pognana Lario	972	1.180	178	1,80	3,50	—	32	99	3,50	—	—	—	
Ponna	465	480	51	0,80	3,00	—	32	58	3,00	—	—	—	
Ponte Lambro	2.489	3.000	485	8,20	12,40	—	32	125	12,40	—	—	—	
Porlezza	2.336	2.700	815	7,30	11,00	—	17	35/1	6,00	—	—	—	
							17	35/2	2,00				
							17	35/3	3,00				
Premana	1.705	2.500	102	3,90	8,00	—	17	33	8,00	—	—	—	
Primaluna	1.465	1.800	163	3,30	7,20	—	32	56	7,20	—	—	—	
Proserpio	527	740	—	1,80	5,00	—	32	127	5,00	—	—	—	
Pusiano	847	980	66	2,70	9,00	—	32	147	9,00	—	—	—	
Ramponio Verna	475	500	112	0,90	5,00	—	17-32	57/1	4,00	—	—	—	
							17-32	57/2	1,00				
Rezzago	329	340	190	1,20	0,90	0,30	32	113	0,90	32	32	0,30	
Robbiate	2.590	3.500	36	7,20	10,00	—	32	243	10,00	—	—	—	
Rodero	856	1.100	231	1,80	2,50	—	31	119	2,50	—	—	—	
Rogeno	2.181	2.500	78	5,20	7,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	5,20	
Ronago	1.174	3.000	34	5,70	7,00	—	32	123	7,00	—	—	—	
Rovagnate	1.855	1.900	—	4,40	5,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	4,40	
Rovellasca	4.189	6.000	1.387	11,70	24,00	—	32-45	238	24,00	—	—	—	
Rovello Porro	4.175	6.000	80	15,70	25,00	—	45	237	25,00	—	—	—	
Sala Comacina	661	690	212	1,90	1,50	0,40	32	70	1,50	32	21	0,40	
San Bartolomeo Val Cavargna	1.315	1.500	316	2,80	7,50	—	17	22/1	7,00	—	—	—	
							17	22/2	0,50				

Regione della LOMBARDIA *Segue* **Provincia di COMO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Fedele Intelvi	1.286	1.800	1.266	4,80	7,50	—	32	66	7,50	—	—	—	
San Fermo della Battaglia	1.682	8.000	48	21,00	2,90	18,10	32	139	2,90	32	37	18,10	
San Nazzaro Val Cavargna	622	650	119	1,30	7,50	—	17	21/1	4,50	—	—	—	
							17	21/2	3,00				
Sant'Abbondio	830	900	68	1,40	7,50	—	17	39	7,50	—	—	—	
Santa Maria Hoè	1.165	1.300	—	2,90	4,50	—	32	209	4,50	—	—	—	
Santa Maria Rezzonico	1.437	1.500	273	2,40	9,00	—	17	29/1	6,00	—	—	—	
							17	29/2	3,00				
Schignano	1.214	1.270	375	2,40	4,00	—	32	84	4,00	—	—	—	
Senna Comasco	665	1.500	—	2,50	6,00	—	32	188	6,00	—	—	—	
Sirone	1.299	1.300	39	3,00	11,00	—	—	—	—	32-45	25-33-39	3,00	
Sirtori	1.282	2.000	69	3,60	2,30	1,30	—	—	—	32-45	25-33-39	3,60	
Solbiate	1.400	1.800	438	4,10	6,20	—	31	151	6,20	—	—	—	
Sorico	1.340	1.400	149	3,30	2,20	1,10	17	7/1	1,10	17	4-5	1,10	
							17	7/2	0,30				
							17	7/3	0,40				
							17	7/4	0,40				
Sormano	646	670	1.853	3,70	13,20	—	32	101	13,20	—	—	—	
Stazzona	665	730	—	1,10	7,50	—	17	11	7,50	—	—	—	
Sueglio	331	340	1.500	4,10	1,50	2,60	17	25	1,50	17	8	2,60	
Suello	1.045	1.800	34	3,90	5,50	—	32	129	5,50	—	—	—	
Taceno	356	370	2.636	4,60	4,00	0,60	17	48	4,00	17	14	0,60	
Tavernerio	3.043	6.000	280	8,10	11,40	—	32	141	11,40	—	—	—	
Torno	1.201	1.260	747	3,00	8,50	—	32	110	8,50	—	—	—	
Tremenico	430	450	532	1,80	2,50	—	17	31	2,50	—	—	—	
Tremezzo	1.484	1.550	1.532	5,30	10,70	—	32	64/1	8,70	—	—	—	
							32	64/2	1,00				
							32	64/3	1,00				
Trezzone	193	200	—	0,30	3,00	—	17	5	3,00	—	—	—	
Turate	5.357	6.500	73	11,10	27,00	—	32-45	236	27,00	—	—	—	
Uggiate Trevano	2.528	3.700	86	5,00	9,00	—	32	122	9,00	—	—	—	
Valbrona	1.944	2.000	1.325	4,70	10,00	—	32	103	10,00	—	—	—	
Valgreghentino	2.122	2.200	66	3,90	5,00	—	32	182	3,00	32-45	25-33-39	0,90	
Valmadrera	6.921	10.500	117	16,50	32,00	—	32	116	7,00	32-45	25-33-39	9,50	
Valmorea	1.599	2.500	34	5,60	4,50	1,10	31	121	4,50	31	34	1,10	
Val Rezzo	318	400	220	0,90	2,50	—	17	27/1	1,30	—	—	—	
							17	27/2	1,20				
Valsolda	1.922	2.500	1.001	4,80	9,00	—	17	34/1	6,00	—	—	—	
							17	34/2	1,50				
							17	34/3	1,50				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec	
Varenna	919	960	2.595	3,70	4,50	—	17-32	53	4,50	—	—	—	
Veleso	464	480	214	1,30	3,00	—	32	87	3,00	—	—	—	
Vendrogno	559	580	85	2,00	1,50	0,50	17	41	1,50	17	11	0,50	
Veniano	1.008	1.500	34	2,70	3,70	—	32	215	3,70	—	—	—	
Vercana	710	750	34	1,40	1,00	0,40	17	4	1,00	17	3	0,40	
Verderio Inferiore	1.369	1.400	—	3,10	3,50	—	—	—	—	32-45	25-33-39	3,10	
Verderio Superiore	1.067	1.120	—	2,30	3,00	—	32	245	3,00	—	—	—	
Vertemate con Minoprio	2.176	4.000	34	10,30	4,00	6,30	32	198	4,00	32	40	6,30	
Vestreno	372	390	78	0,70	1,50	—	17	24	1,50	—	—	—	
Viganò	1.060	1.200	—	2,70	2,00	0,70	—	—	—	32-45	25-33-39	2,70	
Villaguardia	4.264	7.000	34	13,80	16,50	—	32	170	16,50	—	—	—	
Zelbio	332	350	268	1,10	1,50	—	32	88	1,50	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in suo (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquanegra Cremonese	1.613	1.700	35	3,8	3,8	—	60	66	3,8	—	—	—	Consorzio con Sesto e Spinadesco
Agnadello	2.008	2.100	50	4,6	—	4,6	—	—	—	46	3	4,6	
Annicco	3.290	3.500	125	8,8	8,8	—	60	57	8,8	—	—	—	
Azzanello	1.334	1.400	190	3,3	—	3,3	—	—	—	60	31	3,3	Si propone il consorzio
Bagnolo Cremasco	2.945	3.100	65	5,6	5,6	—	46	25	5,6	—	—	—	
Bonemerse	882	920	15	2,1	2,1	—	61	90	2,1	—	—	—	
Bordolano	964	1.000	140	2,5	—	2,5	—	—	—	61	32	2,5	
Ca' D'Andrea	1.499	1.600	35	4,5	—	4,5	—	—	—	61	54	4,5	
Calvatone	1.695	1.800	240	5,3	5,3	—	61-62	98	5,3	—	—	—	
Camisano	1.189	1.200	35	3,0	—	3,0	—	—	—	46	6	3,0	Si propone il consorzio
Campagnola Cremasca	457	480	15	1,1	—	1,1	—	—	—	46	11	1,1	Si propone il consorzio
Capergnanica	1.729	1.800	35	3,6	—	3,6	—	—	—	46 60	19 25	2,5 1,1	Si propone il consorzio Il centro di Passerera verrà alimentato da Casaletto Ceredano
Cappella Cantone	940	990	15	3,1	—	3,1	—	—	—	60	34	3,1	
Cappella de' Picenardi	1.242	1.300	35	3,6	—	3,6	—	—	—	61	47	3,6	
Capralba	1.623	1.700	35	3,8	—	3,8	—	—	—	46	5	3,8	
Casalbuttano ed Uniti	5.639	5.900	120	13,3	13,3	—	60-61	59	13,3	—	—	—	
Casale Cremasco Vidolasco	1.276	1.300	185	3,0	—	3,0	—	—	—	46	6	3,0	Si propone il consorzio
Casaletto Ceredano	1.159	1.200	170	2,5	—	2,5	—	—	—	60	25	2,5	Alimenta un centro di Capergnanica
Casaletto di Sopra	678	710	15	2,1	—	2,1	—	—	—	46	13	2,1	
Casaletto Vaprio	922	970	15	2,0	—	2,0	—	—	—	46	10	2,[illegible]	Si propone il consorzio
Casalmaggiore	14.066	14.800	1.720	37,0	19,9	17,1	61-62 73-74	115	19,9	61-62 73-74	62 63 64	4,2 7,2 5,7	
Casalmorano	2.062	2.200	120	4,6	—	4,6	—	—	—	60	30	4,6	
Casteldidone	1.041	1.100	25	2,4	—	2,4	—	—	—	61	57	2,4	
Castel Gabbiano	447	470	10	1,4	—	1,4	—	—	—	46	2	1,4	
Castelleone	7.818	8.200	910	20,6	9,0	11,6	60	47	9,0	60	28	10,6 1,0	Il centro di San Latino sarà alimentato da Gombito
Castelverde	4.033	4.300	85	11,3	11,3	—	60	67	11,3	—	—	—	
Castelvisconti	839	880	115	2,6	—	2,6	—	—	—	60	31	2,6	Si propone il consorzio
Cella Dati	1.396	1.500	35	4,1	—	4,1	—	—	—	61	52	4,1	
Chieve	1.040	1.100	15	2,2	—	2,2	—	—	—	46	19	2,2	Si propone il consorzio
Cicognolo	963	1.000	15	2,7	2,7	—	61	82	2,7	—	—	—	In consorzio con Vescovato
Cingia de' Botti	1.955	2.100	40	5,1	5,1	—	61	101	5,1	—	—	—	
Corte de' Cortesi con Cignone	1.896	2.000	250	5,4	5,4	—	61	60	5,4	—	—	—	
Corte de' Frati	2.133	2.200	280	7,0	7,0	—	61	69	7,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Credera Rubbiano	1.933	2.000	250	4,3	—	4,3	—	—	—	60	26	4,3	Si propone il consorzio
Crema	30.035	50.000	3.690	129,0	50,0	79,0	46	26	50,0	46	16	79,0	
Cremona	73.902	110.000	9.600	342,9	215,0	127,9	61	80	215,0	61	43	127,9	Alimenterà il comune di Gadesco e un centro di Persico D.
Cremosano	961	1.000	15	2,2	—	2,2	—	—	—	46	10	2,2	Si propone il consorzio
Crotta D'Adda	1.100	1.200	170	3,3	3,3	—	60	78	3,3	—	—	—	
Cumignano sul Naviglio	683	720	15	2,1	—	2,1	—	—	—	46	17	2,1	Si propone il consorzio
Derovere	932	980	20	3,8	—	3,8	—	—	—	61	53	3,8	Alimenterà un centro di Pieve San Giacomo
Dovera	2.924	3.100	60	7,3	—	7,3	—	—	—	46	14	7,3	
Drizzona	1.072	1.100	150	3,2	—	3,2	—	—	—	61	49	3,2	
Fiesco	1.008	1.100	15	2,6	—	2,6	—	—	—	46	22	2,6	Si propone il consorzio
Formigara	1.349	1.400	200	3,4	0,6	2,8	60	54	0,6	60	33	2,8	Alimenta un centro di Combito e di Pizzighettone
Gabbioneta Binanuova	1.589	1.700	270	4,5	—	4,5	—	—	—	61	39 BS 108	2,7 1,8	Si propone il consorzio con Seniga (BS)
Gadesco Pieve Delmona	1.964	2.100	40	5,3	—	5,3	—	—	—	61	43	5,3	Alimentato da Cremona
Genivolta	1.867	2.000	270	5,2	—	5,2	—	—	—	46-60	24	5,2	
Gerre de' Caprioli	713	750	100	1,9	1,9	—	61	100	1,9	—	—	—	
Gombito	867	910	120	2,7	3,4	0,3	60	53	3,4	60	33	0,3	Il centro di Boffalora verrà alimentato da Formigara
Grontardo	1.669	1.800	35	4,5	4,5	—	61	74	4,5	—	—	—	
Grumello Cremonese ed Uniti	3.025	3.200	60	7,4	—	7,4	—	—	—	60	37	7,4	Alimentera un centro di Sesto ed Uniti
Gussola	3.362	3.500	80	8,8	8,8	—	61-73	113	8,8	—	—	—	Alimenta Martignana Po
Isola Dovarese	1.721	1.800	250	3,6	—	3,6	—	—	—	61	44	3,6	Alimenterà un centro di Pessina Cremonese
Izano	1.469	1.500	35	3,0	—	3,0	—	—	—	46	22	3,0	Si propone il consorzio
Madignano	1.532	1.600	35	3,3	—	3,3	—	—	—	46	21	3,3	
Malagnino	1.160	1.200	25	3,1	—	3,1	—	—	—	61	45	3,1	
Martignana di Po	1.532	1.600	35	3,6	3,6	—	61-73	113	3,6	—	—	—	È alimentato dal pozzo di Gussola
Monte Cremasco	715	750	15	1,4	—	1,4	—	—	—	46	15	1,4	Si propone il consorzio
Montodine	2.044	2.200	300	4,7	4,7	—	60	45	4,7	—	—	—	
Moscazzano	882	930	130	2,2	—	2,2	—	—	—	60	26	2,2	Si propone il consorzio
Motta Baluffi	1.726	1.800	250	4,6	—	4,6	—	—	—	61	61	4,6	
Offanengo	3.252	3.400	65	7,8	7,8	—	46	27	7,8	—	—	—	
Olmeneta	1.213	1.300	25	3,2	3,2	—	61	62	3,2	—	—	—	
Ostiano	3.355	3.500	485	7,7	—	7,7	—	—	—	61	39	7,7	Si propone il consorzio
Paderno Ponchielli	3.021	3.200	65	8,3	—	8,3	—	—	—	60	35	8,3	
Palazzo Pignano	2.239	2.400	40	4,9	—	4,9	—	—	—	46	9	4,9	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pandino	4.857	5.000	100	10,9	3,8	7,1	46	13	3,8	46	8	7,1	
Persico Dosimo	3.082	3.200	60	7,9	3,0	4,9	61	73	3,0	61	43	4,9	Viene alimentato un centro da Cremona
Pescarolo ed Uniti	2.169	2.300	40	5,0	—	5,0	—	—	—	61	40	5,0	
Pessina Cremonese	1.702	1.800	35	5,1	—	5,1	—	—	—	61	41	4,3	Il centro di Monticelli verrà alimentato da Isola D.
										61	44	0,8	
Piadena	3.834	4.000	550	13,4	13,4	—	61	97/1	13,0	—	—	—	
							61	97/2	0,4				
Pianengo	1.238	1.300	25	2,5	—	2,5	—	—	—	46	11	2,5	Si propone il consorzio
Pieranica	597	630	15	1,2	—	1,2	—	—	—	46	4	1,2	Si propone il consorzio
Pieve d'Olmi	1.775	1.900	250	4,8	—	4,8	—	—	—	61	50	4,8	
Pieve San Giacomo	2.035	2.100	40	5,3	—	5,3	—	—	—	61	46	4,3	Avrà un centro alimentato da Derovere
										61	53	1,0	
Pizzighettone	7.379	8.500	905	19,1	11,1	18,0	60	63	11,1	60	36	6,7	Il centro di Ferie sarà alimentato da Formigara
										60	33	1,3	
Pozzaglio ed Uniti	2.008	2.400	195	6,1	—	6,1	—	—	—	61	38	6,1	
Quintano	399	420	10	1,0	—	1,0	—	—	—	46	4	1,	Si propone il consorzio
Ricengo	1.220	1.300	25	3,3	—	3,3	—	—	—	46	12	3,3	
Ripalta Arpina	849	900	15	1,7	—	1,7	—	—	—	60	27	1,7	
Ripalta Cremasca	2.406	2.500	50	5,0	—	5,0	—	—	—	60	20	5,	
Ripalta Guerina	380	400	10	1,1	—	1,1	—	—	—	60	26	1,1	Si propone il consorzio
Rivarolo del Re ed Uniti	2.965	3.100	60	7,4	7,4	—	61-62	111	7,4	—	—	—	
Rivolta D'Adda	6.470	6.800	915	17,7	17,7	—	46	1	17,7	—	—	—	
Robecco d'Oglio	2.595	2.700	370	7,0	7,0	—	61	61	7,0	—	—	—	
Romanengo	2.312	2.400	50	6,0	6,0	—	46	28	6,0	—	—	—	
Salvirola	909	950	15	2,0	—	2,0	—	—	—	46	22	2,0	Si propone il consorzio
San Bassano	2.144	2.300	40	5,6	5,6	—	60	55	5,6	—	—	—	
San Daniele Po	2.187	2.300	220	5,2	—	5,2	—	—	—	61	60	5,2	
San Giovanni in Croce	2.080	2.200	40	5,4	5,4	—	61	104	5,4	—	—	—	
San Martino del Lago	929	980	15	2,7	2,7	—	61	110	2,7	—	—	—	È alimentato dal pozzo di Scandolara Ravara
Scandolara Ravara	2.516	2.600	50	6,6	6,6	—	61	110	6,6	—	—	—	
Scandolara Ripa d'Oglio	924	970	125	2,6	2,6	—	61	70	2,6	—	—	—	
Sergnano	2.266	2.400	40	4,8	—	4,8	—	—	—	46	6	4,8	Si propone il consorzio
Sesto ed Uniti	3.272	3.400	70	9,6	8,8	0,8	60	66	8,8	60	37	0,8	Il centro di Luignano verrà alimentato da Grumello CR.
Solarolo Rainerio	1.575	1.700	35	3,7	—	3,7	—	—	—	61	56	3,7	Consorzio con Acquanegra e Spinadesco
Soncino	8.260	8.700	1.150	21,0	12,2	8,8	46	30	12,2	46	18	7,4	Il centro di Villacampagna sarà alimentato da Ticengo e Cumignano. si propone il consorzio
										46	17	1,4	

Regione della LOMBARDIA

Segue **Provincia di CREMONA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015 Residenti	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015 Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 — DA ESISTENTI ACQUEDOTTI Foglio carta al 100.000	DA ESISTENTI ACQUEDOTTI N. acquedotto	DA ESISTENTI ACQUEDOTTI Portata (l/sec)	DA NUOVI ACQUEDOTTI Foglio carta al 100.000	DA NUOVI ACQUEDOTTI N. acquedotto	DA NUOVI ACQUEDOTTI Portata (l/sec)	NOTE
Soresina	10.293	10.800	1.265	28,5	20,8	7,7	60	48	20,8	60	29	6,7	Il centro di Moscona verrà alimentato da Trigolo
										60	23	1,0	
Sospiro	4.206	4.400	90	8,8	—	8,8	—	—	—	61	51	8,8	
Spinadesco	1.644	1.700	225	4,3	4,3	—	60	66	4,3	—	—	—	Consorzio con Acquanegra e Sesto ed Uniti
Spineda	923	970	15	2,4	—	2,4	—	—	—	62	58	2,4	
Spino D'Adda	3.102	4.400	385	9,0	—	9,0	—	—	—	46	7	9,0	
Stagno Lombardo	2.595	2.700	370	8,2	—	8,2	—	—	—	61	59	8,2	
Ticengo	707	740	15	2,1	—	2,1	—	—	—	46	17	2,1	Si propone il consorzio vedi Soncino
Torlino Vimercati	578	600	15	1,6	—	1,6	—	—	—	46	4	1,6	Si propone il consorzio
Tornata	973	1.000	15	3,0	3,0	—	61-62	99	3,0	—	—	—	
Torre de' Picernardi	2.575	2.700	50	5,8	—	5,8	—	—	—	61	48	5,8	
Torricella del Pizzo	1.335	1.400	200	3,9	3,9	—	61-73	112	3,9	—	—	—	
Trescore Cremasco	2.017	2.100	40	3,5	—	3,5	—	—	—	46	10	3,5	Si propone il consorzio
Trigolo	2.002	2.100	40	5,0	—	5,0	—	—	—	60	23	5,0	Alimentera un centro di Soresina
Vaiano Cremasco	2.556	3.400	50	5,4	—	5,4	—	—	—	46	15	5,4	Si propone il consorzic
Vailate	3.050	3.200	65	5,6	—	5,6	—	—	—	46	1	5,6	
Vescovato	3.640	3.800	75	8,6	8,6	—	61	82	8,6	—	—	—	In consorzio con Cicognolo
Volongo	1.013	1.100	140	2,5	—	2,5	—	—	—	61	42	2,5	
Voltido	1.051	1.100	15	3,0	—	3,0	—	—	—	61	55	3,0	

Regione della LOMBARDIA — **Provincia di SONDRIO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Albaredo per San Marco	637	700	150	1,6	2,4	—	18	77	2,4	—	—	—	
Albosaggia	3.150	3.750	685	7,4	9,9	—	18	69/1 69/2	6,3 3,6	—	—	—	
Andalo Valtellino	430	580	90	1,2	3,3	—	18	58	3,3	—	—	—	
Aprica	1.214	1.270	6.675	16,8	4,8	12,0	19	73	4,8	19	37	12,0	
Ardenno	2.766	2.900	590	6,1	7,5	—	18	34/1 34/2	6,3 1,2	—	—	—	
Bema	349	360	65	0,8	2,1	—	18	76	2,1	—	—	—	
Berbenno di Valtellina	3.411	3.580	725	7,8	12,4	—	18	36/1 36/2	9,0 3,4	—	—	—	
Bianzone	1.452	1.520	365	3,1	5,5	—	19	46/1 46/2	4,9 0,6	—	—	—	
Bormio	3.293	5.500	8.540	29,2	32,3	—	8	3	32,3	—	—	—	
Buglio in Monte	1.822	1.900	370	4,2	5,2	—	18	35	5,2	—	—	—	
Caiolo	1.025	1.070	230	2,6	3,0	—	18	68/1 68/2	1,8 1,2	—	—	—	
Campodolcino	1.737	2.070	8.285	21,4	7,2	14,2	6	7/1 7/2 7/3 7/4	4,5 0,9 0,4 1,4	6	5 6 7	5,2 3,0 6,0	
Caspoggio	1.511	2.500	4.295	12,5	10,5	2,0	18-7	22	10,5	18	20	2,0	
Castello dell'Acqua	1.041	1.090	230	2,1	6,0	—	19	72/1 72/2 72/3	2,9 1,7 1,4	—	—	—	
Castione Andevenno	1.514	1.580	270	3,2	6,0	—	18	38	6,0	—	—	—	
Cedrasco	455	490	90	1,1	1,2	—	18	67	1,2	—	—	—	
Cercino	767	840	145	2,0	2,6	—	18	51	2,6	—	—	—	
Chiavenna	6.211	7.220	5.250	22,6	29,0	—	17-6	9/1 9/2 9/3	26,0 1,8 1,2	—	—	—	
Chiesa in Valmalenco	2.685	4.000	8.500	25,0	13,0	12,0	17	17/1 17/2	11,0 2,0	17 17	13 14	8,0 4,0	
Chiuro	1.793	1.880	400	4,0	6,4	—	19	44	6,4	—	—	—	
Cino	444	460	105	1,1	2,3	—	18	50	2,3	—	—	—	
Civo	1.519	1.590	270	3,1	5,5	—	18	54/1 54/2 54/3	2,5 1,8 1,2	—	—	—	
Colorina	1.514	1.590	285	3,1	4,6	—	18	65	4,6	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Cosio Valtellino	3.505	5.000	705	10,4	14,5	—	18	60/1	9,8	—	—	—	
								60/2	1,6				
								60/3	0,4				
								60/4	0,8				
								60/5	1,9				
Dazio	446	470	200	1,3	2,0	—	18	55	2,0	—	—	—	
Delebio	2.166	3.240	570	6,9	8,2	—	18-17	57	8,2	—	—	—	
Dubino	2.076	4.100	495	7,2	5,0	2,2	17-18	48/1	3,2	18	31	1,4	
								48/2	1,8	17	31	0,8	
Faedo	616	730	110	1,0	1,3	—	18	70	1,3	—	—	—	
Forcola	1.252	1.310	245	3,0	4,4	—	18	64/1	3,6	—	—	—	
								64/2	0,8				
Fusine	848	890	165	1,7	1,8	—	18	66	1,8	—	—	—	
Gerola Alta	1.203	1.260	1.250	3,9	4,9	—	18	78	4,9	—	—	—	
Gordona	1.459	1.530	275	3,0	3,1	—	17	15/1	2,3	—	—	—	
								15/2	0,8				
Grosio	4.598	5.180	4.355	16,0	16,0	—	19-8	20/1	12,8	—	—	—	
								20/2	3,2				
Grosotto	2.238	2.350	565	5,1	7,4	—	19	19	7,4	—	—	—	
Isolato	524	550	2.865	7,2	7,2	—	6	6 1	0,9	—	—	—	
								6/2	1,5				
								6/3	4,8				
Lanzada	1.784	3.000	760	5,2	5,9	—	18	18	5,9	—	—	—	
Livigno	2.032	3.000	4.250	12,6	19,3	—	8	1/1	15,2	—	—	—	
								1/2	4,1				
Lovero	811	850	200	1,9	2,4	—	19	31	2,4	—	—	—	
Mantello	653	1.500	120	2,8	2,8	—	18	49	2,8	—	—	—	
Mazzo di Valtellina	972	1.020	245	2,2	3,1	—	19	24	3,1	—	—	—	
Mello	140	1.330	335	3,3	3,3	—	18	53	3,3	—	—	—	
Menarola	189	190	35	0,4	0,4	—	17	13	0,4	—	—	—	
Mese	907	1.200	190	1,9	3,2	—	17	14	3,2	—	—	—	
Montagna in Valtellina	2.464	2.550	475	5,1	9,5	—	18	40	9,5	—	—	—	
Morbegno	7.531	11.000	6.100	31,3	37,6	—	18	61	37,6	—	—	—	
Novate Mezzola	1.724	2.200	390	4,5	4,7	—	17-18	25/1	4,4	—	—	—	
								25/2	0,3				
Pedesina	148	160	405	1,2	0,7	0,5	18	75	0,7	18	38	0,5	
Piantedo	827	940	170	2,3	2,7	—	17	56	2,7	—	—	—	
Piateda	2.307	2.400	440	4,6	5,1	—	18-19	71/1	2,3	—	—	—	
								71/2	1,4				
								72/3	1,4				

Regione della LOMBARDIA — *Segue* **Provincia di SONDRIO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta a 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Piuro	1.694	1.770	320	3,6	5,6	—	17-18-6	10/1	3,9	—	—	—	
								10/2	0,6				
								10/3	1,1				
Poggiridenti	1.236	1.300	440	3,1	4,4	—	18	41	4,4	—	—	—	
Ponte in Valtellina	2.962	3.100	640	6,6	10,4	—	19-18	43/1	8,9	—	—	—	
								43/2	0,9				
								43/3	0,6				
Postalesio	550	586	110	1,1	2,0	—	18	37	2,0	—	—	—	
Prata Camportaccio	1.706	2.200	320	5,2	5,2	—	17	16	5,2	—	—	—	
Rasura	425	440	295	1,5	1,6	—	18	74	1,6	—	—	—	
Rogolo	441	470	135	1,1	3,1	—	18	59	3,1	—	—	—	
Samolaco	2.355	2.650	450	5,8	5,8	—	17	21/1	2,3	—	—	—	
								21/2	3,5				
San Giacomo Filippo	1.069	1.120	200	2,1	5,3	—	6-17	8/1	0,7	—	—	—	
								8/2	1,4				
								8/3	0,7				
								8/4	2,0				
								8/5	0,5				
Sernio	521	540	190	1,3	1,9	—	19	30	1,9	—	—	—	
Sondalo	5.434	7.500	13.950	40,7	47,6	—	8-19	12/1	17,8	—	—	—	
								12/2	28,0				
								12/3	1,0				
								12/4	0,8				
Sondrio	18.944	38.000	15.800	139,0	96,0	43,0	18	39/1	92,3	18	24	6,0	
											25	4,0	
											26	8,0	
											27	25,0	
								39/2	1,8	—			
								39/3	0,5				
								39/4	0,9				
								39/5	0,5				
Spriana	490	510	90	0,9	1,7	—	18	28	1,7	—	—	—	
Talamona	3.578	5.000	760	9,1	13,2	—	18	62	13,2	—	—	—	
Tartano	1.162	1.220	240	2,6	4,3	—	18	63	4,3	—	—	—	
Teglio	5.695	5.980	6.630	20,5	20,5	—	19	45/1	10,4	—	—	—	
								45/2	4,5				
								45/3	5,6				
Tirano	7.502	9.000	6.890	29,6	31,4	—	19	29/1	27,0	—	—	—	
								29/2	1,0				
								29/3	2,1				
								29/4	1,3				
Torre Santa Maria	1.220	1.280	2.090	5,8	5,8	—	18	27	5,8	—	—	—	
Tovo Sant'Agata	403	420	105	1,0	1,2	—	19	32	1,2	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Traona	1.422	1.860	295	3,8	4,7	—	18	52	4,7	—	—	—	
Tresivio	1.786	1.870	1.210	5,2	6,8	—	18-19	42	6,8	—	—	—	
Valdidentro	3.085	4.000	4.350	14,2	14,2	—	8	2/1	5,0	—	—	—	
								2/2	5,1				
								2/3	1,7				
								2/4	2,4				
Valdisotto	2.825	4.000	1.680	9,0	9,2	—	8	5/1	3,0	—	—	—	
								5/2	1,4				
								5/3	1,9				
								5/4	0,8				
								5/5	0,9				
								5/6	0,6				
								5/7	0,6				
Valfurva	2.343	3.000	4.300	13,5	8,0	5,5	8-9	4/1	5,2	8-9	2	5,5	
								4/2	2,8				
Val Masino	1.131	1.180	1.570	4,9	4,9	—	18	26/1	2,4	—	—	—	
								26/2	1,1				
								26/3	1,4				
Verceia	1.009	1.410	175	2,3	2,3	—	18-17	33	2,3	—	—	—	
Vervio	607	640	120	1,1	1,4	—	19	23	1,4	—	—	—	
Villa di Chiavenna	1.404	1.890	485	4,2	6,5	—	18-7	11	6,5	—	—	—	
Villa di Tirano	3.159	3.310	640	6,6	10,4	—	19	47/1	7,4	—	—	—	
								47/2	2,2				
								47/3	0,8				

Regione della LOMBARDIA | Provincia di MILANO

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Abbadia Cerreto	380	400	—	0,6	0,6	—	—	—	—	60	102	0,6	Appartiene A B L
Abbiategrasso	21.652	32.470	128	95,0	57,0	38,0	44	153	57,0	44	95	38,0	Costruzione nuovo acquedotto
Agrate Brianza	6.746	10.120	—	21,4	12,1	9,3	45	68	21,4	45	45	—	Ripristino con aumento portata
Aicurzio	1.634	1.720	—	3,1	1,3	1,8	45	26	3,1	45	16	—	Ripristino con aumento portata
Albairate	2.546	2.670	—	4,0	4,0	—	44-45	147	4,0	—	—	—	
Albiate	4.064	6.100	—	10,5	9,4	1,1	45	14	10,5	45	8	—	Ripristino con aumento portata
Arconate	3.462	4.230	—	7,7	7,7	—	44	78	7,7	—	—	—	
Arcore	8.634	12.950	3.238	44,9	30,0	14,9	45	32	30,0	45	22	14,9	Costruzione nuovo acquedotto
Arese	3.037	4 550	—	7,7	7,7	—	45	82	7,7	—	—	—	
Arluno	7.060	10.590	—	24,0	24,0	—	44-45	112	24,0	—	—	—	
Assago	1.068	1.120	—	2,3	2,3	—	45	156	2,3	—	—	—	
Bareggio	6.883	10.320	1.600	23,6	17,3	6,3	45	124	17,3	45	87	6,3	Costruzion nuovo acquedotto
Barlassina	3.833	5.750	273	10,4	11,0	—	45	11	11,0	—	—	—	
Basiano	1.089	1.140	—	1,6	1,6	—	46	71	1,6	—	—	—	
Basiglio	743	780	—	1,7	1,7	—	45	175	1,7	—	—	—	Ripristino senza aumento portata
Bellinzago	1.907	2.000	—	4,1	4,1	—	45	107	4,1	—	—	—	
Bellusco	3.797	3.980	—	6,7	6,7	—	45	44	6,7	—	—	—	
Bernareggio	4.883	5.130	—	8,5	8,6	—	45	25	8,6	—	—	—	
Bernate Ticino	2.298	3.440	—	6,2	6,2	—	44	119	6,2	—	—	—	
Bertonico	1.699	1.780	—	4,0	2,0	2,0	—	—	—	60	102	4,0	Appartiene A B L
Besana	10.512	11.030	—	25,7	20,9	4,8	32	5	25,7	—	—	—	Aumento di portata
Besate	1.639	1.720	—	3,5	3,5	—	59	192	3,5	—	—	—	
Biassono	6.070	9.100	—	18,0	10,8	7,2	45	31	18,0	45	21	—	Ripristino con aumento portata
Binasco	4.277	6.410	1.130	16,3	9,8	6,5	45-49	185	9,8	45-49	106	6,5	Costruzione nuovo acquedotto
Boffalora d'Adda	982	1.030	—	2,0	2,0	—	—	—	—	46	102	2,0	Appartiene A B L
Boffalora Ticino	3.106	4.660	—	8,5	5,5	3,0	44	129	8,5	44	84	—	Ripristino con aumento portata
Bollate	24.073	72.220	—	165,0	98,0	67,0	45	83	98,0	45	53	67,0	Costruzione nuovo acquedotto
Borghetto Lodigiano	4.164	4.370	—	9,8	5,2	4,6	—	—	—	60	102	9,8	Appartiene A B L
Borgo San Giovanni	930	970	—	2,3	2,5	—	—	—	—	59	102	2,3	Appartiene A B L
Bovisio Masciago	8.923	13.380	—	31,2	16,5	14,7	45	38	16,5	45	27	14,7	Nuovo acquedotto
Brembio	3.035	3.180	—	7,0	2,7	4,3	—	—	—	60	102	7,0	Appartiene A B L
Bresso	11.655	44.960	—	190,4	49,0	141,4	45	67	49,0	45	44	141,4	Collegato con Paderno Cormano, Cusano
Briosco	4.091	6.130	—	9,9	4,5	5,4	32	2	9,9	32	1	—	Aumento di portata

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione attuale in uso (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Brugherio	15.263	22.890	—	74,8	74,8	—	45	87	74,8	—	—	—	
Bubbiano	573	600	—	1,4	1,4	—	59	183	1,4	—	—	—	
Buccinasco	3.590	10.770	—	14,8	5,1	9,7	45	149	5,1	—	93	9,7	Costruzione nuovo acquedotto
Burago di Molgora	1.370	1.440	—	2,4	3,0	—	45	54	3,0	—	—	—	
Buscate	3.341	5.010	—	11,5	4,7	6,8	44	77	4,7	44	49	6,8	Costruzione nuovo acquedotto
Busnago	2.183	2.290	—	3,7	4,1	—	46	45	4,1	—	—	—	
Bussero	2.503	3.750	—	6,5	2,2	4,3	45	105	6,5	45	70	—	Ripristino con aumento portata
Busto Garolfo	12.099	18.150	96	53,9	28,9	25,0	44	79	28,9	44	50	25,0	Costruzione nuovo acquedotto
Calvignasco	418	440	—	1,1	1,2	—	59	184	1,2	—	—	—	
Camairago	857	900	—	2,0	1,6	0,4	—	—	—	60	102	2,0	Appartiene A B L
Cambiago	2.643	2.770	—	4,7	3,5	1,2	45	70	4,7	45	46	—	Ripristino con aumento portata
Camparada	1.042	1.090	—	1,7	0,7	1,0	45	23	1,7	45	14	—	Ripristino con aumento portata
Canegrate	6.957	10.430	—	23,5	23,5	—	44	62	23,5	—	—	—	
Caponago	2.324	2.440	—	4,0	4,0	—	45	89	4,0	—	—	—	
Carate Brianza	12.085	18.120	46	48,3	22,5	25,8	32-45	9	22,5	32-45	5	25,8	Costruzione nuovo acquedotto
Carnate	2.702	4.050	—	6,9	4,0	2,9	45	24	6,9	45	15	—	Ripristino con aumento portata
Carpiano	1.596	1.670	434	4,8	5,0	—	45	106	5,0	—	—	—	
Carugate	5.698	8.540	—	18,6	9,2	9,4	45	88	18,6	45	56	—	Ripristino con aumento portata
Casaletto Lodigiano	1.445	1.520	—	3,3	1,8	1,5	—	—	—	59	102	3,3	Appartiene A B L
Casalmaiocco	903	950	—	2,6	2,8	—	45	180	2,8	—	—	—	Collegato con Sordio
Casalpusterlengo	11.571	12.150	—	28,0	18,5	9,5	—	—	—	60	102	28,0	Appartiene A B L
Casarile	1.089	1.630	172	2,9	2,9	—	59	195	2,9	—	—	—	
Caselle Landi	2.321	2.440	—	4,7	5,0	—	—	—	—	60	102	4,7	Appartiene A B L
Caselle Lurani	1.055	1.100	—	2,4	1,6	0,8	—	—	—	59	102	2,4	Appartiene A B L
Casorezzo	2.641	3.960	—	6,8	6,8	—	44	97	6,8	—	—	—	
Cassano d'Adda	10.988	16.480	—	32,9	19,1	13,8	46	109	19,1	46	72	13,8	Costruzione nuovo acquedotto
Cassina de Pecchi	2.960	4.440	—	7,8	4,4	3,4	45	117	7,8	45	75	—	Ripristino con aumento portata
Cassinetta di Lugagnano	1.022	1.070	—	2,5	2,8	—	44	146	2,8	—	—	—	
Castano Primo	8.302	12.450	—	35,1	14,5	20,6	44	76	14,5	44	48	20,6	Costruzione nuovo acquedotto
Castelnuovo Bocca d'Adda	2.061	2.160	128	5,0	5,1	—	—	—	—	60	102	5,0	Appartiene A B L
Castiglione d'Adda	4.490	4.710	—	9,3	4,2	5,1	—	—	—	60	102	9,3	Appartiene A B L
Castiraga Vidardo	656	690	—	2,0	0,6	1,4	—	—	—	59	102	2,0	Appartiene A B L
Cavacurta	1.067	1.120	—	2,4	1,4	1,0	—	—	—	60	102	2,4	Appartiene A B L

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Cavenago d'Adda	2.348	2.460	—	5,7	3,1	2,6	—	—	—	60	102	5,7	Appartiene A B L
Cavenago Brianza	2.491	3.730	—	6,3	6,5	—	45	69	6,5	—	—	—	
Ceriano Laghetto	3.176	4.760	—	8,1	9,0	—	45	28	9,0	—	—	—	
Cernusco sul Naviglio	14.023	21.030	—	63,6	38,3	25,3	45	126	38,3	45	81	25,3	Collegato con Pioltello
Cerro al Lambro	1.410	1.480	—	3,3	3,3	—	45-59	187	3,3	—	—	—	
Cerro Maggiore	10.314	15.470	—	40,4	15,9	24,5	44-45	47	15,9	44-45	34	24,	Costruzione nuovo acquedotto
Cervignano Adda	963	1.010	—	2,4	2,5	—	45	170	2,5	—	—	—	
Cesano Boscone	5.617	8.420	57	18,6	13,3	5,3	45	141	13,3	45	92	5,	Costruzione nuovo acquedotto
Cesano Maderno	25.361	38.040	928	96,0	41,0	55,0	45	29	41,0	45	18	55,0	Costruzione nuovo acquedotto
Cesate	6.554	19.660	—	55,0	6,8	48,2	45	48	6,8	45	35	48,2	Costruzione nuovo acquedotto
Cinisello Balsamo	37.699	112.970	1.627	394,0	140,0	254,0	45	86	140,0	45	55	254,0	Costruzione nuovo acquedotto
Cisliano	1.881	1.970	—	4,3	4,3	—	45	139	4,3	—	—	—	
Codogno	13.028	19.540	30	54,0	23,0	31,0	—	—	—	60	102	54,0	Appartiene A B L
Cogliate	4.359	6.530	—	14,9	8,1	6,8	45	18	14,9	45	10	—	Ripristino con aumento portata
Cologno Monzese	20.469	61.410	186	190,0	101,0	89,0	45	103	101,0	45	68	89,0	Collegato con Vimodrone
Culturano	979	1.030	—	2,8	—	2,8	—	—	—	45	101	2,8	Costruzione nuovo acquedotto
Comazzo	1.176	1.230	—	3,0	3,0	—	45-46	152	3,0	—	—	—	
Concorezzo	8.341	12.510	55	33,1	11,0	22,1	45	53	11,0	45	40	22,1	Costruzione nuovo acquedotto
Corbetta	9.620	14.430	—	36,8	18,0	18,8	44	131	18,0	44	86	18,8	Costruzione nuovo acquedotto
Cormano	12.616	37.850	—	130,5	60,0	70,5	45	67	60,0	45	44	70,5	Collegato con Paderno Cusano Bresso
Cornaredo	8.529	12.790	—	30,0	27,0	3,0	45	124	27,0	45	87	3,0	Collegato con Bareggio
Cornate Adda	6.203	6.510	—	11,2	7,2	4,0	46	27	7,2	46	17	4,0	Costruzion nuovo acquedotto
Cornegliano Laudense	946	990	—	2,2	1,1	1,1	—	—	—	60	102	2,2	Appartiene A B L
Corno Giovine	1.563	1.640	—	3,5	4,0	—	—	—	—	60	102	3,5	Appartiene A B L
Cornovecchio	405	420	—	1,3	—	1,3	—	—	—	60	102	1,3	Appartiene A B L
Correzzana	750	780	—	1,2	1,2	—	32-45	16	1,2	—	—	—	
Corsico	18.901	56.700	945	192,0	50,0	142,0	45	134	50,0	45	88 *bis*	142,0	Ricevera acqua da MI
Corte Palasio	1.713	1.790	—	4,3	4,5	—	—	—	—	60	102	4,3	Appartiene A B L
Crespiatica	1.307	1.370	—	3,4	3,5	—	—	—	—	46-60	102	3,4	Appartiene A B L
Cuggiono	5.662	8.490	—	19,8	8,7	11,1	44	95	8,7	44	61	11,1	Costruzione nuovo acquedotto
Cusago	1.261	1.320	—	3,2	—	3,2	—	—	—	45	91	3,2	Costruzione nuovo acquedotto
Cusano Milanino	15.025	45.070	—	150,7	64,0	86,7	45	67	64,0	45	44	86,7	Collegato con Paderno Cormano - Bresso
Dairago	2.708	3.520	—	6,5	6,5	—	44	60	6,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Desio	23.750	35.620	339	117,0	83,0	34,0	45	39	83,0	45	28	34,0	Nuovo acquedotto
Dresano	961	1.440	—	2,8	3,0	—	45	168	3,0	—	—	—	
Fombio	1.948	2.040	—	4,2	4,5	—	—	—	—	60	102	4,2	Appartiene A B L
Gaggiano	5.026	7.540	—	14,5	7,1	7,4	45	155	14,5	45	96	—	Ripristino con aumento portata
Galgagnano	449	470	—	1,0	—	1,0	—	—	—	45	102	1,0	Appartiene A B L
Garbagnate	7.633	11.450	167	31,6	31,6	—	45	65	31,6	—	—	—	
Gessate	3.038	4.550	—	8,0	4,1	3,9	45	91	8,0	45	58	—	Ricostruzione quasi totale
Giussano	14.663	50.270	49	127,0	43,0	84,0	32	4	43,0	32	3	84,0	Costr. nuovo acquedotto
Gorgonzola	9.089	13.630	—	36,6	20,0	16,6	45	106	20,0	45	71	16,6	Costr. nuovo acquedotto
Graffignana	2.164	2.270	—	4,4	2,7	1,7	—	—	—	59-60	102	4,4	Appartiene A B L
Grezzago	1.068	1.600	—	2,5	2,5	—	46	57	2,5	—	—	—	
Guardamiglio	2.440	2.560	—	5,0	3,5	1,5	—	—	—	60	102	5,0	Appartiene A B L
Gudo Visconti	509	760	—	2,0	2,5	—	45	164	2,5	—	—	—	
Inveruno	6.132	9.190	—	21,4	12,8	8,6	44	96	21,4	46	62	—	Ripristino con aumento portata
Inzago	6.349	6.660	—	15,4	15,4	—	46	108	15,4	—	—	—	
Lacchiarella	5.214	7.820	—	17,6	9,7	7,9	59	196	17,6	59	108	—	Ripristino con aumento portata
Lainate	9.408	14.110	1.938	31,5	31,5	—	45	64	31,5	—	—	—	
Lazzate	4.047	6.070	—	13,4	13,8	—	32	6	13,8	—	—	—	
Legnano	42.460	63.690	11.038	283,0	180,0	103,0	44	46	180,0	44	33	103,0	Costr. nuovo acquedotto
Lentate	10.908	16.360	—	31,4	17,5	13,9	32-45	7	17,5	32-45	4	13,9	Costr. nuovo acquedotto
Lesmo	3.391	3.560	240	6,2	3,4	2,8	45	21	3,4	45	13	—	Ripristino con aumento portata
Limbiate	21.595	64.780	—	162,0	44,1	117,9	45	37	44,1	45	26	117,9	Costr. nuovo acquedotto
Liscate	1.229	1.290	330	3,0	3,0	—	45	136	3,0	—	—	—	
Lissone	24.523	36.780	—	114,0	60,0	54,0	45	40	60,0	45	29	54,0	Nuovo acquedotto
Livraga	3.025	3.170	—	6,8	3,7	3,1	—	—	—	60	102	6,8	Appartiene A B L
Locate Triulzi	5.996	8.990	—	24,9	10,8	14,1	45	177	10,8	45	104	14,1	Costr. nuovo acquedotto
Lodi	38.158	57.230	1.013	186,0	102,4	83,6	60	198	102,4	60	110	83,6	Costr. nuovo acquedotto
Lodivecchio	4.111	4.310	24	9,2	5,7	3,5	—	—	—	59	102	9,2	Appartiene A B L
Maccastorna	239	250	—	0,5	—	0,5	—	—	—	60	102	0,5	Appartiene A B L
Macherio	4.531	6.790	—	11,2	5,4	5,8	45	30	11,2	45	20	—	Ripristino con aumento portata
Magenta	18.417	27.620	707	76,4	40,4	36,0	44	130	40,4	44	85	36,0	Costr. nuovo acquedotto
Magnago	8.769	13.150	—	22,7	15,0	7,7	44	59	22,7	44	41	—	Ripristino con aumento portata

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Mairago	1.482	1.550	—	3,4	3,4	—	—	—	—	60	102	3,4	Appartiene A B L
Maleo	3.855	4.040	—	8,4	4,7	3,7	—	—	—	60	102	8,4	Appartiene A B L
Marcallo con Casone	3.849	5.770	—	10,3	5,1	5,2	44	120	5,1	44	77	5,2	Costruzione nuovo acquedotto
Marudo	671	700	—	1,7	2,0	—	—	—	—	59	102	1,7	Appartiene A B L
Masate	1.342	1.410	—	2,7	3,1	—	46	92	3,1	—	—	—	
Massalengo	1.576	1.650	—	3,4	3,5	—	—	—	—	60	102	3,4	Appartiene A B L
Meda	14.883	22.320	52	61,3	35,4	25,9	45	12	35,4	45	6	25,9	Costruzione nuovo acquedotto
Mediglia	3.481	3.650	—	7,4	—	7,4	—	—	—	45	98	7,4	Costruzione nuovo acquedotto
Melegnano	13.247	24.870	57	79,2	40,0	39,2	45	178	40,0	45	105	39,2	Costruzione nuovo acquedotto
Meleti	746	780	—	1,8	—	1,8	—	—	—	60	102	1,8	Appartiene A B L
Melzo	12.797	19.190	—	61,0	38,0	23,0	45	128	38,0	45	83	23,0	Costruzione nuovo acquedotto
Merlino	933	980	—	2,7	3,0	—	45	151	3,0	—	—	—	
Mesero	2.206	2.320	—	4,4	5,0	—	44	110	5,0	—	—	—	
Mezzago	2.402	2.520	—	4,6	2,5	2,1	—	—	—	45	24	4,6	Ricostruzione totale
Milano	1.582.534	2.703.700	172.734	19.935,0	10.771,0	9.164,0	45	134	10.771,0	45	88 *bis*	9.164,0	
Misinto	2.259	3.380	—	6,1	6,1	—	45	10	6,1	—	—	—	
Montanaso Lombardo	919	960	—	2,2	1,0	1,2	—	—	—	46	102	2,2	Appartiene A B L
Monza	84.445	126.660	1.864	565,0	344,0	221,0	45	52	344,0	45	39	221,0	Costruzione nuovo acquedotto
Morimondo	1.364	1.430	—	3,9	4,5	—	45-59	171	4,5	—	—	—	
Motta Visconti	4.240	6.360	—	15,5	5,3	10,2	59	193	5,3	59	107	10,2	Costruzione nuovo acquedotto
Muggiò	9.099	13.650	—	36,5	15,8	20,7	45	51	15,8	45	38	20,7	Costruzione nuovo acquedotto
Mulazzano	3.154	3.310	—	7,2	7,5	—	45	169	7,5	—	—	—	
Nerviano	11.331	16.990	—	47,7	22,5	25,2	45	81	22,5	45	52	25,2	Costruzione nuovo acquedotto
Nosate	693	1.040	—	2,0	0,8	1,2	44	75	2,0	44	47	—	Ripristino con aumento portata
Nova Milanese	10.473	31.420	—	87,0	30,0	57,0	45	50	30,0	45	37	57,0	Costruzione nuovo acquedotto
Novate Milanese	11.681	35.040	—	124,5	41,0	83,5	45	100	41,0	45	65	83,5	Costruzione nuovo acquedotto
Noviglio	943	990	—	1,8	—	1,8	—	—	—	45	103	1,8	Costruzione nuovo acquedotto
Opera	3.249	4.870	—	8,4	8,4	—	45	166	8,4	—	—	—	
Orio Litta	1.511	1.580	—	3,5	2,0	1,5	—	—	—	60	102	3,5	Appartiene A B L
Ornago	2.001	2.100	—	3,5	3,5	—	45	55	3,5	—	—	—	
Ospedaletto Lodigiano	1.475	1.540	—	3,0	3,0	—	—	—	—	60	102	3,0	Appartiene A B L
Ossago Lodigiano	1.344	1.410	—	3,2	3,5	—	—	—	—	60	102	3,2	Appartiene A B L
Ossona	2.616	2.740	—	4,7	4,7	—	44	111	4,7	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ozzero	1.186	1.240	—	2,0	2,0	—	44	162	2,0	—	—	—	
Paderno Dugnano	31.704	100.110	—	282,0	134,0	148,0	45	67	134,0	45	44	148,0	Collegato con Cusano, Bresso e Cormano
Pantigliate	1.818	2.720	—	5,0	5,5	—	45	144	5,5	—	—	—	
Parabiago	17.662	26.490	—	80,0	46,0	34,0	44-45	80	46,0	44-45	51	34,0	Costruzione nuovo acquedotto
Paullo	4.461	6.690	—	14,7	5,9	8,8	45	160	5,9	45	99	8,8	Costruzione nuovo acquedotto
Pero	6.370	19.110	90	66,0	22,8	43,2	45	115	22,8	45	73	43,2	Costruzione nuovo acquedotto
Peschiera Borromeo	4.892	7.340	134	13,0	13,0	—	45	143	13,0	—	—	—	
Pessano Bornago	3.518	5.270	—	9,0	4,9	4,1	45	90	9,0	45	57	—	Ripr. con aumento portata
Pieve Emanuele	1.424	1.490	—	2,9	3,0	—	45	176	3,0	—	—	—	
Pieve Fissiraga	1.030	1.080	—	2,0	2,0	—	—	—	—	59-60	102	2,0	Appartiene A B L
Pioltello	13.803	46.410	44	133,7	35,0	98,7	45	126	35,0	45	81	98,7	Costruzione nuovo acquedotto collegato con Cernusco
Pogliano Milanese	4.090	6.130	—	13,8	5,3	8,5	45	98	5,3	45	63	8,5	Collegato con Vanzago e Arluno (in frazione Rogorotto)
Pozzo d'Adda	1.732	2.600	—	4,5	4,5	—	46	73	4,5	—	—	—	
Pozzuolo Martesana	4.619	6.930	—	13,0	7,0	6,0	45-46	118	7,0	45-46	76	6,0	Costruzione nuovo acquedotto
Pregnana Milanese	2.924	3.070	87	5,1	5,5	—	45	114	5,5	—	—	—	
Renate	2.249	2.360	1.200	7,2	5,9	1,3	32	5	7,2	32	2	.	Aumento di portata
Rescaldina	8.033	12.050	—	33,2	33,2	—	44-45	35	33,2	—	—	—	
Rho	34.231	51.340	1.280	156,7	83,2	73,5	45	99	83,2	45	64	73,	Costruzione nuovo acquedotto
Robecchetto Induno	3.126	4.690	—	8,5	4,7	3,8	44	94	4,7	44	60	3,8	Costruzione nuovo acquedotto
Robecco sul Naviglio	4.111	4.310	—	8,4	5,1	3,3	44	138	8,4	44	90	—	Ripr. con aumento portata
Rodano	1.166	1.220	—	3,2	—	3,2	—	—	—	45	89	3,2	Costruzione nuovo acquedotto
Roncello	1.211	1.270	—	2,4	2,5	—	46	56	2,5	—	—	—	
Ronco Briantino	1.579	1.650	—	2,8	2,8	—	32-45	17	2,8	—	—	—	
Rosate	2.988	3.130	—	6,7	6,7	—	45	172	6,7	—	—	—	
Rozzano	6.313	28.930	—	54,0	25,0	29,0	45	165	25,0	45	100	29,0	Costruzione nuovo acquedotto
Salerano Lambro	1.260	1.320	—	3,0	3,5	—	—	—	—	59	102	3,0	Appartiene A B L
San Colombano	7.779	8.160	49	17,7	14,0	3,7	—	—	—	60	102	17,7	Appartiene A B L
San Donato Milanese	10.296	35.880	15.450	90,7	27,7	63,0	45	150	27,7	—	94	63,0	Costruzione nuovo acquedotto
San Fiorano	1.461	1.530	—	3,2	3,5	—	—	—	—	60	102	3,2	Appartiene A B L
San Giorgio su Legnano	5.538	8.300	—	19,1	12,5	6,6	44	46	12,5	44	33	6,6	Costruzione nuovo acquedotto
San Giuliano Milanese	14.999	44.990	220	95,2	37,2	58,0	45	157	37,2	45	97	58,0	Costruzione nuovo acquedotto

Regione della LOMBARDIA — *Segue* **Provincia di MILANO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Martino in Strada	2.319	2.430	—	5,1	2,4	2,7	—	—	—	60	102	5,1	Appartiene A B L
San Rocco al Porto	3.463	3.630	—	7,0	7,0	—	60	247	7,0	—	—	—	
Sant'Angelo Lodigiano	10.632	11.160	—	27,0	18,0	9,0	—	—	—	59	102	27,0	Appartiene A B L
Santo Stefano Lodigiano	2.083	2.180	—	4,5	4,5	—	—	—	—	60	102	4,5	Appartiene A B L
Santo Stefano Ticino	2.319	3.470	—	5,6	5,6	—	44	121	5,6	—	—	—	
San Vittore Olona	4.996	7.490	600	18,0	11,1	6,9	44	63	18,0	44	42	—	Ripr. con aumento portata
San Zenone al Lambro	1.367	1.430	—	2,7	1,7	1,0	59	197	2,7	59	109	—	Ripr. con aumento portata
Secugnago	1.823	1.910	—	3,9	2,4	1,5	—	—	—	60	102	3,9	Appartiene A B L
Sedriano	5.807	8.710	—	19,5	8,5	11,0	45	123	8,5	45	79	11,0	Costruzione nuovo acquedotto
Segrate	8.740	31.220	596	64,7	11,3	53,4	45	125	11,3	45	80	53,4	Costruzione nuovo acquedotto
Senago	11.392	34.170	—	95,8	31,0	64,8	45	66	31,0	45	43	64,8	Costruzione nuovo acquedotto
Senna Lodigiana	2.665	2.790	—	6,1	3,1	3,0	—	—	—	60	102	6,1	Appartiene A B L
Seregno	27.824	41.730	24	138,0	83,0	55,0	45	13	83,0	45	7	55,0	Costruzione nuovo acquedotto
Sesto San Giovanni	71.384	107.070	14.000	517,0	310,0	207,0	45	102	310,0	45	67	207,0	Costruzione nuovo acquedotto
Settala	2.399	2.510	—	5,3	5,5	—	45	145	5,5	—	—	—	
Settimo Milanese	6.377	9.560	—	28,4	15,5	12,9	45	133	15,5	45	88	12,9	Costruzione nuovo acquedotto
Seveso	13.057	19.580	74	57,6	33,0	24,6	45	19	33,0	45	11	24,6	Costruzione nuovo acquedotto
Solaro	4.350	6.520	—	14,9	3,8	11,1	—	—	—	45	25	14,9	Ricostruzione totale
Somaglia	3.021	3.170	—	7,0	4,0	3,0	—	—	—	60	102	7,0	Appartiene A B L
Sordio	672	2.010	—	3,5	3,5	—	45	180	3,5	—	—	—	Collegato con Casalmaiocco
Sovico	4.819	7.220	—	15,5	7,2	8,3	45	20	7,2	45	12	8,3	Costruzione nuovo acquedotto
Sulbiate	2.257	2.370	—	4,4	3,0	1,4	45	33	4,4	45	23	—	Ripr. con aumento portata
Terranova dei Passerini	1.132	1.180	—	2,5	—	2,5	—	—	—	60	102	2,5	Appartiene A B L
Trezzano Rosa	1.335	1.400	—	2,4	2,5	—	46	72	2,5	—	—	—	
Trezzano Naviglio	1.452	1.520	692	6,6	6,6	—	45	148	6,6	—	—	—	
Trezzo sull'Adda	8.698	9.130	79	20,9	20,9	—	46	58	20,9	—	—	—	
Tribiano	729	760	—	1,9	2,0	—	45	159	2,0	—	—	—	
Triuggio	5.522	5.790	27	9,2	6,8	2,4	32-45	15	9,2	32-45	9	—	Ripr. con aumento portata
Truccazzano	3.680	3.860	—	6,3	6,3	—	45-46	137	6,3	—	—	—	
Turano Lodigiano	1.817	1.900	—	5,4	2,5	2,9	—	—	—	60	102	5,4	Appartiene A B L
Turbigo	5.724	8.580	1.000	23,8	12,0	11,8	44	93	23,8	44	59	—	Ripr. con aumento portata
Usmate Velate	5.395	5.660	—	8,4	8,0	0,4	45	23	8,4	45	14	—	Ripr. con aumento portata
Valera Fratta	716	750	—	1,6	—	1,6	—	—	—	59	102	1,6	Appartiene A B L

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Vanzago	4.187	6.280	—	14,3	4,1	10,2	45	98	4,1	45	63	10,2	Collegato con Pogliano e Arluno (fr. Rogorotto)
Vaprio d'Adda	5.291	5.550	—	13,4	13,5	—	46	74	13,5	—	—	—	
Varedo	8.623	12.930	8.016	50,1	26,6	23,5	45	49	26,6	45	36	23,5	Costruzione nuovo acquedotto
Vedano al Lambro	3.688	5.530	—	12,2	5,5	6,7	45	41	12,2	45	30	—	Ripr. con aumento portata
Veduggio Colzano	2.745	3.110	200	7,3	6,0	1,3	32	5	7,3	32	2/19	—	Aumento di portata
Verano Brianza	4.805	7.200	—	14,4	14,4	—	32	8	14,4	—	—	—	
Vermezzo	823	860	—	1,8	2,0	—	45	154	2,0	—	—	—	
Vernate	2.040	2.140	—	4,6	4,6	—	59	194	4,6	—	—	—	
Vignate	2.532	3.790	—	7,4	3,4	4,0	45	127	7,4	45	82	—	Ripr. con aumento portata
Villanova del Sillaro	1.598	1.670	—	3,5	3,5	—	—	—	—	59-60	102	3,5	Appartiene A B L
Villasanta	8.018	12.020	128	19,6	11,0	8,6	45	42	19,6	45	31	—	Ripr. con aumento portata
Villavesco	3.128	4.690	41	8,0	8,0	—	45-49	189	8,0	—	—	—	
Vimercate	13.706	20.560	—	48,6	24,6	24,0	45	43	24,6	45	32	24,0	Costruzione nuovo acquedotto
Vimodrone	9.072	27.220	120	85,3	41,1	44,2	45	103	41,1	45	68	44,2	Costruzione nuovo acquedotto
Vittuone	4.103	6.150	1.000	15,0	7,4	7,6	44-45	122	7,4	44-45	78	7,6	Costruzione nuovo acquedotto
Vizzolo Predabissi	1.014	1.520	—	2,8	3,0	—	45	179	3,0	—	—	—	
Zelo Buon Persico	2.827	4.240	—	5,1	5,1	—	45	161	5,1	—	—	—	
Zelo Surrigone	481	500	—	1,0	1,0	—	45	154	1,0	—	—	—	
Zibido San Giacomo	2.469	2.590	—	4,5	4,5	—	45	174	4,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Alagna	1.007	1.057	—	2,2	—	2,2	—	—	—	58	29	2,2	
Albaredo Arnaboldi	414	434	—	1,1	1,1	—	59	122	1,1	—	—	—	
Albonese	843	885	—	1,8	1,8	—	58	13	1,8	—	—	—	
Albuzzano	2.121	2.227	—	5,1	—	5,1	—	—	—	59	26	5,1	
Arena Po	2.230	2.341	—	4,6	4,6	—	59	126	4,6	—	—	—	
Badia Pavese	543	570	—	1,4	1,4	—	60	110	1,4	—	—	—	
Bagnaria	776	815	150	1,8	1,0	0,8	71	185	1,0	71	79	0,8	
Barbianello	1.125	1.181	—	2,6	0,5	2,1	59	122	0,5	59	60	2,1	
Bascapè	1.791	1.880	—	4,4	5,0	—	59	11	5,0	—	—	—	
Bastida de' Dossi	323	339	—	0,6	—	0,6	—	—	—	58	64	0,6	
Bastida Pancarana	1.292	1.470	—	2,6	—	2,6	—	—	—	59	53	2,6	
Battuda	563	591	—	1,6	—	1,6	—	—	—	59	15	1,6	
Belgioioso	4.869	5.112	—	10,0	10,0	—	59	77	10,0	—	—	—	
Bereguardo	2.106	2.211	—	4,7	—	4,7	—	—	—	59	15	4,7	
Borgarello	950	997	—	1,9	2,0	—	59	34	2,0	—	—	—	
Borgo Priolo	1.837	1.929	—	2,8	2,8	—	71	167	2,8	—	—	—	
Borgoratto Morm.	759	;97	—	1,2	1,2	—	71	168	1,2	—	—	—	
Borgo San Siro	1.257	1.320	—	3,2	—	3,2	—	—	—	58	14	3,2	
Bornasco	1.137	1.194	—	2,8	—	2,8	—	—	—	59	26	2,8	
Bosnasco	801	841	—	1,4	0,8	0,6	59	126	0,8	59	61	0,6	
Brallo di Pregola	2.231	2.342	2.000	9,3	4,5	4,8	71	190	4,5	71	87	4,8	
Breme	1.847	1.939	—	3,9	—	3,9	—	—	—	58	42	3,9	
Bressana Bottarone	3.238	4.668	—	8,0	—	8,0	—	—	—	59	59	8,0	
Broni	9.208	15.653	600	46,0	16,2	29,8	59	126	16,2	59	61	29,8	
Calvignano	276	290	—	0,5	0,5	—	71	163	0,5	—	—	—	
Campospinoso	613	644	—	1,3	1,3	—	59	122	1,3	—	—	—	
Candia Lomellina	2.303	2.418	—	6,1	—	6,1	—	—	—	58	28	6,1	
Canevino	264	277	—	0,5	0,5	—	71	178	0,5	—	—	—	
Canneto Pavese	1.880	1.974	—	3,1	2,6	0,5	59	126	2,6	59	61	0,5	
Carbonara al Ticino	1.525	1.601	—	3,7	0,7	3,0	59	62	0,7	59	31	3,0	
Casanova Lonati	506	531	—	1,2	1,2	—	59	122	1,2	—	—	—	
Casatisma	901	946	—	1,8	—	1,8	—	—	—	59	67	1,8	
Casei Gerola	2.408	5.267	150	9,5	—	9,5	—	—	—	58	68	9,5	
Casorate Primo	4.022	7.950	—	19,0	19,0	—	59	8	19,0	—	—	—	
Cassolnovo	6.513	7.993	—	18,9	0,5	18,4	44	1	0,5	44	1	18,4	
Castana	1.185	1.244	—	1,8	0,8	1,0	59	126	0,8	59	61	1,0	
Casteggio	.030	15.958	1.750	39,2	23,7	15,5	59	150	23,7	59	70	15,5	
Castelletto di Branduzzo	1.353	1.420	—	2,4	—	2,4	—	—	—	59	67	2,4	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castello d'Agogna	549	576	—	1,5	—	1,5	—	—	—	58	11	1,5	
Castelnovetto	1.164	1.222	—	2,7	—	2,7	—	—	—	58	11	2,7	
Cavamanara	3.635	5.619	—	10,0	10,0	—	59	90	10,0	—	—	—	
Cecima	491	515	100	1,2	0,7	0,5	71	181	0,7	71	76	0,5	
Ceranova	460	483	—	1,1	—	1,1	—	—	—	59	26	1,1	
Ceretto Lomellina	480	504	—	1,0	—	1,0	—	—	—	58	11	1,0	
Cergnago	1.229	1.290	—	2,7	—	2,7	—	—	—	58	22	2,7	
Certosa di Pavia	3.074	3.228	200	6,5	2,5	4,0	59	33	2,5	59	16	4,0	
Cervesina	1.576	1.655	—	3,0	—	3,0	—	—	—	59	58	3,0	
Chignolo Po	3.642	3.824	—	7,4	7,4	—	60	94	7,4	—	—	—	
Cigognola	1.498	1.573	—	2,3	1,3	1,0	59	126	1,3	59	61	1,0	
Cilavegna	4.533	7.275	200	17,6	9,0	8,6	58	7	9,0	58	7	8,6	
Codevilla	1.503	1.578	—	3,5	3,5	—	71	161	3,5	—	—	—	
Confienza	2.390	2.509	—	5,4	—	5,4	—	—	—	58	2	5,4	
Copiano	1.115	2.230	1.200	5,6	—	5,6	—	—	—	59	33	5,6	
Corana	1.308	1.373	—	2,9	—	2,9	—	—	—	59	57	2,9	
Cornale	986	1.035	—	1,9	—	1,9	—	—	—	58	64	1,9	
Corteolona	1.796	1.886	—	4,0	4,0	—	59	80	4,0	—	—	—	
Corvino San Quirico	1.349	1.416	—	2,4	1,2	1,2	59	151	1,2	59	70	1,2	
Costa de' Nobili	620	651	—	1,5	1,5	—	59	93	1,5	—	—	—	
Cozzo	1.112	1.168	—	2,5	—	2,5	—	—	—	58	28	2,5	
Cura Carpignano	1.234	1.296	—	2,7	—	2,7	—	—	—	59	26	2,7	
Dorno	4.058	4.261	—	9,0	9,0	—	58	72	9,0	—	—	—	
Ferrera Erbognone	1.594	1.674	—	3,6	—	3,6	—	—	—	58	49	3,6	
Filighera	993	1.043	—	2,4	2,4	—	59	78	2,4	—	—	—	
Fortunago	796	836	100	2,0	0,5	1,5	71	177	0,5	71	71	1,5	
Frascarolo	1.641	1.723	—	3,5	—	3,5	—	—	—	58	62	3,5	
Galliavola	526	552	—	1,3	—	1,3	—	—	—	58	54	1,3	
Gambarana	602	632	—	1,5	—	1,5	—	—	—	58	63	1,5	
Gambalò	7.055	10.227	—	23,8	—	23,8	—	—	—	58	13	23,8	
Garlasco	8.958	17.898	250	49,3	—	49,3	—	—	—	58	24	49,3	
Genzone	529	555	—	1,3	—	1,3	—	—	—	59	34	1,3	
Gerenzago	732	769	—	1,8	—	1,8	—	—	—	59	34	1,8	
Giussago	3.402	3.572	—	7,4	—	7,4	—	—	—	59	10	7,4	
Godiasco	2.447	2.569	1.550	8,0	5,0	3,0	71	179	5,0	71	74-75	3,0	
Golferenzo	400	420	—	0,6	0,2	0,4	71	126	0,2	71	61	0,4	
Gravellona Lomellina	2.658	2.791	—	5,9	—	5,9	—	—	—	58	3	5,9	
Gropello Cairoli	3.844	4.036	—	8,0	—	8,0	59	60	0,0	59	30	8,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOV. ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Postata (l/sec)	
Inverno	1.287	1.351	—	3,0	—	3,0	—	—	—	59	34	3,0	
Landriano	3.120	3.276	—	6,7	6,7	—	59	10	6,7	—	—	—	
Langosco	1.122	1.178	—	2,1	—	2,1	—	—	—	58	19	2,1	
Lardirago	1.239	1.301	—	2,5	—	2,5	—	—	—	59	26	2,5	
Linarolo	2.476	2.600	—	5,4	1,0	4,4	59	76	1,0	59	39	4,4	
Lirio	327	343	—	0,6	0,3	0,3	71	126	0,3	71	61	0,3	
Lomello	2.864	3.007	—	6,4	6,4	—	58	86	6,4	—	—	—	
Lungavilla	2.245	4.010	—	7,1	3,0	4,1	59	136	3,0	59	66	4,1	
Magherno	1.453	1.526	—	3,1	3,1	—	59	55	3,1	—	—	—	
Marcignago	1.755	1.843	—	3,6	—	3,6	—	—	—	59	15	3,6	
Marzano	1.121	1.177	—	2,9	—	2,9	—	—	—	59	18	2,9	
Mede	6.990	10.242	300	24,6	—	24,6	—	—	—	58	48	24,6	
Menconico	1.028	1.079	700	4,8	2,8	2,0	71	188	2,8	71	83-84	2,0	
Mezzana Bigli	2.014	2.115	—	4,4	3,8	0,6	58	115	3,8	58	56	0,6	
Mezzana Rabattone	679	713	—	1,5	—	1,5	—	—	—	59	52	1,5	
Mezzanino	1.585	1.664	—	2,7	—	2,7	—	—	—	59	47	2,7	
Miradolo Terme	3.053	3.206	400	7,0	3,0	4,0	59	82	3,0	59	41	4,0	
Montalto Pavese	1.506	1.581	—	2,6	1,8	0,8	71	126	1,8	71	61	0,8	
Montebello della B.	2.018	2.280	—	4,9	4,9	—	59	149	4,9	—	—	—	
Montecalvo Versiggia	1.099	1.154	—	1,6	0,6	1,0	71	126	0,6	71	61	1,0	
Montescano	451	473	—	1,2	1,1	0,1	59	126	1,1	59	61	0,1	
Montesegale	620	651	—	1,3	1,3	—	71	176	1,3	—	—	—	
Monticelli Pavese	1.056	1.109	—	2,6	2,6	—	60	111	2,6	—	—	—	
Montù Beccaria	2.796	2.936	—	4,2	2,7	1,5	59	126	2,7	59	61	1,5	
Mornico Losana	1.107	1.162	—	1,8	0,6	1,2	59	154	0,6	59	70	1,2	
Mortara	14.383	30.634	2.800	97,2	38,5	58,7	58	25	38,5	58	12	58,7	
Nicorvo	813	854	—	1,9	—	1,9	—	—	—	58	8	1,9	
Olevano di Lomellina	1.299	1.364	—	2,4	—	2,4	—	—	—	58	21	2,4	
Oliva Gessi	355	373	—	0,7	0,3	0,4	59	151	0,3	59	70	0,4	
Ottobiano	1.854	1.947	—	4,4	—	4,4	—	—	—	58	36	4,4	
Palestro	2.844	3.168	—	6,0	—	6,0	—	—	—	58	5	6,0	
Pancarana	519	545	—	1,0	—	1,0	—	—	—	59	53	1,0	
Parona	1.710	1.795	—	3,4	3,4	—	58	14	3,4	—	—	—	
Pavia	74.962	169.982	26.910	858,0	423,0	435,0	59	63	423,0	59	32	435,0	
Pietra de' Giorgi	1.489	1.563	—	2,4	1,4	1,0	59	126	1,4	59	61	1,0	
Pieve Albignola	1.328	1.394	—	3,1	—	3,1	—	—	—	59	51	3,1	
Pieve del Cairo	2.845	2.987	—	6,4	5,0	1,4	58	114	5,0	58	55	1,4	
Pieve Porto Morone	3.194	3.354	—	6,4	6,4	—	59	109	6,4	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pinarolo Po	1.816	2.675	—	4,7	—	4,7	—	—	—	59	59	4,7	
Pizzale	1.133	1.190	—	2,2	—	2,2	—	—	—	59	65	2,2	
Ponte Nizza	1.114	1.170	300	2,9	2,9	—	71	181	2,9	—	—	—	
Portalbera	1.407	1.477	—	2,7	2,7	—	59	126	2,7	—	—	—	
Rea	777	816	—	1,5	—	1,5	—	—	—	59	47	1,5	
Redavalle	1.310	1.375	—	2,7	1,0	1,7	59	141	1,0	59	70	1,7	
Retorbido	1.496	1.571	—	4,6	4,6	—	71	160	4,6	—	—	—	
Rivanazzano	3.301	3.466	600	7,9	4,0	3,9	71	174	4,0	71	72	3,9	
Robbio	7.144	12.897	200	37,1	—	37,1	—	—	—	58	6	37,1	
Robecco Pavese	818	859	—	1,5	—	1,5	59	138	0	59	67	1,5	
Rocca de' Giorgi	498	523	—	0,7	0,5	0,2	71	126	0,5	71	61	0,2	
Rocca Susella	514	540	—	1,0	0,8	0,2	71	175	0,8	71	73	0,2	
Rognano	366	384	—	1,2	0,2	1,0	59	16	0,2	59	9	1,0	
Romagnese	1.954	2.052	1.000	6,1	3,8	2,3	71	187	3,8	71	81-82	2,3	
Roncaro	368	386	—	1,0	—	1,0	—	—	—	59	26	1,0	
Rosasco	1.413	1.484	—	3,2	—	3,2	—	—	—	58	11	3,2	
Rovescala	1.638	1.720	—	2,8	1,6	1,2	59	126	1,6	59	61	1,2	
Ruino	1.120	1.176	250	2,8	1,2	1,6	71	178	1,2	71	77	1,6	
San Cipriano Po	590	619	100	1,4	1,4	—	59	122	1,4	—	—	—	
San Damiano al Colle	1.379	1.448	—	2,3	1,5	0,8	59	126	1,5	59	61	0,8	
San Genesio ed Uniti	1.962	2.245	—	4,4	—	4,4	—	—	—	59	26	4,4	
San Giorgio di Lomellina	2.226	2.337	—	4,7	4,7	—	58	58	4,7	—	—	—	
San Martino Siccomario	2.824	7.244	—	12,1	—	12,1	—	—	—	59	37	12,1	
Sannazzaro de' Burgondi	4.452	4.675	200	9,2	3,7	5,5	58	98	3,7	58	50	5,5	
Santa Cristina e Bissone	2.428	2.549	—	5,6	5,6	—	59	81	5,6	—	—	—	
Santa Giuletta	2.104	2.209	—	3,8	1,1	2,7	59	140	1,1	59	70	2,7	
Sant'Alessio con Vialone	399	419	—	1,1	—	1,1	—	—	—	59	26	1,1	
Santa Margherita di Staffora	1.464	1.537	500	4,3	2,2	2,1	71	189	2,2	71	86	2,1	
Santa Maria Versa	2.976	3.125	200	7,4	5,9	1,5	71	126	5,9	71	61	1,5	
Sant'Angelo Lomellina	1.006	1.056	—	2,1	—	2,1	—	—	—	58	11	2,1	
San Zenone al Po	851	893	—	1,6	1,6	—	59	107	1,6	—	—	—	
Sartirana Lomellina	2.960	3.108	—	6,2	6,2	—	58	84	6,2	—	—	—	
Scaldasole	1.089	1.143	—	2,4	—	2,4	—	—	—	58	44	2,4	
Semiana	701	736	—	1,5	—	1,5	—	—	—	58	43	1,5	
Silvano Pietra	901	946	—	1,9	1,9	—	59	134	1,9	—	—	—	
Siziano	2.411	3.190	—	6,0	6,0	—	59	9	6,0	—	—	—	
Sommo	1.258	1.321	—	2,7	—	2,7	—	—	—	59	46	2,7	
Spessa	525	551	—	1,2	1,2	0,0	59	107	1,2	—	—	—	

Regione della LOMBARDIA *Segue* **Provincia di PAVIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Stradella	10.203	13.865	1.450	42,1	22,6	19,5	59	126	22,6	59	61	19,5	
Suardi	960	1.008	—	1,9	—	1,9	—	—	—	58	63	1,9	
Torrazza Coste	1.776	1.865	—	3,4	3,4	—	71	162	3,4	—	—	—	
Torre Beretti e Castellaro	1.023	1.074	—	2,4	—	2,4	—	—	—	58	62	2,4	
Torre d'Arese	539	566	—	1,1	—	1,1	—	—	—	59	18	1,1	
Torre de Negri	469	492	—	1,1	—	1,1	—	—	—	59	40	1,1	
Torre d'Isola	1.336	1.403	—	3,3	—	3,3	—	—	—	59	17	3,3	
Torrevecchia Pia	1.710	1.795	—	4,3	—	4,3	—	—	—	59	18	4,3	
Torricella Verzate	924	1.169	—	1,7	—	1,7	—	—	—	59	70	1,7	
Travacò Siccomario	1.989	2.088	—	3,9	—	3,9	—	—	—	59	37	3,9	
Trivolzio	997	1.047	—	2,2	—	2,2	—	—	—	59	15	2,2	
Tromello	3.636	3.818	—	7,9	—	7,9	—	—	—	58	23	7,9	
Trovo	674	708	—	1,8	—	1,8	—	—	—	59	15	1,8	
Val di Nizza	1.176	1.235	200	2,8	2,8	—	71	182	2,8	—	—	—	
Valeggio	564	592	—	1,5	—	1,5	—	—	—	58	36	1,5	
Valle Lomellina	3.065	3.218	—	6,3	—	6,3	—	—	—	58	35	6,3	
Valle Salimbene	882	2.645	—	4,2	—	4,2	—	—	—	59	38	4,2	
Valverde	645	677	180	1,6	1,6	—	71	178	1,6	—	—	—	
Varzi	4.730	4.966	1.000	11,2	7,0	4,2	71	186	7,0	71	80-85	4,2	
Velezzo Lomellina	419	440	—	1,0	—	1,0	—	—	—	58	43	1,0	
Velezzo Bellini	1.322	1.388	—	3,1	—	3,1	—	—	—	59	15	3,1	
Verretto	416	437	—	0,8	—	0,8	59	138	0,0	59	67	0,8	
Verrua Po	1.658	1.741	—	2,8	—	2,8	—	—	—	59	47	2,8	
Vidigulfo	2.683	2.817	—	6,3	6,3	—	59	18	6,3	—	—	—	
Vigevano	57.069	171.207	19.000	840,0	250,0	590,0	58	4	250,0	58	4	590,0	
Villa Biscossi	279	293	—	1,0	1,0	—	58	113	1,0	—	—	—	
Villanova d'Ardenghi	788	827	—	1,7	1,7	—	59	61	1,7	—	—	—	
Villanterio	2.691	2.825	—	6,0	3,0	3,0	59	56	3,0	59	27	3,0	
Vistarino	1.052	1.105	—	2,5	2,5	—	59	53	2,5	—	—	—	
Voghera	35.747	63.851	4.600	288,0	165,0	123,0	71	143	165,0	71	69	123,0	
Volpara	306	321	—	0,5	0,2	0,3	71	126	0,2	71	61	0,3	
Zavattarello	1.752	1.840	1.300	6,3	3,3	3,0	71	184	3,3	71	78	3,0	
Zeccone	830	871	—	2,0	—	2,0	—	—	—	59	26	2,0	
Zeme	2.113	2.219	—	4,1	—	4,1	—	—	—	58	20	4,1	
Zenevredo	553	581	—	0,9	0,6	0,3	59	126	0,6	59	61	0,3	
Zerbo	644	676	—	1,5	1,5	—	59	93	1,5	—	—	—	
Zerbolò	1.913	2.009	—	4,2	—	4,2	—	—	—	59	25	4,2	
Zinasco	3.335	3.502	—	6,8	—	6,8	—	—	—	59	45	6,8	

Regione della LOMBARDIA — Provincia di VARESE

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agra	285	290	600	1,6	1,6	—	16	6	1,6	—	—	—	Fa parte del Consorzio Val Dumentina con Dumenza e Luino
Albizzate	3.676	8.000	1.280	31,8	22,5	9,3	31	105	22,5	31	43	9,3	
Angera	4.397	10.000	2.490	28,4	14,2	14,2	31	86/1	12,9	31	35	14,2	
							31	86/2	1,3	—	—	—	
Arcisate	5.344	8.000	3.620	27,4	27,4	—	31	59	27,4	—	—	—	
Arsago Seprio	2.670	5.000	230	8,0	4,0	4,0	31	112	4,0	31	47	4,0	
Azzate	2.949	5.000	1.190	9,6	4,9	4,7	31	74	4,9	31	29	4,7	
Azzio	526	1.000	370	3,0	3,0	—	31	42	3,0	—	—	—	
Barasso	1.149	1.400	110	3,3	3,3	—	31	56	3,3	—	—	—	
Bardello	852	1.500	330	2,9	2,9	—	31	61	2,9	—	—	—	In consorzio con Biandronno, Bregano-Malgesso. Alim. da acquedotto "Campo dei Fiori"
Bedero Valcuvia	380	400	250	1,2	1,2	—	31	35	1,2	—	—	—	
Besano	1.137	1.500	460	3,1	3,1	—	31	48	3,1	—	—	—	
Besnate	3.472	6.000	310	10,9	5,0	5,9	31	113	5,0	31	48	5,9	
Besozzo	6.629	10.500	2.720	25,7	25,7	—	31	52	25,7	—	—	—	
Biandronno	1.812	3.000	1.710	7,9	7,9	—	31	65	7,9	—	—	—	In consorzio con Bardello, Malgesso, Bregano. Alim. da acq. "Campo de fiori"
Bisuschio	2.447	5.000	1.640	12,3	6,5	5,8	31	47	6,5	31	15	5,8	
Bodio Lomnago	764	800	330	1,5	2,0	—	31	72/1	1,0	—	—	—	Alimenta l'acquedotto di Inarzo per 0,5 l/sec.
								72/2	1,0				
Brebbia	2.252	3.000	930	7,3	3,9	3,4	31	62	3,9	31	20	3,4	Alimentato da acquedotto "Campo dei Fiori"
Bregano	420	550	40	1,0	1,0	—	31	64	1,0	—	—	—	In consorzio con Bardello Malgesso, Biandronno. Alim. da acquedotto "Campo dei Fiori"
Brenta	1.131	1.500	750	3,4	3,4	—	31	29	3,4	—	—	—	
Brezzo di Bedero	683	750	270	1,5	1,5	—	31	10/1	1,0	—	—	—	
								10/2	0,5	—	—	—	
Brinzio	527	550	260	1,3	1,3	—	31	46	1,3	—	—	—	
Brissago Valtravaglia	599	630	420	1,5	1,0	0,5	31	13	1,0	31	4	0,2	
											5	0,3	
Brunello	427	700	40	1,9	1,9	—	31	92	1,9	—	—	—	
Brusimpiano	705	740	270	1,9	3,1	—	31	24	3,1	—	—	—	
Buguggiate	1.013	2.000	400	3,8	1,0	2,8	31	75	1,0	31	30	2,8	
Busto Arsizio	64.367	100.000	3.980	492,9	322,9	170,0	44	135	322,9	44	60	170,0	
Cadegliano Viconago	1.609	3.000	1.090	5,6	5,6	—	31	16	5,6	—	—	—	
Cadrezzate	1.052	2.000	600	4,8	5,2	—	31	78	5,2	—	—	—	
Cairate	5.850	8.000	520	13,7	9,7	4,0	31	117	9,7	31	49	4,0	

Regione della LOMBARDIA *Segue* **Provincia di VARESE**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Cantello	3.588	6.000	270	10,2	6,3	3,9	31	68	6,3	31	24	3,9	
Caravate	1.982	3.500	170	6,9	6,9	—	31	40	6,9	—	—	—	
Cardano al Campo	6.548	6.000	320	12,4	12,4	—	44	120	12,4	—	—	—	
Carnago	3.642	3.850	320	8,7	8,3	0,4	31	107	8,3	31	44	0,4	
Caronno Pertusella	7.298	10.000	830	46,2	46,2	—	45	140	46,2	—	—	—	
Caronno Varesino	3.170	8.000	280	14,4	14,4	—	31	102	14,4	—	—	—	
Casale Litta	1.953	2.500	170	4,9	4,9	—	31	90/1	4,1	—	—	—	
							31	90/2	0,8	—	—	—	
Casalzuigno	906	950	610	2,6	2,6	—	31	30	2,6	—	—	—	
Casciago	2.165	3.500	190	7,6	5,0	2,6	31	66	5,0	31	18	2,6	
Casorate Sempione	3.843	7.000	190	16,1	9,3	6,8	31	119	9,3	31	51	6,8	
Cassano Magnago	12.809	25.000	1.130	90,0	60,0	30,0	31-44	122	60,0	31-44	53	30,0	
Cassano Valcuvia	495	550	330	1,5	1,5	—	31	25	1,5	—	—	—	
Castellanza	12.140	20.000	1.850	96,7	74,3	22,4	44	136	74,3	44	61	22,4	
Castello Cabiaglio	416	440	280	1,0	1,0	—	31	45	1,0	—	—	—	
Castelseprio	866	1.500	220	3,7	2,2	1,5	31	108	2,2	31	44	1,5	
Castelveccana	2.024	2.100	790	3,8	2,5	1,3	31	18/1	1,5	—	—	—	
								18/2	1,0	31	8	1,3	
Castiglione Olona	4.815	8.000	2.180	19,0	4,0	15,0	31	95	4,0	31	38	15,0	Alcune case sparse sono servite dall'acquedotto di Morazzone.
Castronno	2.754	5.000	250	8,5	8,5	—	31	93	8,5	—	—	—	
Cavaria con Premezzo	3.601	5.000	780	23,5	23,5	—	31	115	23,5	—	—	—	
Cazzago Brabbia	689	1.200	270	3,4	1,8	1,6	31	71	1,8	31	27	1,6	
Cislago	5.832	9.000	280	22,8	14,0	8,8	45	125	14,0	45	55	8,8	
Cittiglio	2.417	4.000	1.640	11,1	11,6	—	31	28	11,6	—	—	—	
Clivio	1.121	1.800	750	4,0	4,0	—	31	60	4,0	—	—	—	Consorziato con Saltrio e Viggiù.
Cocquio Trevisago	3.448	6.000	390	13,8	9,2	4,6	31	53	9,2	31	16	4,6	
Comabbio	693	1.000	270	2,7	2,7	—	31	88	2,7	—	—	—	
Comerio	1.710	2.500	1.170	6,7	6,7	—	31	55	6,7	—	—	—	
Cremenaga	455	700	310	1,8	1,8	—	31	11	1,8	—	—	—	
Crosio della Valle	341	600	110	1,1	1,1	—	31	91	1,1	—	—	—	
Cuasso al Monte	2.313	3.500	1.560	9,9	6,9	3,0	31	37	6,9	31	13	3,0	
Cugliate-Fabiasco	1.271	2.000	870	5,1	3,7	1,4	31	15	3,7	31	6	1,4	
Cunardo	1.547	2.000	1.060	5,4	6,5	—	31	21	6,5	—	—	—	
Curiglia Monteviasco	487	510	330	1,4	1,4	—	16	4/1	0,8	—	—	—	
								4/2	0,6	—	—	—	
Cuveglio	1.510	2.200	1.030	5,4	5,4	—	31	32	5,4	—	—	—	
Cuvio	925	970	610	2,3	2,3	—	31	44	2,3	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Daverio	1.242	2.000	110	4,5	5,2	—	31	82	5,2	—	—	—	Alimenta l'acquedotto di Galliate Lombardo per una portata di 0,7 l/sec
Dumenza	1.201	1.250	780	3,0	3,0	—	16	7	3,0	—	—	—	Fa parte del Consorzio Val Dumentina con Agra e Luino.
Duno	153	160	120	0,4	0,4	—	31	31	0,4	—	—	—	
Fagnano Olona	8.140	15.000	400	41,9	23,3	18,6	31	123	23,3	31	54	18,6	
Ferno	3.436	5.000	170	9,0	4,5	4,5	44	133	4,5	44	59	4,5	
Ferrera di Varese	472	500	310	1,3	1,3	—	31	26	1,3	—	—	—	
Gallarate	35.477	93.720	17.650	418,0	148,0	270,0	31-44	121	148,0	31-44	52	270,0	
Galliate Lombardo	429	450	200	1,3	0,6	0,7	31	73	0,6	31	33	0,7	
Gavirate	6.542	20.000	6.950	61,0	16,0	45,0	31	54	16,0	31	17	45,0	
Gazzada Schianno	3.961	10.000	360	29,2	16,7	12,5	31	83	16,7	31	34	12,5	
Gemonio	1.964	3.000	520	12,2	12,2	—	31	41	12,2	—	—	—	
Gerenzano	5.520	8.000	250	15,0	8,3	6,7	45	130	8,3	45	56	6,7	
Germignaga	3.031	4.500	1.260	7,8	8,5	—	31	9	8,5	—	—	—	
Golasecca	2.150	2.500	190	6,5	6,5	—	31	111	6,5	—	—	—	
Gorla Maggiore	3.171	4.500	160	12,4	12,4	—	44	124	12,4	—	—	—	
Gorla Minore	5.073	6.500	250	12,0	12,0	—	44	127	12,0	—	—	—	
Gornate Olona	1.476	2.500	130	4,0	2,0	2,0	31	103	2,0	31	41	2,0	Alcune case sparse sono servite dall'acquedotto di Morazzone
Grantola	669	800	450	1,8	0,9	0,9	31	20	0,9	31	9	0,9	
Inarzo	601	750	40	1,9	1,4	0,5	31	81	1,4	31	28	0,5	Alimentato dall'acqua di Bodio Lom.
Induno Olona	5.648	15.000	500	23,6	6,9	16,7	31	58	6,9	31	19	16,7	
Ispra	2.662	8.000	1.400	22,3	7,0	15,3	31	69/1	6,4	31	25	15,3	
								69/2	0,6	—	—	—	
Jerago con Orago	3.328	5.000	290	21,2	23,6	—	31	114	23,6	—	—	—	
Lavena Ponte Tresa	2.186	5.000	950	12,1	7,5	4,6	31	17	7,5	31	7	4,6	
Laveno Mombello	7.399	12.000	3.900	61,4	48,1	13,3	31	27	48,1	31	10	13,3	
Leggiuno Sangiano	3.406	3.850	1.900	10,0	7,4	2,6	31	39	7,4	31	14	2,6	
Lonate Ceppino	2.624	5.000	230	7,9	3,4	4,5	31	109	3,4	31	45	4,5	
Lonate Pozzolo	8.073	12.000	390	27,1	27,1	—	44	138	27,1	—	—	—	
Lozza	827	1.500	70	5,8	4,7	1,1	31	84	4,7	31	34	1,1	
Luino	11.275	14.000	5.590	40,2	32,0	8,2	16	8/1	1,0	—	—	—	Fa parte del Consorzio Val Dumentina con Agra e Dumenza.
								8/2	31,0	16	3	8,2	
Luvinate	810	900	40	1,9	2,0	—	31	57	2,0	—	—	—	
Maccagno	1.990	2.500	3.200	10,2	7,6	2,6	16	5/1	6,6	—	—	—	
								5/2	0,5	16	1	1,0	
								5/3	0,5	16	2	1,6	

Regione della LOMBARDIA

Segue **Provincia di VARESE**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Malgesso	673	1.000	60	1,8	1,8	—	31	63	1,8	—	—	—	In consorzio con Bardello Bregano, Biandronno. Alimentato da acquedotto "Campo di Fiori"
Malnate	8.973	15.000	1.130	50,9	34,7	16,2	31	76	34,7	31	31	16,2	
Marchirolo	1.049	1.500	730	4,3	4,3	—	31	22	4,3	—	—	—	
Marnate	3.452	5.000	170	9,7	9,7	—	44	129	9,7	—	—	—	
Marzio	245	250	710	1,9	1,9	—	31	23	1,9	—	—	—	
Masciago Primo	179	300	120	0,8	0,6	0,2	31	34	0,6	31	12	0,2	
Mercallo	1.051	2.000	460	4,0	4,0	—	31	98	4,0	—	—	—	
Mesenzana	703	1.200	480	2,4	2,4	—	31	19	2,4	—	—	—	
Montegrino Valtravaglia	946	1.000	640	2,3	2,3	—	31	14	2,3	—	—	—	
Monvalle	1.051	1.500	780	3,7	1,9	1,8	31	51	1,9	31	14	1,8	
Morazzone	2.854	5.000	250	11,2	11,6	—	31	94	11,6	—	—	—	Serve alcune case sparse dei comuni di Castiglione Olona e Gornate Olona
Mornago	2.492	3.500	210	8,4	8,4	—	31	100	8,4	—	—	—	
Oggiona con Santo Stefano	2.067	3.000	290	11,6	11,6	—	31	116	11,6	—	—	—	
Olgiate Olona	6.235	9.000	230	22,8	22,8	—	44	128	22,8	—	—	—	
Origgio	4.454	7.000	220	20,5	20,5	—	45	139	20,5	—	—	—	
Orino	453	550	390	1,7	1,7	—	31	43	1,7	—	—	—	
Osmate Lentate	363	450	60	1,0	1,0	—	31	79	1,0	—	—	—	
Pino sulla Sponda del Lago Maggiore	295	400	770	2,1	2,1	—	16	1	2,1	—	—	—	
Porto Ceresio	1.970	3.000	1.070	6,9	6,9	—	31	38	6,9	—	—	—	
Porto Valtravaglia	2.313	2.600	1.430	5,8	5,8	—	31	12	5,8	—	—	—	
Ranciò Valcuvia	563	590	390	1,5	1,5	—	31	33	1,5	—	—	—	
Ranco	742	900	380	2,3	1,1	1,2	31	77	1,1	31	32	1,2	
Saltrio	1.417	3.000	940	6,3	6,3	—	31	50	6,3	—	—	—	Consorziato con Viggiù e Clivio
Samarate	10.041	15.000	490	37,8	37,8	—	44	134	37,8	—	—	—	
Saronno	25.190	45.000	1.690	162,7	96,7	66,0	45	131	96,7	45	57	66,0	
Sesto Calende	7.832	10.000	3.190	38,6	29,8	8,8	31	97	29,8	31	40	8,8	
Solbiate Arno	2.498	5.000	4.010	16,1	16,1	—	31	106	16,1	—	—	—	
Solbiate Olona	3.249	4.000	320	8,1	8,1	—	44	126	8,1	—	—	—	
Somma Lombardo	13.296	20.000	1.010	70,3	49,3	21,0	31	118	49,3	31	50	21,0	
Sumirago	3.519	5.000	310	12,4	12,4	—	31	101	12,4	—	—	—	
Taino	2.304	3.500	200	8,7	6,3	2,4	31	87	6,3	31	36	2,4	
Ternate	1.304	2.000	530	4,9	4,9	—	31	80	4,9	—	—	—	
Tradate	13.314	35.000	1.290	117,0	61,0	56,0	31	110	61,0	31	46	56,0	
Travedona Monate	2.286	3.000	930	8,3	5,7	2,6	31	70	5,7	31	26	2,6	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Tronzano Lago Maggiore	269	280	140	0,6	0,6	—	16	2	0,6	—	—	—	
Uboldo	5.671	8.000	280	23,4	23,4	—	45	137	23,4	—	—	—	
Valganna	1.151	1.500	2.400	7,0	7,4	—	31	36	7,4	—	—	—	
Varano Borghi	2.011	3.000	880	10,1	7,0	3,1	31	89	7,0	31	37	3,1	
Varese	66.963	146.400	34.290	604,0	267,0	337,0	31	67	267,0	31	18	17,4	
										31	21	150,0	
										31	22	150,0	
										31	23	19,6	
Vedano Olona	4.535	7.000	400	20,4	20,4	—	31	85	20,4	—	—	—	
Veddasca	938	980	640	2,5	2,5	—	16	3/1	1,7	—	—	—	
								3/2	0,8	—	—	—	
Venegono Inferiore	3.127	5.000	280	12,7	9,8	2,9	31	104	9,8	31	42	2,9	
Venegono Superiore	3.519	5.000	310	9,8	7,5	2,3	31	96	7,5	31	39	2,3	
Verciate	5.766	7.000	2.320	21,9	21,9	—	31	99	21,9	—	—	—	
Viggiù	3.803	6.000	2.960	14,9	14,9	—	31	49	14,9	—	—	—	Consorziato con Saltrio e Clivio.
Vizzola Ticino	568	800	30	1,9	0,4	1,5	—	—	—	44	58	1,9	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione della LOMBARDIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
2	17	2	**Sorgente Gambedà - Livo**	620	3,0	Gravedona	17	CO	13	3,0	
3	17	3	**Sorgente Piazzo - Vercana**	400	0,4	Vercana	17	»	4	0,4	
4	17	4	**Sorgente I Vallen - Sorico**	1.116	0,6	Sorico	17	»	7	0,6	
5	17	5	**Sorgente Presvai - Sorico**	375	0,5	Sorico	17	»	7	0,5	
6	17	6	**Sorgente Cagerimo - Stazzona**	520	1,0	Consiglio di Rumo	17	»	12	1,0	
7	17	7	**Sorgente Durasca - Dorio**	580	0,3	Dorio	17	»	19	0,3	
8	17	8	**Sorgente Alpetto - Dorio**	1.155	2,6	Sueglio	17	»	25	2,6	
10	17	10	**Sorgente Valmarcia - Cremia**	1.450	0,8	Cremia	17	»	23	0,8	
11	17	11	**Sorgente Acquafredda - Vendrogno**	1.250	5,7	Bellano	17	»	40	5,2	
						Vendrogno	17	»	41	0,5	
12	17	12	**Sorgente Varolino - Grandola**	900	1,3	Grandola ed Uniti	17	»	44	1,3	
13	17	13	**Pozzo - Perledo**	199	2,2	Perledo	17	»	46	2,2	
14	17	14	**Sorgente San Carlo - Taceno**	666	0,6	Taceno	17	»	48	0,6	
15	17	15	**Sorgente Dasa - Crandola Valsassina**	1.050	1,3	Crandola Valsassina	17	»	50	0,4	
						Margno	17	»	49	0,9	
17	32	17	**Sorgente Sorcane Basse - Primaluna**	490	7,0	Esino Lario	17-32	»	54	7,0	
21	32	21	**Pozzo - Sala Comacina**	199	0,4	Sala Comacina	32	»	70	0,4	
22	32	22	**Sorgente Acquafredda - Lenno**	450	0,8	Lenno	32	»	72	0,8	
23	32	23	**Lago di Como - Lezzeno**	199	5,0	Lezzeno	32	»	80	5,0	
25	32	25	**Sorgente Grenzone - Pasturo**	730	120,0	Airuno	32	»	194	7,9	
33	32	33	**Sorgenti Gerenzone - Lecco**	405	150,0	Albese	32	»	142	7,4	
39	32	39	**Sorgenti di Alserio - Alserio**	312	256,5	Alzate Brianza	32	»	174	7,5	
						Annone Brianza	32	»	149	3,3	
						Arosio	32	»	228	8,5	
						Barzago	32	»	192	4,4	
						Barzanò	32	»	205	9,6	
						Bosisio Parini	32	»	148	5,8	
						Brenna	32	»	201	3,5	
						Brivio	32	»	211	7,8	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Bulciago	32	CO	191	6,5	
						Cabiate	32-45	»	239	23,7	
						Calco	32	»	212	6,1	
						Carugo	32	»	227	34,4	
						Casatenovo	32	»	240	43,7	
						Cassago	32	»	203	7,3	
						Castello Brianza	32	»	193	0,9	
						Cernusco Montevecchia	32	»	232	7,8	
						Cesana Brianza	32	»	128	2,5	
						Colle Brianza	32	»	181	0,7	
						Costa Masnaga	32	»	176	9,3	
						Cremella	32	»	204	2,5	
						Dolzago	32	»	179	2,4	
						Galbiate	32	»	131	14,5	
						Garbagnate Monastero	32	»	177	3,1	
						Garlate	32	»	150	3,7	
						Imbersago	32-33	»	234	3,1	
						Inverigo	32	»	202	3,4	
						Lomagna	32	»	241	7,7	
						Lurago d'Erba	32	»	189	10,0	
						Malgrate	32	»	117	8,7	
						Mariano Comense	32	»	226	79,9	
						Merate	32	»	233	41,1	
						Missaglia	32	»	231	21,8	
						Molteno	32	»	163	4,7	
						Monguzzo	32	»	160	2,2	
						Monticello	32	»	229	8,2	
						Nibionno	32	»	190	5,4	
						Novedrate	32	»	225	9,5	
						Oggiono	32	»	164	12,0	
						Olgiate Molgora	32	»	210	12,7	
						Olginate	32	»	165	14,9	
						Orsenigo	32	»	157	3,3	
						Osnago	32	»	242	7,4	
						Perego	32	»	207	2,4	
						Pescate	32	»	132	0,9	
						Rogeno	32	»	162	5,2	
						Rovagnate	32	»	208	4,4	
						Sirone	32	»	178	3,0	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa - specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Sirtori	32	CO	206	3,6	
						Valgreghentino	32	»	182	0,9	
						Valmadrera	32	»	116	9,5	
						Verderio Inferiore	45	»	246	3,1	
						Viganò	32	»	230	2,7	
26	32	26	**Sorgente Bobbia - Barzio**	650	11,7	Barzio	32-33	»	83	11,7	
27	32	27	**Lago di Como - Oliveto Lario**	199	0,5	Magreglio	32	»	89	0,5	
28	32	28	**Pozzo - Mandello**	199	20,5	Mandello	32	»	92	20,5	
30	32	30	**Pozzo - Blevio**	199	2,4	Blevio	32	»	109	2,4	
31	32	31	**Sorgente Canargei - Faggeto Lario**	980	2,3	Faggeto Lario	32	»	111	2,3	
32	32	32	**Sorgente Acquabona - Rezzago**	725	0,3	Rezzago	32	»	113	0,3	
34	31	34	**Sorgente Stazione - Valmorea**	320	1,1	Valmorea-Albiolo	31	»	121	1,1	
35	31	35	**Sorgente Molini Trotto - Cagno**	320	2,7	Cagno	31	»	133	2,7	
36	32	36	**Sorgente Filatoio - Faloppio**	314	2,1	Albiolo	31	»	134	2,1	
37	32	37	**Pozzo - Montano Lucino**	312	22,2	Cavallasca	32	»	138	4,1	
						San Fermo della Battaglia	32	»	139	18,1	
38	32	38	**Pozzo - Montano Lucino**	312	4,6	Montano Lucino	32	»	154	4,6	
40	32	40	**Sorgente Livescia - Cassina Rizzardi**	320	64,6	Bulgarograsso	32	»	184	3,4	
						Cadorago	32	»	197	10,9	
						Casnate con Bernate	32	»	187	3,7	
						Cermenate	32	»	222	7,2	
						Fino Mornasco	32	»	186	17,1	
						Guanzate	32	»	196	3,0	
						Lurate Caccivio	32	»	169	13,0	
						Vertemate con Minoprio	32	»	198	6,3	
41	31	41	**Pozzo - Mozzate**	254	13,3	Carbonate	31-32	»	214	1,4	
						Locate Varesino	31-32	»	213	6,5	
						Mozzate	31-32	»	235	5,4	

N. d'ordine dello schema di adduzione	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni servit. negli schem	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
1	20	1	**Sorgente Arcanello - Ponte di Legno**	1.740	10,0	Ponte di Legno	20	BS	4	10,0	
»	20	2	**Sorgente Narcanello - Ponte di Legno**	1.400	13,0	Ponte di Legno	20	»	4	13,0	
»	20	3	**Pozzo - Ponte di Legno**	1.250	11,0	Ponte di Legno	20	»	4	11,0	
9	19-20	9	**Sorgente Gaziola - Cevo**	1.420	1,1	Cevo	19-20	»	15	1,1	
13	19	13	**Sorgente Murischi - Ono San Pietro**	1.500	2,0	Ono San Pietro	19	»	17	0,8	
						Capo di Ponte	19	»	18	1,2	
14	19	14	**Sorgente Redola - Cimbergo**	1.200	0,9	Paspardo	19	»	19	0,9	
						Cimbergo	19	»	20	0,0	
18	34	18	**Sorgente Bilone - Breno**	350	1,1	Malegno	34	»	29	1,1	
19	34	19	**Sorgente Fontanoni - Breno**	116	14,1	Breno	34	»	30	6,6	
						Cividate Camuno	34	»	31	6,1	
						Bienno	34	»	36	1,4	
20	34	20	**Sorgente Lanzoni - Angolo**	575	6,9	Angolo	34	»	32	6,9	
21	34	21	**Sorgente Lanzani - Darfo**	620	52,0	Darfo	34	»	33	52,0	
23	34	23	**Molinara Alta - Pezzaze**	910	2,8	Pezzaze	34	»	42	2,8	
24	34	24	**Sorgente Rendicampo - Bovegno**	1.300	5,1	Bovegno	34	»	43	5,1	
25	34	25	**Sorgente Bavorgo - Collio**	1.600	6,0	Collio	34	»	44	6,0	
»	34	26	**Sorgente Valle Inferno - Collio**	1.137	6,0	Collio	34	»	44	6,0	
27	35	27	**Lago Garda - Limone sul Garda**	65	44,0	Limone sul Garda	35	»	46	44,0	
28	34	28	**Sorgente Casello - Marone**	795	2,0	Marone	34	»	47	2,0	
29	34	29	**Sorgente Eser - Irma**	1.085	0,4	Irma	34	»	51	0,4	
30	34-35	30	**Sorgente Vaialè - Lavenone**	1.100	6,6	Lavenone	34-35	»	54	0,0	
						Idro	35	»	56	6,6	
33	35	33	**Sorgente Acque Benedette - Tignale**	800	1,0	Tignale	35	»	60	1,0	
34	35	34	**Sorgente Picastello - Tignale**	600	0,5	Tignale	35	»	60	0,5	
35	34	35	**Pozzi - Gardone Val Trompia**	337	36,0	Gardone Val Trompia	34	»	64	36,0	
36	34-46	36	**Pozzo - Iseo**	180	35,0	Iseo	34-46	»	76	35,0	
38	34-47	38	**Pozzo - Sarezzo**	295	13,0	Sarezzo	34-47	»	79	13,0	
39	34-47	39	**Sorgente Nona - Lumezzane**	490	24,0	Lumezzane	34-47	»	80	24,0	
»	34-47	40	**Pozzi - Lumezzane**	478	70,0	Lumezzane	34-47	»	80	70,0	
41	35-48	41	**Lago di Garda - Toscolano**	65	65,0	Toscolano Maderno	35-48	»	84	65,0	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
42	46-47	42	**Pozzi - Capriolo**	230	16,0	Capriolo	46-47	BS	85	16,0	
43 bis	47	43 bis	**Pozzo - Corte Franca**	235	0,7	Corte Franca	47	»	87	0,7	
43	46-47	43	**Pozzo - Adro**	250	5,4	Adro	46-47	»	86	5,4	
44	47	44	**Pozzo - Provaglio d'Iseo**	220	3,8	Provaglio d'Iseo	47	»	88	3,8	
»	47	45	**Sorgente Fontana - Monticelli Brusati**	230	0,5	Monticelli Brusati	47	»	89	0,5	
46	47	46	**Pozzi - Villa Carcina**	240	8,1	Villa Carcina	47	»	92	8,1	
47	47	47	**Sorgente Moia - Agnosine**	565	7,5	Agnosine	47	»	93	7,5	
48	47	48	**Sorgente Campino - Odolo**	450	1,4	Odolo	47	»	94	1,4	
»	47	49	**Sorgente Gas - Odolo**	502	4,4	Odolo	47	»	94	4,4	
50	46	50	**Pozzi - Palazzolo sull'Oglio**	179	24,0	Palazzolo sull'Oglio	46	»	95	24,0	
51	46-47	51	**Pozzo - Erbusco**	216	4,9	Erbusco	46-47	»	96	4,9	
52	47	52	**Pozzo - Concesio**	200	6,0	Concesio	47	»	103	6,0	
53	47	53	**Sorgente Soldo - Nave**	500	5,0	Nave	47	»	106	5,0	
»	47	54	**Pozzo - Nave**	248	13,0	Nave	47	»	106	13,0	
55	47-48	55	**Pozzo - Gavardo**	208	5,3	Gavardo	47	»	109	5,3	
56	47-48	56	**Pozzo - Villanuova sul Clisi**	220	9,3	Villanuova sul Clisi	47-48	»	110	9,3	
»	47-48	57	**Sorgente - Villanuova sul Clisi**	550	1,6	Villanuova sul Clisi	47-48	»	110	1,6	
58	48	58	**Pozzo - Salò**	70	29,0	Salò	48	»	112	29,0	
59	48	59	**Pozzo - Gardone Riviera**	100	11,0	Gardone Riviera	48	»	113	11,0	
»	48	60	**Sorgente San Paolo - Gardone Riviera**	350	10,0	Gardone Riviera	48	»	113	10,0	
61	48	61	**Pozzo - San Felice del Benaco**	110	15,0	San Felice del Benaco	48	»	114	15,0	
62	46-47	62	**Pozzo - Cologne**	187	3,3	Cologne	46-47	»	116	3,3	
63	47	63	**Pozzo - Ospitaletto**	156	14,7	Ospitaletto	47	»	119	14,7	
64	47	64	**Pozzo - Castegnato**	146	2,0	Castegnato	47	»	120	2,0	
65	47	65	**Pozzo - Roncadelle**	120	18,1	Roncadelle	47	»	121	8,4	
						Torbole Casaglia	47	»	139	4,9	
						Castel Mella	47	»	140	4,8	
66	47	66	**Pozzi - Brescia**	138	270,0	Brescia	47	»	122	270,0	
»	47	67	**Pozzi - Brescia**	161	300,0	Brescia	47	»	122	300,0	
»	47	68	**Pozzi - Brescia**	124	291,0	Brescia	47	»	122	291,0	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordin. dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
69	47	69	**Sorgente Fontanone - Botticino**	200	6,5	Botticino	47	BS	123	6,5	
»	47	70	**Sorgente Valle del Fo - Botticino**	500	1,0	Botticino	47	»	123	1,0	
71	47	71	**Sorgenti Dosso Fontana - Agnosine**	700	5,4	Serle	47	»	125	5,4	
72	47	72	**Sorgente Fontanone - Paitone**	188	1,5	Nuvolento	47	»	126	1,5	
73	48	73	**Sorgente Fucci - Muscoline**	300	0,9	Muscoline	48	»	130	0,9	
74	48	74	**Pozzo - Polpenazze**	207	1,8	Polpenazze	48	»	132	1,1	
						Soiano del Lago	48	»	144	0,7	
75	48	75	**Pozzo - Manerba del Garda**	130	37,0	Manerba del Garda	48	»	133	37,0	
76	47	76	**Pozzo - Travagliato**	122	4,9	Travagliato	47	»	138	4,9	
77	47	77	**Pozzo - Rezzato**	145	11,0	Rezzato	47	»	141	11,0	
78	48	78	**Pozzo - Moniga del Garda**	130	18,0	Moniga del Garda	48	»	145	18,0	
79	48	79	**Pozzo - Padenghe sul Garda**	120	21,0	Padenghe sul Garda	48	»	146	21,0	
80	46	80	**Pozzo - Rudiano**	117	3,1	Rudiano	46	»	147	3,1	
81	47	81	**Pozzo - Trenzano**	111	14,1	Trenzano	47	»	149	7,5	
						Maclodio	47	»	150	1,6	
						Lograto	47	»	151	5,0	
82	47	82	**Pozzo - Capriano del Colle**	95	12,1	Azzano Mella	47	»	152	7,1	
						Capriano del Colle	47	»	166	5,0	
83	47	83	**Pozzi - Borgosatollo**	114	49,3	Flero	47	»	153	13,7	
						San Zeno Naviglio	47	»	154	4,1	
						Borgosatollo	47	»	155	27,0	
						Poncarale	47	»	167	2,7	
						Montirone	47	»	168	1,8	
84	47	84	**Pozzo - Calcinato**	140	5,1	Calcinato	47	»	157	5,1	
85	48	85	**Pozzo - Desenzano del Garda**	70	66,0	Desenzano del Garda	48	»	159	66,0	
»	48	86	**Pozzo - Desenzano del Garda**	95	6,0	Desenzano del Garda	48	»	159	6,0	
87	48	87	**Pozzo - Sirmione**	75	37,0	Sirmione	48	»	160	37,0	
88	46-47	88	**Pozzo - Comezzano Cizzago**	107	4,8	Comezzano Cizzago	46-47	»	162	4,8	
89	47	89	**Pozzo - Corzano**	96	15,5	Corzano	47	»	163	3,6	
						Pompiano	47	»	171	5,0	
						Orzivecchi	47	»	170	6,9	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
90	47	90	Pozzo - Brandico	99	7,6	Brandico	47	BS	164	2,0	
						Mairano	47	»	165	4,3	
						Longhena	47	»	173	1,3	
91	47	91	Pozzo - Dello	88	12,9	Dello	47	»	174	8,6	
						Barbariga	47	»	172	4,3	
92	47	92	Pozzo - Ghedi	85	34,4	Ghedi	47	»	176	34,4	
93	47	93	Pozzo - Montichiari	104	5,4	Montichiari	47	»	177	5,4	
94	47	94	Pozzo - Offlaga	75	7,8	Offlaga	47	»	180	7,8	
95	46	95	Pozzo - Villachiara	75	3,7	Villachiara	46	»	182	3,7	
96	47	96	Pozzo - Borgo San Giacomo	74	6,8	Borgo San Giacomo	47	»	183	6,8	
97	47	97	Pozzo - Calvisano	63	13,4	Calvisano	47	»	185	13,4	
98	47	98	Pozzo - Carpenedolo	76	4,0	Carpenedolo	47	»	186	4,0	
99	61	99	Pozzo - Quinzano d'Oglio	65	6,5	Quinzano d'Oglio	61	»	187	6,5	
100	61	100	Pozzo - Verolavecchia	65	16,5	Verolavecchia	61	»	188	7,5	
						Verolanuova	61	»	189	9,0	
101	61	101	Pozzo - Bassano Bresciano	62	5,2	Bassano Bresciano	61	»	190	1,8	
						San Gervasio Bresciano	61	»	195	3,4	
102	61	102	Pozzo - Isorella	56	5,0	Isorella	61	»	192	5,0	
103	61	103	Pozzo - Visano	60	5,6	Visano	61	»	193	3,2	
						Acquafredda	61	»	194	2,4	
104	61	104	Pozzo - Pavone del Mella	56	5,8	Pavone del Mella	61	»	196	4,1	
						Cigole	61	»	191	1,7	
105	61	105	Pozzo - Gottolengo	53	8,9	Gottolengo	61	»	197	8,9	
106	61	106	Pozzo - Pralboino	47	9,1	Milzano	61	»	200	3,0	
						Pralboino	61	»	201	6,1	
107	61	107	Pozzo - Remedello	47	6,8	Remedello	61	»	202	6,8	
108	61	108	Pozzo - Seniga	48	3,6	Seniga	61	»	203	1,8	
						Gabbioneta Binanuova	61	CR	71	1,8	
109	61	109	Pozzo - Gambara	51	16,1	Gambara	61	BS	204	10,0	
						Fiesse	61	»	205	6,1	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	32	1/MI	**Pozzo - Briosco**	271	5,4	Briosco	32	MI	2	5,4	
2/19	32	2/MI	**Pozzo - Renate**	314	2,4	Renate	32	»	3	—	
						Besana	32	»	5	—	
						Veduggio	32	»	1	2,4	
3	32	3	**Pozzo - Giussano**	267	84,0	Giussano	32	»	4	84,0	
4	32	4	**Pozzo - Lentate**	250	13,9	Lentate	32/45	»	7	13,9	
5	32	5	**Pozzo - Carate Brianza**	256	25,8	Carate Brianza	32/45	»	9	25,8	
6	45	6	**Pozzo - Meda**	221	25,9	Meda	45	»	12	25,9	
7	45	7	**Pozzo - Seregno**	225	55,0	Seregno	45	»	13	55,0	
8	45	8	**Pozzo - Albiate**	223	1,1	Albiate	45	»	14	1,1	
9	45	9	**Pozzo - Triuggio**	196	2,4	Triuggio	32/45	»	15	2,4	
10	45	10	**Pozzo - Cogliate**	236	6,8	Cogliate	45	»	18	6,8	
11	45	11	**Pozzo - Seveso**	211	24,6	Seveso	45	»	19	24,6	
12	45	12	**Pozzo - Sovico**	221	8,3	Sovico	45	»	20	8,3	
13	45	13	**Pozzo - Lesmo**	241	2,8	Lesmo	45	»	21	2,8	
14	45	14	**Pozzo - Usmate Velate**	221	1,4	Usmate Velate	45	»	23	0,4	
						Camparada	45	»	22	1,0	
15	45	15	**Pozzo - Carnate**	237	2,9	Carnate	45	»	24	2,9	
16	45	16	**Pozzo - Aicurzio**	230	1,8	Aicurzio	45	»	26	1,8	
17	46	17	**Pozzo - Cornate Adda**	236	4,0	Cornate d'Adda	46	»	27	4,0	
18	45	18	**Pozzo - Cesano Maderno**	198	55,0	Cesano Maderno	45	»	29	55,0	
19/2	45	19	**Pozzo - Macherio**	215	5,0	Besana	32	»	5	2,7	
						Renate	32	»	3	1,4	
						Veduggio	32	»	1	0,9	
20	45	20	**Pozzo - Macherio**	215	5,8	Macherio	45	»	30	5,8	
21	45	21	**Pozzo - Biassono**	202	7,2	Biassono	45	»	31	7,2	
22	45	22	**Pozzo - Arcore**	193	14,9	Arcore	45	»	32	14,9	
23	45	23	**Pozzo - Sulbiate**	228	1,4	Sulbiate	45	»	33	1,4	
24	45	24	**Pozzo - Mezzago**	214	2,1	Mezzago	45	»	34	2,1	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
25	45	25	**Pozzo - Solaro**	211	11,1	Solaro	45	MI	36	11,1	
26	45	26	**Pozzo - Limbiate**	186	117,9	Limbiate	45	»	37	117,9	
27	45	27	**Pozzo - Bovisio Masciago**	188	14,7	Bovisio Masciago	45	»	38	14,7	
28	45	28	**Pozzo - Desio**	196	34,0	Desio	45	»	39	34,0	
29	45	29	**Pozzo - Lissone**	191	54,0	Lissone	45	»	40	54,0	
30	45	30	**Pozzo - Vedano Lambro**	187	6,7	Vedano Lambro	45	»	41	6,7	
31	45	31	**Pozzo - Villasanta**	173	8,6	Villasanta	45	»	42	8,1	
						(Biassono) San Giorgio	45	»	31	0,5	
32	45	32	**Pozzo - Vimercate**	194	24,0	Vimercate	45	»	43	24,0	
33	44	33	**Pozzo - Legnano**	201	109,6	Legnano	44	»	46	103,0	
						San Giorgio Legnano	44	»	61	6,6	
34	45	34	**Pozzo - Cerro Maggiore**	207	24,5	Cerro Maggiore	44/45	»	47	24,5	
35	45	35	**Pozzo - Cesate**	194	48,2	Cesate	45	»	48	48,2	
36	45	36	**Pozzo - Varedo**	180	23,5	Varedo	45	»	49	23,5	
37	45	37	**Pozzo - Nova Milanese**	175	57,0	Nova Milanese	45	»	50	57,0	
38	45	38	**Pozzo - Muggiò**	186	20,7	Muggiò	45	»	51	20,7	
39	45	39	**Pozzo - Monza**	162	221,0	Monza	45	»	52	221,0	
40	45	40	**Pozzo - Concorezzo**	171	22,1	Concorezzo	45	»	53	22,1	
41	44	41	**Pozzo - Magnago**	198	7,7	Magnago	44	»	59	7,7	
42	44	42	**Pozzo - San Vittore Olona**	197	6,9	San Vittore Olona	44	»	63	6,9	
43	45	43	**Pozzo - Senago**	176	64,8	Senago	45	»	66	64,8	
44	45	44	**Pozzo - Paderno Dugnano**	162	226,0	Paderno Dugnano	45	»	67	162,0	
54						Cusano Milanino	45	»	85	64,0	
66						Cormano	45	»	84	—	
						Bresso	45	»	101	—	
45	45	45	**Pozzo - Agrate Brianza**	162	9,3	Agrate Brianza	45	»	68	9,3	
46	45	46	**Pozzo - Cambiago**	160	1,2	Cambiago	45	»	70	1,2	
47	44	47	**Pozzo - Nosate**	182	1,2	Nosate	44	»	75	1,2	
48	44	48	**Pozzo - Castano Primo**	182	20,6	Castano Primo	44	»	76	20,6	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografic	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
49	44	49	**Pozzo - Buscate**	179	6,8	Buscate	44	MI	77	6,8	
50	44	50	**Pozzo - Busto Garolfo**	184	25,0	Busto Garolfo	44	»	79	25,0	
51	44/45	51	**Pozzo - Parabiago**	184	34,0	Parabiago	44/45	»	80	34,0	
52	45	52	**Pozzo - Nerviano**	175	25,2	Nerviano	45	»	81	25,2	
53	45	53	**Pozzo - Bollate**	154	67,0	Bollate	45	»	83	67,0	
44	45	54	**Pozzo - Cormano**	146	60,6	Cormano	45	»	84	60,6	
54						Paderno Dugnano	45	»	67	—	
						Cusano Milanino	45	»	85	—	
66						Bresso	45	»	101	—	
55	45	55	**Pozzo - Cinisello Balsamo**	154	254,0	Cinisello Balsamo	45	»	86	254,0	
56	45	56	**Pozzo - Carugate**	149	9,4	Carugate	45	»	88	9,4	
57	45	57	**Pozzo - Pessano-Bornago**	148	4,1	Pessano Bornago	45	»	90	4,1	
58	45	58	**Pozzo - Gessate**	144	3,9	Gessate	45	»	91	3,9	
59	44	59	**Pozzo - Turbigo**	146	11,8	Turbigo	44	»	93	11,8	
60	44	60	**Pozzo - Robecchetto con Induno**	172	3,8	Robecchetto con Induno	44	»	94	3,8	
61	44	61	**Pozzo - Cuggiono**	157	11,1	Cuggiono	44	»	95	11,1	
62	44	62	**Pozzo - Inveruno**	161	8,6	Inveruno	44	»	96	8,6	
63	45	63	**Pozzo - Pogliano**	164	19,7	Pogliano	45	»	98	7,7	
						Arluno (Rogorotto)	45	»	112	1,0	
						Vanzago	45	»	113	11,0	
64	45	64	**Pozzo - Rho**	158	73,5	Rho	45	»	99	73,5	
65	45	65	**Pozzo - Novate Milanese**	148	83,5	Novate Milanese	45	»	100	83,5	
44	45	66	**Pozzo - Bresso**	142	160,0	Bresso	45	»	101	130,0	
54						Cusano	45	»	85	20,0	
						Cormano	45	»	84	10,0	
66						Paderno Dugnano	45	»	67	—	
67	45	67	**Pozzo - Sesto San Giovanni**	142	207,0	Sesto San Giovanni	45	»	102	207,0	
68/74	45	68	**Pozzo - Cologno Monzese**	131	89,0	Cologno Monzese	45	»	103	64,0	
						Vimodrone	45	»	116	25,0	
81/69	45	69	**Pozzo - Cernusco sul Naviglio**	133	25,3	Cernusco sul Naviglio	45	»	104	25,3	
						Pioltello	45	»	126	—	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
70	45	70	**Pozzo - Bussero**	144	4,3	Bussero	45	MI	105	4,3	
71	45	71	**Pozzo - Gorgonzola**	133	16,6	Gorgonzola	45	»	106	16,6	
72	46	72	**Pozzo - Cassano d'Adda**	133	13,8	Cassano D'Adda	46	»	109	13,8	
73	45	73	**Pozzo - Pero**	144	43,2	Pero	45	»	115	43,2	
68/74	45	74	**Pozzo - Vimodrone**	128	44,2	Vimodrone	45	»	116	44,2	
						Cologno Monzese	45	»	103	—	
75	45	75	**Pozzo - Cassina de Pecchi**	130	3,4	Cassina de Pecchi	45	»	117	3,4	
76	45/46	76	**Pozzo - Pozzuolo Martesana**	121	6,0	Pozzuolo Martesana	45/46	»	118	6,0	
77	44	77	**Pozzo - Marcallo Casone**	147	5,2	Marcallo Casone	44	»	120	5,2	
78	44/45	78	**Pozzo - Vittuone**	146	7,6	Vittuone	44/45	»	122	7,6	
79	45	79	**Pozzo - Sedriano**	145	11,0	Sedriano	45	»	123	11,0	
80	45	80	**Pozzo - Segrate**	115	53,4	Segrate	45	»	125	53,4	
81/69	45	81	**Pozzo - Pioltello**	123	98,7	Pioltello	45	»	126	98,7	
						Cernusco sul Naviglio	45	»	104	—	
82	45	82	**Pozzo - Vignate**	121	4,0	Vignate	45	»	127	4,0	
83	45	83	**Pozzo - Melzo**	118	23,0	Melzo	45	»	128	23,0	
84	44	84	**Pozzo - Boffalora Ticino**	142	3,0	Boffalora sopra Ticino	44	»	129	3,0	
85	44	85	**Pozzo - Magenta**	138	36,0	Magenta	44	»	130	36,0	
86	44	86	**Pozzo - Corbetta**	140	18,8	Corbetta	44/45	»	131	18,8	
87	45	87	**Pozzo - Bareggio**	138	9,3	Bareggio	45	»	132	6,3	
						Cornaredo	45	»	124	3,0	
88	45	88	**Pozzo - Settimo Milanese**	134	12,9	Settimo Milanese	45	»	133	12,9	
88-bis	45	88-bis	**Derivazione dal fiume Ticino a mezzo del canale Villoresi**	176/162	20.000,0	Milano	45	»	134	9.164,0	La differenza fra portata derivata e portata distribuita e da attribuirsi alla dispersione che si stima comporterà l'impinguamento della falda.
						Corsico	45	»	142	142,0	
89	45	89	**Pozzo - Rodano**	112	3,2	Rodano	45	»	135	3,2	
90	44	90	**Pozzo - Robecco sul Naviglio**	129	3,3	Robecco sul Naviglio	44	»	138	3,3	
91	45	91	**Pozzo - Cusago**	126	3,2	Cusago	45	»	140	3,2	
92	45	92	**Pozzo - Cesano Boscone**	120	5,3	Cesano Boscone	45	»	141	5,3	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
93	45	93	**Pozzo - Buccinasco**	115	9,7	Buccinasco	45	MI	149	9,7	
94	45	94	**Pozzo - San Donato Milanese**	108	63,0	San Donato Milanese	45	»	150	63,0	
95	44	95	**Pozzo - Abbiategrasso**	121	38,0	Abbiategrasso	44/45	»	153	38,0	
96	45	96	**Pozzo - Gaggiano**	117	7,4	Gaggiano	45	»	155	7,4	
97	45	97	**Pozzo - San Giuliano Milanese**	98	58,0	San Giuliano Milanese	45	»	157	58,0	
98	45	98	**Pozzo - Mediglia**	95	7,4	Mediglia	45	»	158	7,4	
99	45	99	**Pozzo - Paullo**	97	8,8	Paullo	45	»	160	8,8	
100	45	100	**Pozzo - Rozzano**	103	29,0	Rozzano	45	»	165	29,0	
101	45	101	**Pozzo - Colturano**	92	2,8	Colturano	45	»	167	2,8	
102	45	102	**Pozzo - Mulazzano**	91	313,6	Galgagnano	45	»	181	1,0	
						Boffalora	46	»	182	2,0	
						Montanaso Lombardo	46	»	190	2,2	
						Crespiatica	46	»	191	3,4	
						Corte Palasio	60	»	199	4,3	
						Abbadia Cerreto	60	»	200	0,6	
						Casaletto Lodigiano	59	»	201	3,3	
						Salerano sul Lambro	59	»	202	3,0	
						Lodi Vecchio	59	»	203	9,2	
						Cornegliano Laudense	60	»	204	2,2	
						Cavenago	60	»	205	5,7	
						Caselle Lurani	59	»	206	2,4	
						Borgo San Giovanni	59	»	207	2,3	
						San Martino in Strada	60	»	208	5,1	
						Valera Fratta	59	»	209	1,6	
						Marudo	59	»	210	1,7	
						Castiraga Vidardo	59	»	211	2,0	
						Pieve Fissiraga	60	»	212	2,0	
						Massalengo	60	»	213	3,4	
						Mairago	60	»	214	3,4	
						Turano Lodigiano	60	»	215	5,4	
						Sant'Angelo Lodigiano	59	»	216	27,0	
						Villanova del Sillaro	60	»	217	3,5	
						Ossago Lodigiano	60	»	218	3,2	
						Secugnago	60	»	219	3,9	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Bertonico	60	MI	220	4,0	
						Graffignana	59	»	221	4,4	
						Borghetto Lodigiano	60	»	222	9,8	
						Brembio	60	»	223	7,0	
						Terranova dei Passerini	60	»	224	2,5	
						Castiglione d'Adda	60	»	225	9,3	
						Camairago	60	»	226	2,0	
						San Colombano al Lambro	60	»	227	17,7	
						Livraga	60	»	228	6,8	
						Casalpusterlengo	60	»	229	28,0	
						Cavacurta	60	»	230	2,4	
						Orio Litta	60	»	231	3,5	
						Ospedaletto Lodigiano	60	»	232	3,0	
						Senna Lodigiana	60	»	233	6,1	
						Somaglia	60	»	234	7,0	
						Codogno	60	»	235	54,0	
						Maleo	60	»	236	8,4	
						Cornovecchio	60	»	237	1,3	
						Maccastorna	60	»	238	0,5	
						Fombio	60	»	239	4,2	
						San Fiorano	60	»	240	3,2	
						Santo Stefano	60	»	241	4,5	
						Corno Giovane	60	»	242	3,5	
						Meleti	60	»	243	1,8	
						Guardamiglio	60	»	244	5,0	
						Caselle Landi	60	»	245	4,7	
						Castelnuovo Bocca d'Adda	60	»	246	5,0	
103	45	103	**Pozzo - Noviglio**	105	1,8	Noviglio	45	»	173	1,8	
104	45	104	**Pozzo - Locate Triulzi**	96	14,1	Locate Triulzi	45	»	177	14,1	
105	45	105	**Pozzo - Melegnano**	88	39,2	Melegnano	45	»	178	39,2	
106	59	106	**Pozzo - Binasco**	101	6,5	Binasco	45/59	»	185	6,5	
107	59	107	**Pozzo - Motta Visconti**	100	10,2	Motta Visconti	59	»	193	10,2	
108	59	108	**Pozzo - Lacchiarella**	96	7,9	Lacchiarella	45/59	»	196	7,9	
109	59	109	**Pozzo - San Zenone al Lambro**	86	1,0	San Zenone al Lambro	45/49	»	197	1,0	
110	60	110	**Pozzo - Lodi**	80	83,6	Lodi	46-59-60	»	198	83,6	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					*NOTE*
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	44	1	**Pozzo - Cassolnovo**	120	18,4	Cassalnovo	44	PV	1	18,4	
2	58	2	**Pozzo - Confienza**	126	5,4	Confienza	58	»	2	5,4	
3	58	3	**Pozzo - Gravellona Lomellina**	118	5,9	Gravellona Lomellina	58	»	3	5,9	
4	58	4	**Pozzi - Vigevano**	110	590,0	Vigevano	58	»	4	590,0	
5	58	5	**Pozzo - Palestro**	121	6,0	Palestro	58	»	5	6,0	
6	58	6	**Pozzo - Robbio**	122	37,1	Robbio	58	»	6	37,1	
7	58	7	**Pozzo - Cilavegna**	115	8,6	Cilavegna	58	»	7	8,6	
8	58	8	**Pozzo - Nicorvo**	113	1,9	Nicorvo	58	»	12	1,9	
9	59	9	**Pozzo - Rognano**	95	1,0	Rognano	59	»	16	1,0	
10	59	10	**Pozzo - Giussago**	93	7,4	Giussago	59	»	17	7,4	
11	58	11	**Pozzo - Sant'Angelo**	112	10,5	Sant'Angelo	58	»	22	2,1	
						Castello d'Agogna	58	»	24	1,5	
						Castelnovetto	58	»	21	2,7	
						Ceretto	58	»	23	1,0	
						Rosasco	58	»	20	3,2	
12	58	12	**Pozzo - Mortara**	108	58,7	Mortara	58	»	25	58,7	
13	58	13	**Pozzo - Gambolò**	106	23,8	Gambolò	58	»	26	23,8	
14	58	14	**Pozzo - Borgo San Siro**	98	3,2	Borgo San Siro	58	»	27	3,2	
15	59	15	**Pozzo - Battuda**	98	17,0	Battuda	59	»	30	1,6	
						Bereguardo	59	»	28	4,7	
						Marcignago	59	»	31	3,6	
						Trivolzio	59	»	29	2,2	
						Trovo	59	»	15	1,8	
						Vellezzo Bellini	59	»	32	3,1	
16	59	16	**Pozzo - Certosa**	89	4,0	Certosa	59	»	33	4,0	
17	59	17	**Pozzo - Torre d'Isola**	84	3,3	Torre d'Isola	59	»	38	3,3	
18	59	18	**Pozzo - Marzano**	78	8,3	Marzano	59	»	41	2,9	
						Torre d'Arese	59	»	54	1,1	
						Torrevecchia Pia	59	»	19	4,3	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
19	58	19	**Pozzo - Langosco**	111	2,1	Langosco	58	PV	42	2,1	
20	58	20	**Pozzo - Zeme**	104	4,1	Zeme	58	»	44	4,1	
21	58	21	**Pozzo - Olevano Lomellina**	108	2,4	Olevano Lomellina	58	»	45	2,4	
22	58	22	**Pozzo - Cergnago**	100	2,7	Cergnago	58	»	46	2,7	
23	58	23	**Pozzo - Tromello**	97	7,9	Tromello	58	»	47	7,9	
24	58	24	**Pozzo - Garlasco**	93	49,3	Garlasco	58	»	48	49,3	
25	59	25	**Pozzo - Zerbolò**	68	4,2	Zerbolò	59	»	49	4,2	
26	59	26	**Pozzo - Sant'Alessio**	82	22,7	Sant'Alessio	59	»	50	1,1	
						Albuzzano	59	»	64	5,1	
						Bornasco	59	»	36	2,8	
						Ceranova	59	»	37	1,1	
						Cura Carpignano	59	»	51	2,7	
						Lardirago	59	»	40	2,5	
						Roncaro	59	»	52	1,0	
						San Genesio	59	»	39	4,4	
						Zeccone	59	»	35	2,0	
27	59	27	**Pozzo - Villanterio**	75	3,0	Villanterio	59	»	56	3,0	
28	58	28	**Pozzo - Candia**	102	8,6	Candia	58	»	57	6,1	
						Cozzo	58	»	43	2,5	
29	58	29	**Pozzo - Alagna**	92	2,2	Alagna	58	»	59	2,2	
30	59	30	**Pozzo - Groppello Cairoli**	89	8,0	Groppello Cairoli	59	»	60	8,0	
31	59	31	**Pozzo - Carbonara**	83	3,0	Carbonara	59	»	62	3,0	
32	59	32	**Pozzo - Pavia**	76	435,0	Pavia	59	»	63	435,0	
33	59	33	**Pozzo - Copiano**	74	5,6	Copiano	59	»	65	5,6	
34	59	38	**Pozzo - Inverno**	74	6,1	Inverno	59	»	67	3,0	
						Genzone	59	»	79	1,3	
						Gerenzago	59	»	66	1,8	
35	58	35	**Pozzo - Valle Lomellina**	101	6,3	Valle Lomellina	58	»	68	6,3	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
36	58	36	**Pozzo - Ottobiano**	96	5,9	Ottobiano	58	PV	70	4,4	
						Valeggio Lomellina	58	»	71	1,5	
37	59	37	**Pozzo - San Martino Siccomario**	63	16,0	San Martino Siccomario	59	»	73	12,1	
						Travacò Siccomario	59	»	74	3,9	
38	59	38	**Pozzo - Valle Salimbene**	71	4,2	Valle Salimbene	59	»	75	4,2	
39	59	39	**Pozzo - Linarolo**	76	4,4	Linarolo	59	»	76	4,4	
40	59	40	**Pozzo - Torre de' Negri**	75	1,1	Torre de' Negri	59	»	92	1,1	
41	59	41	**Pozzo - Miradolo Terme**	72	4,0	Miradolo Terme	59	»	82	4,0	
42	58	42	**Pozzo - Breme**	101	3,9	Breme	58	»	83	3,9	
43	58	43	**Pozzo - Semiana**	97	2,5	Semiana	58	»	85	1,5	
						Velezzo Lomellina	58	»	69	1,0	
44	58	44	**Pozzo - Scaldasole**	86	2,4	Scaldasole	58	»	87	2,4	
45	59	45	**Pozzo - Zinasco**	84	6,8	Zinasco	59	»	88	6,8	
46	59	46	**Pozzo - Sommo**	80	2,7	Sommo	59	»	89	2,7	
47	59	47	**Pozzo - Mezzanino**	62	7,0	Mezzanino	59	»	91	2,7	
						Rea	59	»	102	1,5	
						Verrua	59	»	103	2,8	
48	58	48	**Pozzo - Mede**	93	24,6	Mede	58	»	95	24,6	
49	58	49	**Pozzo - Ferrera Erbognone**	89	3,6	Ferrera Erbognone	58	»	97	3,6	
50	58	50	**Pozzo - Sannazzaro de' Burg.**	87	5,5	Sannazzaro	58	»	98	5,5	
51	59	51	**Pozzo - Pieve Albignola**	85	3,1	Pieve Albignola	59	»	99	3,1	
52	59	52	**Pozzo - Mezzana Rabattone**	68	1,5	Mezzana Rabattone	59	»	100	1,5	
53	59	53	**Pozzo - Bastida Pancarana**	67	3,6	Bastida Pancarana	59	»	101	2,6	
						Pancarana	59	»	118	1,0	
54	58	54	**Pozzo - Galliavola**	92	1,3	Galliavola	58	»	96	1,3	
55	58	55	**Pozzo - Pieve del Cairo**	80	1,4	Pieve del Cairo	58	»	114	1,4	
56	58	56	**Pozzo - Mezzana Bigli**	76	0,6	Mezzana Bigli	58	»	115	0,6	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
57	59	57	**Pozzo - Corana**	71	2,9	Corana	59	PV	116	2,9	
58	59	58	**Pozzo - Cervesina**	72	3,0	Cervesina	59	»	117	3,0	
59	59	59	**Pozzo - Bressana Bottarone**	67	12,7	Bressana Bottarone	59	»	120	8,0	
						Pinarolo	59	»	121	4,7	
60	59	60	**Pozzo - Barbianello**	67	2,1	Barbianello	59	»	122	2,1	
61	59	61	**Pozzo - Arena Po**	61	61,8	Stradella	59	»	126	19,5	
						Bosnasco	59	»	146	0,6	
						Broni	59	»	125	29,8	
						Canneto Pavese	59	»	143	0,5	
						Castana	59	»	156	1,0	
						Cigognola	59	»	142	1,0	
						Golferenzo	71	»	171	0,4	
						Lirio	71	»	165	0,3	
						Montalto Pavese	71	»	164	0,8	
						Montecalvo Versiggia	71	»	170	1,0	
						Montescano	59	»	157	0,1	
						Montù Beccaria	59	»	144	1,5	
						Pietra de' Giorgi	59	»	155	1,0	
						Rocca de' Giorgi	71	»	169	0,2	
						Rovescala	59	»	159	1,2	
						San Damiano	59	»	158	0,8	
						Santa Maria Versa	71	»	166	1,5	
						Volpara	71	»	173	0,3	
						Zenevredo	59	»	145	0,3	
62	58	62	**Pozzo - Frascarolo**	87	5,9	Frascarolo	58	»	129	3,5	
						Torre Beretti	58	»	112	2,4	
63	58	63	**Pozzo - Suardi**	84	3,4	Suardi	58	»	130	1,9	
						Gambarana	58	»	131	1,5	
64	58	64	**Pozzo - Silvano Pietra**	83	2,5	Silvano Pietra	58	»	134	0,0	
						Bastida de' Dossi	58	»	133	0,6	
						Cornale	58	»	132	1,9	
65	59	65	**Pozzo - Pizzale**	78	2,2	Pizzale	59	»	135	2,2	
66	59	66	**Pozzo - Lungavilla**	74	4,1	Lungavilla	59	»	136	4,1	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
67	59	67	**Pozzo - Lungavilla**	74	6,5	Casatisma	59	PV	138	1,8	
						Castelletto	59	»	119	2,4	
						Robecco	59	»	139	1,5	
						Verretto	59	»	137	0,8	
68	58	68	**Pozzo - Casei Gerola**	81	9,5	Casei Gerola	58	»	147	9,5	
69	71	69	**Pozzo - Voghera**	99	123	Voghera	71	»	148	123	
70	59	70	**Pozzo - Casteggio**	82	24,4	Casteggio	59	»	150	15,5	
						Corvino San Quirico	59	»	151	1,2	
						Oliva Gessi	59	»	153	0,4	
						Torricella Verzate	59	»	152	1,7	
						Mornico Losana	59	»	154	1,2	
						Santa Giuletta	59	»	140	2,7	
						Redavalle	59	»	141	1,7	
71	71	71	**Pozzo - Borgoratto Mormorolo**	177	1,5	Fortunago	71	»	177	1,5	
72	71	72	**Pozzo - Rivanazzano**	154	3,9	Rivanazzano	71	»	174	3,9	
73	71	73	**Sorgente - Rocca Susella**	360	0,2	Rocca Susella	71	»	175	0,2	
74	71	74	**Pozzo - Godiasco**	170	3,0	Godiasco	71	»	179	3,0	
75	71	75	**Pozzo - Godiasco**	188							
76	71	76	**Sorgente - Cecima**	580	0,5	Cecima	71	»	180	0,5	
77	71	77	**Sorgente - Valverde**	680	1,6	Ruino	71	»	178	1,6	
78	71	78	**Sorgente - Zavattarello**	1.000	3,0	Zavattarello	71	»	184	3,0	
79	71	79	**Sorgente - Bagnaria**	550	0,8	Bagnaria	71	»	185	0,8	
80	71	80	**Sorgente - Varzi**	500	4,2	Varzi	71	»	186	4,2	
85	71	85	**Sorgente Santa Margherita**	748							
81	71	81	**Sorgente - Romagnese**	868	2,3	Romagnese	71	»	187	2,3	
82	71	82	**Sorgente - Romagnese**	1.150							
83	71	83	**Sorgente - Menconico**	890	2,0	Menconico	71	»	188	2,0	
84	71	84	**Sorgente - Menconico**	1.030							
86	71	86	**Sorgente - Santa Margherita di Staffora**	800	2,1	Santa Margherita di Staffora	71	»	189	2,1	
87	71	87	**Sorgente - Acquafredda-Spiazza-Brallo P.**	1.350	4,8	Brallo di Pregola	71	»	190	4,8	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100 000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	16	1	**Sorgente Monte Bornia**	1.000	1,0	Maccagno	16	VA	5	1,0	
2	16	2	**Sorgente località Ariola-Moscia-Maccagno**	650	1,6	Maccagno	16	»	5	1,6	
3	16	3	**Pozzo - Luino**	220	8,2	Luino	16	»	8	8,2	
4	31	4	**Sorgente - Brissago Valtravaglia**	520	0,2	Brissago Val Travaglia	31	»	13	0,2	
5	31	5	**Sorgente - Brissago Valtravaglia**	640	0,3	Brissago Val Travaglia	31	»	13	0,3	
6	31	6	**Sorgente - Cugliate Fabiasco**	631	1,4	Cugliate-Fabiasco	31	»	15	1,4	
7	31	7	**Sorgente - Lavena Ponte Tresa**	365	4,6	Lavena Ponte Tresa	31	»	17	4,6	
8	31	8	**Sorgente - Castelveccana**	500	1,3	Castelveccana	31	»	18	1,3	
9	31	9	**Pozzo - Grantola**	258	0,9	Grantola	31	»	20	0,9	
10	31	10	**Pozzo - Laveno Mombello**	210	13,3	Laveno Mombello	31	»	27	13,3	
12	31	12	**Sorgente - Masciago Primo**	450	0,2	Masciago Primo	31	»	34	0,2	
13	31	13	**Sorgente - Cuasso al Monte**	600	3,0	Cuasso al Monte	31	»	37	3,0	
14	31	14	**Pozzo - Leggiuno Sangiano**	230	4,4	Leggiuno Sangiano	31	»	39	2,6	
						Monvalle	31	»	51	1,8	
15	31	15	**Pozzi - Bisuschio**	350	5,8	Bisuschio	31	»	47	5,8	
16	31	16	**Pozzo - Cocquio Trevisago**	240	4,6	Cocquio Trevisago	31	»	53	4,6	
17	31	17	**Pozzo - Gavirate**	260	45,0	Gavirate	31	»	54	45,0	
18	31	18	**Sorgente - Fontanone Barasso**	350	20,0	Varese	31	»	67	17,4	
						Casciago	31	»	66	2,6	
«	31	21	**Pozzi - Varese**	410	150,0	Varese	31	»	67	150,0	
«	31	22	**Pozzi - Varese**	400	150,0	Varese	31	»	67	150,0	
«	31	23	**Pozzi - Varese**	250	19,6	Varese	31	»	67	19,6	
19	31	19	**Pozzo - Induno Olona**	438	16,7	Induno Olona	31	»	58	16,7	
20	31	20	**Pozzo - Brebbia**	225	3,4	Brebbia	31	»	62	3,4	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
24	31	24	**Pozzo - Cantello**	380	3,9	Cantello	31	VA	68	3,9	
25	31	25	**Acque superficiali senza invaso - Ispra**	200	15,3	Ispra	31	»	69	15,3	
26	31	26	**Sorgente - Travedona Monate**	280	2,6	Travedona Monate	31	»	70	2,6	
27	31	27	**Pozzo - Cazzago Brabbia**	240	1,6	Cazzago Brabbia	31	»	71	1,6	
28	31	28	**Pozzo - Bodio Lomnago**	325	0,5	Inarzo	31	»	81	0,5	
29	31	29	**Pozzo - Azzate**	315	4,7	Azzate	31	»	74	4,7	
30	31	30	**Pozzo - Buguggiate**	320	2,8	Buguggiate	31	»	75	2,8	
31	31	31	**Pozzo - Malnate**	350	16,2	Malnate	31	»	76	16,2	
32	31	32	**Pozzo - Cadrezzate**	220	1,2	Ranco	31	»	77	1,2	
33	31	33	**Pozzo - Daverio**	327	0,7	Galliate	31	»	73	0,7	
34	31	34	**Pozzo - Lozza**	290	13,6	Gazzada Schianno	31	»	83	12,5	
						Lozza	31	»	84	1,1	
35	31	35	**Pozzo - Angera**	210	14,2	Angera	31	»	86	14,2	
36	31	36	**Pozzo - Taino**	260	2,4	Taino	31	»	87	2,4	
37	31	37	**Pozzo - Varano Borghi**	274	3,1	Varano-Borghi	31	»	89	3,1	
38	31	38	**Pozzo - Castiglione Olona**	300	15,0	Castiglione Olona	31	»	95	15,0	
39	31	39	**Pozzo - Venegono Superiore**	370	2,3	Venegono Superiore	31	»	96	2,3	
40	31	40	**Pozzo - Sesto Calende**	198	8,8	Sesto Calende	31	»	97	8,8	
41	31	41	**Pozzo - Gornate Olona**	300	2,0	Gornate Olona	31	»	103	2,0	
42	31	42	**Pozzo - Venegono Inferiore**	325	2,9	Venegono Inferiore	31	»	104	2,9	
43	31	43	**Pozzo - Albizzate**	340	9,3	Albizzate	31	»	105	9,3	
44	31	44	**Pozzo - Castelseprio**	309	1,9	Carnago	31	»	107	0,4	
						Castelseprio	31	»	108	1,5	
45	31	45	**Pozzo - Lonate Ceppino**	280	4,5	Lonate Ceppino	31	»	109	4,5	
46	31	46	**Pozzo - Tradate**	290	56,0	Tradate	31	»	110	56,0	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa, specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. fogli al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
47	31	47	**Pozzo - Arsago Seprio**	290	4,0	Arsago Seprio	31	VA	112	4,0	
48	31	48	**Pozzo - Besnate**	300	5,9	Besnate	31	»	113	5,9	
49	31	49	**Pozzo - Cairate**	276	4,0	Cairate	31	»	117	4,0	
50	31	50	**Pozzi - Somma Lombardo**	240	21,0	Somma Lombardo	31	»	118	21,0	
51	31	51	**Pozzo - Casorate Sempione**	280	6,8	Casorate Sempione	31	»	119	6,8	
52	44	52	**Pozzi - Gallarate**	240	270,0	Gallarate	44-31	»	121	270,0	
53	44	53	**Pozzo - Cassano Magnago**	250	30,0	Cassano Magnago	44-31	»	122	30,0	
54	31	54	**Pozzo - Fagnano Olona**	260	18,6	Fagnano Olona	31	»	123	18,6	
55	45	55	**Pozzo - Cislago**	237	8,8	Cislago	45	»	125	8,8	
56	45	56	**Pozzo - Gerenzano**	226	6,7	Gerenzano	45	»	130	6,7	
57	45	57	**Pozzo - Saronno**	205	66,0	Saronno	45	»	131	66,0	
58	44	58	**Pozzo - Vizzola - Ticino**	200	1,9	Vizzola-Ticino	44	»	132	1,9	
59	44	59	**Pozzo - Ferno**	211	4,5	Ferno	44	»	133	4,5	
60	44	60	**Pozzi - Busto Arsizio**	220	170,0	Busto Arsizio	44	»	135	170,0	
61	44	61	**Pozzo - Castellanza**	217	22,4	Castellanza	44	»	136	22,4	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	rovincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	18	1	**Sorgente - Pappello - Foppolo**	1.620	2,1	Foppolo	18	BG	1	2,1	
2	18	2	**Sorgente Gruppo Valleposa - Vidaschi Volparis - Mezzoldo**	1.000	1,2	Mezzoldo	18	»	5	1,2	
»	18	3	**Gruppo sorgenti - Valle Scura Soliva - Mezzoldo**	950	1,3	Mezzoldo	18	»	5	1,3	
4	18	4	**Sorgente - Borleggia - Branzi**	1.100	2,0	Branzi	18	»	6	2,0	
5	34	5	**Sorgente - Acquafredda - Vilminore**	2.100	5,4	Vilminore	34	»	8	5,4	
6	19	6	**Sorgente - Elisabetta - Schilpario**	1.300	1,9	Schilpario	19	»	9	1,9	
»	19	7	**Sorgente - Corna Grossa**	1.250	3,0	Schilpario	19	»	9	3,0	
8	33	8	**Sorgente - Pescherolo - Piazzatore**	890	3,2	Piazzatorre	33	»	15	3,2	
9	34	9	**Sorgente « Malga » - Barbarossa Colere**	1.742	3,2	Colere	34	»	19	3,2	
»	34	10	**Sorgente Valle Civinate Colere**	1.331	4,0	Colere	34	»	19	4,0	
11	33	11	**Sorgente - Cazzonera - Piazza Brembana**	613	2,0	Piazza Brembana	33	»	24	2,0	
12	33	12	**Sorgente - Cervasio - Valnegra**	800	0,7	Valnegra	33	»	25	0,7	
13	33	13	**Sorgente - Valfreda - Roncobello**	1.008	2,3	Roncobello	33	»	27	2,3	
14	33	14	**Sorgente - Sottocorno - Ardesio**	700	5,9	Ardesio	33	»	28	5,9	
15	33	15	**Sorgente San Carlo - Taleggio**	967	1,7	Taleggio	33	»	33	1,7	
16	33	16	**Sorgente Fornace - Dossena**	820	3,0	S. Giovanni Bianco	33	»	34	1,9	
						Dossena	33	»	35	1,1	
17	33	17	**Sorgente Fornace - Serina**	1.000	4,6	Serina	33	»	36	4,6	
18	33	18	**Sorgente Tesa - Rosco - Fontana A.**	1.100	4,0	Oltre il Colle	33	»	37/1	4,0	
»	33	19	**Sorgente Camplana - Oltre il Colle**	1.750	4,0	Oltre il Colle	33	»	37/2	4,0	
»	33	20	**Sorgente Le Zoppe - Oltre il Colle**	1.280	4,4	Oltre il Colle	33	»	37/1	4,4	
»	33	21	**Sorgente Laina - Oltre il Colle**	1.317	4,4	Oltre il Colle	33	»	37/2	4,4	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa : specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservera (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
22	33	22	**Presa dal fiume Serio - In località Ponte Selva - Parre**	480	5,8	Parre	33	BG	39	5,8	
23	33	23	**Sorgente - Costa Larga Villa d'Ogna . . .**	585	2,5	Villa d'Ogna	33	»	40	2,5	
24	34	24	**Sorgente Bares Castione della Presolana .**	1.370	16,0	Castione della Pressolana . . .	34	»	44/1	16,0	
»	34	25	**Sorgente Mesclusa - Castione della Presolana**	1.600	6,9	Castione della Pressolana . . .	34	»	44/2	6,9	
»	34	26	**Sorgente Molini - Castione della Presolana**	1.000	4,0	Castione della Pressolana . . .	34	»	44/1	4,0	
»	34	27	**Pozzo - Castione della Presolana . . . .**	920	6,2	Castione della Pressolana . . .	54	»	44/1	6,2	
28	33	28	**Sorgente Pollio - Brumano . . . . . .**	1.250	2,0	Brumano	33	»	46	2,0	
29	33	29	**Sorgente Castello - San Pellegrino . . .**	522	2,5	San Pellegrino	33	»	49	2,5	
»	33	30	**Sorgente Zoppette - San Pellegrino . . .**	430	2,5	San Pellegrino	33	»	49	2,5	
»	33	31	**Pozzi San Pellegrino . . . .**	385	8,6	San Pellegrino	33	»	49	8,6	
32	33	32	**Sorgente Valnoseda - Oneta . . . . . .**	720	1,0	Oneta	33	»	50	1,0	
33	33	33	**Sorgente Nossana - Ponte Nossa . . . .**	476	61,3	Villa al Serio	33	»	143	4,1	
			N. B. — Per la sorgente Nossana vedi anche lo schema BG 62 e lo schema BG 49.			Torre dei Roveri	33	»	154	0,9	
						Albano San Alessandro	33	»	162	4,7	
						Brusaporto	33	»	176	0,7	
						Costa Monticelli	33	»	188	0,8	
						Cavernago	33	»	201	0,6	
						Calcinate	33	»	202	1,9	
						Ghisalba	33	»	216	0,9	
						Seriate	33	»	175	39,7	
						Grassobbio	33	»	186	1,4	
						Colzate	33	»	65	0,9	
						Vertova	33	»	64	4,7	
34	34	34	**Sorgente Borlezza - Cerete . . . . . .**	469	4,1	Sovere	34	»	67	4,1	
					1,6	Soltocollina	34	»	96	1,6	
					0,4	Rivadisolto	34	»	108	0,4	
					2,2	Parzanica	34	»	130	2,2	
					4,7	Tavernola Bergamasca	34	»	169	4,7	
35	33	35	**Sorgente Carrara - Rota d'Imagna . . .**	775	8,4	Rota d'Imagna	33	»	58	8,4	
36	34	36	**Sorgente Fontana Fredda - Costa Volpino**	1.300	4,3	Bossico	34	»	68	4,3	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. fo lio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
37	34	37	**Sorgente - Oneta Lovere**	270	26,9	Lovere	34	BG	69	14,0	
						Costa Volpino	34	»	70	12,0	
						Rogno	34	»	56	0,9	
38	32	38	**Pozzi - Vercurago**	255	4,0	Vercurago	32	»	72	4,0	
39	33	39	**Sorgente San Carlo - Carenno**	600	3,0	Carenno	33	»	73	3,0	
40	33	40	**Gruppo Sorgenti Cornabusa Valle del Molino - Borrione - San Omobono**	600	2,4	San Omobono	33	»	75	2,4	
41	33	41	**Sorgente - Ponte Georgio - Locatello**	925	8,7	Berbenno	33	»	76	8,7	
42	32	42	**Pozzi - Caloiziocorte**	215	48,0	Calolziocorte	32	»	82	48,0	
44	33	44	**Sorgente Casa Pio - Selvino**	800	7,8	Selvino	33	»	87	7,8	
45	33	45	**Sorgente Cegalupo - Aviatico**	1.250	3,4	Aviatico	33	»	88	3,4	
46	34	46	**Giolco - Endine**	406	11,9	Entratico	33	»	164	1,0	
»	33	54	**Acque Sparse - Grone**	330	5,0	Zandobbio	33	»	179	2,4	
						Carobbio degli Angeli	33	»	189	1,4	
						Cenate Sotto	33	»	155	0,5	
						Gandosso	46	»	191	1,9	
						Chiuduno	46	»	190	2,4	
						Castelli Calepio	46	»	206	3,0	
						Credaro	46	»	192	1,3	
						Grone	33	»	127	1,7	
						Berzo San Fermo	33	»	157	1,3	
47	34	47	**Sorgente Possem - Pianico**	600	1,4	Pianico	34	»	94	1,4	
48	33	48	**Sorgente Ovressa - Torre de Busi**	450	2,6	Torre de Busi	33	»	98	2,6	
49	33	49	**Sorgente Rovaro - Albino**	460	11,0	Albino	33	»	103	11,0	
»	—	33	**Sorgente Nossana - Ponte Nossa** N. B. — Per la Sorgente Nossana vedi anche schema BG 33 e schema BG 62.	476	7,2	Albino	33	»	103	7,2	
50	33	50	**Sorgente Torrezzo - Monasterolo di Castello**	570	1,7	Monasterolo di Castello	33	»	106	1,7	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio a 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
51	34	51	**Sorgente Grione - Sovere**	700	2,4	Fonteno	34	BG	107	2,4	
52	33	52	**Sorgente Cozzola - Cisano Bergamasco**	355	5,6	Cisano Bergamasco	33	»	109	5,6	
53	33	53	**Sorgente Formica - Nembro**	750	24,0	Nembro	33	»	117	24,0	
55	33	55	**Pozzi Carvico**	287	9,1	Carvico	33	»	132	9,1	
56	33	56	**Pozzo - Sotto il Monte**	305	8,1	Sotto il Monte	33	»	133	8,1	
57	33	57	**Pozzi - Brembate di Sopra**	225	2,6	Brembate di Sopra	33	»	136	2,6	
58	33	58	**Pozzi - Calusco d'Adda**	272	13,0	Calusco d'Adda	33	»	147	13,0	
59	33	59	**Sorgente Baccanello - Calusco**	265	7,5	Monte Marenzo	33	»	97	0,9	
»	33	61	**Pozzi Presezzo**	236	5,0	Villa d'Adda	33	»	131	1,2	
						Suisio	33	»	170	0,5	
						Mapello	33	»	135	1,6	
						Barzana	33	»	121	1,2	
						Ambivere	33	»	134	1,8	
						Pontida	33	»	120	2,7	
						Palazzago	33	»	111	2,1	
						Caprino Bergamasco	33	»	110	0,5	
60	33	60	**Pozzi - Terno d'Isola**	229	8,1	Terno d'Isola	33	»	148	2,3	
						Bonate Sopra	33	»	150	2,1	
						Madone	46	»	183	2,4	
						Chignolo d'Isola	46	»	171	1,3	
62	33	62	**Pozzi - Curno**	239	147,0	Gorle	33	»	152	1,7	
»	33	33	**Sorgente Nossana** N. B. — Per la Sorgente Nossana vedi anche lo schema BG 33 e lo schema BG 49.	460	326,0	Azzano San Paolo	33	»	174	5,7	
						Ranica	33	»	142	1,9	
						Lallio	33	»	173	2,3	
						Roncola	33	»	99	6,9	
						Almenno San Salvatore	33	»	113	3,4	
						Torre Boldone	33	»	141	3,8	
						Villa d'Almè	33	»	114	6,4	
						Curno	33	»	151	14,5	
						Mozzo	33	»	139	5,0	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Valbrembo	33	BG	138	1,4	
						Paladina	33	»	123	3,9	
						Almè	33	»	122	6,1	
						Almenno S. Bartolomeo . . .	33	»	112	1,3	
						Sedrina	33	»	102	1,1	
						Bergamo	33	»	140	397,0	
						Ponteranica	33	»	124	11,0	
63	33	63	**Pozzi - San Paolo d'Aragon**	255	1,6	San Paolo d'Aragon	33	»	163	1,6	
64	33	64	**Sorgente Fontanafredda - Adrara San Martino**	850	1,5	Adrara San Martino	33-34	»	166	1,5	
65	34	65	**Sorgente Buru - Vigolo**	580	2,0	Vigolo	34	»	129	2,0	
66	33	66	**Pozzi - Villongo**	233	3,4	Villongo	33	»	180	3,4	
67	34	67	**Pozzi - Sarnico**	197	9,1	Sarnico	34	»	181	9,1	
69	46	69	**Pozzi - Bottanuco**	221	1,6	Bottanuco	46	»	182	1,6	
70	46	70	**Pozzi - Dalmine**	201	12,0	Dalmine	46	»	184	12,0	
71	46	71	**Pozzi - Osio Sopra**	190	8,8	Osio Sopra	46	»	194	2,1	
						Osio Sotto	46	»	199	6,7	
72	46	72	**Pozzo - Verdellino**	171	4,2	Verdellino	46	»	208	2,3	
						Levate	46	»	195	1,9	
73	46	73	**Pozzi - Verdello**	160	12,0	Verdello	46	»	209	7,9	
						Arcene	46	»	219	2,6	
						Pognano	46	»	214	1,5	
74	46	74	**Pozzo - Pontirolo Nuovo**	155	2,6	Pontirolo Nuovo	46	»	212	2,6	
75	46	75	**Pozzo - Ciserano**	153	6,2	Ciserano	46	»	213	6,2	
76	46	76	**Pozzi - Mornico al Serio**	169	1,1	Mornico al Serio	46	»	217	1,1	
»	46	77	**Pozzi - Palosco**	156	4,1	Palosco	46	»	218	4,1	
»	46	82	**Pozzi - Cividate al Piano**	147	2,8	Cividate al Piano	46	»	225	2,8	
78	46	78	**Pozzi - Cologno al Serio**	156	4,3	Cologno al Serio	46	»	221	4,3	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
79	46	79	**Pozzi - Martinengo**	152	3,4	Martinengo	46	BG	222	3,4	
80	46	80	**Pozzi - Gera d'Adda**	131	3,0	Fara Gera d'Adda	46	»	223	3,0	
81	46	81	**Pozzo - Castel Rozzone**	144	5,7	Castel Rozzone	46	»	224	3,6	
						Lurano	46	»	220	2,1	
83	46	83	**Pozzi - Treviglio**	125	42,0	Treviglio	46	»	226	42,0	
84	46	84	**Pozzi - Pagazzano**	127	12,7	Pagazzano	46	»	228	3,4	
						Bariano	46	»	233	6,2	
						Morengo	46	»	229	3,1	
85	46	85	**Pozzi - Casirate d'Adda**	115	5,2	Casirate d'Adda	46	»	231	1,0	
						Calvenzano	46	»	235	4,2	
86	46	86	**Pozzi - Caravaggio**	111	24,9	Caravaggio	46	»	232	16,0	
						Mozzanica	46	»	242	6,0	
						Fornovo San Giovanni	46	»	236	2,9	
87	46	87	**Pozzi - Romano di Lombardia**	120	27,9	Romano di Lombardia	46	»	234	27,9	
88	46	88	**Pozzo - Calcio**	122	4,3	Calcio	46	»	239	4,3	
89	46	89	**Pozzo - Arzago d'Adda**	106	3,3	Arzago d'Adda	46	»	240	3,3	
90	46	90	**Pozzo Misano - Gera d'Adda**	104	3,1	Misano - Gera d'Adda	46	»	241	3,1	
91	46	91	**Pozzo Barbata**	109	21,3	Fara Olivana	46	»	237	2,2	
						Covo	46	»	238	4,9	
						Isso	46	»	243	1,1	
						Antegnate	46	»	244	4,0	
						Barbata	46	»	245	1,9	
						Fontanella	46	»	246	7,2	
92	46	92	**Pozzi - Torre Pallavicina**	97	3,2	Torre Pallavicina	46	»	248	3,2	

N. d'ordine dello schema di adduzione	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
2	8	2	**Sorgente Rin de Sobretta - Valfurva** . .	2.400	5,5	Valfurva	8	SO	4	5,5	
5	6	5	**Sorgente Star Peggia - Campodolcino** . .	1.800	5,2	Campodolcino	6	»	7	5,2	
»	6	6	**Sorgente Braghetto I - Campodolcino** . .	1.300	3,0	Campodolcino	6	»	7	3,0	
»	6	7	**Sorgente Acqua dei Busi - Campodolcino**	1.300	6,0	Campodolcino	6	»	7	6,0	
13	18	13	**Sorgente Predaccio**	1.700	8,0	Chiesa Valmalenco	18	»	17	8,0	
»	18	14	**Sorgente Braccia - Chiesa Valmalenco** . .	1.800	4,0	Chiesa Valmalenco	18	»	17	4,0	
20	18	20	**Sorgente Casotto - Caspoggio**	1.900	2,0	Caspoggio	18	»	22	2,0	
24	18	24	**Sorgente Canda Bianca - Berbenno** . .	1.800	6,0	Sondrio	18	»	39	6,0	
»	18	25	**Sorgente Baric - Berbenno**	1.950	4,0	Sondrio	18	»	39	4,0	
»	18	26	**Sorgente Marscenzo - Sondrio**	2.000	8,0	Sondrio	18	»	39	8,0	
»	18	27	**Pozzi - Sondrio**	296	25,0	Sondrio	18	»	39	25,0	
31	17-18	31	**Sorgente Valle Spineda - Dubino** . . .	700	2,2	Dubino	17-18	»	48	2,2	
37	19	37	**Bacino-Palabione - Aprica**	2.000	12,0	Aprica	19	»	73	12,0	
38	18	38	**Sorgente Molini - Pedesina**	1.100	0,5	Pedesina	18	»	75	0,5	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	46	1	**Pozzo - Vailate**	103	5,6	Vailate	46	CR	2	5,6	
2	46	2	**Pozzo - Castel Gabbiano**	100	1,4	Castel Gabbiano	46	»	3	1,4	
3	46	3	**Pozzo - Agnadello**	95	4,6	Agnadello	46	»	4	4,6	
4	46	4	**Pozzo - Pieranica**	90	3,8	Pieranica	46	»	6	1,2	
						Torlino Vimercati	46	»	5	1,6	
						Quintano	46	»	7	1,0	
5	46	5	**Pozzo - Capralba**	96	3,8	Capralba	46	»	8	3,8	
6	46	6	**Pozzo - Vidolasco**	95	10,8	Casale Cremasco	46	»	10	3,0	
						Sergnano	46	»	9	4,8	
						Camisano	46	»	11	3,0	
7	46	7	**Pozzo - Spino d'Adda**	84	9,0	Spino d'Adda	46	»	12	9,0	
8	46	8	**Pozzo - Pandino**	80	7,1	Pandino	46	»	13	7,1	
9	46	9	**Pozzo - Palazzo Pignano**	85	4,9	Palazzo Pignano	46	»	14	4,9	
10	46	10	**Pozzo - Casaletto Vaprio**	87	7,7	Casaletto Vaprio	46	»	16	2,0	
						Trescore Cremasco	46	»	15	3,5	
						Cremosano	46	»	21	2,2	
11	46	11	**Pozzo - Pianengo**	83	3,6	Pianengo	46	»	18	2,5	
						Campagnola Cremasca	46	»	17	1,1	
12	46	12	**Pozzo - Ricengo**	88	3,3	Ricengo	46	»	19	3,3	
13	46	13	**Pozzi - Casaletto di Sopra**	89	2,1	Casaletto di Sopra	46	»	20	2,1	
14	46	14	**Pozzi - Dovera**	76	7,3	Dovera	46	»	22	7,3	
15	46	15	**Pozzo - Vaiano Cremasco**	82	6,8	Vaiano Cremasco	46	»	24	5,4	
						Monte Cremasco	46	»	23	1,4	
16	46	16	**Pozzi - Crema**	71	79,0	Crema	46	»	26	79,0	
17	46	17	**Pozzo - Ticengo**	82	5,6	Ticengo	46	»	29	2,1	
						Cumignano sul Naviglio	46	»	37	2,1	
						Soncino	46	»	30	1,4	
18	46	18	**Pozzo - Soncino**	94	7,4	Soncino	46	»	30	7,4	
19	46	19	**Pozzo - Chieve**	80	4,7	Chieve	46	»	31	2,2	
						Capergnànica	46	»	32	2,5	
20	60	20	**Pozzo - Ripalta Cremasca**	78	5,0	Ripalta Cremasca	60	»	33	5,0	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
21	46	21	**Pozzo - Madignano**	72	3,3	Madignano	46	CR	34	3,3	
22	46	22	**Pozzo - Salvirola**	77	7,6	Salvirola	46	»	36	2,0	
						Izano	46	»	35	3,0	
						Fiesco	46	»	38	2,6	
23	46	23	**Pozzo - Trigolo**	70	6,0	Trigolo	60	»	39	5,0	
						Soresina	60	»	48	1,0	
24	46	24	**Pozzo - Genivolta**	70	5,2	Genivolta	46-60	»	40	5,2	
25	60	25	**Pozzo - Casaletto Ceredano**	75	3,6	Casaletto Ceredano	60	»	41	2,5	
						Capergnànica	46	»	32	1,1	
26	60	26	**Pozzo - Moscazzano**	72	7,6	Moscazzano	60	»	44	2,2	
						Ripalta Guerina	60	»	42	1,1	
						Credera Rubbiano	60	»	43	4,3	
27	60	27	**Pozzo - Ripalta Arpina**	71	1,7	Ripalta Arpina	60	»	46	1,7	
28	60	28	**Pozzo - Castelleone**	66	11,6	Castelleone	60	»	47	11,6	
29	60	29	**Pozzo - Soresina**	70	6,7	Soresina	60	»	48	6,7	
30	60	30	**Pozzo - Casalmorano**	67	4,6	Casalmorano	60	»	49	4,6	
31	60	31	**Pozzo - Azzanello**	68	5,9	Azzanello	60	»	50	3,3	
						Castelvisconti	60	»	51	2,6	
32	61	32	**Pozzo - Bordolano**	65	2,5	Bordolano	61	»	52	2,5	
33	60	33	**Pozzo - Formigara**	64	4,4	Formigara	60	»	54	2,8	
						Pizzighettone	60	»	63	1,3	
						Gombito	60	»	53	0,3	
34	60	34	**Pozzo - Cappella Cantone**	64	3,1	Cappella Cantone	60	»	56	3,1	
35	60	35	**Pozzo - Paderno Ponchielli**	58	8,3	Paderno Ponchielli	60	»	58	8,3	
36	60	36	**Pozzo - Pizzighettone**	49	6,7	Pizzighettone	60	»	63	6,7	
37	60	37	**Pozzo - Grumello CR.**	58	8,2	Grumello CR. ed Uniti	60	»	64	7,4	
						Sesto ed Uniti	60	»	66	0,8	
38	61	38	**Pozzo - Pozzaglio ed Uniti**	51	6,1	Pozzaglio ed Uniti	61	»	68	6,1	
39	61	39	**Pozzo - Ostiano**	43	10,4	Ostiano	61	»	72	7,7	
						Gabbioneta Binanuova	61	»	71	2,7	
40	61	40	**Pozzo - Pescarolo ed Uniti**	46	5,0	Pescarolo ed Uniti	61	»	75	5,0	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
41	61	41	**Pozzo - Pessina Cremonese**	42	4,3	Pessina Cremonese	61	CR	76	4,3	
42	61	42	**Pozzo - Volongo**	44	2,5	Volongo	61	»	77	2,5	
43	61	43	**Pozzi - Cremona**	45	138,1	Cremona	61	»	80	127,9	
						Gadesco Pieve Delmona	61	»	81	5,3	
						Persico-Dosimo	61	»	73	4,9	
44	61	44	**Pozzo - Isola Dovarese**	34	4,4	Isola Dovarese	61	»	84	3,6	
						Pessina Cremonese	61	»	76	0,8	
45	61	45	**Pozzo - Malagnino**	43	3,1	Malagnino	61	»	85	3,1	
46	61	46	**Pozzo - Pieve San Giacomo**	40	4,3	Pieve San Giacomo	61	»	86	4,3	
47	61	47	**Pozzo - Cappella de' Picenardi**	41	3,6	Cappella de' Picenardi	61	»	87	3,6	
48	61	48	**Pozzo - Torre de' Picenardi**	39	5,8	Torre de' Picenardi	61	»	88	5,8	
49	61	49	**Pozzo - Drizzona**	34	3,2	Drizzona	61	»	89	3,2	
50	61	50	**Pozzo - Pieve d'Olmi**	36	4,8	Pieve d'Olmi	61	»	91	4,8	
51	61	51	**Pozzo - Sospiro**	36	8,8	Sospiro	61	»	92	8,8	
52	61	52	**Pozzo - Cella Dati**	34	4,1	Cella Dati	61	»	93	4,1	
53	61	53	**Pozzo - Derovere**	36	4,8	Derovere	61	»	94	3,8	
						Pieve San Giacomo	61	»	86	1,0	
54	61	54	**Ca' d'Andrea**	36	4,5	Ca' d'Andrea	61	»	95	4,5	
55	61	55	**Voltido**	35	3,0	Voltido	61	»	96	3,0	
56	61	56	**Solarolo Rainerio**	28	3,7	Solarolo Rainerio	61	»	103	3,7	
57	61	57	**Casteldidone**	27	2,4	Casteldidone	61	»	105	2,4	
58	62	58	**Pozzo - Spineda**	24	2,4	Spineda	62	»	106	2,4	
59	61	59	**Pozzo - Stagno Lombardo**	35	8,2	Stagno Lombardo	61	»	107	8,2	
60	61	60	**Pozzo - San Daniele Po**	32	5,2	San Daniele Po	61	»	108	5,2	
61	61	61	**Pozzo - Motta Baluffi**	31	4,6	Motta Baluffi	61	»	109	4,6	
62	61-62 73-74	62	**Pozzo - Casalmaggiore (Vicobeneghisio)**	26	4,2	Casalmaggiore	61-62 73-74	»	115	4,2	
63	61-62 73-74	63	**Pozzo - Casalmaggiore (Quattrocase)**	22	7,2	Casalmaggiore	61-62 73-74	»	115	7,2	
64	61-62 73-74	64	**Pozzo - Casalmaggiore (Vicomoscano)**	26	5,7	Casalmaggiore	61-62 73-74	»	115	5,7	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			SOLUZIONI IN ALTERNATIVA								
	45	88*bis*A	**Derivazione dal fiume Ticino a mezzo del canale Villoresi**	176/162	9.306,0	Milano	45	MI	134	9164,0	Alternativa allo schema 88 bis. Si prevede l'adduzione diretta dal canale Villoresi senza immissione in falda, a mezzo impianto potabilizzazione.
						Corsico	45		142	142,0	
			SOLUZIONE ALTERNATIVA								
			Pozzi nei comuni di:								
	33	49 A	**Cazzaniga, Aviatico, Cene, Albino, Nembro e Pradalunga**	330	276,4	Villa al Serio	33	BG	143	4,1	Alternativa agli schemi BG33 BG49 BG62 Questa alternativa dovrebbe risultare più conveniente. La posizione più opportuna per questi pozzi va individuata con adeguate ricerche.
						Torre dei Roveri	33	»	154	0,9	
			Pozzi nei comuni di:			Albano San Alessandro	33	»	162	4,7	
	33	49 A	**Zogno, Ubbiale, Sedrina, Strozza, Almenno San Bartolomeo, Villa d'Almè, Almè e Paladina**	250	276,5	Brusaporto	33	»	176	0,7	
						Costa Monticelli	33	»	188	0,8	
						Cavenago	33	»	201	0,6	
						Calcinate	33	»	202	1,9	
						Ghisalba	33	»	216	9,9	
						Seriate	33	»	175	39,7	
						Grassobio	33	»	186	1,4	
						Colzate	33	»	64	0,9	
						Vertova	33	»	65	4,7	
						Albino	33	»	103	18,2	
						Gorle	33	»	152	1,7	
						Azzano San Paolo	33	»	174	5,7	
						Ranica	33	»	142	1,9	
						Lallio	33	»	173	2,3	
						Roncola	33	»	99	6,9	
						Almenno San Salvatore	33	»	113	3,4	
						Torre Boldone	33	»	141	3,8	
						Villa d'Almè	33	»	114	6,4	
						Curno	33	»	151	14,5	
						Mozzo	33	»	139	5,0	
						Valbrembo	33	»	138	1,4	
						Paladina	33	»	123	3,9	
						Almè	33	»	122	6,1	
						Almenno San Bartolomeo	33	»	112	1,3	
						Sedrina	33	»	102	1,1	
						Bergamo	33	»	140	397,0	
						Ponteranica	33	»	124	11,0	

Segue **Regione della LOMBARDIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare l/sec)	*Denominazione dei* comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec	
			SOLUZIONE ALTERNATIVA								
	47	67 A	**Fiume Mella a nord di Brescia** . . . . Risorsa di surrogazione per l'industria.	180	861,0	Brescia	47	BS	122	861,0	Alternativa agli schem BS66 BS67 BS68 Se la falda della zona (BS66-67-68) non risultasse in grado di fornire l'integrazione neces saria, la risorsa idrica BS 67 A potrebbe es sere usata per fornire le industrie della zona queste potrebbero cos mettere a disposizione dell'acquedotto di Brescia una uguale quantità di acqua potabile che attualmente prelevano dalla falda con propri pozzi.
			SOLUZIONE ALTERNATIVA								
	31	11 A	**Lago Maggiore - Laveno Mombello** . . .	193	13,3	Laveno Mombello	31	VA	27	13,3	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione del TRENTINO-ALTO ADIGE — **Provincia di TRENTO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ala	6.535	7.000	1.100	35,9	50,5	—	36	227	50,5	—	—	—	
Albiano	1.187	1.250	150	4,7	—	4,7	—	—	—	21	103	4,7	Acquedotto in costruzione.
Aldeno	1.990	2.200	210	8,0	7,0	1,0	36	186	8,0	—	—	—	Ampliamento opera di presa.
Amblar	238	200	60	1,0	3,0	—	10	35	1,0	—	—	—	
Andalo	940	1.230	3.150	19,5	7,7	11,8	20	97	7,7	20	97	11,8	Progetto da finanziare. Acqua già riservata.
Arco	10.418	12.000	6.400	72,3	40,0	32,3	35	195	40,0	35	22	32,3	
Avio	3.709	3.900	450	13,5	19,5	—	35	226	13,5	—	—	—	
Banco	298	300	—	1,0	1,5	—	10	31	1,0	—	—	—	
Baselga Pine	4.072	5.330	6.300	52,5	52,5	—	21	116	52,5	—	—	—	
Baselga Vezzano	243	200	100	1,1	3,5	—	21	125	1,1	—	—	—	
Bedollo	1.753	1.900	1.050	12,3	5,0	7,3	21	104	5,0	21	14	7,3	Sorgente Val dell'Inferno.
Bersone	340	400	—	0,9	3,0	—	35	190	0,9	—	—	—	
Besenello	1.518	1.520	50	4,6	5,0	—	36	187	4,6	—	—	—	
Bezzecca	541	640	1.510	9,5	10,0	—	35	204	9,5	—	—	—	
Bieno	577	500	500	4,2	6,0	—	22	132	4,2	—	—	—	
Bleggio Inferiore	931	980	800	5,5	14,5	—	20	153	5,5	—	—	—	
Bleggio Superiore	1.759	1.600	700	8,4	14,0	—	20	161	8,4	—	—	—	
Bocenago	369	420	220	2,1	7,0	—	20	110	2,1	—	—	—	
Bolbeno	317	250	50	0,9	3,0	—	20	159	0,9	—	—	—	
Bondo	603	630	1.000	7,1	4,0	3,1	35	157	4,0	35	19	3,1	Sorgente Dispensa.
Bondone	768	700	350	3,4	11,0	—	35	223	3,4	—	—	—	
Borgo Valsugana	4.828	6.320	2.500	37,1	13,0	23,0	21	166	13,0	21	166	23,0	Progetto nuovo acquedotto già finanziato. Acqua già riservata.
Bosentino	364	560	280	3,0	3,0	—	21	177	3,0	—	—	—	
Breguzzo	555	560	750	5,7	5,0	0,7	20	158	5,0	20	19	0,7	Sorgente Dispensa.
Brentonico	3.353	2.250	2.100	21,2	20,0	1,2	35	224	20,0	35	224	1,2	Progetto nuovo acquedotto già finanziato. Acqua già riservata.
Bresimo	453	460	200	3,0	7,2	—	10	11	3,0	—	—	—	
Brez	1.100	900	300	4,5	5,0	—	10	6	4,5	—	—	—	
Brione	249	260	50	1,2	3,0	—	35	208	1,2	—	—	—	
Caderzone	479	400	500	4,2	7,0	—	20	93	4,2	—	—	—	
Cagnò	430	400	100	1,5	7,0	—	10	22	1,5	—	—	—	
Calavino	1.071	800	500	4,8	30,0	—	21	154	4,8	—	—	—	
Calceranica al Lago	1.040	1.300	2.100	16,2	5,7	10,5	36	178	5,7	36	178	10,5	Progetto nuovo acquedotto già finanziato. Acqua già riservata.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Caldes	1.246	1.200	150	4,6	3,8	0,8	9	28	4,6	—	—	—	Ampliamento opera di presa.
Caldonazzo	2.165	2.250	2.550	22,9	11,4	11,5	36	179	11,4	36	17	11,5	Sorgente Val in Bach.
Calliano	934	1.000	130	3,4	5,0	—	36	199	3,4	—	—	—	
Campitello di Fassa	477	460	1.500	9,3	6,0	3,3	11	2	9,3	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Campodenno	1.517	1.500	100	6,0	7,0	—	21	66	6,0	—	—	—	
Canal San Bovo	3.130	2.500	750	12,9	12,0	—	22	91	12,0	—	—	—	Ampliamento opere di presa (1).
Canazei	1.193	1.500	5.300	30,8	42,0	—	11	4	30,8	—	—	—	
Capriana	825	850	100	2,5	6,8	—	21	65	2,5	—	—	—	
Carano	869	900	500	5,7	6,0	—	21	56	5,7	—	—	—	
Carisolo	560	560	600	4,9	4,2	0,9	20	84	4,9	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Carzano	452	460	—	1,2	4,0	—	22	148	4,2	—	—	—	
Casez	286	200	50	0,9	4,5	—	10	32	0,9	—	—	—	
Castel Condino	441	440	100	1,9	1,5	0,4	35	202	1,9	—	—	—	Ampliamento opere di presa
Castelfondo	924	920	100	3,8	1,5	2,3	10	1	1,5	10	7	2,3	Sorgente Urvan.
Castello di Fiemme	1.965	2.100	1.550	14,6	20,7	—	21	67	14,6	—	—	—	
Castello Tesino	2.435	2.600	3.030	25,6	8,9	16,7	22	134	8,9	—	23	16,7	
Castelnuovo	1.007	1.100	70	3,4	4,0	—	22	167	3,4	—		—	
Cavalese	3.400	4.450	4.800	45,5	50,0	—	22	68	45,5	—	—	—	
Cavareno	1.054	1.000	2.090	14,1	15,0	—	10	15	14,1	—	—	—	
Cavedago	574	500	500	4,0	2,5	1,5	20	85	2,5	20	85	1,5	In consorzio con Andalo. Acqua già riservata.
Cavedine	2.472	2.200	250	8,8	6,6	2,2	36	174	6,6	21	18	2,2	Sorgente Rio Freddo.
Cavizzana	289	320	—	1,0	2,5	—	10	29	1,0	—	—	—	
Cembra	1.491	1.550	400	6,6	4,0	2,6	21	103	4,0	21	103	2,6	Progetto nuovo acquedotto da finanziare. Acqua già riservata.
Centa San Nicolò	672	450	100	1,5	4,3	—	36	189	1,5	—	—	—	
Cimego	522	600	120	2,2	7,0	—	35	203	2,2	—	—	—	
Cimone	784	700	50	1,8	3,0	—	36	185	1,8	—	—	—	
Cinte Tesino	748	700	500	4,8	6,0	—	22	156	4,8	—	—	—	
Cis	424	350	200	2,4	3,0	—	10	21	2,4	—	—	—	
Civezzano	2.558	2.400	380	7,9	10,5	—	21	126	7,9	—	—	—	
Cles	4.804	6.300	1.750	36,6	17,5	19,1	10	30	17,5	20	12	19,1	Sorgente Malga Flavon.
Cloz	806	600	400	4,4	3,0	1,4	10	14	4,4	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Commezzadura	924	1.000	450	5,8	19,5	—	20	41	5,8	—	—	—	
Concei	795	850	1.500	9,9	10,0	—	35	193	9,9	—	—	—	
Condino	1.297	1.400	270	5,7	7,0	—	35	209	5,7	—	—	—	
Coredo	1.244	1.300	1.850	14,7	8,0	6,7	10	37	14,7	—	11	6,7	Ampliamento opere di presa.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Croviana	428	500	200	2,7	24,0	—	9	43	2,7	—	—	—	
Cunevo	525	500	150	2,5	1,5	1,0	21	61	2,5	—	—	—	Ampliamento opere di presa (1).
Daiano	594	600	1.800	11,0	3,5	7,5	21	57	3,5	21	10	7,5	Sorgente Val Stava.
Dambel	535	350	—	1,2	2,5	—	10	24	1,2	—	—	—	
Daone	701	800	200	4,1	4,0	—	35	170	4,0	—	—	—	
Darè	220	300	50	1,1	6,0	—	20	137	1,1	—	—	—	
Denno	1.200	1.300	250	5,1	3,0	2,1	21	62	5,1	—	—	—	Ampliamento opere di presa (1).
Dimaro	800	700	540	5,1	15,0	—	20	49	5,1	—	—	—	
Don	256	200	50	0,8	5,0	—	10	34	0,8	—	—	—	
Dorsino	666	520	50	1,6	1,2	0,4	20	122	1,6	—	—	—	Progetto ampliamento acquedotto esistente già finanziato.
Drena	504	480	100	1,6	2,5	—	35	184	1,6	—	—	—	
Drò	2.927	3.500	470	11,5	14,0	—	35	173	11,5	—	—	—	
Faedo	560	450	250	2,8	1,0	1,8	21	88	2,8	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Fai della Paganella	886	800	3.060	17,2	5,1	12,1	20	86	5,1	20	86	12,1	Progetto nuovo acquedotto in consorzio con Andalo. Acqua già riservata.
Faver	822	830	100	2,5	1,5	1,0	21	89	1,5	21	103	1,0	Progetto nuovo acquedotto da finanziare. Acqua già riservata.
Fiavè	1.202	1.100	350	6,1	13,0	—	20	172	6,1	—	—	—	
Fiera di Primiero	588	560	2.400	12,4	48,0	—	22	106	12,4	—	—	—	
Fierozzo	552	380	50	1,6	11,7	—	21	128	1,6	—	—	—	
Flavon	502	460	50	1,8	3,0	—	21	51	1,8	—	—	—	
Folgaria	3.697	3.500	7.300	47,3	25,0	22,3	36	207	25,0	36	207	22,3	Progetti nuovi acquedotti in parte già finanziati. Acqua già riservata.
Fondo	1.728	1.650	1.200	12,9	12,0	—	10	7	12,0	—	—	—	
Fornace	910	1.050	200	3,7	1,5	2,2	21	114	1,5	21	103	2,2	Progetto nuovo acquedotto in consorzio con Cembra. (Bassa Val di Cembra) Acqua già riservata.
Frassilongo	623	580	100	2,2	3,0	—	21	145	2,2	—	—	—	
Garniga	436	430	200	2,3	5,8	—	21	175	2,3	—	—	—	
Giovo	2.314	2.430	330	7,2	4,4	2,8	21	101	4,4	21	103	2,8	Progetto nuovo acquedotto in consorzio con Cembra. Acqua già riservata.
Giustino	507	700	520	4,8	3,0	1,8	20	94	3,0	—	94	1,8	Progetto già finanziato Acqua già riservata.
Grauno	275	280	—	0,6	3,0	—	21	79	0,6	—	—	—	
Grigno	2.807	2.200	190	6,9	12,0	—	22	181	6,9	—	—	—	
Grumes	610	700	50	1,9	5,0	—	21	78	1,9	—	—	—	
Imer	1.281	1.500	1.200	10,8	27,0	—	22	120	10,8	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Isera	1.847	1.800	50	5,7	15,0	—	36	214	5,7	—	—	—	
Ivano Fracena	339	340	—	1,0	1,5	—	22	155	1,0	—	—	—	
Lardaro	206	150	250	1,1	10,0	—	35	183	1,1	—	—	—	
Lasino	1.100	1.100	400	5,3	5,5	—	21	163	5,3	—	—	—	
Lavarone	1.320	1.000	6.100	31,6	5,5	26,1	36	200	5,5	—	21	26,1	
Lavis	4.477	6.270	600	21,2	40,0	—	21	100	21,2	—	—	—	
Levico	5.684	6.000	6.600	61,0	60,0	—	21	180	60,0	—	—	—	
Lisignago	527	550	—	1,1	2,3	—	21	102	1,1	—	—	—	
Livo	1.081	900	20	2,8	8,0	—	10	12	2,8	—	—	—	
Lomaso	1.558	1.250	400	6,0	12,0	—	20	162	6,0	—	—	—	
Lona Lases	719	780	260	2,6	3,6	—	21	115	2,6	—	—	—	
Luserna	642	650	100	2,6	0,4	2,2	36	201	0,4	—	21	2,2	
Malè	1.877	2.000	2.050	17,4	12,5	4,9	9	26	12,5	20	26	4,9	Acquedotto in corso di costruzione. Acqua già riservata.
Malosco	333	280	1.000	6,0	8,0	—	10	3	6,0	—	—	—	
Massimeno	100	80	—	0,3	3,0	—	20	95	0,3	—	—	—	
Mazzin	370	400	1.000	6,2	2,4	3,8	11	3	2,4	11	6	3,8	Sorgente Fraina.
Mezzana	1.029	900	320	4,1	7,0	—	20	40	4,1	—	—	—	
Mezzano	1.568	1.620	1.500	13,5	16,0	—	22	105	13,5	—	—	—	
Mezzacorona	3.639	4.000	130	14,7	20,0	—	21	76	14,7	—	—	—	
Mezzolombardo	4.873	5.100	150	18,5	30,0	—	21	75	18,5	—	—	—	
Moena	2.499	3.250	6.800	47,4	33,0	14,4	11	38	33,0	11	38	14,4	Progetto nuovo impianto da finanziare. Acqua già riservata
Molina di Ledro	1.524	1.520	1.800	15,2	19,0	—	35	217	15,2	—	—	—	
Molveno	937	1.220	3.600	22,4	10,0	12,4	20	96	10,0	20	96	12,4	Progetto nuovo acquedotto da finanziare. Acqua già riservata.
Monclassico	885	700	300	4,5	19,0	—	9	42	4,5	—	—	—	
Montagne	390	550	—	1,0	10,8	—	20	138	1,0	—	—	—	
Mori	6.396	7.700	120	29,7	31,2	—	36	219	29,7	—	—	—	
Nago-Torbole	2.081	2.500	4.750	31,6	12,5	19,1	35	218	12,5	—	22	19,1	
Nanno	715	650	50	1,9	4,0	—	21	52	1,9	—	—	—	
Nave San Rocco	780	900	50	2,3	4,0	—	21	99	2,3	—	—	—	
Nogaredo	1.260	1.300	—	3,1	2,7	—	36	205	2,7	—	—	—	
Nomi	1.208	1.230	—	3,8	2,5	1,3	36	198	3,8	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Novaledo	794	500	—	1,5	7,0	—	21	165	1,5	—	—	—	
Ospedaletto	808	730	—	2,0	3,0	—	22	169	2,0	—	—	—	
Ossana	886	1.000	1.700	10,4	7,5	2,9	20	48	10,4	—	—	—	Ampliamento opere di presa (1).

Regione del TRENTINO-ALTO ADIGE *Segue* **Provincia di TRENTO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Padergnone	566	650	250	3,2	9,0	—	21	141	3,2	—	—	—	
Palù del Fersina	337	330	200	1,9	0,5	1,4	21	117	1,9	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Panchia	565	600	500	4,6	8,0	—	22	70	4,6	—	—	—	
Pannone	1.980	2.000	1.200	11,5	13,0	—	35	213	11,5	—	—	—	
Peio	2.139	2.300	3.200	25,6	38,0	—	9	25	25,6	—	—	—	
Pellizzano	1.012	1.000	600	6,2	8,0	—	20	39	6,2	—	—	—	
Pelugo	333	330	100	1,5	6,0	—	20	121	1,5	—	—	—	
Pergine Valsugana	11.964	15.000	2.100	64,8	44,6	20,2	21	143	44,6	—	20	20,2	
Pieve di Bono	1.478	2.000	700	8,7	19,0	—	35	192	8,7	—	—	—	
Pieve di Ledro	383	410	2.000	10,9	4,0	6,9	35	211	4,0	35	211	6,9	Progetto nuovo acquedotto già finanziato. Acqua già riservata.
Pievetesino	1.108	700	1.040	8,0	13,0	—	22	133	8,0	—	—	—	
Pinzolo	2.271	3.200	8.400	54,4	114,0	—	20	72	54,4	—	—	—	
Pomarolo	1.512	1.320	—	3,6	4,0	—	36	197	3,6	—	—	—	
Pozza di Fassa	1.250	1.300	4.140	25,7	43,0	—	11	9	25,7	—	—	—	
Praso	492	450	100	1,6	3,0	—	35	182	1,6	—	—	—	
Predazzo	3.783	4.950	3.140	40,3	31,0	9,3	22	59	31,0	22	59	9,3	Progetto nuovo acquedotto da finanziare. Acqua già riservata.
Preore	306	330	50	1,0	8,0	—	20	152	1,0	—	—	—	
Prezzo	285	260	50	0,9	2,0	—	35	191	0,9	—	—	—	
Rabbi	2.139	1.700	1.000	10,6	10,0	—	9	10	10,0	—	—	—	
Ragoli	734	760	100	2,6	6,5	—	20	139	2,6	—	—	—	
Revò	1.260	900	240	3,8	4,7	—	10	13	3,8	—	—	—	
Riva	10.711	14.000	7.900	111,0	35,3	75,7	35	212	35,3	—	22	75,7	
Romallo	661	550	100	2,1	1,5	0,6	10	23	2,1	—	—	—	Ampliamento opera di presa.
Romeno	1.310	1.500	770	9,7	6,0	3,7	10	33	6,0	10	9	3,7	Sorgente Salin.
Roncegno	2.786	2.000	1.500	13,8	28,0	—	21	146	13,8	—	—	—	
Ronchi Valsugana	459	350	50	1,4	7,0	—	21	147	1,4	—	—	—	
Roncone	1.503	1.800	600	10,4	15,0	—	35	171	10,4	—	—	—	
Ronzone	413	400	1.000	6,7	4,0	2,7	10	17	4,0	10	8	2,7	Sorgente Val Contres.
Roverè della Luna	1.399	1.100	50	5,7	9,0	—	21	64	5,7	—	—	—	
Rovereto	25.638	39.330	8.000	256,6	403,0	—	36	220	256,6	—	—	—	
Ruffre	554	450	920	5,8	6,0	—	10	18	5,8	—	—	—	
Rumo	1.149	1.200	200	4,5	14,3	—	10	5	4,5	—	—	—	
Sagron-Miss	374	320	300	2,6	4,4	—	22	92	2,6	—	—	—	
Samone	534	470	100	2,0	2,0	—	22	131	2,0	—	—	—	
San Lorenzo in Banale	1.221	1.500	1.020	9,8	2,0	7,8	20	111	2,0	20	111	7,8	Progetto per nuovo acquedotto già finanziato. Acqua già riservata.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Michele all'Adige	1.531	2.000	250	6,6	4,5	2,1	21	87	4,5	21	13	2,1	Sorgente Santa.
Sant'Orsola	960	970	600	5,1	4,0	1,1	21	127	4,0	21	127	1,1	Progetto per nuovo acquedotto già finanziato.
Sanzeno	286	400	200	2,5	1,8	0,7	10	36	1,8	10	11	0,7	Sorgente Verdes.
Sarnonico	520	580	610	5,7	10,0	—	10	16	5,7	—	—	—	
Scurelle	1.113	1.200	100	3,0	18,0	—	22	119	3,0	—	—	—	
Segonzano	1.805	1.900	150	6,0	8,0	—	21	90	6,0	—	—	—	
Sfruz	332	200	150	1,7	15,0	—	10	46	1,7	—	—	—	
Siror	1.138	1.000	3.000	17,8	43,0	—	22	82	17,8	—	—	—	
Smarano	358	280	450	3,4	30,0	—	10	45	3,4	—	—	—	
Soraga	427	420	1.500	8,7	5,0	3,7	11	20	5,0	11	20	3,7	Progetto nuovo acquedotto da finanziare. Acqua già riservata.
Sover	1.284	1.100	200	3,9	10,0	—	21	80	3,9	—	—	—	
Spera	538	580	150	2,7	6,5	—	22	149	2,7	—	—	—	
Spiazzo	919	780	900	6,4	9,0	—	20	108	6,4	—	—	—	
Spormaggiore	1.152	900	330	4,1	7,0	—	21	74	4,1	—	—	—	
Sporminore	802	700	100	2,7	5,5	—	21	73	2,7	—	—	—	
Stenico	1.326	900	500	5,7	53,0	—	20	140	5,7	—	—	—	
Storo	3.509	4.550	530	17,5	17,5	—	35	215	17,5	—	—	—	
Strembo	355	290	400	3,2	6,0	—	20	109	3,2	—	—	—	
Strigno	1.495	1.470	560	6,8	14,0	—	22	150	6,8	—	—	—	
Taio	2.344	2.340	370	8,0	8,8	—	21	53	8,0	—	—	—	
Tassullo	1.956	2.100	100	6,8	7,5	—	10	44	6,8	—	—	—	
Telve	1.580	1.480	520	7,5	7,5	—	22	118	7,5	—	—	—	
Telve di Sopra	659	670	300	4,0	4,5	—	22	130	4,0	—	—	—	
Tenna	648	580	600	5,0	10,0	—	21	164	5,0	—	—	—	
Tenno	1.678	1.550	300	5,7	14,0	—	35	195	5,7	—	—	—	
Terlago	1.242	1.200	100	3,9	10,0	—	21	112	3,9	—	—	—	
Terragnolo	1.822	1.430	110	3,9	5,7	—	36	122	3,9	—	—	—	
Terres	404	450	50	1,6	2,0	—	21	50	1,6	—	—	—	
Terzolas	611	570	150	2,6	2,0	0,6	9	27	2,0	20	27	0,6	Acquedotto in costruzione Acqua già riservata.
Tesero	2.426	2.800	1.650	20,4	33,0	—	22	69	20,4	—	—	—	
Tiarno di Sopra	755	790	200	2,8	3,5	—	35	216	2,8	—	—	—	
Tiarno di Sotto	725	650	600	5,4	6,0	—	35	210	5,4	—	—	—	
Tione di Trento	2.671	3.500	1.000	18,7	35,0	—	20	151	18,7	—	—	—	
Ton	1.370	1.000	50	3,0	5,0	—	21	63	3,0	—	—	—	
Tonadico	1.169	1.300	1.500	12,6	22,0	—	22	83	12,6	—	—	—	
Torcegno	759	800	150	3,3	3,0	—	21	129	3,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Trambileno	1.440	1.100	100	3,1	2,9	—	36	221	2,9	—	—	—	
Transacqua	1.639	1.830	2.000	12,2	21,0	—	22	107	12,2	—	—	—	
Trento	75.154	174.230	18.000	1.003	548,0	455,0	21	142	548,0	21	15-16	455,0	Acqua di falda dell'Avisio e torrente Fersina. Saranno immesse nell'acquedotto cittadino in relazione alle effettive necessità mediante appositi impianti di sollevamento.
Tres	591	500	100	1,9	4,0	—	21	54	1,9	—	—	—	
Tuenno	2.373	2.600	500	11,9	12,0	—	21	60	11,9	—	—	—	
Valda	310	250	50	0,8	4,0	—	21	77	0,8	—	—	—	
Valfloriana	1.000	900	100	2,7	7,6	—	21	81	2,7	—	—	—	
Vallarsa	2.258	1.600	500	6,7	24,0	—	36	225	6,7	—	—	—	
Varena	929	1.200	1.200	10,6	22,5	—	22	58	10,6	—	—	—	
Vattaro	659	1.100	400	5,6	3,2	2,4	36	188	3,2	36	188	2,4	Progetto nuovo acquedotto da finanziare. Acqua già riservata
Vermigliò	2.073	1.800	1.200	14,6	12,0	4,0	20	47	12,0	20	47	4,0	Acquedotto in costruzione. Acqua già riservata.
Vervò	662	660	100	2,3	13,0	—	21	55	2,3	—	—	—	
Vezzano	1.977	1.850	300	7,5	10,0	—	21	123	7,5	—	—	—	
Vignola-Falesina	321	500	100	1,5	2,8	—	21	144	1,5	—	—	—	
Vigo di Fassa	758	800	1.520	15,4	16,0	—	11	19	15,4	—	—	—	
Vigolo Baselga	356	320	100	1,1	8,0	—	21	124	1,1	—	—	—	
Vigolo Vattaro	1.353	1.450	900	9,7	1,6	8,0	36	176	1,6	36	176	8,0	Progetto nuovo acquedotto da finanziare. Acqua già riservata.
Vigo Rendena	343	370	200	2,4	9,0	—	20	136	2,4	—	—	—	
Villa Agnedo	769	700	50	2,1	3,0	—	22	168	2,1	—	—	—	
Villa Lagarina	1.986	1.900	550	7,8	12,0	—	36	196	7,8	—	—	—	
Villa Rendena	760	780	400	4,7	11,1	—	20	135	4,7	—	—	—	
Volano	2.062	2.200	85	6,8	8,5	—	36	206	6,8	—	—	—	
Zambana	845	1.100	50	4,1	6,0	—	21	98	4,1	—	—	—	
Ziano di Fiemme	1.165	1.250	1.500	11,8	24,9	—	22	71	11,8	—	—	—	
Zuclo	423	380	—	1,0	18,0	—	20	160	1,0	—	—	—	(1) Non si reputa in realtà necessaria la integrazione dato che una parte delle case sparse non sono nè possono essere servite dall'acquedotto per ragioni tecniche.

Le integrazioni calcolate riguardano tutto il territorio comunale. Esse quindi contemplano forniture d'acqua a case sparse o piccole località che non possono essere servite dall'acquedotto e che generalmente usano acquedotti propri. Ciopertanto si segnalano in queste note le integrazioni veramente necessarie e che sono diverse da quelle suddette.

Si tratta generalmente di potenziare acquedotti esistenti che sono riportati con il loro numero anche nella colonna « nuovi acquedotti » intesi come adduttori della portata di integrazione.

Quando si ritiene necessario, viene proposta la riserva delle acque all'elenco apposito e, in tal caso, si contraddistinguono relativi prelevamenti idrici con (r) *e con il numero corrispondente dell'elenco acque da riservare.*

Regione del TRENTINO-ALTO ADIGE — **Provincia di BOLZANO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aldino	1.366	1.560	450	6,0	6,7	—	10	106	6,0	—	—	—	Progetto da finanziare. Si deriva tutto il fabbisogno dalle nuove sorgenti in quanto le vecchie sono inquinate.
Andriano	495	495	130	1,6	1,5	—	10	92	1,5	—	—	—	
Anterivo	456	524	200	2,3	2,0	—	21	114	2,0	—	—	—	
Appiano	7.912	11.076	2.660	42,3	49,5	—	10	96	42,3	—	—	—	
Avelengo	578	665	550	4,4	4,4	—	10	55	13,0	10	55	4,4	
Badia	1.907	2.383	5.060	30,1	16,0	—	11	72	30,1	—	—	—	Ampliamento opere di presa
Barbiano	1.198	794	400	4,1	—	4,1	11	70	—	11	5	(r) 4,1	Non esiste acquedotto; prevista derivazione dalla sorgente « Pennleger ».
Bolzano	88.799	137.000	11.000	721,4	570,0	151,4	10	97	(r)721,4	—	5'	—	Impinguamento a mezzo pozzi esistenti. Qualsiasi nuova esigenza può essere soddisfatta con la perforazione di altri pozzi.
Braies	726	835	900	6,7	12,0	—	4/B	46	6,7	—	—	—	
Brennero	2.645	3.042	2.000	19,4	13,4	6,0	1	3	13,4	1	3	5,0	Progetto da finanziare per nuovo acquedotto valico di confine; necessario abbandono sorgenti e derivare l/sec 6,00 solo per il valico.
Bressanone	13.456	20.500	4.100	110,3	51,3	59,0	4/A	43	51,3	4/A	3	(r) 59,0	Non esiste progetto. L'integrazione si riduce a 40,7 l/sec. per alimentare la città; derivazione sorgenti « Rio Scoleres ».
Bronzolo	1.704	2.130	60	7,4	1,0	6,4	10	105	1,0	10	105	6,4	Progetto da finanziare, prelevamento da pozzi di 7,4 l/sec. perchè sorgenti inquinate.
Brunico	8.631	13.378	3.000	68,4	51,0	17,4	4/A	26	51,0	43	26	17,4	Progetto da finanziare. La *integrazione si riduce* a 8,30 l/sec. per quanto sopra detto.
Caines	210	210	250	1,8	3,0	—	4/A	40	1,8	—	—	—	
Caldaro	5.108	5.874	1.825	30,7	34,9	—	10	100	30,7	—	—	—	
Campo di Trens	2.163	2.163	450	8,6	13,2	—	4/A	7	8,6	—	—	—	
Campo Tures	3.426	4.282	2.585	24,8	13,0	11,8	4/B	9	13,0	4/B	9	11,8	Progetto da finanziare.
Castelbello	2.158	2.482	350	8,2	8,2	—	9	64	8,2	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castelrotto	4.437	6.222	4.050	36,7	34,0	2,7	11	81	34,0	—	—	—	
Cermes	888	1.021	130	2,7	2,5	—	10	65	2,7	—	—	—	
Chienes	1.948	2.435	410	10,2	4,5	5,7	4/A	17	4,5	4/A	2	(r) 5,7	Sorgente « Ca di Sopra ».
Chiusa	3.632	4.540	1.200	19,0	18,0	1,0	4/A	58	18,0	—	—	—	
Cornedo all'Isarco	2.486	3.107	170	8,5	7,2	1,3	10	98	7,2	—	—	1,3	Progetto da finanziare. In realtà il fabbisogno si eleva a 2,15 per il centro di Cardano.
Cortaccia	1.997	2.496	40	5,3	9,6	—	21	109	5,3	—	—	—	
Cortina all'Adige	483	604	140	2,1	2,6	—	21	115	2,1	—	—	—	
Corvara in Badia	682	852	4.500	23,3	23,0	—	11	85	23,3	—	—	—	
Curon Venosta	2.187	2.515	1.330	14,5	28,0	—	3	10	14,5	—	—	—	
Dobbiaco	2.559	3.198	3.590	27,2	44,8	—	4/B	31	27,2	—	—	—	
Egna	3.512	4.390	960	16,9	25,8	—	21	112	16,9	—	—	—	
Falzes	1.221	1.404	90	4,4	4,4	—	4/A	18	3,0	4/A	18	1,4	In realtà non abbisogna di integrazione per quanto sopra detto.
Fiè	2.025	2.329	1.300	12,3	11,0	1,3	11	93	11,0	—	—	—	
Fortezza	1.366	1.571	205	4,5	10,5	—	4/A	13	4,5	—	—	—	
Funes	2.050	2.357	320	7,1	17,6	—	11	59	7,1	—	—	—	
Gais	1.776	2.042	270	6,9	11,2	—	4/A	19	6,9	—	—	—	
Gargazzone	817	939	160	2,9	8,0	—	10	78	2,9	—	—	—	
Glorenza	792	792	1.080	7,4	7,0	0,4	9	49	7,0	—	—	—	
Laces	3.426	3.940	700	16,5	20,0	—	9	63	16,5	—	—	—	
Lagundo	3.018	3.471	1.560	18,3	18,3	—	4	38	14,5	4	38	3,9	In consorzio con Merano.
Laion	1.867	2.142	450	7,4	12,9	—	11	71	7,4	—	—	—	
Laives	8.403	13.025	750	51,4	35,0	16,4	10	102	35,0	10	102	16,4	Progetto da finanziare.
Lana	5.950	8.330	1.600	34,3	27,0	7,3	10	66	27,0	10	66	7,3	In consorzio con Merano.
Lasa	3.371	4.214	220	17,5	16,0	1,5	9	61	16,0	—	—	—	
Lauregno	465	535	10	1,5	0,9	0,6	10	95	1,5	—	—	0,6	Necessita ampliamento opere di presa.
Luson	1.390	1.598	25	4,0	7,0	—	4/A	24	4,0	—	—	—	
Magrè	1.105	1.270	20	3,0	8,0	—	21	113	3,0	—	—	—	
Malles	4.540	5.675	1.670	31,9	34,0	—	3	35	31,9	—	—	—	
Marebbe	2.269	2.836	2.500	20,3	19,0	1,3	4/B	45	19,0	—	—	—	
Marlengo	2.034	2.034	1.400	10,9	10,9	—	10	53	6,0	10	53	4,9	In consorzio con Merano.
Martello	948	1.090	200	4,0	6,6	—	9	75	4,0	—	—	—	
Meltina	1.035	588	180	3,7	1,4	2,3	10	79	1,4	10	79	2,3	Progetto da finanziare solo per la frazione di Frassineto, a cui si riferisce il fabbisogno da integrare.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Merano	30.614	47.233	17.000	317,1	147,0	170,1	4	54	147,0	9	54	170,1	Progetto da finanziare in consorzio con Lana-Marlengo-Lagundo.
Monguelfo	2.179	2.506	700	11,8	12,5	—	4/B	30	11,8	—	—	—	
Montagna	1.387	1.595	300	5,0	11,3	—	21	110	5,0	—	—	—	
Moso in Passiria	2.141	2.462	280	7,4	4,6	2,8	4	11	4,6	4	11	2,8	In realtà non abbisogna di integrazione per quanto sopra detto.
Nalles	899	1.034	500	4,9	10,0	—	10	88	4,9	—	—	—	
Naturno	3.084	3.546	760	11,6	9,8	1,8	10	51	11,4	—	—	1,8	In realtà non abbisogna di integrazione per quanto sopra detto.
Naz Sciaves	1.207	1.388	180	4,7	4,0	0,7	4/A	22	4,7	—	—	0,7	Idem.
Nova Levante	1.372	1.715	2.520	16,8	15,0	1,8	11	104	16,8	—	—	1,8	Idem.
Nova Ponente	2.956	3.695	1.615	15,0	17,0	—	10	103	15,0	—	—	—	
Ora	2.239	2.798	765	14,3	20,0	—	21	108	14,3	—	—	—	
Ortisei	3.196	4.474	4.800	42,5	16,0	26,5	11	82	16,0	11	82	26,5	Progetto da finanziare.
Parcines	2.033	2.338	800	9,8	13,8	—	4	37	9,8	—	—	—	
Perca	821	944	75	2,8	3,5	—	4/B	27	2,8	—	—	—	
Plaus	290	333	25	1,3	2,3	—	10	52	1,3	—	—	—	
Ponte Gardena	285	356	50	1,1	5,0	—	11	80	1,1	—	—	—	
Postal	1.032	1.186	500	4,8	1,0	3,8	10	67	1,0	10	67	3,8	In realtà non abbisogna di integrazione per quanto sopra detto.
Prato allo Stelvio	2.624	3.280	430	15,2	6,5	8,7	9	60	6,5	9	60	8,7	Progetto da finanziare solo per il capoluogo. Integrazione reale fabbisogno 6,5 l/sec.
Predoi	674	775	240	2,8	0,5	2,3	1/A	1	0,5	1/A	1	2,3	Progetto da finanziare.
Proves	407	468	15	1,6	0,5	1,1	10	94	1,6	—	—	1,1	Ampliamento opere di presa. Non urgenti.
Racines	3.166	3.641	300	11,5	8,8	—	4	5	11,5	—	—	—	
Rasun Anterselva	2.192	2.521	650	10,3	23,0	—	4/B	28	10,3	—	—	—	
Renon	4.750	5.462	4.500	35,9	24,3	11,6	11	91	24,3	11	91	11,6	
Rifiano	838	1.047	450	4,6	4,7	—	4	41	4,6	—	—	—	
Rio di Pusteria	2.024	2.530	530	8,8	38,2	—	4/A	14	8,8	—	—	—	
Rodengo	893	1.027	120	3,0	7,8	—	4/A	21	3,0	—	—	—	
Salorno	2.782	3.199	435	12,2	19,5	—	21	116	12,2	—	—	—	
San Candido	2.961	3.701	3.110	25,9	38,8	—	4/B	32	25,9	—	—	—	
San Felice	335	385	15	1,1	4,9	—	10	87	1,1	—	—	—	
San Genesio	1.965	2.260	500	8,6	6,0	2,6	10	90	8,6	—	—	2,6	
San Leonardo in Passiria	2.672	3.340	1.200	13,8	5,4	8,4	4	12	5,4	4	12	8,4	Progetto da finanziare per il solo capoluogo che abbisogna di un'integrazione di 5,4 l/sec.

Regione del TRENTINO-ALTO ADIGE

Segue Provincia di BOLZANO

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Lorenzo	2.415	2.777	600	9,9	32,0	—	4/A	25	9,9	—	—	—	
San Martino in Badia	2.290	2.862	1.000	12,3	17,5	—	4/A	44	12,3	—	—	—	
San Martino in Passiria	2.179	2.724	350	10,0	8,3	1,7	4	20	8,3	—	—	1,7	
San Pancrazio	1.871	2.152	300	6,4	5,0	1,4	10	74	5,0	—	—	1,4	Progetto da finanziare per il solo capoluogo che abbisogna di un'integrazione 5,4 l/sec.
Santa Cristina	1.306	1.828	3.000	19,2	23,0	—	11	83	19,2	—	—	—	
Sarentino	5.656	6.504	850	21,3	15,0	6,3	10	56	15,0	4	56	6,3	Idem.
Scena	2.037	2.347	1.800	14,5	13,0	1,5	4	42	13,0	—	—	1,5	Idem.
Selva dei Molini	1.596	1.835	45	4,9	3,5	1,4	4/A	8	4,9	—	—	1,4	Idem.
Selva di Val Gardena	1.604	2.245	5.000	28,8	36,0	—	11	84	28,8	—	—	—	
Senale	378	434	150	1,7	2,7	—	10	86	1,7	—	—	—	
Senales	1.346	1.548	450	7,0	5,5	1,5	3	36	7,0	—	—	1,5	In realtà non abbisogna di integrazione per quanto sopra detto.
Sesto	1.615	2.018	3.000	19,2	20,0	—	4/B	47	19,2	—	—	—	
Silandro	4.330	6.062	1.125	27,5	24,0	3,5	3	62	24,0	9	62	3,5	Idem.
Sluderno	1.404	1.755	700	10,5	10,0	0,5	3	50	10,0	—	—	0,5	Idem.
Stelvio	1.558	1.947	4.000	23,8	5,0	18,8	9	73	5,0	9	73	18,8	Progetti da finanziare per due acquedotti di Trafoi e Gomagoi; ognuno per 9,05 l/sec.
Terento	1.120	1.288	240	5,0	5,0	1,5	4/A	16	3,5	4/A	16	1,5	In realtà non abbisogna di integrazione per quanto sopra detto.
Terlano	2.716	3.395	1.210	12,7	16,0	—	10	89	12,7	—	—	—	
Termeno	2.714	3.121	770	14,2	20,0	—	10	107	14,2	—	—	—	
Tesimo	1.806	2.077	400	7,4	11,0	—	10	77	7,4	—	—	—	
Tires	772	888	900	6,3	3,5	2,8	11	99	3,5	11	99	2,8	Progetto da finanziare per l'acquedotto del solo capoluogo.
Tirolo	1.724	1.983	1.200	10,0	10,0	—	4	39	10,0	—	—	—	
Trodena	988	1.136	350	4,5	4,5	—	21	111	4,5	—	—	—	
Tubre	1.004	1.155	120	4,0	22,0	—	8	48	4,0	—	—	—	
Ultimo	3.043	4.649	380	12,1	9,0	3,1	10	76	9,0	—	—	3,1	In realtà non abbisogna di integrazione per quanto sopra detto.
Vadena	708	814	60	1,6	2,3	—	10	101	1,6	—	—	—	
Valdaora	1.941	2.232	1.270	11,6	15,3	—	4/B	33	11,6	—	—	—	
Val di Vizze	1.957	2.250	850	11,0	22,9	—	4/A	4	11,0	—	—	—	
Valle Aurina	4.360	5.450	1.600	19,6	16,8	2,8	4/A	2	16,8	—	—	2,8	Idem.
Valle di Casies	1.732	1.992	350	7,1	16,3	—	4/B	29	7,1	—	—	—	
Vandoies	2.562	3.202	510	10,5	24,3	—	4/A	15	10,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Resident	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Varna	2.523	2.901	650	9,9	15,0	—	4/A	23	9,9	—	—	—	
Volturno	1.504	1.729	100	4,5	4,0	0,5	4/A	57	4,0	—	—	—	
Verano	617	617	50	2,4	1,7	0,7	10	68	1,7	—	—	0,7	In realtà non abbisogna di integrazione per quanto sopra detto.
Villabassa	1.279	1.471	1.200	11,8	20,0	—	4/B	34	11,8	—	—	—	
Villandro	1.514	1.741	40	0,7	—	0,7	11	69	—	11	4	(r) 0,7	Non esiste progetto. Abbisogna di un acquedotto solo per il centro di Santo Stefano
Vipiteno	4.059	5.682	2.200	28,8	28,8	—	4	6	15,0	4/A	6	13,8	Progetto da finanziare per il solo capoluogo. In realtà l'integrazione va commisurata a 11,20 litri secondo.

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione del TRENTINO-ALTO ADIGE

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
2	4/A	2	**Sorgente « Ca di Sopra » in territorio del comune di Chienis**	1.560	5,70	Chienes	4/A	BZ	17	5,70	
3	4/A	3	**Sorgente « Rio Scaleres » in territorio del comune di Varna**	880	(1) 100,0	Bressanone	4/A	»	43	60,30	(1) Incrementato per sicurezza
4	11	4	**Sorgente « Pinterbach » in territorio del comune di Villandro**	1.920	(1) 4,20	Villandro	11	»	69	0,70	(1) Incrementato per sicurezza
5	11	5	**Sorgente « Penleger » in territorio del comune di Barbiano**	1.860	4,10	Barbiano	11	»	70	4,10	
(2) 5'	10	5'	**Falda del torrente Talver in territorio di Bolzano**	240	(1) 800,0	Bolzano	10	»	97	721,40	(2) Acquedotto esistente n. 97
6	11	6	**Sorgente « Freine » in territorio del comune di Mazzin**	1.800	3,80	Mazzin	11	TN	3	3,80	
7	10	7	**Sorgente « Urban » in territorio del comune di Castelfondo**	1.275	2,30	Castelfondo	10	»	1	2,30	
8	10	8	**Sorgente « Val Contres » in territorio del comune di Cavareno**	1.166	2,70	Ronzone	10	»	17	2,70	
9	10	9	**Sorgente « Salin » in territorio del comune di Don**	1.100	3,70	Romeno	10	»	33	3,70	
10	11	10	**Sorgente « Val Stava » in territorio del comune di Tesero**	1.900	8,00	Daiano	21	»	57	7,50	
11	10	11	**Sorgente « Verdes » in territorio del comune di Coredo**	1.000	14,00	Coredo e Sanzeno	10	»	37-36	7,40	
12	20	12	**Sorgente « Malga Flavon » in territorio del comune di Tuenno**	1.900	20,00	Cles	10	»	30	19,10	
13	21	13	**Sorgente « Santa » in territorio del comune di Spormaggiore**	477	2,10	San Michele all'Adige	21	»	87	2,10	
14	21	14	**Sorgente « Valle dell'Inferno » in territorio del comune di Bedollo**	1.700	7,30	Bedollo	21	»	104	7,30	
15	21	15	**Subalveo torrente Avisio in territorio del comune di Trento**	230	(1) 300	Trento	21	»	142	255,00	(1) Incrementato per sicurezza
16	21	16	**Subalveo torrente Fersina in territorio del comune di Trento**	220	(1) 250	Trento	21	»	142	200,00	(1) c. s.

Segue **Regione del TRENTINO-ALTO ADIGE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
17	36	17	**Sorgente « Val in Bach « in territorio del comune di Caldonazzo**	800	11,50	Caldonazzo	36	TN	179	11,50	
18	21	18	**Sorgente « Rio Freddo » in territorio del comune di Calavino**	416	2,20	Cavedine	36	»	174	2,20	
19	20	19	**Sorgente « Dispensa » in territorio del comune di Breguzzo**	1.250	3,80	Bondo e Breguzzo	35	»	157 158	3,80	
20	21	20	**Subalveo torrente Fersina in territorio del comune di Pergine Valsugana**	560	20,20	Pergine Valsugana	21	»	143	20,20	(1) Incrementato per sicurezza
21	36	21	**Rio Bianco in territorio del comune di Lavarone**	1.220	28,30	Lavarone . . . . Luserna	36 36	» »	200 201	26,10 2,20	
22	35	22	**Sorgente « Punto del Diavolo » in territorio del comune di Dro**	165	(1)150,00	Riva sul Garda . . . . Arco . . . . Nago-Torbole	35 35 35	» » »	212 195 218	75,70 32,30 19,10	
23	22	23	**Sorgente « Malga Tolvà » in territorio del comune di Castello Tesino**	1.600	16,70	Castello Tesino	22	»	134	16,70	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

NOTE. — *La integrazione indicata nel riepilogo si riferisce strettamente agli usi civili, per gli usi zootecnici e particolari è stata valutata globalmente, per gruppi di Comuni, una portata supplementare che per l'intera Regione raggiunge il complessivo valore di l/sec. 2.000,0 così distribuita per le varie provincie:*

Provincia di Belluno	l/sec.	80,00	Provincia di Venezia	l/sec.	175,00
Provincia di Padova	»	400,00	Provincia di Verona	»	350,00
Provincia di Rovigo	»	135,00	Provincia di Vicenza	»	235,00
Provincia di Treviso	»	245,00	Provincia di Mantova	»	380,00

I Comuni caratterizzati da questa attribuzione supplementare sono contrassegnati con (*).

Pe = *Potenziamento acquedotto già esistente.*

Regione del VENETO — **Provincia di BELLUNO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agordo	3.522	3.698	4.600	13,85	35,80	—	23	36/1-10	35,80	—	—	—	
Alano di Piave	3.030	3.182	1.400	7,61	13,97	—	37	48-69/1-2	13,97	—	—	—	
Alleghe	1.862	1.955	8.000	16,65	56,50	—	12	21/1-9	56,50	—	—	—	(*)
Arsiè	5.304	5.569	300	9,47	11,50	—	37	65/1-5	11,50	—	—	—	
Auronzo di Cadore	4.058	4.261	35.000	65,26	48,00	17,26	12	6/1-4	48,00	12	BL/6	17,26	(*)
Belluno	31.403	46.500	11.500	122,70	113,50	9,20	23	48/1-15	122,70	—	—	—	Pe
Borca di Cadore	671	1.714	15.000	28,40	41,00	—	12	19/1-4	41,00	—	—	—	
Calalzo di Cadore	2.253	4.071	15.000	32,65	20,00	12,65	12	11	32,65	—	—	—	Pe
Castello Lavazzo	2.348	2.465	250	4,70	9,20	—	23	38/1-3	9,20	—	—	—	
Cencenighe	1.929	2.025	250	3,60	24,00	—	12	32/1-4	24,00	—	—	—	
Cesiomaggiore	4.897	5.142	1.400	10,63	23,00	—	23	54/1-3	23,00	—	—	—	
Chies d'Alpago	2.245	2.357	2.300	7,65	34,00	—	23	46/1-4	34,00	—	—	—	
Cibiana	933	980	2.300	5,60	7,00	—	12	27	7,00	—	—	—	
Colle Santa Lucia	623	654	500	1,75	10,00	—	12	17	10,00	—	—	—	
Comelico Superiore	3.736	3.923	11.500	26,00	49,00	—	13	1/1-3	49,00	—	—	—	
Cortina d'Ampezzo	7.004	16.679	55.000	133,75	125,50	8,25	12	5/1-12	133,75	—	—	—	(*) Pe
Danta	774	824	1.100	3,35	7,50	—	13	7/1-2	7,50	—	—	—	
Domegge di Cadore	2.770	3.337	2.300	9,80	18,50	—	12	12/1-4	18,50	—	—	—	
Falcade	2.834	3.018	15.000	35,75	33,00	2,75	11	29/1-2	35,75	—	—	—	(*) Pe
Farra d'Alpago	3.037	3.237	900	7,05	10,85	—	23	49/1-53/1-2	10,85	—	—	—	
Feltre	22.047	30.326	15.000	92,06	109,10	—	22	64/1-12	109,10	—	—	—	
Fonzaso	4.251	4.464	300	8,19	11,00	—	22	63/1-4	11,00	—	—	—	
Forno di Canale	1.786	1.875	7.500	15,75	18,00	—	11	30/1-2	18,00	—	—	—	
Forno di Zoldo	4.164	5.328	3.600	14,75	35,60	—	12	33/1-10	35,60	—	—	—	
Gosaldo	2.373	2.492	5.000	11,89	12,10	—	23	42/1-6	12,10	—	—	—	

Regione del VENETO — *Segue* **Provincia di BELLUNO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 — DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Lamon	6.530	6.857	1.100	11,80	6,50	5,30	22	59/1-2	11,80	—	—	—	Pe
La Valle	1.628	1.709	700	3,75	7,00	—	23	37/1-2	7,00	—	—	—	
Lentiai	2.706	2.841	300	4,76	10,80	—	23	62/1-5	10,80	—	—	—	
Limana	3.701	4.233	250	6,45	7,00	—	23	56	7,00	—	—	—	
Livinallongo del Col di Lana	1.880	1.974	3.500	8,75	30,80	—	11	9/1-5	30,80	—	—	—	
Longarone	4.688	4.922	1.750	11,15	—	11,15	23	—	11,15	—	—	—	(*) Pe
Lorenzago di Cadore	726	762	6.800	12,70	34,00	—	13	15/1-2	34,00	—	—	—	
Lozzo di Cadore	1.759	1.847	4.500	10,85	35,00	—	12	13	35,00	—	—	—	
Mel	7.640	8.022	300	13,83	17,70	—	23	57/1-13	17,70	—	—	—	
Ospitale di Cadore	797	837	250	1,80	22,00	—	23	34/1-4	22,00	—	—	—	
Pedavena	4.279	4.493	3.900	12,99	14,95	—	22	64/2-61-1-2-3	14,95	—	—	—	(*)
Perarolo di Cadore	673	707	1.900	4,40	6,00	—	12	28	6,00	—	—	—	
Pieve d'Alpago	2.294	2.409	3.500	9,60	4,00	5,60	23	45/1-2	9,60	—	—	—	Pe
Pieve di Cadore	3.893	5.328	35.000	67,30	18,00	49,30	12	20/1-3	22,30	12	BL/20	45,00	
Ponte nelle Alpi	6.489	7.842	2.100	16,65	57,80	—	23	44/1-5	57,80	—	—	—	(*)
Puos d'Alpago	2.369	2.487	300	4,90	8,40	—	23	49/1-3	8,40	—	—	—	
Quero	2.421	2.542	700	5,31	7,20	—	37	68/1-3	7,20	—	—	—	
Rivamonte	1.484	1.558	300	2,92	10,20	—	23	40/1-5	10,20	—	—	—	
Rocca Pietore	2.507	2.632	3.500	10,20	48,00	—	12	16/1-12	48,00	—	—	—	
San Gregorio nelle Alpi	1.722	1.808	300	3,17	3,00	0,17	23	51/1-3	3,17	23	BL/51	0,17	
San Nicolò di Comelico	561	589	3.600	4,70	22,50	—	13	2	22,50	—	—	—	
San Pietro di Cadore	2.721	2.857	8.000	18,35	9,00	9,35	13	3/1-2-3	18,35	—	—	—	Pe
Santa Giustina	5.749	6.036	250	10,28	27,50	—	23	55/1-3	27,50	—	—	—	
San Tomaso	1.508	1.583	250	2,65	25,00	—	12	24/1-3	25,00	—	—	—	
Santo Stefano di Cadore	3.313	3.479	17.500	35,20	44,00	—	13	8/1-4	44,00	—	—	—	
San Vito di Cadore	1.325	2.755	20.500	39,00	24,00	15,0	12	10/1-19/3	24,00	12	BL/10	15,00	
Sappada	1.523	1.599	21.000	36,40	36,50	—	13	4/1-5	36,50	—	—	—	
Sedico	7.245	9.350	250	14,68	21,00	—	23	48-52/1-2-3	21,00	—	—	—	
Selva di Cadore	748	859	6.500	11,80	18,00	—	12	18/1-2	18,00	—	—	—	
Seren del Grappa	3.364	3.532	850	7,21	22,00	—	37	66/1	22,00	—	—	—	
Sospirolo	4.216	4.427	700	7,54	20,00	—	23	48-47/1	20,00	—	—	—	
Soverzene	402	540	250	1,30	3,50	—	23	43	3,50	—	—	—	(*)
Sovramonte	2.904	3.049	1.050	6,79	12,00	—	22	60/1-3	12,00	—	—	—	
Taibon	1.824	1.915	700	4,45	12,50	—	23	35/1-2	12,50	—	—	—	
Tambre	2.138	2.245	5.750	13,25	13,85	—	23	49-50/1-4	13,85	—	—	—	
Trichiana	4.115	4.231	1.600	8,90	6,20	2,70	23	58/1-5	8,90	—	—	—	Pe

Regione del VENETO

Segue **Provincia di BELLUNO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Vallada	962	1.010	1.600	4,25	10,50	—	11	31	10,50	—	—	—	
Valle di Cadore	2.448	2.570	5.050	12,45	11,50	0,95	12	23/1-2	12,45	—	—	—	Pe
Vas	1.274	1.338	300	2,74	3,20	—	37	67/1-4	3,20	—	—	—	
Vigo di Cadore	1.815	1.906	10.200	20,40	15,00	5,40	13	14/1	20,40	—	—	—	Pe
Vodo di Cadore	1.054	1.107	2.300	5,80	20,00	—	12	22/1-2	20,00	—	—	—	
Voltago	1.358	1.426	8.800	17,20	21,00	—	23	39/1-7	21,00	—	—	—	
Zoldo Alto	1.832	1.924	3.500	9,00	26,00	—	12	25/1-4	26,00	—	—	—	
Zoppè di Cadore	482	506	550	1,65	5,50	—	12	26	6,50	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Abano Terme	11.024	17.000	59.105	122,03	125,0	—	50	41/1	125,0	—	—	—	
Agna	3.497	3.672	270	5,70	8,0	—	65	75	8,0	—	—	—	(*)
Albignasego	9.712	16.000	1.060	28,60	19,68	8,92	50	42	28,60	—	—	—	(*) Pe
Anguillara Veneta	6.120	6.426	270	10,75	14,10	—	64	75	14,10	—	—	—	(*)
Arquà Petrarca	2.125	2.231	270	3,45	4,14	—	64	73/1 61/1-2	4,14	—	—	—	(*)
Arre	2.275	2.389	100	3,35	5,30	—	64	75	5,30	—	—	—	(*)
Arzegrande	4.181	4.390	100	6,45	8,38	—	65	60/1	8,38	—	—	—	(*)
Bagnoli di sopra	4.847	5.089	270	7,75	9,20	—	64	75	9,20	—	—	—	(*)
Baone	3.388	3.557	100	5,15	8,38	—	64	71/1-2-72	8,38	—	—	—	
Barbona	1.205	1.265	100	1,85	—	1,85	64	104	1,85	—	—	—	(*) Pe
Battaglia Terme	4.123	10.363	2.500	25,78	25,20	0,58	64	11	25,78	—	—	—	(*) Pe
Boara Pisani	3.004	3.154	270	4,85	4,29	0,56	64	73/1	4,85	—	—	—	(*) Pe
Borgoricco	5.355	5.623	100	8,25	6,70	1,55	51	33/1-2	8,25	—	—	—	(*) Pe
Bovolenta	3.394	3.564	270	5,40	6,10	—	64	75	6,10	—	—	—	(*)
Brugine	4.430	4.652	100	6,70	7,34	—	65	60/1	7,34	—	—	—	(*)
Cadoneghe	7.419	10.000	530	19,15	17,0	2,15	50	33/1-2	19,15	—	—	—	(*) Pe
Campodarsego	8.131	8.500	100	12,45	10,25	2,20	50	33/1	12,45	—	—	—	(*) Pe
Campodoro	1.881	1.975	100	2,85	3,50	—	50	11	3,50	—	—	—	
Camposampiero	6.526	6.852	2.500	13,80	11,15	2,65	50	33/1	13,80	—	—	—	(*) Pe
Campo San Martino	4.003	4.203	100	5,70	—	5,70	—	16	5,70	—	—	—	(*) Pe
Candiana	3.076	3.230	100	4,80	7,20	—	65	75	7,20	—	—	—	(*)
Carceri	1.995	2.095	100	3,0	3,28	—	64	71/1	3,28	—	—	—	(*)
Carmignano di Brenta	5.427	8.000	530	17,20	12,64	4,56	50	4	17,20	—	—	—	(*) Pe
Carrara San Giorgio	3.375	3.544	100	5,25	5,02	0,23	64	42	5,25	—	—	—	(*) Pe
Carrara Santo Stefano	1.828	1.919	100	2,80	2,58	0,22	64	42	2,80	—	—	—	(*) Pe
Cartura	3.944	4.141	270	6,10	6,90	—	64	75	6,90	—	—	—	(*)
Casale di Scodosia	4.212	4.423	530	7,0	8,38	—	64	71/1	8,38	—	—	—	(*)
Casalserugo	3.309	3.476	100	5,05	4,40	0,65	64	42	5,05	—	—	—	(*) Pe
Castelbaldo	2.383	2.502	270	4,50	3,76	0,74	63	71/1	4,50	—	—	—	(*) Pe
Cervarese di Santa Croce	3.717	3.903	100	5,85	7,60	—	50	11	7,60	—	—	—	
Cinto Euganeo	2.483	2.607	270	3,90	3,56	0,34	64	71/1	3,90	—	—	—	(*) Pe
Cittadella	13.807	14.497	5.300	33,65	24,12	9,53	50	4	33,65	—	—	—	(*) Pe
Codevigo	5.518	5.794	100	8,15	11,37	—	65	60/1	11,37	—	—	—	(*)
Conselve	6.885	7.229	2.500	14,55	8,0	6,55	64	75	14,55	—	—	—	(*) Pe
Correzzola	6.000	6.300	270	9,30	13,60	—	65	60/1	13,60	—	—	—	(*)
Curtarolo	4.770	5.009	100	7,10	6,40	—	50	33/1	7,10	—	—	—	(*)
Este	15.651	16.434	7.500	54,95	84,02	—	64	71/1-2-3	84,02	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Fontaniva	5.827	6.000	270	10,60	9,78	0,82	50	4	10,60	—	—	—	(*) Pe
Galliera Veneta	5.236	5.498	270	9,30	7,96	1,34	50	4	9,30	—	—	—	(*) Pe
Galzignano	4.304	4.519	270	6,87	13,40	—	64	11	13,40	—	—	—	(*)
Gazzo	3.215	3.376	270	5,25	5,50	—	50	4	5,50	—	—	—	(*)
Grantorto	3.049	3.201	270	5,10	4,76	0,34	50	4	5,10	—	—	—	(*) Pe
Granze	1.746	1.833	100	2,70	2,75	—	64	73/1	2,75	—	—	—	(*)
Legnaro	5.066	5.319	100	7,50	6,85	0,65	51	60/1	7,50	—	—	—	(*) Pe
Limena	3.774	3.963	270	6,45	7,10	—	50	11	7,10	—	—	—	
Loreggia	3.912	4.108	100	5,60	5,0	0,60	50	33/2	5,60	—	—	—	(*) Pe
Lozzo Atestino	3.291	3.456	100	5,30	5,48	—	64	71/1	5,48	—	—	—	
Maserà di Padova	4.660	4.893	100	7,05	7,0	0,05	64	42	7,05	—	—	—	(*) Pe
Masi	2.184	2.293	100	3,75	3,58	0,17	64	71/1	3,75	—	—	—	(*) Pe
Massanzago	2.792	2.932	100	3,05	3,80	—	51	33/2	3,80	—	—	—	(*)
Megliadino San Fidenzio	2.474	2.598	100	3,65	3,82	—	64	71/1	3,82	—	—	—	(*)
Megliadino San Vitale	2.361	2.479	100	3,55	2,88	0,67	64	71/1	3,55	—	—	—	(*) Pe
Merlara	3.512	3.690	270	5,70	6,10	—	63	71/1	6,10	—	—	—	(*)
Mestrino	4.288	4.502	270	6,71	7,70	—	50	11	7,70	—	—	—	
Monselice	16.368	17.186	7.338	41,25	47,48	—	64	73/1-2-75	47,48	—	—	—	(*)
Montagnana	10.557	11.085	4.205	25,70	11,64	14,06	64	71/1	25,70	—	—	—	(*) Pe
Montegrotto	5.964	18.392	16.624	63,88	33,90	29,98	—	—	—	64	PD/41	63,88	(*)
Noventa Padovana	4.395	7.000	270	11,10	12,0	—	50	33/1-2	12,0	—	—	—	
Ospedaletto Euganeo	4.355	4.573	100	6,60	6,16	0,44	64	71/1	6,60	—	—	—	(*) Pe
Padova	197.680	310.000	71.410	1.385,53	1000,0	385,53	50	38/1-2	1000,0	50	PD/38	386,0	(*)
Pernumia	3.468	3.641	270	5,75	4,89	0,86	64	73/1	5,75	—	—	—	(*) Pe
Piacenza d'Adige	2.410	2.531	100	3,90	4,76	—	64	71/1	4,76	—	—	—	(*)
Piazzola sul Brenta	10.018	10.519	270	15,65	19,20	—	50	11	19,20	—	—	—	
Piombino Dese	6.270	6.584	270	9,70	8,30	1,40	51	33/2-60/1	9,70	—	—	—	(*) Pe
Piove di Sacco	14.349	15.066	3.108	31,30	50,89	—	65	60/2	50,89	—	—	—	(*)
Polverara	2.113	2.219	100	3,15	2,83	0,32	65	60/1	3,15	—	—	—	(*) Pe
Ponso	2.477	2.601	100	4,05	3,74	0,31	64	71/1	4,05	—	—	—	(*) Pe
Pontelongo	4.164	4.372	1.500	9,30	13,31	—	65	77-60/1	13,31	—	—	—	(*)
Ponte San Nicolò	5.288	6.000	100	10,35	8,68	1,67	50	42	10,35	—	—	—	(*) Pe
Pozzonovo	3.626	3.807	270	6,0	5,12	0,88	64	73/1	6,0	—	—	—	(*) Pe
Rovolon	3.858	4.051	270	5,87	10,50	—	50	11	10,50	—	—	—	(*)
Rubano	4.775	10.500	530	17,43	13,20	4,23	50	11	17,43	—	—	—	(*) Pe
Saccolongo	2.938	3.085	100	4,31	5,30	—	50	11	5,30	—	—	—	
Saletto	2.869	3.012	270	4,70	4,42	0,28	64	71/1	4,70	—	—	—	(*) Pe
San Giorgio delle Pertiche	5,643	5.925	270	8,80	6,40	2,40	50	33/1	8,80	—	—	—	(*) Pe

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Giorgio in Bosco	4.691	4.926	270	6,90	5,72	1,18	50	4	6,90	—	—	—	(*) Pe
San Martino di Lupari	9.116	9.572	270	15,90	14,66	1,24	50	4	15,90	—	—	—	Pe
San Pietro in Gù	3.115	3.271	270	5,20	4,84	0,36	50	4	5,20	—	—	—	(*) Pe
San Pietro Viminario	2.347	2.464	100	3,45	3,80	—	64	75	3,80	—	—	—	(*)
Santa Giustina in Colle	4.725	4.961	100	6,85	6,05	0,80	50	33/1	6,85	—	—	—	(*) Pe
Santa Margherita d'Adige	2.440	2.562	100	3,65	3,76	—	64	71/1	3,76	—	—	—	
Sant'Angelo di Piove di Sacco	5.021	5.272	100	7,15	8,04	—	51	60/1-49	8,04	—	—	—	(*)
Sant'Elena	1.681	1.765	100	2,60	2,44	0,16	64	73/1	2,60	—	—	—	(*) Pe
Sant'Urbano	3.293	3.458	100	5,10	5,38	—	64	71/1	5,38	—	—	—	(*)
Saonara	5.710	7.000	270	10,10	10,05	0,05	51	33/1-2	10,10	—	—	—	Pe
Selvazzano Dentro	6.217	12.000	100	16,29	15,80	0,49	50	11	16,29	—	—	—	Pe
Solesino	6.079	6.383	100	9,70	8,83	0,87	64	73/1	9,70	—	—	—	(*) Pe
Stanghella	4.434	4.656	270	7,50	6,28	1,22	64	73/1	7,50	—	—	—	(*) Pe
Teolo	6.693	7.028	3.460	14,21	13,20	1,01	50	11-40/2	14,21	—	—	—	(*) Pe
Terassa Padovana	2.146	2.253	100	3,35	5,0	—	64	75	5,0	—	—	—	(*)
Tombolo	5.559	5.837	270	10,0	10,42	—	50	4	10,42	—	—	—	(*)
Torreglia	4.174	4.383	270	6,56	16,60	—	50	11	16,60	—	—	—	(*)
Trebaseleghe	7.106	7.461	530	10,75	10,75	—	51	33/2	10,75	—	—	—	(*)
Tribano	4.267	4.480	270	6,85	10,00	—	64	75	10,0	—	—	—	(*)
Urbana	2.182	2.290	100	3,55	3,34	0,21	63	71/1	3,55	—	—	—	(*) Pe
Veggiano	2.198	2.308	100	3,26	4,30	—	50	11	4,30	—	—	—	
Vescovana	2.034	2.136	100	3,15	2,96	0,19	64	101-73/1	3,15	—	—	—	(*) Pe
Vighizzolo d'Este	1.387	1.456	100	2,15	2,54	—	64	71/1	2,54	—	—	—	
Vigodarzere	7.006	8.910	270	13,25	12,55	0,70	50	33/1	13,25	—	—	—	(*) Pe
Vigonza	11.458	13.000	270	19,20	18,75	—	51	33/1-2	19,20	—	—	—	
Villa del Conte	3.676	3.860	270	5,60	5,60	—	50	4	5,60	—	—	—	(*)
Villa Estense	2.917	3.063	100	4,45	4,48	—	64	71/1	4,48	—	—	—	(*)
Villafranca Padovana	4.448	4.670	270	6,72	8,80	—	50	11	8,80	—	—	—	
Villanova di Camposampiero	3.865	4.058	100	5,75	5,05	0,70	51	33/2	5,75	—	—	—	Pe
Vo	3.735	3.922	280	5,96	4,50	1,46	64	45/1-2	5,96	—	—	—	(*) Pe

Regione del VENETO **Provincia di ROVIGO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Adria	26.027	27.328	2.000	64,05	49,62	14,43	65	—	64,05	—	—	—	Po
Ariano nel Polesine	8.333	8.750	1.000	14,65	20,44	—	77	17/1	20,44	—	—	—	
Arquà Polesine	3.671	3.855	150	6,35	3,80	2,55	—	—	—	64	RO/6	6,35	(*)
Badia Polesine	10.733	11.270	2.500	21,90	12,87	9,03	64	4	21,90	—	—	—	Po
Bagnolo di Po	2.329	2.445	100	3,65	—	3,65	—	—	—	64	RO/43	3,65	(*)
Bergantino	3.270	3.434	100	5,25	—	5,25	—	—	—	63	RO/21	5,25	(*)
Bosaro	1.743	1.830	100	2,95	1,90	1,05	—	—	—	64	RO/6	2,95	(*)
Calto	1.302	1.367	100	2,40	—	2,40	—	—	—	75	RO/21	2,40	(*)
Canaro	3.785	3.974	150	5,85	6,62	—	76	46	6,62	—	—	—	(*)
Canda	1.438	1.510	100	2,15	2,0	0,15	64	4	2,15	—	—	—	Po
Castelguglielmo	2.690	2.825	100	4,35	3,38	0,97	64	4	4,35	—	—	—	Po
Castelmassa	4.898	5.130	4.000	15,85	20,0	—	—	—	—	63	RO/21	15,85	(*)
Castelnovo Bariano	4.759	4.997	100	6,90	—	6,90	—	—	—	63	RO/21	6,90	Po
Ceneselli	3.166	3.324	100	4,80	—	4,80	—	—	—	63	RO/21	4,80	(*)
Ceregnano	4.730	4.967	100	7,45	4,0	3,45	—	—	—	64	RO/6	7,45	(*)
Contarina	8.663	9.096	200	20,0	19,33	0,67	65	—	20,0	—	—	—	Po
Corbola	3.612	3.790	150	6,15	7,35	—	65	17/1	7,35	—	—	—	
Costa di Rovigo	3.550	3.728	100	5,95	3,20	2,75	—	—	—	64	RO/6	5,95	(*)
Crespino	3.826	4.017	100	6,40	18,92	—	76	31	18,92	—	—	—	
Donàda	6.489	6.813	8.000	26,65	14,68	11,97	65	—	26,65	—	—	—	Po
Ficarolo	3.559	3.737	200	6,40	—	6,40	—	—	—	75	RO/43	6,40	(*)
Fiesso Umbertiano	4.799	5.039	150	8,10	8,22	—	76	46	8,22	—	—	—	(*)
Frassinelle Polesine	2.298	2.413	100	3,55	4,02	—	76	46	4,02	—	—	—	(*)
Fratta Polesine	3.719	3.905	150	6,55	4,34	2,21	64	4	6,55	—	—	—	Po
Gaiba	1.433	1.505	100	2,45	—	2,45	—	—	—	76	RO/43	2,45	(*)
Gavello	2.671	2.805	100	4,30	12,65	—	64	31	12,65	—	—	—	
Giacciano con Baruchella	3.332	3.499	100	5,40	—	5,40	—	—	—	63	RO/43	5,40	(*)
Guarda Veneta	1.925	2.001	100	3,15	9,34	—	76	31	9,34	—	—	—	
Lendinara	14.521	15.247	600	28,60	16,08	12,52	64	4	28,60	—	—	—	Po
Loreo	4.604	4.834	900	9,05	6,0	3,05	65	8	9,05	—	—	—	Po
Lusia	3.679	3.863	100	5,60	3,33	2,27	64	4	5,60	—	—	—	Po
Melara	2.718	2.854	100	4,55	—	4,55	—	—	—	63	RO/21	4,55	(*)
Occhiobello	5.465	5.738	100	8,75	15,66	—	76	46	15,66	—	—	—	(*)
Papozze	3.404	3.574	100	5,40	17,06	—	77	31	17,06	—	—	—	
Pettorazza	2.494	2.619	100	3,75	5,92	—	65	17/2	5,92	—	—	—	
Pincara	2.061	2.164	100	3,00	3,70	—	76	46	3,70	—	—	—	(*)
Polesella	3.792	3.982	150	6,80	6,0	0,80	76	47	6,80	—	—	—	Po
Pontecchio Polesine	1.811	1.902	100	2,95	1,60	1,35	—	—	—	64	RO/6	2,95	(*)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Porto Tolle	13.976	14.675	8.000	38,80	36,92	1,88	77	—	38,80	—	—	—	Pe
Rosolina	4.320	4.536	25.000	54,65	9,36	45,29	65	—	54,65	—	—	—	Pe
Rovigo	45.649	47.931	17.000	143,70	70,0	73,70	—	—	—	64	RO/6	143,70	(*)
Salara	1.759	1.847	100	2,95	—	2,95	—	—	—	75	RO/43	2,95	(*)
San Bellino	1.722	1.808	100	2,75	2,06	0,69	64	4	2,75	—	—	—	Pe
San Martino di Venezze	4.734	4.971	100	7,75	3,30	4,45	—	—	—	64	RO/6	7,75	(*)
Stienta	3.349	3.516	100	5,20	—	5,20	76	46	5,20	—	—	—	(*) Pe
Taglio di Po	8.636	9.068	100	14,55	21,59	—	65	—	21,59	—	—	—	
Trecenta	4.960	5.208	1.500	10,70	—	10,70	—	—	—	64	RO/43	10,70	(*)
Villadose	5.200	5.460	100	9,10	3,70	5,40	—	—	—	64	RO/6	9,10	(*)
Villamarzana	1.733	1.820	100	2,80	1,60	1,20	—	—	—	64	RO/6	2,80	(*)
Villanova del Ghebbo	2.160	2.268	100	3,65	2,21	1,44	64	4	3,65	—	—	—	Pe
Villanova Marchesana	2.314	2.429	100	3,40	11,91		77	31	11,91	—	—	—	

Regione del VENETO **Provincia di TREVISO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Altivole	4.377	4.596	135	6,95	4,00	2,95	38	50	6,95	—	—	—	(*(Pe
Arcade	2.144	2.251	135	5,98	12,65	—	38	53	12,65	—	—	—	
Asolo	6.253	6.566	6.150	17,38	15,50	1,88	37	50-34 47/1-3	17,38	—	—	—	(*) Pe
Borso del Grappa	3.440	3.612	1.325	7,68	8,80	—	37	31/1-4	8,80	—	—	—	
Breda di Piave	5.810	6.101	110	9,07	—	9,07	—	—	—	38	TV/70	9,07	(*)
Caerano di San Marco	4.237	4.008	110	6,94	17,54	—	38	49-48	17,54	—	—	—	
Cappella Maggiore	3.501	5.000	110	7,52	8,50	—	38	27;8/1-2	8,50	—	—	—	
Carbonera	6.157	7.000	115	11,08	—	11,08	—	—	—	38	TV/70	11,08	(*)
Casale sul Sile	5.570	5.849	120	8,95	10,01	—	51	90	10,01	—	—	—	
Casier	3.376	4.000	300	6,07	4,73	1,34	51	90	6,07	—	—	—	Pe
Castelcucco	1.350	1.418	135	2,26	4,00	—	37	34	4,00	—	—	—	
Castelfranco Veneto	21.099	24.000	5.000	62,91	77,84	—	37	77	77,84	—	—	—	(*)
Castello di Godego	4.308	4.523	1.650	8,78	—	8,78	—	—	—	37	TV/76	13,22	
Cavaso del Tomba	2.622	2.753	1.300	6,07	8,00	—	37	50-22/1 22/2	8,00	—	—	—	(*)
Cessalto	4.112	4.318	135	6,16	17,51	—	39	75	6,16	—	—	—	
Chiarano	3.641	3.823	270	5,41	8,43	—	39	27	6,00	—	—	—	(*)
Cimadolmo	3.126	3.282	135	5,20	3,85	1,35	38	27	5,20	—	—	—	(*) Pe
Cison di Valmarino	2.940	3.087	1.350	6,87	9,85	—	38	6/1-5	9,85	—	—	—	(*) Pe
Codognè	4.479	4.703	155	7,16	6,20	0,96	38	27	7,16	—	—	—	
Colle Umberto	3.390	3.560	1.260	6,72	4,00	2,72	38	27	6,72	—	—	—	(*) Pe
Conegliano	22.892	53.000	8.800	158,46	315,00	—	38	27-27/1	315,0	—	—	—	(*)
Cordignano	5.586	5.865	155	9,56	7,60	1,96	38	27	9,56	—	—	—	(*) Pe
Cornuda	4.407	10.000	1.450	21,82	15,94	5,88	38	49-48-36	21,82	—	—	—	Pe
Crespano del Grappa	3.482	3.656	2.900	9,95	2,90	7,05	37	32/1-2-3-4-50	9,95	—	—	—	Pe
Crocetta del Montello	5.563	5.852	1.300	10,35	8,00	2,35	38	50-51	10,35	—	—	—	(*) Pe
Farra di Soligo	6.329	6.645	560	11,29	13,50	—	38	12/1-2-3-4	13,50	—	—	—	
Follina	3.089	3.243	175	5,70	8,00	—	38	5	8,00	—	—	—	
Fontanelle	4.773	5.012	145	6,86	6,15	0,71	38	27	6,86	—	—	—	(*) Pe
Fonte	3.294	3.459	175	5,06	8,00	—	37	34	8,00	—	—	—	
Fregona	3.538	3.715	1.350	7,91	5,00	2,91	38	3/1-2	7,91	—	—	—	(*) Pe
Gaiarine	5.880	6.174	125	9,47	8,10	1,37	39	27	9,47	—	—	—	(*) Pe
Giavera del Montello	3.391	3.561	1.300	6,11	12,65	—	38	53	12,65	—	—	—	
Godega di Sant'Urbano	5.347	6.005	145	10,54	6,60	3,94	38	27	10,54	—	—	—	(*) Pe
Gorgo al Monticano	3.673	3.857	145	5,42	5,90	—	39	27	5,90	—	—	—	(*)
Istrana	5.373	5.642	135	9,14	13,00	—	38	79	9,14	—	—	—	(*)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Loria	6.103	6.408	135	9,44	5,0	4,44	—	—	—	37	TV/76	10,54	(*)
Mansuè	3.578	3.757	135	5,27	7,55	—	39	44-27	7,55	—	—	—	(*)
Mareno di Piave	5.929	6.200	135	8,59	8,05	0,54	38	27	8,59	—	—	—	(*) Pe
Maser	4.239	4.451	520	7,06	10,84	—	38	48	7,34	—	—	—	
Maserada sul Piave	5.269	5.532	520	8,78	—	8,78	—	—	—	38	TV/70	8,78	(*)
Meduna di Livenza	2.611	2.742	110	4,35	11,40	—	39	5	8,0	—	—	—	(*)
Miane	3.564	3.742	160	6,86	14,00	—	38	4	14,0	—	—	—	
Mogliano Veneto	17.410	20.000	5.350	56,77	45,0	11,77	51	95	56,77	—	—	—	Pe
Monastier di Treviso	3.291	3.456	110	5,04	5,56	—	51	90	5,56	—	—	—	
Monfumo	1.403	1.473	110	2,0	2,60	—	37	50	2,0	—	—	—	
Montebelluna	18.909	23.000	2.700	41,03	33,0	8,03	38	50-51	41,03	—	—	—	(*) Pe
Morgano	2.929	3.075	130	4,54	—	4,54	—	—	—	51	TV/92	4,54	
Moriago	2.044	2.146	135	3,91	2,75	1,16	38	50	3,91	—	—	—	(*) Pe
Motta di Livenza	7.655	11.000	600	20,20	33,80	—	39	62-5	20,20	—	—	—	(*)
Nervesa della Battaglia	6.231	6.543	600	9,89	29,70	—	38	53	29,70	—	—	—	
Oderzo	12.163	12.771	1.750	25,50	52,0	—	39	27	27,0	—	—	—	(*)
Ormelle	3.550	3.728	135	5,25	4,40	0,85	38	27	5,25	—	—	—	Pe
Orsego	2.946	4.000	350	6,88	4,45	2,43	38	27	6,88	—	—	—	(*) Pe
Paderno del Grappa	1.608	1.688	1.350	4,10	6,0	—	37	50	4,10	—	—	—	
Paese	9.543	11.000	2.600	20,96	8,0	12,96	38	50	20,96	—	—	—	(*) Pe
Pederobba	5.568	5.846	700	10,34	30,20	—	38	48	13,0	—	—	—	
Pieve di Soligo	6.366	8.940	4.500	20,56	15,50	5,06	38	13/1-50-13-2	20,56	—	—	—	(*) Pe
Ponte di Piave	5.888	6.182	155	8,99	9,45	—	39	27	9,45	—	—	—	
Ponzano Veneto	4.503	5.300	175	7,92	12,0	—	38	69	12,0	—	—	—	
Porto Buffolè	777	816	135	1,40	1,20	0,20	39	27	1,40	—	—	—	Pe
Possagno	1.935	2.032	3.250	7,87	5,50	2,37	37	50	7,87	—	—	—	Pe
Povegliano	2.924	3.070	125	5,12	2,75	2,37	38	53	5,12	—	—	—	Pe
Preganziol	7.235	12.000	1.000	24,71	25,0	—	51	93	25,0	—	—	—	
Quinto di Treviso	5.333	5.600	165	8,49	—	8,49	—	—	—	51	TV/92	8,49	
Refrontolo	1.686	1.770	135	2,53	2,50	0,03	38	14/1-2	2,53	—	—	—	Pe
Resana	5.345	5.612	135	7,97	—	7,97	51	85	7,97	—	—	—	Pe
Revine Lago	2.259	2.372	1.550	6,31	5,0	1,31	38	1	6,31	—	—	—	Pe
Riese Pio X	6.004	6.304	155	9,32	5,0	4,32	37	50	5,0	37	TV/76	13,78	(*)
Roncade	10.144	10.651	175	15,37	17,16	—	51	90	17,16	—	—	—	
Salgareda	4.597	4.827	135	6,59	18,45	—	39	73	10,0	—	—	—	
San Biagio di Callalta	8.971	9.420	185	13,30	13,28	0,02	38	90	13,30	—	—	—	Pe
San Fior	4.855	6.000	135	8,69	5,60	3,09	38	27	8,69	—	—	—	Pe

Regione del VENETO

segue Provincia di TREVISO

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Pietro di Feletto	3.844	4.036	175	5,52	14,00	—	38	15	14,00	—	—	—	
San Polo di Piave	4.004	4.246	155	6,12	5,37	0,75	38	27	6,12	—	—	—	Pe
Santa Lucia di Piave	4.382	5.000	135	8,28	15,04	—	38	39	15,04	—	—	—	
San Vendemmiano	5.778	10.000	145	16,20	6,50	9,70	38	27	16,20	—	—	—	Pe
San Zennone degli Ezzelini	4.072	4.276	145	6,13	12,50	—	37	34	7,50	37	TV/76	5,0	
Sarmede	3.394	3.564	135	5,75	6,00	—	38	27	6,00	—	—	—	
Segusino	1.834	1.926	155	3,62	6,25	—	38	10/1-2-3	6,25	—	—	—	
Silea	5.405	6.000	175	8,95	25,50	—	51	90	25,50	—	—	—	
Sernaglia della Battaglia	4.743	5.197	175	8,24	24,00	—	38	50-26/1-2	24,00	—	—	—	(*)
Spresiano	7.011	7.500	1.350	13,62	25,50	—	38	55/1-2	20,00	—	—	—	
Susegana	7.120	7.978	830	12,82	89,00	—	38	38	89,00	—	—	—	
Tarzo	4.253	4.466	1.370	8,57	6,75	1,82	38	7/1-2-3-4	8,57	—	—	—	Pe
Trevignano	5.438	5.710	145	8,95	20,00	—	38	48-64	20,00	—	—	—	
Treviso	75.017	92.000	39.000	387,26	337,00	50,26	38	81	387,26	—	—	—	(*) Pe
Valdobbiadene	10.739	11.276	8.300	29,78	38,50	—	38	50-11/12-3	38,50	—	—	—	(*)
Vazzola	5.738	6.025	155	9,10	8,10	1,0	38	27	9,10	—	—	—	Pe
Vedelago	10.189	10.698	135	16,57	9,00	7,57	38	50	16,57	—	—	—	(*) Pe
Vidor	2.590	2.720	510	5,17	6,75	—	38	50-24	6,75	—	—	—	
Villorba	10.737	15.582	1.490	26,01	—	26,01	38	53	4,94	38	TV/70	21,07	(*)
Vittorio Veneto	27.399	39.000	15.500	123,78	230,96	—	38	2/1-2-3-4-5-27	230,96	—	—	—	
Volpago del Montello	7.624	8.006	175	12,30	8,00	4,30	38	50-51	12,30	—	—	—	Pe
Zenson di Piave	1.884	1.978	135	3,09	5,00	—	39	84	5,00	—	—	—	
Zero Branco	6.456	6.779	135	9,20	—	9,20	—	—	—	51	TV/92	9,20	Pe

Regione del VENETO — **Provincia di VENEZIA**

COMUNE	Abitant all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Annone Veneto	3.862	4.055	250	6,45	9,00	—	39	5	9,0	—	—	—	(*)
Campagna Lupia	4.638	4.870	250	7,40	11,66	—	51	34	11,66	—	—	—	(*)
Campolongo Maggiore	7.688	8.072	250	11,56	10,42	1,14	65	34	11,56	—	—	—	(*) Pe
Camponogara	7.363	8.000	250	12,38	12,12	0,26	51	34	12,38	—	—	—	(*) Pe
Caorle	11.432	12.004	95.000	212,85	361,80	—	52	—	361,80	—	—	—	(*)
Cavarzere	20.277	21.290	500	37,23	58,75	—	65	—	58,75	—	—	—	
Ceggia	5.014	5.265	250	8,74	13,0	—	39	16/1-2	13,0	—	—	—	(*)
Chioggia	47.151	49.509	105.000	339,65	156,50	183,15	65	41	339,65	—	—	—	(*) Pe
Cinto Caomaggiore	3.028	3.179	250	5,22	8,0	—	39	5	8,0	—	—	—	(*)
Cona	4.574	4.803	250	7,85	16,91	—	65	—	16,91	—	—	—	(*)
Concordia Sagittaria	8.451	9.000	250	13,27	17,0	—	39	5	17,0	—	—	—	(*)
Dolo	11.409	13.400	250	24,86	26,36	—	51	34	26,36	—	—	—	(*)
Eraclea	10.459	10.982	47.000	104,69	152,0	—	52	16/1-2	152,0	—	—	—	(*)
Fiesso d'Artico	4.328	7.000	250	10,06	10,60	—	51	34	10,60	—	—	—	(*)
Fossalta di Piave	3.641	3.823	300	5,87	6,0	—	52	16/1	6,0	—	—	—	(*)
Fossalta di Portogruaro	5.417	5.687	350	9,79	29,53	—	39	7	29,53	—	—	—	
Fossò	4.280	4.500	250	6,46	7,24	—	51	34	7,24	—	—	—	(*)
Gruaro	2.824	2.965	250	5,06	7,26	—	39	7	7,26	—	—	—	
Iesolo	16.431	25.800	200.000	448,40	542,0	—	52	16/1-3	542,0	—	—	—	(*)
Marcon	4.026	4.227	250	6,34	14,02	—	51	90	14,02	—	—	—	
Martellago	8.707	10.000	250	14,23	20,10	—	51	34	20,10	—	—	—	(*)
Meolo	4.607	4.837	250	7,48	12,10	—	51	90	12,10	—	—	—	
Mira	27.670	33.000	1.200	63,50	82,94	—	51	34	82,94	—	—	—	(*)
Mirano	18.841	20.000	900	29,97	40,94	—	51	34	40,94	—	—	—	(*)
Musile di Piave	7.152	7.510	250	11,20	67,0	—	52	16/1	67,0	—	—	—	(*)
Noale	8.941	10.000	400	14,88	18,98	—	51	34	18,98	—	—	—	(*)
Noventa di Piave	5.478	5.752	300	9,28	37,0	—	52	16/1-2	37,0	—	—	—	(*)
Pianiga	6.608	7.000	250	10,27	10,78	—	51	34	10,78	—	—	—	(*)
Portogruaro	20.840	21.882	1.500	41,06	58,80	—	39	5-6-7	58,80	—	—	—	(*)
Pramaggiore	3.045	3.197	250	4,69	8,0	—	39	5	8,0	—	—	—	(*)
Quarto d'Altino	3.804	3.994	250	6,01	7,48	—	51	90	7,48	—	—	—	
Salzano	6.629	8.000	250	11,92	11,34	0,58	51	34	11,92	—	—	—	(*) Pe
San Donà di Piave	24.614	25.845	1.500	62,29	191,0	—	52	16/1-2	191,0	—	—	—	(*)
San Michele al Tagliamento	11.093	11.647	85.000	180,23	163,09	17,14	40	7	180,23	—	—	—	Pe
Santa Maria di Sala	8.252	8.664	250	12,62	12,44	0,18	51	34	12,62	—	—	—	(*) Pe

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Stino di Livenza	10.565	11.093	300	16,84	22,00	—	39	5	22,00	—	—	—	(*)
Scorzè	10.001	10.501	300	15,05	16,82	—	51	34	16,82	—	—	—	(*)
Spinea	10.565	40.000	500	100,92	56,64	44,28	51	34	100,92	—	—	—	(*) Pe
Strà	5.038	6.000	300	10,02	13,66	—	51	34	13,66	—	—	—	(*)
Teglio Veneto	2.272	2.386	250	4,21	6,40	—	39	7	6,40	—	—	—	
Torre di Mosto	4.751	4.989	250	7,28	35,00	—	39	16/1–2	35,00	—	—	—	(*)
Venezia	347.347	465.000	200.000	2063,48	3548,00	—	51	31	3548,00	—	—	—	
Vigonovo	6.060	7.000	250	10,68	9,84	0,84	51	34	10,68	—	—	—	(*) Pe

Regione del VENETO **Provincia di VERONA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 l/sec)	Disponibilità attuale in suo (l/sec.	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Affi	1.120	1.176	179	2,02	2,20	—	48	18/1	2,20	—	—	—	
Albaredo	5.326	5.592	450	9,03	7,80	1,23	63	84/1	7,80	63	VR/84	1,23	(*) Pe
Angiari	1.982	2.081	46	3,02	—	3,02	63	—	—	63	VR/75	3,02	(*)
Arcole	4.057	4.259	302	7,26	—	7,26	49	—	—	63	VR/84	7,26	(*)
Badia Calavena	2.473	2.596	257	2,86	9,86	—	49	22/1 22/2 22/3 22/4 8/1 38/1	3,00 1,00 0,50 0,50 0,86 4,00	—	—	—	
Bardolino	4.330	5.131	26.168	54,12	19,0	35,12	48	17/1 17/2	15,00 4,00	48	VR/17	54,12	
Belfiore	2.903	3.048	103	4,82	—	4,82	49	—	—	49	VR/53	4,82	
Bevilacqua	1.751	1.838	78	2,87	3,30	—	63	84/1	3,30	63	VR/84	2,87	(*)
Bonavigo	2.322	2.438	51	3,39	2,30	5,09	63	84/1	2,30	63	VR/84	1,09	(*) Pe
Boschi Sant'Anna	1.384	1.456	37	2,14	0,94	1,20	63	84/1	0,94	63	VR/84	1,20	(*)
Boscochiesanuova	3.334	3.500	26.727	53,45	16,68	36,77	49	8/1	16,68	49	VR/8	53,45	(*)
Bovolone	9.085	23.766	2.951	64,25	—	64,25	63	—	—	63	VR/75	64,25	(*)
Brentino Belluno	1.421	1.492	62	2,5	1,50	1,0	48	5/1 13/1	1,50 1,00	—	—	—	Pe
Brenzone	2.343	2.460	15.347	31,22	7,50	23,72	35	2/1 2/2	4,50 3,00	35	VR/1	31,22	
Bussolengo	7.798	21.538	1.782	58,08	23,72	34,36	48	36/1	24,08	48	VR/36	34,0	(*) Pe
Buttapietra	3.345	5.000	636	7,63	—	7,63	49	—	—	63	VR/91	7,63	(*)
Caldiero	3.171	3.329	737	6,45	15,0	—	49	52/1	15,00	—	—	—	
Caprino Veronese	6.774	7.112	3.298	17,83	13,50	4,33	48	12/2 12/3	16,83 1,00	—	—	—	Pe
Casaleone	5.793	6.082	442	9,68	—	9,68	63	—	—	63	VR/75	9,68	(*)
Castagnaro	5.088	5.342	409	8,70	—	8,70	63	—	—	63	VR/84	8,70	(*)
Castel d'Azzano	3.359	7.521	373	12,70	—	12,70	49	—	—	63	VR/91	12,70	(*)
Castelnuovo	6.232	10.500	10.021	35,57	24,0	11,57	48	43/1 43/2 43/3	12,00 6,00 6,00	48	VR/36	11,57	(*)
Cavaion	2.218	2.329	201	3,91	6,50	—	48	12/2	6,50	—	—	—	
Cazzano di Tramigna	1.669	1.752	40	2,75	3,40	—	49	39/1 39/2 39/3 39/4	1,60 0,60 0,50 0,70	—	—	—	
Cerea	12.095	15.578	5.725	32,50	—	32,50	63	—	—	63	VR/75	32,50	(*)
Cerro	940	987	2.209	6,13	4,96	1,17	49	8/1	4,96	49	VR/9	6,13	(*)
Cologna Veneta	8.994	9.443	1.246	16,46	40,0	—	63	72/1	40,00	—	—	—	(*)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Colognola ai Colli	4.806	5.046	357	8,32	15,00	—	49	38/1	15,0	—	—	—	(*)
Concamarise	1.252	1.314	31	2,03	—	2,03	—	—	—	63	VR/75	2,03	
Costermano	1.986	2.085	449	3,77	5,60	—	48	16/1	2,50	—	—	—	
								16/2	1,50				
								16/3	0,50				
								16/4	0,50				
								16/5	0,60				
Dolcè	2.500	2.625	424	5,35	5,00	0,35	48	13/1	4,35	—	—	—	Pe
								13/2	1,00				
Erbè	1.860	1.953	42	3,17	—	3,17	—	—	—	63	VR/91	3,17	(*)
Erbezzo	984	1.033	730	2,80	1,10	1,70	49	8/1	1,10	49	VR/8	2,80	(*)
Ferrara di Monte Baldo	369	387	1.108	2,42	4,40	—	35	3/1	1,40	—	—	—	
								3/2	2,50				
								3/3	0,50				
Fumane	3.564	3.742	629	6,92	4,13	1,79	48	8/1	1,63	48	VR/36	6,92	(*)
								26/1	1,50				
								26/2	1,00				
Garda	2.544	2.671	14.760	26,53	8,80	17,73	48	15/1	8,80	48	VR/17	26,53	
Gazzo Veronese	7.127	7.483	616	11,13	—	11,13	—	—	—	63	VR/91	11,13	(*)
Grezzana	6.425	6.746	788	11,50	7,08	4,42	49	29/1	5,50	49	VR/91	11,50	(*)
								8/1	1,58				
Illasi	3.545	3.722	272	6,14	13,00	—	49	38/1	13,00	—	—	—	
Isola della Scala	10.082	18.000	1.564	39,09	20,00	19,09	63	74/1	20,00	63	VR/74	19,09	
Isola Rizza	2.585	2.714	80	3,89	—	3,89	—	—	—	63	VR/75	3,89	(*)
Lavagno	2.812	2.952	237	4,64	15,60	—	49	47/1	1,00	—	—	—	
								47/2	14,60				
Lazise	5.012	7.500	27.594	58,13	13,50	44,63	48	30/1	5,50	48	VR/17	58,13	
								30/2	8,00				
Legnago	24.375	35.000	3.616	84,67	35,60	49,07	63	84/1	35,60	63	VR/84	74,67	(*)
Malcesine	2.876	4.915	23.387	47,37	13,00	34,33	35	1/1	1,50	35	VR/1	47,33	
								1/2	6,00				
								1/3	4,00				
								1/4	1,50				
Marano di Valpolicella	2.761	2.899	87	4,58	2,65	1,93	48	27/1	1,25	49	VR/8	4,58	(*)
								27/2	1,40				
Mezzane di Sotto	1.870	1.963	350	3,54	1,50	2,04	49	37/1	3,04	—	—	—	Pe
								37/2	0,50				
Minerbe	4.446	4.668	140	7,36	8,27	—	63	84/1	8,25	—	—	—	(*)
Montecchia di Crosara	3.300	3.465	149	5,03	5,70	—	49	40/1	5,00	—	—	—	
								40/2	0,70				
Monteforte	6.067	6.370	699	11,90	20,00	—	49	50/1	20,00	—	—	—	
Mozzecane	2.893	3.037	62	5,09	5,00	0,09	62	66/1	5,09	—	—	—	Pe

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Negrar	8.346	8.763	1.084	15,00	20,03	—	48	8/1	10,63	49	VR/8	15,00	Pe
								28/1	3,00				
								28/2	1,20				
								28/3	3,20				
								28/4	2,00				
Nogara	6.730	12.000	1.193	24,74	—	24,74	—	—	—	63	VR/91	24,74	(*)
Nogarole Rocca	2.619	2.749	62	4,46	—	4,46	—	—	—	63	VR/91	4,46	(*)
Oppeano	5.967	6.265	459	9,80	—	9,80	—	—	—	63	VR/75	9,80	(*)
Palù	1.241	1.303	36	1,97	1,70	0,27	63	55/1	1,97	—	—	—	Pe
Pastrengo	1.745	1.832	118	2,89	5,25	—	48	31/1	5,25	—	—	—	
Pescantina	7.199	9.035	974	16,52	23,00	—	48	36/1	1,00	—	—	—	
								32/2	12,00				
								32/3	9,00				
								33/3	1,00				
Peschiera del Garda	6.036	9.000	31.292	71,97	62,00	9,97	48	42/1	25,00	48	VR/36	9,97	(*)
								42/2	30,00				
								42/3	7,00				
Povegliano	4.137	4.385	451	8,15	22,00	—	48	59/1	22,00	—	—	—	
Pressana	2.816	2.956	60	4,54	3,60	0,94	63	84/1	3,60	63	VR/84	0,94	(*) Pe
Rivoli	1.751	1.838	47	2,78	4,20	—	48	12/2	4,20	—	—	—	
Roncà	3.608	3.788	294	6,07	—	6,07	—	—	—	49	VR/35	6,07	
Ronco all'Adige	6.280	6.594	492	10,13	—	10,13	—	—	—	63	VR/75	10,13	(*)
Roverchiara	3.281	3.445	96	4,81	—	4,81	—	—	—	63	VR/75	4,81	(*)
Roveredo di Guà	1.713	1.798	45	2,52	1,20	1,32	63	84/1	1,20	63	VR/84	1,32	(*) Pe
Roverè Veronese	2.430	21.740	3.032	9,93	7,23	2,70	49	8/1	7,23	49	VR/8	9,93	(*)
Salizzole	3.795	3.984	279	6,21	—	6,21	—	—	—	63	VR/75	6,21	(*)
San Bonifacio	10.950	14.464	1.991	31,91	48,00	—	49	53/1	48,00	—	—	—	
San Giovanni Ilarione	4.431	4.652	166	6,70	2,00	4,70	49	35/1	2,00	49	VR/35	6,70	
San Giovanni Lupatoto	13.906	20.000	1.684	55,16	50,00	5,16	49	54/1	55,16	—	—	—	Pe
Sanguinetto	3.591	3.770	368	6,71	—	6,71	—	—	—	63	VR/75	6,71	(*)
San Martino Buon Albergo	7.596	24.784	981	58,69	21,50	37,19	49	46/1	20,00	49	VR/46	37,70	
								46/2	0,99				
								47/2	0,40				
San Mauro di Saline	788	827	35	1,23	2,29	—	49	8/1	0,89	49	VR/8	1,23	(*)
								21/1	0,70				
								22/2	0,60				
San Pietro di Morubio	2.782	2.921	208	4,39	—	4,39	63	—	—	63	VR/75	4,39	(*)
San Pietro Incariano	5.787	7.807	1.028	14,18	3,70	10,48	48	33/1	1,50	—	—	—	Pe
								33/2	1,20				
								33/3	11,50				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sant'Ambrogio	7.308	13.344	1.977	29,05	57,00	—	48	25/1	30,00	—	—	—	
								25/2	22,00				
								25/3	2,50				
								25/4	2,50				
Sant'Anna d'Alfaedo	2.845	2.987	704	5,95	7,52	—	48	8/1	7,52	49	VR/8	5,95	(*)
San Zeno di Montagna	1.023	1.074	9.118	18,02	5,10	12,92	48	4/1	4,50	35	VR/1	18,02	
								12/1	0,60				
Selva di Progno	2.273	2.386	868	5,16	6,16	—	49	10/1	0,60	—	—	—	
								8/1	1,56				
								38/1	4,00				
Soave	5.602	5.882	887	11,15	20,50	—	49	49/1	20,50	—	—	—	
Sommacampagna	7.621	10.600	918	18,30	22,40	—	48	82/1	16,60	—	—	—	
								82/2	3,00				
								82/3	2,00				
								82/4	0,80				
Sona	6.895	11.800	745	19,32	26,00	—	49	44/1	10,00	—	—	—	
								44/2	10,00				
								44/3	6,00				
Sorgà	3.585	3.764	110	5,89	—	5,89	—	—	—	63	VR/91	5,89	(*)
Terrazzo	3.074	3.227	63	4,94	5,00	—	63	95/1	5,00	63	VR/84	4,94	(*)
Torri del Benaco	2.029	2.507	12.331	25,43	14,50	10,93	48	11/1	6,00	35	VR/1	25,43	
								11/2	5,00				
								11/3	3,50				
Tregnago	4.127	4.333	529	8,06	15,60	0,59	49	38/1	14,00	—	—	—	Pe
								34/1	1,10				
								22/1	0,50				
Trevenzuolo	2.908	3.053	62	5,04	—	5,04	—	—	—	63	VR/91	5,04	(*)
Valeggio sul Mincio	8.322	9.254	1.368	15,85	38,00	—	48	57/1	25,00	—	—	—	
								57/2	5,00				
								57/3	2,50				
								58/3	2,00				
								43/1	3,50				
Velo Veronese	1.461	1.534	519	3,00	4,85	—	49	8/1	3,35	49	VR/8	3,00	(*)
								9/2	0,50				
								9/3	0,50				
Verona	221.221	380.000	60.641	1.704,21	1.201,30	502,91	49	45/1	1200,21	49	VR/45	504,00	(*)
								45/2	0,60				
								45/3	0,70				
Veronella	4.294	4.508	86	7,54	10,00	—	63	84/1	7,54	—	—	—	(*)
Vestenanuova	3.279	3.442	498	5,56	2,55	3,01	49	23/1	3,51	—	—	—	Pe
								23/2	0,50				
								23/3	1,00				
								23/4	0,55				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Vigasio	5.003	5.743	644	9,77	—	9,77	—	—	—	63	VR/91	9,77	(*)
Villabartolomea	6.431	6.752	502	11,34	—	11,34	—	—	—	63	VR/84	11,34	(*)
Villafranca	19.151	25.000	2.466	73,85	99,00	—	48	58/1	42,00	—	—	—	
								58/2	7,00				
								58/3	7,00				
								58/4	7,00				
								58/5	14,00				
								58/6	22,00				
Zevio	8.795	12.000	1.621	22,71	21,30	1,41	49	55/1	22,71	—	—	—	Pe
Zimella	3.393	3.562	250	6,06	5,36	0,70	48	84/1	5,36	63	VR/84	0,70	Pe

Regione del VENETO **Provincia di VICENZA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agugliaro	1.438	1.540	31	2,23	0,90	1,33	64	122/1	0,90	—	—	—	Pe
Albettone	2.063	2.166	116	3,36	3,40	—	50	122/1 117/1 117/2	2,40 0,50 0,50	—	—	—	
Alonte	815	856	31	1,20	1,00	0,20	49	122/1	1,00	—	—	—	Pe
Altavilla	4.038	6.500	817	11,40	11,80	—	50	95/1 95/2	6,60 5,00	—	—	—	
Altissimo	1.872	1.965	556	3,68	4,00	—	—	—	—	49	VI/84	3,68	(*)
Arcugnano	4.765	6.000	414	8,82	6,90	1,92	50	96/1 96/2 96/3 96/4 96/5 96/6	2,00 1,00 1,40 1,00 0,50 2,00	—	—	—	Pe
Arsiero	3.902	4.097	1.935	8,23	12,00	—	36	17/1	12,00	—	—	—	
Arzignano	17.177	25.000	2.995	64,68	56,30	8,38	49	84/1 84/2 84/3 84/4 84/5 84/6	4,50 4,30 3,00 33,00 1,50 10,00	49	VI/84	64,68	(*)
Asiago	6.492	6.817	12.344	32,47	26,00	6,47	37	10/1	26,00	37	VI/10	6,47	(*)
Asigliano Veneto	1.046	1.098	31	1,54	0,50	1,04	63	122/1	0,50	—	—	—	Pe
Barbarano	3.296	3.199	817	6,26	5,40	0,86	50	108/1 108/2 108/3 96/6	8,00 1,50 3,40 0,50	—	—	—	Pe
Bassano del Grappa	30.497	47.000	7.541	134,12	118,50	15,62	37	35/1 35/2	109,12 2,50	37	VI/35	25,00	(*)
Bolzano Vicentino	3.296	3.460	466	5,78	—	5,78	—	—	—	50	VI/72	5,78	(*)
Breganze	5.795	6.500	367	10,45	26,00	—	37	53/1 53/2	24,00 2,00	—	—	—	
Brendola	3.906	4.101	436	6,68	11,10	—	50	101/1 101/2 96/6	10,00 0,60 0,50	—	—	—	
Bressanvido	2.120	2.226	96	3,60	—	3,60	—	—	—	50	VI/72	3,60	(*)
Brogliano	2.164	2.272	123	3,37	6,00	—	49	77/1	6,00	—	—	—	
Caldogno	4.322	4.538	180	7,57	12,00	—	50	71/1	12,00	—	—	—	
Caltrano	2.106	2.211	142	4,09	20,00	—	37	21/1	20,00	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Calvene	1.467	1.540	47	2,52	3,00	—	37	22/1	3,00	—	—	—	
Camisano Vicentino	5.777	6.066	839	10,14	10,40	—	50	PD 47/1	10,40	—	—	—	
Campiglia dei Berici	1.728	1.814	79	2,68	3,90	—	50	122/1	3,90	—	—	—	
Campolongo	905	950	29	1,50	5,00	—	37	14/1	5,00	—	—	—	
Carrè	2.167	2.275	181	3,97	3,90	0,07	37	31/1	3,90	—	—	—	Pe
Cartigliano	2.732	2.868	229	4,67	10,00	—	37	56/1	10,00	—	—	—	
Cassola	5.207	10.000	733	17,05	24,00	—	36	48/1	24,00	—	—	—	
Castegnero	1.924	2.020	224	3,25	3,80	—	50	PD 47/1	3,80	—	—	—	
Castelgomberto	3.763	3.951	340	6,46	8,60	—	49	79/1 69/2	8,00 0,60	—	—	—	
Chiampo	7.683	9.000	1.305	15,19	10,00	5,19	49	83/1	10,00	49	VI/84	15,19	(*)
Chiuppano	2.121	2.227	180	4,08	4,60	—	37	31/1	4,60	—	—	—	
Cismon del Grappa	1.731	1.817	917	4,73	4,00	0,73	37	35/1	4,73	—	—	—	(*) Pe
Cogollo del Cengio	3.021	3.172	280	5,84	10,00	—	36	20/1	10,00	—	—	—	
Conco	2.838	2.980	3.200	10,24	4,80	5,44	37	24/1 24/2	3,50 1,30	37	VI/10	10,24	(*)
Cornedo	7.395	7.765	284	12,52	9,10	3,42	49	69/1 69/2 69/3 69/4	1,00 0,20 1,30 6,60	—	—	—	Pe
Costabissara	2.389	2.635	202	4,44	11,00	—	50	81/1 81/2	5,00 6,00	—	—	—	
Creazzo	4.015	11.500	588	21,41	20,00	1,41	50	86/1 86/2	14,00 6,00	—	—	—	Pe
Crespadoro	2.193	2.302	250	3,42	1,20	2,22	49	67/1 67/2	0,50 0,70	49	VI/84	3,42	(*)
Dueville	8.714	15.000	1.143	30,00	—	30,00	—	—	—	50	VI/72	30,00	(*)
Enego	4.016	4.217	6.462	16,47	13,00	3,47	37	1/1	13,00	37	VI/10	3,47	(*)
Fara	3.481	3.655	333	5,48	7,95	—	37	43/1 43/2 43/3	4,25 2,50 1,20	—	—	—	
Foza	1.375	1.443	738	3,29	1,70	1,59	37	7/1	1,70	37	VI/10	3,29	(*)
Gallio	2.329	2.445	6.924	14,52	5,50	9,02	37	6/1	5,50	37	VI/10	9,02	(*)
Gambellara	3.071	3.224	304	5,88	16,50	—	49	99/1	16,50	—	—	—	
Gambugliano	757	795	73	1,25	1,50	—	49	88/1 88/2	1,00 0,50	—	—	—	

Regione del VENETO *Segue* **Provincia di VICENZA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Grancona	1.486	1.560	267	2,61	5,10	—	50	122/1 96/6	4,90 0,20	—	—	—	
Grisignano di Zocco	2.907	3.052	460	4,84	5,50	—	50	PD 47/1	5,50	—	—	—	
Grumulo delle Abbadesse	2.369	2.487	202	4,10	4,60	—	50	PD 47/1	4,60	—	—	—	
Isola Vicentina	5.734	6.020	818	10,73	16,60	—	49	70/1 70/2 70/3	12,00 0,90 3,70	—	—	—	
Laghi	488	512	34	0,75	0,50	0,25	36	16/1	0,50	—	—	—	Pe
Lastebasse	582	611	367	1,50	2,80	—	36	3/1 3/2 3/3 4/3	0,60 0,70 1,00 0,50	—	—	—	
Longare	4.642	4.874	394	8,36	7,50	0,78	50	PD 47/1	7,50	—	—	—	Pe
Lonigo	11.618	12.199	2.667	27,55	26,40	1,15	49	111/1 122/1	25,00 1,40	—	—	—	Pe
Lugo di Vicenza	3.856	4.133	343	6,39	6,00	0,39	37	—	6,00	—	—	—	Pe
Lusiana	3.676	3.859	2.861	10,39	4,20	6,19	37	23/1 23/2	4,00 0,20	37	VI/10	10,39	(*)
Malo	8.019	8.420	1.478	15,70	44,44	—	49	61/1 61/2 61/3 61/4 61/5	4,00 4,00 32,00 3,60 0,84	—	—	—	
Marano	5.917	9.000	604	20,17	21,00	—	36	50/1	21,00	—	—	—	
Marostica	11.093	11.647	2.187	24,58	57,00	—	37	34/1 34/2 34/3 34/4 34/5 34/6 34/7 34/8 34/9 34/10 34/11 34/12 34/13	30,00 2,00 4,00 10,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	—	—	—	
Mason Vicentino	2.605	2.735	223	4,38	4,50	—	37	54/1	4,50	—	—	—	
Molvena	2.195	2.304	315	3,48	5,00	—	37	44/1 44/2 44/3	3,00 1,00 1,00	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Montebello Vicentino	4.849	5.091	880	9,36	13,50	—	49	99/1 100/1 100/2	0,50 12,00 1,00	—	—	—	
Montecchio Maggiore	12.104	22.000	3.023	62,92	120,00	—	49	94/1	120,00	—	—	—	
Montecchio Precalcino	4.209	4.419	1.732	9,78	6,60	3,18	50	63/1	6,60	50	VI/72	9,78	(*)
Monte di Malo	3.301	3.466	287	5,06	7,20	—	49	60/1 60/2 60/3 60/4 60/5 60/6 60/7	1,00 0,90 1,00 2,10 0,90 0,40 0,90	—	—	—	
Montegalda	3.102	3.257	323	4,84	6,20	—	50	PD 47/1	6,20	—	—	—	
Montegaldella	1.630	1.711	32	2,32	3,00	—	50	PD 47/1	3,00	—	—	—	
Monteviale	1.358	1.426	116	2.36	8,00	—	50	86/1	8,00	—	—	—	
Monticello Conte Otto	3.807	5.000	424	8,64	3,00	5,64	50	73/1	3,00	50	VI/72	8,64	(*)
Montorso	2.365	2.483	237	3,89	19,20	—	49	92/1 92/2 92/3	16,50 2,00 0,70	—	—	—	
Mossano	1.755	1.842	159	2,86	3,50	—	50	96/6 109/1	0,50 3,00	—	—	—	
Mussolente	4.217	4.427	351	6,56	20,00	—	37	37/1	20,00	—	—	—	
Nanto	1.777	1.866	159	2,89	3,80	—	50	PD 47/1	3,80	—	—	—	
Nogarole Vicentino	1.082	1.136	36	1,56	—	1,56	—	—	—	49	VI/84	1,56	(*)
Nove	3.403	5.000	473	8,96	4,30	4,66	37	46/1	4,30	—	—	—	Pe
Noventa Vicentina	6.511	6.836	1.964	14,05	5,80	8,25	64	122/1	5,80	—	—	—	Pe
Orgiano	2.473	2.596	83	3,72	3,50	0,22	50	122/1	3,50	—	—	—	Pe
Pedemonte	711	746	63	1,43	18,00	—	36	4/1 4/2 4/3	2,00 12,00 4,00	—	—	—	
Pianezze	1.224	1.285	106	1,84	1,00	0,84	37	45/1	1,00	—	—	—	Pe
Piovene	5.998	9.000	889	20,64	12,00	8,64	36	29/1 29/2 29/3	10,50 1,00 0,50	—	—	—	Pe
Pojana Maggiore	3.796	3.912	74	5,53	4,60	0,93	64	122/1	1,50	—	—	—	Pe
Posina	1.553	1.630	514	3,20	2,25	0,95	36	18/1 18/2	0,50 1,75	—	—	—	Pe
Pove del Grappa	1.873	1.966	1.089	4,78	4,00	0,78	36	25/1	4,00	—	—	—	Pe

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pozzoleone	2.027	2.128	181	3,17	—	3,17	—	—	—	50	VI/72	3,17	
Quinto Vicentino	2.783	2.922	350	4,81	—	4,81	—	—	—	50	VI/72	4,81	(*)
Recoaro Terme	8.584	9.013	19.588	30,60	46,20	—	36	38/1 38/2 38/3 38/4 38/5	28,20 5,00 10,00 1,00 2,00	—	—	—	
Roana	4.087	4.291	16.645	33,76	13,00	20,76	37	10/1	13,00	37	VI/10	20,76	(*)
Romano d'Ezzelino	5.430	7.500	700	13,19	15,00	—	37	36/1 25/1	14,00 1,00	—	—	—	
Rosà	9.160	10.000	1.161	16,11	21,00	—	37	47/1	21,00	—	—	—	
Rossano Veneto	5.165	5.423	513	8,79	12,00	—	37	58/1	12,00	—	—	—	
Rotzo	789	828	653	3,84	6,00	—	36	10/1	6,00	—	—	—	
Salcedo	1.103	1.158	81	1,59	2,40	—	37	33/1	2,40	—	—	—	
Sandrigo	6.065	6.368	877	11,62	—	11,62	—	—	—	50	VI/72	11,62	(*)
S. Germano dei Berici	1.288	1.352	31	2,04	3,00	—	50	122/1	3,00	—	—	—	
S. Nazario	1.952	2.049	296	3,87	3,50	0,37	37	13/1	3,87	—	—	—	(*) Pe
S. Pietro Mussolino	799	839	58	1,45	0,50	0,95	49	75/1	0,50	49	VI/84	1,45	(*)
Santorso	4.404	5.800	398	9,71	10,80	—	36	28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/6	0,80 2,50 1,50 1,50 4,00 0,50	—	—	—	
S. Vito di Leguzzano	2.473	2.945	52	5,18	8,00	—	36	49/1	8,00	—	—	—	
Sarcedo	3.732	4.800	382	6,86	10,00	—	37	52/1	10,00	—	—	—	
Sarego	3.093	3.247	266	4,92	7,00	—	49	106/1 122/1 106/2	4,00 2,50 0,50	—	—	—	
Schiavon	1.867	1.960	159	3,26	—	3,26	—	—	—	50	VI/72	3,26	(*)
Schio	28.298	40.321	5.141	116,19	137,00	—	36	40/1	137,00	—	—	—	
Solagna	1.811	1.901	1.083	4,83	5,00	—	37	15/1	5,00	—	—	—	
Sossano	3.270	3.433	528	5,62	4,60	1,02	50	122/1	4,60	—	—	—	Pe
Sovizzo	2.622	2.753	63	4,54	5,00	—	49	85/1 85/2	4,00 1,00	—	—	—	
Tezze sul Brenta	6.207	6.517	522	11,55	19,00	—	37	57/1	19,00	—	—	—	
Thiene	13.968	21.000	2.967	64,33	41,00	23,33	37	51/1 51/2	34,00 7,00	—	—	—	Pe
Tonezza del Cimone	1.101	1.156	5.423	10,81	17,00	—	36	8/1	17,00	—	—	—	

Regione del VENETO — *Segue* **Provincia di VICENZA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Torrebelvicino	5.697	6.389	1.188	11,79	18,60	—	36	39/1	11,00	—	—	—	
								39/2	1,10				
								39/3	4,00				
								39/4	0,50				
								39/5	1,50				
								39/6	0,50				
Torri di Quartesolo	3.538	3.715	308	5,85	6,80	—	50	(PD) 47/1	6,80	—	—	—	
Tretto	2.380	2.499	432	3,87	21,80	—	36	27/1	2,00	—	—	—	
								27/2	0,50				
								27/3	2,00				
								27/4	2,00				
								27/5	2,00				
								27/6	1,00				
								27/7	1,00				
								27/8	0,50				
								27/9	0,70				
								27/10	1,00				
								27/11	0,60				
								27/12	0,60				
								27/13	0,70				
								27/14	1,00				
								27/15	0,80				
								27/16	1,00				
								27/17	2,00				
								27/18	1,00				
								27/19	0,80				
Trissino	5.098	5.353	657	8,91	15,90	—	49	78/1	12,00	—	—	—	
								78/2	3,00				
								78/3	0,90				
Valdagno	27.260	31.569	5.981	85,49	77,80	7,69	49	59/1	60,00	—	—	—	Pe
								59/2	1,50				
								59/3	1,60				
								59/4	1,50				
								59/5	3,50				
								59/6	3,00				
								59/7	2,00				
								59/8	4,70				
Valdastico	2.711	2.846	141	4,81	52,00	—	36	5/1	2,50	—	—	—	
								5/2	7,00				
								5/3	3,00				
								5/4	3,50				
								5/5	7,00				
								5/6	6,00				
								5/7	5,00				
								5/8	7,00				
								5/9	1,00				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Valli del Pasubio	4.698	4.932	1.837	9,76	21,25	—	36	26/1	5,00	—	—	—	
								26/2	1,50				
								26/3	2,50				
								26/4	0,50				
								26/5	5,00				
								26/6	0,50				
								26/7	1,00				
								26/8	1,25				
								26/9	4,00				
Valstagna	2.519	2.645	64	4,29	8,00	—	37	12/1	8,00	—	—	—	
Velo d'Astico	2.516	2.642	709	5,32	10,50	—	36	19/1	6,00	—	—	—	
								19/2	2,00				
								19/3	1,00				
								19/4	0,50				
								19/5	0,50				
								19/6	0,50				
Vicenza	98.019	138.626	22.169	603,27	653,00	—	50	88/1	653,00	—	—	—	
Villaga	2.254	2.366	53	3,49	4,00	—	50	113/1	1,00	—	—	—	
								113/2	2,00				
								113/3	0,50				
								96/6	0,50				
Villaverla	3.759	3.947	329	7,02	2,50	4,52	50	62/1	25,00	—	—	—	Pe
Zanè	2.952	3.500	269	5,80	5,00	0,80	37	47/1	5,00	—	—	—	Pe
Zermeghedo	773	811	74	1,39	1,60	—	49	93/1	1,60	—	—	—	
Zovencedo	839	881	144	1,39	1,50	—	50	103/1	0,50	—	—	—	
								96/6	1,00				
Zugliano	4.541	5.276	470	8,52	8,70	—	37	51/1	6,00	—	—	—	
								42/1	1,50				
								42/2	0,70				
								42/3	0,50				

Regione del VENETO — **Provincia di MANTOVA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquanegra sul Chiese	3.895	4.089	62	7,18	—	7,18	—	—	—	61	MN/15	7,18	(*)
Asola	10.041	10.543	—	22,27	12,00	10,27	61	15/1	12,00	61	MN/15	10,27	(*)
Bagnolo San Vito	6.194	6.503	118	10,30	—	10,30	—	—	—	62	MN/33	10,30	(*)
Bigarello	2.250	2.362	148	3,86	—	3,86	—	—	—	62	MN/33	3,86	(*)
Borgoforte	4.482	4.706	469	7,93	1,50	6,43	62	41/1	1,50	62	MN/33	7,93	(*)
Borgofranco sul Po	1.712	1.797	31	2,74	—	2,74	—	—	—	75	MN/69	2,74	(*)
Bozzolo	3.939	4.135	970	9,14	12,50	—	62	36/1	12,50	—	—	—	
Canneto sull'Oglio	5.137	5.393	410	9,95	—	9,95	—	—	—	61	MN/15	9,95	(*)
Carbonara di Po	1.729	1.815	38	3,04	—	3,04	—	—	—	75	MN/69	3,04	(*)
Casalmoro	1.665	1.748	55	3,05	—	3,05	—	—	—	62	MN/9	3,05	(*)
Casaloldo	1.802	1.892	35	3,00	—	3,00	—	—	—	62	MN/9	3,00	(*)
Casalromano	1.290	1.354	44	2,40	—	2,40	—	—	—	61	MN/15	2,40	(*)
Castelberforte	2.964	3.112	37	4,50	7,00	—	62	18/1	7,00	—	—	—	
Castel d'Ario	4.322	4.538	310	8,00	—	8,00	—	—	—	62	MN/33	8,00	(*)
Castel Goffredo	6.705	7.040	184	11,92	—	11,92	—	—	—	62	MN/9	11,92	(*)
Castellucchio	5.678	5.961	809	10,81	—	10,81	—	—	—	62	MN/13	10,81	(*)
Castigione - Stiviere	9.133	9.589	2.739	23,36	77,00	—	48	2/1	7,00	—	—	—	
							48	2/2	30,00				
							48	2/3	40,00				
Cavriana	3.278	3.441	64	5,77	11,00	—	48	4/1	3,00	—	—	—	
							48	4/2	8,00				
Ceresara	3.128	3.284	96	5,45	—	5,45	—	—	—	62	MN/13	5,45	(*)
Commessaggio	1.523	1.599	75	2,68	—	2,68	—	—	—	74	MN/62	2,68	(*)
Curtatone	7.697	8.081	116	12,76	—	12,76	—	—	—	62	MN/33	12,76	(*)
Dosolo	3.546	3.723	70	6,12	—	6,12	—	—	—	74	MN/62	6,12	(*)
Felonica	2.718	2.853	133	4,72	3,75	0,97	75	70/1	3,75	75	MN/61	0,97	
Gazoldo degli Ippoliti	1.884	1.978	22	3,40	—	3,40	—	—	—	62	MN/13	3,40	(*)
Gazzuolo	3.264	3.427	287	6,25	—	6,25	—	—	—	74	MN/62	6,25	(*)
Goito	9.066	9.519	460	16,00	—	16,00	—	—	—	62	MN/13	16,00	(*)
Gonzaga	8.044	8.446	179	13,26	—	13,26	—	—	—	74	MN/55	13,26	(*)
Guidizzolo	3.806	3.996	74	6,91	—	6,91	—	—	—	62	MN/9	6,91	(*)
Magnacavallo	2.931	3.077	37	4,77	—	4,77	—	—	—	75	MN/69	4,77	(*)
Mantova	62.411	120.000	18.176	550,51	203,00	347,51	62	33/1	195,00	62	MN/33	347,51	(*)
							62	33/2	8,00	62	MN/33	—	
Marcaria	9.486	9.960	623	16,92	6,00	10,92	62	30/1	6,00	61	MN/15	10,92	(*)
Mariana Mantovana	838	879	38	1,56	—	1,56	—	—	—	61	MN/15	1,56	(*)
Marmirolo	6.689	7.023	196	12,23	—	12,23	—	—	—	62	MN/33	12,23	(*)
Medole	3.263	3.426	41	5,69	—	5,69	—	—	—	62	MN/9	5,69	(*)

Regione del VENETO *Segue* **Provincia di MANTOVA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Moglia	6.127	6.433	141	10,12	25,00	—	74	66/1	25,00	—	—	—	
Monzambano	3.254	3.411	50	5,61	10,00	—	48	5/1	6,00	—	—	—	
							48	5/2	4,00				
Motteggiana	2.777	2.915	13	4,56	—	4,56	—	—	—	74	MN/55	4,56	(*)
Ostiglia	8.724	9.160	870	19,23	25,00	—	63	45/1	25,00	—	—	—	
Pegognaga	7.522	7.898	65	12,19	—	12,19	—	—	—	74	MN/55	12,19	(*)
Pieve di Coriano	1.181	1.240	28	1,75	—	1,75	—	—	—	75	MN/61	1,75	(*)
Piubega	2.055	2.157	28	3,28	—	3,28	—	—	—	62	MN/13	3,28	(*)
Poggio Rusco	6.660	6.993	631	12,32	6,00	6,32	75	69/1	6,00	75	MN/69	6,32	(*)
Pomponesco	1.721	1.807	50	2,84	—	2,84	—	—	—	74	MN/62	2,84	(*)
Ponti sul Mincio	1.426	1.497	265	2,56	10,00	—	48	1/1	10,00	—	—	—	
PortoMantovano	5.739	6.803	1.035	11,86	3,00	8,86	62	23/1	3,00	62	MN/33	8,86	(*)
Quingentole	1.858	1.950	19	2,96	—	2,96	—	—	—	75	MN/69	2,96	(*)
Quistello	7.786	8.175	157	13,06	32,50	—	63	57/1	32,50	—	—	—	
Redondesco	2.048	2.150	19	3,32	—	3,32	—	—	—	61	MN/15	3,32	(*)
Revere	3.624	3.805	345	6,73	10,00	—	63	51/1	6,73	75	MN/69	—	(*)
Rivarolo Mantovano	3.434	3.605	129	6,57	8,50	—	61	39/1	8,50	—	—	—	
Rodigo	5.372	5.640	276	9,30	—	9,30	—	—	—	62	MN/13	9,30	(*)
Roncoferraro	8.350	8.767	301	20,88	—	20,88	—	—	—	63	MN/34	20,88	(*)
Roverbella	8.422	8.843	216	14,59	6,00	8,59	62	14/1	6,00	62	MN/13	8,59	(*)
Sabbioneta	5.683	5.967	207	10,11	—	10,11	—	—	—	74	MN/62	10,11	(*)
San Benedetto Po	10.651	11.183	203	18,43	—	18,43	—	—	—	74	MN/55	18,43	(*)
San Giacomo - Segnate	2.740	2.877	21	4,27	—	4,27	—	—	—	75	MN/69	4,27	(*)
San Giorgio di Mantova	3.471	4.069	2.030	8,94	—	8,94	—	—	—	62	MN/33	8,94	(*)
San Giovanni del Dosso	2.019	2.119	14	2,89	—	2,89	—	—	—	75	MN/69	2,89	(*)
San Martino dell'Argine	2.433	2.554	19	4,31	—	4,31	—	—	—	74	MN/62	4,31	(*)
Schivenoglia	1.858	1.950	28	2,91	—	2,91	—	—	—	75	MN/69	2,91	(*)
Sermide	8.981	9.430	205	15,41	30,00	—	63	61/1	30,00	—	—	—	(*)
Serravalle a Po	2.580	2.709	14	4,24	—	4,24	—	—	—	63	MN/34	4,24	(*)
Solferino	1.798	1.887	31	2,99	10,00	—	48	3/1	10,00	—	—	—	
Sustinente	3.110	3.265	47	5,16	—	5,16	—	—	—	63	MN/34	5,16	(*)
Suzzara	15.626	17.150	1.059	45,46	30,00	15,46	74	55/1	30,00	74	MN/55	15,46	(*)
Viadana	16.379	17.197	484	36,00	25,00	11,00	74	62/1	25,00	74	MN/62	11,00	(*)
Villa Poma	2.024	2.125	273	4,61	—	4,61	—	—	—	75	MN/69	4,61	(*)
Villimpenta	2.971	3.119	100	5,10	—	5,10	—	—	—	63	MN/34	5,10	(*)
Virgilio	4.897	5.429	1.661	11,11	—	11,11	—	—	—	62	MN/33	11,11	(*)
Volta Mantovana	5.245	5.507	156	9,05	15,00	—	62	8/1	15,00	—	—	—	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione del VENETO

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			PROVINCIA DI BELLUNO								
6	12	6/11	**Sorgente Giau - Auronzo di Cadore**	1.450	(1) 17,26	Auronzo di Cadore	12	BL	6	17,26	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
3	13	3/2	**Sorgente Londo - San Pietro di Cadore**	1.850 1.670	9,35	San Pietro di Cadore	13	»	3	9,35	
5	12	5/2	**Sorgente Federola - Cortina d'Ampezzo**	1.771	8,25	Cortina d'Ampezzo	12	»	5	8,25	
10	12	5/7	**Sorgente Perriè - Cortina d'Ampezzo**	1.200	15,00	San Vito di Cadore	12	»	10	15,00	
11	12	11	**Sorgente Taunia - Calalzo di Cadore**	1.005	12,65	Calalzo di Cadore	12	»	11	12,65	
14	13	14/2	**Sorgenti Rio Laggio - Vigore di Cadore**	941	5,40	Vigo di Cadore	13	»	14	5,40	
20	12	11	**Sorgente Taunia - Calalzo di Cadore**	1.005	17,00	Pieve di Cadore	12	»	20	17,00	
20	12	22/6	**Sorgente Ruvinian - Vodo di Cadore**	2.090	23,30	Pieve di Cadore	12	»	20	23,30	
20	12	20/2	**Sorgente Anfela - Pieve di Cadore**	1.130	7,00	Pieve di Cadore	12	›	20	7,00	
20	12	20/1	**Sorgente Bedara - Pieve di Cadore**	1.050	2,00	Pieve di Cadore	12	»	20	2,00	
23	12	23/2	**Ru Vallesina - Valle di Cadore**	1.513	0,95	Valle di Cadore	12	»	23	0,95	
29	11	29/1	**Valfreda** **Sorgente Fuchiade - Falcade (Trento)**	2.264 2.088	(1) 2,75	Falcade	11	»	29	2,75	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
41	23	34/2	**Sorgente Paluch - Ospitale di Cadore**	608	11,15	Longarone	23	»	41	11,15	
45	23	45/1	**Sorgente Stabati - Pieve d'Alpago**	1.256	5,60	Pieve d'Alpago	23	»	45	5,60	
48	23	44/4	**Sorgente Vena d'Oro - Ponte nelle Alpi**	520	7,00	Belluno	23	»	48	7,00	
	23	48/2	**Sorgente Fisterre - Belluno**	405	2,20	Belluno	23	»	48	2,20	
51	23	55/1	**Sorgente Acque More - Santa Giustina**	500	0,17	San Gregorio nelle Alpi	23	»	51	0,17	
58	23	57/8	**Sorgente Pagain - Mel**	398	2,70	Trichiana	23	»	58	2,70	
59	22	59/1	**Sorgente Gendarmo - Lamon**	350	5,30	Lamon	22	»	59	5,30	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
5	12	5/14	**Sorgente Felizzon - Cortina d'Ampezzo**	1.822	20,00	Cortina d'Ampezzo	12	»	5	20,00	
6	12	6/11	**Sorgente Giau - Auronzo di Cadore**	1.450	10,00	Auronzo di Cadore	12	»	6	10,00	
21	12	21/12	**Sorgente Pala di Foia - Alleghe**	1.400	10,00	Alleghe	12	»	21	10,00	
29	11	29/1	**Sorgente Valfreda Fuchiade - Falcade (Trento)**	2.264 2.088	10,00	Falcade	11	»	29	10,00	

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. fogli al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
48	23	34/7	**Sorgente Lutrigon - Ospitale di Cadore**	600	20,00	Longarone	22	BL	41	8,00	
						Soverzene	22	»	43	5,00	
						Ponte nelle Alpi	22	»	44	7,00	
61	22	61/2	**Sorgente Monte Oliveto - Pedavena**	390	10,00	Pedavena	22	»	61	10,00	
			PROVINCIA DI PADOVA								
4	50	4	**Falda artesiana - Fontaniva**	50	(1) 25,07	Campo San Martino	50	PD	16	5,70	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						San Giorgio in Bosco	50	»	9	1,18	
						Grantorto	50	»	8	0,34	
						Carmignano di Brenta	50	»	2	4,56	
						San Pietro in Gu	50	»	7	0,36	
						Fontaniva	50	»	3	0,82	
						Cittadella	50	»	4	9,53	
						Galliera Veneta	50	»	1	1,34	
						S. Martino di Lupari	50	»	6	1,24	
33	51	33/2	**Falda artesiana - Piombino Dese**	24	(1) 15,20	Camposampiero	50	»	18	2,65	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Santa Giustina in Colle	50	»	17	0,80	
						San Giorgio delle Pertiche	50	»	21	2,40	
						Borgoricco	51	»	22	1,55	
						Campodarsego	50	»	27	2,20	
						Vigodarzere	50	»	26	0,70	
						Piombino Dese	51	»	12	1,40	
						Loreggia	50	»	11	0,60	
						Villanova di Camposampiero	51	»	28	0,70	
						Cadoneghe	50	»	32	2,15	
						Saonara	51	»	44	0,05	
38	50	38/3	**Fiume Brenta - Limena**	14	(1) 386,00	Padova	50	»	38	386,00	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
40	50	40	**Sorgente di Villa - Teolo**	16	1,01	Teolo	50	»	40	1,01	
42	50	75	**Falda subalvea e presa superficiale fiume Adige - Anguillara Veneta**	5,30	11,74	Carrara Santo Stefano	64	»	55	0,22	
						Carrara San Giorgio	64	»	54	0,23	
						Casalserugo	64	»	57	0,65	
						Ponte San Nicolò	50	»	43	1,67	
						Maserà di Padova	64	»	56	0,05	
						Albignasego	50	»	42	8,92	

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE — N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI — Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
45	64	45/1	**Sorgente Zatterin - Vo**	40	1,46	Vo	64	PD	45	1,46	
			Sorgente Lago	300							
47	50	41/1	**Fiume Bacchiglione - Padova**	9	63,88	Montegrotto	64	»	47	63,88	
53	50	53	**Falda artesiana - Monticello Conte Otto (Vicenza)**	42,80	(1) 5,30	Battaglia Terme	64	»	53	0,58	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Rubano	50	»	31	4,23	
						Selvazzano Dentro	50	»	37	0,49	
60	65		**Pozzi in golena**	4	0,97	Polverara	65	»	65	0,32	
						Legnaro	65	»	65	0,65	
71	64	99	**Presa superficiale - Fiume Adige**	10	(1) 20,15	Masi	64	»	98	0,17	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
			Piacenza d'Adige			Castelbaldo	64	»	97	0,74	
						Ponso	64	»	82	0,31	
						Megliadino S. Vitale	64	»	80	0,67	
						Urbana	63	»	78	0,21	
						Saletto	64	»	69	0,28	
						Montagnana	64	»	67	14,06	
						Ospedaletto Euganeo	64	»	70	0,44	
						Este	64	»	71	2,93	
						Cinto Euganeo	64	»	51	0,34	
73	64	73/1	**Presa superficiale fiume Adige - Vescovana**	11	13,59	Barbona	64	»	104	1,85	
						Boara Pisani	64	»	105	0,56	
						Stanghella	64	»	102	1,22	
						Vescovana	64	»	101	0,19	
						Solesino	64	»	94	0,87	
						Sant'Elena	64	»	84	0,16	
						Pozzonovo	64	»	45	0,88	
						Monselice	64	»	74	6,77	
						Pernumia	64	»	62	0,86	
						Arqua' Petrarca	64	»	61	0,23	
75	64	75	**Falda subalvea e presa superficiale fiume Adige - Anguillara Veneta**	5,30	6,55	Conselve	64	»	61	0,23	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
4	50		**Falda artesiana - Fontaniva**	50	23,88	Campo San Martino	50	»	16	23,88	
						San Giorgio in Bosco	50	»	9		
						Villa del Conte	50	»	10		

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Grantorto	50	PD	8		
						Gazzo	50	»	14		
						Carmignano di Brenta	50	»	2		
						San Pietro in Gu	50	»	7		
						Fontaniva	50	»	3		
						Cittadella	50	»	4		
						Tombolo	50	»	5		
						Galliera Veneta	50	»	1		
33	51	33/2	**Falda artesiana - Piombino Dese**	24	30,00	Camposampiero	50	»	18	30,0	
						Santa Giustina in Colle	50	»	17		
						San Giorgio delle Pertiche	50	»	21		
						Borgoricco	51	»	22		
						Curtarolo	51	»	20		
						Campodarsego	50	»	27		
						Vigodarzere	50	»	26		
						Piombino Dese	51	»	12		
						Trebaseleghe	51	»	13		
						Loreggia	50	»	11		
						Massanzago	51	»	19		
						Villanova di Camposampiero	51	»	28		
						Cadoneghe	50	»	32		
						Vigonza	51	»	33		
						Noventa Padovana	50	»	39		
						Smonara	51	»	44		
33	50	38/3	**Fiume Brenta - Limena**	14	134,63	Padova	50	»	38	134,63	
53	50	53	**Falda artesiana - Monticello Conte Otto (Vicenza)**	42,8	90,00	Rovolon	50	»	34	10,00	
						Teolo	50	»	40	15,00	
						Vo	64	»	45	10,00	
						Torreglia	50	»	46	15,00	
						Galzignano	64	»	52	20,00	
						Montegrotto terme	64	»	47	12,00	
						Battaglia terme	64	»	53	8,00	
60	65	60/1	**Pozzi golenali fiume Adige - Cavarzere (Venezia)**	4	18,00	Cona	65	VE	42	18,00	
						Correzzola	65	PD	66		
						Pontelongo	65	»	59		
						Arzergrande	65	»	58		

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Codevigo	65	PD	66		
						Brugine	65	»	59		
						Polverara	65	»	58		
						Legnaro	65	»	48		
						Piove di Sacco	65	»	60		
						Sant'Angelo di Piove di Sacco	65	»	49		
71	64	71/1	**Presa superficiale fiume Adige - Piacenza d'Adige**	10	31,59	Piacenza d'Adige	64	»	99	31,59	
						Masi	64	»	98		
						Castelbaldo	64	»	97		
						Merlara	64	»	90		
						Sant'Urbano	64	»	100		
						Villa Estense	64	»	92		
						Ponso	64	»	82		
						Megliadino San Vitale	64	»	80		
						Casale di Scodosia	64	»	79		
						Urbano	63	»	78		
						Santa Margherita d'Adige	64	»	81		
						Saletto	64	»	69		
						Megliadino San Fidenzio	64	»	68		
						Montagnana	64	»	67		
						Carceri	64	»	83		
						Vighizzolo D'Este	64	»	91		
						Ospedaletto Euganeo	64	»	70		
						Este	64	»	71		
						Baone	64	»	72		
						Cinto Euganeo	64	»	51		
						Lozzo Atestino	64	»	50		
73	64	73/1	**Presa superficiale fiume Adige - Vescovana**	11	41,15	Barbona	64	»	104	41,15	
						Boara Pisani	64	»	105		
						Stanghella	64	»	102		
						Vescovana	64	»	101		
						Granze	64	»	93		
						Solesino	64	»	94		
						Sant'Elena	64	»	84		
						Pozzonovo	64	»	85		
						Monselice	64	»	73		
						Pernumia	64	»	62		
						Arquà Petrarca	64	»	61		

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
42 75	64	75	**Falda golenale e presa superficiale fiume Adige - Anguillara Veneta**	5,30	30,75	Anguillara Veneta	64	»	103	30,75	
						Agna	65	»	96		
						Bagnoli di Sopra	64	»	95		
						Tribano	64	»	86		
						Conselve	64	»	75		
						Arre	64	»	87		
						Candiana	65	»	88		
						San Pietro Viminario	64	»	74		
						Cartura	64	»	63		
						Terrassa Padovana	64	»	76		
						Bovolenta	64	»	64		
						Carrara Santo Stefano	64	»	55		
						Carrara San Giorgio	64	»	54		
						Casalserugo	64	»	57		
						Ponte San Nicolò	50	»	43		
						Maserà di Padova	63	»	56		
						Albignasego	50	»	42		
			PROVINCIA DI ROVIGO								
4	64	4	**Presa superficiale fiume Adige - Badia Polesine**	12	29,28	Badia Polesine	64	RO	3	9,03	
						Lendinara	64	»	4	12,52	
						Lusia	64	»	5	2,27	
						Villanova del Ghebbo	64	»	14	1,44	
						Fratta Polesine	64	»	27	2,21	
						San Bellino	64	»	26	0,69	
						Castelguglielmo	64	»	25	0,97	
						Canda	64	»	13	0,15	
6	64	6	**Presa superficiale fiume Adige - Rovigo**	9	(1) 189,00	Rovigo	64	»	6	143,70	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Costa di Rovigo	64	»	15	5,95	
						Arquà Polesine	64	»	29	6,35	
						Villamarzana	64	»	28	2,80	
						Bosaro	64	»	38	2,95	
						Pontecchio Polesine	64	»	30	2,95	
						Villadose	64	»	7	9,10	
						San Martino di Venezze	64	»	1	7,75	
						Cevegnano	64	»	16	7,45	
8	65	8	**Falda Subalvea fiume Adige - Loreo**	2	3,05	Loreo	65	RO	8	3,05	

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio a 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
17	65-77	17/2	**Presa superficiale fiume Adige - Cavarzere**	2	24,24	Adria	65	»	17	14,43	
						Porto Tolle	77	»	49	1,88	
		17/1	**Presa superficiale fiume Po - Corbola**	1,50	50,00	Contarina	65	»	19	0,67	
						Donada	65	»	18	11,97	
						Rosolina	65	»	9	45,29	
21	63	21	**Pozzi golenali fiume Po - Castelmassa**	11,50	(1) 39,75	Castelmassa	63	»	21	15,85	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Melara	63	»	10	4,55	
						Bergantino	63	»	11	5,25	
						Calto	63	»	34	2,40	
						Ceneselli	63	»	22	4,80	
						Castelnovo Bariano	63	»	20	6,90	
43	75	43	**Pozzi golenali fiume Po - Ficarolo**	9	(1) 31,55	Ficarolo	75	»	43	6,40	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Gaiba	76	»	44	2,45	
						Salara	75	»	35	2,95	
						Bagnolo di Po	64	»	24	3,65	
						Trecenta	64	»	23	10,70	
						Giacciano con Barrucchella	63	»	12	5,40	
46	76	46	**Pozzi golenali fiume Po - Occhiobello**	10	(1) 5,20	Stienta	76	»	45	5,20	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
47	76	47	**Pozzi golenali fiume Po - Polesella**	7	0,80	Polesella	76	»	47	0,80	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
6	64	6	**Presa superciale fiume Adige - Rovigo**	9	61,00	Rovigo	64	»	6	61,00	
						Costa di Rovigo	64	»	15		
						Arquà Polesine	64	»	29		
						Villamarzana	64	»	28		
						Bosaro	64	»	38		
						Pontecchio Polesine	64	»	30		
						Villadose	64	»	7		
						San Martino di Venezze	64	»	1		
						Caregnano	64	»	16		
21	63	21	**Pozzi golenali fiume Po - Castelmassa**	11,50	30,25	Castelmassa	63	»	21	30,25	
						Melara	63	»	10		
						Bergantino	63	»	11		
						Calto	63	»	34		
						Ceneselli	63	»	22		

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
43	75	43	**Pozzi golenali fiume Po - Ficarolo**	9	33,75	Ficarolo	75	RO	43	33,75	
						Gaiba	76	»	44		
						Salara	75	»	35		
						Bagnolo di Po	64	»	24		
						Trecenta	64	»	23		
						Giacciano con Barrucchella	63	»	12		
46	76	46	**Pozzi golenali fiume Po - Occhiobello**	10	10,00	Fiesso Umbertino	76	»	46	10,00	
						Occhiobello	76	»	50		
						Canaro	76	»	51		
						Pincara	76	»	36		
						Frassinelle Polesine	76	»	37		
						Stienta	76	»	45		
			PROVINCIA DI TREVISO								
70	38	70	**Falda artesiana - Maserada sul Piave**	24	50,00	Villorba	38	TV	70	21,07	
						Breda di Piave	38	»	71	9,07	
						Carbonera	38	»	82	11,08	
						Maserada sul Piave	38	»	66	8,78	
76	37	76	**Falda artesiana - Borso del Grappa**	163	42,54	Castello di Godego	37	»	76	13,22	
						Loria	37	»	67	10,54	
						Riese Pio X	37	»	68	13,78	
						San Zenone degli Ezzelini	37	»	45	5,00	
92	51	92	**Falda artesiana - Quinto di Treviso**	21	22,23	Zero Branco	51	»	92	9,20	
						Quinto di Treviso	51	»	87	8,49	
						Morgano	51	»	86	4,54	
1	38	1	**Falda artesiana - Revine lago**	250	1,31	Revine Lago	38	»	1	1,31	
7	38	7/2	**Falda artesiana - Tarzo**	226	1,82	Tarzo	38	»	7	1,82	
14	38	14/1	**Sorgente Toè e Todesco - Refrontolo**	358 285	0,03	Refrontolo	38	»	14	0,03	
27	23	2/1	**Sorgente Negrisiola - Vittorio Veneto**	272	(1) 100,00	Per completamento della portata di progetto	—	»	—	100,00	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
27	23	27	**Laghetto Negrisiola - Vittorio Veneto**	175	(1) 91,10	Cimadolmo	38	»	56	1,35	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Codognè	38	»	29	0,96	
						Colle Umberto	38	»	16	2,72	Il nuovo progetto 'Sinistra Piave,, considera una portata futura di 416 l/sec
						Cordignano	38	»	18	1,96	

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Fontanelle	38	»	42	0,71	ı cui parte già concessa al Consorzio, dalla Sorgente Negrisola. La differenza necessaria per l'integrazione risulta di 191,10 l/sec ei quali 100/lec dalla Sorgente Negrisiola e l/sec 91,10 dal laghetto Negrisiola
						Gaiavine	39	»	30	1,37	
						Godega Sant'Urbano	38	»	19	3,94	
						Mareno di Piave	38	»	40	0,54	
						Orsago	38	»	20	2,43	
						Portobuffole	39	TV	43	0,20	
						San Fior	38	»	17	3,09	
						San Vendemmiano	38	»	28	9,70	
						Vazzola	38	»	41	1,00	
						Ormelle	38	»	58	0,85	
						San Polo di Piave	38	»	57	0,75	
48	37	48	**Sorgente la Calcola - Alano di Piave (BL)**	380	5,88	Cornuda	38	»	36	5,88	
50						Montebelluna	38	»	50	8,03	1) Vedi anche elenco aggiuntivo
	37	68-3	**Sorgente Tegorzo - Quero (BL)**	400	(1) 58,75	Altivole	38	»	63	2,95	
	37	67-1	**Sorgente Colon-Vas (BL)**	217	6,53	Asolo	37	»	47	1,88	
						Crocetta del Montello	38	»	37	2,35	
						Moriago	38	»	25	1,16	
						Paese	38	»	80	12,96	
						Pieve di Soligo	38	»	13	5,06	
						Vedelago	38	»	78	7,57	
						Volpago del Montello	38	»	51	4,30	
						Crespano del Grappa	37	»	32	7,05	
						Paderno del Grappa	37	»	33	4,10	
						Possagno	37	»	21	7,87	
53	38	53	**Falda artesiana - Nervesa della Battaglia**	78	10,06	Villorba	38	»	70	4,94	
						Povegliano	38	»	65	5,12	
62	39	62	**Falda artesiana - Motta di Livenza**	9	2,20	Motta di Livenza	39	»	62	2,20	
79	51	79	**Falda artesiana - Istrana**	42	(1) 1,14	Istrana	38	»	79	1,14	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
81	38	81	**Falda artesiana - Treviso**	8-15	(1) 50,26	Treviso	51-38	»	81	50,26	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
85	51	85	**Falda artesiana - Resana**	30	7,97	Resana	51	»	85	7,97	
90	38	90	**Falda artesiana - Carbonera**	10	1,36	Casier	51	»	88	1,34	
						San Biagio di Callalta	51	»	83	0,02	
95	51	95	**Falda artesiana - Mogliano Veneto**	8	11,77	Mogliano Veneto	51	»	95	11,77	

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
27	38	27	**Falda artesiana - Conegliano**	50	50,00	Conegliano	38	TV	27	50,0	
27	23	27	**Laghetto Negrisiola - Vittorio Veneto**	175	28,90	Chiarano	39	»	74	28,90	
						Cimadolmo	38	»	56		
						Codognè	38	»	29		
						Colle Umberto	38	»	16		
						Conegliano	38	»	27		
						Cordignano	38	»	18		
						Fontanelle	38	»	42		
						Gaiarine	39	»	30		
						Godega Sant'Urbano	38	»	19		
						Gorgo al Monticano	39	»	60		
						Mansuè	39	»	44		
						Mareno di Piave	38	»	40		
						Oderzo	39	»	59		
						Orsago	38	»	20		
						Ponte di Piave	39	»	72		
						Portobuffolè	39	»	43		
						San Fior	38	»	17		
						S. Armede	38	»	9		
						San Vendemmiano	38	»	28		
						Vazzola	38	»	41		
						Cappella Maggiore	38	»	8		
						Ormelle	38	»	58		
						S. Polo di Piave	38	»	57		
						Vittorio Veneto	38	»	2		
50	37	67/1	**Sorgente Colon-Vas (BL)**	217	24,17	Montebelluna	38	»	50	24,17	
						Altivole	38	»	63		
						Asolo	37	»	47		
						Cavaso del Tomba	37	»	22		
						Crocetta del Montello	38	»	37		
						Loria	37	»	67		
						Moriago	38	»	25		
						Paese	38	»	80		
						Pieve di Soligo	38	»	13		
						Riese Pio X	37	»	68		
						Sernaglia della Battaglia	38	»	26		

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Valdobbiadene	38	TV	11		
						Vedelago	38	»	78		
						Vidor	38	»	24		
						Volpago del Montello	38	»	51		
						Monfumo	37	»	35		
						Crespano del Grappa	37	»	32		
						Paderno del Grappa	37	»	33		
						Possagno	37	»	21		
59	39	59	**Falda artesiana - Oderzo**	16	14,77	Oderzo	39	»	59	14,77	
70	38	70	**Falda artesiana - Maserada sul Piave** . .	24	25,00	Villorba	38	»	70	25,00	
						Breda di Piave	38	»	71		
						Carbonera	38	»	82		
						Maserada sul Piave	38	»	66		
77	50	77	**Falda artesiana - Castelfranco**	38	22,16	Castelfranco	37-50	»	77	22,16	
79	51	79	**Falda artesiana - Istrana**	42	10,00	Istrana	38	»	79	10,00	
81	38	81	**Falda artesiana - Treviso**	8-15	70,00	Treviso	38-51	»	81	70,00	
			PROVINCIA DI VENEZIA								
7	39	7	**Falda artesiana - San Vito al Tagliamento**	(UD)22,20	17,14	San Michele al Tagliamento . .	39	VE	8	17,14	
16	52	16/4	**Presa superficiale fiume Livenza - Torre di Mosto**	2	(1) 265,00	Caorle	52	»	19	265,00	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
31	51	31/4	**Presa superficiale fiume Sile - Quarto d'Altino**	4	1.000,00	Venezia	51	»	31	1.000,0	
34	51	34	**Pozzi artesiani - Scorzè**	16	(1) 47,28	Salzano	51	»	25	0,58	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Spinea	51	»	29	44,28	
						Santa Maria di Sala	51	»	27	0,18	
						Vigonovo	51	»	36	0,84	
						Camponogara	51	»	38	0,26	
						Campolongo Maggiore	65	»	40	1,14	
41	65	41	**Presa superficiale fiume Adige - Chioggia**	1,50	(1) 189,65	Chioggia	65	»	41	189,65	(1 Vedi anche elenco aggiuntivo

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
5	39	5	**Falda artesiana - Chions (Udine)**	18,5	50,00	Cinto Caomaggiore	39	VE	2	50,00	
						Portogruaro	39	»	6		
						Concordia Sagittaria	39	»	10		
						Pramaggiore	39	»	1		
						Annone Veneto	39	»	5		
						San Stino di Livenza	39	»	9		
						Meduna di Livenza	39	TV	61		
						Motta di Livenza	39	»	62		
16	52	16/4	**Presa superficiale fiume Livenza - Torre di Mosto**	2	35,00	Fossalta di Piave	52	VE	15	35,00	
						Musile di Piave	52	»	17		
						San Donà di Piave	52	»	16		
						Noventa di Piave	52	»	11		
						Ceggia	39	»	12		
						Eraclea	52	»	18		
						Jesolo	52	»	23		
						Torre di Mosto	39	»	13		
						Caorle	52	»	19		
34	51	34/4	**Falda artesiana - Scorzè**	16	60,00	Scorzè	51	»	20	60,00	
						Noale	51	»	24		
						Martellago	51	»	26		
						Salzano	51	»	25		
						Mirano	51	»	28		
						Spinea	51	»	29		
						Santa Maria di Sala	51	»	27		
						Pianiga	51	»	30		
						Dolo	51	»	34		
						Mira	51	»	35		
						Fiesso d'Artico	51	»	32		
						Strà	51	»	33		
						Fossò	51	»	37		
						Vigonovo	51	VE	36		
						Camponogara	51	»	38		
						Campagna Lupia	51	»	39		
						Campolongo Maggiore	51	»	40		
41	65	41	**Presa superficie fiume Adige - Chioggia**	1,50	30,00	Chioggia	65	»	41	30,00	

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			PROVINCIA DI VERONA								
1	35	1/1	**Sorgente Ari - Malcesine**	72	122,00	Brenzone	35	VR	2	31,22	
						Malcesine	35	»	1	47,33	
						San Zeno di Montagna	48	»	4	18,02	
						Torri del Benaco	48	»	11	25,43	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
8	49	10/4	**Torrente Val Fraselle - Selva di Progno**	1.250	113,57 (1)	Boscochiesanuova	49	»	8	53,45	
						Cerro Veronese	49	»	20	6,13	
						Erbezzo	49	»	7	2,80	
		10/5	**Torrente Val di Revolto - Selva di Progno**	1.370		Negrar	48	»	28	15,00	
						Rovere Veronese	49	»	14	9,93	
						Sant'Anna d'Alfaedo	48	»	6	5,95	
		26/6	**Torrente Val di Fumane**	350		San Mauro di Saline	49	»	21	1,23	
						Velo Veronese	49	»	9	3,00	
						Grezzana	49	»	29	11,50	
						Marano	48	»	27	4,58	
17	48	17/3	**Falda acquifera - Bardolino**	68	138,78	Bardolino	48	»	17	54,12	
						Garda	48	»	15	26,53	
						Lazise	48	»	30	58,13	
35	49	35/5	**Falda acquifera - San Giovanni Ilarione**	185	12,77	San Giovanni Ilarione	49	»	35	6,70	
						Roncà	49	»	41	6,07	
36	48	36/3	**Sorgente Molina, compresa tutta la vallata di Fumane - Sant'Anna d'Alfaedo**	350	64,46	Bussolengo	48	»	36	34,00	
						Castelnuovo	48	»	43	11,57	
						Fumane	48	»	26	6,92	
						Peschiera	48	»	42	11,97	
45	49	45/19	**Falda acquifera - Verona**	59	504,00 (1)	Verona	49	»	45	504,00	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
46	49	46/5	**Falda acquifera - San Martino Buon Albergo**	45	37,70	San Martino	49	»	46	37,70	
53	49	53/2	**Falda artesiana - San Bonifacio, da vincolare la parte sud di Soave e Monteforte**	29	4,82	San Bonifacio	49	»	53		
						Belfiore	49	»	56	4,82	
74	63	74/2	**Falda acquifera - Isola della Scala**	31	19,00	Isola della Scala	63	»	6	19,00	
75	63	75	**Falda acquifera - Bovolone**	24	95,00	Angiari	63	»	89	3,02	
	63	93	**Falda acquifera - Casaleone, da vincolare la zona Sud-Ovest del comune di Cerea**	16	(1) 62,42	Bovolone	63	»	75	64,25	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Casaleone	63	»	93	9,68	
						Cerea	63	»	88	32,50	

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Concamarise	63	VR	87	2,03	
						Isola Rizza	63	»	76	3,89	
						Salizzole	63	»	81	6,21	
						Sanguinetto	63	»	92	6,71	
						San Pietro di Morubio	63	»	82	4,39	
						Ronco all'Adige	63	»	63	10,13	
						Roverchiara	63	»	77	4,81	
						Oppeano	63	»	69	9,80	
84	49	111	**Falda acquifera - Almisano (Vicenza)**	38	80,00	Arcole	49	»	64	7,26	
	63	95	**Falda acquifera - Terrazzo, da vincolare anche la zona di Mange in comune di Bevilacqua**	12	(1) 10,00	Zimella	49	»	65	0,70	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
84	63	97	**Falda acquifera - Villabartolomea**	14	14,66	Albaredo	63	»	70	1,23	
						Veronella	63	»	71	—	
						Pressana	63	»	78	0,94	
						Roveredo di Guà	64	»	79	1,32	
						Minerbe	63	»	84	—	
						Bevilacqua	63	»	85	—	
						Boschi Sant'Anna	63	»	90	1,20	
						Terrazzo	63	»	95	4,94	
						Legnago	63	»	94	74,67	
						Villabartolomea	63	»	97	11,34	
						Bonavigo	63	»	83	2,10	
						Castagnaro	63	»	98	8,70	
91	63	73	**Falda acquifera - Trevenzuolo**	31	42,00	Buttapietra	49	»	61	7,63	
	63	91	**Falda acquifera - Nogara**	18	(1) 41,37	Castel d'Azzano	49	»	60	11,54	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Erbè	63	»	80	3,17	
						Gazzo Veronese	63	»	96	11,13	
						Nogara	63	»	91	24,74	
						Nogarole Rocca	62	»	67	4,46	
						Sorgà	63	»	86	5,89	
						Trevenzuolo	62	»	73	5,04	
						Vigasio	62	»	68	9,77	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
8	49	10/4	**Torrente Val Fraselle - Selva di Progno**	1.250	20,00	Boscochiesanuova	49	»	8	20,00	
						Cerro Veronese	49	»	20		
						Erbezzo	49	»	7		

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec.)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio a 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Negrar	48	VR	28		
						Roverè Veronese	49	»	14		
						Sant'Anna d'Alfaedo	48	»	6		
						San Mauro di Saline	49	»	21		
						Velo Veronese	49	»	9		
						Grezzana	49	»	29		
						Marano	48	»	27		
42	48	36/3	**Sorgente Molina - Sant'Anna d'Alfaedo**	350	50,00	Bussolengo	48	»	36	50,00	
						Castelnuovo	48	»	43		
						Fumane	48	»	26		
						Peschiera	48	»	42		
45	49	45/9	**Falda acquifera - Verona**	59	110,00	Verona	49	»	45	110,00	
75	63	75	**Falda acquifera - Bovolone**	24	35,00	Angiari	63	»	89	55,00	
	63	93	**Falda acquifera - Casaleone**	16	20,00	Bovolone	63	»	75		
						Casaleone	63	»	93		
						Cerea	63	»	88		
						Concamarise	63	»	87		
						Isola Rizza	63	»	76		
						Salizzole	63	»	81		
						Sanguinetto	63	»	92		
						San Pietro di Morubio	63	»	82		
						Ronco all'Adige	63	»	63		
						Roverchiara	63	»	77		
						Oppeano	63	»	69		
91	63	73	**Falda acquifera - Trevenzuolo**	31	30,00	Buttapietra	49	»	61	50,00	
	63	91	**Falda acquifera - Nogara**	18	20,00	Castel d'Azzano	49	»	60		
						Erbè	63	»	80		
						Gazzo Veronese	63	»	96		
						Nogara	63	»	91		
						Nogarole Rocca	62	»	67		
						Sorgà	63	»	86		
						Trevenzuolo	62	»	73		
						Vigasio	62	»	68		
84	49	111	**Falda acquifera - Almisano (Vicenza)**	34	65,00	Arcole	63	»	64	65,00	
						Zimella	63	»	65		
						Albaredo	63	»	70		
						Veronella	64	»	71		

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Pressana	63	VR	78		
						Roveredo di Guà	63	»	79		
						Minerbe	63	»	84		
						Bevilacqua	63	»	85		
						Boschi Sant'Anna	63	»	90		
						Terrazzo	63	»	95		
						Legnago	63	»	94		
						Villabartolomea	63	»	97		
						Castagnaro	63	»	98		
						Bonavigo	63	»	83		
			PROVINCIA DI VICENZA								
10	37	12/1	**Grotte di Oliero - Valstagna**	180	(1) 63,64	Asiago	37	VI	11	6,47	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Conco	37	»	24	10,24	
						Enego	37	»	1	3,47	
						Foza	37	»	7	3,29	
						Gallio	37	»	6	9,02	
						Lusiana	37	»	23	10,39	
						Roana	37	»	10	20,76	
35	37	2/1	**Sorgente Fontanazzi - Cismon del Grappa**	246	(1) 25,00	Bassano del Grappa	37	»	35	25,00	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Cismon del Grappa	37	»	2		
						San Nazario	37	»	13		
72	50	72	**Falda acquifera - Dueville**	57	(1) 80,66	Bolzano Vicentino	50	»	74	5,78	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
						Bressanvido	50	»	65	3,60	
						Dueville	50	»	72	30,00	
						Monticello Conte Otto	50	»	73	8,64	
						Montecchio Precalcino	50	»	63	9,78	
						Pozzoleone	50	»	66	3,17	
						Quinto Vicentino	50	»	82	4,81	
						Schiavon	37	»	55	3,26	
						Sandrigo	50	»	64	11,62	
84	49	67/6	**Sorgente Grancestone - Crespadoro**	975	4,00	Altissimo	49	»	68	3,68	
	49	67/7	**Sorgente Barco - Crespadoro**	980	2,00	Arzignano	49	»	84	64,68	
	49	67/8	**Sorgente Carega - Crespadoro**	990	2,00	Chiampo	49	»	83	15,19	
	49	67/9	**Sorgente Righello - Crespadoro**	995	5,00	Crespadoro	49	»	67	3,42	
	49	67/3	**Sorgente Laita - Crespadoro**	800	5,00	Nogarole Vicentino	49	»	76	1,56	
	49	67/4	**Sorgente Papalini - Crespadoro**	470	2,00	San Pietro Mussolino	49	»	75	1,45	

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	49	67/5	**Sorgente Val Bona - Crespadoro**	700	4,00						
	49	68/1	**Sorgente Tezza - Altissimo**	822	1,30						
	49	84/6	**Falda acquifera - Arzignano**	95	(1) 64,68						(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
			ELENCO AGGIUNTIVO								
10	37	12/1	**Grotta di Oliero - Valstagna**	180	50,00	Asiago	37	VI	11	50,00	
						Conco	37	»	24		
						Enego	37	»	1		
						Foza	37	»	7		
						Gallio	37	»	6		
						Lusiana	37	»	23		
						Roana	37	»	10		
35	37	2/1	**Sorgente Fontanazzi - Cismon del Grappa**	246	70,00	Bassano del Grappa	37	»	35	70,00	
						Cismon del Grappa	37	»	2		
						San Nazario	37	»	13		
72	50	72	**Falda acquifera - Dueville**	57	70,00	Bolzano Vicentino	50	»	74	70,00	
						Bressanvido	50	»	65		
						Dueville	50	»	72		
						Montecchio					
						Monticello Conte Otto	50	»	73		
						Precalcino	50	»	63		
						Quinto Vicentino	50	»	82		
						Schiavon	37	»	55		
						Sandrigo	50	»	64		
84	49	84/6	**Falda acquifera - Arzignano**	95	45,00	Altissimo	49	»	68	45,00	
						Arzignano	49	»	84		
						Chiampo	49	»	83		
						Crespadoro	49	»	67		
						Nogarole Vicentino	49	»	76		
						San Pietro Mussolino	49		75		
			PROVINCIA DI MANTOVA								
9	62	9	**Falda acquifera - Castel Goffredo**	53	(1) 30,57	Casalmoro	61	MN	10	3,05	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Casaloldo	62	»	11	3,00	
						Castel Goffredo	62	»	9	11,92	
						Guidizzolo	62	»	7	6,91	
						Medole	62	»	6	5,69	

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
13	62	13	**Falda acquifera - Goito**	33	(1) 30,00	Ceresara	62	MN	12	5,45	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
	62	16	**Falda acquifera - Piubega, da vincolare la parte Sud-Ovest di Ceresara**	40	26,83	Castellucchio	62	»	31	10,81	
						Goito	62	»	13	16,00	
						Gazoldo degli Ippoliti	62	»	21	3,40	
						Roverbella	62	»	14	8,59	
						Rodigo	62	»	22	9,30	
						Piubega	62	»	16	3,28	
15	61	15/2	**Falda acquifera - Asola**	41	(1) 25,00	Asola	61	»	15	10,27	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Acquanegra sul Chiesa	61	»	25	7,18	
						Canneto sull'Oglio	61	»	24	9,95	
						Marcaria	62	»	30	10,92	
	62	20	**Falda acquifera - Mariana Mantovana**	36	20,60	Casalromano	61	»	19	2,40	
						Mariana Mantovana	62	»	20	1,56	
						Redondesco	62	»	26	3,32	
33	62	17	**Falda acquifera - Marmirolo**	29	(1) 200,00	Bagnolo San Vito	62	»	42	10,30	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Bigarello	62	»	28	3,86	
						Borgoforte	62	»	41	7,93	
	62	29	**Falda acquifera - Castel d'Ario, da vincolare la parte Sud-Ovest di Sorgà**	23	200,00	Castel d'Ario	63	»	29	8,00	
						Mantova	62	»	33	347,51	
						Marmirolo	62	»	17	12,23	
						Porto Mantovano	62	»	23	8,86	
	62	38	**Falda acquifera - Virgilio, da vincolare la zona Est di Curtatone**	22	31,50	San Giorgio di Mantova	62	»	27	8,94	
						Virgilio	62	»	38	11,11	
						Curtatone	62	»	32	12,76	
34	63	34	**Falda acquifera - Roncoferraro, da vincolare la parte Sud di Villimpenta e Nord di Sustinente**	25	(1) 35,38	Serravalle a Po	63	»	44	4,24	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Roncoferraro	62	»	34	20,88	
						Sustinente	63	»	43	5,16	
						Villimpenta	63	»	35	5,10	
55	74	56	**Falda acquifera - Pegognaga, da vincolare anche la zona Sud-Est di Suzzara**	20	(1) 63,90	Gonzaga	74	»	65	13,26	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Motteggiana	62	»	47	4,56	
						San Benedetto Po	62	»	48	18,43	
						Suzzara	74	»	55	15,46	
						Pegognaga	74	»	56	12,19	
61	36	61/2	**Pozzo - Sermide**	12	(1) 0,97	Felonica	75	»	70	0,97	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo
62	62	46	**Falda acquifera - Commessaggio, da vincolare la zona Nord di Sabbioneta**	22	(1) 25,00	Commessaggio	62	»	46	2,68	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Gazzuolo	62	»	40	6,25	
						Sabbioneta	74	»	54	10,11	
						San Martino dell'Argine	62	»	37	4,31	

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	74	62/2	**Falda acquifera - Viadana, vincolare la parte Est di Casalmaggiore (Cremona)**	20	23,31	Dosolo	74	MN	64	6,12	
						Pomponesco	74	»	63	2,84	
						Viadana	74	»	62	11,00	
69	63	51/2	**Falda acquifera - Revere**	15	(1) 36,26	Carbonara di Po	63	»	53	3,04	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Borgofranco sul Po	63	»	52	2,74	
						Magnacavallo	63	»	60	4,77	
						Poggio Rusco	75	»	69	6,32	
						Pieve di Coriano	63	»	50	1,75	
						Quingentole	63	»	40	2,96	
						Revere	63	»	51		
						San Giovanni del Dosso	75	»	68	2,89	
						San Giacomo Segnate	75	»	67	4,27	
						Schivenoglia	75	»	58	2,91	
						Villa Poma	75	»	59	4,61	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
9	62	9	**Falda acquifera - Castel Goffredo**	53	15,00	Casalmoro	61	»	10	15,00	
						Casaloldo	62	»	11		
						Castel Goffredo	62	»	9		
						Guidizzolo	62	»	7		
						Medole	62	»	6		
13	62	13	**Falda acquifera - Goito**	33	60,00	Ceresara	62	»	12	60,00	
						Castellucchio	62	»	31		
						Goito	62	»	13		
						Gazoldo degli Ippoliti	62	»	21		
						Roverbella	62	»	14		
						Rodigo	62	»	22		
						Piubega	62	»	16		
15	61	15/2	**Falda acquifera - Asola**	41	30,00	Asola	61	»	15	30,00	
						Acquanegra sul Chiese	61	»	25		
						Canneto sull'Oglio	61	»	24		
						Marcaria	62	»	30		
						Casalromano	61	»	19		
						Mariana Mantovana	62	»	20		
						Redondesco	62	»	26		

Segue **Regione del VENETO**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
33	62	33	**Falda acquifera - Castel d'Ario**	23	160,00	Bagnolo San Vito	62	MN	42	160,00	
						Bigarello	62	»	28		
						Borgoforte	62	»	41		
						Castel d'Ario	63	»	29		
						Mantova	62	»	33		
						Marmirolo	62	»	17		
						Porto Mantovano	62	»	23		
						San Giorgio	62	»	27		
						Virgilio	62	»	38		
						Curtatone	62	»	32		
34	63	34	**Falda acquifera - Roncoferraro**	25	25,00	Serravalle a Po	63	»	44	25,00	
						Roncoferraro	62	»	34		
						Sustinente	63	»	43		
						Villipenta	63	»	35		
55	74	56	**Falda acquifera - Pegognaga**	20	50,00	Gonzaga	74	»	65	50,00	
						Motteggiana	62	»	47		
						Pegognaga	74	»	56		
						San Benedetto Po	62	»	48		
						Suzzara	74	»	55		
62	62	46	**Falda acquifera - Commessaggio**	23	20,00	Commessaggio	62	»	46	20,00	
						Gazzuolo	62	»	40		
						Sabbioneta	74	»	54		
						San Martino all'Argine	62	»	37		
						Dosolo	74	»	64		
						Pomponesco	74	»	63		
						Viadana	74	»	62		
69	53	51/2	**Falda acquifera - Revere**	15	20,00	Carbonara di Po	63	»	53	20,00	
						Borgofranco sul Po	63	»	52		
						Magnacavallo	63	»	60		
						Poggio Rusco	75	»	69		
						Pieve di Coriano	63	»	50		
						Quingentole	63	»	40		
						Revere	63	»	51		
						San Giovanni del Dosso . . .	75	»	68		
						San Giacomo Segnate	75	»	67		
						Schivenoglia	75	»	58		
						Villa Poma	75	»	59		

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA — Provincia di UDINE

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aiello del Friuli	2.324	2.400	100	7,0	—	7,0	40	—	—	40	78-177	7,0	Nuovo acquedotto.
Amaro	960	1.000	2.200	8,0	5,0	3,0	14	34/1 34/2	5,0	14	17-34	3,0	Integrazione acquedotto esistente.
Ampezzo	2.128	2.200	800	6,0	21,0	—	13	22/1 22/2	7,60 13,0	—	—	—	
Andreis	858	900	300	3,0	2,0	1,0	24	48/1 48/2	2,0 0,5	24	46-48	1,0	Nuovo acquedotto.
Aquileia	3.331	3.500	6.000	20,0	—	20,0	40	—	—	40	78-177	20,0	Nuovo acquedotto.
Arba	1.641	1.700	500	7,0	3,0	4,0	24	60/1	3,0	24	25-60	4,0	Nuovo acquedotto.
Arta	2.919	3.100	2.600	19,0	9,0	10,0	14	17/1 17/2 17/3 17/4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9	1,5 1,5 0,5 0,5 0,6 1,0 0,2 0,5 2,0	14	3-26	10,0	Nuovo acquedotto « Alto But ».
Artegna	3.701	3.900	1.400	13,0	10,0	3,0	25	55/1 55/2 55/3 55/4	5,0 4,0 0,5 1,0	25	40-55	3,0	Nuovo acquedotto.
Arzene	1.757	1.800	700	7,0	5,0	2,0	24	121	5,0	24	69-121	2,0	Integrazione acquedotto esistente
Attimis	2.911	3.100	600	9,0	5,0	4,0	25	79/1 79/2 79/3 79/4 79/5	2,0 2,0 0,5 2,0 0,5	25	30-79	4,0	Nuovo acquedotto.
Aviano	8.401	12.300	3.800	51,0	33,0	18,0	24	96/1 96/2	31,4 1,2	24	57-96	18,0	Nuovo acquedotto.
Azzano Decimo	8.714	9.200	300	24,0	15,0	9,0	39	151	15,0	39	76-151	9,0	Integrazione acquedotto esistente Basso Livenza.
Bagnaria Arsa	3.107	3.300	100	9,0	—	9,0	40	—	—	40	77-134	9,0	Acquedotto Basso Friuli.
Barcis	843	900	400	4,0	2,0	2,0	24	47/1 47/2 47/3	1,90	24	47-47	2,0	Nuovo acquedotto.
Basiliano	5.621	5.900	100	17,0	16,0	1,0	25	134/1	16,20	25	59-134	1,0	Acquedotto esistente integrato (Friuli Centrale).
Bertiolo	3.061	3.200	100	10,0	—	10,0	40	—	—	40	77-134	10,0	Acquedotto Basso Friuli.
Bicinicco	1.894	2.000	100	6,0	5,0	1,0	40	134/1	5,40	40	60-134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale
Bordano	1.430	1.500	100	4,0	5,0	—	25	39	5,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Brugnera	5.385	5.700	1.700	16	3,0	13,0	39	139/1	3,0	39	75-139	13,0	Nuovo acquedotto.
Budoia	2.622	2.800	600	11,0	11,0	—	24	107	11,0	—	—	—	
Buja	7.383	7.800	100	22,0	24,0	—	25	70/1	24,0	—	—	—	
Buttrio	2.972	4.200	800	14,0	11,0	3,0	25	105	10,7	25	62-105	3,0	Acquedotto Poiana.
Camino al Tagliamento	2.200	2.300	100	7,0	—	7,0	39	—	—	39	77-134	7,0	Acquedotto Basso Friuli.
Campoformido	4.261	5.000	300	12,0	12,0	—	25	29/134	12,0	—	—	—	
Campolongo al Torre	939	1.000	100	3,0	—	3,0	40	—	—	40	78-177	3,0	Acquedotto nuovo.
Caneva	6.830	7.200	100	16,0	16,0	—	23	116	16,0	—	—	—	
Carlino	2.285	2.400	100	7,0	—	7,0	—	—	—	40	77-134	7,0	Acquedotto Basso Friuli.
Casarza della Delizia	6.109	6.600	3.000	22,0	—	22,0	—	—	—	39	72-132	22,0	Acquedotto nuovo.
Cassacco	2.684	2.800	100	8,0	9,0	—	25	78/1	9,0	—	—	—	
Castelnovo del Friuli	2.054	2.200	400	5,0	2,0	3,0	24	63/1 63/2	0,7 1,5	24	52-62	3,0	Acquedotto nuovo.
Castions di Strada	4.019	4.200	100	12,0	—	12,0	—	—	—	40	77-134	12,0	Acquedotto Basso Friuli.
Cavasso Nuovo	1.748	1.800	600	9,0	5,0	4,0	24	61	5,0	24	86-61	4,0	Acquedotto nuovo.
Cavazzo Carnico	1.532	1.600	1.000	7,0	8,0	—	14	33/1 33/2 33/3	4,0 2,2 2,0	—	—	—	
Cercivento	1.132	1.200	200	4,0	1,0	3,0	14	6/1 6/2 6/3 6/4	0,5 1,5 0,7 0,6	14	3-26	3,0	Nuovo acquedotto « Alto But ».
Cervignano del Friuli	8.824	14.100	2.800	40,0	—	40,0	—	—	—	40	78-177	40,0	Nuovo acquedotto.
Chions	3.561	3.700	100	11,0	8,0	3,0	39	151	8,0	39	76-151	3,0	Integrazione acquedotto Basso Livenza.
Chiopris-Viscone	700	700	100	3,0	5,0	—	40	149/1 149/2	3,0 2,15	—	—	—	
Chiusaforte	1.681	1.800	1.200	7,0	17,0	—	14	28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/6 28/7 28/8 28/9	2,5 8,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 1,0	—	—	—	
Cimolais	924	1.000	300	3,0	9,0	—	23	37	9,0	—	—	—	
Cividale del Friuli	10.799	11.300	3.300	33,0	44,5	—	25	105	44,50	—	—	—	
Claut	2.366	2.500	600	7.0	3,5	3,5	24	42/1 42/2 42/3 42/4	1,5 1,0 0,9 0,1	24	44-42	3,5	Integrazione acquedotto esistente.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Clauzetto	1.472	1.500	1.000	9,0	6,0	3,0	24	51/1 51/2 51/3	4,0 1,2 0,8	24	21-51	3,0	Acquedotto nuovo ed esistente integrato.
Codroipo	11.790	12.400	2.400	37,0	9,0	28,0	40	134/1	9,0	40	77-134	28,0	Acquedotto Basso Friuli.
Colloredo di Monte Albano	2.482	2.600	100	7,0	6,0	1,0	25	134/1	6,0	25	59-134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale
Comeglians	1.619	1.700	1.200	7,0	8,0	—	13	4/1 4/2	5,3 2,3	—	—	—	
Cordenons	9.744	14.000	800	48,0	—	48,0	—	—	—	39	66-130	48,0	Nuovo acquedotto.
Cordovado	2.420	2.500	100	7,0	—	7,0	39	—	—	39	72-132	7,0	Nuovo acquedotto.
Corno di Rosazzo	2.159	2.600	400	6,0	9,0	—	40	105	9,0	—	—	—	
Coseano	2.524	2.700	100	10,0	7,0	3,0	25	134/1	7,0	25	59-134	3,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Dignano	2.806	2.900	100	9,0	8,0	1,0	24	134/1	8,0	24	59-134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Dogna	764	800	200	2,0	6,0	—	14	19/1 19/2 19/3	2,0 2,0 2,0	—	—	—	
Drenchia	1.128	1.800	100	3,0	6,0	—	26	83/1 83/2 83/3 83/4 83/5	1,2 1,0 2,0 1,0 0,5		—	—	
Enemonzo	1.716	1.800	400	7,0	9,9	—	13	22/1 24	3,4 6,5	—	—	—	
Erto e Casso	1.931	2.000	700	6,0	1,0	5,0	23	41/1 41/2 41/3	— 0,8 —	23	41-41	5,0	Nuovo acquedotto in costruzione (per Erto Nuovo veggasi il comune di Maniago
Faedis	4.100	4.300	100	11,0	5,0	6,0	25	91/1 91/2 91/3	3,5 0,9 0,6	25	31-91	6,0	Integrazione acquedotto esistente
Fagagna	5.789	6.100	500	16,0	14,0	2,0	25	134/1	14,0	25	59-134	2,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Fanna	1.895	2.000	100	7,0	4,0	3,0	24	60/1	4,0	24	25-60	3,0	Acquedotto esistente integrato
Fiume Veneto	6.338	6.700	100	17,0	—	17,0	—	—	—	39	72-132	17,0	Nuovo acquedotto.
Fiumicello	4.215	4.400	100	11,0	—	11,0	—	—	—	40	78-177	11,0	Nuovo acquedotto.
Flaibano	1.770	1.900	100	6,0	5,0	1,0	25	134/1	5,0	25	59-134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale
Fontanafredda	6.574	6.900	1.300	21,0	1,0	20,0	39	117	0,5	39	63-128	20,0	Acquedotto nuovo ed integrato esistente.
Forgaria nel Friuli	2.803	2.900	300	8,0	5,0	3,0	25	53/1 53/2	4,6	25	22-53	3,0	Nuovo acquedotto.
Forni Avoltri	1.449	1.500	3.200	14,0	10,0	-,0	13	1/1 1/2 1/3 1/4	6,0 1,0 2,0 1,2	13	1-1 2-1	2,0 2,0	Acquedotto esistente potenziato.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Forni di Sopra	1.804	1.900	6.600	23,0	18,0	5,0	13	20/1	14,0	13	13-20	5,0	Nuovo acquedotto.
								20/2	1,0				
								20/3	1,0				
								20/4	2,0				
Forni di Sotto	1.406	1.500	3.600	14,0	8,0	6,0	13	21/1	6,0	13	14-21	6,0	Integrazione acquedotto esistente.
								21/2	2,0				
Frisanco	1.193	1.300	800	7,0	10,0	—	24	60/1	3,0	—	—	—	
								49/1	3,0				
								49/2	2,0				
								49/3	2,0				
Gemona del Friuli	12.534	13.200	1.800	40,0	19,0	21,0	25	45/1	6,0	25	39-43	21,0	Integrazione acquedotto esistente.
								45/2	0,5				
								45/3	0,5				
								45/4	0,5				
								45/5	2,5				
								45/6	10,0				
Gonars	4.539	4.800	300	12,0	—	12,0	40	—	—	40	77-134	12,0	Acquedotto Basso Friuli.
Grimacco	1.645	1.700	200	5,0	2,0	3,0	26	82/1	—	26	35-82	1,0	Integrazione acquedotto esistente.
								82/2	—	—	36-82	2,0	Nuovo acquedotto.
								82/3	2,5				
								82/4					
								82/5					
Latisana	9.620	10.100	1.800	30,0	26,0	4,0	40	179	26,40	40	77-134	4,0	Acquedotto Basso Friuli.
Lauco	2.127	2.200	300	7,0	5,0	2,0	13	25/1		13	23-31	2,0	Nuovo acquedotto.
								25/2	4,55				
								25/3					
Lestizza	4.322	4.500	100	13,0	12,0	1,0	40	134/1	12,40	40	59-134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Ligosullo	404	400	100	2,0	1,0	1,0	14	9/1	1,0	14	6-9	1,0	Integrazione acquedotto esistente.
								9/2	0,5				
Lignano Sabbiadoro	2.727	9.600	85.000	195,0	—	195,0	—	—	—	40	77-134	195,0	Acquedotto Basso Friuli.
Lusevera	1.910	2.000	200	6,0	4,0	2,0	14	70/1		14	3-26	2,0	Nuovo acquedotto «Alto But».
								46/2					
								46/3	3,93				
								46/4					
								46/5					
Magnano in Riviera	2.473	2.600	400	10,0	10,0	—	25	70/1	10,0	—	—	—	
Majano	5.915	6.200	200	14,0	15,0	—	25	134/1	14,80	—	—	—	
Malborghetto Valbruna	1.436	1.500	2.200	9,0	23,0	—	14	12/1	8,0	—	—	—	
								12/2	8,0				
								12/3	2,0				
								12/4	5,0				
Maniago	8.262	12.400	3.600	47,0	24,0	33	24	59/1	12,0	—	—	—	
								59/2	12,0				

Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA *Segue* **Provincia di UDINE**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Manzano	5.682	9.100	2.800	30,0	19,0	11,0	40	105	18,70	40	62-105	11,0	Acquedotto Poiana.
Marano Lagunare	2.697	3.800	400	9,0	—	9,0	—	—	—	40	77-134	9,0	Acquedotto Basso Friuli.
Martignacco	5.201	5.500	300	14,0	13,0	1,0	25	134/1	13,0	25	59-134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Meduno	2.150	2.300	200	9,0	11,0	—	24	50/1	8,0	—	—	—	
								50/2	3,0				
Mereto di Tomba	3.371	3.500	100	12,0	10,0	2,0	25	134/1	9,7	25	59-134	2,0	Acquedotto Friuli Centrale
Moggio Udinese	3.421	3.600	800	15,0	14,0	1,0	14	27/1	2,0	14	9-27	1,0	Integrazione acquedotto esistente.
								27/2	2,0				
								27/3	3,0				
								27/4	2,0				
								27/5	3,0				
								27/6	2,0				
Moimacco	1.039	1.100	100	4,0	9,0	—	25	105	8,90	—	—	—	
Montenars	1.065	1.100	300	3,0	1,0	2,0	25	56	1,25	25	27-56	2,0	Nuovo acquedotto.
Montereale Cellina	4.992	5.200	1.100	16,0	6,0	10,0	24	58/1	1,0	24	49-58	10,0	Integrazione acquedotto esistente.
								58/2	5,0				
Morsano al Tagliamento	3.432	3.600	400	11,0	—	11,0	—	—	—	39	72-132	11,0	Nuovo acquedotto «Sinistra Meduna».
Mortegliano	5.088	5.300	700	14,0	15,0	—	40	134/1	14,60	—	—	—	
Moruzzo	2.025	2.100	100	6,0	5,0	1,0	25	134/1	5,10	25	59-134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Muzzana del Turgnano	2.569	2.700	100	7,0	—	7,0	—	—	—	40	77-134	7,0	Acquedotto Basso Friuli.
Nimis	3.599	3.800	100	10,0	6,0	4,0	25	71/1		25	26-71	1,0	
								71/2	5,55		88-27	2,0	Nuovi acquedotti
								71/3			87-27	1,0	
Osoppo	2.810	3.000	100	9,0	7,0	2,0	25	134/1	7,0	25	59-134	2,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Ovaro	3.891	4.100	2.100	20,0	20,0	—	13	15/1	2,30	—	—	—	
								15/2	2,0				
								15/3	0,9				
								—	—				
								15/5	3,0				
								15/6	4,0				
								—	—				
								—	—				
								15/9	2,0				
								15/10	2,0				
								15/11	2,0				
								—	—				
								15/13	0,90				
								—	—				
								15/15	1,0				
Pagnacco	2.907	3.100	300	9,0	7,0	2,0	25	134/1	7,30	25	59-134	2,0	Acquedotto Friuli Centrale.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Palazzolo dello Stella	3.979	4.200	1.000	13,0	—	13,0	—	—	—	40	77-134	13,0	Acquedotto Basso Friuli.
Palmanova	5.882	6.200	4.800	27,0	70,0	—	40	156	70,0	—	—	—	
Paluzza	4.116	4.300	3.800	26,0	15,0	11,0	14	70/1 70/2 70/3 70/4	3,0 2,0 7,0 3,0	14	3-26	11,0	Nuovo acquedotto «Alto But».
Pasian di Prato	5.834	13.700	700	34,0	17,0	17,0	25	134/1	16,80	25	29-134	17,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Pasiano di Pordenone	6.632	7.000	200	18,0	15,0	3,0	39	151	15,0	39	76-151	3,0	Acquedotto Basso Livenza.
Paularo	4.004	4.200	600	14,0	13,0	1,0	14	10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6	4,0 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0	14	8-10	1,0	Acquedotto esistente potenziato.
Pavia di Udine	4.450	4.700	400	14,0	23,0	—	40	105	23,10	—	—	—	
Pinzano al Tagliamento	2.242	2.400	100	6,0	6,0	—	24	64	6,0	—	—	—	
Pocenia	2.734	2.900	100	8,0	—	8,0	—	—	—	40	77-134	8,0	Acquedotto Basso Friuli.
Polcenigo	4.032	4.200	1.000	15,0	11,0	4,0	24	106/1 107	8,0 3,0	24	58-106	4,0	Acquedotto esistente potenziato.
Pontebba	3.561	3.700	3.700	26,0	51,0	—	14	11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6	32,0 0,5 5,0 5,0 5,0 4,0	—	—	—	
Porcia	7.374	13.200	5.200	33,0	—	33,0	—	—	—	39	66-130	33,0	Nuovo acquedotto Pordenone.
Pordenone	34.055	86.000	11.800	346,0	—	346,0	—	—	—	39	66-130	346,0	Nuovo acquedotto Pordenone.
Porpetto	2.813	3.000	300	7,0	—	7,0	—	—	—	40	77-134	7,0	Acquedotto Basso Friuli.
Povoletto	4.572	4.800	2.800	20,0	21,0	—	25	90	21,0	—	—	—	
Pozzuolo del Friuli	6.203	6.500	900	18,0	18,0	—	40	134/1	18,0	—	—	—	
Pradamano	2.246	2.400	100	6,0	11,0	—	25	105	10,7	—	—	—	
Prata di Pordenone	5.031	5.300	300	13,0	3,0	10,0	39	139/2	3,0	39	75-139	10,0	Nuovo acquedotto.
Prato Carnico	2.218	2.300	1.300	12,0	22,0	—	13	3/1 3/2 3/3	10,0 10,0 2,0	—	—	—	
Pravisdomini	2.562	2.700	100	8,0	7,0	1,0	39	151	7,0	39	56-151	1,0	Acquedotto Basso Livenza
Precenicco	2.108	2.200	100	6,0	—	6,0	—	—	—	40	77-134	6,0	Acquedotto Basso Friuli.
Premariacco	3.288	3.500	300	13,0	14,0	—	25	114 105	4,0 9,80	—	—	—	
Preone	543	600	400	3,0	5,0	—	13	30	5,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Prepotto	1.536	1.600	400	6,0	2,0	4,0	26	115/1		26	37-115	4,0	Acquedotto esistente potenziato.
								115/2	1,78				
								115/3					
								115/4					
Pulfero	3.306	3.500	100	9,0	5,0	4,0	26	80/1	4,73	26	34-80	4,0	Nuovo acquedotto.
								80/2					
								80/3					
								80/4					
								80/5					
Ragogna	3.257	3.400	400	9,0	8,0	1,0	25	34/1	8,20	25	59-134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale
Ravascletto	1.332	1.400	5.200	15,0	6,0	9,0	13	5/1	2,80	13	4-5	4,0	Nuovo acquedotto.
								5/2	1,20		5-5	5,0	Nuovo acquedotto.
								5/3	1,80				
Raveo	735	800	100	3,0	3,0	—	13	23	1,20	—	—	—	
								22/1	1,56				
Reana del Roiale	4.866	5.100	800	16,0	6,0	10,0	25	89/1	3,0	25	26-89	10,0	Acquedotti esistenti potenziati.
								89/2	3,5				
Remanzacco	3.771	4.000	1.800	14,0	17,0	—	25	105	16,90	—	—	—	
Resia	2.830	3.000	100	8,0	13,0	—	14	36/1	1,2	—	—	—	
								36/2	4,0				
								36/3	1,2				
								36/4	3,16				
								36/5	0,92				
								36/6	0,80				
								36/7	2,0				
Resiutta	613	600	100	2,0	7,0	—	14	35	7,0	—	—	—	
Rigolato	1.910	2.000	500	6,0	14,0	—	13	2/1	6,0	—	—	—	
								2/2	2,0				
								2/3	2,0				
								2/4	1,0				
								2/5	2,0				
Rive d'Arcano	2.781	2.900	100	9,0	7,0	2,0	25	134/1	7,0	25	59-134	2,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Rivignano	4.053	4.300	300	11,0	—	11,0	—	—	—	40	77-134	11,0	Acquedotto Basso Friuli.
Ronchis	2.257	2.400	100	7,0	6,0	1,0	40	134/2	6,11	40	77-134	1,0	Acquedotto Basso Friuli.
Roveredo in Piano	1.602	1.900	100	5,0	7,0	—	24	118	7,0	—	—	—	
Ruda	3.130	3.300	300	10,0	—	10,0	—	—	—	40	78-177	10,0	Nuovo acquedotto « Destra Isonzo ».
Sacile	13.316	20.000	2.600	60,0	40,0	20,0	39	128	40,0	39	63-128	20,0	Acquedotto esistente potenziato.
San Daniele del Friuli	6.757	7.100	800	23,0	18,0	5,0	25	74	18,0	25	55-74	5,0	Acquedotto esistente potenziato.
San Giorgio della Richinvelda	4.631	4.900	100	19,0	11,0	8,0	24	109/1	6,6	24	68-109	8,0	Integrazione acquedotto esistente
								109/2	4,2				
San Giorgio di Nogaro	6.967	7.300	900	20,0	—	20,0	—	—	—	40	77-134	20,0	Acquedotto Basso Friuli.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Giovanni al Natisone	3.820	4.300	400	16,0	21,0	—	40	105	21,40	—	—	—	
San Leonardo	2.077	2.200	300	7,0	1,0	6,0	26	94	1,40	26	91-94	6,0	Integrazione acquedotto esistente.
San Martino al Tagliamento	1.608	1.700	100	5,0	6,0	—	24	121	6,0	—	—	—	
San Pietro al Natisone	2.842	3.000	600	8,0	3,0	5,0	26	93/1 93/2 93/3 93/4	3,37	26	89-93	5,0	Nuovo acquedotto.
San Quirino	3.252	4.600	200	17,0	15,0	2,0	24	108	15,0	24	64-108	2,0	Integrazione acquedotto esistente.
Santa Maria La Longa	2.286	2.400	100	7,0	6,0	1,0	40	134/1	6,5	40	59-134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale.
San Vito al Tagliamento	11.298	11.900	900	33,0	—	33,0	—	—	—	39	72-132	33,0	Nuovo Acquedotto Sinistra Meduna.
San Vito al Torre	1.558	1.600	100	6,0	—	6,0	—	—	—	40	78-177	6,0	Acquedotto « Destra Isonzo ».
San Vito di Fagagna	1.739	1.800	100	6,0	5,0	1,0	25	134/1	5,0	25	59-134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Sauris	738	800	300	3,0	3,0	—	13	14/4	3,0	—	—	—	
Savogna	1.741	1.800	400	7,0	5,0	2,0	26	81/1 81/2 81/3 81/4 81/5 81/6 81/7	4,60	26	92-81	2,0	Integrazione acquedotto esistente.
Sedegliano	4.849	5.100	100	16,0	14,0	2,0	25	134/1	14,0	25	59-134	2,0	Acquedotto Friuli Centrale
Sequals	2.055	2.200	1.000	8,0	3,0	5,0	24	73 84	3,0 0,8	24	56-62	5,0	Nuovo acquedotto.
Sesto al Reghena	5.555	5.800	100	15,0	5,0	10,0	39	151	5,0	39	76-151	10,0	Acquedotto Basso Livenza.
Socchieve	2.002	2.100	400	6,0	7,0	—	13	29 22/1	6,95	—	—	—	
Spilimbergo	9.258	9.700	800	30,0	39,0	—	24	84	39,0	—	—	—	
Stregna	1.554	1.600	100	4,0	2,0	2,0	26	95/1 95/2 95/3	2,4	26	56-95	2,0	Integrazione acquedotto esistente.
Sutrio	1.751	1.800	200	9,0	6,0	3,0	14	16/1 16/2 16/3	3,0 2,0 1,0	14	3-26	3,0	Nuovo acquedotto « Alto But ».
Taipana	2.258	2.400	100	6,0	9,0	—	25	57/1 57/2 57/3 57/4 57/5 57/6	1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0	—	—	—	

Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA

Segue **Provincia di UDINE**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Talmassons	4.583	4.800	100	13,0	—	13,0	—	—	—	40	77-134	13,0	Acquedotto Basso Friuli.
Tapogliano	594	600	100	2,0	—	2,0	—	—	—	40	78-177	2,0	Nuovo acquedotto Destra Isonzo
Tarcento	10.115	10.600	3.000	38,0	15,0	23,0	25	70/1	15,45	25	29-70	23,0	Acquedotto esistente potenziato.
								78/1					
								70/2					
								70/3					
Tarvisio	6.845	9.500	5.600	39,0	20,0	19,0	14a	13/1	19,93	14a	11-13	1,0	Acquedotto potenziato.
								13/2			12-13	6,0	Integrazione acquedotto esistente.
								13/3					
								13/4			10-13	14,0	Nuovo acquedotto.
								13/5					
								13/6					
								13/7					
Tavagnacco	6.723	8.600	2.800	42,0	37,0	5,0	25	134/1	36,90	25	59-134	5,0	Acquedotto Friuli Centrale
Teor	2.657	2.800	100	8,0	—	8,0	—	—	—	40	77-134	8,0	Acquedotto Basso Friuli.
Terzo d'Aquileia	2.354	2.500	100	8,0	—	8,0	—	—	—	40	78-177	8,0	Acquedotto Destra Isonzo.
Tolmezzo	9.114	14.800	3.200	55,0	29,0	26,0	14	26/1	28,52	14	3-26	26,0	Acquedotto « Alto But ».
								26/2					
								26/3					
Torreano	2.918	3.100	600	9,0	2,0	7,0	25	93/1	2,47	25	32-92	7,0	Integrazione acquedotto esistente.
								93/2					
								93/3					
Torviscosa	3.846	4.000	2.000	13,0	25,0	—	40	176	25,0	—	—	—	
Tramonti di Sopra	1.251	1.300	100	6,0	5,0	1,0	24	38/1	2,0	24	18-38	1,0	Integrazione acquedotto esistente.
								38/2	1,0				
								38/3	1,0				
								38/4	0,4				
								38/5	0,2				
Tramonti di Sotto	1.371	1.400	900	7,0	6,0	1,0	24	43/1	[illegible]	24	19-43	1,0	Nuovo acquedotto.
								43/2	1,5				
								43/3	0,5				
								43/4	1,0				
Trasaghis	3.401	3.600	1.100	11,0	20,0	—	25	44/1	20,0	—	—	—	
Travesio	1.942	2.000	900	9,0	6,0	3,0	24	62/1	2,5	24	52-62	3,0	Nuovo acquedotto.
								62/2	3,0				
								62/3	0,3				
Treppo Carnico	4.318	1.400	600	8,0	5,0	3,0	14	8/1	3,0	14	3-26	3,0	Acquedotto « Alto But ».
								8/2	2,0				
Treppo Grande	2.355	2.500	100	6,0	8,0	—	25	78/1	8,0	—	—	—	
Tricesimo	5.743	6.000	5.800	31,0	16,0	15,0	25	78/1	9,7	25	38-78	15,0	Integrazione acquedotto esistente.
								78/2	6,6				
Trivignano Udinese	1.892	2.000	100	7,0	9,0	—	40	105	8,9	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Udine	86.188	148.500	28.000	874,0	400,0	474,0	25	102/1 102/2	250,0 150,0	25	26-102	474,0	Integrazione acquedotto esistente.
Valvasone	2.262	2.400	100	7,0	5,0	2,0	39	121	5,0	39	69-121	2,0	Integrazione acquedotto esistente.
Varmo	3.752	4.000	200	12,0	—	12,0	—	—	—	40	77-134	12,0	Acquedotto Basso Friuli
Venzone	3.167	3.300	100	8,0	23,0	—	25	40/1 40/2 40/3 40/4	8,0 5,0 5,0 6,0	—	—	—	
Verzegnis	1.608	1.700	2.100	8,0	4,0	4,0	14	32/1 32/2 32/3	3,0 0,5 1,0	14	15-32	4,0	Nuovo acquedotto.
Villa Santina	2.093	2.700	2.200	13,0	8,0	5,0	13	31	8,0	13	23-31	5,0	Nuovo acquedotto.
Villa Vicentina	1.256	1.300	3.500	12,0	—	12,0	—	—	—	40	78-177	12,0	Acquedotto «Destra Isonzo».
Visco	768	800	1.000	5,0	—	5,0	—	—	—	40	78-177	5,0	Nuovo acquedotto.
Vito d'Asio	2.215	2.300	1.400	9,0	7,0	2,0	24	52/1 52/2 52/3 52/4 52/5	1,04 1,39 1,06 1,20 1,50	24	20-52	2,0	Integrazione acquedotto esistente.
Vivaro	1.389	1.500	1.000	8,0	4,0	4,0	24	60/1	4,0	24	25-60	4,0	Integrazione acquedotto esistente.
Zoppola	6.401	6.700	2.900	24,0	—	24,0	—	—	—	39	72-132	24,0	Nuovo acquedotto «Sinistra Meduna».
Zuglio	1.052	1.500	200	5,0	2,0	3,0	14	18/1 18/2 18/3	2,40	14	3-26	3,0	Nuovo acquedotto «Alto But»

Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA **Provincia di GORIZIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec	Disponibilità attuale in suo (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Capriva del Friuli	1.456	1.500	100	4,0	4,0	—	40a	14/1	3,70	—	—	—	
Cormons	7.766	8.200	2.600	33,0	21,0	12,0	40a	2	21,0	40a	79-2	12,0	Integrazione acquedotto esistente.
Doberdò del Lago	1.399	1.500	300	5,0	6,0	—	40a	14/1	6,0	—	—	—	
Dolegna del Collio	961	1.100	100	3,0	3,0	—	26	14/1	3,0	—	—	—	
Farra d'Isonzo	1.700	1.800	500	6,0	5,0	1,0	40a	14/1	4,90	40a	85-14	1,0	Acquedotto «C.A.F.O.»
Fogliano Redipuglia	2.705	2.800	1.800	9,0	6,0	3,0	40a	14/1	6,31	40a	85-14	3,0	Acquedotto «C.A.F.O.»
Gorizia	42.187	51.700	6.000	165,0	173,0	—	40a	7/3	173,50	—	—	—	
Gradisca d'Isonzo	5.494	6.700	1.000	18,0	5,0	13,0	40a	14/1	5,0	40a	85-14	13,0	Acquedotto «C.A.F.O.»
Grado	9.666	16.700	54.000	166,0	73,0	93,0	40	25/1	73,50	40	78-177	93,0	Nuovo acquedotto «Destra Isonzo».
Mariano del Friuli	1.751	1.800	200	7,0	4,0	3,0	40a	14/1	4,45	40a	85-14	3,0	Acquedotto «C.A.F.O.»
Medea	1.013	1.500	100	4,0	2,0	2,0	40	2	2,10	40	79-2	2,0	Integrazione acquedotto esistente.
Monfalcone	26.818	42.800	6.700	150,0	116,0	34,0	40a	24	116,0	40a	83-24	34,0	Integrazione acquedotto esistente.
Moraro	626	700	100	3,0	2,0	1,0	40a	14/1	1,60	40a	85-14	1,0	Acquedotto «C.A.F.O.»
Mossa	1.522	1.600	100	4,0	4,0	—	40a	14/1	3,68	—	—	—	
Romans d'Isonzo	3.060	3.200	500	13,0	8,0	5,0	40	14/1	7,75	40	85-14	5,0	Acquedotto «C.A.F.O.»
Ronchi dei Legionari	9.343	15.000	800	50,0	30,0	20,0	40a	21	30,0	40a	82-21	20,0	Integrazione acquedotto esistente.
Sagrado	2.512	3.100	100	7,0	3,0	4,0	40a	14/1	2,71	40a	85-14	4,0	Acquedotto «C.A.F.O.»
San Canziano d'Isonzo	5.060	5.300	100	11,0	—	11,0	—	—	—	40a	82-21	11,0	Integrazione acquedotto esistente
San Floriano del Collio	924	1.000	400	3,0	1,0	2,0	40a	7	1,5	40a	80-7	2,0	Acquedotto esistente di Gorizia.
San Lorenzo di Massa	1.214	1.300	500	4,0	3,0	1,0	40a	14/1	3,05	40a	85-14	1,0	Acquedotto «C.A.F.O.»
San Pier d'Isonzo	1.803	1.900	100	4,0	4,0	—	40a	14/1	4,45	—	—	—	
Savogna d'Isonzo	1.788	1.900	200	5,0	3,0	2,0	40a	14/1	3,31	40a	85-14	2,0	Acquedotto C.A.F.O.
Staranzano	3.293	5.200	100	11,0	10,0	1,0	40a	21	10,0	40a	82-21	1,0	Integrazione acquedotto esistente.
Turriaco	2.265	2.400	200	6,0	—	6,0	—	—	—	40	82-21	6,0	Integrazione acquedotto esistente.
Villesse	1.419	1.500	100	4,0	4,0	—	40	14/1	3,68	—	—	—	

Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA — Provincia di TRIESTE

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Duino Aurisina	6.151	9.000	2.500	32,0	21,0	11,0	40a	4/1/2	21,0	40a	84-4	11,0	Acquedotto Trieste.
Monrupino	640	1.300	200	7,0	3,0	4,0	40a	4/1/2	3,0	40a	84-4	4,0	Acquedotto Trieste.
Muggia	12.638	13.300	2.200	66,0	47,0	19,0	53a	4/1/2	47,0	53a	84-4	19,0	Acquedotto Trieste.
San Dorligo della Valle	5.175	7.600	1.200	21,0	15,0	6,0	53a	4/1/2	15,0	53a	84-4	6,0	Acquedotto Trieste.
Sgonico	1.318	1.400	500	10,0	7,0	3,0	40a	4/1/2	7,0	40a	84-4	3,0	Acquedotto Trieste.
Trieste	272.723	286.400	14.500	2328,0	1357,0	971,0	53a	4/1/2	1357,0	53a	84-4	971,0	Acquedotto Trieste.

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
25-60	24	24	Sorgente di Giulia - Frisanco	690	2,0	Fanna	24	UD	60	7,0	
		25	Sorgente di Pian delle Merie - Frisanco	680	23,0	Arba	24	»	72	7,0	
						Vivaro	24	»	97	8,0	
						Frisanco (parte)	24	»	49	3,0	
17-34	14	17	Falda del Dint - Amaro	252,28	7,0	Amaro	14	»	34	7,0	
46-48	24	46	Sorgente di Tamaries - Andreis	750	1,0	Andreis	24	»	48	1,0	
40-55	25	40	Falda di Artegna - Artegna	180	3,0	Artegna	25	»	55	3,0	
30-79	25	30	Sorgente di Squomla - Attimis	619	4,0	Attimis	25	»	79	4,0	
57-96	24	57	Canaletta irrigua - Aviano	585	18,0	Aviano	24	»	96	18,0	
47-47	24	47	Sorgente di Frassirno - Barcis	970	2,0	Barcis	24	»	47	2,0	
52-62	24	52	Sorgente di Fontanone Cosa - Clauzetto	600	11,0	Castelnovo del Friuli	24	»	63	3,0	
						Travesio	24	»	62	3,0	
						Sequals	24	»	73	5,0	
86-61	24	86	Sorgente di Clausina - Meduno	350	4,0	Cavasso Nuovo	24	»	61	4,0	
21-51	24	21	Sorgente di Laval - Clauzetto	622	3,0	Clauzetto	24	»	51	3,85	
31-91	25	31	Sorgente di Prampse - Faedis	700	6,0	Faedis	25	»	91	6,0	
22-53	25	22	Sorgente di Cianet 2ª - Forgaria	550	3,0	Forgaria	25	»	53	3,0	
1-1	13	1	Sorgente di Pé de Cleva - Forni Avoltri	1.030	8,0	Forni Avoltri	13	»	1	8,0	
2-1	13	2	Sorgente di Millia - Forni Avoltri	1.300	3,0	Forni Avoltri	13	»	1	3,0	
13-20	13	13	Sorgente di Stalas - Forni di Sopra	1.240	5,0	Forni di Sopra	13	»	20	5,0	
14-21	13	14	Sorgente di Zorzent - Forni di Sotto	850	12,0	Forni di Sotto	13	»	21	12,0	
39-45	25	39	Falda di Godo - Gemona	151	31,0	Gemona	25	»	45	31,0	
35-82	26	35	Sorgente di Clodig - Grimacco	310	1,0	Grimacco	26	»	82	1,0	
36-82	26	36	Sorgente di Brida 2ª - Grimacco	435	2,0	Grimacco	26	»	82	2,0	
6-9	14	6	Sorgente di Saldai - Ligosullo	1.100	2,0	Ligosullo	14	»	9	2,0	
9-27	14	9	Sorgente di Rio Forchie - Moggio Udinese	800	1,0	Moggio Udinese	14	»	27	3,0	
27-56	25	27	Sorgente di Chiaverie - Montenars	850	2,0	Montenars	25	»	56	2,0	
26-71	39	26	Falda di Zompitta - Reana del Roiale	175	1,0	Nimis	25	»	71	1,0	

Segue Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
88-27	39	88	**Sorgente di Cladis - Nimis**	670	2,0	Nimis	25	UD	71	2,0	
87-27	39	87	**Sorgente di Sturma - Nimis**	808	1,0	Nimis	25	»	71	1,0	
8-10	14	8	**Sorgente di Surtesellis - Paularo**	1.067	3,0	Paularo	14	»	10	3,0	
58-106	24	58	**Sorgente di Santissima del Livenza - Polcenigo**	35	19,0	Polcenigo	24	»	106	19,0	
75-139	39	75	**Falda di Maron - Brugnera**	18	23,0	Prata	39	»	150	10,0	
						Brugnera	39		139	13,0	
37-115	26	37	**Sorgente di Quercig - Prepotto**	610	5,0	Prepotto	26	»	115	4,0	
34-80	26	34	**Sorgente di Grotta di Antro - Pulfero**	230	4,0	Pulfero	26	»	80	4,0	
4-5	13	4	**Sorgente di Crez Alta - Ravascletto**	1.400	4,0	Ravascletto	13	»	5	4,0	
5-5	13	5	**Sorgente di Bragolez Alta - Ravascletto**	1.200	5,0	Ravascletto	13	»	5	5,0	
26-89	25	26	**Falda di Zompitta - Reana del Roiale**	175	10,0	Reana del Roiale	25	»	89	10,0	
55-74	25	55	**Falda di Tomba di Buia - Buia**	160	23,0	San Daniele del Friuli	25	»	74	23,0	
68-109	24	68	**Canale Consorzio Cellina Meduno - Spilimbergo**	113	14,6	San Giorgio della Richinvelda	24	»	109	14,6	
69-121	24	69	**Canale irriguo - San Giorgio della Richinvelda**	80	20,0	San Martino al Tagliamento	24	»	121	6,0	
						Valvasone	39	»	133	7,0	
						Arzene	24	»	120	7,0	
89-93	25	89	**Sorgente di Chievis - San Pietro al Natisone**	530	5,0	San Pietro al Natisone	26	»	93	5,0	
64-108	24	64	**Canale San Martino - Montereale Valcellina**	116	17,0	San Quirino	24	»	108	17,0	
56-95	26	56	**Sorgente di Monte Cum - Stregna**	775	3,5	Stregna	26	»	95	3,5	
11-13	14a	11	**Sorgente di Pianoro - Tarvisio**	810	1,50	Tarvisio	14a	»	13	1,5	
12-13	14a	12	**Sorgente di Rio Molino - Tarvisio**	676	6,0	Tarvisio	14a	»	13	6,0	
10-13	14a	10	**Sorgente di Van Bartolo - Tarvisio**	1.180	14,0	Tarvisio	14a	»	13	14,0	
			Sorgenti di:								
32-92	25	32	**Chiarsò - Torreano**	196	3,0	Torreano	25	»	92	3,0	
33-92	25	33	**Tamoris - Torreano**	820	2,0	Torreano	25	»	92	2,0	
31-92	25	31	**Prampse - Faedis**	700	6,0	Torreano	25	»	91	2,0	
18-38	24	18	**Sorgente di Guadingia - Tramonti di Sopra**	525	3,0	Tramonti di Sopra	24	»	38	3,0	

Segue **Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA**

N. d'ordine dello schema i adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
19-43	24	19	**Sorgente di Spineit - Tramonti di Sotto**	422	1,0	Tramonti di Sotto	24	UD	43	1,0	
15-32	13	15	**Sorgente di Ambiesta - Verzegnis**	583	4,0	Verzegnis	14	»	32	4,0	
23-31	13	23	**Sorgente di Val Nera - Villa Santina**	740	7,0	Villa Santina	13	»	31	5,0	
						Lauco	13	»	25	2,0	
			Sorgenti di:								
41-41	23	41	**Val Zemola II - Erto e Casso**	1.200	5,0	Erto e Casso	23	»	41	5,0	
90-59 41	24	90	**Molassa - Montereale Valcellina**	390	35,0	Abitato e zona industriale di Erto Nuovo in Maniago	24	»	59	35,0	
49-58	24	49	**Canale Ex Sade Alzetta - Montereale Valcellina**	361	15,0	Montereale Valcellina	24	»	58	15,0	
44-42	24	44	**Sorgente di Ciarfurie II**	650	5,0	Claut	24	»	42	5,0	
91-94	26	91	**Sorgente di San Leonardo - Cosizza - San Leonardo**	325	7,0	San Leonardo	26	»	94	7,0	
92-81	26	92	**Sorgente di Crisnaro - Mlaca - Savogna**	320	3,0	Savogna	26	»	81	3,0	
20-52	25	20	**Sorgente di Quel di Rose - Vito d'Asio**	506	3,39	Vito d'Asio	24	»	52	3,39	
79-2	40a	79	**Falda di Molino Nuovo - Cormons**	62	37,10	Cormos	40a	GO	2	33,0	
						Medea	40	»	9	4,10	
26-102	25	26	**Falde di Zompitta - Reana del Roiale**	175	450,0	Udine	25	UD	102	450,0	
61-102	25	61	**Accertate tre falde risalienti - Udine**	113	424,0	Udine	25	»	102	424,0	
66-130	39	66	**Falda di La Gallina di Noncello (già Comina) - Pordenone**	44	427,0	Pordenone	39	»	130	346,0	
						Porcia	39	»	129	33,0	
						Cordenons	39	»	119	48,0	
63-128	39	63	**Falda di Saccon e Talmasson - Fontanafredda**	35	80,0	Sacile	39	»	128	60,0	
						Fontanafredda	39	»	117	20,0	
29-70	25	29	**Sorgente di Torre - Lusevera**	530	75,0	Buia	25	»	67	24,0	
						Lusevera	25	»	46	3,0	
						Magnano	25	»	69	10,0	
						Tarcento	25	»	70	38,0	
						Consorzio Acq. Friuli Centrale					
59-134	25	29	**Sorgente di Molino del Bosso - Artegna**	174	277,0	Basiliano	25	»	123	17,2	
60-134	40	60	**Falda di Pozzuolo del Friuli - Pozzuolo del Friuli**	54	31,0	Bicinicco	40	»	146	6,4	
						Campoformido	25	»	124	12,2	

Segue **Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Codroipo (parte)	40	UD	134	9,0	
						Coseano	25	»	99	10,2	
						Colloredo di Monte Albano	25	»	76	7,2	
						Dignano	24	»	98	9,0	
						Fagagna	25	»	85	16,5	
						Flaibano	25	»	110	6,0	
						Lestizza	40	»	135	13,4	
						Martignacco	25	»	101	14,0	
						Mereto di Tomba	25	»	111	11,7	
						Mortegliano	40	»	145	14,6	
						Moruzzo	25	»	86	6,1	
						Majano	25	»	66	14,8	
						Osoppo	25	»	54	9,0	
						Pozzuolo del Friuli	40	»	136	18,0	
						Pasian di Prato	25	»	112	33,8	
						Pagnacco	25	»	87	9,3	
						Rive d'Arcano	25	»	75	9,0	
						Ragogna	25	»	65	9,2	
						San Vito di Fagagna	25	»	100	6,0	
						Santa Maria La Longa	40	»	147	7,5	
						Sedegliano	25	»	122	16,0	
						Tavagnacco	25 66	»	88	41,9	
76-151	39	76	**Falda di Torrate - Chions** Approvvigiona anche n. 6 comuni della Provincia di Venezia e n. 1 in Provincia di Treviso (Meduna di Livenza).	23	157,0	Azzano Decimo	39	»	151	24,0	
						Sesto al Reghena	31	»	163	15,0	
						Chions	31	»	162	11,0	
						Pravisdomini	31	»	161	8,0	
						Pasiano	31	»	160	18,0	
						Consorzio acquedotto sinistra Meduna					
72-152	39	72	**Falda di Casarsa - Casarsa**	44	114,0	Casarsa della Delizia	39	»	132	22,0	
						Cordovado	39	»	164	7,0	
						Fiume Veneto	39	»	140	17,0	
						Morsano al Tagliamento	39	»	165	11,0	
						San Vito al Tagliamento	39	»	141	33,0	
						Zoppola	39	»	131	24,0	

Segue **Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
3-26	14	3	**Sorgente di Fontanon - Paluzza**	1.009	59,0	Tolmezzo	14	UD	26	26,0	
			CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL BUT			Paluzza	14	»	7	11,0	
			(Sottenzione di concessione idroelettrica; in data 22 febbraio 1967 il Consorzio ha approvato la convenzione proposta dall'ENEL per l/sec. 70.00).			Treppo Carnico	14	»	8	3,0	
						Sutrio	14	»	16	3,0	
						Cercivento	14	»	6	3,0	
						Arta	14	»	17	10,0	
						Zuglio	14	»	18	3,0	
						Consorzio acquedotto destra Isonzo					
78-177	40	78	**Falda di Ialmicco - Palmanova**	29	211,14	Aiello del Friuli	40	»	170	6,21	
						Aquileia	40	»	186	19,53	
						Campolongo al Torre	40	»	171	2,82	
						Cervignano del Friuli	40	»	177	39,26	
						Fiumicello	40	»	184	10,47	
						Grado	40	»	25	93,0	
						Ruda	40	»	178	9,03	
						San Vito al Torre	40	»	158	5,44	
						Tapogliano	40	»	159	1,98	
						Terzo d'Aquileia	40	»	182	7,68	
						Villa Vicentina	40	»	183	11,24	
						Visco	40	»	157	4,48	
77-134	39	77	**Falda di Le Catocce - Codroipo**	42	432,0	Bagnaria Arsa	40	»	169	9,0	
			CONSORZIO ACQUEDOTTO BASSO FRIULI			Bertiolo	40	»	143	10,0	
						Camino al Tagliamento	39	»	142	7,0	
						Carlino	40	»	181	7,0	
						Castions di Strada	40	»	154	12,0	
						Codroipo	40	»	134	28,0	
						Gonars	40	»	155	12,0	
						Latisana	40	»	179	30,0	
						Lignano	40	»	179-*bis*	195,0	
						Marano Lagunare	40	»	185	9,0	
						Palazzolo dello Stella	40	»	173	18,0	
						Pocenia	40	»	167	8,0	
						Muzzana del Turgnano	40	»	174	7,0	
						Porpetto	40	»	168	7,0	

Segue **Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Precenicco	40	UD	180	6,0	
						Rivignano	40	»	153	11,0	
						Ronchis	40	»	172	7,0	
						San Giorgio di Nogaro	40	»	175	20,0	
						Talmassons	40	»	144	13,0	
						Teor	40	»	166	8,0	
						Varmo	40	»	152	12,0	
						Consorzio acquedotto Poiana					
62-105	40	62	**Falda di San Nicolò di Manzano - Manzano**	52	94,0	Buttrio	25	»	125	2,0	
						Corno di Rosazzo	40	»	127	8,9	
						San Giovanni al Natisone	40	»	138	21,4	
						Manzano	40	»	126	29,0	
						Trivignano Udinese	40	»	148	8,9	
						Pavia di Udine	40	»	137	23,1	
83-24	40a	83	**Falda di Ronchi dei Legionari - Ronchi** (1)	10	150,0	Monfalcone	40a	GO	24	150,0	(1) Vedi anche alternativa per Trieste - Schema 84a/4
82-21	40a	82	**Falda di Via le None - Ronchi dei Legionari**	10	78,0	Ronchi dei Legionari	40a	»	21	50,0	
						Staranzano	40a	»	23	11,0	
						San Canzian d'Isonzo	40a	»	22	11,0	
						Turriaco	40	»	20	6,0	
			Falde di:			Consorzio Cafo					
85-14	40a	85	**Grotta di Farra - Farra d'Isonzo**	28	60,29	Gradisca d'Isonzo	40a	»	14	18,15	
		81	**Fogliano - Fogliano**	20	23,15	Mossa	40a	»	6	3,68	
						San Lorenzo di Mossa	40a	»	5	4,05	
						Capriva del Friuli	40a	»	4	3,71	
						Moraro	40a	»	8	2,60	
						Mariano del Friuli	40a	»	10	7,45	
						Romans d'Isonzo	40	»	13	12,75	
						Villesse	40	»	16	3,68	
						Farra d'Isonzo	40a	»	11	5,90	
						Savogna	40a	»	12	5,31	
						Sagrado	40a	»	15	6,71	
						Fogliano Redipuglia	40a	»	17	9,31	
						San Pier d'Isonzo	40a	»	19	4,45	

Segue **Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
84-4	40a	84	**Falda di Timavo - Duino Aurisina**	1,87	(1) 2.231	Trieste	53a	TS	4	2.094	(1) È compresa anche l'acqua già derivata
						Duino Aurisina	40a	»	1	32,0	
						Monrupino	40a	»	3	7,0	
						Muggia	53a	»	6	66,0	
						San Dorligo della Valle	53a	»	5	21,0	
						Sgonico	40a	»	2	10,0	
			ALTERNATIVA:								
84a-4	40a	83	**Ronchi dei Legionari - Ronchi**	10	(1) 1.014	Trieste	53a	»	4	971,0	(1) Portata di integrazione alternativa allo schema 84/4 del Timavo (Duino Aurisina)
						Duino Aurisina	40a	»	1	11,0	
						Monrupino	40a	»	3	4,0	
						Muggia	53a	»	6	19,0	
						San Dorligo della Valle	53a	»	5	6,0	
						Sgonico	40a	»	2	3,0	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA **Provincia di PIACENZA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agazzano	2.590	2.720	700	6,47	5,00	1,5	72	19	5,00	72	9	1,5	
Alseno	4.933	5.180	650	11,56	3,00	8,6	73	31	3,00	73-72	27	8,6	
Besenzone	1.894	1.990	—	4,68	2,00	2,7	73-72	18	2,00	73-72	11	2,7	
Bettola	6.499	6.820	5.100	22,55	22,55	—	72	39	22,55	—	—	—	
Bobbio	5.884	6.180	1.500	13,38	6,95	6,4	71	38	6,95	71	32	6,4	
Borgonovo V.T.	6.966	7.310	550	15,65	20,00	—	59-60	12	20,00	—	—	—	
Cadeo	4.206	4.420	500	9,80	3,50	6,3	72-60	16	3,50	72-60	10	6,3	
Calendasco	3.294	3.460	300	7,51	—	7,5	—	—	—	60	1	7,5	
Caminata	524	550	600	2,32	0,75	1,6	71	23	0,75	71	19	1,6	
Caorso	4.909	5.150	600	10,81	6,00	4,8	60	8	6,00	60	3	4,8	
Carpaneto Piacentino	6.823	7.160	500	14,25	9,50	4,7	72	29	9,50	72	16	4,7	
Castell'Arquato	5.624	5.900	600	12,28	5,00	7,3	72	30/35	5,00	72	17	7,3	
Castel San Giovanni	10.255	10.770	1.000	25,61	39,00	—	59-60	4	39,00	—	—	—	
Castelvetro Piacentino	5.264	5.530	500	11,37	15,00	—	61	3	15,00	—	—	—	
Cerignale	772	810	500	2,97	3,19	—	71-83	46	3,19	—	—	—	
Coli	2.196	2.310	550	5,27	5,70	—	71-72	41	5,70	—	—	—	
Cortebrugnatella	1.593	1.750	200	3,77	4,97	—	71	42	4,97	—	—	—	
Cortemaggiore	6.070	7.000	250	13,68	10,00	3,7	60-61 72-73	17	10,00	60-61 72-73	7	3,7	
Farini d'Olmo	5.021	5.270	750	11,28	14,10	—	72-84	39	14,10	—	—	—	
Ferriere	5.493	5.770	600	13,53	9,20	4,3	71-72 83-84	48	9,20	71-72 83-84	52	4,3	
Fiorenzuola	12.904	15.000	1.500	35,97	37,50	—	72-73	30	37,50	72-73	17	—	
Gazzola	2.341	2.460	—	5,32	4,00	1,3	72	20	4,00	72	14	1,3	
Gossolengo	3.065	3.220	50	7,32	11,00	—	60-72	14	11,00	—	—	—	
Gragnano Trebbiense	3.622	3.800	100	8,18	15,00	—	60-72	13	15,00	—	—	—	
Gropparello	4.757	5.000	700	9,94	4,50	5,4	72	36	4,50	72	31	5,4	
Lugagnano Val d'Arda	5.259	5.520	1.100	10,96	6,20	4,8	72	30/37	6,20	72	17	4,8	
Monticelli d'Ongina	6.562	6.890	500	13,66	15,00	—	60-61	2	15,00	—	—	—	
Morfasso	3.730	3.920	500	8,24	31,50	—	72	44	31,50	—	—	—	
Nibbiano	3.600	3.780	800	8,40	5,00	3,4	71	24	5,00	71	13	3,4	
Ottone	2.367	2.490	1.300	7,70	5,30	2,4	83	47	5,30	83	62	2,4	
Pecorara	2.817	2.960	—	5,34	4,20	1,1	71	32	4,20	71	22	1,1	
Piacenza	88.541	140.000	22.000	621,87	372,70	249,2	60	7	372,70	60-72	2	249,2	
Pianello Val Tidone	3.334	3.500	1.000	7,80	20,00	—	71	25	20,00	—	—	—	
Piozzano	1.714	1.800	—	3,78	3,60	0,2	71-72	26	3,60	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Podenzano	5.173	5.430	1.500	12,82	19,25	—	72	39/34	19,25	—	—	—	
Ponte dell'Olio	5.441	5.710	400	10,77	10,77	—	72	39	10,77	—	—	—	
Ponteñure	4.653	4.890	200	10,07	7,00	3,1	72-60	15	7,00	72-60	5	3,1	
Rivergaro	4.298	4.510	1.200	11,96	7,00	5,0	72	27	7,00	72	15	5,0	
Rottofreno	5.786	6.080	100	11,57	20,45	—	60	6	20,45	—	—	—	
San Giorgio Piacentino	4.883	5.130	350	10,32	46,00	—	72	22	46,00	—	—	—	
San Pietro in Cerro	2.092	2.200	—	4,48	2,00	2,5	60-61	9	2,00	60-61	4	2,5	
Sarmato	2.753	2.890	500	6,21	17,00	—	60	5	17,00	—	—	—	
Travo	3.787	3.980	200	7,76	5,30	2,5	72	33	5,30	72	24	2,5	
Vernasca	5.041	5.300	400	9,80	3,95	5,8	72	40	3,95	72	33	5,8	
Vigolzone	3.762	3.950	1.000	9,18	9,18	—	72	39	9,18	—	—	—	
Villanova d'Arda	3.013	3.160	300	6,64	10,00	—	61-73	10	10,00	—	—	—	
Zerba	541	570	—	1,28	3,70	—	71-83	45	3,70	—	—	—	
Ziano Piacentino	4.413	4.630	350	8,58	3,65	4,9	59-71	11	3,65	59-71	8	4,9	

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA — **Provincia di PARMA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Albareto	3.472	3.650	500	7,26	4,96	2,3	84	45	4,96	84	69	2,3	
Bardi	5.886	6.200	500	12,63	8,74	3,9	84-72	32	8,74	84	53	3,9	
Bedonia	6.704	7.050	800	14,18	11,13	3,0	84	39	11,13	84	63	3,0	
Berceto	5.185	5.400	2.100	15,24	5,84	9,4	84-85	43	5,84	84-85	64	9,4	
Bore	2.019	2.100	1.000	5,95	2,76	3,2	—	—	—	72-73	40	5,95	
Borgo Val di Taro	9.706	10.200	2.300	24,88	20,10	4,8	84	42	20,10	84	70	4,8	
Busseto	8.343	8.800	600	18,92	6,90	12,0	—	—	—	73-61-74	6	18,92	
Calestano	2.585	2.700	400	6,04	3,79	2,2	85	35	3,79	85	60	2,2	
Collecchio	8.851	9.300	200	17,26	6,10	11,2	73	21	6,10	73	41	11,2	
Colorno	8.017	8.820	500	19,53	5,56	14,0	—	—	—	73-61-74	6	19,53	
Compiano	1.525	1.600	600	4,28	2,73	1,5	84	45	2,73	84	69	1,5	
Corniglio	5.139	5.350	1.000	13,31	8,69	4,6	85	46	8,69	85	71	4,6	
Felino	4.428	4.650	200	9,20	0,75	8,4	—	—	—	73-85	48	9,20	
Fidenza	20.379	30.000	1.000	79,77	31,12	48,6	73	12	31,12	74-73 61-73	6 30	7,0 41,6	
Fontanellato	6.879	7.220	—	14,63	0,95	13,7	—	—	—	73-61-74	6	14,63	
Fontevivo	4.246	4.460	—	8,86	—	8,9	—	—	—	73-61-74	6	8,9	
Fornovo di Taro	6.220	6.550	900	12,93	7,46	5,5	73-85	24	7,46	73-85	51	5,5	
Langhirano	6.554	6.900	700	14,39	7,01	7,4	73-85	36	7,01	73-85	55	7,4	
Lesignano de' Bagni	2.990	3.150	200	6,70	3,36	3,3	73-85	30	3,36	85	56	3,3	
Medesano	7.310	7.700	2.800	19,47	5,07	14,4	73	20	5,07	73	44	14,4	
Mezzani	3.142	3.300	—	6,79	—	6,8	—	—	—	73-61-74	6	6,8	
Monchio delle Corti	2.785	2.920	500	6,66	4,72	1,9	85	48	4,72	85	76	1,9	
Montechiarugolo	6.082	6.400	1.800	16,72	7,60	9,1	73	28	7,60	73	46	9,1	
Neviano degli Arduini	5.995	6.300	—	12,12	9,14	3,0	85	38	9,14	85	73	3,0	
Noceto	9.488	10.000	300	19,82	6,55	13,3	73	17	6,55	73	35	13,3	
Palanzano	2.710	2.850	300	6,30	4,11	2,2	85	47	4,11	85	75	2,2	
Parma (con Vigatto)	147.368	200.000	20.600	853,00	531,00	322,0	73	18	531,00	74-73 61-74	6 37	53,5 268,5	
Pellegrino Parmense	3.144	3.300	500	7,06	3,44	3,6	—	—	—	72-73	40	7,06	
Polesine Parmense	2.244	2.350	—	4,38	—	4,4	—	—	—	61-73-74	6	4,4	
Roccabianca	4.147	4.350	—	9,43	—	9,4	—	—	—	61-73-74	6	9,43	
Sala Baganza	3.461	3.650	400	7,49	2,10	5,4	73-85	25/26	2,10	73-85	48	5,4	
Salsomaggiore Terme	17.244	19.000	16.000	81,21	38,40	42,8	72-73	16	38,40	72-73	34	42,8	
San Secondo Parmense	5.286	5.500	100	11,67	2,20	9,5	—	—	—	61-73-74	6	11,67	
Sissa	4.603	4.850	—	9,90	—	9,9	—	—	—	61-73-74	6	9,9	
Solignano	2.202	2.300	200	4,39	2,62	1,8	72-73 84-85	33	2,62	72-85	54	1,8	
Soragna	4.654	4.900	—	10,67	1,94	8,7	—	—	—	61-73-74	6	10,67	

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA

Segue **Provincia di PARMA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sorbolo	6.051	6.350	500	12,54	—	12,5	—	—	—	61-73-74	6	12,5	
Terenzo	2.490	2.610	600	6,17	3,69	2,5	85	34	3,69	85	59	2,5	
Tizzano Val Parma	3.732	3.920	1.300	10,53	6,73	3,8	85	44	6,73	85	72	3,8	
Tornolo	2.840	3.000	2.000	9,34	5,69	3,7	84	45/40	5,69	84	69	3,7	
Torrile	3.393	3.560	—	7,47	—	7,5	—	—	—	61-73-74	6	7,5	
Traversetolo	5.750	6.050	200	11,66	7,60	4,1	73-85	31	7,60	73-85	57	4,1	
Trecasali	2.788	2.950	—	6,63	—	6,6	—	—	—	61-73-74	6	6,6	
Valmozzola	1.675	1.760	200	3,35	2,22	1,1	84	—	2,22	84	54	1,1	
Varano dei Melegari	2.698	2.850	300	7,70	3,36	4,3	72-73-85	23	3,36	72-73-85	47	4,3	
Varsi	3.898	4.100	500	7,77	5,99	1,8	72-84	29	5,99	72-84	54	1,8	
Vigatto (v. Parma)	6.165						73	18			37		
Zibello	2.891	3.050	—	6,28	—	6,3	—	—	—	61-73-74	6	6,3	

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA — **Provincia di REGGIO EMILIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Albinea	4.687	4.920	1.100	12,63	21,06	—	86-85 73-74-96	44	21,06	—	—	—	
Bagnolo in Piano	5.354	5.620	1.500	14,13	13,19	0,8	74-86	22/I	13,19	—	—	0,94	
Baiso	4.958	5.200	1.300	13,69	19,37	—	86-85	44	19,37	—	—	—	
Bibbiano	5.810	6.100	1.100	16,03	22,84	—	73-74 85-86-96	44	22,84	—	—	—	
Boretto	4.225	4.440	1.000	10,64	6,75	3,9	74-73	13	6,75	74	29	3,9	
Brescello	4.470	4.700	1.000	11,24	10,77	0,5	74-73	13	10,77	74	29	0,5	
Busana	1.860	1.950	4.200	12,47	12,47	—	85-86 73-74-96	44	12,47	—	—	—	
Cadelbosco di Sopra	6.723	7.050	900	17,12	18,81	—	74-86	22/I	18,81	—	—	—	
Campagnola Emilia	4.418	4.640	350	10,30	12,15	—	74-86	22/I	12,15	—	—	—	
Campegine	3.615	3.800	400	10,23	—	10,2	—	—	—	74	29	10,2	
Carpineti	5.812	6.100	1.800	16,93	16,93	—	85-86-73 74-96	44	16,93	—	—	—	
Casalgrande	8.339	9.200	2.400	20,88	15,00	5,9	86	29	15,00	86	65	5,9	
Casina	5.163	5.420	1.800	15,17	28,10	—	86-85 73-74-96	44	28,10	—	—	—	
Castellarano	5.977	6.280	700	14,11	9,94	4,2	86	29	9,94	86	65	4,2	
Castelnovo di Sotto	6.403	6.720	950	16,59	7,87	8,7	74-73	13	7,87	74	29	8,7	
Castelnovo ne' Monti	9.348	9.810	5.600	33,11	33,11	—	85-86 73-74-96	44	33,11	—	—	—	
Cavriago	4.859	5.350	1.250	12,83	35,00	—	74	21	35,00	—	—	—	
Ciano d'Enza	4.035	4.240	900	10,88	13,67	—	85-86 73-74-96	44	13,67	—	—	—	
Collagna	2.019	2.120	3.100	10,61	10,61	—	85-96 86-73-74	44	10,61	—	—	—	
Correggio	19.583	20.600	1.100	49,12	71,93	—	74-86	22/I	71,93	—	—	—	
Fabbrico	5.249	5.500	700	12,63	18,11	—	74-86	22/I	18,11	—	—	—	
Gattatico	5.082	5.340	650	14,19	5,00	9,2	73-74	13	5,00	73-74	29	9,2	
Gualtieri	6.195	6.500	500	14,61	11,07	3,5	74-73	13	11,07	74	29	3,5	
Guastalla	13.654	14.340	2.500	37,35	41,97	—	74-86	22/I	41,97	—	—	—	
Ligonchio	2.405	2.520	1.950	9,39	1,90	7,5	85-86	45	1,90	85-96	78	7,5	
Luzzara	8.579	9.000	650	23,82	20,00	3,8	74	1	20,00	74	12	3,8	
Montecchio Emilia	5.789	6.100	500	13,91	14,00	—	73-74	20	14,00	—	—	—	
Novellara	10.410	10.930	750	28,99	31,30	—	74	22/I	31,30	—	—	—	
Poviglio	5.961	6.260	650	16,51	7,65	8,9	74	13	7,65	74	29	8,9	
Quattro Castella	5.877	6.170	750	15,12	39,00	—	86	44	39,00	—	—	—	
Ramiseto	3.006	3.150	850	8,61	11,32	—	85-96	44	11,32	—	—	—	
Reggiolo	6.611	6.940	600	17,06	7,34	9,7	74	22	7,34	74	23	9,7	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Reggio nell'Emilia	116.445	170.000	19.500	736,20	311,10	425,0	74-86	22	311,10	74-86	45	425,0	
Rio Saliceto	3.771	3.960	500	9,25	10,88	—	74	22/I	10,88	—	—	—	
Rolo	3.517	3.700	500	8,80	11,24	—	74	22/I	11,24	—	—	—	
Rubiera	7.036	7.740	750	17,02	22,48	—	74-86	22/I	22,48	—	—	—	
San Martino in Rio	5.026	5.280	600	12,08	22,73	—	74	22/I	22,73	—	—	—	
San Polo d'Enza	4.168	4.380	900	10,91	23,82	—	73-85-86	44	23,82	—	—	—	
Sant'Ilario d'Enza	5.518	6.100	550	13,56	60,00	—	73-74	15	60,00	—	—	—	
Scandiano	14.088	15.500	750	29,70	18,07	11,6	86	29	18,07	86	65	11,6	
Toano	5.492	5.760	950	13,49	34,10	—	86	42	34,10	—	—	—	
Vetto	3.267	3.430	1.050	9,44	14,02	—	85	44	14,02	—	—	—	
Vezzano sul Crostolo	3.811	4.000	850	9,64	13,23	—	86	44	13,23	—	—	—	
Viano	3.348	3.510	700	9,28	12,81	—	85-86	44	12,81	—	—	—	
Villa Minozzo	7.725	8.110	2.550	21,77	50,00	—	85-86 96-97	42	50,00	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Bastiglia	1.931	2.000	100	3,74	2,64	1,1	86-74-75	4/I	2,64	75-86	20	1,1	
Bomporto	5.964	6.200	400	11,92	7,62	4,3	86-74-75	4/I	7,62	75-86	20	4,3	
Campogalliano	5.582	5.800	100	11,45	9,95	1,5	74 74-75-86	9/I 22/I	3,00 6,95	—	28	1,5	
Camposanto	3.377	3.500	200	7,05	4,95	2,1	86-74-75	4/I	4,95	75-86	20	2,1	
Carpi	45.208	60.000	5.100	157,27	159,50	—	74 86-74-75	9/I 22/I	62,00 97,50	—	—	—	
Castelfranco Emilia	19.273	20.200	600	41,60	20,00	21,6	87	19/I	20,00	87	58	21,6	
Castelnuovo Rangone	5.243	5.500	450	11,62	15,00	—	86-87	21/I	15,00	—	—	—	
Castelvetro di Modena	7.770	8.000	350	15,75	12,05	3,7	86	27/I	12,50	98-86-87	74	3,7	
Cavezzo	6.593	6.800	300	12,59	8,69	3,9	86-74-75	4/I	8,69	75-86	20	3,9	
Concordia	9.235	9.500	230	17,29	12,89	4,4	86-74-75 86-74-75	4/I 22/I	9,79 3,10	76-86	20	4,4	
Fanano	4.281	4.000	350	7,54	12,00	—	97	46/I	12,00	—	—	—	
Finale Emilia	16.046	16.000	250	31,05	37,00	—	75-87	1/I (BO)	37,00	—	—	—	
Fiorano Modenese	5.570	7.500	1.550	14,75	28,00	—	86 86	23/I 24/I	— 28,00	—	—	—	
Fiumalbo	2.112	2.000	200	3,70	2,00	1,7	97	47/I	2,00	97	87	1,7	
Formigine	12.869	18.000	350	34,85	51,00	—	86	20/I	51,00	—	—	—	
Frassinoro	5,025	5.000	250	9,10	6,0	3,1	97	39/I	6,00		79	3,1	
Guiglia	3.942	4.200	150	7,52	15,05	—	87 87	33/I 33/II	6,20 8,85	—	—	—	
Lama Mocogno	4.832	4.800	320	9,18	9,18	—	97 86	40/I 30/I	3,50 5,68	—	—	—	
Maranello	6.468	7.000	600	13,40	4,00	9,4	86 86	23/I 24/I	4,00 —	98-86-87	74	9,4	
Marano sul Panaro	4.031	4.000	150	7,70	1,50	6,2	86	32/I	1,50	98-86-87	74	6,2	
Medolla	4.934	5.000	200	9,12	6,02	3,1	86-74-75	4/I	6,02	75-86	20	3,1	
Mirandola	22.528	23.000	1.300	50,72	24,12	26,6	86-74-75	4/I	24,12	75-86	20	26,6	
Modena	139.183	160.000	20.500	608,40	362,90	245,5	86 86 86-74	18/I 18/II 22/I	300,00 30,00 32,90	87-86	50	245,5	
Montecreto	1.641	1.600	100	3,18	5,30	—	97	44/I	5,30	—	—	—	
Montefiorino	3.833	3.800	100	6,21	6,21	—	97-86-86	34/I 31/I	5,50 0,71	—	—	—	
Montese	4.719	4.700	120	8,60	9,58	—	97-98 97-98	41/I 41/II	6,00 3,58	—	—	—	
Nonantola	10.012	10.000	120	18,50	12,00	6,5	75	17/I-II	12,00	87	49	6,5	
Novi di Modena	9.581	10.000	70	17,20	13,90	3,3	86-75 74	22/I 2/I	3,90 10,00		28	3,3	

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA *Segue* **Provincia di MODENA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Palagano	4.022	4.200	70	7,13	7,13	—	97	35/I	0,70	—	—	—	
							86	31/I	6,43				
Pavullo nel Frignano	13.622	14.300	400	25,62	26,00	—	97-86	37/I	13,00	—	—	—	
							97-86	37/II	13,00				
Pievepelago	3.241	3.400	420	6,34	9,98	—	97	42/I	9,98	—	—	—	
Polinago	4.016	4.200	50	7,22	7,82	—	86	36/I	7,82	—	—	—	
Prignano	5.210	5.400	20	9,31	9,31	—	86	23/I	6,00	—	—	—	
							86	31/I	3,31				
Ravarino	5.323	5.500	200	9,00	13,00	—	75-87	1/I	13,00	—	—	—	
Riolunato	1.399	1.460	20	2,50	13,00	—	97	43/I	13,00	—	—	—	
San Cesario	4.849	5.300	300	9,50	—	9,5	—	—	—	87	50	9,5	
San Felice	9.773	10.200	430	17,94	14,14	3,8	86-74-75	4/I	14,14	75-86	20	3,8	
San Possidonio	4.019	4.200	100	9,11	6,61	2,5	86-74-75	4/I	6,61	75-86	20	2,5	
San Prospero	4.602	4.800	200	9,16	6,76	2,4	86-74-75	4/I	6,76	75-86	20	2,4	
Sassuolo	23.675	30.000	2.600	72,90	40,00	32,9	86	23/I	40,00	86	67	32,9	
							86	24/I	—				
Savignano	6.287	8.000	1.050	13,71	20,00	—	87	29/I	11,00	—	—	—	
							87	29/II	7,00				
							87	33/I	2,00				
Serramazzoni	6.992	7.300	400	13,94	13,94	—	86	23/I	6,00	—	—	—	
							86	31/I	2,99				
								31/II	4,95				
Sestola	3.554	3.700	900	8,63	10,00	—	97	45/I	10,00	—	—	—	
Soliera	9.650	10.000	100	19,08	46,20	—	74	12/I	30,00	—	—	—	
							86-74-75	22/I	16-20				
Spilamberto	8.359	10.000	730	18,12	80.00	—	87	26/I	80,00	—	—	—	
Vignola	15.459	20.000	2.200	49,10	35,00	14,1	87	28/I	35,00	98-86-87	74	14,1	
Zocca	5.520	5.700	400	10,70	8,00	2,7	87	38/I	8,00	98-86-87	74	2,7	

COMUNE	Abitant. all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Anzola dell'Emilia	5.563	5.840	1.500	12,67	3,57	9,1	87-88	24/I II/III IV	1,57	98-87-88	61	9,1	
Argelato	3.932	4.130	800	8,97	5,57	3,4	87 75-76 87-88	16/I 6/I	2,00 5,57	— 87-88 85-76	43	3,4	
Baricella	5.515	5.800	1.500	12,21	7,51	4,7	75-76 87-88	6/I	7,51	87-88 75-76	43	4,7	
Bazzano	4.462	4.680	2.100	11,60	10,00	1,6	87	21/I	10,00	98	61	1,6	
Bentivoglio	4.768	5.010	1.300	11,14	6,84	4,3	75-76 87-88	6/I	6,84	87-88 75-76	43	4,3	
Bologna	444.872	950.000	40.000	4.327,15	2.085,15	2.242,0	87 87 87 87	24/I 24/II 24/III 24/IV	900,00 600,00 200,00 500,00 (*)	98-87-88	61	2.242,0	(*) Dal valore 2200,0 l/s sono da sottrarre 114,85 l/s, che attualmente vengono ceduti ai comun limitrofi (2200,0 — 114,85 = 2085,15)
Borgo Tossignano	3.075	3.230	2.500	9,80	3,0	6,8	99	49/I	3,00	88-89 99-98	68	6,8	
Budrio	14.579	15.400	2.500	33,33	20,53	12,8	88	15/I	20,53	98-87-88	61	12,8	
Calderara di Reno	4.684	4.920	800	9,41	6,41	3,0	75-76 87-88	6/I	6,41	87-88 75-76	43	3,0	
Camugnano	3.937	4.140	900	8,89	12,56	—	98	58/I	12,56	—	—	—	
Casalecchio	19.404	25.000	9.000	54,94	65,11	—	87-88	24/I II/III IV	65,11	—	—	—	
Casalfiumanese	3.271	3.430	1.500	8,70	2,90	5,8	99 99	50/I 50/II	2,40 0,50	89-88 99-98	68	5,8	
Castel d'Aiano	2.787	2.930	1.000	6,88	16,42	—	98 98 98 98 98 98-87 98	43/I 43/II 43/III 43/IV 43/V 43/VI 43/VII	5,00 3,75 1,60 0,72 4,00 1,00 0,35	—	—	—	
Castel del Rio	2.010	2.110	1.000	5,57	0,77	4,8	99	54/I	0,77	89-88 99-98	68	4,8	
Castel di Casio	3.009	3.160	1.500	8,00	2,80	5,2	98	57/I	2,80	98	88	5,2	
Castel Guelfo	3.136	3.290	1.500	8,40	6,00	2,4	88	33/I	6,00	98-87-88	61	2,4	
Castello d'Argile	3.289	3.450	1.100	8,17	4,97	3,2	75-76 87-88	6/I	4,97	87-88 75-76	43	3,2	
Castello di Serravalle	3.246	3.400	1.100	8,06	18,15	—	87 87	26/I 31/II	8,15 10,00	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castel Maggiore	6.699	7.400	6.000	20,91	20,11	0,8	75-76	6/I	5,73	87-88	43	0,8	
							87-88			75-76			
							87-88	24/I II/III IV	14,38				
Castel San Pietro	13.428	14.100	5.000	33,30	16,10	17,2	88	37/I	16,10	98-87-88	61	17,2	
Castenaso	5.461	6.420	5.000	18,30	9,80	8,5	75-76	6/I	8,44	87-88	43	8,5	
							87-88			75-76			
							97-98	24/I/II III/IV	1,36				
Castiglione	7.205	7.560	6.000	24,59	15,89	8,7	98	59/I	15,89	98	89	8,7	
Crespellano	5.723	6.010	2.000	14,60	10,00	4,6	87	22/I	10,00	98-87-88	61	4,6	
Crevalcore	13.191	13.850	1.500	24,53	27,00	—	87-75	1/I	27,00	—	—	—	
Dozza	2.789	2.930	1.100	7,24	18,00	—	88	41/I	18,00	—	—	—	
Fontanelice	2.245	2.370	2.000	7,40	2,40	5,0	99	48/I	2,40	89-88	68	5,0	
										99-98			
Gaggio Montano	4.346	4.560	2.100	11,60	10,00	1,6	97-98	51/I	10,00	97	83	1,6	
Galliera	4.923	5.180	1.300	10,27	6,37	3,9	75-76	6/I	6,37	87-88	43	3,9	
							87-88			75-76			
Granaglione	2.856	3.000	1.000	6,06	8,00	—	97-98	60/I	8,00	—	—	—	
Granarolo	4.157	4.360	1.500	10,44	5,74	4,7	75-76	6/I	5,74	87-88	43	4,7	
							87-88			75-76			
Grizzana	3.387	3.560	1.600	9,39	2,59	6,8	98	45/I	1,20	98	81	6,8	
							98	45/II	1,39				
Imola	51.289	57.000	13.000	158,50	77,00	81,5	88	42/I	77,00	88-89	68	81,5	
										98-99			
Lizzano Belvedere	3.387	3.560	12.000	31,34	10,64	20,7	97	55/I	3,45	97	85	19,1	
							97	55/II	7,19				
Loiano	2.770	2.910	2.500	11,04	11,23	—	98	47/I	8,23	—	—	—	
							98	47/II	3,00				
Malalbergo	6.257	6.570	1.000	12,45	3,75	8,7	75-76	6/I	3,75	87-88	43	8,7	
							87-88			75-76			
Marzabotto	4.196	4.450	1.000	9,35	10,00	—	98-87	35/I	10,00	—	—	—	
Medicina	13.894	14.590	3.000	28,40	10,00	18,4	88	30/I	10,00	98-87-88	61	18,4	
Minerbio	6.427	6.750	1.500	14,35	9,25	5,1	75-76	6/I	9,25	87-88	43	5,1	
							87-88			75-76			
Molinella	13.072	13.530	3.000	27,71	34,50	—	88	15/I	34,50	—	—	—	
Monghidoro	3.173	3.350	2.300	10,50	8,30	2,2	98	47/I	2,00	98-87	77	2,2	
							98	53/I	2,00				
							98	53/II	4,30				
Monterenzio	2.669	2.810	1.300	7,88	5,38	2,5	98	40/I	4,00	98-87	77	2,5	
							98	40/II	1,38				

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA *Segue* **Provincia di BOLOGNA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Monte San Pietro	4.465	4.700	900	10,01	10,60	—	87	26/I	7,10	—	—	—	
							87	27/I	3,50				
Monteveglio	3.045	3.200	1.500	8,75	8,80	—	87	26/I	8,80	—	—	—	
Monzuno	3.867	4.100	3.500	14,23	6,43	7,8	98	46/I	3,60	98	81	7,8	
							98	46/II	2,00				
							98	46/III	0,50				
							98	46/IV	0,33				
Mordano	3.682	3.870	800	8,10	7,40	0,7	88	38/I	7,40	88-89	68	0,7	
										98-99			
Ozzano Emilia	4.418	4.650	86.800	209,40	19,0	190,4	88	32/I	19,00	98-87-88	61	190,4	
Pianoro	7.785	8.600	7.000	28,26	22,96	5,3	87	36/I	18,00	98-87	77	5,3	
							87-88	24/I	4,96				
								II/III					
								IV					
Pieve di Cento	4.751	4.900	1.500	10,69	7,09	3,6	75-76	6/I	7,09	87-88	43	3,6	
							87-88			75-76			
Porretta Terme	5.438	5.710	5.000	18,40	16,00	2,4	98-97	56/I	16,00	98	88	2,2	
Sala Bolognese	4.159	4.370	800	9,81	6,61	3,2	75-76	6/I	6,61	87-88	43	3,2	
							87-88			75-76			
San Benedetto Val di Sambro	5.098	5.350	2.500	13,80	13,80	—	98	52/I	5,80	—	—	—	
							98	52/II	8,00				
San Giorgio di Piano	4.789	5.030	1.500	11,41	6,61	4,8	75-76	6/I	6,61	87-88	43	4,8	
							87-88			75-76			
San Giovanni in Persiceto	21.041	22.100	5.000	49,60	30,50	19,1	87	8/I	30,50	87-75	38	19,1	
San Lazzaro di Savena	12.028	20.000	7.000	45,27	27,47	17,8	87-88	24/I	27,47	98-87-88	61	17,8	
								II/III					
								IV					
San Pietro in Casale	8.096	8.500	3.000	19,53	10,33	9,2	75-76	6/I	10,33	87-88	43	9,2	
							87-88			75-76			
Sant'Agata Bolognese	4.812	5.100	1.500	11,32	13,00	—	87-75	1/I	13,00	—	—	—	
Sasso Marconi	8.797	9.230	2.000	18,26	20,00	—	98-87	35/I	20,00	—	—	—	
Savigno	3.094	3.250	1.000	7,66	5,56	2,1	87	34/I	1,50	98	74	2,1	
							87	31/II	1,56				
							87	34/II	2,50				
Vergato	5.716	6.060	2.000	13,30	8,30	5,0	98	44/I	1,00	98	80	5,0	
							98	44/II	1,50				
							98	44/III	1,00				
							98	44/IV	2,90				
							98	44/V	0,70				
							98	44/VI	1,20				
Zola Predosa	7.311	7.540	2.500	16,56	18,0	—	87	23/I	18,00	—	—	—	

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA **Provincia di FERRARA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Argenta	28.680	30.000	780	54,43	56,47	—	76-88	8/I	56,47	—	—	—	
Berra	9.308	9.770	50	16,59	16,29	0,3	77	22/I	16,29	—	—	—	
Bondeno	22.325	23.400	950	40,71	29,91	10,8	75 75-74-86	3/I 4/I	25,00 4,91	75	21	10,8	
Cento	24.901	30.000	200	60,80	32,50	28,3	87-75-76 75	13/I 13/II	22,70 9,80	87-75	38	28,3	
Codigoro	16.313	17.120	3.000	36,19	29,09	7,1	77	10/I	29,09	77	25	7,1	
Comacchio	16.400	17.380	88.000	261,12	269,28	—	77 77	10/I 22/I	9,06 260,22	—	—	—	
Copparo	21.754	22.840	150	43,26	45,50	—	77-76	4/I	45,50	—	—	—	
Ferrara	152.654	200.000	8.000	623,40	468,00	155,4	76-88	8/I	468,00	76	26	155,4	
Formignana	2.958	3.100	50	7,60	5,0	2,6	77-76	4/I	5,00	77	36	2,6	
Goro	3.964	4.160	50	7,09	4,49	2,6	77	22/I	4,49	77	39	2,6	
Jolanda di Savoia	7.116	7.470	50	13,14	11,04	2,1	77	5/I	11,04	77	25	2,1	
Lagosanto	5.001	5.250	40	9,41	7,51	1,9	77	10/I	7,51	77	39	1,9	
Masi Torello	2.784	2.920	120	5,08	5,36	—	76-88	8/I	5,36	—	—	—	
Massa Fiscaglia	5.793	6.080	275	11,70	12,49	—	77	10/I	12,49	—	—	—	
Mesola	9.501	9.970	100	19,15	16,85	2,3	77	10/I	16,85	77	39	2,3	
Migliarino	5.611	5.890	80	10,35	16,95	—	77-76	4/I	16,95	—	—	—	
Migliaro	3.082	3.230	50	5,84	9,20	—	77-76	4/I	9,20	—	—	—	
Mirabello	3.331	3.490	50	6,60	3,40	3,2	87-75-76	13/I	3,40	76	26	3,2	
Ostellato	8.861	9.300	140	16,50	10,50	6,0	77-76	4/I	10,50	76	42	6,0	
Poggio Renatico	8.482	8.900	60	16,07	13,57	2,5	87-75-76 76	13/I 6/I	8,00 5,57	76	26	2,5	
Portomaggiore	15.143	15.900	70	32,60	35,74	—	76-88	8/I	35,74	—	—	—	
Ro Ferrarese	5.722	6.000	50	9,25	6,35	2,9	77-76	4/I	6,35	77	18	2,9	
Sant'Agostino	5.945	6.240	800	11,72	4,12	7,6	87-75-76	13/I	4,12	76	26	7,6	
Tresigallo	5.912	6.200	50	10,35	11,50	—	77-76	4/I	11,50	—	—	—	
Vigarano Mainarda	6.771	7.193	130	11,58	5,38	6,2	87-75-76 76	13/I 7/I	2,38 3,00	76	26	6,1	
Voghiera	4.906	5.150	50	8,05	15,41	—	76-88 76	8/I 15/I	6,43 8,98	—	—	—	

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA — Provincia di RAVENNA

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Alfonsine	12.612	14.630	300	49,40	10,00	39,4	89	2/I	10,00	89-88 98-98	68	39,4	
Bagnacavallo	17.441	21.630	400	40,50	—	40,5	—	—	—	89-88 99-98	68	40,5	
Bagnara di Romagna	2.015	2.420	200	3,80	—	3,8	—	—	—	89-88 99-98	68	3,8	
Brisighella	12.251	12.860	6.200	37,91	11,61	26,3	99 99	14/I 17/I	27,91 10,00	89-88 99-98	68	—	
Casola Valsenio	4.451	4.670	200	9,28	6,18	3,1	99 99	16/I 16/II	0,50 5,68	99	84	3,1	
Castel Bolognese	6.362	8.300	300	15,30	5,00	10,3	99	13/I	5,00	98-89 88-99	68	10,3	
Cervia	19.059	30.000	83.000	259,1	25,0	234,1	100	18/I	25,00	100	82	234,1	
Conselice	10.033	12.740	400	23,50	8,00	15,5	88	1/I	8,00	89-88 99-98	68	15,5	
Cotignola	6.803	8.440	300	15,40	13,00	2,4	88-89 100	9/I	13,00	89-88 99-98	68	2,4	
Faenza	51.085	65.000	5.500	170,37	37,47	132,9	99	14/I	11,17	89-88 99-98	68	159,2	
Fusignano	6.879	14.720	2.500	25,60	10,00	15,6	89	6/I	10,00	89-88 99-98	68	15,6	
Lugo	33.731	50.260	5.500	139,2	20,0	119,2	88 89-100	9/I	20,00	89-88 99-98	68	119,2	
Massalombarda	9.532	18.000	3.200	41,70	16,0	25,7	88	3/I	16,00	89-88 99-98	68	25,7	
Ravenna	115.525	160.000	30.000	541,2	90,0	451,2	89	8/I	90,00	107-100 99-89	66	451,2	
Riolo Bagni	4.985	5.230	1.500	13,70	1,3	12,4	99	15/I	1,30	89-88 99-98	68	12,4	
Russi	10.121	15.000	1.050	26,00	14,00	12,0	89	11/I	14,00	107-100 99-89	66	12,0	
Sant'Agata sul Santerno	2.367	3.100	250	6,10	—	6,1	—	—	—	89-88 99-98	68	6,1	
Solarolo	4.307	5.690	100	9,70	7,5	2,2	88	12/I	7,5	89-88 99-98	68	2,2	

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA **Provincia di FORLI'**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Bagno di Romagna	8.735	9.170	2.660	22,0	13,4	8,6	107-108 107-108	50/I altri	6,00 7,40	108-100	91	8,6	
Bellaria-Igea Marina	9.443	27.000	54.400	190,78	190,78	—	101	14/I	190,78	—	—	—	
Bertinoro	8.408	8.820	200	14,13	12,43	1,7	88-89 100	9/I	12,43	107-100 99-89	66	1,7	
Borghi	2.893	3.030	70	4,70	3,00	1,7	108-108	25/I	3,00	108-100	91	1,7	
Castrocaro Terme	4.887	5.130	2.400	14,60	10,00	4,6	99-100	3/I	10,00	107-100 99-89	66	4,6	
Cattolica	12.969	35.000	41.100	264,80	150,00	114,8	109	37/I	150,00	109	92	114,8	
Cesena	79.704	90.000	3.700	205,71	284,00	—	100	10/I II/III	284,00	—	—	—	
Cesenatico	15.878	30.000	41.200	222,60	56,00	166,6	100	5/I	56,00	100	82	166,6	
Civitella	5.983	6.280	100	10,60	7,60	3,0	99 99-107	23/I II/III 33/I altri	3,50 2,00 2,10	107-100 99-89	66	3,0	
Coriano	5.966	6.260	100	9,93	7,93	2,0	108-109	35/I altri	3,45 4,48	109	92	2,0	
Dovadola	2.460	2.580	100	4,69	5,00	—	99	3/I	5,00	—	—	—	
Forlì	91.945	180.000	6.200	591,90	139,60	452,3	100 100 100	I/I I/II I/III	130,00 1,50 8,10	100-107 89-99	66	452,3	
Forlimpopoli	8.525	10.000	450	20,97	6,47	14,5	88-89 100	9/I	6,47	10-100 89-88	66	14,5	
Galeata	3.282	3.440	100	6,31	4,01	2,3	99-107 107 100-99 107	33/I 33/II 7/I	2,10 0,90 1,01	107-100 89-99	66	2,3	
Gambettola	5.11	6.000	450	13,30	9,40	3,9	100	19/I altri	6,60 2,80	107-100 89-99	66	3,9	
Gatteo	4.072	4.880	13.260	40,30	17,00	23,3	100	19/I altri	4,90 12,10	107-100 89-99	66	23,3	
Gemmano	1.725	1.810	60	2,84	1,84	1,0	108-109	35/I altri	0,80 1,04	109	92	1,0	
Longiano	4.022	4.220	150	6,30	2,50	3,8	100	24/I	2,50	107-100 89-99	66	3,8	
Meldola	9.858	10.350	280	21,70	5,00	16,6	100 100 100	8/I 8/II 8/III	4,10 0,40 0,50	107-100 89-99	66	16,6	
Mercato Saraceno	8.028	8.420	300	13,49	8,79	4,7	108	34/I	8,79	108-100	91	4,7	
Misano	5.202	6.000	21.150	68,25	33,45	34,8	109 108-109	36/I 35/I altri	26,00 1,75 5,70	109	92	34,8	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Modigliana	5.984	6.200	240	12,00	10,00	2,0	99	2/I	10,00	99	86	2,0	
Mondaino	1.962	2.060	60	3,50	5,55	—	109	48/I	5,55	—	—	—	
Montecolombo	2.066	2.160	60	3,67	2,87	0,8	108-109	35/I altri	1,00 1,87	109	92	0,8	
Montefiore Conca	2.498	2,620	60	4,03	4,05	—	109	46/I	4,05	—	—	—	
Monte Gridolfo	1.041	1.090	50	1,83	0,43	1,4	109	49/I	0,43	109	92	1,4	
Montescudo	2.295	2.410	50	3,95	3,45	0,5	108-109	35/I altri	1,40 2,05	109	92	0,5	
Montiano	1.827	1.910	50	3,20	0,80	2,4	100	17/I	0,80	107-100 99-89	66	2,4	
Morciano di Romagna	4.025	12.500	250	25,70	21,50	4,2	109 109	43/I 43/II	20,00 1,50	109	92	4,2	
Poggio Berni	1.921	2.010	50	3,10	2,40	0,7	100	26/I	2,40	108-100	91	0,7	
Portico San Benedetto	1.756	1.840	230	3,65	2,45	1,2	99 99 99	22/I 22/II 22/III altri	0,20 0,10 0,10 2,05	99	86	1,2	
Predappio	7.844	8.230	240	14,25	6,75	7,5	100-99 107	7/I	6,75	107-100 99-89	66	7,6	
Premilcuore	2.060	2.160	280	4,34	4,24	0,1	100-99 107	7/I	4,24	—	—	—	**Integrazione di 0,1 l/s prelevati dall'acquedotto di Predappio 7/I.**
Riccione	20.173	50.000	62.000	356,60	190,00	166,6	109	32/I	190,00	109	92	166,6	
Rimini	92.912	161.000	183.000	1.133,50	541,00	592,5	101	21/I	541,00	101	90	592,5	
Rocca San Casciano	3.462	3.630	150	6,90	6,40	0,5	99	16/I	6,40	99	86	0,5	
Ronco Freddo	3.762	3.950	50	6,41	3,21	3,2	100 100	24/I 24/II altri	2,50 0,25 0,46	107-100 99-89	66	3,2	
Saludecio	3.786	3.970	80	6,10	1,00	5,1	109	47/I	1,00	109	92	5,1	
San Clemente	3.061	3.210	80	4,95	3,45	1,5	108-109	35/I altri	1,60 1,85	109	92	1,5	
San Giovanni in Marignano	4.856	5.100	180	8,10	7,00	1,1	109	44/I	7,00	108-109	92	1,1	
San Mauro Pascoli	4.572	6.000	5.110	21,40	13,00	8,4	100	19/I altri	4,90 8,10	107-100 99-89	66	8,4	
Sant'Arcangelo di Romagna	13.426	19.460	350	36,20	25,00	11,2	100-101 100	20/I II/III 20/IV	25,0 —	107-100 99-89	66	11,2	
Santa Sofia	6.171	6.480	1.000	13,16	7,86	5,3	99-107 107	33/I 33/II III/IV altri	5,00 1,25 1,61	107-100 99-89	66	5,3	

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA *Segue* **Provincia di FORLI'**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sarsina	4.072	4.270	260	7,42	6,82	0,6	108	38/I altri	6,00 0,82	108-100	91	0,6	
Savignano	8.009	10.000	350	21,20	16,60	4,6	100	19/I altri	11,60 5,00	107-100 99-89	66	4,6	
Sogliano	6.138	6.440	180	9,93	1,13	8,8	108-100 108	29/I 30/I altri	0,30 0,15 0,68	108-100	91	8,8	
Sorbano	1.317	1.380	140	2,23	2,32	—	108	39/I	2,32	—	—	—	
Torriana	1.096	1.150	70	1,95	0,85	1,1	108	30/I	0,85	108-100	91	1,1	
Tredozio	2.537	2.260	350	5,66	4,46	1,2	99	2/I	4,46	99	86	1,2	
Verghereto	3.464	3.630	1.800	10,90	11,36	—	108	51/I altri	0,46 10,90	—	—	—	
Verucchio	3.939	4.130	200	6,75	1,15	5,6	108	31/I altri	0,80 0,35	108-100	91	5,6	
Gabicce (prov. di Pesaro)	3.555	3.900	13.750	41,2	20,5	20,7	109	1/I	20,50	108-109	92	20,7	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione dell'EMILIA E ROMAGNA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schem	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	60	1	**Falda - località Co' Trebbia Nuova - comune di Calendasco**	59	7,5	Calendasco	60	PC	1	7,5	
2	60	4	**Falda - zona periferica a sud-est del capoluogo**	62	249,2	Piacenza	60	»	7	249,2	
3	60	3	**Falda - periferia del capoluogo del comune di Caorso**	46	4,8	Caorso	60	»	8	4,8	
4	60-61	5	**Falda - località Casa Morronara in comune di S. Pietro in Cerro**	44	2,5	San Pietro in Cerro	60-61	»	9	2,5	
5	60-72	6	**Falda - zona periferica del capoluogo**	67	3,1	Pontenure	60-72	»	15	3,1	
6	61-73 -74	31	**Falda - periferia capoluogo del comune di Fontanellato**	53	104,1	Polesine Parmense	61-73	PR	1	4,38	
(*)		42	**Falda - località Beneceto Chiozzola, in comune di Parma**	44	104,1	Zibello	61-73	»	2	6,28	(*) Bassa Parmense
						Roccabianca	61-73-74	»	3	9,43	
						Busseto	61-73	»	4	18,92	
						Sissa	61-73	»	5	9,90	
						Mezzani	73-74	»	11	6,79	
						Fontanellato	73	»	13	14,63	
						Fontevivo	73	»	14	8,86	
						Sorbolo	73-84	»	15	12,54	
						Soragna	61-73-74	»	6	10,67	
						San Secondo Parmense	73	»	7	11,67	
						Trecasali	73-84	»	8	6,63	
						Torrile	73-84	»	9	7,47	
						Colorno	73	»	10	19,53	
						Fidenza	73	»	12	7,00	
						Parma	73	»	18	53,50	
7	60-61 72-73	13	**Falda - località Olza - comune di Cortemaggiore**	60	3,7	Cortemaggiore	60-61 72-73	PC	17	3,7	
8	59-71	10	**Sorgente - Fontanino Spiass - comune di Ziano**	296	4,9	Ziano Piacentino	59-71	»	11	4,9	
		9	**Sorgente - Rio Lora - comune di Ziano**	250							
9	72	11	**Falda - località Bel Respiro - comune di Agazzano (PC)**	152	1,5	Agazzano	72	»	19	1,5	

Segue **Regione dell'EMILIA E ROMAGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
10	72-60	12	**Falda - località Roveleto**	68	6,3	Cadeo	72	PC	16	6,3	
		7	**Falda - località Saliceto in comune di Cadeo**	57							
11	73	8	**Falda - in periferia del Capoluogo del comune di Besenzone**	49	2,7	Besenzone	73	»	18	2,7	
12	74	14	**Falda - periferia capoluogo di Luzzara**	22	3,8	Luzzara	74	RE	1	3,8	
13	71	18	**Sorgente - Moncasacco e Ca' Nova in comune di Caminata**	580		Nibbiano	71	PC	24	—	
		17	**Sorgente - Trevozzo in comune di Nibbiano**	260	3,4		—	—	—	3,4	
		19	**Sorgente Trebecco - Stadera in comune di Nibbiano**	500							
14	72	20	**Falda - località Croara in comune di Gazzola**	190	1,3	Gazzola	72	»	20	1,3	
15	72	21	**Falda - zona periferica del capoluogo**	150	5,0	Rivergaro	72	»	27	5,0	
16	72	22	**Falda - località Chero - comune di Carpaneto P.no**	86	4,7	Carpaneto Piacentino	72	»	29	4,7	
17	72	38	**Falda - frazione San Lorenzo e Bacedasco in comune di Castell'Arquato**	220	7,3	Castell'Arquato	72	»	35	7,3	
						Fiorenzuola	72-73	PC	30	—	
		45	**Sorgente - Monte Moria - comune di Lugagnano Val d'Arda**	850	4,8	Lugagnano Val d'Arda	72	»	37	4,8	
18			**Potenziamento dell'acquedotto di Copparo (4/I)**		2,9	Ro	76	FE	1	2,9	
19	71	18	**Sorgente - Moncasacco e Ca' Nova in comune di Caminata**	580	1,6	Caminata	71	PC	23	1,6	
		19	**Sorgente - Trebecco e Stadera, in comune di Nibbiano**	500							
20	75	15	**Pozzi di Poggio Rusco in provincia di Mantova**	14	54,2	Bastiglia	75	MO	13	1,1	
						Bomporto	75	»	14	4,3	
	86	80	**Pozzi di Cognento in comune di Modena (alimentazione integrativa per l'acquedotto della Burana)**	47		Camposanto	75	»	11	2,1	
						San Prospero	75	»	10	2,4	
						San Possidonio	75	»	3	2,5	
						Cavezzo	75	»	5	3,9	
						Medolla	75	»	6	3,1	
						San Felice	75	»	7	3,8	
						Mirandola	75	»	4	26,6	
						Concordia	75	»	1	4,4	

Segue Regione dell'EMILIA E ROMAGNA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
21	75	24	**Pozzi golenali nel fiume Po in comune di Bondeno**	9	10,8	Bondeno	75	FE	3	10,8	
22	71	27	**Sorgente - Vallerenzo e Sevizzano in comune di Pecorara**	560	1,1	Pecorara	71	PC	32	1,1	
23	74		**Falda - Roncocesi in comune di Reggio Emilia**	20	9,7	Reggiolo	74	RE	6	9,7	
24	72	28	**Sorgente - Termine Grosso . . . . . .**	625	2,5	Travo	72	PC	33	2,5	
		37	**Sorgente - Agliarino - in comune di Travo**	625							
25	77	16	**Presa dal Po a Berra (l'integrazione di Codigoro è aumentata di 6,8 che è l'integrazione prevista per lo schema n. 39, la riserva di portata è pertanto qui computata, allo schema n. 39 è indicata la ripartizione)**	5	16,0	Iolanda di Savoia	77	FE	5	2,1	
						Codigoro	77	»	10	13,9	
26	76	25	**Presa dal Po a Ferrara . . . .**	6	174,8	Ferrara	76	»	8	155,4	
						Vigarano	76	»	10	6,1	
						Mirabello	76	»	11	3,2	
						Sant'Agostino	75	»	12	7,6	
						Poggio Renatico	76	»	14	2,5	
27	73	30	**Falda - in località Castelnuovo Fogliani e in località Gasparini, in comune di Alseno (PC)**	110	8,6	Alseno	73	PC	31	8,6	
	72	29		180							
28			**Integrazione dell'acquedotto della Parmigiana - Moglia**		4,8	Campogalliano	74	MO	16	1,5	
						Novi di Modena	74	»	2	3,3	
29	74	49	**Falda - Laghi di Gruara comune di Campegine**	45	44,9	Boretto	74	RE	3	3,9	
						Brescello	74	»	2	0,5	
						Castelnuovo di Sotto	74	»	13	8,7	
						Gualtieri	74	»	4	3,5	
						Poviglio	74	»	9	8,9	
						Gattatico	73-74	»	12	9,2	
						Campegine	74	»	16	10,2	
30	73	23	**Falda - Chiusa Ferranda in comune di Fidenza**	59	41,7	Fidenza	73	PR	18	41,7	
31	72	44	**Sorgente - Monte Ovolo in comune di Gropparello**	800	5,4	Gropparello	72	PC	36	5,4	

Segue Regione dell'EMILIA E ROMAGNA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
32	71	32	**Sorgente - Ca' Matoschi in comune di Bobbio**	900	6,4	Bobbio	71	PC	38	6,4	
		33	**Sorgente - Bachetta in comune di Bobbio**	720							
		36	**Sorgente - Calone in comune di Bobbio**	500							
		35	**Sorgente - Genepreto in comune di Bobbio**	720							
		34	**Sorgente - Monte Penice in comune di Bobbio**	840							
33	72	51	**Sorgente - Settesorelle in comune di Morfasso**	950	5,8	Vernasca	72	»	40	5,8	
34	72-73	39	**Falda - località Lodesana in comune di Fidenza**	90	40,0	Salsomaggiore	72-73	PR	16	42,8	
		46	**Sorgente - Monte Canate in comune di Pellegrino Parmense**	840	2,8						
35	73	40	**Falda - periferia capoluogo**	70	13,3	Noceto	73	»	17	13,3	
		47	**Falda - località Costamezzana in comune di Noceto**	170							
36			**Supero della disponibilità di Migliaro, acquedotto di Copparo (4/I)**		2,6	Formignana	76	FE	9	2,6	
37	73	41	**Falda - località San Pancrazio in comune di Parma**	62	268,5	Parma	73	PR	18	—	
						Vigatto	73	»	27	—	
		48	**Falda - località Santa Margherita in comune di Parma**	60							
		64	**Falda - periferia capoluogo di Vigatto**	128			—	—	—	268,5	
38	87	89	**Pozzi Manzolino 1° in comune di Castelfranco E. (MO)**	31	47,4	Cento	75	FE	13	28,3	
						San Giovanni Persiceto	87	BO	8	19,1	
39	77	16	**Acquedotto del Basso Ferrarese, risorsa n. 16** (Vedere nota allo schema di Iolanda di Savoia n. 25)		(6,8)	Mesola	77	FE	6	2,3	Portata già compresa nella riserva per lo schema numero 25.
						Lagosanto	77	»	19	1,9	
						Goro	77	»	10 bis	2,6	
40	72	57	**Sorgente - Origini torrente Cenedola - Monte Carameto in comune di Bore**	1.050	5,95	Bore	72	PR	22	5,95	
	72	52	**Sorgente - Casa Lippio in località Iggio - comune di Pellegrino**	710	7,06	Pellegrino Parmense	72-73	—	19	7,06	
41	73	62	**Falda - località Mastropietro - comune di Collecchio**	208	11,2	Collecchio	73	»	21	11,2	
42			**Supero del comune di Migliarino**	—	6,0	Ostellato	76	FE	20	6,0	

Segue **Regione dell'EMILIA E ROMAGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
43	87	95	**Acquedotto Renano: nuovi pozzi di Calderara di Reno**	29	71,1	Argelato	87	BO	10	3,4	
						Baricella	88	»	13	4,7	
						Bentivoglio	87	»	12	4,3	
						Calderara	87	»	17	3,0	
						Castello D'Argile	75	»	5	3,2	
						Castel Maggiore	87	»	18	0,8	
						Castenaso	88	»	25	8,5	
						Galliera	75	»	3	3,9	
						Granarolo	87	»	19	4,7	
						Malalbergo	76	»	7	8,7	
						Minerbio	88	»	14	5,1	
						Pieve di Cento	75	»	2	3,6	
						Sala Bolognese	87	»	9	3,2	
						San Giorgio in Piano	87	»	11	4,8	
						San Pietro in Casale	75	»	6	9,2	
44	73	53	**Sorgente - Monte Inverno in comune di Medesano**	450	3,2	Medesano	73	PR	20	14,4	
		54	**Falda - località Viazzano in comune di Varano di Melegari**	120	11,2						
45	74-86	66	**Falda - Case Corti in comune di Cavriago**	62	70,0	Reggio Emilia	74-86	RE	22	—	
		68	**Falda - località frazione Canali in comune di Reggio**	87	30,0						
		67	**Falda - località Macello in comune di Reggio**	55	90,0						
		69	**Falda - località Ospizio Scuole in comune di Reggio**	53	90,0						
			Acquedotto Gabellina, serbatoio di Albinea		(80)						
			Acquedotto Parmigiana Moglia (Roncocesi)		(65)					425,0	
46	73	65	**Falda - località Scornavacca in comune di Montechiarugolo**	130	9,1	Montechiarugolo	73	PR	28	9,1	
47	72-73	60	**Falda - località Viazzano in comune di Varano de Melegari**	215	3,3	Varano de' Melegari	72-73-85	»	23	—	
		58	**Sorgente - Monte la Guardia in comune di Pellegrino Parmense**	750	1,0					4,3	
48	73-85	77	**Falda - località San Vitale in comune di Felino**	250	14,60	Felino	73-85		26	9,20	
						Sala Baganza	73-85	»	25	5,40	

Segue Regione dell'EMILIA E ROMAGNA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
49	87	71	**Pozzi di Nonantola**	28	6,5	Nonantola	75	MO	17	6,5	
50	87	93	**Pozzi di San Cesario**	48	255,0	Modena	86	»	18	245,5	
						San Cesario	87	»	22	9,5	
51	73-85	61	**Falda - località Riola in comune di Fornovo Val di Taro**	237	5,5	Fornovo Val di Taro	73-85	PR	24	5,5	
52	84	74	**Sorgente - Rocca e altre, in comune di Ferriere**	850	4,3	Ferriere	71-72 83-84	PC	48	4,3	
53	84	81	**Sorgente - Pravera in comune di Bardi** .	1'080	3,9	Bardi	84-72	PR	32	3,9	
54	84	75	**Sorgente - Menotta e Laghetto località Ferrè Tosca in comune di Varsi**	715	4,7	Varsi	72-84	»	29	1,8	
						Solignano	72-85	»	33	1,8	
						Valmozzola	84	»	37	1,1	
55	73-85	63	**Falda - località Pilastro in comune di Langhirano**	175	5,0	Langhirano	73-85	»	36	7,4	
		78	**Sorgenti - località Castrignano**	720	2,4						
		85	**Sorgenti - località Riano in comune di Langhirano**	640							
56	85	86	**Falda - località San Michele Cavana in comune di Lesignano**	350	3,3	Lesignano de' Bagni	73-85	»	30	3,3	
57	85	87	**Falda - località Guardasone in comune di Traversetolo**	100	4,1	Traversetolo	73-85	»	31	4,1	
58	87	94	**Pozzi Manzolino 2 in comune di Castelfranco Emilia (MO)**	33	21,6	Castelfranco Emilia	87	MO	19	21,6	
59	85	83	**Sorgenti Monte Cassio in comune di Terenzo**	800	2,5	Terenzo	85	PR	34	2,5	
60	85	84	**Sorgente - località Vigolone in comune di Calestano**	850	2,2	Calestano	85	»	35	2,2	
61	98	141	**Invaso Castrola in comune di Castel di Casio**	358	1.260,0	Anzola dell'Emilia	87	BO	16	9,1	
		118-119	**Invaso Scascoli in comune di Loiano e Monzuno**	288	1.256,3	Bazzano	87	»	21	1,6	
			Traversa di Zenarella in comune di Pianoro	320		Bologna	87	»	24	2.242,0	
						Budrio	88	»	20	12,8	
						Castelguelfo	88	»	33	2,4	
						Castel San Pietro	88	»	37	17,2	
						Crespellano	87	»	22	4,6	
						Medicina	88	»	30	18,4	
						Ozzano	88	»	32	190,4	
						San Lazzaro	87	»	29	17,8	

Segue **Regione dell'EMILIA E ROMAGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
62	83	72	**Sorgente - Monte Alfeo - comune di Ottone**	1.300	2,4	Ottone	83	PC	47	2,4	
		73	**Sorgente - Monte Dego - comune di Ottone**	1.200							
63	84	96	**Sorgenti - Origini torrente Ceno in comune di Bedonia**	1.330	3,0	Bedonia	84	PR	39	3,0	
64	84-85	98	**Sorgente - località Cornia**	1.050	9,4	Berceto	84-85	»	43	9,4	
		99	**Sorgente - Monte Formigare in comune di Berceto**	950							
65			**Falda - Rubiera (Rubiera)**		(6)	Scandiano	86	RE	29	11,6	
	86	88	**Falda - Salvaterra, in comune di Casalgrande**	80	5	Casalgrande	86	»	33	5,9	
			Acquedotto Gabellina, serbatoio di Montebabbio	—	(10,7)	Castellarano	86	»	36	4,2	
66	107	165	**Invaso Ridracoli in comune di Bagno di Romagna**	490	1031,9	Ravenna	89	RA	8	451,2	
						Russi	89	»	11	12,0	
						Bertinoro	100	FO	9	1,7	
						Castrocaro	99	»	3	4,6	
						Civitella	99	»	23	3,0	
						Forlì	100	»	1	452,3	
						Forlimpopoli	100	»	4	14,5	
						Galeata	107	»	28	2,3	
						Gambettola	100	»	11	3,9	
						Gatteo	100	»	12	23,3	
						Longiano	100	»	18	3,8	
						Meldola	100	»	8	16,6	
						Montiano	100	»	17	2,4	
						Predappio	100	»	7	7,6	
						Roncofreddo	100	»	24	3,2	
						San Mauro Pascoli	100	»	13	8,4	
						Sant'Arcangelo	100	»	20	11,2	
						Santa Sofia	107	»	33	5,3	
						Savignano	100	»	19	4,6	
67	86	92	**Subalveo fiume Secchia (Sassuolo)**	130	32,9	Sassuolo	86	MO	23	32,9	
68	98	146	**Invaso Moscheta in provincia di Firenze**	555	556,9	Alfonsine	89	RA	2	39,4	
						Bagnacavallo	89	»	7	40,5	
						Bagnara di Romagna	88	»	9	3,8	
						Brisighella	99	»	17	—	
						Castel Bolognese	99	»	13	10,3	
						Conselice	88	»	1	15,5	

Segue **Regione dell'EMILIA E ROMAGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Cotignola	88	RA	10	2,4	
						Faenza	99	»	14	159,2	
						Fusignano	89	»	6	15,6	
						Lugo	88	»	5	119,2	
						Massalombarda	88	»	3	25,7	
						Riolo Terme	99	»	15	12,4	
						Sant'Agata	88	»	4	6,1	
						Solarolo	88	»	12	2,2	
						Borgo Tossignano	99	BO	49	6,8	
						Casal Fiumanese	99	»	50	5,8	
						Castel del Rio	99	»	54	4,8	
						Fontanelice	99	»	48	5,0	
						Imola	88	»	42	81,5	
						Mordano	88	»	38	0,7	
69	84	112	**Sorgente - origini torrente Gotra in comune di Albareto**	1.480	2,3	Albareto	84	PR	45	2,3	
		91	**Sorgente - Monte Pelpi in comune di Compiano**	1.300	1,5	Compiano	84	»	41	1,5	
		106	**Sorgente - Centocroci in comune di Albareto**	1.090	3,7	Tornolo	84	»	40	3,7	
70	84	107	**Sorgente - La Faggetta**	1.210	4,8	Borgo Val di Taro	84	»	42	4,8	
		91	**Sorgente - Monte Pelpi in comune di Borgo Val di Taro**	1.300							
71	85	108	**Lagosanto in comune di Corniglio**	1.450	4,6	Corniglio	85	»	46	4,6	
72	85	102	**Sorgenti Monte Caio in comune di Tizzano**	1.350	3,8	Tizzano Val Parma	85	»	44	3,8	
73	85	100	**Sorgente Monte Fuso in comune di Neviano**	950	3,0	Neviano degli Arduini	85	»	38	3,0	
74	98	117	**Sorgente Rosola in comune di Zocca**	680	38,2	Maranello	86	MO	25	9,4	
						Castelvetro	86	»	27	3,7	
						Marano	87	»	32	6,2	
						Vignola	87	»	28	14,1	
						Zocca	87	»	38	2,7	
						Savigno	87	BO	34	2,1	
75	85	109	**Sorgenti Monte Caio**	1.300	2,2	Palanzano	85	PR	47	2,2	
			Sorgenti Monte Faggeto	1.200							
		110	**Sorgenti in comune di Palanzano**								

Segue **Regione dell'EMILIA E ROMAGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
76	85	113	**Sorgente La Polla in comune di Monchio delle Corti**	960	1,9	Monchio delle Corti	85	PR	48	1,9	
77	98	145	**Sorgente Canda in provincia di Firenze** .	900	10,0	Monghidoro	98	BO	53	2,2	
						Monterenzio	98	»	40	2,5	
						Pianoro	87	»	36	5,3	
78	96	116	**Sorgente in località Ospitaletto in comune di Ligonchio**	1.150	7,5	Ligonchio	85-96	RE	45	7,5	
79			**Derivazione dall'Acquedotto del Dragone** .		3,1	Frassinoro	97	MO	39	3,1	
80	98	120	**Sorgente San Cristoforo e Masarè in comune di Castel di Casio**	650	5,0	Vergato	98	BO	44	5,0	
81	98	123	**Invaso esistente di Santa Maria sul Brasimone in comune di Castiglione dei Pepoli**	490	14,6	Grizzana	98	»	45	6,8	
						Monzuno	98	»	46	7,8	
82	100	148	**Pozzi di Cesena**	39	400,7	Cervia	100	RA	18	234,1	
						Cesenatico	100	FO	5	166,6	
83	97	130	**Sorgente Fosso Campanile**	1.400							
	97	131	**Sorgente Cavone**	1.400	1,6	Gaggio Montano	97	BO	51	1,6	
	97	132	**Sorgente Rio Acero**	1.400							
84	99	126	**Pozzi nel subalveo del fiume Senio in comune di Casola Val Senio**	180	3,1	Casola Val Senio	99	RA	16	3,1	
85	97	128	**Sorgente Dardagna (Fanano)**	1.600							
	97	135	**Sorgente Monte del Faggio (Lizzano)** . .	780	20,7	Lizzano in Belvedere	97	BO	55	20,7	
	97	136	**Sorgente Rifaldone (Lizzano)**	1.300							
86	99	152	**Invaso di Barberina in comune di Tredozio (Forlì)**	445	4,9	Modigliana	99	FO	2	2,0	
						Rocca San Casciano	99	»	22	0,5	
						Tredozio	99	»	15	1,2	
						Pòrtico San Benedetto	99	»	16	1,2	
										4,9	
87	97	127	**Sorgente Lago delle Risaie (Fiumalbo)** . .	1.230	1,7	Fiumalbo	97	MO	47	1,7	
88	98	138	**Sorgente Doccione**	800							
	98	139	**Sorgente Molini**	800	7,4	Castel di Casio	98	BO	57	5,2	
	98	140	**Sorgente Berio in comune di Castel di Casio**	800		Porretta Terme	98	»	56	2,2	

Segue **Regione dell'EMILIA E ROMAGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
89	98	142	**Invaso Brasimone nel comune di Camugnano**	805	8,7	Castiglione de' Pepoli	98	BO	59	8,7	
	98	143	**Sorgente Santuario Boccadirio in comune di Castiglione del Pepoli**	680							
90	101	154	**Falda del Conoide del Marecchia (Rimini)**	8	592,5	Rimini	101	FO	21	592,5	
91	108	179	**Sorgenti della « Mola » in comune di Verghereto**	1,000	31,8	Bagno di Romagna	108	»	50	8,6	
						Borghi	100	»	25	1,7	
						Mercato Saraceno	108	»	34	4,7	
						Poggio Berni	100	»	26	0,7	
						Sarsina	108	»	38	0,6	
						Sogliano	100	»	29	8,8	
						Torriana	108	»	30	1,1	
						Verucchio	108	»	31	5,6	
92	109	170	**Invaso del Conca (« Montefiorito »)**	122	354,5	Cattolica	109	»	37	114,8	
						Misano	109	»	36	34,8	
						Riccione	109	»	32	166,6	
						Gabicce	109	PS	1	20,7	
						San Giovanni in Marignano	109	FO	44	1,1	
						San Clemente	109	»	42	1,5	
						Morciano	109	»	43	4,2	
						Saludecio	109	»	47	5,1	
						Monte Gridolfo	109	»	49	1,4	
						Gemmano	109	»	45	1,0	
						Montescudo	109	»	40	0,5	
						Monte Colombo	109	»	41	0,8	
						Coriano	109	»	35	2,0	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione delle MARCHE **Provincia di ASCOLI PICENO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100 000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquasanta Terme	7.524	6.252	2.300	21,3	16,0	5,3	132	66/1	16,0	132	22/C	5,3	
Acquaviva Picena	3.365	3.023	—	6,7	5,3	1,4	132	66/1	5,3	132	22/C	1,4	
Altidona	1.624	1.459	885	4,2	2,0	2,2	132	66/1	2,0	132	17/C	2,2	
Amandola	5.645	4.083	800	12,3	17,9	—	132	42/1	11,7	—	—	—	
							132	42/3	6,0				
							132	48/2	0,2				
Appignano del Tronto	3.052	2.742	—	5,7	5,3	0,4	132	66/1	5,3	132	22/C	0,4	
Arquata del Tronto	4.088	3.397	600	9,3	16,0	—	132	72/1	1,0	—	—	—	
							132	72/2	1,0				
							132	72/3	1,5				
							132	72/4	2,0				
							132	72/5	2,5				
							132	72/6	4,0				
							132	66/1	4,0				
Ascoli Piceno	50.114	81.931	7.500	345,6	111,0	234,6	132	66/1	110,0	132	22/C	234,6	
							133	66/4	1,0				
Belmonte Piceno	1.161	1.043	—	2,5	2,0	0,5	132	66/1	2,0	132	17/C	0,5	
Campofilone	1.857	1.669	475	4,3	2,5	1,8	125	25/1	2,5	132	17/C	1,8	
Carassai	2.598	2.334	—	5,9	2,5	3,4	132	66/1	2,5	132	17/C	3,4	
Castel di Lama	3.379	3.036	500	6,8	5,5	1,3	132	66/1	5,5	132	22/C	1,3	
Castignano	4.201	3.774	—	8,0	4,0	4,0	132	66/1	4,0	132	22/C	4,0	
Castorano	1.804	1.621	500	4,3	3,2	1,1	132	66/1	3,2	132	22/C	1,1	
Colli del Tronto	2.197	2.898	300	5,5	2,8	2,7	132	66/1	2,8	132	22/C	2,7	
Comunanza	3.675	3.543	100	9,1	8,3	0,8	132	42/1	8,3	132	21/C	0,8	
Cossignano	1.743	1.566	—	3,9	2,5	1,4	132	66/1	2,5	132	17/C	1,4	
Cupra Marittima	3.925	3.526	10.393	35,1	5,0	30,1	132	66/1	5,0	132	17/C	30,1	
Falerone	4.228	3.438	100	7,3	4,3	3,0	132	2/1	4,3	124	13/C	3,0	
Fermo	30.545	41.544	17.511	166,1	49,1	117,0	132	66/1	49,1	132	17/C	117,0	
Folignano	2.587	2.324	—	5,5	4,0	1,5	132	66/1	4,0	132	22/C	1,5	
Force	3.139	2.820	—	6,5	6,8	—	132	42/1	6,8	—	—	—	
Francavilla d'Ete	1.255	1.128	—	3,2	1,0	2,2	132	2/1	1,0	124	13/C	2,2	
Grottammare	7.153	12.064	12.587	70,7	14,5	56,2	132	66/1	14,5	132	17/C	35,2	
										132	20/C	21,0	
Grottazzolina	2.562	3.072	—	6,0	4,0	2,0	132	66/1	4,0	132	17/C	2,0	
Lapedona	1.672	1.503	—	3,7	2,0	1,7	132	66/1	2,0	132	17/C	1,7	
Magliano di Tenna	1.298	1.167	—	2,5	1,0	1,5	132	2/1	1,0	124	13/C	1,5	
Maltignano	1.431	1.286	—	4,7	1,4	3,3	133	71/1	1,4	132	22/C	3,3	
Massa Fermana	1.357	1.220	—	2,7	1,0	1,7	132	2/1	1,0	124	13/C	1,7	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Massignano	2.292	2.060	771	5,8	—	5,8	—	—	—	132	17/C	5,8	
Monsampietro Morico	1.110	997	—	2,5	2,0	0,5	132	66/1	2,0	132	17/C	0,5	
Monsampolo del Tronto	3.124	2.807	300	5,9	4,2	1,7	132	66/1	4,2	132	22/C	1,7	
Montalto Marche	4.042	3.631	—	8,0	6,0	2,0	132	66/1	6,0	132	17/C	2,0	
Montappone	1.819	1.635	—	3,6	1,4	2,2	132	2/1	1,4	124	13/C	2,2	
Montedinove	1.312	1.179	—	2,6	2,0	0,6	132	66/1	2,0	132	17/C	0,6	
Montefalcone Appennino	1.452	1.305	300	3,7	4,9	—	132	42/1	4,9	—	—	—	
Montefiore dell'Aso	3.335	2.996	—	6,9	—	6,9	—	—	—	132	17/C	6,9	
Montefortino	2.458	2.043	—	5,4	6,6	—	132	48/1	1,8	—	—	—	
Montegallo	2.238	1.860	600	5,3	5,7	—	132	42/1	5,7	—	—	—	
Monte Giberto	1.539	1.383	—	3,2	3,0	0,2	132	66/1	3,0	132	17/C	0,2	
Monte Giorgio	6.803	6.111	—	13,5	6,4	7,1	132	2/1	6,4	124	13/C	7,1	
Monte Granaro	7.545	8.487	—	21,8	6,9	14,9	132	2/1	6,9	124	13/C	14,9	
Monteleone di Fermo	954	858	—	2,1	—	2,1	—	—	—	132	17/C	2,1	
Montelparo	1.886	1.694	—	4,1	4,0	0,1	132	66/1	4,0	132	17/C	0,1	
Montemonaco	1.489	1.237	600	4,7	17,6	—	132	57/1	8,0	—	—	—	
							132	57/2	3,0				
							132	57/3	3,0				
							132	57/4	2,0				
							132	42/1	1,6				
Monteprandone	4.597	4.130	800	9,4	8,0	1,4	132	66/1	8,0	132	22/C	1,4	
Monte Rinaldo	843	758	—	2,0	2,0	—	132	66/1	2,0	—	—	—	
Monterubbiano	3.569	3.206	225	9,3	6,0	3,3	132	66/1	6,0	132	17/C	3,3	
Monte San Pietrangeli	2.509	2.254	—	5,3	2,1	3,2	132	2/1	2,1	124	13/C	3,2	
Monte Urano	4.044	5.016	800	10,9	3,8	7,1	132	2/1	3,8	124	13/C	7,1	
Monte Vidon Combatte	1.205	1.083	—	2,7	2,0	0,7	132	66/1	2,0	132	17/C	0,7	
Monte Vidon Corrado	1.019	916	—	1,8	0,8	1,0	132	2/1	0,8	124	13/C	1,0	
Montottone	1.991	1.789	—	4,0	3,0	1,0	132	66/1	3,0	132	17/C	1,0	
Moresco	1.025	921	—	2,0	1,5	0,5	132	66/1	1,5	132	17/C	0,5	
Offida	7.334	6.589	—	15,0	12,8	2,2	132	66/1	12,8	132	22/C	2,2	
Ortezzano	1.095	1.132	400	2,6	2,0	0,6	132	66/1	2,0	132	17/C	0,6	
Palmiano	617	555	—	1,3	1,8	—	132	42/1	1,8	—	—	—	
Pedaso	1.612	2.626	968	11,0	2,5	8,5	132	66/1	2,5	132	17/C	8,5	
Petritoli	3.732	3.353	—	7,8	7,0	0,8	132	66/1	7,0	132	17/C	0,8	
Ponzano di Fermo	1.712	1.539	—	3,8	3,0	0,8	132	66/1	3,0	132	17/C	0,8	
Porto San Giorgio	11.156	23.289	11.938	110,9	25,0	85,9	132	66/1	25,0	132	17/C	63,2	
										125	18/C	22,7	
Porto Sant'Elpidio	12.233	19.685	53.611	180,6	23,7	156,9	125	3/1	13,0	124	13/C	126,9	
							132	2/1	10,7	125	15/C	30,0	

Regione delle MARCHE *Segue* **Provincia di ASCOLI PICENO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rapagnano	1.739	1.857	—	3,7	1,5	2,2	132	2/1	1,5	124	13/C	2,2	
Ripatransone	7.580	6.809	100	18,0	13,0	5,0	132	66/1	13,0	132	17/C	5,0	
Roccafluvione	3.445	2.860	—	6,3	2,8	3,5	132	66/1	2,0	132	22/C	3,5	
							132	42/1	0,8				
Rotella	2.257	2.199	—	5,1	6,2	—	132	66/1	3,0	—	—	—	
							132	42/1	3,2				
San Benedetto del Tronto	31.274	72.798	32.000	432,6	107,0	325,6	133	56/1	25,0	132	17/C	236,6	
							133	56/2	10,0	133	20/C	59,0	
							132	66/1	72,0	133	23/C	30,0	
Santa Vittoria in Matenano	2.368	2.127	—	5,0	4,0	1,0	132	66/1	4,0	132	17/C	1,0	
Sant'Elpidio a Mare	11.013	17.722	300	90,6	12,2	78,4	132	2/1	12,2	124	13/C	78,4	
Servigliano	2.854	2.127	—	4,5	7,0	—	132	66/1	7,0	—	—	—	
Smerillo	1.014	912	—	2,2	2,8	—	132	42/1	2,8	—	—	—	
Spinetoli	4.273	6.577	300	11,9	5,4	6,5	132	66/1	5,4	132	22/C	6,5	
Torre San Patrizio	1.818	2.240	—	5,0	1,3	3,7	132	2/1	1,3	124	13/C	3,7	
Venarotta	3.122	2.805	—	6,0	7,5	—	132	66/1	7,5	—	—	—	

Regione delle MARCHE — **Provincia di MACERATA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquacanina	266	221	400	1,6	3,0	—	132	40/1	3,0	—	—	—	
Apiro	4.140	3.719	1.700	12,9	6,4	6,5	117	5/1	6,4	117	4/C	6,5	
Appignano	3.127	2.800	—	7,4	5,4	4,0	117	7/2	3,4	117	1/P	4,0	
Belforte del Chienti	1.765	1.590	—	3,5	2,5	3,5	124	—	—	124	1/P	3,5	
Bolognola	174	145	2.000	3,2	2,5	0,7	132	40/1	3,2	—	—	—	
Caldarola	2.377	2.140	—	4,3	4,5	3,0	124	36/1	1,3	124	1/P	3,0	
Camerino	10.356	8.363	3.500	36,8	23,8	13,0	124	31/1	1,7	123	11/C	13,0	
							124	31/3	1,5				
							132	31/5	20,6				
Camporotondo di Fiastrone	797	717	100	2,1	4,0	—	124	87/1	4,0	—	—	—	
Castel Raimondo	4.175	3.902	200	17,5	20,8	—	124	25/1	20,8	—	—	—	
Castel Sant'Angelo	984	810	3.730	12,0	13,0	—	132	57/1-2-3 4-5	13,0	132	—	—	
Cessapalombo	1.140	948	200	2,5	5,5	—	124	39/1	4,5	—	—	—	
							132	40/1	1,0				
Cingoli	13.415	12.051	2.300	35,0	21,0	14,0	117	6/4	20,0	117	4/C	14,0	
							117	6/5	1,0				
Civitanova Marche	25.743	52.973	8.000	173,7	144,5	29,2	125	15/1-2-3	144,5	125	1/P	29,2	
Colmurano	1.586	1.425	—	3,3	1,4	1,9	132	2/1	1,4	124	13/C	1,9	
Corridonia	10.171	11.290	700	33,7	10,5	23,2	125	21/1-2	10,5	125	1/P	23,2	
Esanatoglia	2.139	1.778	—	4,0	11,4	—	123	16/1	11,4	—	—	—	
Fiastra	1.296	1.077	1.000	4,3	6,9	—	132	40/1	3,0	—	—	—	
							124	44/2	2,5				
							132	31/5	1,4				
Fiordimonte	540	499	—	1,1	2,5	—	132	40/1	2,5	—	—	—	
Fiuminata	2.567	2.133	—	6,9	10,0	—	123	23/1	6,0	—	—	—	
							123	23/2	2,0				
							123	23/3	2,0				
Gagliole	992	892	300	2,4	6,0	—	124	18/1	5,0	—	—	—	
							124	18/2	1,0				
Gualdo	1.930	1.734	70	4,2	2,5	1,7	132	2/1	2,5	124	13/C	1,7	
Loro Piceno	3.498	3.143	—	8,1	3,9	4,2	132	2/1	3,9	124	13/C	4,2	
Macerata	38.338	56.150	9.000	193,4	92,0	101,4	124	12/2	92,0	124	1/P	101,4	
Matelica	8.356	7.507	2.400	25,7	6,2	19,5	124	17/1	6,2	124	8/C	19,5	
Mogliano	4.813	4.824	—	10,3	3,6	6,7	132	2/1	3,6	124	13/C	6,7	
Montecassiano	4.876	4.380	300	15,2	10,0	5,2	117	8/1-2-3	10,0	117	1/P	5,2	
Montecavallo	466	387	—	3,2	4,0	—	132	53/1	4,0	—	—	—	
Montecosaro	3,651	3.750	700	12,7	8,0	12,7	125	—	—	125	1/P	12,7	
Montefano	3.931	3.530	—	8,7	6,4	2,3	117	1/1	6,4	117	1/P	2,3	
Montelupone	3.699	3.320	200	12,2	6,0	6,2	118	9/1	6,0	118	1,P	6,2	

Regione delle MARCHE *Segue* **Provincia di MACERATA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico attuale in uso al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Morrovalle	6.321	5.680	500	17,9	13,0	12,4	125	13/2	5,5	125	1/P	12,4	
Monte San Giusto	4.842	6.459	—	12,8	4,5	8,3	132	2/1	4,5	124	13/C	8,3	
Monte San Martino	1.703	1.530	100	3,8	—	3,8	—	—	—	132	21/C	3,8	
Muccia	1.117	929	140	2,3	4,3	—	124 124	43/1 47/1	1,6 2,7	—	—	—	
Penna San Giovanni	2.821	2.534	240	6,2	2,7	3,5	132	2/1	2,7	124	13/C	3,5	
Petriolo	2.019	1.814	—	4,5	2,5	2,1	124	29/1	2,5	124	13/C	2,1	
Pievebovigliana	1.389	1.154	220	3,1	10,4	—	124 124 124	44/1 44/2 44/3	6,0 3,0 1,4	—	—	—	
Pievetorina	2.038	1.694	200	4,5	8,8	—	124	47/1	8,8	—	—	—	
Pioraco	2.106	1.750	400	6,5	5,0	1,5	124	24/1	5,0	124	8/C	1,5	
Poggio San Vicino	505	454	200	1,5	—	1,5	—	—	—	117	1/C	1,5	
Pollenza	5.073	4.560	—	10,0	5,3	4,7	124	20/1	5,3	124	1/P	4,7	
Portorecanati	5.928	7.650	32.000	84,0	8,6	77,0	118	3/2-3	7,0	118	1/P	77,0	
Potenza Picena	10.724	13.700	13.920	60,2	22,7	38,2	118	10/1-2	22,0	118	1/P	38,2	
Recanati	17.726	19.080	1.300	61,6	16,6	45,6	118	2/2	16,0	118	1/P	45,6	
Ripe San Ginesio	1.132	1.018	—	2,1	1,1	1,0	132	2/1	1,1	124	13/C	1,0	
Sarnano	4.500	3.216	5.200	21,4	11,3	10,1	124 124 124 132	51/1 51/2 51/3 2/1	6,0 4,0 0,4 0,9	124	13/C	10,1	
Sefro	846	703	80	2,5	11,0	—	124 123 124	30/1 30/2 30/3	6,0 2,5 2,5	—	—	—	
Serrapetrona	1.321	1.187	600	3,0	—	3,0	—	—	—	123	11/C	3,0	
Serravalle del Chienti	2.440	2.028	800	8,0	8,0	—	124 132	42/1 42/2	3,0 5,0	—	—	—	
San Ginesio	6.707	6.025	1.500	16,5	16,1	0,4	132 124 132 124	40/1 40/2 2/1 51/3	12,0 3,0 0,8 0,3	124	13/C	0,4	
Sant'Angelo in Pontano	2.566	2.305	—	4,9	2,5	2,4	132	2/1	2,5	124	13/C	2,4	
San Severino Marche	14.739	13.350	1.500	38,7	18,8	29,9	124	19/4-5-6	8,8	124	1/P	29,9	
Tolentino	15.488	17.600	1.400	55,7	22,0	33,7	124	27/1-2-3-4	22,0	124	1/P	33,7	
Treia	10.220	9.180	—	21,2	12,2	11,2	124	11/2	10,0	124	1/P	11,2	
Urbisaglia	2.867	1.579	—	5,3	1,7	3,6	132	2/1	1,7	124	13/C	3,6	
Ussita	739	620	8.000	16,5	10,5	6,0	132	56/1-2-3-4	10,5	132	—	6,0	
Visso	2.227	1.580	4.500	17,5	24,9	—	132	55/2-6-7-8-9	24,9	132	—	—	

Regione delle MARCHE — **Provincia di PESARO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 — DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acqualagna	3.807	3.420	—	7,8	2,9	4,8	116	58/1 58/2	2,9	116	2/S	4,8	
Apecchio	3.542	2.943	—	6,8	17,8	—	115	62/1 62/2 62/3 62/4 62/5	17,8	—	—	—	
Auditore	1.759	1.581	—	3,2	—	3,2	109	23/1	—	108	1/S	3,2	
Barchi	1.835	1.649	—	3,5	—	3,5	—	—	—	109	2/S	3,5	
Belforte all'Isauro	842	700	—	1,6	—	1,6	—	—	—	108	33-1/S	1,6	
Borgo Pace	1.462	1.215	—	3,2	—	3,2	—	—	—	115	5/S	3,2	
Cagli	11.225	9.088	800	23,4	20,8	2,6	116	63/1-12	20,8	116	2/S	2,6	
Cantiano	4.050	3.365	—	7,9	5,9	2,0	—	—	—	116	7/S	2,0	Nuovo acquedotto per frazione Chaserna e Pontericcioli
Carpegna	1.823	1.515	1.800	7,4	9,8	—	108	19/1 19/2 19/3 19/4	9,8	—	—	—	
Cartoceto	3.823	4.546	300	9,5	—	9,5	—	—	—	116	2/S	9,5	
Casteldelci	1.184	984	—	2,9	7,0	—	108	17/1 17/2 17/3	7,0	—	—	—	
Colbordolo	3.097	2.783	—	5,5	—	5,5	—	—	—	116	2/S	5,5	
Fano	41.033	62.210	32.095	229,0	148,8	80,2	110	13/1-13/10	148,8	116	2/S	80,2	
Fermignano	4.855	6.623	400	14,4	0,8	13,6	109	51/1 51/2	0,8	116	2/S	13,6	
Fossombrone	10.798	9.542	400	21,4	21,5	—	109	62/1 62/2 62/3 62/4 62/6	21,5	—	—	—	
Fratte Rosa	1.837	1.651	—	3,8	—	3,8	—	—	—	116	3/S	3,8	
Frontino	676	608	—	1,3	0,5	0,8	108	30/1 30/2	0,5	108	33/1/S	0,8	
Frontone	1.602	1.331	—	2,7	1,5	1,2	116	66/1	1,5	116	8/S	1,2	
Gradara	2.540	2.282	—	4,9	—	4,9	—	—	—	109	2/S	4,9	
Isola del Piano	1.199	1.078	—	2,5	1,5	1,0	109	36	1,5	109	2/S	1,0	
Lunano	985	885	—	1,9	0,2	1,7	108	34/2	0,2	108	33/1/S	1,7	
Macerata Feltria	2.672	3.046	200	6,4	8,0	—	—	21/1-2	8,0	108	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 — DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Maiolo	1.197	1.076	—	2,4	2,0	0,4	108	7/1-3	2,0	108	—	0,4	
Mercatello sul Metauro	2.363	1.964	—	4,2	4,0	0,2	108	48/1-2	4,0	108	—	0,2	
Mercatino Conca	1.342	1.206	—	2,5	—	2,5	109	—	—	109	1/S	2,5	
Mombaroccio	2.591	2.328	—	5,4	—	5,4	109	28/1-2	—	109	2/S	5,4	
Mondavio	4.051	3.640	—	6,1	8,6	—	109	56/2	8,6	—	—	—	
Mondolfo	5.985	7.959	2.042	24,4	5,3	19,1	110	43/1-2	(*) 5,3	110	2/S	19,1	(*) Solo per usi industriali
Montecalvo in Foglia	1.504	1.351	—	2,7	—	2,7	—	—	—	109	1/S	2,7	
Monte Cerignone	1.017	914	—	2,0	1,5	0,5	108	12/1-2	1,5	108	—	0,5	
Monte Ciccardo	1.567	1.408	—	3,2	—	3,2	—	—	—	109	2/S	3,2	
Monte Copiolo	1.464	1.216	600	4,5	5,1	—	108	11/1-6 3/1	5,1	—	—	—	
Montefelcino	3.401	3.055	—	7,7	—	7,7	—	—	—	109	2/S	7,7	
Monte Grimano	1.630	1.464	320	3,6	3,0	0,6	109	13/1-5	3,0	109	1/S	0,6	
Montelabbate	2.802	2.517	500	6,5	—	6,5	—	—	—	109	2/S	6,5	
Montemaggiore al Metauro	2.120	1.905	—	3,8	—	3,8	—	—	—	109	2/S	3,8	
Monteporzio	2.376	2.135	—	4,9	2,0	2,9	110	57/1-2	2,0	110	2/S	2,9	
Novafeltria	7.716	13.983	300	33,2	6,6	26,6	108	6/1-4	6,6	108	1/S	26,6	
Orciano di Pesaro	3.007	2.701	—	6,2	3,5	2,7	109	56/2	3,5	110	2/S	2,7	
Peglio	1.173	1.054	—	2,4	1,0	1,4	109	49	1,0	115	6/S	1,4	
Pennabilli	4.004	3.321	—	7,6	10,4	—	108	18/1-6	10,4	—	—	—	
Pergola	10.034	11.342	100	29,2	17,9	11,3	109	64/1-11	17,9	109	3/S	11,3	
Pesaro	65.973	112.668	22.113	479,0	126,4	352,6	109	10/1-13	126,4	109	2/S	352,6	
Petriano	1.643	2.373	—	4,3	—	4,3	—	—	—	109	2/S	4,3	
Piagge	1.252	1.125	—	2,5	2,3	0,2	110	41	2,3	110	—	0,2	
Piandimeleto	2.012	1.808	—	4,0	3,0	1,0	108	33/2-4	3,0	108	33/1S	1,0	Rifacimento 33/1
Pietrarubbia	776	698	—	1,6	1,5	0,1	108	21/1 20/1-3	1,5	108	—	0,1	
Piobbico	2.047	1.701	—	4,3	8,8	—	109	61/1-8	8,8	—	—	—	
Saltara	2.433	2.860	200	7,0	6,0	1,0	109	39/1-2	6,0	109	2/S	1,0	
San Costanzo	4.526	4.066	—	10,0	—	10,0	—	—	—	110	2/S	10,0	
San Giorgio di Pesaro	1.907	1.713	—	3,9	—	3,9	—	—	—	110	2/S	3,9	
San Leo	3.572	3.209	—	6,1	—	6,1	—	—	—	108	1/S	6,1	
San Lorenzo in Campo	3.519	3.162	—	7,7	—	7,7	—	—	—	109	3/S	7,7	
Sant'Agata Feltria	4.423	3.973	300	8,4	2,6	5,8	108	5/1 5/4	2,6	108	1/S	5,8	
Sant'Angelo in Lizzola	2.327	2.090	500	4,9	1,0	3,9	109	26/1	1,0	109	2/S	3,9	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sant'Angelo in Vado	4.031	3.350	—	6,8	3,5	3,3	115	49/1-2	3,5	115	6/S	3,3	
Sant'Ippolito	2.113	1.899	—	3,8	—	3,8	—	—	—	109	2/S	3,8	
Sassocorvaro	4.116	4.974	200	10,0	1,2	8,8	109	22/2	1,2	109	1/S	8,8	
Sassofeltrio	1.541	1.385	—	2,9	1,3	1,6	109	8/1	1,3	109	1/S	1,6	
Serra Sant'Abbondio	1.616	1.343	—	3,4	2,6	0,8	109	67/1-4	2,6	109	—	0,8	
Serrungarina	2.278	2.047	—	4,3	0,4	3,9	109	38/2	0,4	109	2/S	3,9	
Talamello	1.006	904	—	1,7	1,2	0,5	108	2/1-2	1,2	108	1/S	0,5	
Tavoleto	1.074	966	—	1,9	—	1,9	—	—	—	109	1/S	1,9	
Tavullia	3.925	3.526	—	7,8	—	7,8	—	—	—	109	2/S	7,8	
Urbania	6.212	6.482	200	20,5	1,8	18,7	109	50/1-2	1,8	109	2/S	18,7	
Urbino	18.874	20.108	4.400	62,7	62,7	—	109	35/2-11	62,7	—	—	—	Destinazione al solo servizio di Urbino al 2015 dell'acquedotto 35/2.

Regione delle MARCHE **Provincia di ANCONA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agugliano	3.039	3.730	—	8,2	10,5	—	117	23/1-2	10,5	—	—	—	
Ancona	100.485	161.705	14.752	813,7	454,6	359,1	118	19/1-2-4	454,6	118	4/S	359,1	
Arcevia	9.828	8.166	1.800	20,8	14,9	5,9	116	24/1-13	14,9	116	24/2/S	5,9	
Barbara	1.448	1.302	—	3,5	3,5	—	117	14	3,5	—	—	—	
Belvedere Ostrense	3.006	2.700	—	6,0	3,5	2,5	117	15	3,5	117	3/S	2,5	
Camerano	5.036	5.570	1.000	16,6	10,0	6,6	118	31/1-2	10,0	118	1/P	6,6	
Camerata Picena	1.506	1.353	—	2,9	4,3	—	117	18	4,3	—	—	—	
Castelbellino	1.811	1.628	—	3,9	1,9	2,0	117	27-36/2	1,9	117	3/S	2,0	
Castelfidardo	11.901	17.650	400	57,6	17,1	44,6	118	46/2	13,0	118	1/P	44,6	
Castel Colonna	1.286	1.155	—	3,4	2,4	1,0	110	3	2,4	110	2/S	1,0	
Castelleone di Suasa	1.850	1.662	—	3,7	4,0	—	117	7	4,0	—	—	—	
Castelplanio	3.199	2.874	—	6,7	5,0	1,7	117	26	5,0	117	3/S	1,7	
Cerreto d'Esi	2.572	2.138	200	5,0	5,0	—	124	49	5,0	—	—	—	
Chiaravalle	9.619	16.200	500	49,3	3,0	46,3	117	12/2	3,0	117	—	46,3	
Corinaldo	6.066	8.449	150	13,2	6,6	6,6	117	4/2	6,6	117	2/S	6,6	
Cupramontana	5.634	5.062	200	11,6	9,2	2,4	117	42/1-4	9,2	117	3/S	2,4	
Fabriano	27.389	25.848	3.100	89,1	91,2	—	116	48/1-37	91,2	—	—	—	
Falconara Marittima	16.545	27.250	14.640	117,8	72,0	45,8	117	13 19/1-2	72,0	117	4/S	45,8	
Filottrano	8.781	7.890	—	22,4	11,1	14,9	117	45/1	7,5	117	1/P	14,9	
Genga	3.180	2.634	500	6,1	6,9	—	116	40/1-22	6,9	—	—	—	
Jesi	35.331	51.539	2.500	189,0	50,0	139,0	117	22/1	(*)50,0	117	4/S	139,0	(*) Solo usi zoo-industriali
Loreto	8.565	8.740	24.200	58,9	29,3	29,6	118	47/1-2	29,3	118	1/P	29,6	
Majolati Spontini	3.516	3.159	300	9,1	6,9	2,2	117	42/2-35	6,9	117	3/S	2,2	
Mergo	993	893	—	1,7	—	1,7	—	—	—	117	3/S	1,7	
Monsano	1.898	1.706	200	6,7	—	6,7	—	—	—	117	4/S	6,7	
Montecarotto	3.134	2.816	—	6,2	3,4	2,8	117	26	3,5	117	3/S	2,8	
Montemarciano	5.794	5.205	11.672	38,3	14,1	24,2	117	6/1-3	14,1	117	4/S	24,2	
Monterado	1.566	1.407	—	3,4	4,7	—	110	1/1-2	4,7	—	—	—	
Monteroberto	2.185	1.963	—	4,3	2,8	1,5	117	36/1 2-42/1	3,1	117	3/S	1,5	
Monte San Vito	4.352	3.910	300	9,3	4,3	5,0	117	11/1	4,3	117	4/S	5,0	
Morro d'Alba	2.410	2.165	—	5,3	3,3	2,0	117	15	3,3	117	3/S	2,0	
Numana	2.465	2.810	33.860	79,0	8,3	73,7	118	38/2-3	5,3	118	1/P	73,7	
Offagna	1.699	1.530	300	5,3	3,0	3,1	117	30/1	2,2	117	1/P	3,1	
Osimo	23.170	29.360	1.650	89,8	38,8	51,0	118	37/1 2-3-4	38,8	118	1/P	51,0	
Ostra	6.742	6.057	200	15,0	10,4	4,6	117	9/1-4	17,1	117	3/S	4,6	

COMUNE	Abitant all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ostra Vetere	3.873	3.480	—	13,8	9,3	4,5	117	8/1	9,3	117	3/S	4,5	
Poggio San Marcello	1.439	1.293	—	2,7	1,5	1,2	117	21	1,5	117	3/S	1,2	
Polverigi	2.686	2.413	—	7,1	7,3	—	117	29	7,3	—	—	—	
Ripe	2.696	2.422	—	5,5	6,5	—	110	5/1-2	6,5	—	—	—	
Rosòra	1.668	1.498	—	3,3	—	3,3	—	—	—	117	3/S	3,3	
San Marcello	2.509	2.254	—	5,5	3,1	2,4	117	15	3,1	117	3/S	2,4	
Santa Maria Nuova	4.053	3.640	—	9,5	7,6	1,9	117	28/1	7,6	117	1/P	1,9	
San Paolo di Jesi	1.282	1.152	—	2,8	1,6	1,2	117	43/1-2	1,6	117	3/S	1,2	
Sassoferrato	8.938	8.289	1.000	19,6	22,3	—	116	39/1-29	22,3	—	—	—	
Senigallia	35.337	51.106	56.009	260,4	88,1	172,3	110	2/1-5	88,1	110	3/S	128,3+ +44,0	(completamento n. 2)
Serra de' Conti	2.921	2.624	100	6,4	3,3	3,1	117	20	3,3	117	3/S	3,1	
Serra San Quirico	4.424	3.676	100	8,5	5,7	2,8	117	49/1-5 22/1	5,7	117	22/1/S	2,8	ımpıanto sussidiario Jesı (G. Vivo).
Sirolo	3.028	2.810	3.000	11,6	3,7	7,9	118	32/1	3,7	118	1/P	7,9	
Staffolo	2.854	2.564	100	6,4	7,6	—	117	44	7,6	—	—	—	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione delle MARCHE

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schem	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1/C	117	1/C	**Sorgente di Val di Castro - Poggio San Vicino**	610	1,5	Poggio San Vicino	117	MC	4	1,5	
4/C	117	4/C	**Sorgente di Crevalcore - Cingoli . . . .**	250	20,5	Apiro	117	»	5	6,5	
						Cingoli	117	»	6	14,0	
8/C	124	8/C	**Sorgente di San Giovanni - Sefro . . . .**	550	21,0	Matelica	124	»	17	19,5	
						Pioraco	124	»	24	1,5	
11/C	123	11/C	**Sorgente di Castello - Serravalle . . . .**	680	16,0	Camerino	124	»	31	13,0	
						Serrapetrona	124	»	26	3,0	
13/C	124	13/C	**Sorgente di Boccafornaci - Pievebovigliana**	480	301,7	Colmurano	124	»	33	1,9	
						Falerone	125	AP	16	3,0	
						Francavilla d'Ete	125	»	4	2,2	
						Gualdo	124	MC	45	1,7	
						Loro Piceno	124	»	34	4,2	
						Magliano di Tenna	125	AP	14	1,5	
						Massa Fermana	125	»	9	1,7	
						Mogliano	125	MC	35	6,7	
						Montappone	125	AP	12	2,2	
						Montegiorgio	125	»	13	7,1	
						Montegranaro	125	»	1	14,9	
						Monte San Giusto	125	MC	22	8,3	
						Monte San Pietrangeli	125	AP	5	3,2	
						Monte Urano	125	»	7	7,1	
						Monte Vidon Corrado	125	»	15	1,0	
						Penna San Giovanni	124	MC	46	3,5	
						Petriolo	125	»	29	2,8	
						Porto Sant'Elpidio	125	AP	3	126,9	
						Rapagnano	125	»	10	2,2	
						Ripe San Ginesio	124	MC	38	1,0	
						Sant'Angelo in Pontano	124	»	41	2,4	
						Sant'Elpidio a Mare	125	AP	2	78,4	
						San Ginesio	124	MC	40	0,4	
						Sarnano	124	»	51	10,1	
						Torre San Patrizio	125	AP	6	3,7	
						Urbisaglia	124	MC	28	3,6	
15/C	125	15/C	**Falda fiume Chienti Porto Sant'Elpidio**	—	30,0	Porto Sant'Elpidio	125	AP	3	30,0	

Segue Regione delle MARCHE

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
17/C	132	17/C	**Sorgenti del fiume Tenna - Montefortino** .	1100	260,0	Altidona	125	AP	20	2,2	
			Sorgente del fiume Aso - Montemonaco .	930	370,0	Belmonte Piceno	125	»	21	0,5	
			Eccedenza schema n. 22	—	64,6	Campofilone	125	»	25	1,8	
						Carassai	125	»	40	3,4	
						Cossignano	133	»	45	1,4	
						Cupra Marittima	125	»	41	30,1	
						Fermo	125	»	11	117,0	
						Grottammare	133	»	47	35,2	
						Grottazzolina	125	»	17	2,0	
						Lapedona	125	»	19	1,7	
						Massignano	125	»	34	5,8	
						Monsampietro Morico	125	»	29	0,5	
						Montalto Marche	133	»	44	2,0	
						Montedinove	133	»	52	0,6	
						Montefiore dell'Aso	125	»	33	6,9	
						Monte Giberto	125	»	22	0,2	
						Monteleone di Fermo	125	»	28	2,1	
						Montelparo	125	»	37	0,1	
						Monte Rinaldo	125	»	38	—	
						Monterubbiano	125	»	23	3,3	
						Monte Vidon Combatte . . .	125	»	31	0,7	
						Montottone	125	»	30	1,0	
						Moresco	125	»	24	0,5	
						Ortezzano	125	»	39	0,6	
						Pedaso	125	»	26	8,5	
						Petritoli	125	»	32	0,8	
						Ponzano di Fermo	125	»	18	0,8	
						Porto San Giorgio	125	»	8	63,2	
						Ripatransone	133	»	46	5,0	
						San Benedetto del Tronto . .	133	»	56	236,6	
						Santa Vittoria in Mantenano .	125	»	36	1,0	
						Servigliano	125	»	27	—	
			N. B. - Per la differenza esistente fra portata derivata dalle sorgenti e quella riferita ai singoli comuni vedere sulle relazioni allegate allo schema n. 22.								
18/C	125	18/C	**Falda fiume Tenna - Fermo**	—	22,7	Porto San Giorgio	125	»	8	22,7	
20/C	133	20/C	**Falda Valle fiume Tesino - Grottammare**	—	80,0	Grottammare	133	»	47	21,0	
						San Benedetto del Tronto . .	133	»	56	59,0	

Segue **Regione delle MARCHE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
21/C	132	21/C	**Sorgente dell'Invernaccia - Montegallo**	1268	4,6	Comunanza	132	AP	49	0,8	
						Monte San Martino	124	MC	52	3,8	
22/C	132	22/C	**Sorgente di Capodacqua - Arquata del Tronto**	850	176,4	Acquasanta Terme	132	AP	73	5,3	
						Acquaviva Picena	133	»	55	1,4	
						Appignano del Tronto	133	»	60	0,4	
						Arquata del Tronto	132	»	72	—	
						Ascoli Piceno	133	»	66	234,6	
						Castel di Lama	133	»	67	1,3	
						Castignano	133	»	53	4,0	
						Castorano	133	»	61	1,1	
						Colli del Tronto	133	»	68	2,7	
						Folignano	133	»	70	1,5	
						Maltignano	133	»	71	3,3	
						Monsampolo del Tronto	133	»	62	1,7	
						Monteprandone	133	»	63	1,4	
						Offida	133	»	54	2,2	
						Roccafluvione	133	»	65	3,5	
						Rotella	133	»	51	—	
						Spinetoli	133	»	69	6,5	
						Venarotta	133	»	59	—	
23/C	133	23/C	**Subalveo Valle fiume Tronto - San Benedetto del Tronto**	—	30,0	San Benedetto del Tronto	133	»	56	30,0	
1/P	132	1/P	**Sorgente San Chiodo - Fiume Nera Castelsantangelo**	765	800,0	Caldarola	124	MC	36	3,0	
						Belforte del Chienti	124	»	32	3,5	
						San Severino Marche	124	»	19	29,9	
						Tolentino	124	»	27	33,7	
						Pollenza e Passo Treia	124	»	20	7,7	
						Macerata	124	»	12	101,4	
						Corridonia	125	»	21	23,2	
						Morrovalle	125	»	13	12,4	
						Montelupone	118	»	9	6,2	
						Montecosaro	125	»	14	12,7	
						Potenza Picena	118	»	10	38,2	
						Civitanova Marche	125	»	15	29,2	
						Treia	124	»	11	11,2	
						Appignano	117	»	7	4,0	
						Montecassiano	117	»	8	5,2	
						Santa Maria Nuova	117	AN	28	1,9	

Segue **Regione delle MARCHE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Filottrano	117	AN	45	14,9	
						Montefano	117	MC	1	2,3	
						Recanati	118	»	2	45,6	
						Loreto	118	AN	47	29,6	
						Portorecanati	118	MC	3	77,0	
						Offagna	117	AN	30	3,1	
						Osimo	118	»	37	51,0	
						Castelfidardo	118	»	46	44,6	
						Camerano	118	»	31	6,6	
						Sirolo	118	»	32	7,9	
						Numana	118	»	38	73,7	
						Area turistica del Conero	118	»	—	25,0	
			Acque da riservare temporaneamente per intervento di primo impianto								
1/P'	117	1/P'	**Subalveo Musone in località Mulino Guarnieri (Osimo)**	50	80,0	Camerano, Castelfidardo, Loreto Numana, Osimo, Offagna, Zona Conero					
1/P"	118	1/P"	**Subalveo Potenza in località Chiarino (Recanati)**	13	60,0	Filottrano Recanati, Loreto, Portorecanati					
1/S	108	1	**Sorgente di Vene del Senatello - Casteldelci**	1046	30,0	Sant'Agata Feltria	108	PS	5	5,8	
						Novafeltria	108	»	6	26,6	
	108	2	**Sorgente di Metella - Montecopiolo**	864	10,0	Talamello	108	»	2	0,5	
	108	19	**Molino Petrella - Subalveo del Marecchia Pennabilli**	330	30,0	San Leo	108	»	3	6,1	
						Sassofeltrio	109	»	8	1,6	
						Mercatino Conca	109	»	14	2,5	
						Monte Grimano	109	»	13	0,6	
						Sassocorvaro	109	»	22	8,8	
						Tavoleto	109	»	15	1,9	
						Auditore	109	»	23	3,2	
						Montecalvo in Foglia	109	»	24	2,7	
2/S	116	4	**Sorgente di Bevano - Cantiano**	350	62,0	Cagli	116	»	63	2,6	
	116	5	**Sorgente di Tenetra - Cantiano**	400	16,0	Acqualagna	116	»	58	4,8	
	116	7	**Sorgente di Bagno San Nicolò - Cagli**	325	42,0	Fermignano	109	»	51	13,6	
	116	20	**Foci Alte - Subalveo fiume Burano - Cagli**	295	208,0	Urbania	109	»	50	18,7	
	116	21	**Secchiano - Subalveo fiume Bosso - Cagli**	315	228,0	Sant'Ippolito	109	»	53	3,8	
	116	22	**Pozzo artesiano a Passo dell'Acqua - Cagli**	320	56,0	Barchi	109	»	54	3,5	

Segue **Regione delle MARCHE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione ella risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schem	N. foglio al 100.000	rovincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Montefelcino	109	PS	37	7,7	
						Isola del Piano	109	»	36	1,0	
						Serrungarina	109	»	38	3,9	
						Fano	109	»	29	80,2	
						Pesaro	109	»	10	325,6	
						Tavullia	109	»	9	7,8	
						Gradara	109	»	4	4,9	
						Montelabbate	109	»	16	6,5	
						Cartoceto	109	»	32	9,5	
						Mombaroccio	109	»	28	5,4	
						Monteciccardo	109	»	27	3,2	
						Sant'Angelo in Lizzola	109	»	26	3,9	
						Colbordolo	109	»	25	5,5	
						Petriano	109	»	31	4,3	
						Saltara	109	»	39	1,0	
						Montemaggiore al Metauro	109	»	40	3,8	
						San Giorgio di Pesaro	110	»	44	3,9	
						San Costanzo	110	»	42	10,0	
						Mondolfo	110	»	43	19,1	
						Orciano di Pesaro	110	»	55	2,7	
						Monteporzio	110	»	57	2,9	
						Corinaldo	117	AN	4	6,6	
						Castel Colonna	110	»	3	1,0	
3/S	116	9	**Sorgente di Valdorbia (poco a monte confluenza col Sentino) - Scheggia Pascelupo**	530	58,0	Pergola	116	PS	64	11,3	
						San Lorenzo in Campo	116	»	60	7,7	
	116	9'	**Invaso esistente sul Sentino (Gola del Corno) - Scheggia Pascelupo**	480	200,0	Fratte Rosa	116	»	59	3,8	
						Rosora	117	AN	34	3,3	
						Mergo	117	»	33	1,7	
						Castelplanio	117	»	26	1,7	
						Poggio San Marcello	117	»	25	1,2	
						Cupramontana	117	»	42	2,4	
						Majolati Spontini	117	»	35	2,2	
						Monteroberto	117	»	36	1,5	
						Castelbellino	117	»	27	2,0	
						San Paolo di Jesi	117	»	43	1,2	
						Montecarotto	117	»	21	2,8	
						Serra dei Conti	117	»	20	3,1	
						Ostra Vetere	117	»	8	4,5	

Segue **Regione delle MARCHE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portat da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Belvedere Ostrense	117	AN	15	2,5	
						San Marcello	117	»	16	2,4	
						Morro d'Alba	117	»	10	2,0	
						Ostra	117	»	9	4,6	
						Senigallia	110	»	2	128,3	
4/S	117	10	**Sorgente di Gorgo Vivo (1) - Serra San Quirico**	156	467,0	Jesi	117	»	22	139,0	
						Monsano	117	»	17	6,7	
	117	11	**Sorgente di Gorgo Vivo (2) - Serra San Quirico**	140	150,0	Monte San Vito	117	»	11	5,0	
						Falconara Marittima	117	»	13	45,8	
						Ancona	118	»	19	359,1	
						Montemarciano	117	»	6	24,2	
5/S	115	27	**Subalveo Torrente Meta - Località Sempiano Borgo Pace**	510	5,6	Borgo Pace	115	PS	47	3,2	
6/S	115	26	**Subalveo fiume Metauro - Sant'Angelo in Vado**	320	10,0	Sant'Angelo in Vado	115	»	49	3,3	
						Peglio	109	»	46	1,4	
						Cantiano per sole frazioni:					
7/S	116	4'	**Fonte del Faggio - Cantiano**	1234	2,0	Chiaserna e	116,	»		1,0	
	116	4''	**Fonte Luca - Cantiano**	914	2,0	Ponterìccioli	116	»		1,0	
8/S	116	4'''	**Fonte della Vernosa - Frontone**	1450	2,0	Frontone	116	»	66	1,2	
2'/S	109	16	**Metauro: Scarico Centrale - S. Lazzaro a Ponte degli Alberi - Alternativa allo schema 2/S**	68	600,0						
4'/S	117	16	**Esino: Scarico Centrale Sant'Elena - Alternativa allo schema 4/S**	133,10	850,0						
			ALTERNATIVE ALL'ACQUEDOTTO DEL NERA (1/P)								
5/C	117	5	**Lago di Castreccioni - Cingoli**	300	310,3	Camerano	118	AN	31	6,6	(1) I comuni di Numana e Portorecanati prendono 20 l/sec della integrazione complessiva sopra riportata dalle falde dei fiumi Aspio e Potenza.
						Castelfidardo	118	»	46	44,6	
						Filottrano	117	»	45	14,9	
						Loreto	118	»	47	29,6	
						Numana (1)	117	»	38	73,7	
						Offagna	118	»	30	3,1	
						Osimo	118	»	37	51,0	
						Portorecanati (1)	118	MC	3	77,0	
						Santa Maria Nuova	117	AN	28	1,9	
						Sirolo	118	»	32	7,9	

Segue **Regione delle MARCHE**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
(1) 8b/C 13b/C	124	8/C	**Sorgente S. Giovanni - Fiume Scarzito - Sefro**	550	250,0	Appignano	117	MC	7	2,0	(2) Il comune di Potenza Picena prende 11,6 l/sec. della integrazione complessiva sopra riportata dalla Falda Potenza. La portata di l/sec. 11,6 non è stata vincolata perchè si utilizzerà parte dei 60 l/sec. vincolati come primo intervento in 1/P" quando non più utilizzati.
	124	9/C	**Gruppo sorgentizio Broglia - Fiume Scarzito Sefro**			Belforte del Chienti	124	»	32	1,0	
						Civitanova Marche	125	»	15	29,2	
						Corridonia	125	»	21	23,2	
	124	13/C	**Sorgente Boccafornaci - Fiordimonti**	480	118,3	Macerata	125	»	12	101,4	
	124	14/C	**Sorgente Capodacqua - Pievebovigliano**			Matelica	124	»	17	19,5	
						Montecassiano	117	»	8	5,2	
						Montecosaro	125	»	14	12,7	
						Monte Fano	117	»	1	2,3	
						Montelupone	118	»	9	6,2	
						Morrovalle	125	»	13	12,4	
						Pioraco	124	»	24	1,5	
						Pollenza	124	»	20	4,7	
						Potenza Picena (2)	118	»	10	38,2	
						Recanati	118	»	2	45,6	
						San Severino Marche	124	»	19	29,9	
						Tolentino	124	»	27	33,7	
						Treia	124	»	11	11,2	
			1) Lo schema 8b/C assorbe lo schema 8/C per Matelica e Pioraco.								
			ALTERNATIVA ALLO SCHEMA N. 8/C PER MATELICA								
2/C	124	2/C	**Sorgente Capriglia - Esanatoglia**	450	19,50	Matelica	124	»	17	19,50	
			RISERVE PER SURROGAZIONE								
17/C	132		Valle fiume Tenna - Serbatoio di Montefortino capacità 2,6 × 10⁶ m³.		260,0 (per 4 mesi)	Serbatoio per surrogare al fiume l'acqua sottratta dallo schema n. 17/C alla sorgente del Tenna					
17/C	132		Valle fiume Aso - Serbatoio di S. Giorgio all'isola capacità 3,7 × 10⁶ m³.		370,0 (per 4 mesi)	Serbatoio per surrogare captazione alle sorgenti dell'Aso					

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione della TOSCANA — **Provincia di AREZZO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Resident	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Anghiari	7.028	7.020	800	14,6	8,4	6,2	113-114	24	8,4	115	32	6,2	
Arezzo	74.992	114.000	11.000	496,4	101,0	395,4	114-115	31	101,0	107-114	41	395,4	
Badia Tedalda	2.718	1.920	900	5,3	3,8	1,5	108-115	9	3,8	108-107	30	1,5	
Bibbiena	9.862	12.300	3.000	29,7	21,1	8,6	107-114	6	21,1	107	41	8,6	
Bucine	8.105	8.100	500	16,0	2,1	13,9	114	29	2,1	107-114	41	13,9	
Capolona	3.169	3.160	800	7,1	1,8	5,3	114	22	1,8	107-114	41	5,3	
Caprese Michelangiolo	2.680	2.680	800	6,6	5,7	0,9	107-108 114-115	14	5,7	115	28	0,9	
Castel Focognano	3.783	3.000	300	6,4	2,8	3,6	107-114	12	2,8	107-114	41	3,6	
Castelfranco di Sopra	2.741	2.110	400	4,8	1,0	3,8	107-114	16	1,0	107-114	41	3,8	
Castel San Nicolò	4.494	2.690	900	6,9	11,0	—	107-114	4	11,0	—	—	—	
Castiglion Fibocchi	1.084	850	500	2,6	0,9	1,7	114	21	0,9	107-114	41	1,7	
Castiglion Fiorentino	11.889	11.800	1.500	25,6	5,9	19,7	114-115 121-122	36	5,9	107-114	41	19,7	
Cavriglia	7.834	7.830	700	15,3	5,1	10,2	113-114	26	5,1	107-114	41	10,2	
Chitignano	961	580	700	2,9	0,4	2,5	107-114	13	0,4	107-114	41	2,5	
Chiusi della Verna	3.103	3.100	1.500	8,7	7,4	1,3	107-108 114-115	7	7,4	107	27	1,3	
Civitella in Val di Chiana	6.673	6.670	400	12,6	1,0	11,6	114-115-121	33	1,0	107-114 107-114	41	11,6	
Cortona	26.718	26.700	4.000	56,1	7,4	48,7	122	39	7,4	121-122	41	48,7	
Foiano della Chiana	7.141	7.140	600	13,7	4,2	9,5	121	38	4,2	107-114-121	41	9,5	
Laterina	4.184	6.390	200	11,1	5,4	5,7	114	28	5,4	107-114	41	5,7	
Loro Ciuffenna	4.337	2.900	500	6,7	5,1	1,6	114	17	5,1	107-114	41	1,6	
Lucignano	3.526	3.520	500	7,1	8,5	—	121	37	8,5	—	—	—	
Marciano della Chiana	2.084	1.560	200	3,5	1,3	2,2	114-121	35	1,3	107-114-121	41	2,2	
Montemignaio	1.171	750	1.300	3,9	1,0	2,9	107	3	1,0	107	25	2,9	
Monterchi	2.823	2.820	200	5,8	1,2	4,6	115	32	1,2	115	33	4,6	
Monte San Savino	7.950	7.950	800	15,6	10,4	5,2	114-121	34	10,4	107-114-121	41	5,2	
Montevarchi	20.117	27.000	5.000	95,0	40,9	54,1	114	27	40,9	107-114	41	54,1	
Ortignano - Raggiolo	1.422	870	200	2,6	2,2	0,4	107-114	11	2,2	107	41	0,4	

Regione della TOSCANA *Segue* **Provincia di AREZZO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pergine - Valdarno	2.827	2.830	700	6,0	2,5	3,5	114	30	2,5	107-114	41	3,5	
Pian di Scò	3.591	3.590	200	7,3	1,1	6,2	107-114	15	1,1	107-114	41	6,2	
Pieve Santo Stefano	5.197	5.190	1.000	10,2	4,6	5,6	108-115	8	4,6	108	29-29/a/b/c	5,6	
Poppi	7.002	7.000	5.000	22,0	5,8	16,2	107	5	5,8	107	41	16,2	
Pratovecchio	4.025	3.030	700	6,8	4,1	2,7	107	2	4,1	107	26	2,7	
San Giovanni Valdarno	16.519	27.000	4.000	79,5	20,0	59,5	114	19	20,0	107-114	41	59,5	
San Sepolcro	14.586	19.200	4.000	56,2	12,0	44,2	115	25	12,0	115	31-31/a	44,2	
Sestino	2.785	2.780	500	6,1	8,7	—	108	10	8,7	—	—	—	
Stia	3.550	2.450	400	5,3	10,7	—	107	1	10,7	—	—	—	
Subbiano	4.256	4.250	300	8,4	3,1	5,3	114-115	23	3,1	107-114	41	5,3	
Talla	1.961	1.210	300	3,3	1,5	1,8	114	18	1,5	107-114	41	1,8	
Terranuova Bracciolini	10.076	10.000	1.500	21,1	16,2	4,9	114	20	16,2	107-114	41	4,9	

Regione della TOSCANA — Provincia di FIRENZE

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Bagno a Ripoli	18.067	24.400	300	43,5	0,3	43,2	106	33	0,3	106	23	43,2	
Barberino di Mugello	8.658	6.060	600	14,0	7,1	6,9	98-106	6	7,1	98	19	6,9	
Barberino Val d'Elsa	4.881	3.940	200	7,2	18,0	—	113-98-99	50	18,0	—	—	—	
Borgo San Lorenzo	14.498	14.400	1.300	30,8	42,7	—	106	11	42,7	—	—	—	
Calenzano	8.745	9.900	2.150	19,8	3,0	16,8	106	15	3,0	98-106	18	16,8	
Campi Bisenzio	18.030	30.000	400	69,2	12,0	57,2	106	20	12,0	98-106	18	57,2	
Cantagallo	3.548	2.210	200	4,2	1,2	3,0	98	5	1,2	98	17-17/a	3,0	
Capraia e Limite	4.290	4.920	—	8,6	7,0	1,6	106	29	7,0	97-105-106	16	1,6	
Carmignano	11.999	11.900	—	20,6	22,2	—	106	19	22,2	—	—	—	
Castelfiorentino	15.602	21.800	1.000	51,4	—	51,4	113	43	—	119-120-113	39	51,4	
Cerreto Guidi	8.284	8.800	500	15,4	2,5	12,9	105	28	2,5	97-105	16	12,9	
Certaldo	13.404	17.500	1.000	43,4	40,4	3,0	113	47	40,4	119-120-113	39	3,0	
Dicomano	3.900	3.180	300	5,8	6,0	—	107	17	6,0	—	—	—	
Empoli	36.996	57.200	10.000	183,8	76,0	107,8	105-106	35	76,0	97-105	16	107,8	
Fiesole	12.452	15.500	3.800	35,5	14,4	21,1	106	22	14,4	106	23	21,1	
Figline Valdarno	12.732	13.500	600	27,9	13,6	14,3	113-114	44	13,6	107-114	41	14,3	
Firenze	436.516	661.000	100.000	3938,9	1817,0	2121,9	106	32	1817,0	106	23	2121,9	
Firenzuola	7.852	4.400	200	9,7	16,7	—	87-88	1	16,7	—	—	—	
Fucecchio	15.370	18.800	1.800	45,7	—	45,7	105	27	—	97-105	13	45,7	
Gambassi	4.510	4.510	200	7,9	4,3	3,6	112-113	46	4,3	119-120-113	39	3,6	
Greve	11.510	8.510	1.700	16,2	4,2	12,0	113	49	4,2	113	35	12,0	
Impruneta	11.018	14.000	1.600	28,9	19,5	9,4	106	37	19,5	106	23	9,4	
Incisa Val d'Arno	4.494	4.490	200	8,0	5,5	2,5	106-113	41	5,5	107-114-113	41	2,5	
Lastra a Signa	14.528	20.000	400	39,8	4,2	35,6	106	30	4,2	98-106	18	35,6	
Londa	1.417	850	50	1,8	2,3	—	107	18	2,3	—	—	—	
Marradi	5.723	3.360	300	7,8	2,7	5,1	99	4	2,7	99	20	5,1	
Montaione	4.866	3.540	300	7,2	2,5	4,7	112	45	2,5	119-120 113-112	39	4,7	
Montelupo Fiorentino	8.530	10.200	300	20,9	22,0	—	106	36	22,0	—	—	—	
Montemurlo	4.403	5.850	300	10,8	2,4	8,4	106	8	2,4	98-106	18	8,4	
Montespertoli	10.097	10.000	900	17,4	7,5	9,9	106-113	39	7,5	113	34	9,9	
Palazzuolo sul Senio	2.166	1.300	100	2,6	4,4	—	98-99	2	4,4	—	—	—	

Regione della TOSCANA — *Segue* **Provincia di FIRENZE**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pelago	6.632	5.220	500	10,4	16,7	—	106-107	34	16,7	—	—	—	
Pontassieve	15.038	16.400	1.800	37,3	15,3	22,0	106-107	23	15,3	106	24	22,0	
Prato	111.285	215.000	18.000	980,1	150,0	830,1	106	14	150,0	98-106	18	830,1	
Reggello	12.289	12.200	2.800	26,0	9,3	16,7	107-114	42	9,3	107-114-107	41	16,7	
Rignano sull'Arno	6.212	6.210	300	10,6	0,2	10,4	106	38	0,2	107-114-107	41	10,4	
Rufina	5.762	7.830	850	17,0	11,3	5,7	107	24	11,3	106-107	24	5,7	
San Casciano Val di Pesa	14.240	14.200	1.050	26,3	37,3	—	106-113	40	37,3	—	—	—	
San Godenzo	2.169	1.300	150	2,6	—	2,6	107	13	—	107	22-22/a	2,6	
San Piero a Sieve	3.112	3.110	150	5,6	—	5,6	106	10	—	98-106	19	5,6	
Scandicci	18.218	40.000	1.000	87,6	2,1	85,5	106	31	2,1	106	23	85,5	
Scarperia	5.282	3.690	300	7,6	4,9	2,7	98-106	7	4,9	98-106	19	2,7	
Sesto Fiorentino	22.453	40.000	1.000	108,3	45,1	63,2	106	21	45,1	106	23	63,2	
Signa	10.583	11.700	500	25,2	30,0	—	106	26	30,0	—	—	—	
Tavarnelle Val di Pesa	5.459	5.450	300	9,7	4,8	4,9	113	48	4,8	119-120-113	39	4,9	
Vaglia	3.444	3.440	900	7,4	2,8	4,6	106	16	2,8	98-106	19	4,6	
Vaiano	6.883	9.850	800	20,4	9,0	11,4	106	9	9,0	98-106	18	11,4	
Vernio	7.408	7.630	1.500	16,0	21,1	—	98	3	21,1	—	—	—	
Vicchio	7.660	4.560	—	8,8	6,1	2,7	106-107	12	6,1	107	21	2,7	
Vinci	9.484	9.480	1.000	16,2	8,2	8,0	105-106	25	8,2	97-105	16	8,0	

Regione della TOSCANA — Provincia di GROSSETO

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015 Residenti	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015 Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 — DA ESISTENTI ACQUEDOTTI Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	DA NUOVI ACQUEDOTTI Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	NOTE
Arcidosso	5.867	4.050	400	9,6	17,0	—	128-129	13	17,0	129	—	—	
Campagnatico	3.458	4.670	—	8,8	2,4	6,4	128	12	2,4	129-128	50	6,4	
Capalbio	4.027	13.400	—	23,0	3,9	19,1	135-136	25	3,9	129-136-135	50	19,1	
Castel del Piano	5.252	5.250	1.000	12,6	25,2	—	129	11	25,2	129	—	—	
Castell'Azzara	3.741	4.080	600	8,9	5,1	3,8	129	18	5,1	129	50	3,8	
Castiglion della Pescaia	6.688	10.700	17.000	59,9	18,3	41,6	127-128	15	18,3	129-128-127	50	41,6	
Cinigiano	4.777	4.770	—	9,5	3,6	5,9	128-129	10	3,6	129	50	5,9	
Civitella Paganico	4.775	5.840	—	11,4	0,1	11,3	120-128	5	0,1	129-128	50	11,3	
Follonica	10.041	32.000	9.000	98,2	2,0	96,2	119-127	6	2,0	129-128-127	50	96,2	
Gavorrano	11.740	18.000	—	32,1	4,8	27,3	120-127-128	7	4,8	129-128-127	50	27,3	
Grosseto	51.730	123.000	30.000	574,0	201,0	373,0	127-128-135	16	201,0	129-128	50	373,0	
Isola del Giglio	2.259	2.250	7.000	17,5	—	17,5	142	27	—	135	56	17,5	Soluzione primaria. Dissalazione acqua mare.
											56/A	6,0	Soluzione alternativa parziale: invaso Valle del Molino.
Magliano in Toscana	5.259	9.550	2.000	21,8	7,6	14,2	128-135	21	7,6	129-128-135	50	14,2	
Manciano	9.691	14.200	1.000	29,3	14,2	15,1	129-135-136	22	14,2	129-136	50	15,1	
Massa Marittima	12.832	12.900	200	28,4	12,5	15,9	119-120 127-128	3	12,5	129-128 120-119	50	15,9	
Monte Argentario	11.569	14.600	25.000	75,8	35,8	40,0	135	26	35,8	129-136-135	50	40,0	
Monterotondo Marittimo	2.664	2.660	100	5,6	1,7	3,9	119	2	1,7	129-128 120-119	50	3,9	
Montieri	4.140	3.050	1.100	7,8	3,3	4/5	119-120	1	3,3	129-128-120	45	4,5	
Orbetello	13.457	25.000	25.000	106,8	18,7	88,1	135	24	18,7	129-136-135	50	88,1	
Pitigliano	4.895	4.890	100	10,0	10,5	—	136	23	10,5	129-136	—	—	
Roccalbegna	4.649	3.480	1.100	9,5	8,9	0,6	128-129	17	8,9	129	50	0,6	
Roccastrada	13.132	18.200	1.200	38,7	10,7	28,0	120-128	4	10,7	129-128-120	50	28,0	
Santa Fiora	4.696	4.690	5.000	18,6	18,3	0,3	129	14	18,3	129	50	0,3	
Scansano	7.267	7.560	2.000	17,2	10,7	6,5	128-129 135-136	19	10,7	129-128	50	6,5	
Scarlino	3.157	6.200	2.000	15,8	9,5	6,3	127	9	9,5	129-128-127	50	6,3	
Seggiano	1.897	1.420	2.000	6,7	13,0	—	129	8	13,0	129	—	—	
Sorano	6.645	6.640	—	13,1	15,7	—	129-136	20	15,7	129	—	—	

Regione della TOSCANA — **Provincia di LIVORNO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Bibbona	3.109	3.010	7.500	20,1	1,7	18,4	119	5	1,7	119	39	18,4	
Campiglia Marittima	9.266	13.000	1.200	24,5	8,0	16,5	119-127	10	8,0	129-128 120-119	50	16,5	
Campo nell'Elba	4.064	5.560	2.500	14,9	9,2	5,7	126	19	9,2	126	54	5,7	
Capoliveri	2.168	2.160	1.900	7,9	9,0	—	126	20	9,0	126	—	—	
Capraia Isola	467	460	300	1,4	1,0	0,4	126	12	1,0	126	—	0,4	
Castagneto Carducci	7.866	8.800	18.000	50,2	15,5	34,7	119	6	15,5	119	39	34,7	
Cecina	16.590	30.800	15.000	113,9	22,0	91,9	112-119	4	22,0	119	39	91,9	
Collesalvetti	10.395	11.700	—	21,7	3,7	18,0	111-112	1	3,7	97-105-112	13	18,0	
Livorno	161.077	220.000	30.000	1283,8	296,0	987,8	111	2	296,0	97-105 104-111	13-13/a	987,8	
Marciana	2.191	2.190	1.800	7,4	2,9	4,5	126	13	2,9	126	54	4,5	
Marciana Marina	1.777	1.910	1.100	5,6	5,4	0,2	126	14	5,4	126	55	0,2	
Piombino	36.102	62.400	12.000	296,0	151,0	145,0	119-127	11	151,0	129-128 120-119	50	145,0	
Porto Azzurro	3.006	3.600	1.500	9,3	10,7	—	126	18	10,7	126	—	—	
Portoferraio	10.272	11.200	4.000	30,0	27,0	7,6	126	15	27,0	126	54-54/a	7,6	
Rio Marina	3.613	3.610	230	7,2	15,0	—	126	17	15,0	126	—	—	
Rio nell'Elba	1.372	820	650	2,9	4,5	—	126	16	4,5	126	—	—	
Rosignano Marittimo	27.083	66.400	22.500	221,2	56,0	165,2	111-112-119	3	56,0	97-105 104-111	13	165,2	
San Vincenzo	5.673	8.330	22.500	61,3	23,0	38,3	119	8	23,0	119	44	38,3	
Sassetta	873	530	—	1,1	2,5	—	119	7	2,5	—	—	—	
Suvereto	3.246	3.240	—	6,0	5,5	0,5	119-127	9	5,5	129-128 120-119	50	0,5	

Regione della TOSCANA — **Provincia di LUCCA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Altopascio	7.462	7.460	800	13,1	10,3	2,8	105	35	10,3	97-105	13	2,8	
Bagni di Lucca	9.391	6.640	4.500	21,5	30,5	—	97-105	22	30,5	97	—	—	
Barga	11.062	15.200	500	26,1	20,3	5,8	96-97	15	20,3	96-97	11	5,8	
Borgo a Mozzano	7.926	7.920	500	15,0	10,1	4,9	97-112	27	10,1	97-105	13	4,9	
Camaiore	26.068	37.000	32.000	138,6	75,0	63,6	104	25	75,0	96-104	9	63,6	
Camporgiano	3.023	3.200	150	8,2	5,2	3,0	96	7	5,2	96	11	3,0	
Capannori	39.794	39.700	2.500	72,8	5,4	67,4	105	32	5,4	97-105	13	67,4	
Careggine	1.199	850	40	1,4	1,4	—	96	11	1,4	—	—	—	
Castelnuovo Garfagnana	6.276	7.410	650	13,5	7,5	6,0	96	12	7,5	96	11	6,0	
Castiglione Garfagnana	2.907	2.380	700	5,2	5,3	—	96-97	8	5,3	—	—	—	
Coreglia Antelminelli	5.095	5.090	750	9,9	13,3	—	97	16	13,3	—	—	—	
Fabbriche di Vallico	969	690	50	1,4	0,9	0,5	96-97 104-105	21	0,9	104	12	0,5	
Forte dei Marmi	8.840	24.000	40.000	148,1	65,8	82,3	104	23	65,8	96-104	9	82,3	
Fosciandora	1.027	740	30	1,4	1,4	—	96-97	13	1,4	—	—	—	
Gallicano	4.717	5.140	250	9,4	9,4	—	96-97	18	9,4	—	—	—	
Giuncugnano	907	570	30	1,1	1,2	—	96	2	1,2	—	—	—	
Lucca	88.428	104.000	14.000	346,0	217,2	128,8	104-105	31	217,2	97-105	13	128,8	
Massarosa	15.291	19.800	1.500	37,5	5,7	31,8	104	30	5,7	97-104-105	13	31,8	
Minucciano	3.657	3.980	200	7,8	9,3	—	96	3	9,3	—	—	—	
Molazzana	1.883	1.460	150	2,8	2,8	—	96	14	2,8	—	—	—	
Montecarlo	3.499	2.730	250	4,8	0,1	4,7	105	34	0,1	97-105	13	4,7	
Pescaglia	4.759	2.920	300	5,4	5,4	—	96-97 104-105	26	5,4	—	—	—	
Piana al Serchio	2.920	3.530	200	6,7	8,0	—	96	4	8,0	—	—	—	
Petrasanta	24.179	35.300	20.000	118,7	61,8	56,9	104	24	61,8	96-104	9	56,9	
Pieve Fosciana	2.754	2.750	200	5,1	4,4	0,7	96-97	9	4,4	96	10	0,7	
Porcari	5.476	5.670	400	10,1	—	10,1	105	33	—	97-105	13	10-1	
San Romano in Garfagnana	1.719	1.280	250	2,7	2,9	—	96	5	2,9	—	—	—	
Seravezza	12.391	13.300	650	24,1	16,4	7,7	96-104	19	16,4	96-104	9	7,7	
Sillano	1.332	790	100	1,7	2,4	—	96	1	2,4	—	—	—	
Stazzema	6.079	4.000	200	7,3	23,1	—	96-104	20	23,1	—	—	—	
Vagli di Sotto	1.747	1.150	100	2,3	3,0	—	96	10	3,0	—	—	—	
Vergemoli	1.048	620	100	1,2	2,6	—	96-104	17	2,6	—	—	—	
Viareggio	47.323	66.700	45.000	376,5	208,0	168,5	104	29	208,0	97-105-104	13	168,5	
Villa Basilica	2.670	1.770	150	3,5	4,7	—	105	28	4,7	—	—	—	
Villa Collemandina	1.722	1.570	100	3,0	4,0	—	96	6	4,0	—	—	—	

Regione della TOSCANA — **Provincia di MASSA CARRARA**

COMUNE	Abitant. all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aulla	10.160	14.800	1.000	39,3	16,6	22,7	95-96	11	16,6	96	6	22,7	
Bagnone	4.545	2.840	—	5,1	7,2	—	85-96	6	7,2	85-96	—	—	
Carrara	64.901	72.400	14.000	213,2	108,4	104,8	96	15	108,4	96	8	104,8	
Casole in Lunigiana	2.366	1.700	—	3,2	1,0	2,2	96	13	1,0	96	5	2,2	
Comano	1.444	2.330	—	4,3	1,6	2,7	85-96	7	1,6	85-96	3	2,7	
Filattiera	3.785	3.780	—	6,8	4,9	1,9	84-85-95	3	4,9	84-95	1	1,9	
Fivizzano	13.548	10.200	7.500	33,7	28,2	5,5	96	12	28,2	96	4	5,5	
Fosdinovo	4.481	2.860	—	5,4	3,0	2,4	96	14	3,0	96	7	2,4	
Licciana Nardi	4.867	4.980	—	8,9	1,3	7,6	85-96	9	1,3	96	3	7,6	
Massa	56.988	93.500	28.000	374,4	27,6	346,8	96-104	16	27,6	96	9	346,8	
Montignoso	6.859	10.200	2.500	21,1	5,9	15,2	96-104	17	5,9	96-104	9	15,2	
Mulazzo	3.887	2.460	—	4,1	1,5	2,6	84-95	4	1,5	84-95	1	2,6	
Podenzana	1.571	1.570	—	2,6	0,8	1,8	95-96	10	0,8	96-95	6	1,8	
Pontremoli	12.603	12.600	3.500	29,9	15,3	14,6	84-85-95	2	15,3	84	1	14,6	
Tresana	3.217	2.140	—	3,9	1,2	2,7	95-96	8	1,2	96-95	6	2,7	
Villafranca in Lunigiana	4.924	4.920	600	10,3	7,7	2,6	84-85-95-96	5	7,7	84-95	1	2,6	
Zeri	2.835	1.760	—	2,8	1,5	1,3	84-95	1	1,5	84	2	1,3	

Regione della TOSCANA — **Provincia di PISA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Bientina	3.855	3.890	—	6,9	—	6,9	105	6	—	97-105	13	6,9	
Buti	5.120	5.120	—	9,2	2,5	6,7	105	5	2,5	97-105	13	6,7	
Calci	5.285	5.280	—	9,9	4,5	5,4	105	4	4,5	97-105	13	5,4	
Calcinaia	4.669	5.170	—	9,1	3,0	6,1	105-112	12	3,0	97-105	13	6,1	
Capannoli	4.481	4.820	—	8,8	1,8	7,0	112	21	1,8	112	36	7,0	
Casale Marittimo	1.101	700	—	1,4	0,6	0,8	119	36	0,6	112-119	43	0,8	
Casciana Terme	3.492	3.490	2.300	10,9	2,0	8,9	112	23	2,0	97-105-112	13	8,9	
Cascina	31.018	36.000	500	113,3	50,0	63,3	104-105 111-112	10	50,0	97-105	13	63,3	
Castelfranco di Sotto	8.090	9.720	1.500	21,8	25,7	—	105	8	25,7	—	—	—	
Castellina Marittima	2.157	1.650	—	3,1	0,9	2,2	112	30	0,9	112	42	2,2	
Castelnuovo Val di Cecina	4.460	4.460	550	8,9	4,6	4,3	119	39	4,6	119	39	4,3	
Chianni	2.473	1.620	—	3,5	0,2	3,3	112	28	0,2	97-105-112	13	3,3	
Crespina	3.358	3.350	—	6,4	—	6,4	112	19	—	97-105-112	13	6,4	
Fauglia	3.825	3.820	—	6,9	3,0	3,9	112	18	3,0	97-105-112	13	3,9	
Guardistallo	1.544	1.160	—	2,2	0,6	1,6	112-119	35	0,6	112-119	43	1,6	
Laiatico	2.076	2.070	—	3,7	2,5	1,2	112	29	2,5	112	38	1,2	
Lari	7.716	7.710	—	14,0	—	14,0	112	20	—	97-105-112	13	14,0	
Lorenzana	1.279	950	—	1,6	1,3	0,3	112	22	1,3	97-105-112	13	0,3	
Montecatini Val di Cecina	4.089	4.080	—	7,0	1,2	5,8	112-119	31	1,2	119-112	39	5,8	
Montescudaio	1.530	1.100	—	2,2	0,6	1,6	112-119	34	0,6	112-119	43	1,6	
Monteverdi Marittimo	1.433	1.040	—	2,0	0,4	1,6	119	38	0,4	119	39	1,6	
Montopoli Valdarno	7.199	7.500	—	13,3	6,2	7,1	105-112	14	6,2	97-105	13	7,1	
Orciano Pisano	720	550	—	0,9	—	0,9	112	26	—	97-105-112	37	0,9	
Palaia	6.156	4.120	—	7,7	—	7,7	112	17	—	97-105-112	13	7,7	
Peccioli	7.267	7.260	—	14,0	4,0	10,0	112	25	4,0	112	36	10,0	
Pisa	90.928	161.000	80.000	928,3	325,0	603,3	103-104-111	3	325,0	97-105-104	13	603,3	
Pomarance	9.719	12.000	800	22,1	7,5	14,6	112-119	37	7,5	119	39	14,6	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ponsacco	8.237	12.600	300	33,2	—	33,2	112	16	—	97-105-112	13	33,2	
Pontedera	23.904	37.200	5.000	116,9	49,0	67,9	105-112	13	49,0	97-105-112	13	67,9	
Riparbella	2.033	1.220	—	2,4	—	2,4	112-119	33	—	112-119	43	2,4	
San Giuliano Terme	22.179	23.200	7.500	55,3	29,1	26,2	104-105	2	29,1	97-105-104	13	26,2	
San Miniato	22.091	23.600	450	55,0	14,4	40,6	105-112	15	14,4	97-105	13	40,6	
Santa Croce sull'Arno	8.952	12.000	1.000	27,5	20,0	7,5	105	9	20,0	97-105	13	7,5	
Santa Luce	2.175	2.170	—	3,7	—	3,7	112	27	—	97-105-112	13	3,7	
Santa Maria al Monte	8.291	8.290	—	13,1	5,0	8,1	105-112	7	5,0	97-105	13	8,1	
Terricciola	4.730	4.730	—	8,3	2,5	5,8	112	24	2,5	112	36	5,8	
Vecchiano	9.067	10.900	2.000	25,7	8,0	17,7	104	1	8,0	97-105-104	13	17,7	
Vicopisano	7.759	8.200	—	15,0	5,8	9,2	105	11	5,8	97-105	13	9,2	
Volterra	17.938	21.100	5.300	64,0	9,5	54,5	112-113 119-120	32	9,5	119-112	39	54,5	

Regione della TOSCANA — **Provincia di PISTOIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Abetone	825	940	3.000	6,0	3,0	3,0	97	1	3,0	97	14	3,0	
Agliana	10.079	18.600	1.000	46,5	—	46,5	106	15	—	97-105-106	16	46,5	
Buggiano	5.376	5.560	300	9,3	1,0	8,3	105	13	1,0	97-105	16	8,3	
Cutigliano	2.317	1.760	2.300	6,0	11,5	—	97	2	11,5	—	—	—	
Lamporecchio	6.292	6.620	400	12,1	0,5	11,6	105	21	0,5	97-105	16	11,6	
Larciano	5.175	5.170	300	8,7	2,9	5,8	105	20	2,9	97-105	16	5,8	
Marliana	2.865	1.520	350	3,2	1,7	1,5	105	6	1,7	97-105	16	1,5	
Massa e Cozzile	3.966	4.640	300	8,1	3,1	5,0	105	10	3,1	97-105	16	5,0	
Monsummano Terme	11.636	15.700	1.300	30,9	6,9	24,0	105	17	6,9	97-105	16	24,0	
Montale	6.410	7.800	400	14,4	—	14,4	106	8	—	97-105-106	16	14,4	
Montecatini Terme	17.787	45.900	36.000	230,7	78,7	152,0	105	14	78,7	97-105	16	152,0	
Pescia	20.073	18.300	1.000	44,9	29,5	15,4	97-105	9	29,5	97-105	16	15,4	
Pieve a Nievole	4.440	5.980	300	8,8	3,0	5,8	105	16	3,0	97-105	16	5,8	
Pistoia	84.561	98.600	5.750	292,3	118,9	173,4	97-105-106	7	118,9	97-105	16	173,4	
Piteglio	3.406	2.260	100	4,3	5,5	—	95-107	5	5,5	—	—	—	
Ponte Buggianese	6.313	6.310	300	9,4	5,9	3,5	105	18	5,9	97-105	16	3,5	
Quarrata	14.671	16.100	800	30,6	10,9	19,7	105-106	19	10,9	97-105-106	16	19,7	
Sambuca Pistoiese	3.247	1.380	100	2,6	3,3	—	98	3	3,3	—	—	—	
San Marcello Pistoiese	10.125	12.400	7.500	36,8	19,9	16,9	97	4	19,9	97	15	16,9	
Serravalle Pistoiese	7.527	7.520	400	13,0	2,2	10,8	105	11	2,2	97-105	16	10,8	
Uzzano	5.908	5.900	300	9,4	—	9,4	105	12	—	97-105	16	9,4	

Regione della TOSCANA **Provincia di SIENA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Abbadia San Salvatore	8.553	14.000	5.000	37,5	12,4	25,1	129	33	12,4	129	48-49	25,1	
Asciano	8.070	9.030	—	16,5	18,0	—	120-121	15	18,0	—	—	—	
Buonconvento	3.775	3.770	200	7,3	3,0	4,3	120-121	20	3,0	107-114-121	41	4,3	
Casole d'Elsa	4.168	4.160	—	7,5	1,9	5,6	120-121	8	1,9	119-120-113	39	5,6	
Castellina in Chianti	3.647	2.660	1.500	8,0	4,3	3,7	113-120	3	4,3	113	40	3,7	
Castelnuovo Berardenga	7.835	6.250	500	13,5	2,4	11,1	113-114 120-121	10	2,4	107-114	41	11,1	
Castiglione d'Orcia	4.650	4.650	2.500	13,1	11,7	1,4	121-129	29	11,7	—	—	—	
Cetona	4.290	4.290	500	9,2	2,5	6,7	129-130	32	2,5	129-107-114	52	6,7	
Chianciano Terme	5.489	8.990	45.000	112,9	74,0	38,9	121	28	74,0	121	41	38,9	
Chiusdino	4.061	3.150	1.500	8,8	4,6	4,2	120	17	4,6	120-107-114	46-46/*a*	4,2	
Chiusi	8.848	12.600	3.000	29,1	14,8	14,3	121-122 129-130	31	14,8	121	41	14,3	
Colle Val d'Elsa	12.884	16.500	2.000	39,5	17,5	22,0	113-120	6	17,5	119-120-113	39	22,0	
Gaiole in Chianti	3.978	2.600	1.000	7,8	3,4	4,4	113-114	5	3,4	107-114-113	41	4,4	
Montalcino	8.825	8.820	2.000	20,6	6,5	14,1	120-121 128-129	24	6,5	107-114-121	41	14,1	
Montepulciano	15.820	16.300	5.000	37,9	12,6	25,3	121	27	12,6	107-114-121	41	25,3	
Monteriggioni	4.386	4.380	800	9,3	4,0	5,3	113-120	7	4,0	119-120-113	39	5,3	
Monteroni d'Arbia	4.931	5.030	200	9,9	2,5	7,4	120-121	16	2,5	107-114 121-120	41	7,4	
Monticiano	2.343	1.610	200	4,1	1,6	2,5	120	18	1,6	120	47	2,5	
Murlo	2.523	1.940	200	4,6	1,0	3,6	120	19	1,0	107-114 121-120	41	3,6	
Piancastagnaio	5.583	6.740	3.000	18,7	11,0	7,7	129	36	11,0	129	48	7,7	
Pienza	3.960	4.180	1.000	9,6	3,0	6,6	121-129	26	3,0	107-114-121	41	6,6	
Poggibonsi	18.634	27.100	32.000	111,1	37,0	74,1	113	2	37,0	119-120-113	39	74,1	
Radda in Chianti	1.946	1.160	500	3,8	0,4	3,4	113	4	0,4	107-114-113	41	3,4	
Radicofani	2.288	1.760	800	5,1	5,5	—	121-129	34	5,5	—	—	—	
Radicondoli	2.210	1.320	800	4,5	5,4	—	119-120	11	5,4	—	—	—	

Regione della TOSCANA — *Segue* **Provincia di SIENA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rapolano Terme	5.783	6.600	3.000	17,9	10,5	7,4	114-121	13	10,5	107-114-121	41	7,4	
San Casciano di Bagni	3.231	3.230	1.800	9,4	2,7	6,7	129-130	35	2,7	129	53	6,7	
San Gimignano	10.039	10.000	2.500	22,4	10,2	12,2	113	1	10,2	119-120-113	39	12,2	
San Giovanni d'Asso	2.352	1.830	200	4,5	—	4,5	121	21	—	107-114-121	41	4,5	
San Quirico d'Orcia	2.297	2.800	1.500	8,2	2,5	5,7	121	25	2,5	107-114-121	41	5,7	
Sarteano	4.253	4.250	2.000	11,9	8,7	3,2	121-129	30	8,7	129	51	3,2	
Siena	61.453	90.000	23.000	411,6	158,0	253,6	113-120	9	158,0	107-114 121-120	41	253,6	
Sinalunga	11.345	13.400	1.000	26,8	13,7	13,1	121	16	13,7	107-114-121	41	13,1	
Sovicille	6.498	4.910	300	10,4	6,9	3,5	120	12	6,9	107-114 121-120	41	3,5	
Torrita di Siena	6.469	7.520	500	14,8	4,3	10,5	121	23	4,3	107-114-121	41	10,5	
Trequanda	2.645	2.640	500	6,1	2,6	3,5	121	22	2,6	107-114-121	41	3,5	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione della TOSCANA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	84	2	**Presa sul fiume Magra - Pontremoli** . . .	500	21,7	Pontremoli	84-85-95	MS	2	14,6	
						Filattiera	85-95	»	3	1,9	
						Mulazzo	84-95	»	4	2,6	
						Villafranca in Lunigiana	95-96	»	5	2,6	
2	84	3	**Sorgente Fonte del Magnano - Zeri** . . .	1340	1,3	Zeri	84-95	»	1	1,3	
3	85	7	**Sorgente Borellacci - Comano**	1138	2,8	Comano	85-96	»	7	2,7	
	96	11	**Sorgente Fontanacci di Tralacosta - Comano**	904	7,5	Licciana Nardi	85-96	»	9	7,6	
4	96	13	**Sorgente Cocorbole - Fivizzano**	1105	5,5	Fivizzano	96	»	12	5,5	
5	96	16	**Sorgente Lagoscuro - Casola in Lunigiana**	612	2,2	Casola in Lunigiana	96	»	13	2,2	
6	96	15	**Sorgente Pollagrossa - Fosdinovo**	291	27,2	Aulla	95-96	»	11	22,7	
						Tresana	95-96	»	8	2,7	
						Podenzana	95-96	»	10	1,8	
7	96	14	**Sorgente Campetello - Fosdinovo**	280	2,4	Fosdinovo	96	»	14	2,4	
8	96	19	**Sorgente Tana dei Tufi - Carrara** . . .	190	37,0	Carrara	96	»	15	49,8	
	96	22	**Sorgente Sponda - Carrara**	240	6,8						
	96	23	**Sorgente Canalie Alte - Carrara**	240	6,0						
9	96	24	**Sorgente Frigido - Massa**	250	350,0	Carrara	96	»	15	55,0	
	96	25	**Sorgente Cartaro - Massa**	190	277,5	Massa	96-104	»	16	346,8	
						Montignoso	96-104	»	17	15,2	
						Forte dei Marmi	104	LU	23	82,3	
						Seravezza	96-104	»	19	7,7	
						Pietrasanta	104	»	24	56,9	
						Camaiore	104	»	25	63,6	
10	96	18	**Sorgente Nambora - Fosciandora** . . .	400	0,7	Pieve Fosciana	96-97	»	9	0,7	
11	96	26	**Sorgente Tinello - Vergemoli**	800	14,8	Camporgiano	96	»	7	3,0	
						Castelnuovo Garfagnana	96	»	12	6,0	
						Barga	96-97	»	15	5,8	
12	104	39	**Sorgente Ontanacci - Fabbriche di Vallico**	560	0,5	Fabbriche di Vallico	96-97-104-105	»	21	0,5	

Segue **Regione della TOSCANA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
13	97	33	**Serbatoio fiume Lima - Bagni di Lucca**	275	2293,1	Borgo a Mozzano	97-104-105	LU	27	4,9	
						Lucca	104-105	»	31	128,8	
						Capannori	105	»	32	67,4	
						Massarosa	104	»	30	31,8	
						Viareggio	104	»	29	168,5	
						Porcari	105	»	33	10,1	
						Montecarlo	105	»	34	4,7	
						Altopascio	105	»	35	2,8	
						Vecchiano	104	PI	1	17,7	
						San Giuliano Terme	104-105	»	2	26,2	
						Fucecchio	105	FI	27	45,7	
						Bientina	105	PI	6	6,9	
						Pisa	104-105-111	»	3	603,3	
						Calci	105	»	4	5,4	
						Buti	105	»	5	6,7	
						Santa Maria a Monte	105	»	7	8,1	
						Santa Croce sull'Arno	105	»	9	7,5	
						Vicopisano	105	»	11	9,2	
						Cascina	104-105 111-112	»	10	63,3	
						San Miniato	105-112	»	15	40,6	
						Calcinania	105-112	»	12	6,1	
						Montopoli	105-112	»	14	7,1	
						Pontedera	105-112	»	13	67,9	
						Palaia	112	»	17	7,7	
						Ponsacco	112	»	16	33,2	
						Lari	112	»	20	14,0	
						Crespina	112	»	19	6,4	
						Collesalvetti	111-112	LI	1	18,0	
						Fauglia	112	PI	18	3,9	
						Livorno	111	LI	2	687,8	
						Lorenzana	112	PI	22	0,3	
						Casciana Terme	112	»	10	8,9	
						Santa Luce	112	»	27	3,7	
						Chianni	112	»	28	3,3	
						Rosignano Marittimo	111-112-119	LI	3	165,2	
13/a	104	42	**Falda di Filettole Vecchiano**	3	300,0	Livorno	111	»	2	300,0	
14	97	28	**Sorgente Lagonero - Abetone**	1700	3,0	Abetone	97	PT	1	3,0	

Segue **Regione della TOSCANA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
15	97	29	**Sorgente Andia Alta - S. Marcello Pistoiese**	1140	1,1	San Marcello Pistoiese	97	PT	4	16,9	
	97	30	**Sorgente Andia I - S. Marcello Pistoiese**	1100	1,4						
	97	31	**Sorgente Vene del Lago - S. Marcello Pistoiese**	1580	7,7						
	97	32	**Sorgente Lagaccio - S. Marcello Pistoiese**	1000	6,7						
16	97	34	**Serbatoio sul Reno**	677	637,4	Pistoia	97-98 105-106	»	7	173,4	
						Montale	106	»	8	14,4	
						Agliana	106	»	15	46,5	
						Pescia	97-105	»	9	15,4	
						Marliana	97-105	»	6	1,5	
						Uzzano	105	»	12	9,4	
						Buggiano	105	»	13	8,3	
						Massa e Cozzile	105	»	10	5,0	
						Montecatini Terme	105	»	14	152,0	
						Pieve a Nievole	105	»	16	5,8	
						Ponte Buggianese	105	»	18	3,5	
						Serravalle Pistoiese	105	»	11	10,8	
						Monsummano Terme	105	»	17	24,0	
						Larciano	105	»	20	5,8	
						Lamporecchio	105	»	21	11,6	
						Quarrata	105-106	»	19	19,7	
						Cerreto Guidi	105	FI	28	12,9	
						Vinci	105-106	»	25	8,0	
						Capraia e Limite	106	»	29	1,6	
						Empoli	105-106 112-113	»	35	107,8	
17	98	35	**Sorgente del Pian di Mezzo - Cantagallo**	700	1,5	Cantagallo	98-106	»	5	1,5	
17/a	106	46	**Sorgente di Codilupo - Cantagallo**	570	1,5	Cantagallo	98-106	»	5	1,5	
18	98	36	**Serbatoio sul fiume Bisenzio - Vernio**	278	959,5	Vaiano	106	»	9	11,4	
						Montemurlo	106	»	8	8,4	
						Prato	106	»	14	830,1	
						Calenzano	106	»	15	16,8	
						Campi Bisenzio	106	»	20	57,2	
						Lastra a Signa	106	»	30	35,6	

Segue **Regione della TOSCANA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
19	98	37	**Serbatoio sul torrente Navale - Barberino di Mugello**	474	19,8	Barberino di Mugello	98-106	FI	6	6,9	
						Scarperia	98-106	»	7	2,7	
						San Piero a Sieve	106	»	10	5,6	
						Vaglia	106	»	16	4,6	
20	99	38	**Presa sul torrente Campigno - Marradi**	400	5,1	Marradi	99-107	»	4	5,1	
21	107	50	**Sorgente Solstretto - Vicchio . . . . .**	525	2,7	Vicchio	98-99-106-107	»	12	2,7	
22	107	51	**Sorgente Perticava - San Godenzo . . .**	720	0,2	San Godenzo	107	»	13	1,2	
	107	52	**Sorgente Vetriceto - San Godenzo . . .**	660	1,0						
22/a	107	53	**Sorgente Castello - San Godenzo . . . .**	720	1,4	San Godenzo	107	»	13	1,4	
23	106	47/a	**Serbatoio sul fiume Sieve - Barberino di Mugello**	230	2344,3	Sesto Fiorentino	106	»	21	63,2	
						Fiesole	106	»	22	21,1	
						Firenze	106	»	32	2121,9	
		47/b	**Serbatoio sul torrente Carzola a Paterno-Vaglia (portata conglobata nella risorsa 47/a)**	328	—	Scandicci	106	»	31	85,5	
						Bagno a Ripoli	106	»	33	43,2	
						Impruneta	106-113	»	37	9,4	
24	106	48	**Presa sul fiume Sieve - Pontassieve . . .**	90	27,7	Pontassieve	106-107	»	23	22,0	
						Rufina	107	»	24	5,7	
25	107	57	**Presa sul torrente Calle - Montemignaio**	800	2,9	Montemignaio	107	AR	3	2,9	
26	107	56	**Presa sul torrente di Poggio Musdiroso - Pratovecchio**	500	2,7	Pratovecchio	107	»	2	2,7	
27	107	61	**Sorgente fonte Canese - Chiusi della Verna**	695	1,3	Chiusi della Verna	107-108-114	»	7	1,3	
28	115	77	**Presa sul torrente Singerna - Caprese Michelangelo**	520	0,9	Caprese Michelangelo	107-108 114-115	»	14	0,9	
29	108	66	**Sorgente La Fabbrica - Pieve Santo Stefano**	760	0,6	Pieve Santo Stefano	108-115	»	8	0,6	
29/a	108	63	**Sorgente Modina - Pieve Santo Stefano**	850	1,5	Pieve Santo Stefano	108-115	»	8	1,5	
29/b	108	64	**Sorgente Mignano - Pieve Santo Stefano**	650	2,3	Pieve Santo Stefano	108-115	»	8	2,3	
29/c	108	65	**Sorgente Macinaia - Pieve Santo Stefano**	1200	1,2	Pieve Santo Stefano	108-115	»	8	1,2	
30	108	67	**Sorgente Vallucola - Badia Tedalda . . .**	900	1,5	Badia Tedalda	108-115	»	9	1,5	
31	115	80	**Falda in località Patrizi - Sansepolcro . .**	280	40,0	Sansepolcro	115	»	25	40,0	
31/a	115	79	**Sorgente Fonteraggi - Sansepolcro . . .**	800	4,2	Sansepolcro	115	»	25	4,2	
32	115	78	**Presa sul fiume Regliaccia - Anghiari . .**	390	6,2	Anghiari	114-115	»	24	6,2	
33	115	81	**Falda in località Col dell'Aglio - Monterchi**	309	4,6	Monterchi	115	»	32	4,6	

Segue **Regione della TOSCANA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
34	106	74	**Falda in località « La Ginestra » - Montespertoli**	50	9,9	Montespertoli	106-113	FI	39	9,9	
35	113	76	**Falda in località « Molinuzzo » e « Ponte Nero » - Greve**	252	12,0	Greve	106-113	»	49	12,0	
36	112	73	**Falda del fiume Era - Terricciola**	40	22,8	Capannoli	112	PI	21	7,0	
						Terricciola	112	»	24	5,8	
						Peccioli	112	»	25	10,0	
37	112	68	**Sorgente Occiarelli - Santa Luce**	350	0,9	Orciano Pisano	112	»	26	0,9	
38	112	71	**Sorgente Montevaso - Chianni**	450	1,2	Laiatico	112	»	29	1,2	
39	119	83	**Serbatoio del torrente Pavone - Radicondoli**	388	412,6	Castelnuovo Val di Cecina	119	»	39	4,3	
						Pomarance	112-119 112-113	»	37	14,6	
						Volterra	119-120	»	32	54,5	
						Montecatini Val di Cecina	112-119	»	31	5,8	
						Monteverdi Marittimo	119	»	38	1,6	
						Cecina	112-119	LI	4	91,9	
						Bibbona	119	»	5	18,4	
						Castagneto Carducci	119	»	6	34,7	
						Casole d'Elsa	113-120	SI	8	5,6	
						Monteriggioni	113-120	»	7	5,3	
						Colle Val d'Elsa	113-120	»	6	22,0	
						San Gimignano	113	»	1	12,2	
						Poggibonsi	113	»	2	74,1	
						Tavernelle Val di Pesa	113	FI	48	4,9	
						Certaldo	113	»	47	3,0	
						Gambassi	112-113	»	46	3,6	
						Montaione	112	»	45	4,7	
						Castelfiorentino	105-106 112-113	»	43	51,4	
40	113	75	**Sorgente Calvane - Castellina in Chianti**	502	3,7	Castellina in Chianti	113	SI	3	3,7	
41	107	60/a	**Serbatoio sul torrente Corsalone - Bibbiena**	517	1180,2	Bibbiena	107-114	AR	6	8,6	
						Poppi	107	»	5	16,2	
						Ortignano Raggiolo	107-114	»	11	0,4	
		60/b	**Presa sul torrente Archiano - Chiusi della Verna (portata conglobata nella risorsa 60/a)**	650	—	Castel Focognano	107-114	»	12	3,6	
						Loro Ciuffenna	114	»	17	1,6	
						Castelfranco di Sopra	107-114	»	16	3,8	
						Pian di Scò	107-114	»	15	6,2	

Segue **Regione della TOSCANA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Terranova Bracciolini	114	AR	20	4,9	
						San Giovanni Valdarno	114	»	19	59,5	
						Montevarchi	114	»	27	54,1	
						Cavriglia	113-114	»	26	10,2	
						Talla	114	»	18	1,8	
						Capolona	114	»	22	5,3	
						Subbiano	114-115	»	23	5,3	
						Castiglion Fibocchi	114	»	21	1,7	
						Laterina	114	»	28	5,7	
						Pergine Valdarno	114	»	30	3,5	
						Bucine	114	»	29	13,9	
						Chitignano	107-114	»	13	2,5	
						Arezzo	114-115-121	»	31	395,4	
						Civitella Val di Chiana	114	»	33	11,6	
						Monte San Savino	114-121	»	34	5,2	
						Castiglion Fiorentino	114-115-121	»	36	19,7	
						Cortona	115-121-122	»	39	48,7	
						Marciano della Chiana	114-121	»	35	2,2	
						Foiano della Chiana	121	»	38	9,5	
						Reggello	107-114	FI	42	16,7	
						Rignano sull'Arno	106-107	»	38	10,4	
						Incisa Valdarno	106-113	»	41	2,5	
						Figline Valdarno	113-114	»	44	14,3	
						Castelnuovo Berardenga	113-114 120-121	SI	10	11,1	
						Siena	113-120	»	9	253,6	
						Sovicille	120	»	12	3,5	
						Rapolano Terme	114-121	»	13	7,4	
						Monteroni d'Arbia	120-121	»	16	7,4	
						Murlo	120	»	19	3,6	
						Buonconvento	120-121	»	20	4,3	
						San Giovanni d'Asso	121	»	21	4,5	
						Chiusi	121-122 129-130	»	31	14,3	
						Montepulciano	121	»	27	25,3	
						Trequanda	121	»	22	3,5	
						Radda in Chianti	113	»	4	3,4	
						Gaiole in Chianti	113-114	»	5	4,4	
						Sinalunga	121	»	16	13,1	

Segue **Regione della TOSCANA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Torrita di Siena	121	SI	23	10,5	
						Montalcino	121	»	24	14,1	
						San Quirico d'Orcia	121	»	25	5,7	
						Pienza	121-129	»	26	6.6	
						Chianciano Terme	121	»	28	38,9	
42	112	69	**Sorgente Vallebuia - Castellina Marittima**	450	2,2	Castellina Marittima	112	PI	30	2,2	
43	112	70/*a*	**Sorgente Massone - Riparbella**	300	1,0	Riparbella	112-119	»	33	2,4	
	112	70/*b*	**Sorgente Ponte di Legno - Riparbella**	300	0,8	Montescudaio	112-119	»	34	1,6	
	112	70/*c*	**Sorgente I Gabbri - Riparbella**	450	2,5						
	112	70/*d*	**Sorgente Sambuca - Riparbella**	420	1,5	Guardistallo	112-119	»	35	1,6	
	112	70/*e*	**Sorgente « Il Lupo » - Riparbella**	450	0,6	Casale Marittimo	119	»	36	0,8	
44	119	84	**Falda in località « Venturina » - Campiglia Marittima**	2	38,3	San Vincenzo	119	LI	8	38,3	
45	120	85	**Sorgente Lane - Montieri**	768	4,5	Montieri	119-120	GR	1	4,5	
46	120	86	**Sorgente Canonica - Chiusdino**	400	2,1	Chiusdino	120	SI	17	2,1	
46/*a*	120	87	**Sorgente Rivivo - Chiusdino**	360	2,1	Chiusdino	120	»	17	2,1	
47	120	89	**Sorgente Bonciucoli - Monticiano**	375	2,5	Monticiano	120	»	18	2,5	
48	129	95	**Presa sul torrente Pagliola - Abbadia San Salvatore**	460	28,8	Piancastagnaio	129	»	36	7,7	
						Abbadia San Salvatore	129	»	33	21,1	
49	129	93	**Sorgente Cipriana - Abbadia San Salvatore**	1000	1,0	Abbadia San Salvatore	129	»	33	4,0	
		94	**Sorgente Sant'Antonio - Abbadia San Salvatore**	980	3,0	Abbadia San Salvatore	—	—	—	—	
50	129	100/*a*	**Sorgenti Santa Fiora - Santa Fiora**	635	800,0	Campagnatico	128	GR	12	6,4	
	129	100/*c*	**Serbatoio sul torrente Albegna in località Rocchette di Fazio - Semprognano**	295	250,0	Capalbio	135	»	25	19,1	
						Castell'Azzara	129	»	18	3,8	
	136	100/*d*	**Sorgente Selvacce - Pitigliano**	366	10,0	Castiglion della Pescaia	127	»	15	41,6	
	136	100/*f*	**Sorgente Lasco delle Vene - Capalbio**	90	118,0	Cinigiano	128	»	10	5,9	
	135	101/*a*	**Falda in località Pozzarello - Monte Argentario**	0	25,0	Civitella Paganico	128	»	5	11,3	
						Follonica	127	»	6	96,2	
	135	101/*b*	**Falda in località Pitorsino - Orbetello**	45	35,0	Gavorrano	127	»	7	27,3	
			Riserva di sicurezza:			Grosseto	128	»	16	373,0	
	129	100/*a*	**Sogenti S. Fiora - S. Fiora**	635	200,0	Magliano in Toscana	135	»	21	14,2	
	129	100/*c*	**Serbatoio sul torrente Albegna in località Rochette di Forio - Samprugnano**	295	200,0	Manciano	136	»	22	15,1	
						Massa Marittima	119	»	3	15,9	
	136	100/*e*	**Sorgente La Nova - Pitigliano**	224	90,0	Monte Argentario	135	»	26	40,0	

Segue **Regione della TOSCANA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Monterotondo Marittimo	119	GR	2	3,9	
						Orbetello	135	»	24	88,1	
						Pitigliano	136	»	23	0,0	
						Roccalbegna	129	»	17	0,6	
						Roccastrada	120	»	4	28,0	
						Santa Fiora	129	»	14	0,3	
						Scansano	128	»	19	6,5	
						Scarlino	127	»	9	6,3	
						Sorano	129	»	20	0,0	
						Campiglia Marittima	119	LI	10	16,5	
						Piombino	127	»	11	145,0	
						Suvereto	119	»	9	0,5	
51	129	96	**Falda in località Solaia e fosso al Tazza - Sarteano**	700	3,2	Sarteano	121-129	SI	30	3,2	
52	129	97	**Sorgente Conicchia - Cetona**	500	5,0	Cetona	129	»	32	6,7	
	129	98	**Sorgente fonte Rucola - Cetona**	610	1,7						
53	129	99	**Falda ponte del Rigo - San Caciano dei Bagni**	300	6,7	San Casciano dei Bagni	129-130	»	35	6,7	
54	126	104	**Falda in località Bonalaccia - Campo nell'Elba**	4	2,7	Portoferraio	126	LI	15	7,0	
						Campo nell'Elba	126	»	19	5,7	
	126	105	**Falda in località Le Foci - Portoferraio**	15	4,5	Marciana	126	»	13	4,5	
54/a	126	106	**Falda in località Casa Rossa - Portoferraio**	15	0,6	Portoferraio (Magazzini)	126	»	15	0,6	
55	126	103	**Falda in località Marciana - Marciana Marittima**	4	0,2	Marciana Marina	126	»	14	0,2	
56	135		**Dissalazione acqua di mare**	0.0	17,5	Isola del Giglio	135	GR	24	17,5	
56/a	135		**Invaso sulla Valle del Molino (Alternativa parziale)**	100	6,0	Isola del Giglio	135	GR	24	6,0	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione dell'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile dal 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Assisi	24.372	30.000	10.840	95,10	55,10	40,0	123	20/1	35,00	123-131	15/18	40,0	
							123	24/2	8,00				
							123	24/3	8,00				
							123	24/5	1,10				
							123	24/7	3,00				
Bastia	9.308	14.000	360	37,00	12,00	25,0	123	23/1	12,00	123-131	15/18	25,0	
Bettona	4.018	4.200	120	11,00	2.00	9,0	123	29/1	2,00	123-131	15/18	9,0	
Bevagna	5.759	6.000	1.220	12,50	12,50	—	131	35/1	12,50	—	—	—	
Campello sul Clitunno	2.094	2.100	2.160	9,60	7,60	2,0	131	35/1	0,50	131	23	2,0	
							131	48/2	6,50				
							131	48/3	0,60				
Cannara	3.575	3.700	120	8,00	—	8,0	—	—	—	123-131	15/18	8,0	
Cascia	4.317	4.600	5.020	23,80	10,80	13,0	132	57/1	6,70	132	28	13,0	
							132	54/2	3,30				
							132	57/4	0,80				
Castel Ritaldi	2.526	2.600	60	4,50	5,50	—	131	35/1	5,50	—	—	—	
Castiglione del Lago	16.692	18.000	2.345	44,00	—	44,0	—	—	—	123-131	15/18	44,0	
Cerreto di Spoleto	1.702	1.700	410	5,30	8,30	—	131	49/1	6,00	—	—	—	
							131	49/2	2,30				
Citerna	3.031	3.100	60	7,00	1,00	6,0	115	2/1	1,00	115	2	6,0	
Città della Pieve	8.344	8.800	2.120	28,00	5,00	23,0	129	30/1	5,00	130	21	23,0	
Città di Castello	37.413	49.500	1.230	125,40	35,40	90,0	115	4/1	4,00	115	5	90,0	
							115	4/2	30,50				
							115	4/4	0,90				
Collazzone	3.575	3.700	60	6,00	—	6,0	—	—	—	131	18/19	6,0	
Corciano	6.268	6.500	120	14,50	10,50	4,0	122	20/6	10,50	123-131	15/18	4,0	
Costacciaro	2.046	2.100	60	5,25	5,25	—	116	9/1	4,50	—	—	—	
								altri	0,75				
Deruta	6.784	7.100	1.440	17,00	—	17,0	—	—	—	123-131	15/18	17,0	
Foligno	48.069	65.000	9.520	190,10	195,10	—	131	35/1	38,00	—	—	—	
							123	35/2	96,00				
							123	35/3	50,00				
							123	35/4	6,00				
							123	35/5	2,00				
							123	35/6	0,50				
							131	35/7	1,50				
							131	35/8	0,50				
								altri	0,60				
Fossato di Vico	2.879	3.000	60	5,80	7,80	—	123	12/1	4,80	—	—	—	
							123	12/2	3,00				

Regione dell'UMBRIA *Segue* **Provincia di PERUGIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta a 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Fratta Todina	1.960	2.000	60	5,00	—	5,0	—	—	—	131	18/19	5,0	
Giano dell'Umbria	3.206	3.300	120	6,50	8,50	—	131	35/1	8,50	—	—	—	
Gualdo Cattaneo	6.894	7.200	120	13,50	17,50	—	131	35/1	17,50	—	—	—	
Gualdo Tadino	12.906	13.500	2.250	35,11	51,11	—	123	14/1	25,00	—	—	—	
							123	14/2	21,51				
							123	14/3	3,50				
							123	14/4	1,10				
Gubbio	32.857	34.500	2.650	82,06	45,06	37,0	123	8/1	40,00	116	6	37,0	
							123	8/2	1,30				
							123	8/3	1,00				
							123	8/4	1,22				
							116	8/5	0,90				
							123	8/6	0,64				
Lisciano Niccone	1.262	1.300	60	2,50	0,50	2,0	122	13/1	0,50	122	8	2,0	
Magione	11.027	11.500	1.120	21,80	0,80	21,0	122	18/2	0,80	123-131	15/18	21,0	
Marsciano	17.483	18.000	400	36,50	7,50	29,0	130	36/2	0,50	131	18/19	29,0	
							130	36/3	2,00				
							130	36/4	5,00				
Monte Castello di Vibio	2.388	2.500	60	5,20	0,20	5,0	130	45/2	0,20	131	18/19	5,0	
Massa Martana	4.754	5.000	120	9,00	—	9,0	—	—	—	131	18/19	9,0	
Montefalco	6.967	7.300	120	14,00	15,00	—	131	35/1	15,00	—	—	—	
Monteleone di Spoleto	1.104	1.100	1.060	5,00	6,00	—	139	59/1	5,00	—	—	—	
							138	59/2	1,00				
Monte Santa Maria Tiberina	2.666	2.700	120	6,50	4,50	2,0	115	3/1	3,00	115	4	2,0	
							115	3/2	0,35				
								altri	1,15				
Montone	2,610	2.700	60	6,20	—	6,0	—	—	—	115	5	6,0	
Nocera Umbra	7.629	8.000	4.365	23,35	20,35	3,0	123	20/1	13,00	123	16	3,0	
							123	22/2	2,25				
							123	22/3	0,60				
							123	22/4	2,00				
							123	22/5	1,50				
							123	22/6	1,00				
Norcia	6.476	6.500	4.120	25,66	49,66	—	132	54/1	30,00	—	—	—	
							132	54/2	3,92				
							132	54/3	2,30				
							132	54/4	2,10				
							132	54/5	1,50				
							132	54/6	1,50				
							132	54/7	0,50				
							132	54/8	0,80				
							132	54/9	0,54				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
							132 132 132 132	54/10 54/11 54/12 54/13	3,00 1,50 1,00 1,00				
Paciano	1.304	1.300	760	5,12	1,12	4,0	122	26/1	1,12	130	21	4,0	
Panicale	5.663	5.900	570	13,00	4,00	9,0	122	27/1	4,00	130	21	9,0	
Passignano sul Trasimeno	4.585	4.800	3.155	17,80	6,80	11,0	122 122	16/1 16/2	0,80 6,00	122-131	15/18	11,0	
Perugia	112.511	200.500	31.560	741,00	155,00	586,0	123 123 122	20/1 20/2 20/3	65,00 45,00 45,00	116-123 122-131	7/10 15/18	127,0 459,0	
Piegaro	5.198	5.400	820	13,80	0,80	13,0	130	31/1	0,80	130	21	13,0	
Pietralunga	4.169	4.300	1.120	14,00	—	14,0	—	—	—	116	3	14,0	
Poggiodomo	575	600	—	1,80	2,80	—	131 131 altri	56/1 56/2	1,50 0,50 0,80	—	—	—	
Preci	2.171	2.100	60	5,10	9,10	—	132 132 132 132 132	44/1 44/2 44/3 44/4 44/5 altri	3,20 0,60 1,00 1,40 1,00 1,90	—	—	—	
San Giustino	7.437	7.700	120	9,60	6,60	3,0	115 115	1/1 1/2	5,70 0,90	115	1	3,0	
Sant'Anatolia di Narco	873	900	—	2,50	5,50	—	131 131 131 131	55/1 52/1 55/2 55/3	4,00 0,50 0,50 0,50	—	—	—	
Scheggia e Pascelupo	2.397	2.500	60	5,10	6,10	—	116 116 116 116 116	6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 altri	0,85 3,00 0,35 0,50 0,80 0,60	—	—	—	
Scheggino	777	800	—	1,50	1,50	—	131	58/1	1,50	—	—	—	
Sellano	2.580	2.700	60	7,00	12,00	—	131 131	43/1 43/2	5,00 7,00	—	—	—	
Sigillo	2.166	2.100	760	9,22	9,22	—	116 123 123	11/1 11/2 20/2	2,00 4,22 3,00	—	—	—	
Spello	6.771	7.100	120	15,00	15,00	—	131	35/1	15,00	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Spoleto	38.308	60.500	11.110	186,70	19,70	167,0	131	50/2	1,05	131	22	167,0	
							131	52/3	16,00				
							131	52/13	0,60				
							131	52/17	0,55				
							131	52/18	1,50				
Todi	19.713	20.500	5.120	49,50	11,50	38,0	131	50/2	5,00	131	18/19	38,0	
							131	50/8	2,50				
							131	50/10	2,00				
							131	50/14	1,00				
							131	50/15	1,00				
Torgiano	5.079	5.300	120	9,00	—	9,0	—	—	—	123-131	15/18	9,0	
Trevi	7.080	7.400	1.020	18,00	25,00	—	131	35/1	13,00	—	—	—	
							123	42/1	12,00				
Tuoro sul Trasimeno	4.019	4.200	2.120	13,80	2,80	11,0	122	15/1	2,80	123-131	15/18	11,0	
Umbertide	14.497	22.200	570	46,50	20,50	26,0	122	10/1	2,50	115	5	26,0	
							116	10/3	18,00				
Valfabbrica	4.706	4.955	—	11,00	4,00	7,0	123	21/1	4,00	116	7/10	7,0	
Vallo di Nera	756	750	—	2,50	5,50	—	131	53/1	2,00	—	—	—	
							131	53/2	2,00				
								altri	1,50				
Valtopina	1.853	1.900	60	4,60	5,60	—	123	25/1	5,60	—	—	—	

Regione dell'UMBRIA

Provincia di TERNI

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata l/sec	Foglio carta a 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquasparta	5.030	5.200	770	12,90	4,90	8,0	131 131	13/1 13/2 altri	4,00 0,50 0,40	138	32/VI	8,0	
Allerona	2.167	2.200	60	4,60	0,60	4,0	130	6/1	0,60	130	21	4,0	
Alviano	1.511	1.600	210	3,30	1,30	2,0	138	19/1	1,30	138	32/VI	2,0	
Amelia	11.336	11.900	1.520	32,10	12,10	20,0	138	19/1	12,10	138	32/VI	20,0	
Arrone	3.013	3.150	60	6,00	4,00	2,0	138	21/1	4,00	138	29	2,0	
Attigliano	1.505	1.800	150	4,00	3,00	1,0	137	26/1	3,00	138	32/VI	1,0	
Baschi	3.656	3.800	300	7,50	2,50	5,0	137 137	12/1 12/2	1,00 1,50	130	25	5,0	
Calvi dell'Umbria	2.784	2.900	110	5,05	5,05	—	138 138	32/1 32/2	1,05 4,00	—	—	—	
Castel Giorgio	2.712	2.800	390	6,00	6,00	—	129	9/1	6,00	—	—	—	
Castel Viscardo	2.817	2.900	390	6,30	6,30	—	129	8/1	6,30	—	—	—	
Fabro	2.691	2.800	400	6.00	4,00	2,0	129	3/1	4,00	131	21	2,0	
Ferentillo	2.445	2.500	305	6,10	8,10	—	138 138 138 138	23/1 23/2 23/3 22/1 altri	4,00 3,00 0,60 0,25 0,25	—	—	—	
Ficulle	3.140	3.200	200	5,50	4,50	1,0	130	7/1	4,00	130	21	1,0	
Giove	1.662	1.700	60	3,50	3,50	—	138 137	19/1 27/1	2,00 1,50	—	—	—	
Guardea	2.264	2.300	250	6,00	3,00	3,0	138	19/1	3,00	138	32/VI	3,0	
Lugnano in Teverina	1.927	2.000	240	5,20	2,20	3,0	138	19/1	2,20	138	32/VI	3,0	
Montecastrilli	6.864	7.200	120	14,75	5,75	9,0	138 138 138	15/1 15/2 15/3 altri	3,50 1,20 0,70 0,35	138	32/VI	9,0	
Montecchio	2.464	2.500	60	5,35	2,35	3,0	138 138	19/1 15/3	2,20 0,15	138	32/VI	3,0	
Montefranco	1.226	1.300	110	3,25	3,25	—	138 138	22/1 22/2	3,00 0,25	—	—	—	
Montegabbione	2.041	2.100	260	4,55	2,55	2,0	130 130	2/1 2/2 altri	0,50 1,30 0,75	130	21	2,0	
Monteleone d'Orvieto	2.254	2.300	180	5,65	0,65	5,0	130 130	1/1 1/2	0,45 0,20	130	21	5,0	
Narni	21.358	25.000	3.880	58,83	50,83	8,0	138 138	29/1 29/2	49,83 1,00	138	32/VI	8,0	

Regione dell'UMBRIA | *Segue* **Provincia di TERNI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Resident.	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec	Foglio carta al 100.000	N. acc uedotto	ortata (l/sec)	
Orvieto	25.088	29.000	7.070	84,35	61,35	23,0	130	10/1	57,00	130	25	23,0	
							130	10/2	2,50				
							130	10/3	1,10				
							130	10/4	0,75				
Otricoli	1.966	2.000	60	3,50	2,50	1,0	138	32/1	2,50	138	34	1,0	
Parrano	1.320	1.300	210	3,20	1,20	2,0	130	4/1	1,20	130	21	2,0	
Penna in Teverina	1.050	1.100	60	2,70	0,70	2,0	137	28/1	0,70	138	32/VI	2,0	
Polino	411	500	—	1,30	0,30	1,0	138	25/1	0,30	138	30	1,0	
Porano	1.297	1.300	60	3,00	2,00	1,0	130	11/1	2,00	130	26	1,0	
San Gemini	3.512	3.600	1.140	9,50	1,50	8,0	138	20/1	1,50	138	32/VI	8,0	
San Venanzo	3.870	4.000	180	7,94	1,94	6,0	130	5/1	1,20	131	18/19	6,0	
								altn	0,74				
Stroncone	4.143	4.145	570	10,65	12,65	—	138	30/1	1,50	—	—	—	
							130	30/2	0,93				
							138	30/3	10,00				
								altri	0,22				
Terni	95.072	169.000	21.410	670,50	194,50	476,0	138	21/1	118,00	138	32/VI	476,0	
							138	21/2	40,00				
							138	21/3	35,00				
							138	30/2	1,50				

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione dell'UMBRIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	115	1	**Sorgenti sparse Val di Monte (San Giustino)**	764	3,0	San Giustino	115	PG	1	3,0	
2	115	2	**Pozzi Fighille e Pistrino (Citerna)**	294	6,0	Citerna	115	»	2	6,0	
3	115	3	**Sorgente Fonte Maio (Pietralunga)**	721	14,0	Pietralunga	115	»	5	14,0	
4	115	4	**Sorgenti località Prato (Monte Santa Maria Tiberina)**	345	2,0	Monte Santa Maria Tiberina	115	»	3	2,0	
5	115	5	**Invaso Carpina (Montone)**	331	122,0	Città di Castello	115	»	4	90,0	
						Montone	115	»	7	6,0	
						Umbertide	122	»	10	26,0	
5-a	116	6	**Sorgenti Raggio (Gubbio)**	420	26,0	Umbertide	122	»	10	26,0	Alternativa parziale allo schema 5
6	116	6	**Sorgenti Raggio (Gubbio)**	420	37,0	Gubbio	116	»	8	37,0	
8	122	8	**Pozzi Pian di Marte (Lisciano Niccone)**	325	2,0	Lisciano Niccone	122	»	13	2,0	
7/10	116	7	**Sorgente Scirca (Sigillo)**	582	60,0	Valfabbrica	123	»	21	7,0	
	123	10	**Sorgente Rumore (Gualdo Tadino)**	471	74,0	Perugia	122	»	20	127,0	
7/10-a	123	12	**Sorgente Boschetto (Nocera Umbra)**	555	175,0						Alternativa allo schema 7/10
15/18	123	15	**Sorgenti San Giovenale (Nocera Umbra)**	468	248,0						
	131	18	**Sorgente Rasiglia (Foligno)**	660	410,0	Cannara	131	»	33	8,0	
						Assisi	123	»	24	40,0	
						Bastia	123	»	23	25,0	
						Bettona	123	»	29	9,0	
						Torgiano	122	»	28	9,0	
						Deruta	130	»	32	17,0	
						Perugia	122	»	20	459,0	
						Corciano	122	»	19	4,0	
						Magione	122	»	18	21,0	
						Passignano sul Trasimeno	122	»	16	11,0	
						Tuoro sul Trasimeno	122	»	15	11,0	
						Castiglione del Lago	122	»	17	44,0	
16	123	16	**Sorgente Bagnara (Nocera Umbra)**	640	3,0	Nocera Umbra	123	»	22	3,0	

Segue Regione dell'UMBRIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
18/19	131	18	Sorgente Rasiglia (Foligno)	660	44,0	Collazzone	130	PG	37	6,0	
	131	19	Sorgente Alzabove (Foligno)	648	54,0	Marsciano	130	»	36	29,0	
						San Venanzo	130	TR	5	6,0	
						Fratta Todina	130	PG	40	5,0	
						Monte Castello di Vibio	130	»	45	5,0	
						Todi	130	»	50	38,0	
						Massa Martana	131	»	51	9,0	
18/19 a	130	21	Sorgente Pian delle Selve (San Venanzo)	456	6,0	San Venanzo	130	TR	5	6,0	Alternativa parziale allo schema 18/19
21	130	21	Invaso Ripignolo (Montegabbione)	355	65,0	Fabro	130	»	3	2,0	
						Parrano	130	»	4	2,0	
						Ficulle	130	»	7	1,0	
						Allerona	130	»	6	4,0	
						Montegabbione	130	»	2	2,0	
						Monteleone d'Orvieto	130	»	1	5,0	
						Città della Pieve	130	PG	30	23,0	
						Piegaro	130	»	31	13,0	
						Paciano	122	»	26	4,0	
						Panicale	122	»	27	9,0	
21-a_1	130	21″	Sorgente Le Mandriole (Parrano)	556	2,0	Parrano	130	TR	4	2,0	Alternativa parziale allo schema 21
21-a_2	130	23′	Sorgente Castel di Fiori (Ficulle)	523	5,0	Ficulle	130	»	7	1,0	Idem
21-a_3	130	23″	Sorgenti Case Nuove e S. Pietro (Allerona)	565	4,0	Allerona	130	»	6	4,0	Idem
21-a_4	130	19′	Sorgenti Morracce e Parrino (Montegabbione)	528	2,0	Montegabbione	130	»	2	2,0	Idem
22	131	22	Sorgente Argentina (Sellano)	562	167,0	Spoleto	131	PG	52	167,0	
23	131	23	Sorgente Clitunno (Campello sul Clitunno)	230	2,0	Campello sul Clitunno	131	»	48	2,0	
23-a	131	22	Sorgente Argentina (Sellano)	562	2,0	Campello sul Clitunno	131	»	48	2,0	Alternativa allo schema 23
25	130	25	Sorgente Sugano I (Orvieto)	358	28,0	Orvieto	130	TR	10	23,0	
						Baschi	130	»	12	5,0	
25-a	130	27	Sorgente Tor Schiavone (Baschi)	263	5,0	Baschi	130	»	12	5,0	Alternativa allo schema 25
26	130	26	Sorgente Sugano II (Orvieto)	365	1,0	Porano	130	»	11	1,0	

Segue **Regione dell'UMBRIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
26/*a*	130	25′	**Sorgente Botte dell'acqua (Porano)** . .	444	1,0	Porano	130	TR	11	1,0	Alternativa allo schema 26
28	132	28	**Sorgente Pescia (Norcia)**	1.249	13,0	Cascia	132	PG	57	13,0	
29	138	29	**Sorgente Peschiera (Arrone)**	254	2,6	Arrone	138	TR	24	2,0	
30	138	30	**Sorgente Acquaviva (Polino)**	1.128	1,0	Polino	138	»	25	1,0	
32/VI	138	VI	**Sorgente Pacce (Morro Reatino)**	254	91,0	San Gemini	138	»	20	8,0	
	138	32	**Lago Piediluco (Terni)**	367	452,0	Montecastrilli	138	»	15	9,0	
						Acquasparta	131	»	13	8,0	
						Terni	138	»	21	476,0	
						Narni	138	»	29	8,0	
						Amelia	137	»	19	20,0	
						Penna in Teverina	137	»	28	2,0	
						Attigliano	137	»	26	1,0	
						Lugnano in Teverina	137	»	18	3,0	
						Alviano	137	»	17	2,0	
						Guardea	137	»	16	3,0	
						Montecchio	137	»	14	3,0	
32/VI a_1	138	33	**Sorgente Brecciaro (Narni)**	115	8,0	Narni	138	»	29	8,0	Alternative parziali allo schema 32/VI
32/VI a_2	138	29	**Pozzi locali (San Gemini)**	337	8,0	San Gemini	138	»	20	8,0	Idem
32/VI a_3	138	28′	**Sorgente Quadrelli (Montecastrilli)** . . .	320	9,0	Montecastrilli	138	»	15	9,0	Idem
32/VI a_4	138	27″	**Sorgente Sismano (Montecast.)**	439	2,0	Montecastrilli	138	»	15	9,0	Idem
32/VI a_5	138	28″	**Sorgente Santa Restituta (Montecastrilli)**	455	1,2	Montecastrilli	138	»	15	9,0	Idem
32/VI a_6	131	27′	**Sorgenti Canaine (Acquasparta)**	343	8,0	Acquasparta	131	»	13	8,0	Idem
32/VI a_7	131	27‴	**Sorgente Matassa (Spoleto)**	424	4,0	Acquasparta	131	»	13	4,0	Idem
32/VI a_8	137	33′	**Pozzo località Valle (Attigliano)**	61	1,0	Attigliano	137	»	26	1,0	Idem
34	138	34	**Sorgente Jorio (Otricoli)**	90	1,0	Otricoli	138	»	31	1,0	
13	123	13′	**Caldognola**	470	326,0						Invasi di reintegro agli schemi 15/18 e 18/19 per usi irrigui per la durata di 100 giorni.
15	123	15′	**Valle Mosciano**	496	197,0						
15	123	15″	**Sant'Anna**	420	232,0						

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione del Lazio — **Provincia di VITERBO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 — DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquapendente	6.783	7.122	560	11,7	13,5	—	129	31	12,5	—	—	—	
							129	2	1,0				
Arlena di Castro	984	1.033	—	1,4	2,0	—	136	31	2,0	—	—	—	
Bagnoregio	4.444	4.666	450	6,3	(1) 9,5	—	—	—	—	137	7	(2) 10,0	(1) Disponibilità attuale ad esaurimento. (2) Riserva di sicurezza. Vedi anche alternativa (schema 8-*bis*).
Barbarano Romano	1.100	1.155	—	2,0	1,5	0,5	143	50	2,0	—	—	—	Potenziamento.
Bassano Romano	3.350	3.518	500	5,4	12,0	—	143	57	12,0	—	—	—	
Bassano in Teverina	1.311	1.376	—	1,8	3,0	—	137	28	3,0	—	—	—	
Blera	3.296	3.461	—	4,8	5,0	—	143	45	5,0	—	—	—	
Bolsena	4.246	4.458	1.900	10,4	7,0	3,4	137	7	3,0	137	7	8,0	Vedi anche alternativa (schema 7-*bis*); 4 l/sec ad esaurimento.
Bomarzo	1.993	2.093	20	2,8	4,5	—	137	26	3,0	—	—	—	
							137	27	1,5				
Calcata	698	733	—	1,0	1,5	—	143	59	1,5	—	—	—	
Canepina	3.025	3.176	40	4,2	4,0	0,2	137	36	4,0	137	67	1,0	Riserva di sicurezza.
Canino	5.147	11.501	30	25,1	10,8	14,3	136	31	4,3	136	11	15,0	Riserva di sicurezza.
							136	23	6,5				
Capodimonte	2.034	2.135	230	3,8	4,0	—	136	31	4,0	—	—	—	
Capranica	4.024	4.225	58	5,6	8,0	—	143	51	8,0	—	—	—	
Caprarola	5.209	5.469	42	12,4	12,0	0,4	143	40	12,0	—	—	—	
Carbognano	2.147	2.254	20	3,1	5,0	—	143	41	5,0	—	—	—	
Castel Sant'Elia	1.589	1.668	60	2,3	5,0	—	143	53	5,0	—	—	—	
Castiglione in Teverina	2.320	2.436	10	3,0	(1) 5,0	—	—	—	—	137	7	(2) 5,0	(1) Disponibilità attuale ad esaurimento. (2) Riserva di sicurezza.
Celleno	1.290	1.355	—	1,6	2,0	—	—	—	—	137	7	2,0	Disponibilità ad esaurimento.
Cellere	2.058	2.160	—	3,0	4,9	—	136	31	4,7	—	—	—	
							136	19	0,2				
Civitacastellana	12.957	28.812	1.220	75,1	37,0	38,1	143	48	37,0	143	67	38,0	
Civitella d'Agliano	2.429	2.550	—	3,0	7,0	—	—	—	—	137	7	7,0	Disponibilità attuale ad esaurimento.
Corchiano	2.170	2.278	20	2,8	11,0	—	137	43	11,0	—	—	—	
Fabbrica di Roma	3.371	3.540	100	4,6	8,0	—	137	42	8,0	—	—	—	
Faleria	1.418	1.490	—	2,0	3,0	—	143	55	3,0	—	—	—	
Farnese	2.480	2.604	—	3,6	4,5	—	136	13	4,5	—	—	—	
Gallese	3.010	4.555	180	5,9	12,5	—	137	37	12,5	—	—	—	
Gradoli	2.179	2.288	—	3,1	4,9	—	136	31	4,9	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Graffignano	2.618	2.748	—	3,3	4,0	—	—	—	—	137	7	4,0	Disponibilità attuale ad esaurimento.
Grotte di Castro	4.042	4.244	—	5,8	4,0	1,8	—	—	—	129	0	6,0	Disponibilità attuale ad esaurimento.
Ischia di Castro	3.013	3.163	—	4,2	6,7	—	136	31	6,7	—	—	—	
Latera	1.709	1.794	—	2,4	3,7	—	136	31	3,7	—	—	—	
Lubriano	1.171	1.230	—	1,4	2,5	—	—	—	—	137	7	2,5	Disponibità attuale ad esaurimento. Riserva di sicurezza.
Marta	3.302	3.467	350	6,7	7,0	—	136	31	7,0	—	—	—	
Montalto di Castro	6.105	25.000	2.360	70,1	21,1	49,0	136	38	12,0	136	39	52,9	Maggiorazione di portata per necessità turistiche.
							136	—	9,1				
Montefiascone	12.054	12.656	700	27,5	24,0	3,5	137	31	20,0	137	B1	4,0	Riserva di sicurezza.
							137	22	4,0				
Monteromano	2.082	2.186	200	3,9	5,0	—	142	39	5,0	—	—	—	
Monterosi	986	1.035	—	1,4	1,5	—	143	58	1,5	—	—	—	
Nepi	4.443	4.465	80	7,4	15,0	—	143	53	15,0	—	—	—	
Onano	2.283	2.397	—	3,3	5,0	—	129	—	5,0	—	—	—	Dall'acq.to del Fiora.
Oriolo Romano	2.017	2.117	80	3,7	4,0	—	143	60	4,0	—	—	—	
Orte	8.186	8.595	60	13,8	14,0	—	137	29	14,0	—	—	—	
Piansano	2.486	2.610	—	3,6	6,0	—	136	31	6,0	—	—	—	
Proceno	1.509	1.584	—	1,8	4,0	—	129	31	4,0	—	—	—	
Ronciglione	6.406	6.726	170	14,9	20,0	—	143	47	20,0	—	—	—	
San Lorenzo Nuovo	2.082	2.186	70	3,6	4,4	—	129	31	4,4	—	—	—	
Soriano nel Cimino	8.048	8.450	2.260	21,2	9,5	11,7	137	32	9,5	137	67	12,5	Maggiorazione di portata per necessità turistiche.
Sutri	2.232	3.393	10	4,5	10,0	—	143	52	10,0	—	—	—	
Tarquinia	11.840	23.085	4.000	65,1	65,1	—	142	49	65,1	—	—	—	
Tessennano	771	809	—	1,1	1,7	—	136	31	1,7	—	—	—	
Tuscania	7.418	11.654	70	31,8	42,3	—	136	30	42,3	—	—	—	
Valentano	3.218	3.379	20	4,7	7,9	—	136	31	7,9	—	—	—	
Vallerano	2.352	2.470	—	3,3	0,6	2,7	137	35	0,6	137	67	3,5	Riserva di sicurezza.
Vasanello	2.837	2.978	—	4,0	4,0	—	137	36	4,0	—	—	—	
Vejano	1.845	1.937	10	2,7	2,5	0,2	143	56	2,5	—	—	—	
Vetralla	9.620	10.101	100	12,7	50,3	—	143	39	50,3	—	—	—	
Vignanello	5.691	5.975	80	10,3	8,0	2,3	137	36	8,0	137	67	3,0	Riserva di sicurezza.
Villa San Giovanni in Tuscia	1.211	1.271	10	1,8	1,5	0,3	143	46	1,5	—	—	—	
Viterbo	50.047	90.000	4.516	283,3	141,9	141,4	137	31	141,9	137	11	26,6	Vedi anche alternativa (schema 54) di 110,0 l/sec. l'ulteriore integrazione di 5,0 l/sec. verrà reperita con potenziamento.
										137	7	115,0	
Vitorchiano	2.176	2.284	150	3,7	8,5	—	137	22	5,0	—	—	—	
							137	26	3,5				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Accumoli	1.893	1.987	100	5,2	9,5	—	132	1	9,55	—	—	—	
Amatrice	4.918	5.163	2.900	14,8	33,3	—	139	3	33,3	—	—	—	
Antrodoco	4.165	4.373	200	7,6	9,0	—	139	22	9,0	—	—	—	Si riserva la quantità di l/sec. 4,25 (come da Elenco Acque da riservare, schema 25 bis) anche se già in uso.
Ascrea	707	742	100	2,0	8,0	—	145	65	8,0	—	—	—	Potenziamento esistente acquedotto.
Belmonte in Sabina	864	907	100	1,4	1,2	0,2	144	37	1,4	—	—	—	
Borbona	1.536	1.613	300	3,3	4,5	—	139	10	4,5	—	—	—	
Borgorose	6.434	6.755	200	17,6	17,4	0,2	145	63	17,4	—	—	—	
Borgovelino	760	798	1.400	4,9	2,7	2,2	139	21	2,7	139	25-*bis*	1,4	
Cantalice	2.909	3.054	1.700	6,5	0,3	6,2	—	—	—	138 138	30 20-*ter*	3,0 3,5	Disponibilità attuale ad esaurimento.
Cantalupo	1.291	1.355	300	2,6	2,6	—	144	34	2,6	—	—	—	
Casaprota	1.018	1.069	200	2,9	3,0	—	144	48	3,0	—	—	—	
Casperia	1.352	1.419	100	3,2	5,3	—	138	30	5,3	—	—	—	
Castel di Tora	584	613	250	2,0	2,6	—	145	59	2,6	—	—	—	
Castelnuovo di Farfa	1.297	1.361	200	3,6	4,2	—	144	52	4,2	—	—	—	
Castel Sant'Angelo	1.594	1.673	150	4,2	2,7	1,5	139	20	2,7	139	25-*bis*	5,0	Riserva di sicurezza.
Cittaducale	4.887	5.131	1.300	14,8	11,2	3,6	138	19	11,2	138	25-*bis*	8,9	Riserva di sicurezza.
Cittareale	1.118	1.173	400	3,3	9,2	—	139	2	9,2	—	—	—	
Collalto Sabino	1.033	1.084	300	2,4	2,1	0,3	145	73	2,1	—	—	—	Potenziamento esistente acquedotto.
Colle di Tora	573	601	300	2,1	5,0	—	144	58	5,0	—	—	—	
Collegiove	506	531	—	0,9	1,2	—	145	67	1,2	—	—	—	
Collevecchio	2.023	2.124	300	3,8	4,8	—	138	27	4,8	—	—	—	
Colli sul Velino	683	717	—	1,5	2,7	—	138	11	2,7	—	—	—	
Concerviano	819	860	100	1,5	1,8	—	145	38	1,8	—	—	—	
Configni	891	935	—	2,0	2,3	—	138	14	2,3	—	—	—	
Contigliano	3.318	3.484	500	6,1	8,5	—	138	17	8,5	—	—	—	
Cottanello	1.008	1.058	300	2,1	2,7	—	138	15	2,7	—	—	—	
Fara in Sabina	6.838	11.575	600	22,9	18,5	4,4	144	53	18,5	144	60	15,0	Poichè 10 l/sec. verranno presi al Genio Militare l'assegnazione futura sarà di 15 l/sec.
Fiamignano	3.492	3.667	300	6,5	8,1	—	145	51	8,1	—	—	—	
Forano	2.369	2.937	500	5,6	7,5	—	144	32	7,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Frasso Sabino	611	641	400	1,9	1,5	0,4	144	56	1,9	—	—	—	Potenziamento acquedotto esistente
Greccio	1.591	1.670	600	5,0	12,0	—	138	16	12,0	—	—	—	
Labro	558	585	100	1,5	3,0	—	138	5	3,0	—	—	—	
Leonessa	4.451	4.673	700	12,2	23,0	—	139	4	23,0	—	—	—	
Longone Sabino	1.363	1.431	260	4,0	4,5	—	145	42	4,5	—	—	—	
Magliano Sabino	4.348	4.565	1.000	8,8	9,0	—	138	23	9,0	—	—	—	
Marcetelli	629	660	200	1,6	1,7	—	145	61	1,7	—	—	—	
Micigliano	427	448	300	1,7	4,0	—	139	13	4,0	—	—	—	
Mompeo	757	794	300	1,7	1,5	0,2	144	47	1,7	—	—	—	Potenziamento acquedotto esistente
Montasola	545	572	—	0,7	1,2	—	138	26	1,2	—	—	—	
Montebuono	1.381	1.450	300	3,8	6,7	—	138	24	6,7	—	—	—	
Monteleone Sabino	1.473	1.546	300	3,1	2,5	0,6	144	57	2,5	144	105/1	1,0	
Montenero Sabino	541	568	380	1,8	10,0	—	144	40	10,0	—	—	—	
Monte San Giovanni	810	850	330	1,8	2,0	—	144	36	2,0	—	—	—	
Montopoli in Sabina	3.370	3.538	350	8,8	12,6	—	144	45	12,6	—	—	—	
Morro Reatino	552	579	200	1,6	3,0	—	138	6	3,0	—	—	—	
Nespolo	529	555	200	1,4	1,7	—	145	70	1,7	—	—	—	
Orvinio	880	924	180	1,9	2,0	—	144	71	2,0	—	—	—	
Paganico Sabino	435	456	300	1,7	6,0	—	145	66	6,0	—	—	—	
Pescorocchiano	5.802	6.092	250	10,3	10,2	0,1	145	62	10,2	—	—	—	
Petrella Salto	3.581	3.760	240	6,5	7,2	—	145	43	7,2	—	—	—	
Poggio Bustone	2.196	2.306	400	4,4	5,0	—	138	8	5,0	—	—	—	
Poggio Catino	1.185	1.244	300	2,5	3,0	—	138	39	3,0	—	—	—	
Poggio Mirteto	4.246	4.458	700	11,9	12,0	—	144	44	12,0	—	—	—	
Poggio Moiano	2.190	2.299	200	4,1	9,0	—	144	64	9,0	—	—	—	
Poggio Nativo	1.778	1.866	600	5,7	10,0	—	144	55	10,0	—	—	—	
Poggio San Lorenzo	601	631	280	1,6	2,0	—	144	49	2,0	—	—	—	
Posta	1.514	1.589	400	4,3	14,5	—	139	9	14,5	—	—	—	
Pozzaglia Sabina	1.193	1.252	160	2,5	1,6	0,9	145	69	1,6	145	112	1,0	
Rieti	35.441	50.017	33.000	208,0	112,0	96,0	138	18	20,0	138 139	20-*bis* 9-*bis* 30	180,0 12,4 12,0	Vedi anche alternativa (schema 20 bis/A) 98,0 l/sec. a esaurimento Riserva di sicurezza.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rivodutri	1.441	1.513	200	4,1	6,3	—	138	7	6,3	—	—	—	
Roccantica	696	731	150	2,1	2,1	—	144	35	2,1	—	—	—	
Roccasinibalda	1.650	1.732	160	3,1	2,2	0,9	144	41	2,2	145	93-*bis*	1,0	
Salisano	681	715	250	1,5	2,0	—	144	46	2,0	—	—	—	
Scandriglia	2.304	2.419	280	4,6	5,4	—	144	68	5,4	—	—	—	
Selci	1.147	1.204	210	2,0	1,6	0,4	144	33	2,0	—	—	—	Potenziamento acquedotto esistente.
Stimigliano	1.738	2.466	600	5,3	5,1	0,2	144	31	5,1	—	—	—	
Tarano	1.479	1.552	—	2,3	3,3	—	144	28	3,3	—	—	—	
Toffia	844	886	150	2,6	3,5	—	144	54	3,5	—	—	—	
Torricella in Sabina	1.369	1.437	180	2,7	2,4	0,3	144	50	2,7	—	—	—	Potenziamento esistente acquedotto.
Torri in Sabina	1.637	1.718	240	4,3	4,4	—	138	29	4,4	—	—	—	
Turania	651	683	180	1,5	2,0	—	145	72	2,0	—	—	—	
Vacone	349	366	80	0,9	1,0	—	138	25	1,0	—	—	—	
Varco	561	589	200	1,9	7,0	—	145	60	7,0	—	—	—	

Regione del Lazio **Provincia di ROMA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Affile	2.001	2.101	530	4,7	4,0	0,7	151	105	4,0	151	105 VS	1,0	
Agosta	1.579	1.658	200	3,2	3,7	—	151	59	3,7	—	—	—	
Albano Laziale	19.659	47.000	3.000	157,5	45,5	112,0	150	104 105	16,5 29,0	150	156	112,0	Vedi anche alternative (schemi 156/1 e 100/bis)
Allumiere	4.029	4.230	500	8,4	4,7	3,7	142	9	4,7	142	121	4,0	
Anguillara Sabazia	3.296	6.363	950	19,2	5,8	13,4	143	31	5,8	143	94-*bis*	14,0	
Anticoli Corrado	1.109	1.164	350	2,7	3,6	—	145	52	3,6	—	—	—	
Anzio	15.889	55.000	40.800	260,0	160,0	100,0	158	114	160,0	158	F 2/V	100,0	
Arcinazzo Romano	1.706	1.791	3.975	11,0	10,5	0,5	151	105	10,5	151	105VS	0,5	
Ariccia	7.942	14.076	4.000	53,1	34,0	19,1	150	104 105	8,0 26,0	150	156	19,0	Vedi anche alternative (schemi 156/1 e 100/bis)
Arsoli	1.731	1.818	350	4,8	5,0	—	145	45	5,0	—	—	—	
Artena	7.902	11.076	—	20,8	13,0	7,8	150	105	11,0	150	166-*bis* 105 NS	3,0 7,0	2 l/sec. della disponibilità ad esaurimento.
Bellegra	3.400	3.570	200	7,9	5,0	2,9	151	105	5,0	151	105 VS	3,0	
Bracciano	8.209	17.663	2.000	62,4	15,0	47,4	143	23	15,0	143	122	48,0	
Camerata Nuova	767	805	170	2,5	3,0	—	145	55	3,0	—	—	—	
Campagnano	4.005	4.205	410	11,7	15,0	—	143	16	15,0	—	—	—	
Canterano	590	619	340	1,8	1,0	0,8	151	105	1,0	151	105 VS	1,0	
Canale Monterano	2.018	2.119	300	5,4	5,0	0,4	143	14	5,0	—	—	—	
Capena	2.358	3.149	250	5,8	3,6	2,2	144	66	3,6	144	60	2,0	
Capranica Prenestina	810	850	1.500	4,6	4,0	0,6	151	105	4,0	151	105 NS	1,0	
Carpineto Romano	5.614	5.895	200	14,0	10,0	4,0	159	105	10,0	159	224-*bis* 105 NS	3,0 1,0	
Casape	1.253	1.316	1.350	5,2	2,5	2,7	150	105	1,5	150	105 NS	3,5	1 l/sec. delle disponibilità ad esaurimento.
Castel Madama	4.509	5.703	1.050	15,5	10,0	5,5	150	105	7,0	150	105 NS	9,0	3 l/sec. delle disponibilità ad esaurimento.
Castel Gandolfo	4.395	9.820	4.400	37,5	16,5	21,0	150	98-105	10,0	150	156	28,0	Vedi anche alternative (schemi 156/1 e 100/bis) 6,5 l/sec. ad esaurimento.
Castelnuovo di Porto	2.136	2.243	300	5,1	4,5	0,6	144	25	4,5	144	60	1,0	
Castel San Pietro	688	730	100	1,3	1,0	0,3	150	105	1,0	—	—	—	Potenziamento dal N. Simbrivio.
Cave	6.518	9.274	9.000	37,7	13,5	24,2	150	105	11,0	150	105 VS 166-*bis*	2,0 25,0	2,5 l/sec. della disponibilità ad esaurimento.
Cerreto Laziale	1.076	1.130	100	2,2	2,5	—	151	105	2,0	—	—	—	0,5 l sec. ad esaurimento
Cervara di Roma	743	780	250	1,8	0,8	1,0	151	54	0,8	151	144	2,0	Riserva di sicurezza
Cerveteri	10.909	50.000	35.500	206,0	25,0	181,0	149	46	25,0	140	121	181,0	
Ciciliano	1.172	1.231	550	3,2	3,0	0,2	150	105	3,0	—	—	—	
Cineto Romano	700	735	110	2,1	4,3	—	145	43	4,3	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						*NOTE*
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Civitavecchia	38.138	85.137	13.000	346,0	208,0	138,0	142	22	208,0	142	121	138,0	
Civitella San Paolo	1.475	1.549	150	2,8	2,1	0,7	144	66	2,1	144	60-*ter*	1,0	
Colleferro	15.009	50.000	3.000	145,0	24,0	121,0	151	101	10,0	151	170	135,0	14 l/sec. della disponibilità ad esaurimento.
Colonna	1.918	4.644	600	10,0	5,0	5,0	150	88	5,0	150	88	5,0	
Fiano Romano	2.764	3.345	200	5,4	4,1	1,3	144	66	4,1	144	60	1,0	
Filacciano	536	563	90	1,1	0,7	0,4	144	66	0,7	144	60	1,0	
Formello	2.067	6.393	600	15,6	3,0	12,6	143	66	3,0	143	60	12,0	
Frascati	15.793	31.054	37.000	178,0	70,0	108,0	150	88	35,0	150	156 166-*ter*	103,0 40,0	Vedi anche alternative (schemi 156/1 e 100/bis) 35,0 l/sec. ad esaurimento
Gallicano	2.206	2.634	—	4,2	3,5	0,7	150	105	3,5	150	105 NS	0,5	
Gavignano	1.835	1.927	8.000	15,0	3,5	11,5	151	105	3,5	151	105 NS 170	1,5 10,0	
Genazzano	4.836	5.078	1.050	12,0	11,0	1,0	—	—	—	151	105 NS	12,0	Disponibilità ad esaurimento
Genzano di Roma	12.727	26.120	4.000	95,8	36,0	59,8	150	104 105	10,0 26,0	150	156	60,0	Vedi anche alternative (schemi 156/1 e 100/bis)
Gerano	1.376	1.445	100	2,8	2,5	0,3	151	105 NS	2,5	151	105 NS	0,5	
Gorga	1.068	1.121	—	1,9	2,5	—	159	105	2,0	—	—	—	0,5 l/sec. ad esaurimento.
Grottaferrata	8.549	27.657	3.750	95,9	56,5	39,4	150	92	31,0	150	156	65,0	25,5 l/sec. della disponibilità ad esaurimento. Vedi anche alternative (schemi 156/1 e 100/bis)
Guidonia Montecelio	22.205	65.000	4.500	165,0	15,5	149,5	150	47	15,5	144	60	150,0	
Jenne	1.011	1.061	—	1,8	3,0	—	151	48	3,0	—	—	—	
Labico	1.964	2.062	200	4,9	3,0	1,9	150	105	3,0	150	105 VS	2,0	
Lanuvio	4.498	10.073	8.000	39,8	19,5	20,3	150	105 104	16,5 3,0	150	105 NS F 2/IV	0,5 20,0	
Licenza	1.272	1.336	350	2,9	1,5	1,4	144	35	1,5	144	132	2,0	Riserva di sicurezza.
Magliano Romano	1.103	1.064	80	2,0	2,0	—	143	17	2,0	—	—	—	
Mandela	662	695	280	1,8	4,5	—	144	42	4,5	—	—	—	
Manziana	2.844	3.625	730	7,9	8,5	—	143	15	8,5	—	—	—	
Marano Equo	918	964	95	1,8	2,8	—	151	53	2,8	—	—	—	
Marcellina	3.858	4.497	550	11,0	7,0	4,0	144	47	7,0	144	60	4,0	
Marino	30.374	73.310	2.000	251,7	55,5	196,2	150	96	16,0	150	156	236,0	Vedi anche alternative (schemi 156/1 e 100/bis) 39,5 l/sec. della disponibilità ad esaurimento.
Mazzano Romano	1.486	1.547	350	4,8	5,0	—	143	6	5,0	—	—	—	
Mentana	10.564	38.000	3.800	97,3	8,0	89,3	144	47	8,0	144	60	89,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
		Residenti	Fluttuanti				DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
							Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Montecompatri	5.575	8.430	8.000	44,6	33,5	11,1	150	105	31,0	150	157-*bis* 105 NS	2,5 10,5	2,5 l/sec. della disponibilità ad esaurimento.
Monteflavio	1.371	1.866	250	4,8	1,1	3,7	144	27 110	1,1 2,0	144	60	3,6	
Montelanico	2.062	2.165	900	5,4	6,0	—	159	110 105	2,0 4,0	—	—	—	
Montelibretti	4.285	5.636	400	12,1	8,5	3,6	144	47	8,5	144	60	3,6	
Monteporzio Catone	3.367	5.447	4.000	17,7	9,0	8,7	150	88	9,0	150	88	9,0	
Monterotondo	15.674	38.000	3.600	95,7	65,0	30,7	144	47	65,0	144	60	30,5	
Montorio Romano	1.811	1.902	70	3,4	3,9	—	144	47	3,9	—	—	—	
Moricone	1.964	2.062	80	3,7	3,0	0,7	144	47	3,0	144	60	1,0	
Morlupo	2.911	3.057	480	7,6	6,2	1,4	144	18	6,2	144	60	1,0	
Nazzano	1.235	1.297	400	2,7	1,9	0,8	144	66	1,9	144	60	1,0	
Nemi	1.342	1.621	5.000	13,4	7,2	6,2	150	105 NS 104	4,5 2,7	150 150	105 NS 156	2,0 4,0	Vedi anche alternative (schemi 156/1. e 100-*bis*)
Nerola	1.457	1.530	90	4,0	5,2	—	144	47	5,2	—	—	—	
Nettuno	18.620	51.000	22.000	210,0	50,0	160,0	158	114	50,0	158	F 2/V	160,0	
Olevano Romano	6.281	6.595	4.000	21,5	12,0	9,5	151	150	12,0	151	170 105 VS	5,0 5,0	
Palestrina	10.307	18.804	2.700	51,0	29,0	22,0	150	88 105 NS 105 VS	5,0 18,0 6,0	150	166	22,0	
Palombara Sabina	6.282	7.602	400	17,4	11,5	5,9	144	47	11,5	144	60	6,0	
Pisoniano	1.511	1.587	150	3,1	3,0	0,1	151	105	2,0	151	105 NS	1,0	1,0 l/sec. della disponibilità ad esaurimento.
Percile	499	524	95	1,0	1,5	—	144	28	1,5	—	—	—	
Poli	1.894	1.990	1.000	6,8	3,5	3,3	150	105	1,5	150	105 NS	5,5	2,0 l/sec. della disponibilità ad esaurimento.
Pomezia	10.587	89.000	155.000	579,3	41,0	538,3	—	—	—	150 150	F 2/I 156	540,0 40,0	Disponibilità ad esaurimento. Vedi anche alternative (schemi 156/1 e 100-*bis*)
Ponzano Romano	1.021	1.072	60	1,8	1,7	0,1	144	66	1,7	—	—	—	
Riano	2.510	7.235	500	15,5	3,5	12,0	144	33	3,5	144	60	12,0	
Rignano Flaminio	2.625	5.461	450	9,7	3,6	6,1	144	7	3,6	144	60	6,0	
Riofreddo	828	1.063	230	2,3	2,5	—	145	36	2,5	—	—	—	
Rocca Canterano	580	609	—	1,0	1,5	—	151	105	1,5	—	—	—	
Rocca di Cave	594	624	800	3,0	2,0	1,0	150	105	2,0	150	105 NS	1,0	
Rocca di Papa	7.588	14.000	8.000	60,7	36,0	24,7	150	105	34,0	150	156	27,0	2,0 l/sec. della disponibilità ad esaurimento. Vedi anche alternative (schema 156/1. e 100-*bis*)
Rocca Giovine	310	326	50	0,7	2,9	—	144	41	2,9	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rocca Priora	4.054	7.740	13.300	44,2	22,5	21,7	150	88	2,0	150	105 NS	21,5	
								105	20,5				
Rocca Santo Stefano	1.486	1.560	—	2,4	2,5	—	151	105	2,5	—	—	—	
Roiate	1.151	1.208	—	2,1	2,0	0,1	151	105	2,0	—	—	—	
Roma	2.188.160	5.267.000	350.000	45.510,0	22.600,0	22.910,0	143	66/1	1.800,0	149	121	2.561,0	Ved anche alternative schemi 156/1 e 100/bis
							139	66/2	9.000,0	150	156	9.730,0	
							150	66/3	3.300,0	149	94-*bis*	1.707,0	
							144	66/4	4.000,0	150	140-*ter*	500,0	
							151	66/5	4.500,0	150	60	4.645,0	
										139	60	3.460,0	
Roviano	1.460	1.533	300	3,1	2,5	0,6	145	44	3,1	—	—	—	Potenziamento acquedotti esistenti.
Sacrofano	1.756	2.741	60	4,8	3,5	1,3	143	24	3,5	143	60	1,0	
Sambuci	719	755	2.550	7,9	2,5	5,4	150	105	2,0	150	105 NS	6,0	0,5 l/sec. della disponibilità ad esaurimento.
San Gregorio	1.768	1.860	—	4,2	3,0	1,2	150	105	1,5	150	105 NS	2,5	1,5 l/sec. della disponibilità ad esaurimento.
San Polo dei Cavalieri	1.460	1.533	380	3,4	2,0	1,4	144	49	2,0	144	60	1,5	
Santa Marinella	6.247	15.079	7.000	62,5	55,0	7,5	142	37	55,0	142	121	8,0	
Sant'Angelo Romano	1.878	1.972	30	3,4	4,0	—	144	47	4,0	—	—	—	
Sant'Oreste	2.581	2.710	120	4,8	4,0	0,8	144	66	4,0	144	60	1,0	
San Vito Romano	3.895	4.090	6.000	19,9	14,5	5,4	151	105	13,0	151	105 NS	7,0	1,5 l/sec. della disponibilità ad esaurimento.
Saracinesco	180	189	100	0,5	1,5	—	145	51	1,5	—	—	—	
Segni	8.648	9.080	12.500	48,4	21,0	27,4	151	105	21,0	151	105 NS	7,0	
											170	21,0	
Subiaco	8.595	9.025	790	21,1	16,0	5,1	151	70	16,0	151	143-*bis*	5,0	
Tivoli	34.067	83.081	3.300	266,7	80,0	186,7	150	56	80,0	150	156	187,0	Vedi anche schema 156/1.
Tolfa	5.057	5.309	1.000	11,3	3,0	8,3	142	10	3,0	142	121	8,0	
Torrita Tiberina	1.019	1.070	40	1,8	1,7	0,1	144	66	1,7	—	—	—	
Trevignano Romano	2.021	3.569	400	6,8	8,0	—	143	11	8,0	—	—	—	
Vallepietra	916	962	1.150	3,7	3,0	0,7	151	7	3,7	—	—	—	Potenziamento.
Vallinfreda	591	593	60	1,1	1,8	—	145	29	1,8	—	—	—	
Valmontone	8.283	14.788	—	27,6	15,5	12,1	150	105	10,0	150	166-*bis*	18,0	5,5 l/sec. delle disponibilità ad esaurimento.
Velletri	40.053	84.322	3.000	224,4	140,5	83,9	150	105	140,5	150	F 2/II	67,0	
										150	105 NS	17,5	
Vicovaro	3.567	4.178	220	7,3	4,3	3,0	144	50	4,3	144	132	3,0	
Vivaro Romano	618	649	100	1,3	8,5	0,8	145	30	0,8	—	—	—	In corso di studio nuove risorse Potenziamento.
Zagarolo	8.380	15.006	11.000	52,0	18,0	34,0	150	88	18,0	150	88	22,0	
										150	157-*ter*	10,0	
										150	157-*bis*	2,0	

Regione del Lazio **Provincia di FROSINONE**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno drico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in suo l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquafondata	647	680	300	1,8	1,8	—	161	73	1,8	—	—	—	
Acuto	1.886	1.980	3.390	9,0	7,0	2,0	151	105 VS 7	(1) 6,5 2,5	—	—	—	(1) Distacco l/sec. 0,5 dal V. Simbrivio. Integrazione 2,5 l/sec. da Acquanera (adduttrice esistente).
Alatri	21.127	25.130	5.840	54,0	30,0	24,0	151	31	30,0	151	159-*ter*	24,0	
Alvito	4.127	4.333	330	7,5	7,5	—	152	18	7,5	—	—	—	
Amaseno	4.370	4.588	1.550	10,0	4,0	6,0	—	—	—	159	257	10,0	Vedi anche alternativa (schema n. 267); disponibilità ad esaurimento.
Anagni	15.139	18.277	18.000	75,0	30,0	45,0	151	105	(2) 25,5	151	170	49,5	(2) Distacco l/sec. 4,5 dal V. Simbrivio.
Aquino	3.810	4.643	—	6,8	6,3	0,5	152	73	6,3	160	259	0,5	
Arce	6.601	6.931	500	11,0	11,0	—	152	73	11,0	—	—	—	
Arnara	2.707	2.842	700	6,0	4,0	2,0	151	31	4,0	151	159-*ter*	2,0	
Arpino	8.381	8.800	—	12,5	14,0	—	152 160	73 35	10,0 4,0	—	—	—	
Atina	5.018	5.269	1.200	10,0	10,0	—	160	49	10,0	—	—	—	
Ausonia	3.126	3.282	100	5,0	5,0	—	152 160	73 90	4,0 1,0	—	—	—	
Belmonte Castello	874	918	250	2,0	2,0	—	152	73	2,0	—	—	—	
Boville Ernica	8.225	10.417	—	14,0	7,0	7,0	151	31	7,0	151	159-*ter*	7,0	
Broccostella	1.911	2.006	100	3,5	3,5	—	152	18	3,5	—	—	—	
Campoli Appennino	1.551	1.628	120	3,0	3,0	—	152	18	3,0	—	—	—	
Casalattico	660	693	370	1,5	1,5	—	152	73	1,5	—	—	—	
Casalvieri	4.242	4.475	—	6,5	6,5	—	152	73	6,5	—	—	—	
Cassino	21.105	34.628	11.000	90,0	46,0	44,0	160 160 161	73-*bis* 73 73	34,0 5,5 6,5	160	247	44,0	
Castelliri	2.906	3.051	500	6,0	3,0	3,0	—	—	—	151	171-*bis*	6,0	Disponibilità ad esaurimento.
Castelnuovo Parano	955	1.002	50	1,5	1,5	—	152	73	1,5	—	—	—	
Castrocielo	2.859	3.002	—	3,8	3,8	—	152	73	3,8	—	—	—	
Castro dei Volsci	5.321	5.587	—	7,0	3,5	3,5	152	73	3,5	159	258	3,5	
Ceccano	17.514	19.336	5.500	50,0	15,0	35,0	151	31	15,0	151	159-*ter*	35,0	
Ceprano	8.030	8.431	1.900	20,0	13,0	7,0	152 160	73 55	8,0 5,0	151	159-*ter*	7,0	
Cervaro	5.188	5.447	200	8,0	9,3	—	161 160 160	73 73 74	4,3 2,0 3,0	—	—	—	
Colfelice	1.753	1.841	200	3,0	3,0	—	152	73	3,0	—	—	—	
Collepardo	1.145	1.202	500	3,0	2,0	1,0	151	16	2,0	151	162	1,0	
Colle San Magno	1.715	1.801	—	3,0	3,0	—	152	73	3,0	—	—	—	
Coreno Ausonia	1.936	2.033	135	3,5	3,5	—	152	73	3,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile a 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Esperia	5.445	5.717	450	9,0	9,0	—	152	73	9,0	—	—	—	
Falvaterra	814	855	150	1,5	1,5	—	152	73	1,5	—	—	—	
Ferentino	15.794	16.584	15.000	66,0	33,0	33,0	151	31	31,0	—	—	—	
							151	7-*bis*	2,0	151	159-*ter*	33,0	
Filettino	788	827	3.500	9,0	6,0	3,0	151	1	6,0	151	149-*bis*	3,0	
Fiuggi	5.756	11.681	24.600	85,0	50,0	35,0	151	105	25,0	151	105 VS	7,0	
							151	7	(1) 14,0	—	—	—	(1) Distacco l/sec. 2,5 da Acquanera.
							151	7-*bis*	8,5	151	159-*bis*	30,5	
Fontana Liri	3.492	3.667	—	5,0	5,0	—	152	73	5,0	—	—	—	
Fontechiari	1.721	1.807	500	4,0	4,0	—	152	18	4,0	—	—	—	
Frosinone	31.155	100.000	5.000	280,0	60,0	220,0	151	31	60,0	151	159-*ter*	220,0	
Fumone	2.125	2.231	350	4,4	3,0	1,4	151	16	3,0	151	162	1,4	
Gallinaro	1.632	1.714	1.000	4,0	3,0	1,0	152	29	3,0	152	187-*bis*	1,0	
Giuliano di Roma	2.403	2.523	1.010	6,0	4,0	2,0	151	31	4,0	151	159-*ter*	2,0	
Guarcino	2.427	2.548	540	5,0	20,0	—	151	9	20,0	—	—	—	
Isola del Liri	12.118	12.724	5.600	35,0	22,0	13,0	152	73	22,0	152	180-*bis*	13,0	
Monte San Giovanni Campano	11.513	12.089	200	20,0	17,0	3,0	151	31	15,0	—	—	—	
							152	34	2,0	152	181	3,0	
Morolo	2.950	3.097	5.850	13,0	4,0	9,0	151	31	4,0	151	159-*ter*	9,0	
Paliano	6.754	7.092	7.600	27,0	16,0	11,0	151	105	13,0	151	105 VS	2,0	
							151	5	3,0	151	170	9,0	
Pastena	2.343	2.460	110	4,0	4,0	—	152	73	4,0	—	—	—	
Patrica	2.631	2.762	6.700	14,0	4,0	10,0	151	31	3,0	—	—	—	
							159	41	1,0	151	159-*ter*	10,0	
Pescosolido	1.915	2.011	—	3,0	3,0	—	152	18	3,0	—	—	—	
Picinisco	2.157	2.265	300	4,0	6,3	—	152	73	6,3	—	—	—	
Pico	3.575	3.754	—	4,9	4,9	—	152	73	4,9	—	—	—	
Piedimonte San Germano . . .	3.001	3.151	630	6,0	6,0	—	152	73	6,0	—	—	—	
Piglio	4.422	4.643	70	7,5	7,5	—	151	105	7,0	151	105 VS	1,0	l/sec. 0,5 ad esaurimento
Pignataro Interamma	2.138	2.244	600	4,0	4,0	—	160	73	4,0	—	—	—	
Pofi	5.060	5.313	500	10,0	5,0	5,0	151	31	5,0	151	159-*ter*	5,0	
Pontecorvo	12.239	12.850	1.400	25,0	17,0	8,0	160	80	11,0	—	—	—	
							152	73	(2) 3,5	160	259	10,5	(2) Distacco l/sec. 2,50 da Aurunci.
Posta Fibreno	1.476	1.549	—	2,2	2,2	—	152	18	2,2	—	—	—	
Ripi	6.539	6.865	250	12,0	8,0	4,0	151	31	8,0	151	159-*ter*	4,0	
Rocca d'Arce	1.250	1.312	380	2,5	2,5	—	152	73	2,5	—	—	—	
Roccasecca	6.628	6.959	—	9,5	9,5	—	152	73	9,5	—	—	—	
San Biagio Saracinesco	1.083	1.197	130	2,0	2,0	—	161	73	2,0	—	—	—	
San Donato Val di Comino . .	3.256	3.418	2.100	10,0	7,0	3,0	152	29	7,0	152	187-*bis*	3,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Giorgio a Liri	2.579	2.707	550	4,5	4,5	—	160	73	3,0	—	—	—	
							152	73	1,5				
San Giovanni Incarico	4.036	4.237	—	6,0	7,0	—	160	68	7,0	—	—	—	
Sant'Ambrogio sul Garigliano	1.160	1.218	125	2,0	2,0	—	160	73	2,0	—	—	—	
Sant'Andrea	2.080	2.335	50	3,2	3,2	—	152	73	3,2	—	—	—	
Sant'Apollinare	2.406	2.526	350	4,0	4,0	—	160	73	4,0	—	—	—	
Sant'Elia Fiumerapido	5.089	5.343	100	8,0	6,0	2,0	161	73	(*) 1,3	—	—	—	
							160	62	2,2	160	224	4,5	(*) Distacco l/sec. 2,5 da Aurunci.
Santopadre	2.010	2.110	210	3,0	3,0	—	152	73	3,0	—	—	—	
San Vittore nel Lazio	2.138	2.244	380	4,0	4,7	—	160	73	3,7	—	—	—	
							161	73	1,0				
Serrone	2.482	2.606	2.100	9,0	4,5	4,5	151	105	4,5	151	105 VS	4,5	
Settefrati	1.397	1.466	920	4,0	3,0	1,0	152	29	3,0	152	187-*bis*	1,0	
Sgurgola	3.038	3.189	5.800	15,0	7,0	8,0	151	105	7,0	151	170	8,0	
Sora	23.656	24.838	5.000	60,0	19,0	41,0	152	44	19,0	152	180-*bis*	41,0	
Strangolagalli	2.508	2.633	300	5,0	3,0	2,0	160	44	3,0	151	159-*ter*	2,0	
Supino	4.448	4.670	6.500	17,0	7,0	10,0	151	31	5,0	—	—	—	
							159	40	2,0	151	159-*ter*	10,0	
Terelle	1.723	1.809	135	3,0	3,0	—	152	73	3,0	—	—	—	
Torre Cajetani	1.127	1.522	650	4,0	2,0	2,0	151	7-*bis*	2,0	151	159-*bis*	2,0	
Torrice	5.461	5.734	270	10,0	6,0	4,0	151	31	6,0	151	159-*ter*	4,0	
Trevi nel Lazio	2.449	2.571	1.000	6,7	5,2	1,5	151	105	1,5	151	105 VS	1,5	
							151	2	3,7				
Trivigliano	1.272	1.335	350	3,0	2,5	0,5	151	7-*bis*	2,5	151	159-*bis*	0,5	
Vallecorsa	3.834	4.025	—	6,8	6,6	0,2	152	73	6,6	152	73	0,2	
Vallemaio	1.417	1.487	50	2,0	2,0	—	152	73	2,0	—	—	—	
Vallerotonda	3.194	3.353	2.600	10,0	10,0	—	161	73	10,0	—	—	—	
Veroli	18.188	19.097	6.300	44,0	34,0	10,0	151	22	34,0	151	159-*ter*	10,0	
Vicalvi	866	909	100	1,8	1,8	—	152	18	1,8	—	—	—	
Vico nel Lazio	2.068	2.171	535	5,0	4,0	1,0	151	16	4,0	151	162	1,0	
Villa Latina	1.444	1.516	200	2,7	2,7	—	152	73	2,7	—	—	—	
Villa Santa Lucia	2.125	2.231	50	3,2	3,2	—	152	73	3,2	—	—	—	
Villa Santo Stefano	1.795	1.884	430	4,0	3,0	1,0	151	31	3,0	151	1590 *ter*	1,0	
Viticuso	835	876	80	1,6	1,6	—	161	73	1,6	—	—	—	

Regione del Lazio — **Provincia di LATINA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aprilia	15.782	96.000	1.500	240,0	29,0	211,0	158	3	29,0	158	F2/V	211,0	
Bassiano	1.874	1.967	3.000	10,3	2,3	8,0	159	7	2,3	159	F2/V	8,0	
Campodimele	1.262	1.325	—	2,0	2,0	—	160	73	2,0	—	—	—	
Castelforte	7.065	11.728	—	23,0	13,0	10,0	171	33	13,0	171	298-*bis*	10,0	
Cisterna di Latina	16.514	30.000	12.500	100,0	40,0	60,0	158	4	40,0	158	F2/III	60,0	
Cori	9.468	9.941	1.500	24,0	23,0	1,0	158	105 NS	23,0	158	105 NS	1,0	
Fondi	21.777	37.500	150	92,5	40,0	52,5	159	20	40,0	159	295	53,0	
Formia	20.528	42.055	25.000	163,4	94,0	69,4	171	29	94,0	171	304	69,0	
Gaeta	20.569	51.108	33.000	216,0	100,0	116,0	171	33	100,0	171	298-*bis*	116,0	
Itri	6.805	7.145	—	16,0	13,0	3,0	171	20	13,0	171	295	3,0	
Latina	49.331	180.000	35.000	523,7	191,0	332,7	158	12	191,0	158	F2/V	332,0	
Lenola	3.804	4.291	600	8,1	4,8	3,3	160	73	4,8	160	73	3,3	Questa integrazione deve intendersi soddisfatta mediante una nuova distribuzione da Acquedotto Aurunci.
Maenza	3.198	3.660	500	7,0	4,0	3,0	—	—	—	159	73	7,0	Disponibilità ad esaurimento.
Minturno	15.363	18.818	72.500	200,0	32,4	167,6	171	33	32,4	171	298-*bis*	167,6	
Monte San Biagio	5.536	6.919	—	11,0	10,0	1,0	159	20	10,0	160	295	1,0	
Norma	3.459	3.631	4.500	17,0	1,0	16,0	—	—	—	159	F2/V	17,0	Disponibilità ad esaurimento.
Pontinia	8.327	8.743	8.500	32,0	10,0	22,0	159	15	7,0	159	F2/V	25,0	Disponibilità di 3 l/sec. ad esaurimento.
Ponza	4.664	4.897	1.300	10,0	0,5	9,5	170	31	0,5	170	Ponza	9,5	Approvvigionamento attuale da navi cisterna. Per il futuro fabbisogno è prevista una riserva in terraferma.
Priverno	11.638	12.219	3.200	38,0	17,0	21,0	—	—	—	159	257	38,0	Disponibilità distaccata ad integrazione dello schema numero 73.
Prossedi	2.046	2.148	100	4,0	4,0	—	159	73 Aur	4,0	—	—	—	
Roccagorga	3.826	4.017	900	8,2	1,0	7,2	—	—	—	159	73	9,0	Vedi note al Comune di Lenola,
Rocca Massima	1.401	1.323	2.300	7,0	6,0	1,0	150	105 NS	6,0	150	105 NS	1,0	Disponibilità ad esaurimento. Riserva di sicurezza.
Roccasecca dei Volsci	1.263	1.326	350	2,5	2,0	0,5	159	73	2,0	159	73	0,5	Vedi nota al comune di Lenola.
Sabaudia	8.750	17.570	15.500	69,0	34,0	35,0	—	—	—	170 170	F2/V F2/VI	5,0 64,0	
Santi Cosma e Damiano	2.882	3.026	1.000	7,0	6,5	0,5	171	33	6,5	171	298-*bis*	0,5	
San Felice Circeo	5.338	11.416	31.000	95,0	40,0	55,0	170	27	30,0	170	F2/VI	65,0	10,0 l/sec. ad esaurimento
Sermoneta	4.585	5.913	1.100	11,0	7,0	4,0	—	—	—	159	F2/V	11,0	Disponibilità ad esaurimento.
Sezze	17.846	18.738	13.000	64,0	37,0	27,0	—	—	—	159	260	64,0	Disponibilità ad esaurimento.

Regione del Lazio — *Segue* **Provincia di LATINA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso l/sec.	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sonnino	7.942	8.840	—	17,0	8,0	9,0	159	73	8,0	159 159	73 290-*bis*	2,0 7,0	Vedi nota al comune di Lenola.
Spigno Saturnia	2.036	2.137	—	3,1	3,0	0,1	171	33	3,0	—	—	—	
Sperlonga	3.358	8.572	10.500	43,0	11,0	32,0	170	20	11,0	170	295	32,0	
Terracina	29.751	50.000	25.300	189,0	95,0	94,0	170	22	95,0	170 159	F2/VI 290-*bis*	17,0 77,0	
Ventotene	1.068	1.121	700	3,3	—	3,3	—	—	—	—	—	—	Approvvigionata con navi cisterne. Per il futuro fabbisogno è prevista una riserva in terra ferma.

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione del Lazio

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
11	136	11	**Sorgente Mina - Latera**	440	21,1	Canino	136	VT	23	15,0	
	136	15	**Sorgente Faggeta - Farnese**	380	20,5	Viterbo	137	»	31	26,6	
7	137	5-bis	**Sorgente Barano - Bolsena**	340	53,5	Bolsena	137	»	7	8,0	
	137	7	**Sorgente Schiavo - Bolsena**	310	100,0	Bagnoregio	137	»	11	10,0	
						Lubriano	137	»	8	2,5	
						Castiglione in Teverina	137	»	9	5,0	
						Civitella d'Agliano	137	»	12	7,0	
						Graffignano	137	»	18	4,0	
						Celleno	137	»	17	2,0	
						Viterbo	137	»	31	115,0	
B/1	137	B/1	**Acqua superficie Lago di Bolsena - Bolsena**	305	4,0	Montefiascone	137	»	22	4,0	
39	136	39	**Sorgente Fontana Rota - Arlena di Castro**	148	10,9						
	136	40	**Sorgente Fontazzano - Tuscania**	149	22,0						
	136	43	**Sorgente Pian di Vico - Tuscania**	157	20,0	Montalto di Castro	136	»	38	52,9	
67	137	67	**Sorgente Chiare Fontane - Corchiano**	220	58,0	Soriano nel Cimino	137	»	32	12,5	
						Canepina	137	»	34	1,0	
						Vignanello	137	»	36	3,0	
						Vasanello	137	»	33		
						Vallerano	137	»	35	3,5	
						Civitacastellana	137	»	48	38,0	
—	129	Acq.	**Acquedotto Alto Viterbese (fuori Regione)**		6,0	Grotte di Castro	129	»	4	6,0	
7-bis	137	7	**Sorgente Schiavio - Bolsena** ALTERNATIVA ALLO SCHEMA N. 7	310	8,0	Bolsena	137	»	7	8,0	
8-bis	137	8-bis	**Sorgente Pidocchio - Bagnoregio** ALTERNATIVA ALLO SCHEMA N. 7	450	10,0	Bagnoregio	137	»	11	10,0	
54	137	54	**Sorgente Rigonero - Viterbo**	180	100,0	Viterbo	137		31	110,0	
	137	58	**Sorgente Belladonna - Viterbo** ALTERNATIVA ALLO SCHEMA N. 7	169	10,0						
60	139	60	**Sorgente Peschiera - Cittaducale**	410	15,0	Fara in Sabina	144	RI	53	15,0	
112	144	112	**Sorgente Rardi - Castel di Tora**	958	1,0	Pozzaglia Sabina	145	»	59	1,0	
20-bis	138	20-bis	**Sorgente Santa Susanna - Rivodutri**	410	180,0	Rieti	138	»	18	180,0	

Segue **Regione del Lazio**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
25-bis	139	41-ter	**Sorgente Capellacqua - Malanotte - Castel Sant'Angelo**	810	8,5						
	139	41-bis	**Sorgente Molino - Castel Sant'Angelo**	1184	5,0	Antrodoco	139	RI	22	4,2	
						Borgovelino	139	»	21	2,2	
	139	25-bis	**Sorgente Sant'Angelo - Micigliano**	958	6,0	Castel Sant'Angelo	139	»	20	5,0	Riserva di sicurezza.
	139	25-ter-	**Sorgente Faito - Borgo Velino**	800	0,8	Cittaducale	139	»	19	8,9	Riserva di sicurezza.
93-bis	145	93-bis	**Sorgente Vallecupola - Roccasinibalda**	1047	1,0	Roccasinibalda	145	»	41	1,0	
9-bis	139	9-bis	**Sorgente Cavalli - Posta**	1700							
	139	10-bis	**Sorgente Porcini I e II - Posta**	1400	12,4	Rieti (territorio comunale)	139	»	18	12,4	Riserva di sicurezza.
20-ter	138	20-ter	**Sorgente Spaccabicchieri - Cantalice**	1075	3,5	Cantalice	138	»	12	3,5	
105/1	144	105/1	**Pozzo presso Venella - Monteleone Sabino**	650	1,0	Monteleone Sabino	144	»	57	1,0	
30	138	30	**Sorgente San Liberato - Cantalice**	883	15,0	Rieti frazione Vazia Ospedale	138	»	18	12,0	Riserva di sicurezza.
						Cantalice frazione San Liberato Strinati, ecc.	138	»	12	3,0	
20-bis/A	139	60	**Sorgente Peschiera - Cittaducale** ALTERNATIVA ALLO SCHEMA N. 20-bis	410	180,0	Rieti	138	»	18	180,0	Riserva di sicurezza.
60	139	60	**Sorgente Peschiera - Cittaducale**	410	6985,0	Roma (Monte Mario)	150	Roma	66	3460,0	
						Monte Libretti	144	»	20	3,6	
	144	119-bis	**Invaso fosso Corese - Nerola (1)**	200	950,0	Moricone	144	»	26	1,0	(1) Accertamenti in corso.
	144	133-bis	**Pozzo del Merro - Mentana**		500,0	Monte Flavio	144	»	27	3,6	
						Mentana	144	»	39	89,0	
						Monterotondo	144	»	38	30,5	
						Palombara Sabina	144	»	34	6,0	
						Marcellina	144	»	48	4,0	
						Guidonia Montecelio	150	»	47	150,0	
						San Polo dei Cavalieri	144	»	49	1,5	
						Roma (Monte Antenne)	150	»	66	4645,0	
						Filacciano	144	»	2	1,0	
						Nazzano	144	»	4	1,0	
						Sont'Oreste	144	»	3	1,0	
						Civitella San Paolo	144	»	8	1,0	
						Fiano Romano	144	»	12	1,0	
						Capena	144	»	19	2,0	

Segue **Regione del Lazio**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa - specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Rignano Flaminio	144	Roma	7	6,0	
						Morlupo	144	»	18	1,0	
						Castelnuovo di Porto	144	»	25	1,0	
						Riano	144	»	33	12,0	
						Sacrofano	143	»	24	1,0	
						Formello	143	»	32	12,0	
121	143	121	**Bacino Mignone - Tolfa (1)**	133	2900,0	Allumiere	142	»	9	4,0	(1) Accertamenti in corso
						Tolfa	142	»	10	8,0	
						Santa Marinella	142	»	37	8,0	
						Civitavecchia	142	»	22	138,0	
						Cerveteri	149	»	46	181,0	
						Roma (Galeria)	150	»	66	2561,0	
94-bis	143	94-bis	**Invaso Rio Vicano - Nepi**	224	1420,0	Anguillara Sabazia	143	»	31	14,0	
	143	108-bis	**Invaso Treja - Mazzano Romano**	176	301,0	Roma (La Storta)	150	»	66	1707,0	
140-ter	150	140-ter	**Pozzo di Grottarossa - Roma**	17	500,0	Roma (Monte Sacro)	150	»	66	500,0	
122	143	122	**Sorgente Fiora**	350				»			
	143	123	**Sorgente Gatto - Bracciano**	350	48,0	Bracciano	143	»	23	48,0	
224-bis	159	224-bis	**Sorgente Le Mole - Maenza**	840	3,0	Carpineto Romano	159	»	112	3,0	
132-bis	144	132	**Sorgente Ronci - Vicovaro**	950	3,0	Vicovaro	144	»	50	3,0	
144	151	144	**Sorgente Cardellino - Vallepietra**	1253	2,0	Cervara	151	»	54	2,0	
88	150	88	**Sorgente Doganella - Rocca Priora**	528	80,0	Palestrina	150	»	83	5,0	
						Zagarolo	150	»	82	40,0	
						Rocca Priora	150	»	93	2,0	
						Colonna	150	»	81	10,0	
						Monte Porzio Catone	150	»	89	18,0	
						Frascati	150	»	88	5,0	
132	144	132	**Sorgente Ronci - Vicovaro**	950	2,0	Licenza	144	»	35	2,0	
105 VS	151	105	**Sorgente V. Simbrivio - Vallepietra**	946	182,0	Acuto	151	FR	6	6,5	
						Anagni	151		15	25,5	
						Fiuggi	151	»	7	32,0	
						Paliano	151		5	15,0	
						Piglio	151	»	4	8,0	
						Serrone	151	»	3	9,0	
						Trevi nel Lazio	151	»	2	3,0	
						Affile	151	Roma	78	5,0	

Segue **Regione del Lazio**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Arcinazzo Romano	151	Roma	79	11,0	
						Bellegra	151	»	76	8,0	
						Canterano	151	»	65	2,0	
						Cave	150	»	91	13,0	
						Labico	150	»	94	5,0	
						Olevano Romano	151	»	87	17,0	
						Palestrina	150	»	83	6,0	
						Rocca Canterano	151	»	62	1,5	
						Rocca Santo Stefano	151	»	69	2,5	
						Rojate	151	»	77	2,0	
						Valmontone	150	»	95	10,0	
105NS	151	105	**Sorgente N. Simbrivio - Vallepietra**	876	555,0	Gerano	151	»	64	3,0	
			Sorgente Ceraso - Trevi nel Lazio (1)			Cerreto	151	»	61	2,0	(1) Accertamenti in corso.
						Ciciliano	150	»	60	3,0	
						Sambuci	150	»	58	8,0	
						Castel Madama	150	»	57	16,0	
						Pisoniano	151	»	68	3,0	
						Capranica Prenestina	150	»	74	5,0	
						San Vito Romano	151	»	75	20,0	
						Rocca di Cave	150	»	85	3,0	
						Genazzano	151	»	86	12,0	
						Artena	150	»	100	18,0	
						Rocca Massima	150	LT	1	7,0	
						Cori-Giulianello	158	»	2	24,0	
						Segni	151	Roma	106	28,0	
						Gavignano	151	»	107	5,0	
						Montelanico	159	»	110	4,0	
						Carpineto Romano	159	»	112	11,0	
						Gorga	159	»	111	2,0	
						Sgurgola	151	FR	20	7,0	
						Poli	150	Roma	73	7,0	
						Casape	150	»	67	5,0	
						San Gregorio di Sassola	150	»	63	4,0	
						Palestrina	150	»	83	18,0	
						Castel San Pietro	150	»	84	1,0	
						Gallicano	150	»	72	4,0	
						Rocca Priora	150	»	93	42,0	

Segue **Regione del Lazio**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Montecompatri	150	Roma	90	41,5	
						Velletri	150	»	105	112,0	
						Albano	150	»	99	29,0	
						Ariccia	150	»	102	27,0	
						Genzano	150	»	103	26,0	
						Lanuvio	150	»	109	17,0	
						Nemi	150	»	104	6,5	
						Rocca di Papa	150	»	97	34,0	
156	151	156	**Sorgente Pertuso - Filettino (1)**	720	1411,0						
	145	135	**Sorgente Ferrata I - Arsoli**	360	55,0						
	145	133	**Sorgente Ferrata II - Cineto Romano** . .	320	200,0	Tivoli e partitore di Quintiliolo	150	»	56	187,0	(1) Accertamenti in corso
	144	135-bis	**Invaso Licenza - Mandela**	340	2520,0						
	151	142	**Invaso Cona Civ. - Subiaco (1)**	390	4305,0	Acqua in transito senza distribuzione.					
	150	140-bis	**Invaso Fiumicino - Sambuci (1)**	369	1320,0						
						Albano	150	»	99	112,0	
						Ariccia	150	»	102	19,0	
						Genzano	150	»	103	60,0	
						Marino	150	»	96	236,0	
						Nemi	150	»	104	4,0	
						Rocca di Papa	150	»	97	27,0	
						Castelgandolfo	150	»	98	28,0	
						Frascati	150	»	88	103,0	
						Grottaferrata	150	»	92	65,0	
						Pomezia	150	»	108	40,0	
						Roma (Castel di Decima) . . .	150	»	66	1382,0	
	150	141-bis	**Sorgente Acquoria - Tivoli (1) (*)** . . .	55	800,0	Roma (Viale XXI Aprile) . . .	150	»	66	4508,0	* Vedi anche «Alternativa Salto e Turano».
						Roma (Viale Manzoni)	150	»	66	3840,0	
166-ter	150	166-ter	**Sorgente Squarciarelli - Grottaferrata** . .	430	40,0	Frascati	150	»	88	40,0	
143-bis	151	143-bis	**Sorgente Forma Focerale - Vallepietra** . .	580	2,5	Subiaco	151	»	70	2,5	
	151	144	**Sorgente Cardellino - Vallepietra**	1253	2,5	Subiaco (Monte Livata) . . .	151	»	70	2,5	
157-ter	150	157-ter	**Sorgente Boccapiana - Zagarolo**	310	10,0	Zagarolo	150	»	82	10,0	
157-bis	150	157-bis	**Sorgente Carsolese - Zagarolo**	300	4,5	Zagarolo	150	»	82	2,0	
						Montecompatri	150	»	90	2,5	

Segue **Regione del Lazio**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare l/sec.	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec.)	
166-bis	150	166-bis	**Falda Valle del Sacco - Valmontone** (1)	300	68,0	Artena	150	Roma	100	3,0	(1) Accertamenti in corso
						Palestrina	150	»	83	22,0	
						Valmontone	150	»	95	18,0	
						Cave	150	»	91	25,0	
F2/I	158	F/2	**Falda sotterranea - Pomezia** (1)	50	540,0	Pomezia	150	»	108	540,0	
F2/II	158	F/2	**Falda sotterranea - Velletri** (1)	120	67,0	Velletri	150	»	105	67,0	
F2/III	158	F/2	**Falda sotterranea - Cisterna di Latina** (1)	40	60,0	Cisterna di Latina	158	LT	4	60,0	
F2/IV	158	F/2	**Falda sotterranea - Lanuvio** (1)	40	20,0	Lanuvio	150	Roma	109	20,0	
156/1	151	156	**Sorgente Pertuso - Filettino** (2) ALTERNATIVA ALLO SCHEMA N. 156	720	1411,0	Albano	150	»	99	112,0	(2) Accertamenti in corso
						Ariccia	150	»	102	19,0	
						Genzano di Roma	150	»	103	60,0	
						Marino	150	»	6	236,0	
						Nemi	150	»	104	4,0	
						Rocca di Papa	150	»	97	27,0	
						Castelgandolfo	150	»	98	28,0	
						Frascati	150	»	88	103,0	
						Grottaferrata	150	»	92	65,0	
						Pomezia	150	»	108	40,0	
						Roma (EUR)	150	»	66	717,0	
	145	135	**Sorgente Ferrata I - Arsoli**	360	55,0						
	145	133	**Sorgente Ferrata II - Cineto Romano**	320	200,0	Tivoli e partitore di Quintiliolo	150	»	56	187,0	
	144	135-bis	**Invaso Licenza - Mandela** (2)	340	2520,0						
	151	142	**Invaso Cona di Civ. - Subiaco** (2)	390	4305,0						
	151	140-bis	**Invaso Fiumicino - Sambuci** (2)	369	1320,0						
	150	141-bis	**Sorgente Acquoria - Tivoli (Agosta - Marano - Equo)** (2)	55	800,0	Roma (Viale XXI Aprile)	150	»	66	4508,0	
						Roma (Viale Manzoni)	150	»	66	4505,0	
100/bis	145	100/bis	**Laghi Salto e Turano - Scarico ENEL - Cotilia - Cittaducale**	410	4621,0	Tivoli e partitore di Quintiliolo	150	»	56	187,0	
	151	156	**Sorgente Pertuso - Filettino** (2)	720	1411,0	Acqua in transito senza distribuzione.					

Segue **Regione del Lazio**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	151	142	**Invaso Cona Civ. - Subiaco (1)**	390	3679,0	Salto-Turano a Tivoli					
	145	133-bis	**Sorgente Ferrata II - Cineto Romano** . .	320	200,0	Albano	150	Roma	99	112,0	
		141	**Sorgente Acquoria - Tivoli (1)**	55	700,0	Ariccia	150	»	102	19,0	
			ALTERNATIVA ALLO SCHEMA N. 156			Genzano	150	»	103	60,0	
						Marino	150	»	96	236,0	
						Nemi	150	»	104	4,0	
						Rocca di Papa	150	»	97	27,0	
						Castelgandolfo	150	»	98	28,0	
						Frascati	150	»	88	103,0	
						Grottaferrata	150	»	92	65,0	
						Pomezia	150	»	108	40,0	
						Roma (Castel di Decima) . . .	150	»	66	1382,0	
						Roma (Viale XXI Aprile) . . .	150	»	66	4508,0	
						Roma (Viale Manzoni)	150	»	66	3840,0	
149-bis	151	149-bis	**Sorgente Riglioso - Filettino**	1150	3,0	Filettino	151	FR	1	3,0	
159-bis	151	159-bis	**Sorgente Capocosa - Guarcino**	1185	33,0	Fiuggi	151	»	7	30,5	
						Torre Cajetani	151	»	8	2,0	
						Trivigliano	151	»	11	0,5	
159-ter	151	159-ter	**Sorgente Capofiume - Alatri**	750	100,0	Alatri	151	»	17	24,0	
						Arnara	159	»	42	2,0	
						Boville Ernica	160	»	33	7,0	
						Ceccano	159	»	53	35,0	
	159	207	**Sorgente Mola dei Frati - Frosinone** . .	145	40,0	Ceprano	160	»	55	7,0	
						Ferentino	151	»	21	33,0	
						Frosinone	159	»	31	220,0	
						Giuliano di Roma	159	»	52	2,0	
	151	170	**Sorgente Tufano - Anagni (1)**	291	245,0	Morolo	159	»	30	9,0	(1) Accertamenti in corso.
						Patrica	159	»	41	10,0	
						Pofi	159	»	54	5,0	
						Ripi	159	»	43	4,0	
						Strangolagalli	160	»	44	2,0	
						Supino	159	»	40	10,0	
						Torrice	159	»	32	4,0	
						Veroli	151	»	22	10,0	
						Villa Santo Stefano	159	»	65	1,0	

Segue **Regione del Lazio**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
170	151	170	**Sorgente Tufano - Anagni (1)**	291	237,5	Anagni	151	FR	15	49,5	(1) Accertamenti in corso
						Sgurgola	151	»	20	8,0	
						Paliano	151	»	5	9,0	
						Olevano Romano	151	Roma	87	5,0	
						Gavignano	151	»	107	10,0	
						Segni	151	»	106	21,0	
						Colleferro	151	»	101	135,0	
162	151	162	**Sorgente Caporio - Vico nel Lazio** . . .	1015	3,4	Fumone	151	FR	16	1,4	
						Collepardo	151	»	12	1,0	
						Vico nel Lazio	151	»	10	1,0	
171-bis	151	171-bis	**Sorgente Capodacqua - Veroli**	650	6,0	Castelliri	152	»	23	6,0	
180-bis	152	180-bis	**Sorgente del Lago di Posta Fibreno (già Carpello) in Campoli e Posta Fibreno**	300	54,0	Sora	152	»	18	41,0	
						Isola del Liri	152	»	24	13,0	
181	152	181	**Sorgente Bagnara - Veroli**	460	3,0	Monte San Giovanni Campano	160	»	34	3,0	
187-bis	152	187-bis	**Sorgente Madonna di Canneto - Picinisco Settefrati**	1000	5,0	Gallinaro	160	»	37	1,0	
						San Donato Val di Comino . .	152	»	39	3,0	
						Settefrati	152	»	38	1,0	
224	160	224	**Sorgente Vaccareccia - Sant'Elia Fiumerapido**	530	2,5	Sant'Elia Fiumerapido (Territorio comunale)	160	›	62	2,5	
	160	229	**Sorgente Radicchio - Sant'Elia Fiumerapido**	170	2,0	Sant'Elia Fiumerapido	160	»	62	2,0	
247	160	247	**Sorgente Capodacqua - Cassino**	172	44,0	Cassino	160	»	73	44,0	
258	159	258	**Sorgente Vogliette - Castro dei Volsci** . .	150	3,5	Castro dei Volsci	159	»	66	3,5	
259	160	259	**Sorgente Forme di Aquino - Aquino** . .	80	11,0	Pontecorvo	160	»	80	10,5	
						Aquino	160	»	70	0,5	
267	159	267	**Sorgente Fontana Grande - Amaseno** . .	100	10,0	Amaseno	159	»	76	10,0	
			ALTERNATIVA ALLO SCHEMA N. 257								
295	170	295	**Sorgente Vetere - Fondi**	15	89,0	Fondi	159	LT	20	53,0	
						Sperlonga	170	»	28	32,0	
						Itri	171	»	23	3,0	
						Monte San Biagio	159	»	19	1,0	

Segue **Regione del Lazio**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
F2/V	158	F/2	**Falda sotterranea - Aprilia**	50	838,0	Anzio	158	Roma	113	100,0	
	159	221	**Sorgente Ninfa - Norma**	30	31,0	Nettuno	158	»	114	160,0	
						Aprilia	158	LT	3	211,0	
						Latina	158	»	12	332,0	
						Bassiano	159	»	7	8,0	
						Sermoneta	159	»	6	11,0	
						Sabaudia	170	»	21	5,0	
						Norma	159	»	5	17,0	
						Pontinia	159	»	15	25,0	
Ponza	170	Ponza	**Sorgente Forna - Ponza**	20	0,5	Ponza	170	»	31	0,5	
290-bis	159	290-bis	**Sorgente Ponticelli - Terracina**	9	84,0	Terracina	170	»	22	77,0	
						Sonnino	159	»	16	7,0	
298-bis	171	298-bis	**Sorgente Capodacqua - Spigno Saturnia**	37	294,0	Gaeta	171	»	33	116,0	
						Minturno	171	»	30	167,5	
						Castelforte	171	»	26	10,0	
						Santi Cosma e Damiano	171	»	25	0,5	
304	171	304	**Sorgente Mazzoccolo**	10	69,0	Formia	171		29	69,0	
F2/VI	159	F/2	**Falda sotterranea - Sabaudia**	5	146,0	Terracina	170	»	22	17,0	
						San Felice Circeo	170	»	27	65,0	
						Sabaudia	170	»	21	64,0	
257	159	257	**Pozzi Fiumicello - Prossedi**	33	48,0	Priverno	159	»	13	38,0	
						Amaseno	159	FR	76	10,0	
260	159	260	**Pozzi Sardellane - Sezze**	3	64,0	Sezze	159	LT	8	64,0	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

NOTE

P = Potenziamento acquedotto esistente
(1) = Soluzione alternativa con lo schema n 1/A
(2) = Soluzione alternativa con lo schema n 10/A
(3) = Soluzione alternativa parziale con lo schema n 15/A
(4) = Soluzione alternativa con lo schema n. 118/A
(5) = Soluzione alternativa provvisoria con lo schema n. 118/B
(6) = Soluzione alternativa provvisoria con lo schema 135/A
(7) = Soluzione alternativa con gli schemi nn 143/A e 143/B
(8) = Soluzione alternativa provvisoria con lo schema 216/A

Regione della CAMPANIA **Provincia di AVELLINO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aiello del Sabato	2.887	4.200	—	7,09	2,50	4,59	—	—	—	185	143	7,09	P (7)
Altavilla Irpina	6.668	9.800	—	21,72	6,60	15,12	173	143	21,72	—	—	—	P (7)
Andretta	4.153	4.300	—	7,81	4,55	3,26	186	122/*bis*	7,81	—	—	—	P - Acquedotto pugliese n. 122/bis.
Aquilonia	3.891	4.100	—	7,44	4,85	2,59	187	122/*bis*	7,44	—	—	—	P
Ariano Irpino	26.035	38.000	300	88,78	30,00	58,78	174	143	88,78	—	—	—	P (7)
Atripalda	8.158	12.200	1.800	34,87	7,00	27,87	185	123	34,87	—	—	—	P - Acquedotto del Serino n. 123.
Avella	5.630	8.300	—	19,51	3,65	15,86	185	108	* 5,00	185	216	14,51	*P
Avellino	41.825	65.000	20.700	278,76	111,00	167,76	185	119	82,90	185	143	195,86	(7)
Bagnoli Irpino	4.428	6.500	500	16,03	5,00	11,03	186	161	16,03	—	—	—	P
Baiano	4.344	6.400	—	14,92	2,85	12,07	—	—	—	185	216	14,92	
Bisaccia	7.645	8.000	50	18,38	10,15	8,23	174	122/*bis*	18,38	—	—	—	P
Bonito	3.474	5.200	500	9,17	4,02	5,15	174	143	9,17	—	—	—	P (7)
Cairano	1.269	1.300	—	2,50	1,70	0,80	186	122/*bis*	2,50	—	—	—	P
Calabritto	4.235	4.400	—	8,08	7,00	1,08	—	—	—	186	173	8,08	
Calitri	8.501	8.900	—	21,19	10,40	10,79	186	122/*bis*	21,19	—	—	—	P
Candida	1.359	2.000	50	3,61	1,27	2,34	185	143	3,61	—	—	—	P (7)
Caposele	4.313	4.500	1.400	9,82	5,40	4,42	186	122/*bis*	9,82	—	—	—	P
Capriglia	2.166	3.200	400	5,77	2,15	3,62	185	143	5,77	—	—	—	P (7)
Carife	2.898	4.200	—	7,53	3,50	4,03	174	104	7,53	—	—	—	P
Casalbore	2.507	5.000	—	8,81	3,00	5,81	174	63	8,81	—	—	—	P
Cassano Irpino	1.707	2.500	—	4,28	1,50	2,78	—	—	—	186	143	4,28	(7)
Castelbaronia	1.722	2.500	—	4,41	2,30	2,11	174	143	4,41	—	—	—	P (7)
Castelfranci	3.081	4.600	—	7,47	2,80	4,67	186	143	7,47	—	—	—	P (7)
Castelvetere sul Calore	2.346	3.500	—	5,99	2,65	3,34	186	143	5,99	—	—	—	P (7)
Cervinara	10.761	16.000	50	33,50	21,50	12,00	173	123	33,50	—	—	—	P
Cesinali	1.521	2.200	—	3,54	1,35	2,19	—	—	—	185	143	3,54	(7)

Regione della CAMPANIA

Segue Provincia di AVELLINO

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 — DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Chianche	1.188	1.700	—	2,89	1,45	1,44	173	143	2,89	—	—	—	P (7)
Chiusano di San Domenico	2.949	3.000	—	5,36	2,70	2,66	185	143	5,36	—	—	—	P (7)
Contrada	2.800	4.100	—	6,96	3,20	3,76	—	—	—	185	143	6,96	(7)
Conza della Campania	2.771	3.000	—	5,32	3,00	2,32	186	133	5,32	—	—	—	P
Domicella	1.805	2.700	—	4,69	1,60	3,09	—	—	—	185	216	4,69	
Flumeri	2.817	4.100	—	6,91	1,50	5,41	—	—	—	174	143	6,91	(7)
Fontanarosa	4.458	6.500	—	13,70	4,12	9,58	174	143	13,70	—	—	—	P (7)
Forino	4.738	5.000	—	9,00	6,30	2,70	—	—	—	186	143	9,00	(7)
Frigento	5.248	7.700	—	12,59	5,70	6,89	174	143	12,59	—	—	—	P (7)
Gesualdo	5.357	8.000	—	16,61	6,80	9,81	174	143	16,61	—	—	—	P (7)
Greci	2.167	2.200	—	4,77	2,70	2,07	174	11/*bis*	4,77	—	—	—	P - Acquedotto Molisano Destro n. 11/bis
Grottaminarda	7.740	16.000	3.200	35,23	6,70	28,53	174	143	35,23	—	—	—	P (7)
Grottolella	1.598	2.500	—	4,67	1,70	2,97	185	143	4,67	—	—	—	P (7)
Guardia Lombardi	4.732	5.000	—	8,40	6,70	1,70	186	122/*bis*	8,40	—	—	—	P
Lacedonia	5.592	5.800	100	14,14	7,85	6,29	174	122/*bis*	14,14	—	—	—	P
Lapio	2.438	3.500	—	6,04	2,22	3,82	185	143	6,04	—	—	—	P (7)
Lauro	3.113	4.600	50	8,11	0,50	7,61	—	—	—	185	216	8,11	
Lioni	6.515	6.800	—	15,38	10,00	5,38	186	143	15,38	—	—	—	P (7)
Luogosano	1.795	2.600	—	4,54	1,70	2,84	186	143	4,54	—	—	—	P (7)
Manocalzati	2.520	3.600	—	6,15	2,30	3,85	185	143	6,15	—	—	—	P (7)
Marzano di Nola	1.589	2.300	—	4,01	1,90	2,11	—	—	—	185	216	4,01	
Melito Irpino	2.224	5.000	—	8,34	2,55	5,79	174	143	8,34	—	—	—	(P) 7
Mercogliano	4.119	6.000	13.200	25,52	7,60	17,92	185	119	25,52	—	—	—	P
Mirabella Eclano	8.808	16.000	3.200	33,48	8,50	24,98	174	143	33,48	—	—	—	P (7)
Montaguto	1.434	1.500	—	2,84	1,00	1,84	—	—	—	174	11/*bis*	2,84	
Montecalvo Irpino	5.973	6.000	50	10,56	0,50	10,06	—	—	—	174	143	10,56	(7)
Montefalcione	4.300	6.200	—	9,72	5,25	4,47	185	143	9,72	—	—	—	P (7)
Monteforte Irpino	4.357	4.500	100	8,30	6,40	1,90	185	119	8,30	—	—	—	P
Montefredane	2.400	5.000	500	8,88	2,50	6,38	185	143	8,88	—	—	—	P (7)
Montefusco	2.040	3.000	—	4,96	2,00	2,96	173	143	4,96	—	—	—	P (7)
Montella	8.648	9.000	100	21,50	7,47	14,03	186	143	21,50	—	—	—	P (7)
Montemarano	4.756	7.000	—	11,24	5,12	6,12	186	143	11,24	—	—	—	P (7)
Montemiletto	5.565	8.200	—	13,28	5,28	8,00	173	143	13,28	—	—	—	P (7)
Monteverde	2.441	2.500	—	4,70	3,00	1,70	187	122/*bis*	4,70	—	—	—	P
Montoro Inferiore	7.847	12.000	1.800	23,08	6,00	17,08	—	—	—	185	143	23,08	(7)
Montoro Superiore	5.502	8.100	1.200	15,20	4,00	11,20	—	—	—	185	143	15,20	(7)
Morra De Sanctis	2.739	2.900	—	4,66	3,50	1,16	186	122/*bis*	4,66	—	—	—	P
Moschiano	1.615	1.600	—	2,88	0,30	2,58	—	—	—	185	216	2,88	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Mugnano del Cardinale	4.773	7.000	1.300	17,86	4,20	13,66	185	108	17,86	—	—	—	P
Nusco	5.866	6.000	50	10,59	7,80	2,79	186	143	10,59	—	—	—	P (7)
Ospedaletto d'Alpinolo	1.777	1.800	200	3,38	2,50	0,88	185	119	3,38	—	—	—	P
Pago del Vallo di Lauro	1.533	2.500	—	4,36	1,30	3,06	—	—	—	185	216	4,36	
Parolise	735	1.000	—	1,74	0,80	0,94	186	143	1,74	—	—	—	P (7)
Paternopoli	3.711	5.400	50	9,06	3,22	5,84	186	143	9,06	—	—	—	P (7)
Petruro Irpino	700	1.000	—	1,71	0,75	0,96	173	143	1,71	—	—	—	P (7)
Pietradefusi	3.274	5.000	—	8,51	3,00	5,51	173	143	8,51	—	—	—	P (7)
Pietrastornina	2.953	3.000	50	4,95	4,35	0,60	185	119	4,95	—	—	—	P
Prata di Principato Ultra	2.922	5.000	—	8,48	3,90	4,58	185	143	8,48	—	—	—	P (7)
Pratola Serra	3.733	6.000	—	10,32	3,75	6,57	185	143	10,32	—	—	—	P (7)
Quadrelle	1.099	1.800	—	3,18	1,20	1,98	185	108	3,18	—	—	—	P
Quindici	3.128	3.300	—	5,78	0,25	5,53	—	—	—	185	216	5,78	
Roccabascerana	3.130	3.300	—	5,41	3,20	2,21	173	143	5,41	—	—	—	P (7)
Rocca San Felice	1.472	1.500	—	2,56	2,30	0,26	186	143	2,56	—	—	—	P (7)
Rotondi	3.253	5.000	—	8,81	5,00	3,81	173	123	8,81	—	—	—	P
Salza Irpina	1.087	1.100	—	1,92	0,86	1,06	185	143	1,92	—	—	—	P (7)
San Mango sul Calore	2.372	3.500	—	5,85	2,55	3,30	186	143	5,85	—	—	—	P (7)
San Martino Valle Caudina	6.352	6.600	—	11,00	7,95	3,05	173	123	11,00	—	—	—	P
San Michele di Serino	1.777	2.600	50	4,66	2,50	2,16	185	123	4,66	—	—	—	P
San Nicola Baronia	1.189	1.200	—	2,19	1,30	0,89	—	—	—	174	143	2,19	(7)
San Potito Ultra	1.489	2.200	—	3,69	1,40	2,29	185	143	3,69	—	—	—	P (7)
San Sossio Baronia	2.355	2.400	—	4,21	1,50	2,71	—	—	—	174	143	4,21	(7)
Santa Lucia di Serino	1.366	2.000	—	3,63	1,80	1,83	185	123	3,63	—	—	—	P
Sant'Andrea di Conza	2.766	2.900	—	5,15	3,50	1,65	186	134	5,15	—	—	—	P
Sant'Angelo all'Esca	1.614	2.300	—	4,00	2,10	1,90	174	143	4,00	—	—	—	P (7)
Sant'Angelo a Scala	943	1.000	—	1,79	1,60	0,19	185	119	1,79	—	—	—	P
Sant'Angelo dei Lombardi	6.461	6.700	—	10,22	4,70	5,52	186	143	10,22	—	—	—	P (7)
Santa Paolina	2.009	3.000	—	4,88	2,00	2,88	173	143	4,88	—	—	—	P (7)
Sant'Arcangelo Trimonte	1.233	3.000	—	5,06	1,30	3,76	—	—	—	173	143	5,06	(7)
Santo Stefano del Sole	1.799	2.600	—	4,38	1,50	2,88	185	143	4,38	—	—	—	P (7)
Savignano di Puglia	2.715	3.000	—	6,04	2,60	3,44	174	11/*bis*	6,04	—	—	—	P
Scampitella	2.101	3.000	—	4,93	2,00	2,93	174	11/*bis*	4,93	—	—	—	P
Senerchia	1.477	1.500	—	2,77	2,00	0,77	—	—	—	186	173	2,77	
Serino	6.994	7.300	50	13,11	8,50	4,61	185	142	13,11	—	—	—	P
Sirignano	1.036	2.000	—	3,52	1,10	2,42	185	108	3,52	—	—	—	P
Solofra	8.381	10.000	200	47,00	19,40	27,60	185	138	47,00	—	—	—	P
Sorbo Serpico	800	800	—	1,40	0,77	0,63	185	143	1,40	—	—	—	P (7)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec	
Sperone	1.779	2.600	—	4,55	1,30	3,25	—	—	—	185	216	4,55	
Sturno	4.027	5.800	—	9,83	4,40	5,43	174	143	9,83	—	—	—	P (7)
Summonte	1.761	1.800	—	3,16	2,40	0,76	185	119	3,16	—	—	—	P
Taurano	1.582	1.700	—	3,02	0,25	2,77	—	—	—	185	216	3,02	
Taurasi	2.931	4.200	—	7,06	3,00	4,06	174	143	7,06	—	—	—	P (7)
Teora	3.018	3.000	—	5,46	3,80	1,66	186	128	5,46	—	—	—	P
Torella de' Lombardi	3.575	5.200	—	8,47	4,00	4,47	186	143	8,47	—	—	—	P (7)
Torre le Nocelle	1.916	2.700	—	4,21	1,65	2,56	173	143	4,21	—	—	—	P (7)
Torrioni	752	1.000	—	1,65	0,70	0,95	173	143	1,65	—	—	—	P (7)
Trevico	1.706	2.500	—	4,19	1,40	2,79	—	—	—	174	143	4,19	(7)
Tufo	1.859	2.700	—	4,55	1,45	3,10	173	123	4,55	—	—	—	P
Vallata	5.117	5.300	—	9,46	7,00	2,46	174	107	9,46	—	—	—	P
Vallesaccarda	1.867	1.900	—	3,13	2,30	0,83	174	11/*bis*	3,13	—	—	—	P
Venticano	2.662	3.800	—	6,49	2,35	4,14	173	143	6,49	—	—	—	P (7)
Villamaina	1.358	1.900	—	3,38	1,40	1,98	186	143	3,38	—	—	—	P (7)
Villanova del Battista	3.054	4.400	—	7,53	3,10	4,43	174	143	7,53	—	—	—	P (7)
Votturara Irpina	4.719	4.900	—	8,94	4,25	4,69	185	143	8,94	—	—	—	P (7)
Zungoli	2.624	2.700	—	4,94	2,40	2,54	174	143	4,94	—	—	—	P (7)

Regione della CAMPANIA **Provincia di BENEVENTO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						*NOTE*
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Airola	5.824	6.100	100	17,50	17,50	—	173	100	17,50	—	—	—	
Amorosi	2.970	4.300	100	7,54	4,00	3,54	172	25	7,54	—	—	—	P
Apice	6.626	10.000	1.000	21,14	6,30	14,84	—	—	—	173	143	21,14	(7)
Apollosa	3.025	4.400	400	8,02	1,00	7,02	—	—	—	173	143	8,02	(7)
Arpaia	1.863	2.000	50	3,61	0,20	3,41	173	123	3,61	—	—	—	P
Arpaise	1.110	1.600	2.100	5,13	1,40	3,73	173	143	5,13	—	—	—	P (7)
Baselice	3.595	3.700	50	7,05	6,20	0,85	163	11/*bis*	7,05	—	—	—	P
Benevento	55.381	90.000	29.000	408,76	80,00	328,76	173	123	*130,00	173	143	25,00	(7)
							173	88	*100,00	173	25	153,76	*P
Bonea	1.821	2.000	—	4,70	4,70	—	173	100	4,70	—	—	—	
Bucciano	1.593	1.700	—	4,30	4,30	—	173	100	4,30	—	—	—	
Buonalbergo	2.622	4.000	100	7,56	2,50	5,06	174	63	7,56	—	—	—	P
Calvi	3.099	4.500	—	7,03	1,60	5,43	173	143	7,03	—	—	—	P (7)
Campolattaro	1.508	2.200	—	3,69	1,60	2,09	173	54	3,69	—	—	—	P
Campoli del Monte Taburno	1.832	2.600	50	4,31	0,92	3,39	—	—	—	173	70	4,31	
Casalduni	2.269	3.300	—	5,41	2,45	2,96	173	60	2,45	173	54	2,96	
Castelfranco in Miscano	1.987	2.000	—	4,06	2,70	1,36	174	11/*bis*	4,06	—	—	—	P
Castelpagano	2.448	2.600	—	5,13	2,80	2,33	162	11/*bis*	5,13	—	—	—	P
Castelpoto	2.173	3.100	—	5,38	0,84	4,54	—	—	—	173	143	5,38	(7)
Castelvenere	2.426	3.500	—	5,58	0,10	5,48	173	39	5,58	—	—	—	P
Castelvetere in Val Fortore	3.505	3.700	100	7,14	4,50	2,64	162	11/*bis*	7,14	—	—	—	P
Cautano	2.056	2.100	100	3,84	2,00	1,84	—	—	—	172	70	3,84	
Ceppaloni	4.277	6.200	50	10,37	4,00	6,37	173	143	10,37	—	—	—	P (7)
Cerreto Sannita	5.362	5.600	50	9,63	8,00	1,63	173	39	9,63	—	—	—	P
Circello	3.836	4.000	—	6,88	3,10	3,78	162	11/*bis*	6,88	—	—	—	P
Colle Sannita	4.122	4.300	100	7,61	3,10	4,51	162	11/*bis*	7,61	—	—	—	P
Cusano Mutri	5.063	5.300	100	8,77	4,50	4,27	162	54	* 6,27	—	—	—	*P
							162	37	2,50				
Dugenta	2.696	4.000	—	7,11	2,00	5,11	172	25	7,11	—	—	—	P
Durazzano	2.471	2.600	—	5,20	5,20	—	172	100	5,20	—	—	—	
Faicchio	4.006	5.800	—	9,57	1,50	8,07	173	39	9,57	—	—	—	P
Foglianise	3.005	4.300	600	7,82	0,50	7,32	—	—	—	173	143	7,82	(7)
Foiano Valfortore	2.143	2.200	100	4,51	2,40	2,11	163	11/*bis*	4,51	—	—	—	P
Forchia	1.158	1.200	—	2,17	0,20	1,97	173	123	2,17	—	—	—	P
Fragneto l'Abate	1.907	2.700	—	4,77	2,30	2,47	173	54	4,77	—	—	—	P
Fragneto Monforte	2.260	3.200	—	5,45	2,60	2,85	173	54	5,45	—	—	—	P
Frasso Telesino	4.025	4.200	100	9,85	9,85	—	173	71	1,55	—	—	—	
							173	100	8,30				

Regione della CAMPANIA — *Segue* **Provincia di BENEVENTO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ginestra degli Schiavoni	1.010	1.000	—	1,91	1,40	0,51	174	11/bis	1,91	—	—	—	P
Guardia Sanframondi	6.542	9.500	1.400	22,85	9,40	13,45	173	54	22,85	—	—	—	P
Limatola	3.255	4.500	—	8,43	4,00	4,43	172	25	8,43	—	—	—	P
Melizzano	2.480	3.600	—	6,20	5,20	1,00	172	25	6,20	—	—	—	P
Moiano	4.116	4.300	—	7,90	7,90	—	173	100	7,90	—	—	—	
Molinara	2.332	4.800	50	8,29	2,60	5,69	173	11/bis	8,29	—	—	—	P
Montefalcone di Val Fortore	3.168	3.300	—	6,08	3,80	2,28	174	11/bis	6,08	—	—	—	P
Montesarchio	10.875	11.000	200	40,00	40,00	—	173	100	40,00	—	—	—	
Morcone	8.983	9.400	100	18,43	15,00	3,43	162	24	18,43	—	—	—	P
Paduli	5.135	8.000	1.200	18,07	5,70	12,37	—	—	—	173	143	18,07	(7)
Pago Veiano	3.002	4.300	—	7,36	2,80	4,56	173	11/bis	7,36	—	—	—	P
Pannarano	2.960	3.100	—	5,23	1,20	4,03	173	143	5,23	—	—	—	P (7)
Paolisi	1.913	2.000	—	3,63	0,70	2,93	173	123	3,63	—	—	—	P
Paupisi	1.969	2.800	—	4,48	1,50	2,98	—	—	—	173	70	4,48	
Pesco Sannita	2.871	4.000	—	6,88	2,60	4,28	—	—	—	173	143	6,88	(7)
Pietraroia	1.155	1.200	50	2,20	1,10	1,10	162	54	2,20	—	—	—	P
Pietrelcina	3.870	6.000	600	10,84	3,90	6,94	—	—	—	173	143	10,84	(7)
Ponte	2.333	3.400	—	5,47	2,60	2,87	—	—	—	173	25	5,47	
Pontelandolfo	6.217	8.000	100	12,81	9,80	3,01	173	54	12,81	—	—	—	P
Puglianello	1.253	1.800	—	3,19	1,60	1,59	172	25	3,19	—	—	—	P
Reino	1.709	3.000	—	5,13	1,60	3,53	173	11/bis	5,13	—	—	—	P
San Bartolomeo in Galdo	8.767	9.200	50	22,26	18,00	4,26	163	11/bis	22,26	—	—	—	P
San Giorgio del Sannio	5.523	8.000	50	13,60	4,27	9,33	173	143	13,60	—	—	—	P (7)
San Giorgio la Molara	4.895	5.100	50	8,95	5,20	3,75	173	11/bis	8,95	—	—	—	P
San Leucio del Sannio	3.526	5.000	—	8,28	3,30	4,98	173	143	8,28	—	—	—	P (7)
San Lorenzello	2.316	3.300	—	5,37	4,00	1,37	173	39	5,37	—	—	—	P
San Lorenzo Maggiore	2.815	4.100	—	6,92	3,70	3,22	173	54	6,92	—	—	—	P
San Lupo	1.523	2.000	—	3,58	1,90	1,68	173	54	3,58	—	—	—	P
San Marco dei Gavoti	4.423	4.600	—	8,63	4,30	4,33	173	11/bis	8,63	—	—	—	P
San Martino Sannita	1.703	3.000	—	5,24	1,89	3,35	173	143	5,24	—	—	—	P (7)
San Nazzaro	819	1.000	—	1,62	1,77	—	173	143	1,62	—	—	—	(7)
San Nicola Manfredi	3.053	4.400	—	7,51	2,82	4,69	173	143	7,51	—	—	—	P (7)
San Salvatore Telesino	3.451	4.000	100	7,08	4,10	2,98	173	25	7,08	—	—	—	P
Santa Croce del Sannio	1.756	1.800	—	3,26	2,00	1,26	162	11/bis	3,26	—	—	—	P
Sant'Agata dei Goti	11.981	12.000	—	29,10	29,10	—	173	100	29,10	—	—	—	

Regione della CAMPANIA — *Segue* **Provincia di BENEVENTO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sant'Angelo a Cupolo	3.936	5.000	100	8,70	3,74	4,96	173	143	8,70	—	—	—	P (7)
Sassinoro	1.242	1.300	50	2,34	2.20	0,14	162	21	2,34	—	—	—	P
Solopaca	5.556	5.800	—	13,17	8,30	4,87	173	25	13,17	—	—	—	P
Telese	3.319	5.000	2.200	11,77	12,20	—	173	25	11,77	—	—	—	
Tocco Caudio	2.091	2.200	—	3,74	2,20	1,54	173	90	3,74	—	—	—	P
Torrecuso	3.901	4.000	—	6,37	0,10	6,27	—	—	—	173	70	6,37	
Vitulano	3.212	3.400	200	6,26	3,90	2,36	—	—	—	173	70	6,26	

Regione della CAMPANIA **Provincia di CASERTA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015 Residenti	Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sic)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 – DA ESISTENTI ACQUEDOTTI Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	DA NUOVI ACQUEDOTTI Fogli carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	NOTE
Ailano	1.711	2.500	—	4,45	1,60	2,85	—	—	—	161	15	4.45	(3)
Alife	6.096	8.000	50	19,06	11,90	7,16	—	—	—	172	15	19,06	(3)
Alvignano	5.002	7.000	—	12,81	6,20	6,61	—	—	—	172	15	12,81	(3)
Arienzo	4.604	6.000	—	10,60	1,07	9,53	173	123	* 4,40	173	25	6,20	* P
Aversa	40.336	60.500	15.000	226,44	64,20	162,24	—	—	—	183-84	1	226,44	(1)
Baia e Latina	2.329	3.500	—	6,30	2,70	3,60	—	—	—	172	15	6,30	(3)
Bellona	3.739	5.600	—	9,76	5,50	4,26	172	25	9,76	—	—	—	P
Caianello	1.436	2.000	50	3,49	1,74	1,75	—	—	—	172	10	3,49	(2)
Caiazzo	5.848	8.500	400	14,42	5,10	9,32	172	25	14,42	—	—	—	P
Calvi Risorta	4.676	7.000	—	12,21	5,80	6,41	—	—	—	172	1	12,21	(1)
Camigliano	1.584	2.000	—	3,62	2,20	1,42	172	25	3,62	—	—	—	P
Cancello ed Arnone	5.034	7.500	1.200	15,72	6,20	9,52	—	—	—	172	1	15,72	(1)
Capodrise	4.362	7.000	—	16,31	6,80	9,51	172	25	16,31	—	—	—	P
Capriati a Volturno	2.079	3.000	100	5,57	2,80	2,77	—	—	—	161	15	5,57	3)
Capua	18.242	27.300	7.200	81,57	25,00	56,57	—	—	—	172	1	81,57	(1)
Carinaro	3.595	5.500	100	13,05	3,80	9,25	—	—	—	183-84	1	13,05	(1)
Carinola	13.427	20.000	—	34,90	16,00	18,90	—	—	—	172	1	34,90	(1)
Casagiove	8.882	13.000	—	37,37	16,00	21,37	—	—	—	172	1	37,37	(1)
Casal di Principe	13.980	20.000	5.000	64,29	33,00	31,29	—	—	—	172	1	64,29	(1)
Casaluce	5.320	8.000	1.200	19,88	9,00	10,88	—	—	—	172	1	19,88	(1)
Casapulla	4.582	7.000	1.000	17,44	10,00	7,44	—	—	—	172	1	17,44	(1)
Caserta	50.381	80.000	36.600	341,43	137,00	204,43	172	25	137,00	172	1	204,43	(1)
Castel Campagnano	2.048	3.000	—	5,28	2,80	2,48	172	25	5,28	—	—	—	P
Castel di Sasso	1.536	2.200	—	4,06	2,30	1,76	—	—	—	172	15	4,06	(3)
Castello d'Alife	1.211	2.000	2.100	6,33	0,28	6,05	—	—	—	161	15	6,33	(3)
Castel Morrone	3.869	6.000	—	11,65	4,30	7,35	172	25	11,65	—	—	—	P
Castel Volturno	3.248	5.000	1.100	13,10	3,00	10,10	—	—	—	171	1	13,10	(1)
Cervino	4.484	6.500	—	11,65	4,40	7,25	172	25	11,65	—	—	—	P
Cesa	4.724	7.000	—	16,36	6,90	9,46	—	—	—	183-84	1	16,36	(1)
Ciorlano	966	1.400	—	2,37	1,10	1,27	—	—	—	161	15	2,37	(3)
Conca della Campania	2.940	4.000	—	7,10	4,18	2,92	161	57	7,10	—	—	—	P
Curti	4.583	7.000	—	15,89	10,40	5,49	—	—	—	172	1	15,89	(1)
Dragoni	2.638	3.500	—	6,35	3,30	3,05	—	—	—	172	15	6,35	(3)
Fontegreca	981	1.500	—	2,66	1,30	1,36	—	—	—	161	15	2,66	(3)
Formicola	2.246	3.200	—	5,39	2,70	2,69	—	—	—	172	15	5,39	(3)
Francolise	4.620	7.000	1.000	13,49	6,80	6,69	—	—	—	172	1	13,49	(1)
Frignano Maggiore	7.082	10.500	—	30,58	12,50	18,08	—	—	—	183-84	1	30,58	(1)
Gallo	1.800	2.000	100	3,98	2,60	1,38	—	—	—	161	15	3,98	(3)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Galluccio	3.780	5.000	50	8,09	5,14	2,95	161	57	8,09	—	—	—	P
Giano Vetusto	919	1.300	—	2,16	1,30	0,86	—	—	—	172	15	2,16	(3)
Gioia Sannitica	4.002	5.000	100	8,77	0,69	8,08	—	—	—	172	15	8,77	(3)
Grazzanise	6.485	10.000	—	23,95	9,20	14,75	—	—	—	172	1	23,95	(1)
Gricignano di Aversa	3.859	6.000	900	15,08	6,60	8,48	—	—	—	183-84	1	15,08	(1)
Letino	1.169	1.200	300	2,83	1,50	1,33	—	—	—	161	15	2,83	(3)
Liberi	1.616	2.300	—	3,97	1,50	2,47	—	—	—	172	15	3,97	3)
Lusciano	7.927	12.000	—	34,82	11,60	23,22	—	—	—	183-84	1	34,82	(1)
Macerata Campania	6.687	10.000	1.500	23,47	15,00	8,47	—	—	—	172	1	23,47	(1)
Maddaloni	31.024	46.000	9.400	135,23	52,10	83,13	172	25	135,23	—	—	—	P
Marcianise	24.485	36.700	7.200	115,36	47,10	68,26	172	25	115,36	—	—	—	P
Marzano Appio	4.084	6.000	—	9,77	4,81	4,96	172	57	9,77	—	—	—	P
Mignano Monte Lungo	3.457	5.000	—	8,38	3,25	5,13	161	4/*bis*	8,38	—	—	—	P Acquedotto Campate e Forme n. 4/*bis*
Mondragone	18.053	27.000	6.700	89,29	33,30	55,99	—	—	—	171	10	89,29	(2)
Orta di Atella	7.562	12.000	2.000	36,33	13,20	23,13	—	—	—	183-84	1	36,33	(1)
Parete	5.679	8.500	—	19,77	9,00	10,77	—	—	—	183-84	1	19,77	(1)
Pastorano	2.355	3.500	—	6,17	3,60	2,57	172	25	6,17	—	—	—	P
Piana di Caiazzo	2.768	4.000	400	8,21	3,70	4,51	172	25	8,21	—	—	—	P
Piedimonte d'Alife	10.101	15.000	600	41,19	20,00	21,19	—	—	—	161	15	41,19	(3)
Pietramelara	3.838	5.000	—	8,62	4,20	4,42	—	—	—	172	15	8,62	(3)
Pietravairano	3.156	4.500	—	7,79	3,10	4,69	—	—	—	172	15	7,79	(3)
Pignataro Maggiore	5.947	9.000	—	20,32	5,60	14,72	172	25	20,32	—	—	—	P
Pontelatone	2.130	3.100	—	5,19	2,80	2,39	—	—	—	172	15	5,19	(3)
Portico di Caserta	4.324	6.500	900	16,11	10,00	6,11	—	—	—	172	1	16,11	(1)
Prata Sannita	2.062	2.000	50	3,56	2,80	0,76	—	—	—	161	15	3,56	(3)
Pratella	2.122	2.500	—	4,29	3,00	1,29	—	—	—	161	15	4,29	(3)
Presenzano	1.937	2.400	—	4,10	2,70	1,40	—	—	—	161	10	4,10	(2)
Raviscanina	1.520	1.800	—	3,32	1,60	1,72	—	—	—	161	15	3,32	(3)
Recale	3.661	5.500	—	12,59	4,10	8,49	—	—	—	172	1	12,59	(1)
Riardo	2.178	2.600	100	4,78	2,50	2,28	—	—	—	172	15	4,78	(3)
Rocca d'Evandro	3.879	4.000	100	6,70	4,00	2,70	160	17/*bis*	6,70	—	—	—	P Acquedotto degli Aurunci n. 17/*bis*
Roccamonfina	4.878	6.500	—	10,85	6,81	4,04	172	57	10,85	—	—	—	P
Roccaromana	1.399	1.600	—	2,81	1,50	1,31	—	—	—	172	15	2,81	(3)
Rocchetta e Croce	788	1.000	—	1,62	1,00	0,62	—	—	—	172	15	1,62	(3)
Ruviano	2.699	4.000	—	6,59	2,40	4,19	172	25	6,59	—	—	—	P
San Cipriano d'Aversa	15.085	22.700	4.500	67,32	32,20	35,12	—	—	—	183-84	1	67,32	(1)
San Felice a Cancello	15.371	23.000	—	55,46	18,70	36,76	173	25	55,46	—	—	—	P

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Gregorio Matese	1.499	2.500	1.700	7,67	5,00	2,67	—	—	—	161	15	7,67	(3)
San Marcellino	6.106	9.000	—	20,94	8,00	12,94	—	—	—	183-84	1	20,94	(1)
San Nicola la Strada	6.815	10.500	1.500	23,84	12,00	11,84	172	25	23,84	—	—	—	P
San Prisco	1.292	2.000	—	3,38	2,75	0,63	161	4/*bis*	3,38	—	—	—	P
San Potito Sannitico	1.767	1.800	—	3,19	2,30	0,89	—	—	—	161	15	3,19	(3)
Santo Prisco	5.807	8.500	—	19,75	9,10	10,65	—	—	—	172	1	19,75	(1)
Santa Maria a Vico	9.350	12.000	100	27,29	13,30	13,99	173	25	27,29	—	—	—	P
Santa Maria Capua Vetere	30.024	45.000	9.400	142,00	85,60	56,40	—	—	—	172	1	142,00	(1)
Santa Maria la Fossa	2.929	4.300	—	7,33	5,60	1,73	—	—	—	172	1	7,33	(1)
San Tammaro	2.243	3.500	—	6,10	5,70	0,40	—	—	—	172	1	6,10	(1)
Sant'Angelo d'Alife	2.776	4.000	100	7,44	3,10	4,34	—	—	—	161	15	7,44	(3)
Sant Arpino	4.892	7.200	—	16,69	6,10	10,59	—	—	—	183-84	1	16,69	(1)
Sessa Aurunca	29.284	43.000	300	89,58	34,44	55,14	171	57	19,58	171	10	70,00	(2)
Sparanise	5.815	10,000	2.500	25,53	6,60	18,93	—	—	—	172	1	25,53	(1)
Succivo	4.435	6.500	—	15,12	7,50	7,62	—	—	—	183-84	1	15,12	(1)
Teano	15.683	23.000	4.800	49,20	20,30	28,90	—	—	—	172	10	49,20	(2)
Teverola	4.476	8.000	—	18,42	8,20	10,22	—	—	—	183-84	1	18,42	(1)
Tora e Piccilli	1.922	2.500	—	4,16	2,47	1,69	161	57	4,16	—	—	—	P
Trentola Ducenta	9.186	14.000	—	30,35	15,10	15,25	—	—	—	183-84	1	30,35	(1)
Vairano Patenora	4.804	6.000	—	10,46	7,00	3,46	—	—	—	172	15	10,46	(3)
Valle Agricola	1.335	1.700	100	3,74	1,90	1,84	161	18	3,74	—	—	—	P
Valle di Maddaloni	2.611	5.000	1.000	11,00	11,00	—	172	100	11,00	—	—	—	
Villa di Briano	4.911	7.200	—	16,53	8,50	8,03	—	—	—	172	1	16,53	(1)
Villa Literno	6.830	10.800	300	32,32	17,00	15,32	—	—	—	172	1	32,32	(1)
Vitulazio	3.328	5.000	—	8,63	3,90	4,73	172	25	8,63	—	—	—	P

Regione della CAMPANIA **Provincia di NAPOLI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015 – Residenti	Abitanti prevedibili al 2015 – Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 – Da esistenti acquedotti – Foglio carta al 100.000	Da esistenti acquedotti – N. acquedotto	Da esistenti acquedotti – Portata (l/sec)	Da nuovi acquedotti – Foglio carta al 100.000	Da nuovi acquedotti – N. acquedotto	Da nuovi acquedotti – Portata (l/sec)	NOTE
Acerra	26.650	40.000	12.000	125,63	49,10	76,53	183-84	25	125,63	—	—	—	P
Afragola	45.881	70.000	14.000	259,83	80,70	179,13	183-84	25	259,83	—	—	—	P
Agerola	6.812	10,000	2.700	22,94	6,00	16,94	—	—	—	197	288	22,94	
Anacapri	3.579	5.200	7.700	21,45	8,00	13,45	—	—	—	196	216	21,45	
Arzano	15.842	24.000	—	69,54	31,60	37,94	—	—	—	183-84	1	69,54	(1)
Bacoli	17.395	25.000	11.800	80,38	18,00	62,38	—	—	—	183-84	1	80,38	(1) (4)
Barano d'Ischia	5.769	8.000	900	14,71	17,40	—	—	—	—	183-84	1	14,71	(1) (4)
Boscoreale	17.215	25.500	6.000	91,65	25,30	66,35	185	135	91,65	—	—	—	P (6)
Boscotrecase	21.027	32.000	1.000	86,58	44,60	41,98	183-84	135	75,00	183-84	216	11,58	P
Brusciano	8.002	12.000	—	34,21	13,10	21,11	183-84	135	34,21	—	—	—	P (6)
Caivano	23.156	34.200	8.500	106,44	38,80	67,64	—	—	—	183-84	1	106,44	(1)
Calvizzano	5.393	8.000	—	18,37	8,20	10,17	183-84	123	8,20	183-84	1	10,17	(1) (4)
Camposano	4.061	6.000	—	10,45	4,10	6,35	185	135	10,45	—	—	—	P (6)
Capri	7.266	11.000	44.700	100,96	14,60	86,36	—	—	—	196	216	100,96	
Carbonara di Nola	1.645	2.500	—	4,27	1,70	2,57	—	—	—	185	216	4,27	
Cardito	11.081	16.400	—	42,46	15,60	26,86	—	—	—	183-84	1	42,46	(1)
Casalnuovo di Napoli	16.105	24.000	3.500	68,18	29,10	39,08	183-84	25	68,18	—	—	—	P
Casamarciano	2.098	3.000	—	5,22	1,90	3,32	—	—	—	185	216	5,22	
Casamicciola	4.983	7.300	3.500	22,01	10,70	11,31	—	—	—	183-84	1	22,01	(1) (4)
Casandrino	5.369	7.800	—	18,17	9,80	8,37	—	—	—	183-84	1	18,17	(1)
Casavatore	5.803	8.500	1.700	21,42	10,10	11,32	—	—	—	183-84	1	21,42	(1)
Casola di Napoli	3.358	5.000	100	8,83	5,00	3,83	185	216	8,83	—	—	—	P
Casoria	26.277	40.000	12.000	122,92	47,30	75,62	183-84	25	122,92	—	—	—	P
Castellammare di Stabia	64.618	96.000	43.700	369,02	87,00	282,02	—	—	—	185	135	369,02	(6)
Castello di Cisterna	2.885	4.200	—	7,32	3,30	4,02	183-84	25	7,32	—	—	—	P
Cercola	11.071	18.000	300	35,94	20,60	15,34	183-84	25	* 32,24	—	—	—	* P
							183-84	123	3,70				
Cicciano	8.626	12.700	—	36,67	12,90	23,77	185	135	36,67	—	—	—	P (6)
Cimitile	5.347	8.000	—	18,37	6,50	11,87	185	135	18,37	—	—	—	P (6)
Comiziano	1.613	2.400	—	4,21	1,60	2,61	—	—	—	185	216	4,21	
Crispano	2.956	4.400	—	7,82	3,50	4,32	—	—	—	183-84	1	7,82	(1)
Forio	7.209	10.500	4.000	27,99	16,80	11,19	—	—	—	183-84	1	27,99	(1) (4)
Frattamaggiore	30.018	44.400	—	128,65	58,50	70,15	—	—	—	183-84	1	128,65	(1)
Frattaminore	7.574	11.500	—	33,31	14,50	18,81	—	—	—	183-84	1	33,31	(1)
Giugliano in Campania	30.429	50.000	15.000	157,33	51,90	105,43	—	—	—	183-84	1	157,33	(1) (4)
Gragnano	21.520	32.000	1.100	84,00	39,80	44,20	185	216	84,00	—	—	—	P
Grumo Nevano	11.810	17.500	—	50,69	26,90	23,79	—	—	—	183-84	1	50,69	(1)
Ischia	11.416	17.000	34.600	104,26	25,70	78,53	—	—	—	183-84	1	104-26	(1) (4)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabb.sogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Lacco Ameno	2.513	5.000	5.100	18,94	5,00	13,94	—	—	—	183-84	1	18,94	(1) (4)
Lettere	4.199	6.200	1.400	13,91	6,80	7,11	185	216	13,91	—	—	—	P
Liveri	1.798	1.900	—	3,20	2,00	1,20	—	—	—	185	216	3,20	
Marano di Napoli	19.285	30.000	6.000	86,97	35,60	51,37	183-84	123	35,60	183-84	1	51,37	(1)
Mariglianella	3.863	5.700	—	13,18	4,30	8,88	183-84	135	13,18	—	—	—	P (6)
Marigliano	19.412	28.500	5.500	74,59	27,10	47,49	185	135	74,59	—	—	—	P (6)
Massalubrense	9.158	13.600	3.700	30,59	15,05	15,54	—	—	—	196	216	30,59	
Melito di Napoli	7.346	10.800	—	31,00	11,80	19,20	—	—	—	183-84	1	31,00	(1)
Meta	6.637	9.800	3.700	30,06	10,65	19,41	—	—	—	196	216	30,06	
Monte di Procida	10.265	15.000	1.800	30.99	17.00	13.99	—	—	—	183-84	1	30,99	(1) (4)
Mugnano di Napoli	11.647	17.200	—	48,71	17,00	31,71	183-84	123	17,00	183-84	1	31,71	(1)
Napoli	1.182.815	1.750.000	295.000	11.769,69	7.500,10	4.269,59	183-84	25	3837,26	183-84	1	5530,93	(1)
								123	1515,46	183-84	118	886,04	(1) (5)
Nola	24.623	40.000	10.500	116,34	36,80	79,54	185	135	116,34	—	—	—	P (6)
Ottaviano	16.320	25.000	300	64,31	24,50	39,81	185	123	20,11	185	216	44,20	
Palma Campania	12.014	18.500	—	48,52	14,70	33,82	185	135	*44,00	185	216	4,52	* P (6)
Piano di Sorrento	8.637	12.700	800	27,99	18,19	9,80	—	—	—	196	216	27,99	
Pimonte	3.559	5.200	600	10,42	5,00	5,42	185	286	* 7,00	185	216	3,42	* P
Poggiomarino	12.488	18.500	1.000	55,30	19,30	36,00	185	135	55,30	—	—	—	P (6)
Pollena Trocchia	5.385	8.000	—	13,53	8,90	4,63	183-84	123	8,90	183-84	216	4,63	
Pomigliano d'Arco	21.807	32.000	8.000	99,74	38,80	60,94	183-84	25	99,74	—	—	—	P
Pompei	20.366	30.000	46.700	134,05	37,70	96,35	185	135	134,05	—	—	—	P (6)
Portici	50.373	75.000	18.600	283,83	113,90	169,93	183-84	25	283,83	—	—	—	P
Pozzuoli	51.308	76.000	18.000	267,11	98,00	169,11	—	—	—	183-84	1	267,11	(1) (4)
Procida	9,895	14.600	3.600	47,87	23,40	24,47	—	—	—	183-84	1	47,87	(1) (4)
Qualiano	7.528	12.000	2.500	37,03	10,30	26,73	—	—	—	183-84	1	37,03	(1) (4)
Quarto	6.686	10.000	—	19,55	10,10	9,45	—	—	—	183-84	1	19,55	(1) (4)
Resina	45.148	67.000	14.800	239,37	110,20	129,17	183-84	25	*224,37	183-84	216	15,00	* P
Roccarainola	4.668	7.000	—	12,33	8,10	4,23	—	—	—	185	216	12,33	
San Gennaro Vesuviano	6.099	9.000	600	20,17	8.00	12,17	185	135	20,17	—	—	—	P (6)
San Giorgio a Cremano	22.423	33.000	6.700	102,67	52,50	50,17	183-84	25	102,67	—	—	—	P
San Giuseppe Vesuviano	20.584	30.800	6.700	91,75	33,60	58,15	185	123	33,60	185	216	58,15	
San Paolo Bel Sito	2.866	4.500	—	7,87	2,70	5,17	—	—	—	185	216	7,87	
San Sebastiano al Vesuvio	3.464	6.000	700	11,23	3,80	7,43	183-84	123	3,80	183-84	216	7,43	
Sant'Agnello	5.936	8.700	5.700	31,08	14,42	16,66	—	—	—	196	216	31,08	
Santa Anastasia	16.780	25.000	—	62,54	28,10	34,44	183-84	123	28,10	183-84	216	34,44	
Sant'Antimo	18.356	26.700	—	77,44	27,20	50,24	—	—	—	183-84	1	77,44	(1)
Sant'Antonio Abate	10.288	16.000	—	41,12	15,40	25,72	—	—	—	185	135	41,12	(6)

Regione della CAMPANIA *Segue* **Provincia di NAPOLI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Vitaliano	2.809	4.000	—	6,99	3,30	3,69	185	135	6,99	—	—	—	P (6)
Saviano	10.259	16.000	3.000	42,56	10,70	31,86	185	135	42,56	—	—	—	P (6)
Scisciano	3.525	5.200	—	8,63	3,90	4,73	185	135	8,63	—	—	—	P (6)
Serrara Fontana	2.323	3.500	2.000	9,30	6,00	3,30	—	—	—	183-84	1	9,30	(1) (4)
Somma Vesuviana	17.887	26.500	5.600	76,90	26,20	50,70	183-84	123	*66,90	183-84	135	10,00	* P (6)
Sorrento	11.768	18.000	25.000	93,83	33,70	60,13	—	—	—	196	216	93,83	
Striano	4.502	6.500	—	15,17	7,20	7,97	185	135	15,17	—	—	—	P (6)
Terzigno	10.160	15.000	—	38,71	13,80	24,91	185	123	13,80	185	216	24,91	
Torre Annunziata	58.400	86.000	20.300	322,69	153,30	169,39	185	135	322,69	—	—	—	P (6)
Torre del Greco	77.576	116.000	27.100	400,73	166,30	234,43	183-84	135 25	*131,57 *254,16	183-84	216	15,00	* P
Tufino	2.927	4.500	—	7,81	2,50	5,31	—	—	—	185	216	7,81	
Vico Equense	14.566	21.500	4.100	50,61	19,18	31,43	—	—	—	196	216	50,61	
Villaricca	7.454	11.000	1.500	32,09	12,00	20,09	—	—	—	183-84	1	32,09	(1) (4)
Visciano	3.434	5.000	—	8,71	5,00	3,71	—	—	—	185	216	8,71	
Volla	5.255	8.000	1.600	15,14	4,70	10,44	183-84	25	15,14	—	—	—	P

Regione della CAMPANIA — Provincia di SALERNO

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione l/sec.	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acerno	3.337	5.000	3.900	19,82	10,00	9,82	186	221	19,82	—	—	—	P
Agropoli	9.334	14.000	7.800	49,81	12,00	37,81	—	—	—	198	225	49,81	
Albanella	5.737	8.500	—	13,78	5,00	8,78	—	—	—	198	173	13,78	
Alfano	1.146	1.700	—	2,95	1,60	1,35	209	334	2,95	—	—	—	P
Altavilla Silentina	6.976	10.300	—	20,38	0,25	20,13	—	—	—	198	173	20,38	
Amalfi	7.163	10.000	5.800	30,98	20,20	10,78	—	—	—	197	288	5,00	
										197	225	25,98	
Angri	21.859	32.500	7.300	96,85	36,40	60,45	185	135	96,85	—	—	—	P (6)
Aquara	2.938	4.000	—	6,84	0,20	6,64	—	—	—	198	173	6,84	
Ascea	4.830	7.000	2.200	15,82	3,50	12,32	209	334	* 12,56	209	225	3,26	* P
Atena Lucana	2.416	5.000	100	9,13	0,85	8,28	—	—	—	199	319	9,13	
Atrani	1.499	2.200	800	4,79	4,00	0,79	—	—	—	197	288	4,79	
Auletta	3.263	4.700	400	8,73	2,20	6,53	—	—	—	198	173	8,73	
Baronissi	8.246	12.500	3.400	26,29	10,00	16,29	185	216	26,29	—	—	—	P
Battipaglia	25.992	52.000	16.600	155,57	70,00	85,57	—	—	—	198	225	155,57	
Bellosguardo	1.763	2.500	—	4,57	1,30	3,27	198	323	4,57	—	—	—	P
Bracigliano	4.286	6.300	—	10,81	1,50	9,31	—	—	—	185	216	10,81	
Buccino	7.120	10.000	50	21,32	5,20	16,12	—	—	—	198	173	21,32	
Buonabitacolo	2.799	4.000	300	8,17	3,50	4,67	—	—	—	210	331	5,15	
										210	319	3,02	
Caggiano	3.393	6.000	—	13,14	7,40	5,74	—	—	—	199	173	13,14	
Calvanico	1.303	3.000	900	7,25	1,80	5,45	185	166	* 2,80	185	216	4,45	* P
Camerota	6.234	9.000	1.100	17,47	9,10	8,37	209	334	17,47	—	—	—	P
Campagna	12.456	20.000	—	46,56	15,00	31,56	—	—	—	186	216	46,56	
Campora	1.013	1.000	—	1,97	1,50	0,47	209	334	1,97	—	—	—	P
Cannalonga	1.296	1.300	—	2,38	2,10	0,28	209	334	2,38	—	—	—	P
Capaccio	11.349	20.000	7.400	56,28	4,50	51,78	—	—	—	198	173	56,28	
Casalbuono	1.936	2.800	1.400	7,57	2,50	5,07	210	345	7,57	—	—	—	P
Casaletto Spartano	2.487	2.600	—	4,25	4,00	0,25	—	—	—	210	331	4,25	
Casal Velino	4.145	6.000	1.400	12,52	8,60	3,92	—	—	—	209	173	10,95	
										209	225	1,57	
Caselle in Pittari	2.241	3.000	—	5,33	3,60	1,73	210	331	5,33	—	—	—	P
Castelcivita	3.104	3.300	400	6,26	0,70	5,56	—	—	—	198	173	6,26	
Castellabate	6.674	9.700	1.900	19,05	6,30	12,75	—	—	—	209	173	4,50	
										209	225	14,55	
Castelnuovo Cilento	1.553	2.000	—	3,31	3,80	—	209	334	2,90	209	225	0,41	
Castelnuovo di Conza	1.336	1.500	—	2,75	1,00	1,75	—	—	—	186	173	2,75	
Castel San Giorgio	8.658	12.800	1.800	23,76	10,00	13,76	185	216	23,76	—	—	—	P
Castel San Lorenzo	4.091	5.000	—	8,68	5,30	3,38	—	—	—	198	173	8,68	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castiglione dei Genovesi	1.075	2.000	—	3,40	3,00	0,40	185	258	3,40	—	—	—	P
Cava dei Tirreni	42.231	60.000	13.300	152,49	59,00	93,49	185	279	152,49	—	—	—	P
Celle di Bulgheria	2.278	3.900	—	6,72	2,70	4,02	209	334	6,72	—	—	—	P
Centola	4.233	5.000	2.300	11,71	4,10	7,61	209	334	11,71	—	—	—	P
Ceraso	3.291	4.000	—	6,82	2,80	4,02	209	334	6,82	—	—	—	P
Cetara	2.504	3.500	100	6,31	1,30	5,01	—	—	—	197	225	6,31	
Cicerale	2.322	3.300	—	5,63	3,00	2,63	198	323	5,63	—	—	—	P
Colliano	4.332	4.500	200	8,29	1,50	6,79	—	—	—	186	173	8,29	
Conca dei Marini	735	2.000	800	4,95	3,00	1,95	—	—	—	198	288	4,95	
Controne	1.226	1.500	500	3,51	2,00	1,51	—	—	—	197	173	3,51	
Contursi	3.162	5.000	800	9,69	2,20	7,49	—	—	—	198	272	9,69	
Corbara	2.121	3.000	—	5,03	3,00	2,03	185	216	5,03	—	—	—	P
Corleto Monforte	1.473	1.500	—	3,21	1,00	2,21	—	—	—	198	173	3,21	
Cuccaro Vetere	770	1.000	—	1,85	1,20	0,65	209	334	1,85	—	—	—	P
Eboli	25.634	50.000	13.000	156,40	48,00	108,40	—	—	—	198	225	156,40	
Felitto	2.178	3.200	—	5,71	2,50	3,21	—	—	—	198	173	5,71	
Fisciano	8.496	12.500	500	22,55	10,00	12,55	185	216	22,55	—	—	—	P
Furore	603	1.000	300	2,21	3,00	—	—	—	—	197	288	2,21	
Futani	1.587	1.700	—	3,05	2,20	0,85	209	334	3,05	—	—	—	P
Giffoni Sei Casali	4.154	4.400	—	7,66	7,00	0,66	—	—	—	185	209	7,66	
Giffoni Valle Piana	8.957	13.000	—	26,47	9,80	16,67	185	208	26,47	—	—	—	P
Gioi	2.206	2.500	—	4,39	3,25	1,14	209	334	4,39	—	—	—	P
Giungano	1.200	2.000	200	3,73	1,40	2,33	198	326	3,73	—	—	—	P
Ispani	1.044	1.500	600	3,76	1,70	2,06	210	331	3,76	—	—	—	P
Laureana Cilento	1.863	2.700	900	5,95	2,00	3,95	—	—	—	209	173	5,95	
Laurino	3.173	3.500	—	6,29	4,50	1,79	198	323	6,29	—	—	—	P
Laurito	1.487	1.500	—	2,69	2,30	0,39	209	334	2,69	—	—	—	P
Laviano	2.289	2.500	—	4,49	2,00	2,49	—	—	—	186	173	4,49	
Lustra	1.525	1.600	—	2,63	1,50	1,13	—	—	—	209	173	2,63	
Magliano Vetere	1.471	1.500	—	2,70	2,00	0,70	198	323	2,70	—	—	—	P
Maiori	5.854	8.500	1.200	20,44	6,00	14,44	—	—	—	197	225	20,44	
Mercato San Severino	16.658	25.000	5.400	52,85	20,00	32,85	185	216	52,85	—	—	—	P
Minori	3.257	5.000	200	8,92	9,00	—	—	—	—	197	225	8,92	
Moio della Civitella	2.232	2.400	—	4,24	4,60	—	209	334	4,24	—	—	—	
Montano Antilia	2.810	3.000	—	5,33	3,00	2,33	209	334	5,33	—	—	—	P
Montecorice	2.475	2.600	1.400	6,22	3,65	2,57	—	—	—	209	225	6,22	
Montecorvino Pugliano	3.498	7.000	—	11,73	6,00	5,73	185	216	11,73	—	—	—	P (8)
Montecorvino Rovella	13.066	20.000	700	40,69	11,35	29,34	186	216	40,69	—	—	—	P (8)

Regione della CAMPANIA — *Segue* **Provincia di SALERNO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Monteforte Cilento	891	1.000	—	2,89	1,30	1,59	198	323	2,89	—	—	—	
Monte San Giacomo	2.270	2.400	—	4,30	2,00	2,30	—	—	—	199	319	4,30	
Montesano sulla Marcellana	7.810	12.000	500	25,38	9,00	16,38	—	—	—	210	319	25,38	P
Morigerati	1.165	1.200	—	2,15	1,60	0,55	210	331	2,15	—	—	—	P
Nocera Inferiore	43.050	64.000	13.100	230,47	80,60	149,87	185	135	230,47	—	—	—	P (6)
Nocera Superiore	14.606	22.000	2.600	44,86	12,50	32,36	—	—	—	185	135	44,86	(6)
Novi Velia	1.769	3.000	600	6,08	2,10	3,98	209	334	6,08	—	—	—	P
Ogliastro Cilento	2.947	4.300	400	8,25	3,30	4,95	—	—	—	198	173	8,25	
Olevano sul Tusciano	5.070	7.500	600	14,20	11,50	2,70	198	284	14,20	—	—	—	P
Oliveto Citra	3.957	5.700	100	9,67	4,00	5,67	—	—	—	186	272	9,67	
Omignano	1.676	2.500	—	4,10	4,00	0,10	—	—	—	209	173	3,40	
										209	225	0,70	
Orria	2.075	3.000	—	5,25	3,35	1,90	209	334	5,25	—	—	—	P
Ottati	1.522	1.600	—	3,33	0,20	3,13	—	—	—	198	173	3,33	
Padula	6.773	10.000	2.500	24,94	18,00	6,94	—	—	—	199	319	24,94	
Pagani	27.006	40.000	8.000	119,08	44,70	74,38	185	135	119,08	—	—	—	P (6)
Palomonte	3.689	5.200	—	8,28	0,10	8,18	—	—	—	198	173	8,28	
Pellezzano	5.470	8.000	100	13,79	3,00	10,79	—	—	—	185	216	13,79	
Perdifumo	2.634	3.700	600	7,25	1,30	5,95	—	—	—	209	173	7,25	
Perito	2.022	3.000	—	5,21	3,80	1,41	209	334	5,21	—	—	—	P
Pertosa	1.161	4.000	300	7,16	1,80	5,36	—	—	—	198	173	7,16	
Petina	1.769	1.800	500	4,37	1,80	2,57	—	—	—	198	310	4,37	
Piaggine	3.118	3.200	—	5,76	3,35	2,41	198	323	5,76	—	—	—	P
Pisciotta	4.111	4.500	1.100	9,52	4,00	5,52	209	334	9,52	—	—	—	P
Polla	5.091	8.000	300	18,99	9,00	9,99	—	—	—	199	173	18,99	
Pollica	3.145	3.400	1.200	7,99	6,50	1,49	—	—	—	209	173	4,39	
										209	225	3,60	
Pontecagnano Faiano	15.144	23.000	4.600	59,25	14.00	45,25	—	—	—	197	225	59,25	(8)
Positano	2.788	5.000	3.900	13,14	8,00	5,14	—	—	—	197	288	13,14	
Postiglione	3.013	3.200	400	6,52	2,00	4,52	—	—	—	198	173	6,52	
Praiano	1.575	2.000	500	4,31	3,00	1,31	—	—	—	197	288	4,31	
Prignano Cilento	1.407	1.500	—	2,66	1,50	1,16	—	—	—	209	173	2,66	
Ravello	2.594	3.700	2.400	10,41	7,00	3,41	197	275	10,41	—	—	—	P
Ricigliano	1.408	1.500	—	2,88	0,30	2,58	—	—	—	187	173	2,88	
Roccadaspide	8.479	9.000	—	18,20	3,00	15,20	—	—	—	198	173	18,20	
Roccagloriosa	2.215	2.500	—	4,40	3,10	1,30	209	334	4,40	—	—	—	P
Roccapiemonte	6.373	10.000	1.000	21,96	8,00	13,96	185	216	21,96	—	—	—	P
Rofrano	3.111	3.200	—	5,65	0,30	5,35	209	340	5,65	—	—	—	P
Romagnano al Monte	623	700	—	1,28	0,30	0,98	—	—	—	199	173	1,28	

Regione della CAMPANIA — *Segue* **Provincia di SALERNO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Roscigno	1.601	1.700	—	3,14	0,35	2,79	198	323	3,14	—	—	—	P
Rutino	1.583	1.600	—	2,67	1,50	1,17	—	—	—	209	173	2,67	
Sacco	1.688	1.800	—	3,27	1,50	1,77	198	318	3,27	—	—	—	P
Sala Consilina	10.944	16.000	2.400	45,49	6,00	39,49	—	—	—	199	319	45,49	
Salento	1.977	3.000	—	5,07	1,00	4,07	209	334	5,07	—	—	—	P
Salerno	117.363	200.000	61.600	1.152,30	250,00	902,30	—	—	—	185 185	209 225	242,34 909,96	(8)
Salvitelle	1.278	1.300	—	2,21	2,50	—	—	—	—	199	173	2,21	
San Cipriano Picentino	3.877	6.000	—	10,19	8,00	2,19	185	216	10,19	—	—	—	P
San Giovanni a Piro	3.693	4.000	600	7,90	4,90	3,00	209	334	7,90	—	—	—	P
San Gregorio Magno	4.798	5.000	—	8,89	3,60	5,29	—	—	—	198	173	8,89	
San Mango Piemonte	1.276	3.000	—	4,86	2,00	2,86	185	216	4,86	—	—	—	P
San Marzano sul Sarno	7.684	11.400	—	30,72	12,20	18,52	185	135	30,72	—	—	—	P (6)
San Mauro Cilento	1.290	1.500	—	2,54	1,87	0,67	—	—	—	209	173	2,54	
San Mauro la Bruca	1.196	1.500	—	2,64	1,70	0,94	209	334	2,64	—	—	—	P
San Pietro al Tanagro	1.597	3.400	900	7,54	2,50	5,04	—	—	—	199	173	7,54	
San Rufo	2.280	2.500	—	4,52	0,30	4,22	—	—	—	199	319	4,52	
Santa Marina	2.610	3.800	800	7,86	5,20	2,66	210	331	7,86	—	—	—	P
Sant'Angelo a Fasanella	1.631	1.700	—	3,23	0,75	2,48	—	—	—	198	173	3,23	
Sant'Arsenio	3.081	5.400	—	12,85	4,60	8,25	—	—	—	199	173	12,85	
Sant'Egidio del Monte Albino	6.256	9.200	—	15,28	6,00	9,28	185	216	15,28	—	—	—	P
Santomenna	1.197	1.200	—	2,18	0,10	2,08	—	—	—	186	173	2,18	
San Valentino Torio	6.772	10.000	—	21,21	9,10	12,11	185	135	21,21	—	—	—	P (6)
Sanza	3.253	3.400	—	6,19	2,00	4,19	—	—	—	210	331	6,19	
Sapri	6.925	10.000	1.400	24,00	16,50	7,50	—	—	—	210	331	24,00	
Sarno	30.256	44.000	8.800	122,96	11,00	111,96	—	—	—	185	135	122,96	(6)
Sassano	5.743	8.400	—	19,66	4,00	15,66	—	—	—	199	319	19,66	
Scafati	23.254	34.000	6.800	91,05	36,60	54,45	185	135	91,05	—	—	—	P
Scala	1.680	3.500	200	6,38	4,00	2,38	—	—	—	197	288	6,38	
Serramezzana	667	800	400	2,10	0,55	1,55	—	—	—	209	173	2,10	
Serre	4.025	4.500	—	7,58	1,50	6,08	198	306	7,58	—	—	—	P
Sessa Cilento	2.340	3.400	—	5,68	2,30	3,38	—	—	—	209	173	5,68	
Siano	6.905	10.000	—	28,98	8,00	20,98	185	216	28,98	—	—	—	P
Sicignano degli Alburni	4.750	7.000	900	14,07	3,00	11,07	—	—	—	198	310	14,07	
Stella Cilento	1.419	2.000	—	3,24	1,30	1,94	—	—	—	209	173	3,24	
Stio	1.601	2.300	—	4,09	2,50	1,59	209	334	4,09	—	—	—	P
Teggiano	8.780	15.000	1.400	33,47	3,00	30,47	—	—	—	199	319	33,47	
Torchiara	1.526	2.200	—	3,74	1,50	2,24	—	—	—	209	173	3,74	

Regione della CAMPANIA — *Segue* **Provincia di SALERNO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Torraca	1.233	1.800	—	3,17	2,15	1,02	—	—	—	210	331	3,17	
Torre Orsaia	2.778	4.000	—	6,98	2,80	4,18	210	334	6,98	—	—	—	P
Tortorella	901	950	—	1,66	1,30	0,36	—	—	—	210	331	1,66	
Tramonti	5.693	8.500	100	14,79	2,00	12,79	—	—	—	185	216	14,79	
Trentinara	1.779	3.500	—	6,11	1,50	4,61	198	315	2,32	198	173	3,79	P
Valle dell'Angelo	773	800	—	1,60	1,15	0,45	198	323	1,60	—	—	—	P
Vallo della Lucania	7.045	10.000	—	20,09	12,50	7,59	209	334	20,09	—	—	—	P
Valva	2.160	2.300	—	4,12	0,30	3,82	—	—	—	186	173	4,12	
Vibonati	2.864	4.100	820	8,79	5,30	3,49	210	331	8,79	—	—	—	P
Vietri sul Mare	11.273	16.000	1.400	34,60	26,00	8,60	—	—	—	185	225	34,60	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione della CAMPANIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGÒLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			ACQUEDOTTO DI CAPO VOLTURNO								
1	161	1	**Capo Volturno - Rocchetta**	(1) 288	6000,0	Aversa	183-84	CE	91	226,44	Vedasi per soluzione alternativa lo schema 1/A
	161	2	**Sorgente Capodacqua I - Pozzilli**	240		Calvi Risorta	172	»	45	12,21	
	161	3	**Sorgente Capodacqua II - Pozzilli**	240		Cancello Arnone	172	»	62	15,72	(1) Scarico ENEL secondo salto Volturno
	161	4	**Sorgente Capodacqua III - Pozzilli**	240		Capua	172	»	59	81,57	
	161	5	**Sorgente Capodacqua IV - Pozzilli**	240	800,0	Carinaro	183-84	»	82	13,05	
	161	6	**Sorgente Capodacqua V - Pozzilli**	240		Carinola	172	»	42	34,90	
	161	7	**Sorgente Capodacqua VI - Pozzilli**	240		Casagiove	172	»	68	37,37	
	161	8	**Sorgente Capodacqua VII - Pozzilli**	240		Casal di Principe	172	»	77	64,29	
	161	9	**Sorgente San Nazzaro - Monteroduni**	270	1114,0	Casaluce	172	»	80	19,88	
						Casapulla	172	»	67	17,44	
						Castelvolturno	171	»	76	13,10	
						Cesa	183-84	»	99	16,36	
						Curti	172	»	66	15,89	
						Francolise	172	»	43	13,49	
						Frignano Maggiore	172	»	79	30,58	
						Grazzanise	172	»	58	23,95	
						Gricignano d'Aversa	183-84	»	92	15,08	
						Lusciano	183-84	»	98	34,82	
						Macerata Campania	172	»	71	23,47	
						Orta di Atella	183-84	»	94	36,33	
						Parete	183-84	»	97	19,77	
						Portico di Caserta	172	»	72	16,11	
						Recale	172	»	73	12,59	
						San Cipriano d'Aversa	183-84	»	89	67,32	
						San Marcellino	183-84	»	90	20,94	
						San Prisco	172	»	60	19,75	
						Santa Maria Capua Vetere	172	»	65	142,00	
						Santa Maria la Fossa	172	»	63	7,33	
						San Tammaro	172	»	64	6,10	
						Sant'Arpino	183-84	»	100	16,69	
						Sparanise	172	»	44	25,53	
						Succivo	183-84	»	35	15,12	
						Teverola	172	»	81	18,42	
						Trentola-Ducenta	183-84	»	96	30,35	
						Villa di Briano	172	»	78	16,53	

N. B. — Lo schema 1 riceve un'integrazione di l/sec. 583,92 dell'acquedotto dello schema n. 10 (acquedotto San Bartolomeo) a copertura dell'intero fabbisogno di l/sec. 8497,92 (7914,00 + 583,92 = 8497,92)

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Villa Literno	172	NA	88	32,32	
						Arzano	183-84	»	24	69,54	
						Bacoli	183-84	»	56	80,38	
						Barano d'Ischia	183-84	»	74	14,71	
						Caivano	183-84	»	3	106,44	
						Cardito	183-84	»	13	42,46	
						Casamicciola	183-84	»	68	22,01	
						Casandrino	183-84	»	10	18,17	
						Casavatore	183-84	»	37	21,42	
						Crispano	183-84	»	2	7,82	
						Forio	183-84	»	66	27,99	
						Frattamaggiore	183-84		12	128,65	
						Frattaminore	183-84	»	1	33,31	
						Giugliano in Campania	183-84	»	8	157,33	
						Grumo Nevano	183-84	»	11	50,69	
						Ischia	183-84	»	69	104,26	
						Lacco Ameno	183-84	»	67	18,94	
						Melito	183-84	»	23	31,00	
						Monte di Procida	183-84	»	55	30,99	
						Pozzuoli	183-84	»	49	267,11	
						Procida	183-84	»	70	47,87	
						Qualiano	183-84	»	21	37,03	
						Quarto	183-84	»	40	19,55	
						Sant'Antimo	183-84	»	9	77,44	
						Serrara Fontana	183-84	»	73	9,30	
						Villaricca	183-84	»	22	32,09	
						Caserta	172	CE	69	204,43	
						Marano	183-84	NA	41	51,37	
						Mugnano	183-84	»	36	31,71	
						Napoli	183-84	»	42	5530,93	
						Calvizzano	183-84		35	10,17	
10	161	10	**Sorgente San Bartolomeo Venafro**	330	800,0	Presenzano	161	CE	13	4,10	Vedasi per soluzione alternativa lo schema n. 10/A
						Mondragone	171	»	57	89,29	
						Sessa Aurunca (zona bassa)	171	»	31	70,00	
						Caianello	172	»	28	3,49	
						Teano	172	»	32	49,20	
						Integraz. per l'acq. di Capo Volturno (schema n. 1)				583,92	

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			ACQUEDOTTO DEL MATESE								
15	161	12	**Sorgente Acqua dei Pidocchi - Letino**	1050	20,00	Capriati al Volturno	161	CE	1	5,57	Vedasi per soluzione alternativa schema numero 15/A.
	161	13	**Sorgente Fontana Agrifoglio - Letino**	1028	59,00	Ciorlano	161	»	4	2,37	
	161	14	**Sorgente Santa Maria dell'Arco - Letino**	1030	5,00	Prata Sannita	161	»	9	3,56	
	161	15	**Sorgente Capo Lete - Letino**	1028	40,00	Fontegreca	161	»	5	2,66	
	161	16	**Sorgente Strega Vitelli - San Gregorio Matese**	1170	40,00	Gallo	161	»	2	3,98	
						Letino	161	»	6	2,83	
	161	17	**Sorgente Rio Freddo - San Gregorio Matese**	1280	45,00	S. Gregorio Matese	161	»	11	7,67	
						Castello d'Alife	161	»	18	6,33	
						Piedimonte d'Alife	161	»	17	41,19	
						San Potito Sannitico	161	»	25	3,19	
						Gioia Sannitica	172	»	30	8,77	
						Giano Vetusto	172	»	47	2,16	
						Dragoni	172	»	36	6,35	
						Baia e Latina	172	»	29	6,30	
						Roccaromana	172	»	35	2,81	
						Pietramelara	172	»	34	8,62	
						Riardo	172	»	33	4,78	
						Pietravairano	172	»	23	7,79	
						Vairano Patenora	172	»	22	10,46	
						Alvignano	172	»	37	12,81	
						Liberi	172	»	40	3,97	
						Castel di Sasso	172	»	50	4,06	
						Formicola	172	»	39	5,39	
						Pontelatone	172	»	49	5,19	
						Alife	172	»	24	19,06	
						Pratella	161	»	8	4,29	
						Ailano	161	»	14	4,45	
						Raviscanina	161	»	15	3,32	
						Sant'Angelo d'Alife	161	»	16	7,44	
						Rocchetta e Croce	172	»	38	1,62	
18	161	18-20	**Sorgente Quaramelle I, II e III - Valle Agricola**	700-900	3,74	Valle Agricola	161	CE	10	3,74	
21	162	21	**Sorgente Pisciarello - Sassinoro**	590	2,34	Sassinoro	162	BN	6	2,34	
24	162	24	**Sorgente Acqua Spasa - Morcone**	1000	5,87	Morcone	162	BN	9	18,43	
	162	31	**Sorgente Tre Fontane - Morcone**	1020	5,00						
	173	32	**Sorgente Russo - Morcone**	940	7,56						

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			ACQUEDOTTO TORANO-BIFERNO								
25	162	11	**Gruppo Sorgenti del Biferno (sorgenti Maiella, Santa Maria dei Rivoli, Torno, Macello, Pietracadute, Rio Freddo) Boiano**	550	3130,0	Amorosi	173	BN	38	7,54	
	161	27	**Sorgente Maretto I - Piedimonte d'Alife**	173		Dugenta	173	»	52	7,11	
	161	28	**Sorgente Maretto II - Piedimonte d'Alife**	173		Limatola	172	»	51	8,43	
	161	29	**Sorgente Maretto III - Piedimonte d'Alife**	173	3150,0	Melizzano	173	»	46	6,20	
	161	25	**Sorgente Torano I - Piedimonte d'Alife**	283		Ponte	173	»	37	5,47	
	161	26	**Sorgente Torano II - Piedimonte d'Alife**	280		Puglianello	173	»	34	3,19	
						San Salvatore Telesino	172	»	35	7,08	
						Solopaca	173	»	40	13,17	
						Telese	173	»	39	11,77	
						Bellona	172	CE	56	9,76	
						Caiazzo	172	»	52	14,42	
						Camigliano	172	»	48	3,62	
						Capodrise	172	»	75	16,31	
						Caserta	172	»	69	137,00	
						Castelcampagnano	172	»	53	5,28	
						Castelmorrone	172	»	61	11,65	
						Cervino	172	»	85	11,65	
						Maddaloni	172	»	84	135,23	
						Marcianise	172	»	83	115,36	
						Pastorano	172	»	54	6,17	
						Piana di Caiazzo	172	»	51	8,21	
						Pignataro Maggiore	172	»	46	20,32	
						Ruviano	172	»	41	6,59	
						San Felice a Cancello	173	»	95	55,46	
						San Nicola la Strada	172	»	74	23,84	
						Santa Maria a Vico	173	»	80	27,29	
						Vitulazio	172	»	55	8,63	
						Acerra	183-84	NA	4	125,63	
						Afragola	183-84	»	14	259,83	
						Casalnuovo di Napoli	183-84	»	26	68,18	
						Casoria	183-84	»	25	122,92	
						Portici	183-84	»	57	283,83	
						Resina	183-84	»	58	224,37	
						San Giorgio a Cremano	183-84	»	50	102,67	
						Torre del Greco	183-84	»	61	254,16	
						Pomigliano d'Arco	183-84	»	27	99,74	
						Castello di Cisterna	183-84	»	28	7,32	
						Volla	183-84	»	43	15,14	

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comun. serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Arienzo	173	CE	87	6,20	
						Benevento	173	BN	50	153,76	
						Cercola	183-84	NA	44	32,24	
						Napoli	183-84		42	3837 26	
37	173	36	**Sorgente Scarupata - Cusano Mutri** . . .	550		Cusano Mutri (per la sola frazione di Civitella Licinia)	173	BN	7	2,50	
	173	37	**Sorgente Cauzella - Cusano Mutri** . . .	550	2,50						
	173	38	**Sorgente Fontanella - Cusano Mutri** . .	500							
39	173	39	**Sorgente di Cristo - Cerreto Sannita** . .	730	1,50	Cerreto Sannita	173	BN	14	9,63	
	173	40	**Sorgente Tre Magi - Cerreto Sannita** . .	640	3,50	San Lorenzello	173	»	25	5,37	
	173	41	**Sorgente dei Ladri - Cerreto Sannita** . .	595	2,15	Faicchio	173	»	24	9,57	
	173	42	**Sorgente Folcigno - Cerreto Sannita** . .	720	2,20	Castelvenere	173	»	36	5,58	
	173	43	**Sorgente Pezza Caterdà I - Cerreto Sannita**	677	1,80						
	173	44	**Sorgente Pezza Caterdà II - Cerreto Sannita**	688	1,00						
	173	45	**Sorgente Gagliardi - Cerreto Sannita** . .	590	11,50						
	173	46	**Sorgente Marcolello - Cerreto Sannita** . .	585	1,50						
	173	47	**Sorgente Cenzo - Cerreto Sannita** . . .	680	1,0						
	173	48	**Sorgente Spina - Cerreto Sannita**	620	2,0						
	173	49	**Sorgente Savocchi - Cerreto Sannita** . . .	635	1,0						
	173	50	**Sorgente Spina II - Cerreto Sannita** . .	600	1,0						
			ACQUEDOTTO GROTTE								
54	162	22	**Sorgente Paola - Cusano Mutri**	1220	13,0	Fragneto Monforte	173	BN	30	5,45	
	162	23	**Sorgente Le Cotte - Cusano Mutri** . . .	975	9,0	Fragneto l'Abate	173	»	17	4,77	
	162	30	**Sorgente Muriaturo - Cusano Mutri** . . .	770	6,0	Campolattaro	173		16	3,69	
	173	51	**Sorgente Tre Fontane - Pontelandolfo** . .	790	3,75	Pontelandolfo	173	»	15	12,81	
	173	52	**Sorgente Dei Tofi - Pontelandolfo**	810	3,75	Guardia Sanframondi	173	»	26	22,85	
	173	53	**Sorgente Acqua del Campo - Pontelandolfo**	780	4,0	San Lorenzo Maggiore	173	»	27	6,92	
						San Lupo	173	»	28	3,58	
	173	54	**Sorgente Le Grotte - Pontelandolfo** . . .	580	23,0	Pietraroia	162	»	8	2,20	
	173	55	**Sorgente Sorgenza - Pontelandolfo** . . .	570	9,0	Cusano Mutri (escl.la frazione di Civitella Licinia)	162	»	7	6,27	
						Casalduni	173	»	29	2,96	
57	172	33/35	**Sorgenti Cerchiara I, II e III - Roccamonfina**	620	4,05	Conca della Campania	161	CE	20	7,10	
						Galluccio	161	»	19	8,09	
	172	56	**Sorgente Ortali - Roccamonfina**	600	23,0	Marzano Appio	172	»	27	9,77	
	172	57	**Sorgente Vallamati - Roccamonfina** . . .	485	10,50	Roccamonfina	172	»	26	10,85	

Segue Regione della CAMPANIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	172	58	Sorgente Fontana Fredda - Roccamonfina	600	12,0	Tora e Piccilli	161	CE	21	4,16	
	172	59	Sorgente Fontana Muta - Roccamonfina	610	10,00	Sessa Aurunca	171	»	31	19,58	
60	173	60	Sorgente Carpine - Casalduni	469	2,45	Casalduni	173	BN	29	2,45	
63	174	61	Sorgente Lame Cimino - Casalbore	830	0,95	Casalbore	174	BN	3	8,81	
	174	62	Sorgente Fonte Fredda - Casalbore	840	4,00	Buonalbergo	174	»	33	7,56	
	174	63	Sorgente San Ferro - Casalbore	735	1,00						
	174	64	Sorgente Fontana Murata - Casalbore	748	1,00						
	174	65	Sorgente Leccomortaio - Casalbore	700	1,50						
	174	66	Sorgente Sant'Elia - Casalbore	690	0,67						
	174	66/A	Sorgente Meraviglia - Casalbore	748							
	174	66/B	Sorgente Mainardi - Casalbore	748	3,90						
	174	66/C	Sorgente Pisciarello - Casalbore	748							
	174	66/D	Sorgente Panaro - Casalbore	860							
	174	67	Sorgente Scarpuzza - Buonalbergo	625	0,12						
	174	68/69	Sorgenti Taverna I e II - Buonalbergo	635	0,41						
	174	69/A	Sorgente Paolo - Buonalbergo	680							
	174	69/B	Sorgenti Vadaugelli I e II - Buonalbergo	690	2,82						
	174	69/C	Sorgenti Panaro I e II - Buonalbergo	610-735							
	174	69/D	Sorgente Perelli - Buonalbergo	741							
70	173	70	Sorgente Cortedonica - Vitulano	580	2,40	Campoli del Monte Taburno	173	BN	54	4,31	
	173	77/78	Sorgenti Abbazia I e II - Cautano	750		Cautano	173	»	48	3,84	
	173	79	Sorgente Fontana Rosato - Cautano	880		Paupisi	173	»	42	4,48	
	173	80	Sorgente Gratola - Cautano	740		Torrecuso	173	»	43	6,37	
	173	81	Sorgente Chioccole - Cautano	860		Vitulano	173	»	41	6,26	
	173	82	Sorgente Sambuco - Cautano	725	21,00						
	173	83	Sorgente Fontana Pisciariello o Sorgente Sorienze - Cautano	800							
	173	84	Sorgente Mezzanina - Cautano	680							
	173	85	Sorgente Spezzacarafe - Cautano	670							
	173	86	Sorgente Fontana Tre Barili - Cautano	620							
	173	89	Sorgente Ienca di Prata - Tocco Caudio	700	1,86						
71	173	71	Sorgente Cicoloni - Frasso Telesino	600		Frasso Telesino	173	BN	47	1,55	
	173	73	Sorgente Santa Maria - Frasso Telesino	650	1,55						
	173	74	Sorgente Bocca - Frasso Telesino	600							
	173	76	Sorgente Santa Margherita - Frasso Telesino	490							
88	173	88	Falda sub-alvea del Calore - Benevento	120	100,00	Benevento	173	BN	50	100,0	

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
90	173	90-91	**Sorgenti Poveromo I e II - Tocco Caudio**	500	3,74	Tocco Caudio	173	BN	53	3,74	
100	173	100	**Sorgente del Fizzo - Bucciano . . . . .**	260	128,0	Valle di Maddaloni	172	CE	70	11,00	
						Airola	173	BN	69	17,50	
						Bucciano	173	»	59	4,30	
						Moiano	173	»	58	7,90	
						Montesarchio	173	»	61	40,00	
						S. Agata dei Goti	173	»	57	29,10	
						Bonea	173	»	60	4,70	
						Durazzano	172	»	68	5,20	
						Frasso Telesino	173	»	47	8,30	
104	174	104-106	**Sorgenti Bocche I, II e III - Carife . . .**	850	7,53	Carife	174	AV	44	7,53	
107	174	107	**Gruppo sorgenti Forma e Grattoni - Vallata**	800	9,46	Vallata	174	AV	45	9,46	
108	185	108	**Sorgente Peschiera - Avella . . . . . .**	500	1,25	Avella	185	AV	56	5,00	
	185	109	**Sorgente Fontanelle - Avella . . . . . .**	420	3,0	Mugnano del Cardinale	185	»	61	17,86	
	185	110	**Sorgente Abbate Gregna - Avella . . . .**	480	3,0	Quadrelle	185	»	60	3,18	
	185	111	**Sorgenti varie già captate (basse) - Avella**	450	2,31	Sirignano	185	»	59	3,52	
	185	112	**Sorgente Acquicciolla - Avella . . . . .**	750	1,70						
	185	113	**Sorgente Sgambati - Avella . . . . . .**	650	2,0						
	185	114	**Sorgente Sant'Egidio - Avella . . . . .**	750	2,0						
	185	115	**Sorgenti varie già captate (medie) - Avella**	700	2,30						
	185	116	**Sorgente Bocca dell'Acqua - Sirignano . .**	920	11,0						
	185	117	**Sorgente Acqua Elmice - Sirignano . . .**	850	1,0						
118	183-84	118	**Falde in sinistra Volturno - Napoli . . .**	38	886,04	Napoli	183-84	NA	42	886,04	Vedasi per soluzioni alternative gli schemi n. 1 n. 118/A e n. 118/B
119	185	119	**Sorgenti di Serbo Serpico (captazione già effettuata)**	457	130,0	Monteforte Irpino	185	AV	94	8,30	
						Mercogliano	185	»	82	25,52	
						Ospedaletto d'Alpinolo	185	»	70	3,38	
						Summonte	185	»	62	3,16	
						Sant'Angelo a Scala	185	»	49	1,79	
						Pietrastornina	185	»	32	4,95	
						Avellino	185	»	83	82,90	
128	186	126	**Sorgente Capo di Teora - Teora . . . .**	660	0,76	Teora	186	AV	110	5,46	
	186	127	**Sorgente Fontana del Varco - Teora . . .**	760	0,70						

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	186	128	**Sorgente Fontana Pubblica o Conservone - Teora**	660	0,60						
	186	129	**Sorgente Pescara I - Teora**	640	1,20						
	186	130	**Sorgente Pescara II - Teora**	580	1,20						
	186	131	**Sorgente Cresta del Gallo - Teora**	850	1,00						
133	186	132	**Sorgente Vullo - Conza della Campania**	641	3,55	Conza della Campania	186	AV	100	5,32	
	186	133	**Sorgente La Serra - Conza della Campania**	695	1,77						
134	186	134	**Sorgente Serrone o Le Fonti - Sant'Andrea di Conza**	740	5,15	Sant'Andrea di Conza	186	AV	111	5,15	
			ACQUEDOTTO DEL SARNO								
135	185	135	**Sorgente Santa Maria La Foce - Sarno**	30	1000,0	Boscoreale	185	NA	65	91,65	Vedasi per soluzione alternativa lo schema n. 135/A
	185	136	**Sorgente Mercato o Palazzo - Sarno**	25	1176,48	Poggiomarino	185	»	63	55,30	
						Pompei	185	»	72	134,05	
						San Gennaro Vesuviano	185	»	54	20,17	
						Sant'Antonio Abate	185	»	76	41,12	
						Striano	185	»	60	15,17	
						Torre Annunziata	185	»	71	322,69	
						Brusciano	183-84	»	29	34,21	
						Camposano	185	»	5	10,45	
						Cicciano	185	»	6	36,67	
						Cimitile	185	»	17	18,37	
						Mariglianella	183-84	»	15	13,18	
						Marigliano	185	»	30	74,59	
						Nola	185	»	33	116,34	
						San Vitaliano	185	»	16	6,99	
						Saviano	185	»	32	42,56	
						Scisciano	185	»	31	8,63	
						Castellammare di Stabia	185	»	75	369,02	
						Angri	185	SA	17	96,85	
						Nocera Inferiore	185	»	20	230,47	
						Nocera Superiore	185	»	21	44,86	
						Pagani	185	»	19	119,08	
						San Marzano sul Sarno	185	»	13	30,72	
						San Valentino Torio	185	»	6	21,21	
						Sarno	185	»	1	122,96	
						Scafati	185	»	12	91,05	

N. B. — Lo schema 135 riceve una integrazione di l/sec. 252,45 dall'acquedotto dello schema n. 225 (Acquedotto Basso Sele) a copertura dell'intero fabbisogno di l/sec. 2428,93

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Torre del Greco	183-84	NA	61	131,57	
						Boscotrecase	183-84	»	64	75,00	
						Palma Campania	185	»	47	44,00	
						Somma Vesuviana	183-84	»	46	10,00	
138	185	137	**Sorgente Bocche Soprano - Solofra**	750	27,94	Solofra (uso potabile)	185	AV	116	22,42	
	185	138	**Sorgente Lapazzetta - Solofra**	680	6,66	Solofra (industrie locali)	185	»	116	24,58	
	185	139	**Sorgente Bocche Sottane - Solofra**	620	8,40						
	185	140	**Sorgente Conserva - Solofra**	590	2,00						
	185	141	**Sorgente Donn'Antonio - Solofra**	590	2,00						
142	185	142	**Sorgente La Tornola - Serino (vincolo maggiore portata) (già concessi l/secondo 8.50)**	805	4,61	Serino	185	AV	112	13,11	
			ACQUEDOTTO DELL'ALTO CALORE								
143	174	101	**Sorgente Acquaro - Castel Baronia**	610	6,40	Altavilla Irpina	173	AV	33	21,72	Vedasi per soluzioni alternative parziali gli schemi dal 143/A e 143/B.
	174	102	**Sorgente Tufara - Castel Baronia**	580	11,90	Bonito	174	»	9	91,7	
	174	103	**Sorgente Molinello - Castel Baronia**	565	7,00	Candida	185	»	72	3,61	
	186	120	**Sorgente Pollentina - Cassano Irpino**	485		Capriglia Irpina	185	»	63	5,77	
	186	121	**Sorgente Peschiera - Cassano Irpino**	484		Castelfranci	186	»	77	7,47	
	186	122	**Sorgente Bagno della Regina - Cassano Irpino**	480	600,00	Castelvetere sul Calore	186	»	76	5,99	
						Chianche	185	»	21	2,89	
	186	122/B	**Sorgente Fontana del Prete - Cassano Irpino**	484		Chiusano di San Domenico	185	»	75	5,36	
						Fontanarosa	174	»	40	13,70	
	186	143	**Sorgente Cantraloni - Montella**	1190	10,00	Grottaminarda	174	»	12	35,23	
	186	145-146	**Sorgenti Scorzella I e II -Montella**	940-900	45,00	Grottolella	185	»	50	4,67	
						Lapio	185	»	54	6,04	
	186	147-150	**Sorgente Raio Ferriera - Montella**	800-960	45,00	Luogosano	186	»	55	4,54	
	186	151	**Sorgente Madonna della Neve - Montella**	900	2,00	Manocalzati	185	»	71	6,15	
	186	152	**Sorgente Cerasella - Montella**	767	1,00	Melito Irpino	174	»	8	8,34	
	186	153	**Sorgente Troncone - Montella**	780	2,00	Mirabella Eclano	174	»	27	33,48	
	186	154	**Sorgente Tronconcello - Montella**	850	1,00	Montefalcione	185	»	53	9,72	
	186	122/A	**Serbatoio di San Francesco - Montella**	493	377,35	Montefredane	185	»	64	8,88	
						Montefusco	173	»	24	4,96	
						Montella	186	»	113	21,50	
						Montemarano	186	»	87	11,24	
						Montemiletto	173	»	37	13,28	
						Parolise	185	»	74	1,74	

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Paternopoli	186	AV	66	9,06	
						Petruro Irpino	173	»	22	1,71	
						Pietradefusi	173	»	25	8,51	
						Prata di Principato Ultra	185	»	51	8,48	
						Pratola Serra	185	»	52	10,32	
						Roccabascerana	173	»	20	5,41	
						Salza Irpina	185	»	26	1,92	
						San Mango sul Calore	186	»	65	5,85	
						San Potito Ultra	185	»	73	3,69	
						Sant'Angelo all'Esca	174	»	39	4,00	
						Santa Paolina	173	»	35	4,88	
						Santo Stefano del Sole	185	»	97	4,38	
						Sorbo Serpico	185	»	85	1,40	
						Taurasi	174	»	38	7,06	
						Torre le Nocelle	173	»	36	4,21	
						Torrioni	173	»	29	1,65	
						Venticano	173	»	25	6,49	
						Volturara Irpina	185	»	108	8,94	
						Sturno	174	»	43	9,83	
						Frigento	174	»	42	12,59	
						Gesualdo	174	»	41	16,61	
						Villamaina	186	»	67	3,38	
						Torella dei Lombardi	186	»	78	8,47	
						Rocca San Felice	186	»	68	2,56	
						Saint Angelo dei Lombardi	186	»	79	10,22	
						Nusco	186	»	98	10,59	
						Lioni	186	»	99	15,38	
						Montecalvo Irpino	185	»	5	10,56	
						Forino	186	»	105	9,00	
						Contrada	185	»	105	6,96	
						Montoro Inferiore	185	»	114	23,08	
						Montoro Superiore	185	»	115	15,20	
						Sant'Arcangelo Trimonte	173	»	6	5,06	
						Ariano Irpino	174	»	7	88,78	
						San Sossio Baronia	174	»	14	4,21	
						Castelbaronia	174	»	28	4,41	
						Zungoli	174	»	11	4,94	
						Villanova del Battista	174	»	10	7,53	
						Aiello del Sabato	185	»	95	7,09	

Segue Regione della CAMPANIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Cesinali	173	AV	96	3,54	
						Cassano Irpino	186	»	109	4,28	
						Flumeri	174	»	13	6,91	
						Trevico	174	»	30	4,19	
						San Nicola Baronia	174	»	29	2,19	
						Apice	173	BN	56	21,14	
						Paduli	173	»	45	18,07	
						Pietrelcina	173	»	88	10,84	
						Pesco Sannita	173	»	31	6,88	
						Calvi	173	»	67	7,03	
						Ceppaloni	173	»	75	10,37	
						San Giorgio del Sannio	173	»	66	13,60	
						San Leucio del Sannio	173	»	63	8,28	
						San Martino Sannita	173	»	70	5,24	
						San Nazzaro	173	»	71	1,62	
						San Nicola Manfredi	173	»	65	7,51	
						Arpaise	173	»	76	5,13	
						Pannarano	173	»	77	5,23	
						Sant'Angelo a Cupolo	173	»	64	8,70	
						Apollosa	173	»	62	8,02	
						Castelpoto	173	BN	55	5,38	
						Foglianise	173	»	49	7,82	
						Avellino	185	AV	83	195,86	
						Benevento	173	BN	50	25,00	
						Acquedotto Molisano Destro (ramo campano)				95,96	
						per i comuni di:					
						Santa Croce del Sannio	162	BN	4	—	
						Castel Pagano	162	»	2	—	
						Castelvetere in Val Fortore	162	»	1	—	
						Tufara	162	CB	132	—	
						Gambatesa	162		125	—	
						San Marco la Catola	163	FG	30	—	
						Celenza Val Fortore	163	»	28	—	
						Colle Sannita	162	BN	11	—	
						Circello	162	»	10	—	
						Reino	173	»	18	—	
						San Marco dei Cavoti	173	»	19	—	
						Molinara	173	»	20	—	

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						San Giorgio la Molara	173	BN	21	—	
						Pago Veiano	173	»	32	—	
						Baselice	163	»	5	—	
						San Bartolomeo in Galdo	163	»	3	—	
						Foiano Valfortore	163	»	12	—	
						Ginestra degli Schiavoni	174	»	22	—	
						Castelfranco in Miscano	174	»	2	—	
						Greci	174	AV	1	—	
						Montefalcone in Valportore	174	BN	13	—	
						Montaguto	174	AV	2	—	
						Savignano di Puglia	174	»	4	—	
						Scampitella	174	»	16	—	
						Vallesaccarda	174	»	15	—	
						Faeto	174	FG	42	—	
						Celle San Vito	174	»	43	—	
						Castelluccio Valmaggiore	163	»	39	—	
						Biccari	163	»	36	—	
						Alberona	163	»	35	—	
						Monteleone di Puglia	174	»	57	—	
						Accadia	174	»	58	—	
						Sant'Agata di Puglia	174	»	59	—	
						Deliceto	174	»	55	—	
						Bovino	174	»	49	—	
						Anzano di Puglia	174	»	61	—	
161	186	155	**Sorgente Acqua Cugna - Bagnoli Irpino**	870	3,00	Bagnoli Irpino	186	AV	117	16,03	
		156-159	**Sorgenti Acqua Leggia II e V - Bagnoli Irpino**	720-780	4,03						
	186	160	**Sorgente Acqua Leggia I - Bagnoli Irpino**	690	1,00						
	186	161	**Sorgente Tornola I - Bagnoli Irpino**	1080	5,00						
	186	162	**Sorgente Tornola II - Bagnoli Irpino**	1110	1,00						
	186	163	**Sorgente Tornola III - Bagnoli Irpino**	1120	1,00						
	186	164	**Sorgente Di Lagaretto - Bagnoli Irpino**	1370	1,00						
			ACQUEDOTTO DELL'ALTO SELE								
173	186	173	**Sorgente Colle di Sazzano - Bagnoli Irpino**	1340	0,96	Roccadaspide	198	SA	77	18,20	Vedasi per soluzione alternativa lo schema n. 173/A.
	186	174	**Sorgente Lavinara di Sazzano - Bagnoli Irpino**	1240	0,50	Castel San Lorenzo	198	»	85	8,68	
						Felitto	198	»	96	5,71	
	186	175	**Sorgente della Preda - Bagnoli Irpino**	1200	0,60	Albanella	198	»	71	13,78	

Segue Regione della CAMPANIA

RISORSE IDRICHE UTILIZZATE

N. d'ordine dello schema di adduzione	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)
	186	176	Sorgente Grienzi I - Calabritto	900	1,10
	186	177	Sorgente Grienzi II - Calabritto	920	0,96
	186	178	Sorgente Vado Carpino I - Calabritto	1150	3,32
	186	179	Sorgente Vado Carpino II - Calabritto	1120	3,24
	186	180	Sorgente Vado Carpino III - Calabritto	1105	2,0
	186	181	Sorgente Vado Carpino IV - Calabritto	1100	1,66
	186	182	Sorgente Dei Coppi I - Calabritto	1040	1,33
	186	183	Sorgente Dei Coppi II - Calabritto	1080	1,20
	186	184	Sorgente Acqua Sterricchiata I - Calabritto	970	1,10
	186	185	Sorgente Acqua Sterricchiata II - Calabritto	980	1,0
	186	186	Sorgente Acqua Sterricchiata III - Calabritto	970	0,96
	186	187	Sorgente Suoglio - Calabritto	950	0,91
	186	188	Sorgente Pietraeglia I - Calabritto	910	3,66
	186	189	Sorgente Pietraeglia II - Calabritto	890	3,50
	186	190	Sorgente Del Ceraso - Calabritto	1030	0,91
	186	191	Sorgente Fagliostra - Calabritto	1000	2,0
	186	192	Sorgente Dell'Abeto o Acqua la Peta - Calabritto	910	1,90
	186	193	Sorgente Pietra Taurano - Calabritto	870	0,80
	186	194	Sorgente Migliara - Calabritto	840	1,50
	186	195	Sorgente Lupolo I - Calabritto	790	2,0
	186	196	Sorgente Lupolo II - Calabritto	820	2,86
	186	197	Sorgente Acquara I - Calabritto	720	
	186	198	Sorgente Acquara II - Calabritto	690	
	186	199	Sorgente Acquara III - Calabritto	750	
	186	200	Sorgente Acquara IV - Calabritto	720	91,0
	186	201	Sorgente Acquara V - Calabritto	710	
	186	202	Sorgente Ponticchio I - Calabritto	700	
	186	203	Sorgente Ponticchio II - Calabritto	710	
	186	204	Sorgente Fontanella - Calabritto	780	6,75
	186	205	Sorgente Madonna Alta Sede - Calabritto	960	0,70
	186	229	Sorgente Forma I - Senerchia	800	
	186	230	Sorgente Forma II - Senerchia	820	20,0
	186	231	Sorgente Piceglia - Senerchia	600	112,20
	186	232	Sorgente Valdolea II o Bardolea II - Senerchia	690	8,0
	186	233	Sorgente Valdolea I - Senerchia	700	

DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI

Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
Capaccio	198	SA	76	56,28	
Ogliastro Cilento	198	»	29	8,25	
Prignano Cilento	209	»	104	2,66	
Torchiara	209	»	103	3,74	
Laureana Cilento	209	»	102	5,95	
Perdifumo	209	»	112	7,25	
Serramezzana	209	»	119	2,10	
San Mauro Cilento	209	»	120	2,54	
Pollica	209	»	127	4,39	
Casalvelino	209	»	128	10,95	
Stella Cilento	209	»	126	3,24	
Omignano	209	»	121	3,40	
Sessa Cilento	209	»	113	5,68	
Senerchia	186	AV	120	2,77	
Calabritto	186	»	119	8,08	
Laviano	186	»	11	4,49	
Santomenna	186	»	5	2,18	
Castelnuovo di Conza	186	»	4	2,75	
Valva	186	»	16	4,12	
Colliano	186	»	26	8,29	
Buccino	198	AV	56	21,32	
Auletta	198	»	64	8,73	
San Gregorio Magno	198	SA	57	8,89	
Romagnano al Monte	198	»	59	1,28	
Ricigliano	199	»	58	2,88	
Palomonte	198	»	55	8,28	
Postiglione	198	»	62	6,52	
Controne	198	»	67	3,51	
Castelcivita	198	»	72	6,26	
Aquara	198	»	78	6,84	
Ottati	198	»	73	3,33	
Sant'Angelo a Fasanella	198	»	74	3,23	
Corleto Monforte	198	»	69	3,21	
Altavilla Silentina	198	»	66	20,38	
Lustra	209	»	114	2,63	
Rutino	209	»	105	2,67	
Polla	199	»	70	18,99	
Pertosa	198	»	69	7,16	
Caggiano	199	»	65	13,14	

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	186	234	**Sorgente Fiumicella II - Senerchia**	640		Salvitelle	199	SA	60	2,21	
	186	235	**Sorgente Fiumicella I - Senerchia**	630	70,0	Sant'Arsenio	199	»	75	12,85	
	186	236	**Sorgente Fiumicella III - Senerchia**	630		San Pietro al Tanagro	199	»	81	7,54	
	186	247	**Sorgente Acqua Bianca III - Senerchia**	600		Castellabate	209	»	111	4,50	
	186	248	**Sorgente Acqua Bianca IV - Senerchia**	600	27,0	Trentinara	198	»	84	3,79	
	186	249	**Sorgente Acqua Bianca V - Senerchia**	580							
208	185	168	**Sorgente Acqua della Marvizza - Giffoni Valle Piana**	650	1,0	Giffoni Valle Piana	185	SA	25	26,47	
	185	169	**Sorgente Di Parolicchio - Giffoni Valle Piana**	650	2,0						
	185	170	**Sorgente Di San Michele - Giffoni Valle Piana**	600	2,0						
	185	171	**Sorgente Del Sauco - Giffoni Valle Piana**	500	1,0						
	185	172	**Sorgente Della Trafica - Giffoni Valle Piana**	483	2,0						
	186	206	**Sorgente Capo di Fiume - Giffoni Valle Piana**	1250	10,17						
	186	207	**Sorgente Cucchiaturo - Giffoni Valle Piana**	300	4,30						
	186	208	**Sorgente Sant'Angelo - Giffoni Valle Piana**	300	4,0						
			ACQUEDOTTO DEL PREPEZZANO								
209	185	209	**Sorgente Gatto - Giffoni Sei Casali**	451	25,0	Giffoni Sei Casali	185	SA	24	7,66	
	185	210	**Sorgente Tornola I - Giffoni Sei Casali**	251		Fabbisogno acquedotto industriale di Salerno	185	»	4	242,34	
	185	211	**Sorgente Tornola II - Giffoni Sei Casali**	251	25,0						
	185	212	**Sorgente Favo - Giffoni Sei Casali**	278	30,0						
	185	213	**Sorgente Capo d'Acqua - Giffoni Sei Casali**	362	40,0						
	185	214	**Sorgente Ansa - Giffoni Sei Casali**	172	60,0						
	185	215	**Sorgente Gallano - Giffoni Sei Casali**	172	70,0						
			ACQUEDOTTO DELL'AUSINO								
216	186	216	**Sorgente Zottoli - Acerno**	575		Campagna	198	SA	44	46,56	Vedasi per soluzione alternativa provvisoria lo schema n. 216/A
	186	217	**Sorgente Acqua dell'Olevano - Acerno**	530	710,0	Montecorvino Rovella	186	»	33	40,69	
	186	218	**Sorgente dell'Ausino - Acerno**	570		Corbara	185	»	27	5,03	
	186	219	**Sorgente Ausinetto - Acerno**	550		Montecorvino Pugliano	185	»	42	11,73	
	186	237	**Sorgente Santa Lucia - Senerchia**	525	10,0	San Cipriano Picentino	185	»	32	10,19	
						San Mango Piemonte	185	»	31	4,86	

Segue Regione della CAMPANIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. fog io al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	186	238	Sorgente Abbazzata VIII - Senerchia	615		Fisciano	185	SA	8	22,55	
	186	239	Sorgente Abbazzata III - Senerchia	600		Baronissi	185	»	22	26,29	
	186	240	Sorgente Abbazzata IV - Senerchia	610		Pellezzano	185	»	30	13,79	
	186	241	Sorgente Abbazzata V - Senerchia	610		Tramonti	185	»	28	14,79	
	186	242	Sorgente Abbazzata VII - Senerchia	615	42,40	Bracigliano	185	»	3	10,81	
	186	243	Sorgente Abbazzata VI - Senerchia	615		Castel San Giorgio	185	»	7	23,76	
	186	244	Sorgente Abbazzata IX - Senerchia	610		Roccapiemonte	185	»	14	21,96	
	186	245	Sorgente Abbazzata II - Senerchia	515		Mercato San Severino	185	»	8	52,85	
	186	246	Sorgente Abbazzata I - Senerchia	480		Sant'Egidio del Monte Albino	185	»	18	15,28	
	186	250	Sorgente Acqua Piscicicoli - Senerchia	1000		Siano	185	»	2	28,98	
	186	251	Sorgente Acqua Negre - Senerchia	860		Avella	185	AV	56	14,51	
	186	252	Sorgente Piceglia (Acqua Bianca) - Senerchia	875	43,26	Lettere	185	NA	77	13,91	
	186	253	Sorgente Acqua San Gennaro - Senerchia	900		Baiano	185	AV	58	14,92	
	186	256	Sorgente Pescolella - Senerchia	605	12,0	Lauro	185	»	91	8,11	
	186	257	Sorgente Vuozzi - Senerchia	630	10,01	Marzano di Nola	185	»	82	4,01	
	186	261	Sorgente Gruppo del Cerasuolo - Montecorvino Rovella	540	150,0	Moschiano	185	»	93	2,88	
	186	262	Sorgente Dell'Atri o Vallimola - Campagna	700	30,0	Domicella	185	»	90	4,69	
	186	263	Sorgente Varitufo o Gruppo del Merlo I, II, III e IV - Campagna	1000	26,0	Pago del Vallo di Lauro	185	»	80	4,36	
	186	264	Sorgente Acqua Merlo V - Campagna	900	20,0	Casola di Napoli	185	NA	79	8,83	
	186	265	Sorgente Àcqua delle Tavole - Campagna	1050	74,0	Quindici	185	AV	103	5,78	
	186	266	Sorgente Lagarelli o Rainose - Campagna	850	13,0	Gragnano	185	NA	78	84,0	
	186	267	Sorgente Acqua del Romito - Campagna	950	9,0	Sperone	185	»	57	4,55	
	186	268	Sorgente Acqua di San Vito - Campagna	710	2,0	Casamarciano	185	»	19	5,22	
	186	269	Sorgente Canalecchia - Campagna	940	1,0	Taurano	185	»	92	3,02	
	186	270	Sorgente Acqua della Noce - Campagna	840	2,20	Vico Equense	196	»	80	50,61	
	186	271	Sorgente Montecalvo - Campagna	990	2,0	Meta	196	»	86	30,06	
	186	273	Sorgente Di Oronzio o Lamonaca - Oliveto Citra	539	34,74	Piano di Sorrento	196	»	85	27,99	
						Sant'Agnello	196	»	84	31,08	
						Sorrento	196	»	83	93,83	
						Massalubrense	196	»	82	30,59	
						Anacapri	196	»	88	21,45	
						Capri	196	»	89	100,96	
						Carbonara di Nola	196	»	48	4,27	
						Liveri	196	»	39	3,20	
						Visciano	196	»	34	8,71	
						Tufino	196	»	20	7,81	
						Roccarainola	196	»	7	12,33	
						Comiziano	185	»	18	4,21	
						San Paolo Belsito	185	»	38	7,87	

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Boscotrecase	183-84	NA	64	11,58	
						Palma Campania	185	»	47	4,52	
						Terzigno	185	»	62	24,91	
						San Giuseppe Vesuviano	185	»	69	58,15	
						Pimonte	185	»	81	3,42	
						Pollena Trocchia	183-84	»	52	4,63	
						San Sebastiano al Vesuvio	183-84	»	51	7,43	
						Sant'Anastasia	183-84	»	45	34,44	
						Torre del Greco	183-84	»	61	15,00	
						Resina	183-84	»	58	15,00	
						Ottaviano	185	»	53	44,20	
						Calvanico	185	SA	10	4,45	
221	186	221	**Sorgente Del Savuco - Acerno**	1100	19,82	Acerno	186	»	15	19,82	
	186	222	**Sorgente Bardiglia - Acerno**	900							
	186	223	**Sorgente Iumaiano - Acerno**	850							
	186	224	**Sorgente Atrano - Acerno**	840							
			ACQUEDOTTO DEL BASSO SELE (QUAGLIETTA)								
225	186	225	**Sorgente Senerchiella I - Calabritto**	210	1540,00	Salerno	185	SA	4	909,96	Vedasi per soluzione alternativa lo schema n. 225/A
	186	226	**Sorgente Senerchiella II - Calabritto**	210		Eboli	198	»	53	156,40	
	186	227	**Sorgente Fontana I - Calabritto**	190	220,00	Battipaglia	198	»	52	155,57	
	186	228	**Sorgente Fontana II - Calabritto**	205		Pontecagnano Faiano	197	»	51	59,25	
						Cetara	197	»	39	6,31	
						Vietri sul Mare	185	»	40	34,60	
						Maiori	197	»	38	20,44	
						Minori	197	»	37	8,92	
						Amalfi	197	»	49	25,98	
						Agropoli	198	»	91	49,81	
						Castellabate	209	»	111	14,55	
						Montecorice	209	»	118	6,22	
						Pollica	209	»	127	3,60	
						Casalvelino	209	»	128	1,57	
						Ascea	209	»	140	3,26	
						Castelnuovo Cilento	209	»	129	0,41	
						Omignano (Scalo)	209	»	121	0,70	
						Zona turistica costiera all'acquedotto del Sarno (schema n. 135)				50,00	
										252,45	

Segue Regione della CAMPANIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
258	185	258	**Sorgente Fuorni I - Castiglione dei Genovesi**	750	2,62	Castiglione dei Genovesi	185	SA	23	3,40	
	185	259	**Sorgente Fuorni II - Castiglione dei Genovesi**	750							
	185	260	**Sorgente Fontanone - Castiglione dei Genovesi**	604	0,78						
272	186	272	**Sorgente San Pietro o Ceraso - Oliveto Citra**	578	19,36	Oliveto Citra	186	SA	34	9,67	
	186	273	**Sorgente Di Oronzio o Lamonaca - Oliveto Citra**	539		Contursi	198	»	54	9,69	
275	185	275	**Sorgente Acqua Sambucana - Ravello**	490	5,41	Ravello	197	SA	36	10,41	
	185	276	**Sorgente Acqua Sambucana (scaturigini a monte) - Ravello**	650							
	185	277	**Sorgente Acqua delle Noci I - Ravello**	380	5,0						
	185	278	**Sorgente Acqua delle Noci II - Ravello**	380							
279	185	279	**Sorgente Summonte I - Vietri sul Mare**	80	152,49	Cava dei Tirreni	185	SA	29	152,49	
	185	280	**Sorgente Summonte II - Vietri sul Mare**	80							
	185	281	**Sorgente Summonte III - Vietri sul Mare**	80							
	185	282	**Sorgente Summonte IV Vietri sul Mare**	80							
	185	283	**Sorgente Summonte V - Vietri sul Mare**	80							
284	186	284	**Sorgente Acqua di San Filippo e Giacomo - Olevano sul Tusciano**	330	14,20	Olevano sul Tusciano	198	SA	43	14,20	
286	197	288	**Sorgente Imbuto o Molino del Martire - Agerola**	900	7,0	Pimonte	185	NA	81	7,0	
288	185	285	**Sorgente Acqua Fredda - Gragnano**	1000	8,00	Agerola	197	NA	87	22,94	
	197	288	**Sorgente San Giuliano - Agerola**	1000	10,00	Positano	197	SA	45	13,14	
	197	289	**Sorgente Grotta Latrona - Gragnano**	810		Praiano	197	»	46	4,31	
	197	290	**Sorgente Acquolella I - Agerola**	770		Furore	197	»	47	2,21	
	197	291	**Sorgente Acquolella II - Agerola**	740		Conca dei Marini	197	»	48	4,95	
	197	292	**Sorgente Fiobana I - Agerola**	820		Scala	197	»	35	6,38	
	197	293	**Sorgente Fiobana II - Agerola**	800		Atrani	197	»	50	4,79	
	197	294	**Sorgente Ceraso - Scala**	605	18,0	Amalfi	197	»	49	5,0	
	197	295	**Sorgente Palaia - Scala**	330	6,0						
	197	296	**Sorgente Acquabona - Scala**	260	3,0						
	197	297	**Sorgente Olmo - Positano**	350	5,72						
	197	298	**Sorgente Tufo - Positano**	400							
	197	299	**Sorgente Del Porto - Positano**	350							

Segue Regione della CAMPANIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	197	300	**Sorgente Fontana Campora - Agerola** . .	740	8,0						
	197	301	**Sorgente Lavatoio - Agerola**	650	5,0						
306	198	306	**Sorgente Acqua del Ghiaccio - Postiglione**	470	1,58	Serre	198	SA	61	7,58	
	198	307	**Sorgente Canalicchio - Postiglione** . . .	360	2,0						
	198	308	**Sorgente Acqua del Fico - Postiglione** . .	400	4,0						
310	198	310	**Sorgente Acqua dell'Acero - Sicignano** . .	680	5,0	Sicignano degli Alburni . . .	198	SA	63	14,07	
	198	311	**Sorgente Capodacqua I - Petina**	800		Petina	198	»	68	4,37	
	198	312	**Sorgente Capodacqua II - Petina**	790	13,44						
	198	313	**Sorgente Capodacqua III - Petina** . . .	780							
315	198	315	**Sorgente Capo D'Acqua - Trentinara** . .	650	0,32	Trentinara	198	SA	84	2,32	
	198	316	**Sorgente Fontana Secca - Trentinara** . .	650	2,0						
318	198	317	**Sorgente San Nicola - Sacco**	740	2,30	Sacco	198	SA	88	3,27	
	198	318	**Sorgente Forma - Sacco**	620	0,97						
			ACQUEDOTTO DEL VALLO DI DIANO								
319	210	329/*b*	**Sorgente Acqua Nuova - Montesano sulla Marcellana**	670	7,0	Montesano sulla Marcellana . .	210	SA	117	25,38	
						Buonabitacolo	210	»	116	3,02	
	199	319	**Sorgente Fiume I - Monte San Giacomo** .	880		Sassano	199	»	100	19,66	
	199	320	**Sorgente Fiume II - Monte San Giacomo**	790	51,91	Teggiano	199	»	89	33,47	
	199	321	**Sorgente Fiume III - Monte San Giacomo**	570		San Rufo	199	»	80	4,52	
	210	326	**Sorgente Valle I - Montesano sulla Marcellana**	640	95,0	Atena Lucana	199	»	82	9,13	
						Padula	199	»	101	24,94	
	210	327	**Sorgente Valle II - Montesano sulla Marcellana**	650		Sala Consilina	199	»	90	45,49	
						Monte San Giacomo	199	»	99	4,30	
	210	328	**Sorgente Tornatura I - Montesano sulla Marcellana**	650	16,0						
	210	329	**Sorgente Tornatura II - Montesano sulla Marcellana**	660							
			ACQUEDOTTO DEL CALORE LUCANO								
323	209	323	**Sorgente Calore I - Piaggine**	1145		Cicerale	198	SA	93	5,63	
	209	324	**Sorgente Calore II - Piaggine**	1145	36,31	Giungano	198	»	83	3,73	
	209	325	**Sorgente Calore III - Piaggine**	1150		Monteforte Cilento	198	»	94	2,89	
						Magliano Vetere	198	»	95	2,70	
						Bellosguardo	198	»	86	4,57	

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Roscigno	198	SA	87	3,14	
						Laurino	198	»	97	6,29	
						Valle dell'Angelo	198	»	110	1,60	
						Piaggine	198		98	5,76	
			ACQUEDOTTO DEL BUSENTO								
331	210	330/A	**Sorgente Cantari I - Montesano sulla Marcellana**	645		Buonabitacolo	210	SA	116	5,15	
	210	330/B	**Sorgente Cantari II - Montesano sulla Marcellana**	650	18,31	Caselle in Pittari	210	»	139	5,33	
	210	330/C	**Sorgente Piscio - Montesano sulla Marcellana**	680	6,0	Morigerati	210	»	143	2,15	
	210	330/D	**Sorgente Cappuccini - Montesano sulla Marcellana**	690	10,0	Santa Marina	210	»	151	7,86	
	210	330/E	**Sorgente San Michele I - Montesano sulla Marcellana**	740		Ispani	210	»	152	3,76	
	210	330/F	**Sorgente San Michele II - Montesano sulla Marcellana**	740	5,0	Vibonati	210	»	153	8,79	
	210	330/G	**Sorgente Cadosso I - Montesano sulla Marcellana**	630		Sanza	210	»	125	6,19	
	210	330/H	**Sorgente Cadosso II - Montesano sulla Marcellana**	650	10,0	Casaletto Spartano	210	»	144	4,25	
	210	330/I	**Sorgente Cadosso III - Montesano sulla Marcellana**	698		Tortorella	210	»	148	1,66	
	210	330/L	**Sorgente Cadosso IV - Montesano sulla Marcellana**	690		Torraca	210	»	154	3,17	
	210	342	**Sorgente Pidocchiosa I - Casalbuono**	700		Sapri	210	»	157	24,0	
	210	343	**Sorgente Pidocchiosa II - Casalbuono**	675	25,0	Zona turistica costiera				20,0	
	210	344	**Sorgente Pidocchiosa III - Casalbuono**	700							
			L'acquedotto è alimentato anche dalla Sorgente Fistole di Sanza per l/sec. 18,00 già regolamente concessa. La portata complessiva dello schema n. 331 è pertanto pari a l/sec. 18,00 + 74,31 = 92,31								
			ACQUEDOTTO DELL'ELCE								
334	209	332	**Sorgente Felcio I - Novi Velia**	910		Cannalonga	210	SA	124	2,38	
	209	333	**Sorgente Felcio II - Novi Velia**	900	5,0	Moio della Civitella	210	»	123	4,24	
	209	334	**Sorgente Elce I - Novi Velia**	900		Salento	210	»	122	5,07	
	209	335	**Sorgente Elce II - Novi Velia**	1050	5,0	Gioi	210	»	115	4,39	

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	209	336	**Sorgente Castro I - Cannalonga**	1000	3,66	Stio	210	SA	108	4,09	
	209	337	**Sorgente Castro II - Cannalonga**	1050		Campora	210	»	109	1,97	
	209	349	**Sorgente Acqua Vollara - Ceraso**	750	4,0	Orria	210	»	107	5,25	
	209	351	**Sorgente Bollara - Cuccaro Vetere** . . .	870	4,0	Perito	210	»	106	5,21	
			Gruppo sorgenti già captate dalla Cassa per il Mezzogiorno:			Novi Velia	210	»	131	6,08	
						Vallo della Lucania	210	»	130	20,09	
			Scaricatoio I, II e III	900/ 1150	22,60	Castelnuovo Cilento	210	»	129	2,90	
			Giuso			Ceraso	210	»	134	6,82	
			Scannitiello I e II			Pisciotta	210	»	145	9,52	
			Moio			Ascea	210	»	140	12,56	
			L'acquedotto è alimentato anche dalle sorgenti Fistole I e II, Acquafredda, Fiumefreddo e Scaricatore del Torna con l/sec. 120,00 già regolarmente concessi. La portata complessiva dello schema n. 334 è pertanto pari a l/sec. 120,00 + 44,26 = 164,26			Cuccaro Vetere	210	»	135	1,85	
						San Mauro la Bruca	210	»	146	2,64	
						Futani	210	»	141	3,05	
						Centola	210	»	149	11,71	
						Montano Antilia	210	»	136	5,33	
						Laurito	210	»	137	2,69	
						Alfano	210	»	138	2,95	
						Torre Orsaia	210	»	142	6,98	
						Roccagloriosa	210	»	147	4,40	
						Celle di Bulgheria	210	»	150	6,72	
						San Giovanni a Piro	210	»	156	7,90	
						Camerota	210	»	155	17,47	
340	210	340	**Sorgente Pietracupa - Rofrano**	1140	4,65	Rofrano	209	SA	132	5,65	
	210	341	**Sorgente Latusciello - Rofrano**	975	1,0						
345	210	344/A	**Sorgente Canalicchio I - Casalbuono** . .	720	4,0	Casalnuovo	210	SA	133	7,57	Alternativa parziale agli schemi n. 1 e n. 118
	210	344/B	**Sorgente Canalicchio II - Casalbuono** . .	740							
	210	345	**Sorgente Acqua Bianca I - Casalbuono** .	700	3,57						
	210	346	**Sorgente Acqua Bianca II - Casalbuono** .	700							
			SOLUZIONI IN ALTERNATIVA								
1/A	161	364	**Sorgente San Marco ai Monticelli - Cassino**	40	2800,04	Alternativa alle derivazioni delle sorgenti Capodacqua e S. Nazzaro (schema n. 1) ed all'emungimento dalla falda in Sinistra Volturno (schema n. 18). l/sec. 800,00 + 1114,00+ 886,04= =l/sec. 28,0004					

Segue **Regione della CAMPANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
10/A	161	355	**Sorgente Dei Natali - Macchia d'Isernia**	283	216,08	Presenzano	161	CE	13	4,10	Alternativa parziale allo schema n. 10.
						Mondragone	171	»	57	89,29	
						Sessa Aurunca (zona bassa)	171	»	31	70,0	
						Caianello	172	»	28	3,49	
						Teano	172	»	32	49,20	
15/A	161	381	**Sorgente Fontana la Pietra - Letino**	1030	34,0	Alternativa alle derivazioni previste con lo schema numero 15, in quanto è in corso lo studio idrologico delle risorse idriche della zona per la determinazione delle portate utilizzabili.					Alternativa parziale allo schema n. 15.
	161	382	**Sorgente Rave Matese - Letino**	1270	20,0						
	161	383	**Sorgente Acqua Fredda - Letino**	1020	20,0						
	161	384	**Sorgente Capo di Campo - Letino**	1020	20,0						
	161	385	**Sorgente Fosso Fatello - Letino**	1040	28,0						
	161	385/A	**Sorgente Gruppo Alivento - Gioia Sannitica**	300-360	8,0						
118/A	183-84	118	**Falde in sinistra Volturno** (già considerate nello schema n. 118 per Napoli)	38	879,73	Bacoli	183-84	NA	56	80,38	Alternativa parziale provvisoria agli schemi 1 e 118 fino alla costruzione dell'acquedotto di Capo Volturno (schema n. 1).
						Barano d'Ischia	183-84	»	74	14,71	
						Casamicciola	183-84	»	68	22,01	
						Forio	183-84	»	66	27,99	
						Ischia	183-84	»	69	104,26	
						Lacco Ameno	183-84	»	67	18,94	
						Monte di Procida	183-84	»	55	30,99	
						Pozzuoli	183-84	»	49	267,11	
						Procida	183-84	»	70	47,87	
						Serrara Fontana	183-84	»	73	9,30	
						Quarto	183-84	»	40	19,55	
						Qualiano	183-84	»	21	37,03	
						Calvizzano	183-84	»	35	10,17	
						Villaricca	183-84	»	22	32,09	
						Giugliano in Campania	183-84	»	8	157,33	
118/B	183-84	118/*bis*	**Falde profonde Casoria - Lufrano - Casalnuovo** (Studi in corso)	10	4000,0	Napoli	183-94	NA	42	886,04	Alternativa allo schema n. 118 per 886,04 l/sec. Acquedotto di soccorso e riserva della città di Napoli per i rimanenti 3113,91 l/sec. La portata di l/sec 3113,96 costituisce inoltre alternativa provvisoria parziale allo schema n. 1.
						Napoli (soccorso e riserva)	183-84	»	42	3113,96	

Segue Regione della CAMPANIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
135/A	185	135	**Sorgente Santa Maria La Foce - Sarno** .	30	850,0	Boscoreale	185	NA	65	91,65	Alternativa allo schema n. 135.
	185	136	**Sorgente Mercato o Palazzo - Sarno** . . .	35	876,48	Poggiomarino	185	»	63	55,30	
			N. B. — Lo schema 135/A riceve un'integrazione di l/sec. 702,45 dall'acquedotto dello schema n. 225/A (Acq. Basso Sele) a copertura dell'intero fabbisogno di l/sec. 2428,93 (1726,48 + 702,45 = 2428,93) Utilizzazione a gravità superiore a quella già prevista nello schema n. 135; realizzabile in dipendenza dello sviluppo del Piano della Puglia (Sorgenti Quaglietta)			Pompei	185	»	72	134,05	
						San Gennaro Vesuviano	185	»	54	20,17	
						Sant'Antonio Abate	185	»	76	41,12	
						Striano	185	»	60	15,17	
						Torre Annunziata	185	»	71	322,69	
						Brusciano	183-84	»	29	34,21	
						Camposano	185	»	5	10,45	
						Cicciano	185	»	6	36,67	
						Cimitile	185	»	17	18,37	
						Marigliancella	183-84	»	15	13,18	
						Marigliano	185	»	30	74,59	
						Nola	185	»	33	116,34	
						San Vitaliano	185	»	16	6,99	
						Saviano	185	»	32	42,56	
						Scisciano	185	»	31	8,63	
						Castellammare di Stabia . . .	185	»	75	369,02	
						Angri	185	SA	17	96,85	
						Nocera Inferiore	185	»	20	230,47	
						Nocera Superiore	185	»	21	44,86	
						Pagani	185	»	19	119,08	
						San Marzano sul Sarno	185	»	13	30,72	
						San Valentino Torio	185	»	6	21,21	
						Sarno	185	»	1	122,96	
						Scafati	185	»	12	91,05	
						Torre del Greco	183-84	NA	61	131,57	
						Boscotrecase	183-84	»	64	75,0	
						Palma Campania	185	»	47	44,0	
						Somma Vesuviana	183-84	»	46	10,0	
143/A	185	119	**Sorgenti di Sorbo Serpico (ulteriore derivazione)**	457	377,35	Alternativa alla derivazione dal serbatoio di San Francesco.					Alternativa parziale allo schema n. 143.
143/B	186	386	**Sorgente Beardo - Montemarano**	460	377,35	Alternativa alla derivazione dal serbatoio di San Francesco.					Alternativa parziale allo schema n. 143.

N. d'ordine dello schema di adduzione	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
			ACQUEDOTTO DELL'ALTO SELE								
173/A			**Stesse sorgenti dello schema n. 173**		375,62	Balvano	199	PZ	33	4,28	Alternativa allo schema n. 173 per l'ulteriore derivazione di l/sec. 34,71 da utilizzare per n. 6 comuni della provincia di Potenza.
	186	254	**Sorgente Acqua Bianca I - Senerchia**	700	34,74	Bella	187	»	22	9,20	
	186	255	**Sorgente Acqua Bianca II - Senerchia**	650		Castelgrande	186	»	20	3,92	
						Rapone	187	»	12	2,83	
						Ruvo del Monte	187	»	13	4,59	
						San Fele	187	»	18	9,92	
216/A	186	216	**Sorgente Zottoli - Acerno**	575	50,0	Montecorvino Rovella	186	SA	33	40,69	Soluzione alternativa provvisoria fino alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele (schema n. 225) agli acquedotti di cui agli schemi 216 e n. 225
	186	217	**Sorgente Acqua dell'Olevano - Acerno**	530		Montecorvino Pugliano	185	»	42	11,73	
	186	218	**Sorgente dell'Ausino - Acerno**	570		Pontecagnano Faiano	197	»	51	59,25	
	186	219	**Sorgente Ausinetto - Acerno**	550		Salerno (integrazione)	185	»	4	48,33	
	186	219/B	**Sorgente Acqua Fredda - Montecorvino Rovella**	600	10,0						
	186	261	**Sorgente Gruppo Cerasuolo - Montecorvino Rovella**	540	100,0						
			ACQUEDOTTO DEL BASSO SELE (QUAGLIETTA)								
225/A	186	225	**Sorgente Senerchiella I - Calabritto**	210	1790,0	Salerno	185	SA	4	909,96	Alternativa allo schema n. 225 per l'ulteriore derivazione di l/sec. 450,00 da utilizzare per l'acquedotto del Sarno.
		226	**Sorgente Senerchiella II Calabritto**	210		Eboli	198	»	53	156,40	
		227	**Sorgente Fontana I - Calabritto**	190	420,0	Battipaglia	198	»	52	155,57	
		228	**Sorgente Fontana II - Calabritto**	205		Pontecagnano Faiano	197	»	51	59,25	
						Cetara	197	»	39	6,31	
						Vietri sul Mare	185	»	40	34,60	
						Maiori	197	»	38	20,44	
						Minori	197	»	37	8,92	
						Amalfi	197	»	49	25,98	
						Agropoli	198	»	91	49,81	
						Castellabate	209	»	111	14,55	
						Montecorice	209	»	118	6,22	
						Pollica	209	»	127	3,60	
						Casal Velino	209	»	128	1,57	
						Ascea	209	»	140	3,26	
						Castelnuovo Cilento	209	»	129	0,41	
						Omignano (scalo)	209	»	121	0,70	
						Zona turistica costiera				50,0	
						Acquedotto del Sarno (schema n. 135/A)				702,45	

Segue Regione della CAMPANIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			ACQUE DI SURROGAZIONE								
—	161	1/D	**Invaso di Colli al Volturno**	315	2.000,0	In surrogazione parziale alle derivazioni dal n. 1 al n. 9 dello schema n. 1, alla sorgente n. 10 dello schema n. 10 e della sorgente n. 355 dello schema n. 10/A di portata complessiva pari a *l/sec.* 8714,00.	—	—	—	—	
—	186	107/A	**Invaso di Paternopoli**	318	1700,0	In surrogazione parziale alle derivazioni delle sorgenti di Cassano Irpino, di portata media pari a *l/sec.* 2540,00 utilizzate per *l/sec.* 600 continui dallo schema n. 143 (sorgenti dal dal n. 120al n. 122/B), e per la residua portata dall'Ente Acquedotto Pugliese	—	—	—	—	
—	186	154/B	**Invaso di Acera - Bagnoli Irpino** . . .	675	200,0	In surrogazione parziale alle derivazioni delle sorgenti dal n. 143 al n. 154 dello schema n. 143 di portata complessiva di *l/sec.* 150,00	—	—	—	—	
—	186	165	**Invaso di Laviano**	281	590,0	In surrogazione delle derivazioni delle sorgenti dello schema n. 173 e delle sorgenti dal numero 237 al n. 246, dal n. 250 al n. 257 relative allo schema n. 216 di portata complessiva pari a *l/sec.* 528,03	—	—	—	—	*Utilizzazione parziale dello stesso invaso previsto nel P.R.G.A. Puglia - (Invaso sul F. Temete).*
—	186	220	**Invaso di Acerno**	505	1.000,0	In surogazione parziale alle derivazioni delle sorgenti dal n. 216 al n. 219 e dal n. 261 al n. 271 dello schema n. 216, delle sorgenti dello schema n. 221 e delle sorgenti dello schema n. 284 di portata complessiva a *l/sec.* 1073,22	—	—	—	—	
—	186	274	**Invaso di Oliveto Citra**	157	2.000,0	In surrogazione alle derivazioni delle sorgenti dello schema numero 225 di portata pari a *l/sec.* 2210,00	—	—	—	—	
—	209	316	**Invaso di Magliano Vetere**	257	500,0	In surrogazione alle derivazioni delle sorgenti degli schemi numero 323 e n. 334 di portata complessiva pari a l/sec. 200,57	—	—	—	—	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione degli ABRUZZI **Provincia di CHIETI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Altino	2.734	2.500	210	3,56	3,80	—	147	29	3,80	—	—	—	n. g. = N. geografico
Archi	2.773	2.300	170	4,23	6,0	—	147	50-29	4,80	—	—	—	
Ari	2.001	1.600	130	2,22	3,60	—	147	29	3,60	—	—	—	
Aielli	1.299	1.100	70	1,64	2,10	—	147	29-21	2,10	—	—	—	
Atessa	9.807	8.700	1.500	15,69	15,40	—	147-148	52-29-44	19,0	—	—	—	
Bomba	2.123	1.700	100	2,82	5,0	—	147	58-58/1-2	5,0	—	—	—	Riattamento 58-58/1-2
Borrello	1.011	900	120	1,77	2,0	—	153	92	2,0	—	—	—	Riattamento 92.
Bucchianico	5.092	4.400	1.810	10,00	7,0	3,0	141-147	—	—	141-147	1	10,0	Schema Rocca di Ferro
Buonanotte	388	300	25	0,55	0,70	—	153	68	0,70	—	—	—	
Canosa Sannita	1.897	1.600	150	2,28	6,0	—	147	29	6,0	—	—	—	
Carpineto Sinello	1.320	1.000	70	1,80	3,75	—	148-154	44	3,75	—	—	—	
Carunchio	1.573	1.200	30	2,04	2,50	—	154	44	2,50	—	—	—	
Casacanditella	1.838	1.600	35	2,08	3,20	—	147	28	2,24	—	—	—	
Casalanguida	1.781	1.400	45	2,11	3,25	—	148	44	3,25	—	—	—	
Casalbordino	6.316	5.500	500	14,08	14,40	—	148	29	14,40	—	—	—	
Casalincontrada	2.699	2.300	110	2,81	2,0	0,81	147	—	—	147	1	4,30	Progetto Rocca di Ferro
Casoli	7.377	6.500	450	13,74	18,47	—	147	29-28	18,47	—	—	—	
Castel Frentano	4.907	4.400	400	7,15	8,0	—	147	29	8,0	—	—	—	
Castelguidone	975	800	80	1,45	1,60	—	154	101	1,60	—	—	—	
Castiglione Messer Marino	4.001	4.500	170	7,04	6,50	0,54	153-154	97-97/1	6,50	—	—	0,54	Progetto Forestale.
Celenza sul Trigno	1.813	1.700	50	2,59	3,80	—	154	44	3,80	—	—	—	
Chieti	47.792	75.000	19.320	287,75	153,0	134,75	141-147	8/PE 8/CH	278,75	141-147	1	9,0	Schema Rocca di Ferro e integr. Giardino.
Civitaluparella	1.436	700	25	1,03	1,20	—	153	75	1,20	—	—	—	
Civitella Messer Raimondo	1.650	1.400	90	2,41	2,41	—	147	29	2,40	—	—	—	
Colledimacine	831	600	25	1,09	1,50	—	147-153	67	1,50	—	—	—	
Colledimezzo	1.673	1.000	80	1,78	2,75	—	147-153	79-79/1	1,93	—	—	—	Riattamento 79-79/1.
Crecchio	3.366	3.000	160	5,75	6,40	—	147	29	6,40	—	—	—	
Cupello	4.006	3.500	100	10,29	11,50	—	148	29-44	11,50	—	—	—	
Dogliola	788	550	25	0,94	1,40	—	154	44	1,40	—	—	—	
Fallo	617	450	25	0,86	1,0	—	153	75/A	1,0	—	—	—	
Fara Filiorum Petri	2.083	1.800	85	2,28	5,0	—	147	8-19	5,0	—	—	—	
Fara San Martino	2.108	1.800	250	5,44	5,50	—	147	29-47	5,50	—	—	—	
Filetto	1.664	1.400	40	1,79	2,80	—	147	28	2,80	—	—	—	
Fossacesia	4.674	4.000	500	8,98	9,50	—	147-148	29	9,50	—	—	—	
Fraine	1.284	1.050	30	1,73	4,0	—	154	44	4,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Francavilla al Mare	11.168	22.000	22.460	117,74	28,0	89,74	141	—	—	141	2	117,74	Schema Val di Foro.
Fresagrandinaria	1.997	1.700	50	2,55	5,0	—	148-154	81	5,0	—	—	—	
Frisa	2.456	2.200	75	3,24	4,0	—	147	29	4,0	—	—	—	
Furci	1.867	1.600	70	2,47	3,0	—	148-154	44	3,60	—	—	—	
Gamberale	1.076	850	125	1,53	3,0	—	153	89	2,10	—	—	—	Riattamento 89.
Gessopalena	3.210	2.800	130	4,07	5,30	—	147	68	5,30	—	—	—	
Gissi	3.548	3.000	200	5,19	6,50	—	148-154	44	6,50	—	—	—	
Giuliano Teatino	1.690	1.400	90	1,93	2,70	—	141-147	29	2,70	—	—	—	
Guardiagrele	10.367	9.100	500	17,36	25,30	—	147	28	25,30	—	—	—	
Guilmi	1.090	850	25	1,44	2,20	—	148-154	44	2,20	—	—	—	
Lama dei Peligni	2.458	2.000	50	3,13	5,0	—	147	66	5,0	—	—	—	
Lanciano	27.624	33.000	8.880	88,98	57,10	31,88	147-148	29	88,98	—	—	—	
Lentella	961	750	20	1,12	3,0	—	148-154	81	3,0	—	—	—	
Lettopalena	584	400	30	0,86	3,0	—	147-153	73	1,20	—	—	—	
Liscia	1.215	1.000	15	1,59	1,60	—	154	44	1,60	—	—	—	
Miglianico	4.690	4.100	150	4,90	5,50	—	141-147	—	—	141-147	2	5,20	Schema Val di Foro.
Montazzoli	1.614	1.200	40	2,23	1,30	0,93	147-148 153-154	83-83/1	1,30	—	—	0,93	Sorgenti [illegible]
Monteferrante	468	350	20	0,75	3,0	—	153	82	3,0	—	—	—	
Montelapiano	521	450	15	0,86	1,0	—	153	68	1,0	—	—	—	
Montenerodomo	1.800	1.500	35	2,22	2,40	—	147-153	74	2,40	—	—	—	
Monteodorisio	2.681	2.300	35	3,34	3,50	—	148	29	3,50	—	—	—	
Mozzagrogna	2.074	1.800	45	2,51	2,50	—	147-148	29	2,50	—	—	—	
Orsogna	4.635	4.000	250	7,33	13,20	—	147	28	13,20	—	—	—	
Ortona	22.224	21.700	15.400	94,02	72,50	21,52	141-147	29-8	57,02	141-147	2	37,00	Schema Val di Foro
Paglieta	4.832	4.400	105	6,74	10,0	—	147-148	29	10,0	—	—	—	
Palena	2.744	2.300	450	5,20	5,20	—	147-153	73	5,20	—	—	—	
Palmoli	2.305	2.000	170	3,45	4,40	—	154	44	4,41	—	—	—	
Palombaro	1.706	1.350	60	2,04	5,0	—	147	46	5,0	—	—	—	
Pennadomo	846	650	25	1,09	1,70	—	147-153	68	1,70	—	—	—	
Pennapiedimonte	1.123	850	65	1,75	2,0	—	147	28	2,0	—	—	—	
Perano	1.751	1.600	50	2,13	2,50	—	147	29	2,50	—	—	—	
Pietraferrazzana	447	350	15	0,68	0,90	—	153	79/A	0,90	—	—	—	Riattamento 79/A
Pizzoferrato	1.928	1.800	550	3,80	3,0	0,80	153	90/1-2-3	3,0	—	—	0,80	Sorgente n.g. 158. Riattamento 90/1
Poggiofiorito	1.210	950	30	1,28	2,0	—	147	29	2,0	—	—	—	
Pollutri	3.313	2.900	35	4,77	8,10	—	148	29	8,10	—	—	—	
Pretoro	1.413	1.000	70	1,69	4,0	—	147	—	—	147	1	3,0	Schema Rocca di Ferro.
Quadri	1.169	950	20	1,48	1,80	—	153	91	1,80	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rapino	2.192	1.850	25	2,73	2,09	0,64	147	32	2,73	—	—	—	Riattamento 32.
Ripa Teatina	3.581	3.000	50	3,45	4,80	—	141	29	3,20	147	2	1,60	Schema Val di Foro.
Roccamontepiano	2.876	2.500	50	2,88	5,0	—	147	—	—	147	1	4,0	Schema Rocca di Ferro.
Rocca San Giovanni	2.719	2.300	820	4,60	3,50	1,10	147-148	29	4,60	—	—	—	
Roccascalegna	2.131	1.700	60	2,29	2,90	—	147	68	2,90	—	—	—	
Roccaspinalveti	2.579	2.000	80	3,12	3,50	—	153-154	44	3,50	—	—	—	
Rojo del Sangro	662	500	110	1,12	2,0	—	153	94	2,0	—	—	—	
Rosello	869	650	55	1,30	3,30	—	153	93-93/1	3,30	—	—	—	Riattamento 93-93/1.
San Buono	2.128	1.800	25	2,76	3,60	—	154	44	3,60	—	—	—	
San Giovanni Lipioni	815	650	15	1,06	3,0	—	154	44	3,0	—	—	—	
San Giovanni Teatino	4.192	5.600	12.320	38,82	13,25	25,57	141	8/PE	38,82	—	—	—	
San Martino sulla Marrucina	1.279	1.000	30	1,20	2,20	—	147	28	2,20	—	—	—	
San Salvo	4.270	4.500	10.320	38,90	14,0	24,90	148	29-44	38,90	—	—	—	
Santa Maria Imbaro	975	800	15	1,24	1,50	—	147-148	29	1,50	—	—	—	
Sant'Eusanio del Sangro	2.884	2.500	35	3,98	5,50	—	147	29	5,50	—	—	—	
San Vito Chietino	5.466	4.900	1.100	12,72	14,0	—	147-148	29	14,0	—	—	—	
Scerni	4.837	4.150	350	6,75	13,0	—	148	29	11,0	—	—	—	
Schiavi d'Abruzzo	4.526	5.000	150	5,78	13,0	—	154	102	13,0	—	—	—	
Taranta Peligna	1.107	950	25	1,74	2,0	—	147-153	66	2,0	—	—	—	
Tollo	4.582	5.100	600	7,25	5,0	2,25	141-147	8	7,25	—	—	—	
Torino di Sangro	3.891	3.400	250	8,14	8,30	—	148	29	8,30	—	—	—	
Tornareccio	2.774	2.400	150	3,83	5,25	—	147-48-53	44	5,25	—	—	—	
Torrebruna	1.932	1.600	25	2,44	4,75	—	154	44	4,75	—	—	—	
Torrevecchia Teatina	2.499	2.200	120	3,92	7,75	—	141	8/PE	7,75	—	—	—	
Torricella Peligna	3.322	2.800	150	4,70	7,30	—	147-153	68	7,30	—	—	—	
Treglio	942	750	35	0,97	1,70	—	147	29	1,70	—	—	—	
Tufillo	1.232	1.050	25	1,72	2,0	—	154	44	2,0	—	—	—	
Vacri	2.183	1.800	55	2,11	3,0	—	147	29	3,0	—	—	—	
Vasto	20.121	19.000	20	72,32	75,0	—	148	29	75,0	—	—	—	
Villalfonsina	1.560	1.300	60	1,75	2,0	—	148	29	2,0	—	—	—	
Villamagna	2.583	2.100	60	2,49	3,90	—	141-147	29	3,90	—	—	—	
Villa Santa Maria	2.485	2.050	140	3,27	5,0	—	147-153	78	5,0	—	—	—	
				(1)		(1)			(1)			(1)	(1) Si aggiungono l/sec. 500 globalmente assegnati per le future esigenze idropotabili della zona costiera della Provincia. (Vedi elenco acque da riservare N. 18).

Regione degli ABRUZZI — **Provincia di L'AQUILA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in suo (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015 — DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acciano	1.311	1.100	30	1,82	2,50	—	146	8 (Ferriera)	2,0	—	—	—	
Aielli	2.225	1.900	60	3,37	4,70	—	146	8 (Ferriera) 53	3,41	—	—	—	Riattamento 53.
Alfedena	1.164	1.000	80	1,89	2,10	—	153	106	5,0	—	—	—	
Anversa degli Abruzzi	1.003	800	30	1,55	3,50	—	146-152	78-78/1	2,55	—	—	—	Riattamento 78.
Ateleta	2.422	2.200	70	3,83	5,50	—	153	—	5,30	—	—	—	
Avezzano	30.072	48.000	9.230	155,55	84,0	71,55	145-146 151-152	65-65/1 52-41	84,0	151	5	71,55	« La Sponga » n.g. 138 Riattamento 65.
Balsorano	4.169	3.600	90	5,25	7,30	—	152	98-94	5,84	—	—	—	
Barete	803	600	30	1,15	4,0	—	139	5	2,80	—	—	—	
Barisciano	2.617	2.200	60	3,87	4,95	—	140-146	15-8	3,95	—	—	—	Riattamento 15.
Barrea	1.420	1.300	50	2,41	3,50	—	152-153	104	2,45	—	—	—	Riattamento 104.
Bisegna	940	800	30	1,42	2,0	—	152	89-8	1,60	—	—	—	
Bugnara	1:861	1.600	30	2,39	4,0	—	146-152	69	2,80	—	—	—	Riattamento 69.
Cagnano Amiterno	2.589	2.200	30	4,20	5,60	—	139	—	4,20	—	—	—	
Calascio	616	400	50	0,85	1,20	—	140-146	17	1,20	—	—	—	Riattamento 17.
Campo di Giove	890	700	3.080	8,50	2,30	6,20	147-153	—	—	147	3	8,50	Sorgente Fossato.
Campotosto	2.264	1.900	2.785	12,0	2,80	9,20	139	—	—	139	10	12,0	Sorgente Fonte Pozzette.
Canistro	1.302	1.100	30	1,80	6,0	—	151	80	4,20	—	—	—	
Cansano	851	600	60	1,15	4,0	—	147-153	71	—	147-153	3	1,15	Sorgente Fossato.
Capestrano	1.820	1.500	80	3,0	7,0	—	146	25	5,60	—	—	—	
Capistrello	5.711	5.100	80	8,01	11,0	—	145-151	74-65	9,20	—	—	—	Riattamento 65.
Capitignano	1.404	1.200	30	2,22	3,50	—	139	3	2,80	—	—	—	Riattamento 3.
Caporciano	698	500	20	0,88	1,40	—	146	8	1,12	—	—	—	
Cappadocia	1.546	1.200	220	2,85	5,50	—	140-151	64-64/1	5,50	—	—	—	Riattamento 64-64/1.
Carapelle Calvisio	337	300	15	0,55	0,80	—	146	9	0,80	—	—	—	
Carsoli	5.815	5.100	120	10,0	11,15	—	145	50	10,0	—	—	—	
Castel del Monte	1.720	1.400	60	3,50	3,50	—	140	10	3,50	—	—	—	
Castel d'Ieri	852	700	15	1,60	1,60	—	146	8	1,60	—	—	—	
Castel di Sangro	5.108	4.500	550	10,0	7,83	—	153	102	10,0	—	—	—	
Castellafiume	1.460	1.500	30	2,44	3,0	—	145-151	65	2,45	—	—	—	
Castelvecchio Calvisio	604	400	25	0,75	1,45	—	146	9	1,15	—	—	—	
Castelvecchio Subeque	2.118	1.800	40	2,97	3,20	—	146	8	3,20	—	—	—	
Celano	10.389	9.300	180	23,60	12,0	11,60	146-152	—	—	146	6	23,60	« Rio Pago » Ovindoli.
Cerchio	2.152	1.800	70	3,15	3,40	—	146	8	3,21	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Civita D'Antino	1.290	1.100	50	1,85	3,20	—	151-152	87-94	3,0	—	—	—	
Civitella Alfedena	524	500	55	1,47	7,0	—	152	103	4,90	—	—	—	
Civitella Roveto	3.110	2.800	60	4,27	6,45	—	151	86	4,78	—	—	—	Riattamento 86.
Cocullo	919	700	30	1,26	1,90	—	146	8	1,52	—	—	—	
Collarmele	1.313	1.000	30	1,90	2,20	—	146	8	2,20	—	—	—	
Collelongo	2.087	1.800	40	3,0	3,0	—	152	82	3,0	—	—	—	
Collepietro	718	600	20	0,97	2,20	—	146	31	1,20	—	—	—	
Corfinio	1.353	1.100	45	2,29	4,0	—	146	46	4,0	—	—	—	
Fagnano Alto	1.195	1.000	20	1,80	3,40	—	146	8	2,38	—	—	—	
Fontecchio	739	600	15	1,20	1,60	—	146	8	1,28	—	—	—	
Fossa	896	700	15	1,44	1,25	—	146	13	1,44	—	—	—	
Gagliano Aterno	849	700	15	1,40	2,0	—	146	8	1,60	—	—	—	
Gioia dei Marsi	2.871	2.500	70	4,0	4,0	—	152	8	4,0	—	—	—	
Goriano Sicoli	1.133	1.000	35	1,96	2,0	—	146	8	2,0	—	—	—	
Introdacqua	2.022	1.600	50	2,70	8,0	—	146-152	70	5,60	—	—	—	
L'Aquila	56.019	75.000	22.000	277,0	158,15	118,85	139-140 145	da 8-8/1 a 8/20	144,0	139-140	9	133,0	Riattamento 8/11; La Vera n. g. 40.
Lecce dei Marsi	2.231	2.000	1.870	7,50	4,0	3,50	152	82	3,50	152	8	4,0	Val Fondillo n. g. 171. per la fraz. Cicerona.
Luco dei Marsi	5.060	4.500	55	8,60	11,60	—	151-152	65-76	8,60	—	—	—	Riattamento 65.
Lucoli	2.422	2.000	460	4,70	1,50	3,20	145	12	—	139-145	7	4,70	Chiarino n. g. 23.
Magliano dei Marsi	3.812	3.300	40	5,50	9,70	—	145	65-50	8,20	—	—	—	Riattamento 65.
Massa d'Albe	1.466	1.200	40	2,74	4,40	—	145-146	—	4,40	—	—	—	
Molina Aterno	783	600	15	1,10	1,20	—	146	8	1,20	—	—	—	
Montereale	5.475	4.700	450	9,27	14,60	—	139	—	12,10	—	—	—	
Morino	1.817	1.500	45	2,40	4,10	—	151-152	98-94	3,92	—	—	—	
Navelli	1.418	1.100	30	2,10	2,45	—	146	30	2,66	—	—	—	
Ocre	1.053	900	25	1,76	4,24	—	145-146	20-8/10	2,96	—	—	—	
Ofena	1.313	1.000	50	1,71	2,70	—	140-146	18	2,16	—	—	—	
Opi	781	600	30	4,0	1,0	3,0	152	100	—	152	8	4,0	Val Fondillo n. g. 171.
Oricola	911	800	20	1,50	2,10	—	145	50	1,68	—	—	—	
Ortona dei Marsi	2.238	1.900	50	3,32	4,85	—	146-152	8-77	3,39	—	—	—	
Ortucchio	2.200	1.900	25	3,10	5,0	—	152	81	3,50	—	—	—	Riattamento 81. Vedi anche elenco acque n. 6.
Ovindoli	1.900	1.600	680	4,37	8,0	—	146	42	9,0	—	—	—	
Pacentro	2.428	2.000	40	3,30	10,0	—	147	66	6,50	—	—	—	
Pereto	999	800	65	1,85	2,65	—	145	50	2,12	—	—	—	
Pescasseroli	2.565	2.300	2.445	12,0	4,71	7,29	152	99	—	152	8	12,0	Val Fondillo n. g. 171.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pescina	5.438	4.800	95	7,80	13,50	—	146-152	8	10,80	—	—	—	Riattamento 8.
Pescocostanzo	1.890	1.600	3.205	12,50	12,50	—	153	92-92/1-92/2-92/3-4	12,50	—	—	—	
Pettorano sul Gizio	2.500	2.100	65	3,72	6,90	—	146-147 152-153	61-79	6,90	—	—	—	
Pizzoli	2.753	2.300	100	4,25	5,58	—	139	6-6/1-6/2	4,40	—	—	—	Riattamento 6-6/1-2.
Poggio Picenze	1.088	900	15	1,50	1,90	—	140-146	8	1,90	—	—	—	
Prata D'Ansidonia	1.053	800	30	1,50	2,60	—	146	8	2,04	—	—	—	
Pratola Peligna	8.826	7.700	120	16,72	34,0	—	146	57	34,0	—	—	—	
Prezza	2.018	1.700	40	2,92	4,0	—	146	69	3,20	—	—	—	Riattamento 69.
Raiano	3.122	2.700	520	5,76	9,40	—	146	46	9,40	—	—	—	
Rivisondoli	1.130	1.000	4.930	15,36	20,0	—	153	91-91/1	20,0	—	—	—	
Roccacasale	1.155	1.000	25	1,59	2,60	—	146	47	2,60	—	—	—	
Rocca di Botte	585	400	20	1,15	1,90	—	145-151	50	1,52	—	—	—	
Rocca di Cambio	796	600	1.050	4,0	4,0	—	151-146	26	4,0	—	—	—	Vedi elenco acque da riservare n. 6.
Rocca di Mezzo	2.632	2.300	1.110	7,75	8,35	—	145-146	32-32/1-32/2-32/3-4	7,85	—	—	—	Vedi elenco acque da riservare n. 6.
Rocca Pia	692	500	20	1,29	3,50	—	153	85	2,45	—	—	—	
Roccaraso	1.516	2.000	9.520	27,61	45,0	—	153	96-96/1	45,0	—	—	—	
San Benedetto dei Marsi	4.232	3.700	80	5,90	7,50	—	146-152	8	7,50	—	—	—	
San Benedetto in Perillis	503	400	20	0,75	1,0	—	146	8-31	1,0	—	—	—	
San Demetrio nei Vestini	2.063	1.800	240	3,32	6,50	—	146	31	4,55	—	—	—	
San Pio delle Camere	935	800	20	1,38	1,70	—	146	8	1,44	—	—	—	
Sante Marie	2.925	2.500	55	4,32	6,0	—	145	50	4,80	—	—	—	
Sant'Eusanio Forconese	654	500	15	1,10	2,15	—	146	21-21/1	1,50	—	—	—	
Santo Stefano di Sessanio	404	300	25	0,67	1,10	—	140-146	9	1,10	—	—	—	
San Vincenzo Valle Roveto	3.574	3.100	90	4,85	6,90	—	152	97-98	5,50	—	—	—	
Scanno	3.711	3.300	5.010	22,0	10,18	11,82	152-153	90-90/1-90/2-90/3-4	—	152	4	22,0	Tassi n. g. 148.
Scontrone	729	600	20	1,17	1,90	—	153	105-106	1,50	—	—	—	
Scoppito	1.943	1.700	50	3,80	2,50	1,30	139-145	7-7/1-7/2-7/3	—	139	7	3,80	Chiarino n. g. 23. Vedi anche elenco acque n. 7.
Scurcola Marsicana	2.348	2.000	120	3,74	6,0	—	145	51	4,0	—	—	—	Riattamento 51.
Secinaro	1.335	1.200	25	1,94	2,50	—	146	8	2,0	—	—	—	
Sulmona	21.405	20.200	4.600	68,05	90,0	—	146-147	61	90,0	—	—	—	
Tagliacozzo	9.787	8.800	2.500	22,25	35,0	—	145	50	28,0	—	—	—	
Tione degli Abruzzi	1.082	900	30	1,50	2,60	—	146	8	1,80	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Tornimparte	3.508	3.100	70	5,60	4,80	0,80	139-145	—	—	139-145	7	5,60	Chiarino n. g. 23 (Vedi anche elenco acque n. 7')
Trasacco	5.607	5.000	40	9,30	9,0	0,30	152	65-76/1	4,80	152	—	4,50	Sorgente locale n. g. 131 - Riattamento 65.
Villalago	1.176	1.000	2.080	8,0	3,0	5,0	152	84	—	152	4	8,0	Tassi n. g. 148.
Villa Santa Lucia degli Abruzzi	894	700	20	1,16	1,60	—	140-146	19-19/1	1,80	—	—	—	
Villa Sant'Angelo	747	600	15	1,10	1,15	—	146	21	1,15	—	—	—	
Villa Valle Longa	1.574	1.300	30	2,31	3,0	—	152	82	3,0	—	—	—	
Villetta Barrea	920	800	220	2,0	5,0	—	152-153	101	4,0	—	—	—	
Vittorito	1.596	1.300	60	1,75	4,0	—	146	46	4,0	—	—	—	
				(1)		(1)						(1)	(1) Si aggiungono l/sec. 127 globalmente assegnati per le future possibili esigenze idropotabili delle zone turistiche montane della Provincia. (Vedi elenco acque da riservare nn. 3', 6', 7', 9').

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Abbateggio	953	700	20	1,20	1,90	—	147	39	1,35	—	—	—	
Alanno	4.583	3.900	150	5,81	8,0	—	146-147	25-25/1-3 (Giard.)	6,0	—	—	—	
Bolognano	2.055	1.700	150	2,78	5,25	—	146-147	39-39/1-38-8 (Giard.)	3,70	—	—	—	
Brittoli	949	800	20	0,97	1,05	—	146	25-25/1	1,05	—	—	—	
Bussi sul Tirino	3.887	3.400	270	10,72	8,70	2,02	146	—	—	146	12	10,72	«Tirino».
Cappelle sul Tavo	1.698	1.400	70	2,46	3,0	—	141	8 (Tavo)	3,0	—	—	—	
Caramanico Terme	3.511	3.000	1.850	9,95	5,30	4,65	147	45-45/1-2-3-4-5-6-7-39	5,30	—	—	4,65	Sorgente locale - Complementi 45-45/5-7. (Vedi Elenco acque da riservare N. 16).
Carpineto della Nora	1.126	1.000	20	1,63	3,90	—	140-146	18-18/1-2	3,90	—	—	—	
Castiglione a Casauria	1.576	1.200	30	2,16	2,20	—	146	34-34/1-8 (Giard.)	3,70	—	—	—	
Catignano	2.514	2.100	70	3,30	4,0	—	140-141 146-147	25-21	4,0	—	—	—	
Cepagatti	5.015	4.400	80	6,12	10,10	—	141-147	8 (Tavo) 8 (Giard.)	10,10	—	—	—	
Città Sant'Angelo	8,310	7.200	600	12,46	18,50	—	141	8 (Tavo)	8,46	141	11	4,0	Tavo - «Vitella d'Oro».
Civitaquana	2.198	1.900	70	3,0	5,0	—	140-146	25-25/1	5,0	—	—	—	
Civitella Casanova	3.567	3.000	70	4,33	6,0	—	140	15-15/1-2-3 (Tavo)	6,0	—	—	—	
Collecorvino	4,386	3.900	80	5,68	8,50	—	141	8 (Tavo)	8,50	—	—	—	
Corvara	932	800	30	1,26	1,30	—	146	27-27/1-2	1,30	—	—	—	
Cugnoli	2.373	2.100	30	3,03	3,50	—	146-147	25	3,50	—	—	—	
Elice	1.978	1.700	20	2,45	3,0	—	141-147	8 (Tavo)	3,0	—	—	—	
Farindola	3.623	3.100	120	5,02	7,55	—	140	8 (Tavo) 9-9/1-2-3-4	7,55	—	—	—	
Lettomanoppello	3.507	4.000	30	5,46	7,20	—	147	8 (Giard.) 41	7,20	—	—	—	
Loreto Aprutino	8.217	7.300	160	13,53	19,0	—	140-141	8 (Tavo)	19,0	—	—	—	
Manoppello	5.959	5.300	80	7,47	12,50	—	147	8 (Giard.) 31	12,0	—	—	—	
Montebello di Bertona	1.973	1.700	50	2,81	3,0	—	140	8 (Tavo)	3,0	—	—	—	
Montesilvano	10.420	36.600	3.300	142,0	38,0	104,0	141	8 (Tavo) 8 (Giard.)	38,0	141	11-12	104,0	Tirino Tavo - e Vitella d'Oro.
Moscufo	3.134	2.800	140	3,98	5,50	—	141	8 (Tavo)	5,50	—	—	—	
Nocciano	1.931	1.700	50	2,59	3,0	—	141	25	3,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Penne	12.846	11.400	450	22,83	32,50	—	140-141	8 (Tavo)	32,50	—	—		
Pescara	87.436	240.000	30.000	1123,70	407,0	716,70	141	8 (Tavo) 8 (Giard.)	336,68	141	2-11-12	787,02	Val di Foro Tavo - Vitella d'Oro - Tirino.
Pescosansonesco	1.171	1.000	40	1,95	3,10	—	146	25-33 -33/1	3,10	—	—	—	
Pianella	7.570	6.600	300	11,40	11,50	—	141	8 (Tavo) 8(Giard.)	11,50	—	—	—	
Picciano	1.749	1.500	40	2,22	3,50	—	141	8 (Tavo)	3,50	—	—	—	
Pietranico	1.341	1.200	30	1,79	2,30	—	146	25	1,80	—	—	—	
Popoli	6.951	6.100	300	10,93	30,0	—	146	43	30,0	—	—	—	
Roccamorice	2.142	1.800	40	2,84	3,70	—	147	39-42 -42/1	3,70	—	—	—	Riattamento 39-42-42/. 1
Rosciano	3.216	2.800	80	4,82	7,40	—	141-147	8 (Giard.) 25	7,40	—	—	—	
Salle	802	600	20	1,46	0,75	0,71	146-147	44	0,75	—	—	0,71	Sorgente delle Fratte. Riattamento 44.
Sant'Eufemia a Maiella	923	600	510	2,82	6,0	—	147	46-46/1-2	6,0	—	—	—	
San Valentino	2.749	2.300	100	3,29	5,70	—	147	39-39/1	5,70	—	—	—	
Scafa	3.904	7.000	230	15,84	15,84	—	146-147	39-8 (Giard.)	15,84	—	—	—	
Serramonacesca	1.574	1.400	40	2,07	4,0	—	147	32	4,0	—	—	—	
Spoltore	7.439	12,000	600	21,88	16,70	5,18	141	8 (Tavo)	9,0	141	12	12,88	Tirino.
Tocco da Casauria	3.448	2.700	120	7,51	8,30	—	146	8 (Giard.) 37-37/1-2-3	8,30	—	—	—	
Torre dei Passeri	3.816	3.300	140	7,0	5,0	2,0	146	35	10,0	—	—	—	
Turrivalignani	1.008	700	20	1,15	2,50	—	147	8 (Giard.)	2,50	—	—	—	
Vicoli	1.011	800	20	1,31	2,50	—	140-146	8 (Tavo) 25	2,50	—	—	—	
Villa Celiera	1.487	1.300	30	1,99	2,0	—	140	14-14/1	2,50	—	—	—	Riattamento 14/1.
				(1)		(1)			(1)			(1)	(1) Si aggiungono l/sec. 300 globalmente assegnati per le future esigenze idropotabili della zona costiera della Provincia. (Vedi elenco acqua da riservare N. 12').

Regione degli ABRUZZI **Provincia di TERAMO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso l/sec)	Integrazione (l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Alba Adriatica	5.112	10.000	5.110	35,84	23,65	12,19	133-134	18 (Ruzzo)	23,65	—	—	12,19	Integrazione dei Ruzzo da Subalveo Vomano (N. 6 (Vedi elenco acque da riservare N. 14)
Ancarano	1.884	1.600	30	2,32	3,0	—	133-134	18	3,0	—	—	—	
Arsita	1.979	1.700	60	2,42	4,0	—	140	8/PE (Tavo)	4,0	—	—	—	
Atri	13.258	12.000	650	19,50	23,50	—	140-141	8/PE (Tavo)	23,50	—	—	—	
Basciano	2.468	2.200	35	3,53	4,50	—	140	18	4,50	—	—	—	
Bellante	5.850	5.100	70	6,74	9,50	—	133-134	18	9,50	—	—	—	
Bisenti	4.247	3.700	60	5,12	6,0	—	140	8/PE (Tavo)	6,0	—	—	—	
Campli	10.627	9.400	210	11,72	15,0	—	133-134	18-12	15,0	—	—	—	
Canzano	2.172	1.900	50	2,69	3,50	—	133-134 140	18	3,50	—	—	—	
Castel Castagna	1.244	1.100	80	1,57	2,75	—	140	18	2,75	—	—	—	
Castellalto	4.039	3.600	40	4,64	8,0	—	133-134 140	18	8,0	—	—	—	
Castelli	3.201	2.800	210	4,30	6,50	—	140	18	6,50	—	—	—	
Castiglione Messer Raimondo	3.527	3.000	80	4,40	6,0	—	140	8/PE (Tavo)	6,0	—	—	—	
Castilenti	2.048	1.600	80	2,50	4,0	—	140-141	8/PE (Tavo)	4,0	—	—	—	
Cellino Attanasio	5.011	4.400	80	5,87	8,0	—	140	18	8,0	—	—	—	
Cermignano	3.766	3.300	90	4,42	6,0	—	140	18	6,0	—	—	—	
Civitella del Tronto	8.303	7.200	460	10,46	13,50	—	133-134	18-9-9/1-2	13,50	—	—	—	
Colledara	2.867	2.500	70	3,13	5,50	—	140	18	5,50	—	—	—	
Colonnella	3.307	2.900	110	4,26	7,0	—	133-134	18	7,0	—	—	—	
Controguerra	3.455	3.100	80	4,31	5,50	—	133-134	18	5,50	—	—	—	
Corropoli	4.300	3.800	60	5,12	6,50	—	133-134	18	6,50	—	—	—	
Cortino	2.404	2.000	100	3,27	6,0	—	139-140	23	6,0	—	—	—	
Crognaleto	3.934	3.300	80	5,64	8,55	—	139-140	32-32/1-2-3-4-5-6-7	8,55	—	—	—	
Fano Adriano	838	600	80	1,28	1,32	—	140	33-33/1	1,32	—	—	—	
Giulianova	15.252	28.000	8.000	107,23	84,50	22,73	133-134	18	59,0	—	—	48,23	Integrazione Subalveo Vomano (N. 6). (Vedi elenco acque da riservare N. 14)
Isola del Gran Sasso d'Italia	6.059	5.300	450	8,92	14,11	—	140	18	14,11	—	—	—	
Martinsicuro	6.017	15.000	4.300	45,63	31,50	14,13	133-134	18	31,50	—	—	14,13	Integrazione Subalveo Vomano (N. 6). (Vedi elenco acque da riservare N. 14).
Montefino	2.005	1.700	60	2,59	3,50	—	140	8P/E (Tavo)	3,50	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Montorio al Vomano	8.650	8.000	210	11,37	16,90	—	140	18	16,90	—	—	—	
Morro Doro	3.109	2.700	70	4,25	6,0	—	133-134 140-141	18	6,0	—	—	—	
Mosciano Sant'Angelo	7.394	6.500	220	9,46	12,25	—	133-134	18	12,25	—	—	—	
Nereto	3.659	3.300	160	4,83	5,50	—	133-134	18	5,50	—	—	—	
Notaresco	6.212	5.600	150	7,82	10,50	—	133-134 140	18	10,50	—	—	—	
Penna Sant'Andrea	1.667	1.400	40	2,05	3,0	—	140	18	3,0	—	—	—	
Pietracamela	716	500	2.500	5,97	1,75	4,22	140	42-42/1	1,75	140	13	4,22	Acqua Vulva n. g. 4.
Pineto	6.446	8.000	3.760	24,48	28,0	—	141	8/PE (Tavo)	4,0	141	11	20,48	Tavo - Vitella d'Oro.
Rocca Santa Maria	1.654	1.400	80	1,98	2,25	—	134-139 140	16-16/1 -2-3-4	2,25	—	—	—	
Roseto degli Abruzzi	15.169	26.000	7.510	80,59	62,0	18,59	133-134 141	18	62,0	—	—	18,59	Integrazione Subalveo Vomano. (Vedi elenco acque da riservare n. 14).
Sant'Egidio alla Vibrata	5.041	6.000	270	8,51	9,0	—	133-134	18	9,0	—	—	—	
Sant'Omero	5.321	4.700	70	7,19	9,0	—	133-134	18	9,0	—	—	—	
Silvi	7.188	7.500	3.560	28,11	32,0	—	141	8/PE (Tavo)	5,0	141	11	23,0	Tavo - Vitella d'Oro ».
Teramo	41.899	60.000	11.000	187,50	162,0	25,50	133-134 140	18	187,5	—	—	—	
Torano Nuovo	2.037	1.800	70	2,58	3,25	—	133-134	18	3,25	—	—	—	
Torricella	3.700	3.200	115	3,74	6,35	—	133-134 140	18-32	6,35	—	—	—	
Tortoreto	4.649	7.000	2.550	15,94	16,0	—	133-134	18	16,0	—	—	—	
Tossicia	2.351	2.000	40	2,78	3,75	—	140	18	3,75	—	—	—	
Valle Castellana	4.651	4.000	40	6,05 (1)	7,94	— (1)	132-133 134-139	dall'11 all'11/12	7,94 (1)	—	—	—	(1) Si aggiungono l/sec. 240, globalmente assegnati per le future esigenze idropotabili della zona costiera della Provincia. (Vedi elenco acqua da riservare nn. 14', 17 e 12').

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione degli ABRUZZI

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	147	56	Sorgente Asinara I (Acquedotto Rocca di Ferro) - Pretoro	1176	30,40	Pretorio	147	CH	31	3,00	A = alternativa. l/s. 30,40 già riservati col vecchio acquedotto che viene ripristinato.
						Roccamontepiano	147	»	18	4,10	
						Casalincontrada	147	»	10	4,30	
						Bucchianico	141-147	»	11	10,00	
						Chieti	141-147	»	4	9,00	
2	147	55	Sorgenti Cerrani I, II e Grotta del Lupo I, II - Pretoro	270	401,80	Miglianico	141-147	»	6	5,20	
						Ripa Teatina	141	»	5	1,60	
	147	55	Sorgente Sant'Eufemia (Acquedotto Val di Foro) - Fara Filiorum Petri			Francavilla	141	»	5	118,00	
						Ortona	141-147	»	8	37,00	
						Pescara	141	PE	8	240,00	
3	147	109	Pozzi da falda sotterranea, località Fossato - Campo di Giove	1040	12,00	Campo di Giove	147-53	AQ	72	8,50	
						Cansano	147-53	»	71	1,15	
3'	147	109	Pozzi da falda sotterranea, località Fossato - Campo di Giove; per fabbisogni turistici della zona	1040	18,00						
4	152	148	Sorgente Tassi - Scanno	1230	30,00	Scanno	152-53	»	90	22,00	
						Villalago	152	»	84	8,00	
5	151	138	Sorgente La Sponga - Canistro	970	72,00	Avezzano	145	»	65	72,00	
					4,50	Trasacco	152	»	76	4,50	
5/A	152	131	In alternativa da falda sotterranea nei pressi del comune di Trasacco	660	76,50						
6	146	86	Sorgente Rio Pago - Ovindoli	1069	24,00	Celano	146-52	»	52	24,00	
6'	146		Per fabbisogni turistico-montani relativi all'Altipiano delle Rocche (Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio)	1069	36,00	Ovindoli	146	»	42	—	
						Rocca di Mezzo	146	»	32		
						Rocca di Cambio	146	»	26		
7	139	23	Sorgente Chiarino - L'Aquila	1275	45,00	L'Aquila	139 140 145	»	8	30,90	
						Scoppito	139-45	»	7	3,80	
						Lucoli	145	»	12	4,70	
						Tornimparte	139-45	»	11	5,60	
7'			Per fabbisogni turistico-montani della zona a nord del comune de L'Aquila		6,00						

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
8	152	171	**Sorgente Fondillo - Opi**	1293	20,00	Opi	152	AQ	100	4,00	
						Pescasseroli	152	»	99	12,00	
						Lecce dei Marsi	152	»	82	4,00	
9	140	40	**Sorgente Tempera del fiume Vera - L'Aquila**	650	133,00	L'Aquila	139-140 145	»	8	133,00	
9'	140	40	**Per ulteriori fabbisogni del comprensorio turistico del Gran Sasso**	650	67,00						
9/A	139		**In alternativa - Acqua Oria, falda sotterranea in località San Vittorino de L'Aquila**	650	200,00	L'Aquila	—	»	—	—	
10	139	19	**Sorgente Fonte Pozzette - Campotosto**	1300	30,90	Campotosto	139	»	1	12,00	
11	140	17	**Sorgente Vitella d'Oro - Farindola (potenziamento dell'Acquedotto del Tavo) in corso di ridimensionamento già della portata di l/sec 200)**	618	158,00	Pescara	141	PE	8	88,50	
						Montesilvano	141	»	3	8,50	
						Città di Sant'Angelo	141	»	2	4,00	
						Silvi	141	TE	41	27,00	
						Pineto	141	»	31	30,00	
12	146	44	**Sorgente Capo d'Acqua - Acquedotto del Tirino - Capestrano**	340	588,00	Bussi	146	PE	36	10,72	*Nota* - Dei 450 l/sec complessivi di riserva ulteriore dalla sorgente Capo d'Acqua: l/sec 300 si deriveranno per la provincia di Pescara e l/sec 150 per la provincia di Teramo.
						Integrazione Nora (1)	141	»	—	11,00	
						Spoltore	141	»	13	12,88	
						Pescara	141	»	8	458,50	
						Montesilvano	141	»	3	95,50	
12'			**Per esigenze idropotabili della zona costiera delle provincie di Pescara l/sec. 100 e Teramo l/sec 150 e per esigenze turistiche per Pescara**		450,00						(1) I comuni interessati sono: Vicoli, Civitaquana, Catignano, Brittoli, Nocciano, Cugnoli, Alanno, Pietranico, Corvara, Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, Carpineto della Nora.
13	140	4	**Sorgente Acqua Vulva - Pietracamela**	1622	5,00	Pietracamela	140	TE	42	4,50	
14	141	6	**Subalveo Vomano - Pineto (Potenziamento di acquedotto in corso di realizzazione già della portata di l/sec 122,40)**	5	93,11	Martinsicuro	133-34	»	3a	14,10	
						Alba Adriatica	133-34	»	8a	12,19	
						Giulianova	133-34	»	15	48,23	
						Roseto	133-34	»	22	18,59	
14'	141	6	**Per esigenze idropotabili della zona costiera della provincia di Teramo**	5	50,00						
			Per soluzione di soccorso provvisoria, del subalveo del Vomano	5	60,00	Pineto	141	»	31	60,00	
						Silvi	141	»	14		
						Montesilvano	141	PE	3		

Segue Regione degli ABRUZZI

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
15	147	—	**Sorgente delle Fratte - Salle**	885	0,71	Salle	147	PE	44	0,71	
16	147	—	**Sorgente Amatrice II**	775	4,65	Caramanico	147	»	45	4,65	
17	140	12	**Sorgenti Mescatore e Vacelliera Alta (riserva di accantonamento per la zona costiera di Teramo). (Potenziamento dell'acquedotto esistente ed in corso di ridimensionamento già della portata di l/sec 442,60)**	960	40,0		—	TE	—	—	
			Portate idriche a corpo da riservare per necessità globali turistico-balneari, relative al litorale Adriatico della provincia di Chieti:								
18	147	83	**Sorgenti Verde (acquedotto del Verde) I, II, III, IV (riserva globale per la zona costiera e per possibili sviluppi turistici della provincia di Chieti**	415	500,00		—	CH	—	—	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione del MOLISE **Provincia di CAMPOBASSO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquaviva Collecroce	1.808	1.090	—	3,38	3,40	—	154	4	3,40	—	—	—	
Acquaviva d'Isernia	703	210	—	0,87	2,00	—	153	52	2,00	—	—	—	
Agnone	8.187	12.280	3.950	32,99	30,00	2,99	153	25/1	20,00	—	—	—	L'integrazione di l/sec. 3 sarà ottenuta dall'acquedotto 25/1 che fornirà di l/sec. 1 (anzichè gli attuali l/sec. 4) il Comune di Poggio Sannita.
								25/2	5,00				
								25/3	1,00				
								25/4	4,00				
Bagnoli del Trigno	2.727	1.690	—	4,35	6,34	—	154	54	0,04	—	—	—	
								4	6,30				
Baranello	3.635	2.910	—	6,43	7,95	—	162	119	7,45	—	—	—	
								120	0,50				
Belmonte del Sannio	1.537	460	—	1,71	3,60	—	153	18	1,00	—	—	—	
								25/1	1,20				
								25/4	1,40				
Boiano	7.096	12.770	4.170	34,24	16,50	17,75	162	126	4,00	162	19/*bis*	17,75	I 4 litri attualmente derivati dall'acquedotto numero 126, non potranno più ottenersi per esaurimento sorgenti e cattivo stato di efficienza dell'acquedotto.
								135/1	15,00				
								4	1,50				
Bonefro	4.223	4.010	—	8,44	10,8	—	154	49/1	1,50	—	—	—	
								49/2	0,50				
								111/1	8,80				
Busso	2.090	1.050	—	2,71	3,50	—	162	110	3,50	—	—	—	
Campobasso	34.011	71.420	1.270	293,66	160,00	133,65	162	111/1	131,00	162	19	133,65	
								111/2	9,00				
								111/3	20,00				
Campochiaro	1.020	510	—	1,38	3,00	—	162	135/1	3,00	—	—	—	
Campodipietra	1.600	960	—	2,41	3,40	—	162	111/1	3,40	—	—	—	
Campolieto	2.002	1.100	—	2,61	3,70	—	162	111/1	3,70	—	—	—	
Campomarino	3.706	5.190	5.300	23,95	3,55	20,40	162	111/1	1,65	154	3	23,95	Non verrà più utilizzato l'acquedotto numero 29 e 111/1, ma il nuovo acquedotto del Liscione.
								29	1,90				
Cantalupo del Sannio	1.553	1.010	—	2,07	4,00	—	161	4	4,00	—	—	—	
Capracotta	3.201	3.200	440	8,27	4,00	4,30	—	17	4,00	153	4	8,30	
Carovilli	2.172	1.740	—	4,61	8,00	—	153	4	8,00	—	—	—	
Carpinone	1.843	1.140	—	2,97	4,00	—	161	4	4,00	—	—	—	
Casacalenda	4.578	4.670	190	9,88	14,20	—	154	36	1,00	—	—	—	
								111/1	13,20				
Casalciprano	1.197	360	—	1,09	3,80	—	162	4	3,80	—	—	—	
Castelbottaccio	1.257	500	—	1,37	2,20	—	154	4	2,20	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castel del Giudice	802	320	—	1,06	2,0	—	153	14	2,00	—	—	—	
Castellino del Biferno	1.470	590	—	1,53	3,0	—	154	111/1	3,00	—	—	—	
Castelmauro	4.166	3.960	—	8,35	7,58	0,75	154	21 4	— 7,50	154	2	0,85	
Castelpetroso	2.471	1.360	—	3,72	9,40	—	161	4	9,40	—	—	—	
Castelpizzuto	320	100	—	0,67	1,50	—	161	107	1,50	—	—	—	
Castel S. Vincenzo	940	660	380	1,85	2,0	—	161	115	2,00	—	—	—	
Castelverrino	401	120	—	0,71	0,80	—	153	25/1	0,80	—	—	—	
Castropignano	2.030	1.620	—	3,66	5,90	—	162	4	5,90	—	—	—	
Cercemaggiore	5.229	5.750	—	11,11	6,80	4,30	162	111/1	6,80	162	21	4,30	
Cercepiccola	1.187	590	—	1,97	2,70	—	162	129 111/1	0,20 2,50	—	—	—	
Cerro al Volturno	2.334	1.400	280	4,34	4,00	0,35	161	65	4,00	—	—	—	Integrazione <0,1.
Chiauci	697	210	—	0,87	2,70	—	153	4	2,70	—	—	—	
Civitacampomarano	1.395	870	—	2,50	2,80	—	154	27 4	0,10 2,70	—	—	—	
Civitanova del Sannio	1.845	560	—	1,95	4,80	—	161	68	4,80	—	—	—	
Colle d'Anchise	1.547	770	—	2,24	4,90	—	162	4	4,90	—	—	—	
Colletorto	3.787	3.480	—	6,78	6,50	0,30	163	111/1	6,50	—	—	—	Integrazione <0,1.
Colli al Volturno	1.981	1.590	380	3,99	3,60	0,40	161	78 115	0,10 3,50	—	—	—	Integrazione <0,1.
Conca Casale	507	250	—	1,19	1,50	—	161	114	1,50	—	—	—	
Duronia	1.423	600	—	1,94	6,10	—	162	69 4	1,00 5,10	—	—	—	
Ferrazzano	1.938	1.160	—	2,45	3,50	—	162	111/1	3,50	—	—	—	
Filignano	1.335	400	—	1,40	3,00	—	161	115	3,00	—	—	—	
Forlì del Sannio	1.596	800	—	2,34	2,00	0,35	153	53/1 53/2	1,00 1,00	—	—	—	Alla integrazione dovuta ad usi zootecnici verrà provveduto con piccole risorse locali.
Fornelli	1.974	1.780	—	3,64	6,50	—	161	79/1 79/2	1,50 5,00	—	—	—	
Fossalto	2.712	1.360	—	4,11	5,70	—	154	4	5,70	—	—	—	
Frosolone	4.859	5.440	820	13,03	5,35	7,70	161	83 4	3,50 1,85	153	4/5/14	7,70	
Gambatesa	3.039	1.820	—	4,66	4,80	—	162	111/1	4,80	—	—	—	
Gildone	2.016	1.210	—	2,84	2,50	0,35	162	123	2,50	—	—	—	Alla integrazione dovuta ad usi zootecnici verrà provveduto con piccole risorse locali.
Guardialfiera	1.966	1.420	—	3,92	6,00	—	154	28 4	2,50 3,50	—	—	—	

Regione del MOLISE — *Segue* **Provincia di CAMPOBASSO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Resident.	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Guardiaregia	1.559	1.090	—	3,21	7,10	—	162	135/1 135/2 135/3	4,50 2,10 0,50	—	—	—	
Guglionesi	6.731	8.750	460	24,21	24,30	11,91	154	12 4	12,00 12,30	153	4/5/14	11,90	L'acquedotto numero 12 non verrà più utilizzato.
Jelsi	2.966	2.670	—	6,12	5,05	1,05	162	124 111/1	0,50 4,55	162	16/17	1,55	
Isernia	12.781	28.120	380	75,61	50,20	25,40	161	80/1 80/2 80/3 54	35,00 12,00 1,20 2,00	161	15	60,40	L'acquedotto numero 80/1 deve essere ricostruito perchè in pessime condizioni.
Larino	6.979	11.860	610	36,87	21,60	15,25	154	111/1 29	5,10 16,50	154	19	31,80	L'acquedotto numero 29 verrà abbandonato.
Limosano	2.229	940	—	3,13	4,40	—	154	4	4,40	—	—	—	
Longano	1.314	390	—	2,16	2,00	0,15	161	106	2,00	—	—	—	Integrazione <0,1,
Lucito	1.757	700	—	2,20	2,90	—	154	4	2,90	—	—	—	
Lupara	1.598	830	—	2,44	2,90	—	154	4	2,90	—	—	—	
Macchia d'Isernia	809	410	—	1,21	2,30	—	161	93	2,30	—	—	—	
Macchiagodena	3.329	2.060	—	5,21	7,00	—	161	98 4	1,60 5,40	—	—	—	
Ma 'iavalfortore	1.643	660	—	1,90	2,80	—	162	111/1	2,80	—	—	—	
Mafalda	2.141	1.110	—	3,58	4,00	—	154	4	4,00	—	—	—	
Matrice	1.404	420	—	1,46	3,10	—	162	88 111/1	0,10 3,00	—	—	—	
Mirabello Sannitico	2.163	1.510	—	3,28	4,30	—	162	111/1	4,30	—	—	—	
Miranda	1.303	390	—	1,68	2,50	—	161	66	2,50	—	—	—	
Molise	405	122	—	0,71	1,20	—	162	4	1,20	—	—	—	
Monacilioni	1.633	690	—	2,15	3,00	—	162	111/1	2,00	—	—	—	
Montagano	2.315	1.270	—	2,17	4,30	—	162	111/1	4,30	—	—	—	
Montaquila	2.262	1.810	—	4,37	3,50	0,85	161	115	3,50	—	—	—	Alla integrazione dovuta ad usi zootecnici verrà provveduto con piccole risorse locali.
Montecilfone	3.004	1.800	—	3,83	5,70	—	154	11 4	0,10 5,60	—	—	—	
Montefalcone del Sannio	3.189	2.230	—	4,78	4,00	0,80	154	20	4,00	—	—	—	Alla integrazione verrà provveduto con le piccole sorgenti esistenti nel centro abitato.
Montelongo	1.113	580	—	1,51	2,30	—	154	111/1	2,30	—	—	—	
Montemitro	874	390	—	1,42	1,50	—	154	8 4	0,20 1,30	—	—	—	
Montenero di Bisaccia	7.200	10.800	60	27,45	12,50	14,95	154	4	12,50	153	4/5/14	14,95	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Montenero Valcocchiara	968	390	—	1,68	2,00	—	153	40	2,00	—	—	—	
Monteroduni	2.534	2.030	—	5,00	5,00	—	161	105	0,70	—	—	—	
								106	4,30				
Montorio nei Frentani	1.486	770	—	2,07	4,00	—	154	111/1	4,00	—	—	—	
Morrone del Sannio	2.123	1.530	—	4,15	4,50	—	154	111/1	4,50	—	—	—	
Oratino	1.529	460	—	1,29	2,70	—	162	111/1	2,70	—	—	—	
Palata	3.148	2.200	—	5,78	5,60	0,20	154	4	5,60	—	—	—	Integrazione <0.1.
Pesche	635	190	—	0,84	1,50	—	161	4	1,50	—	—	—	
Pescolanciano	1.626	980	690	3,91	3,00	0,90	153	55	3,00	153	13	0,90	Alla integrazione dovuta ad usi zootecnici si provvederà con piccole risorse locali.
Pescopennataro	816	570	490	2,26	2,00	0,25	153	15	0,60	—	—	—	Alla integrazione dovuta ad usi zootecnici si provvederà con piccole risorse locali.
								14	1,40				
Petacciato	2.769	3.050	2.220	11,45	4,85	6,60	148	4	4,85	153	4/5/14	6,60	
Petrella Tifernina	2.433	1.460	—	3,03	5,50	—	154	60	0,50	—	—	—	
								111/1	5,00				
Pettoranello del Molise	672	200	—	0,84	2,00	—	161	4	2,00	—	—	—	
Pietrabbondante	2.149	1.500	610	4,40	5,10	—	153	43/1	0,80	—	—	—	
								43/2	0,10				
								43/3	0,10				
								25/1	3,90				
								57	0,20				
Pietracatella	3.137	1.880	—	5,24	5,70	—	162	103	0,20	—	—	—	
								111/1	5,50				
Pietracupa	703	210	—	0,86	1,95	—	154	4	1.95	—	—	—	
Pizzone	904	360	230	1,62	2,00	—	153	115	2,00	—	—	—	
Poggio Sannita	2.284	1.140	—	2,94	7,00	—	—	33	3,00	153	7/8	3,60	Dei 4 l. attualmente provenienti dall'acquedotto 25/1, 3 andranno ad incrementare il comune di Agnone.
								25/1	4,00				
Portocannone	2.706	2.440	—	4,96	3,40	1,55	155	111/1	2,00	154	3	4,95	Verrà alimentato totalmente dall'acquedotto del Liscione.
								29	1,40				
Pozzilli	1.873	1.310	—	3,69	3,00	0,70	161	115	3,00	—	—	—	Alla integrazione dovuta per usi zootecnici verrà provveduto con piccole risorse locali.
Provvidenti	400	180	—	0,81	1,30	—	154	111/1	1,30	—	—	—	
Riccia	7.147	7.860	950	24,74	8,70	5,80	162	131	0,70	162	20/22	5,80	
								111/1	18,00				
Rionero Sannitico	2.087	1.250	410	3,85	4,00	—	153	41	4,00	—	—	—	
Ripabottoni	1.749	740	—	2,03	4,70	—	154	111/1	4,70	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ripalimosani	2.451	1.230	—	2,59	4,70	—	162	87 111/1	0,20 4,50	—	—	—	Alla integrazione dovuta ad usi zootecnici verrà provveduto con piccole risorse locali.
Roccamandolfi	1.793	810	240	3,39	3,00	0,40	161	4	3,00	—	—	—	
Roccasicura	1.111	330	—	1,07	3,00	—	153	54	3,00	—	—	—	
Roccavivara	1.615	570	—	1,47	2,20	—	154	19 4	0,20 2,00	—	—	—	
Rocchetta al Volturno	1.420	570	—	1,71	2,50	—	161	115	2,50	—	—	—	
Rotello	2.179	1.960	310	4,80	5,00	—	155	39 111/1	4,00 1,00	—	—	—	
Salcito	1.452	440	—	1,49	3,00	—	154	4	3,00	—	—	—	
San Biase	821	250	—	0,95	1,70	—	154	4	1,70	—	—	—	
San Felice del Molise	1.371	710	—	1,95	3,70	—	154	8 4	2,40 1,30	—	—	—	
San Giacomo degli Schiavoni	1.061	640	—	1,84	1,40	0,45	154	4	1,40	153	4/5/14	0,45	
San Giovanni in Galdo	1.610	970	—	2,45	3,60	—	162	111/1	3,60	—	—	—	
San Giuliano del Sannio	1.732	520	—	1,86	2,00	—	162	128	2,00	—	—	—	Verrà alimentato per intero dal nuovo acquedotto del Liscione.
San Giuliano di Puglia	1.800	810	—	2,40	3,00	—	155	111/1	3,00	—	—	—	
San Martino in Pensilis	5.052	6.060	—	19,10	6,40	12,70	155	111/1 29	3,50 2,90	154	3	19,10	Alla integrazione dovuta ad usi zootecnici verrà provveduto con piccole risorse locali.
San Massimo	732	510	260	1,70	1,20	0,50	161	117 4	0,20 1,00	—	—	—	
San Pietro Avellana	1.503	750	250	2,75	5,00	—	153	24	5,00	—	—	—	
San Polo Matese	619	310	—	1,28	1,50	—	162	135/1	1,50	—	—	—	
Santa Croce di Magliano	5.485	7.130	130	18,57	10,30	8,30	155	111/1	10,30	154	9/10/11/12	8,30	
Sant'Agapito	1.108	670	—	2,09	4,60	—	161	106 93	2,60 2,00	—	—	—	
Santa Maria del Molise	1.102	610	—	1,53	3,15	—	161	4	3,15	—	—	—	
Sant'Angelo del Pesco	958	380	—	1,15	2,00	—	153	14	2,00	—	—	—	
Sant'Angelo Limosano	975	290	—	1,00	2,00	—	154	4	2,00	—	—	—	
Sant'Elena Sannita	920	410	—	1,21	1,20	—	162	99 4	0,20 1,00	—	—	—	
Sant'Elia a Pianisi	3.726	4.550	50	9,41	7,20	2,20	162	74 111/1	0,20 7,00	162	19	2,20	
Scapoli	1.335	530	—	1,57	2,50	—	161	115	2,50	—	—	—	
Sepino	3.548	3.550	770	8,15	4,00	4,15	162	136	4,00	162	23	4,15	

Regione del MOLISE | *Segue* **Provincia di CAMPOBASSO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sessano	1.498	750	—	2,74	3,60	—	161	4	3,60	—	—	—	Alla integrazione di l/sec. 1,71 verrà provveduto potenziando l'acquedotto 115.
Sesto Campano	2.969	2.670	—	6,71	5,00	1,71	161	115	5,00	—	18	—	
Spinete	1.918	1.150	—	2,82	3,85	—	162	4	3,85	—	—	—	
Tavenna	1.923	1.150	—	2,98	2,40	—	154	4	3,40	—	—	—	Non verrà più alimentato dagli acquedotti 129 e 111/1, ma soltanto dal 4, incrementato dal nuovo acquedotto del Liscione per l/sec. 100,60.
Termoli	11.278	28.200	21.250	128,90	34,15	94,75	155	111/1 4 29	9,65 15,00 9,50	153 154	4/5/14 4	3,65 100,60	
Torella del Sannio	1.504	450	—	1,51	3,50	—	162	4	3,50	—	—	—	
Toro	2.021	1.210	—	2,82	4,00	—	162	111/1	4,00	—	—	—	
Trivento	6.418	6.550	300	15,01	11,20	3,80	154	4	11,20	153	4/5/14	3,80	
Tufara	1.821	1.090	—	2,90	4,30	—	162	132 111/1	0,80 3,50	—	—	—	Non verrà più alimentato dagli acquedotti 29 e 111/1, ma solo dal nuovo acquedotto del Liscione.
Ururi	3.799	4.180	—	9,70	5,00	4,70	155	111/1 29	3,10 1,90	— 154	— 3	— 9,70	
Vastogirardi	1.928	770	270	3,31	3,00	0,30	153	31 25/1	2,00 1,00	153	6	2,30	È stata diminuita di l/sec. 1,70 la portata derivata dall'acquedotto numero 115 a favore del comune di Sesto Campano.
Venafro	5.825	10.490	590	26,69	9,50	17,20	161	115	3,70	161	18	23,00	
Vinchiaturo	2.979	2.090	840	5,80	10,45	—	162	120 111/1 119	2,30 0,90 7,25	—	—	—	

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
2	154	2	**Acqua Villana - Castelmauro**	790	0,85	Castelmauro	154	CB	21	0,85	
3	154	3	**Invaso Ponte Liscione - Larino**	85	200,0(1)	Campomarino	155	»	6	23,95	(1) Riserva di sicurezza globale per i Comuni a fianco indicati di ulteriori 32 l/sec. per integrazioni future non localizzabili attualmente.
						Portocannone	155	»	13	4,95	
						San Martino in Pensilis	155	»	23	19,10	
						Termoli	155	»	2	110,25	
						Ururi	155	»	30	9,70	
4	154	4	**Fonte Verrino - Capracotta**	1.190	8,30	Capracotta	153	»	17	8,30	
4	154	4	**Fonte Verrino**	1.190	(2) 4,00	Frosolone	161	»	83	7,70	(2) Riserva di sicurezza di l/sec. 40,95 (vedi indice).
5	154	5	**Verrino - Agnone**	850	(2) 50,00	Guglionesi	154	»	12	11,95	
14	161	14	**Pincio I - Civitanova del Sannio**	835	(2) 36,00	Montenero di Bisaccia	154	»	4	14,95	
						Petacciato	148	»	1	6,60	
						San Giacomo degli Schiavoni	154	»	5	0,45	
						Termoli	155	»	2	3,65	
						Trivento	154	»	26	3,80	
6	153	6	**Ospedaletto - Capo Trigno - Vastogirardi**	1.305	2,30	Vastogirardi	153	»	31	2,30	
7	153	7	**Pozzelle I - Agnone**	925	1,70	Poggio Sannita	153	»	33	3,60	
8	153	8	**Pozzelle II - Agnone**	925	1,90						
9	154	9	**Troccolo - Bonefro**	782	0,80	Santa Croce di Magliano	155	»	50	8,30	
10	154	10	**Acquafredda - Bonefro**	780	0,50						
11	154	11	**Arlemanne - Bonefro**	740	0,50						
12	154	12	**Lata - Bonefro**	730	6,50						
13	155	13	**Capo d'Acqua - Pescolanciano**	880	0,90	Pescolanciano	153	»	55	0,90	
15	161	15	**San Martino - Isernia**	460	60,40	Isernia	161	»	80	60,40	
16	162	16	**Cannucce - Jelsi**	648	0,80		162	»	124	1,55	
17	162	17	**dell'Acquedotto - Jelsi**	630	0,75						
18	161	18	**San Bartolomeo - Venafro**	174	23,00	Venafro	161	»	115	23,00	
						Sesto Campano	153	»	33	—	
19	162	19	**Rio Freddo - Boiano**	520	200,00	Campobasso	162	»	111	133,65	
						Sant'Elia a Pianisi	162	»	74	2,20	
						Larino	154	»	29	31,75	

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
19-*bis*	162	19-*bis*	**Pietracaduta - Boiano**	488	17,75	Boiano	162	CB	126	17,75	
20	162	20	**Jarello - Cercemaggiore**	855	3,70	Riccia	162	»	131	5,80	
22	162	22	**Cammarrone - Cercemaggiore**	838	2,10						
21	162	21	**Di Vito - Cercemaggiore**	850	4,30	Cercemaggiore	162	»	130	4,30	
23	162	23	**Cimento - Sepino**	835	4,15	Sepino	162	»	136	4,15	
			RISERVA DI SICUREZZA **Condizionata alla sostituzione con altre risorse surrogative per l'uso irriguo effettivo.**								
24	161	24	**Santa Maria e Giacomo - Santa Maria del Molise (già Sant'Angelo in Grotte)**	605	68,00	(*)					(*) Riserva di sicurezza attualmente utilizzata per usi irrigui: da riservare per uso potabile per l'agro del Comune di Boiano qualora alla utilizzazione irrigua si provveda in altro modo.

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione della PUGLIA — Provincia di BARI

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto (1)	Portata (l/sec)	
Acquaviva delle Fonti	14.664	17.901	—	44,9	19,7	25,2	—	—	—	189	N	44,9	(1) Il sistema di adduzione e distribuzione è essenzialmente costituito dal complesso dell'acquedotto Pugliese in cui confluiscono tutte le risorse idriche indicate nell'Elenco delle acque da riservare. Le indicazioni della colonna si riferiscono alle indicazioni grafiche riportate sulle carte al 100.000 sui vari tronchi dello Acquedotto Pugliese.
Adelfia	9.535	10.012	—	26,0	17,0	9,0	—	—	—	177	N	26,0	
Alberobello	9.405	9.875	4.938	29,9	12,7	17,2	—	—	—	190	R	29,9	
Altamura	43.735	46.161	—	117,3	34,9	82,4	—	—	—	189	M-M'	117,3	
Andria	70.831	101.585	—	321,1	93,0	228,1	—	—	—	176	I	321,1	
Bari	312.023	704.649	105.700	3.334,0	1.074,2	2.259,8	—	—	—	177	K-L	3.334,0	
Barletta	68.035	92.477	18.496	443,5	217,0	226,5	—	—	—	176	I	443,5	
Binetto	1.099	1.154	—	1,8	1,2	0,6	—	—	—	177	L	1,8	
Bisceglie	41.451	56.645	—	180,5	120,0	60,5	—	—	—	177	I	180,5	
Bitetto	6.408	6.728	—	12,9	9,4	3,5	—	—	—	177	L	12,9	
Bitonto	37.395	50.829	—	128,0	46,5	81,5	—	—	—	177	I	128,0	
Bitritto	4.591	4.821	—	7,5	6,4	1,1	—	—	—	177	L	7,5	
Canosa di Puglia	34.015	35.716	—	92,1	43,0	49,1	—	—	—	176	H	92,1	
Capurso	6.384	8.818	—	17,0	4,1	12,9	—	—	—	177	N	17,0	
Casamassima	10.760	12.446	—	31,5	10,0	21,5	—	—	—	189	N	31,45	
Cassano delle Murge	7.167	7.525	753	16,0	9,4	6,6	—	—	—	189	M'/II	16,0	
Castellana Grotte	14.099	14.804	4.442	41,3	11,8	29,5	—	—	—	190	Q	41,3	
Cellamare	1.534	2.371	—	3,7	0,8	2,9	—	—	—	177	N	3,7	
Conversano	17.776	18.664	—	43,8	22,0	21,8	—	—	—	190	Q	43,8	
Corato	39.452	41.425	—	106,2	59,0	47,2	—	—	—	176	I	106,2	
Gioia del Colle	28.645	31.566	—	73,8	48,2	25,6	—	—	—	189	O	73,8	
Giovinazzo	14.478	15.202	—	38,9	35,8	3,1	—	—	—	177	I	38,9	
Gravina di Puglia	31.977	42.770	—	110,0	23,1	86,9	—	—	—	188	M-M'	110,0	
Grumo Appula	11.617	12.198	—	31,2	17,5	13,7	—	—	—	177	L	31,2	
Locorotondo	11.178	16.734	6.694	40,9	6,1	34,8	—	—	—	190	T	40,9	
Minervino Murge	18.427	19.438	—	49,5	23,3	26,2	—	—	—	176	H	49,5	
Modugno	13.516	14.192	—	36,3	23,6	12,7	—	—	—	177	L	36,3	
Mola di Bari	22.852	23.995	—	61,4	46,9	14,5	—	—	—	178	N	61,4	
Molfetta	61.684	104.383	—	401,6	170,0	231,6	—	—	—	177	I	401,6	
Monopoli	37.095	55.235	—	114,4	54,6	59,8	—	—	—	190	Q	114,4	
Noci	16.951	19.087	1.909	47,0	19,6	27,4	—	—	—	190	Q	47,0	
Noicattaro	12.822	21.711	—	55,9	27,7	28,2	—	—	—	178	N	55,9	
Palo del Colle	13.168	13.826	—	35,5	15,7	19,8	—	—	—	177	L	35,5	
Poggiorsini	1.612	1.693	—	2,6	1,5	1,1	188	38-*bis*	2,6	—	—	—	Potenziamento
Polignano a Mare	13.881	18.566	—	44,4	23,7	20,7	—	—	—	190	Q	44,4	
Putignano	19.664	23.620	4.730	62,2	50,8	11,4	—	—	—	190	Q	62,2	

Regione della PUGLIA

Segue **Provincia di BARI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rutigliano	12.967	14.609	—	34,9	21,7	13,2	—	—	—	178	N	34,9	
Ruvo di Puglia	23.746	24.933	—	63,6	34,5	29,1	—	—	—	177	Y	63,6	
Sammichele di Bari	7.144	7.501	—	14,4	15,1	—	—	—	—	189	O	14,4	
Sannicandro di Bari	8.098	8.503	—	16,5	16,8	—	—	—	—	189	L	16,5	
Santeramo in Colle	20.127	22.420	1.125	60,4	25,0	35,4	—	—	—	189	M-M'	60,4	
Spinazzola	10.850	11.393	—	29,3	10,1	19,2	—	—	—	188	G'	29,3	
Terlizzi	21.161	22.219	—	57,1	36,5	20,6	—	—	—	177	Y	57,1	
Toritto	8.005	8.405	—	16,1	12,4	3,7	—	—	—	189	L	16,2	
Trani	38.129	67.742	10.165	236,8	127,0	109,8	—	—	—	176	I	236,8	
Triggiano	15.712	16.498	—	42,7	29,1	13,6	—	—	—	177	N	42,7	
Turi	10.687	13.872	—	33,4	17,3	16,1	—	—	—	190	O	33,4	
Valenzano	6.693	7.028	—	13,6	10,0	3,6	—	—	—	177	N	13,6	

Regione della PUGLIA

Provincia di BRINDISI

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Brindisi	70.657	199.417	39.885	956,5	234,0	722,5	—	—	—	203	V/I	956,5	
Carovigno	11.373	19.874	—	46,4	9,8	36,6	—	—	—	191	V/I	46,4	
Ceglie Messapico	22.381	23.500	—	50,1	15,0	35,1	—	—	—	203	V/I	50,1	
Cellino San Marco	6.062	14.984	—	36,6	5,0	31,6	—	—	—	204	V/IV	36,6	
Cisternino	11.374	13.152	—	20,3	6,2	14,1	—	—	—	190	U	20,3	
Erchie	6.463	15.976	—	39,6	3,0	36,6	—	—	—	203	Z	39,6	
Fasano	29.339	59.564	23.826	186,7	42,7	144,0	—	—	—	190	S	186,7	
Francavilla Fontana	30.300	49.418	2.471	126,4	38,2	88,2	—	—	—	203	Z	126,4	
Latiano	13.689	22.446	—	54,9	9,3	45,6	—	—	—	203	V/I	54,9	
Mesagne	26.297	43.817	—	105,2	25,5	79,7	—	—	—	203	V/I	105,2	
Oria	14.258	18.170	—	44,4	12,5	31,9	—	—	—	203	Z	44,4	
Ostuni	31.077	32.631	1.632	76,8	38,2	38,6	—	—	—	191	V/I	76,8	
San Donaci	6.049	10.352	—	25,2	5,8	19,4	—	—	—	203	Z/V	25,2	
San Michele Salentino	5.582	6.925	—	9,6	2,5	7,1	—	—	—	203	V/I	9,6	
San Pancrazio Salentino	8.635	16.097	—	40,3	4,6	35,7	—	—	—	203	Z/V	40,3	
San Pietro Vernotico	13.967	26.883	—	67,0	10,0	57,0	—	—	—	204	V/IV	67,0	
San Vito dei Normanni	18.840	27.020	—	66,3	25,5	40,8	—	—	—	203	V/I	66,3	
Torchiarolo	4.147	8.647	—	15,9	4,0	11,9	—	—	—	204	V/IV	15,9	
Torre Santa Susanna	8.599	18.218	911	48,6	4,6	44,0	—	—	—	203	Z	48,6	
Villa Castelli	6.546	16.528	827	40,4	5,0	35,4	—	—	—	203	W/I	40,4	

Regione della PUGLIA *Segue* **Provincia di FOGGIA**

COMUNI	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Accadia	4.854	5.097	—	9,9	6,9	3,0	—	—	—	(*)	(*)	(*)	(*) Vedi Campania Alimentato Molisano Destro
Alberona	2.553	2.681	—	4,1	3,2	0,9	—	—	—	(*)	(*)	(*)	idem
Anzano di Puglia	3.163	3.321	—	4,8	3,0	1,8	—	—	—	(*)	(*)	(*)	idem
Apricena	13.005	26.638	—	66,6	10,5	56,1	—	—	—	155	E/XII	66,6	
Ascoli Satriano	11.966	13.105	—	30,7	10,0	20,7	—	—	—	176	E/VII	30,7	
Biccari	4.634	4.866	—	7,3	10,0	—	—	—	—	(*)	(*)	(*)	Alimentato Molisano Destro
Bovino	7.710	8.096	—	15,3	9,7	5,6	—	—	—	(*)	(*)	(*)	idem
Cagnano Varano	8.140	12.583	2.517	38,9	2,9	36,0	—	—	—	156	E/XII	38,9	
Candela	6.091	6.396	—	12,0	5,8	6,2	—	—	—	175	E/VII	12,0	
Carapelle	2.539	4.914	—	7,4	2,3	5,1	—	—	—	164	E/V	7,4	
Carlantino	2.094	2.281	—	3,6	1,5	2,1	163	2/I	1,5	163	2/I	2,1	
Carpino	6.757	7.095	—	13,8	2,3	11,5	—	—	—	156	E/XII	13,8	
Casalnuovo Monter.	4.662	4.895	—	7,3	1,9	5,4	—	—	—	163	E/X	7,3	
Casalvecchio di Puglia	2.862	3.005	—	4,6	1,3	3,3	—	—	—	163	E/X	4,6	
Castelluccio dei Sauri	2.431	2.912	—	4,3	4,7	—	—	—	—	175	E/VIII	4,3	
Castelluccio Valmaggiore	2.455	2.578	—	4,0	3,7	0,3	—	—	—	(*)	(*)	(*)	Alimentato Molisano Destro
Castelnuovo della Daunia	2.948	3.095	—	4,7	1,9	2,8	—	—	—	163	E/X	4,7	
Celenza Valfortore	3.234	3.396	—	5,2	4,6	0,6	—	—	—	(*)	(*)	(*)	Alimentato Molisano Destro
Celle di San Vito	641	673	—	1,0	1,0	0,0	—	—	—	(*)	(*)	(*)	idem
Cerignola	49.287	51.751	—	127,5	34,0	93,5	—	—	—	175	E/IV	127,5	
Chieuti	2.560	2.688	—	4,0	2,3	1,7	—	—	—	155	E/XI	4,0	
Deliceto	6.109	6.414	—	12,4	9,3	3,1	—	—	—	(*)	(*)	(*)	Alimentato Molisano Destro
Faeto	2.156	2.264	—	3,5	3,0	0,5	—	—	—	(*)	(*)	(*)	idem
Foggia	118.608	341.178	51.000	1.614,0	300,0	1.314,0	—	—	—	164	E/IX	1.614,0	
Ischitella	5.391	5.661	—	11,0	2,9	8,1	—	—	—	156	E/XII	11,0	
Isole Tremiti	349	366	732	2,5	0,0	2,5	—	—	—	(*)	(*)	(*)	Alimentazione navi cisterna
Lesina	5.766	10.684	2.137	25,8	4,7	21,1	—	—	—	155	E/XII	25,8	
Lucera	28.409	47.531	—	113,2	44,4	68,8	—	—	—	163	E/X	113,2	
Manfredonia	38.723	120.523	24.104	479,0	46,0	433,0	—	—	—	164	E/IX	479,0	
Margherita di Savoia	13.289	13.953	—	36,0	34,0	2,0	—	—	—	165	E/IV	36,0	
Mattinata	5.295	7.440	744	16,2	2,6	13,6	—	—	—	157	E/IX	16,2	
Monteleone di Puglia	3.711	3.896	—	6,0	6,5	—	—	—	—	(*)	(*)	(*)	Alimentato Molisano Destro
Monte Sant'Angelo	21.601	22.681	3.402	65,9	9,0	56,9	—	—	—	157	E/IX	65,9	
Motta Montecorvino	2.085	2.189	—	3,4	4,3	—	163	2/II	0,7	163	2/V-2/VII	2,7	
Orsara di Puglia	5.804	6.094	—	11,7	3,3	8,4	—	—	—	174	E/IX	11,7	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Orta Nova	14.124	14.830	—	33,9	12,5	21,4	—	—	—	175	E/V	33,9	(*) Vedi Campania
Panni	2.967	3.115	—	4,8	2,0	2,8	174	10-bis	4,5	174	10-bis	0,5	
Peschici	4.125	4.331	866	8,8	1,6	7,2	—	—	—	157	E/XII	8,8	
Pietra Montecorvino	4.282	4.496	—	6,9	2,7	4,2	—	—	—	163	E/X	6,9	
Poggio Imperiale	4.007	5.921	—	11,4	4,7	6,8	—	—	—	155	E/XII	11,4	
Rignano Garganico	3.328	5.300	—	10,2	1,3	8,9	—	—	—	156	E/IX	10,2	
Rocchetta Sant'Antonio	4.117	4.323	—	6,6	8,2	—	—	—	—	175	E/VII	6,6	
Rodi Garganico	4.776	5.015	1.505	11,5	2,5	9,0	—	—	—	156	E/XII	11,5	
Roseto Valfortore	3.363	3.531	—	5,5	6,4	—	163	2/IX-2/X	6,2	—	—	—	
San Ferdinando di Puglia	13.880	14.574	—	37,6	9,3	28,3	—	—	—	176	E/IV	37,6	
San Giovanni Rotondo	20.226	51.465	12.866	156,1	7,9	148,2	—	—	—	156	E/IX	156,1	
San Marco in Lamis	19.014	19.965	—	51,1	1,7	49,4	—	—	—	156	E/IX	51,1	
San Marco La Catola	3.024	3.175	—	4,9	4,7	0,2	—	—	—	(*)	(*)	(*)	Alimentato Molisano Destro
Sannicandro Garganico	17.270	33.413	3.341	95,1	8,1	87,0	—	—	—	156	E/XII	95,1	
San Paolo Civitate	6.662	6.995	—	13,4	5,2	8,2	—	—	—	155	E/X	13,4	
San Severo	48.443	50.865	—	163,2	63,7	99,5	—	—	—	155	E/XI	163,2	
Sant'Agata di Puglia	6.049	6.351	—	11,9	10,1	1,8	—	—	—	(*)	(*)	(*)	Alimentato Molisano Destro
Serracapriola	8.097	8.502	—	14,1	4,6	9,5	—	—	—	155	E/XI	14,1	
Stornara	3.548	3.725	—	5,7	2,7	3,0	—	—	—	175	E/V	5,7	
Stornarella	3.837	9.422	—	17,9	2,5	15,4	—	—	—	175	E/V	17,9	
Torremaggiore	17.318	18.184	—	46,3	10,4	35,9	—	—	—	155	E/XI	46,3	
Trinitapoli	14.226	14.937	—	37,3	9,3	28,0	—	—	—	165	E/IV	37,3	
Troia	9.764	10.252	—	18,5	13,9	4,6	—	—	—	163	E/IX	18,5	
Vico del Gargano	9.243	9.705	1.456	22,2	7,3	14,9	—	—	—	157	E/XII	22,2	
Vieste	12.679	13.313	1.331	37,3	13,9	23,4	—	—	—	157	E/XII	37,3	
Volturara Appula	1.671	1.755	—	2,7	2,4	0,3	163	2/III-2/IV	2,4	163	2/V-2/VII	0,3	
Volturino	3.364	3.532	—	5,4	3,0	2,4	163	2/VI-2/V	3,5	163	2/V-2/VII	1,9	

Regione della PUGLIA — Provincia di LECCE

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquarica del Capo	4.114	6.855	—	13,2	2,5	10,7	—	—	—	223	Z/VIII	13,2	
Alessano	6.841	10.805	—	19,6	4,4	15,2	—	—	—	223	Z/VIII	19,6	
Alezio	5.909	6.204	620	13,6	7,5	6,1	—	—	—	214	Z/VI	13,6	
Alliste	5.862	6.708	—	12,4	4,6	7,8	—	—	—	223	Z/VIII	12,4	
Andrano	4.317	7.310	—	13,4	5,3	8,1	—	—	—	223	Z/VIII	13,4	
Aradeo	8.054	16.093	—	40,7	8,3	32,4	—	—	—	214	Z/VI	40,7	
Arnesano	3.491	3.666	—	5,2	5,2	0,0	—	—	—	214	Z/VI	5,2	
Bagnolo del Salento	1.863	2.042	—	3,1	2,0	1,1	—	—	—	214	V/VII	3,1	
Botrugno	2.696	4.540	—	7,1	2,0	5,1	—	—	—	214	V/VIII	7,1	
Calimera	6.030	7.401	—	14,2	6,0	8,2	—	—	—	214	V/VI	14,2	
Campi Salentina	10.806	11.346	—	28,1	12,2	15,9	—	—	—	204	V/IV	28,1	
Cannole	1.679	2.038	—	3,0	1,8	1,2	—	—	—	204	V/VII	3,0	
Caprarica di Lecce	2.580	2.709	—	4,1	3,1	1,0	—	—	—	214	V/VI	4,1	
Carmiano	9.252	12.986	—	23,5	13,7	9,8	—	—	—	214	Z/VI	23,5	
Carpignano Salentino	3.509	4.192	—	6,2	3,6	2,6	—	—	—	214	V/VII	6,2	
Casarano	14.744	23.287	—	59,1	18,7	40,4	—	—	—	214	Z/VIII	59,1	
Castri di Lecce	2.501	3.136	—	4,7	3,0	1,7	—	—	—	214	V/VI	4,7	
Castrignano de' Greci	3.632	7.142	—	13,8	4,0	9,8	—	—	—	223	V/VII	13,8	
Castrignano del Capo	6.136	9.335	—	16,4	8,5	7,9	—	—	—	214	Z/VII	16,4	
Cavallino	5.102	17.327	—	39,8	6,7	33,1	—	—	—	214	V/IV	39,8	
Collepasso	6.129	9.324	—	17,8	2,8	15,0	—	—	—	214	Z/VIII	17,8	
Copertino	18.314	33.597	—	84,7	18,0	66,7	—	—	—	214	Z/VI	84,7	
Corigliano d'Otranto	5.601	7.023	—	13,0	2,2	10,8	—	—	—	214	V/VI	13,0	
Corsano	4.124	10.922	—	28,3	2,8	25,5	—	—	—	223	Z/VIII	28,3	
Cursi	3.373	5.803	—	11,1	3,6	7,5	—	—	—	214	V/VII	11,1	
Cutrofiano	9.278	11.824	—	28,4	8,8	19,6	—	—	—	214	V/VII	28,4	
Diso	5.424	7.492	—	9,0	5,7	3,3	—	—	—	214	V/VIII	9,0	
Gagliano del Capo	4.947	15.769	—	38,5	1,8	36,7	—	—	—	223	Z/VIII	38,5	
Galatina	25.059	32.230	—	73,0	24,5	48,5	—	—	—	214	V/VII	73,0	
Galatone	13.890	16.417	—	41,4	19,1	22,3	—	—	—	214	Z/VI	41,4	
Gallipoli	16.196	18.937	1.894	53,4	37,0	16,4	—	—	—	214	Z/VI	53,4	
Giuggianello	1.249	1.311	—	2,0	1,3	0,7	—	—	—	214	V/VIII	2,0	
Giurdignano	1.529	3.022	—	4,7	1,6	3,1	—	—	—	214	V/VIII	4,7	
Guagnano	6.316	7.112	—	13,0	6,6	6,4	—	—	—	214	Z/VI	13,0	
Lecce	75.297	184.157	27.625	871,4	186,0	685,4	—	—	—	204	Z/VII	871,4	
Lequile	5.537	6.370	—	9,2	4,5	4,7	—	—	—	214	V/IV	9,2	
Leverano	10.197	20.702	—	52,5	10,0	42,5	—	—	—	214	Z/VI	52,5	
Lizzanello	6.882	13.388	—	23,9	9,7	14,2	—	—	—	214	V/IV	23,9	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
		Residenti	Fluttuanti				DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
							Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Maglie	13.028	14.749	1.474	38,3	14,0	24,3	—	—	—	214	V/VII	38,3	
Martano	8.682	21.476	—	54,0	8,5	45,5	—	—	—	214	V/VII	54,0	
Martignano	1.677	2.255	—	3,5	1,7	1,8	—	—	—	214	V/VI	3,5	
Matino	10.545	14.566	—	37,3	8,1	29,2	—	—	—	214	Z/VIII	37,3	
Melendugno	6.893	11.797	—	26,1	7,8	18,3	—	—	—	214	V/VI	26,1	
Melissano	5.685	9.887	—	19,1	4,4	14,7	—	—	—	223	Z/VIII	19,1	
Melpignano	2.369	4.683	—	7,1	2,5	4,6	—	—	—	214	V/VII	7,1	
Miggiano	3.096	5.864	—	11,4	3,8	7,6	—	—	—	223	Z/VIII	11,4	
Minervino di Lecce	4.394	4.614	—	7,2	4,3	2,9	—	—	—	214	V/VIII	7,2	
Monteroni di Lecce	10.187	18.788	—	43,8	14,0	29,8	—	—	—	214	Z/VI	43,8	
Montesano Salentino	2.105	6.569	—	12,8	2,5	10,3	—	—	—	223	Z/VIII	12,8	
Morciano di Leuca	3.876	6.850	1.370	14,2	5,6	8,6	—	—	—	223	Z/VIII	14,2	
Muro Leccese	5.066	6.561	—	12,5	5,4	7,1	—	—	—	214	V/VIII	12,5	
Nardò	29.422	53.688	—	125,0	44,7	80,3	—	—	—	214	Z/VI	125,0	
Neviano	6.067	11.250	—	28,8	6,2	22,6	—	—	—	214	Z/VI	28,8	
Nociglia	4.346	4.947	—	7,6	5,4	2,2	—	—	—	214	V/VIII	7,6	
Novoli	9.567	10.045	—	18,7	9,8	8,9	—	—	—	204	V/VI	18,7	
Ortella	2.641	3.476	—	5,4	2,8	2,6	—	—	—	214	/VIII	5,4	
Otranto	4.309	13.147	3.287	40,3	4,3	36,0	—	—	—	215	V/VIII	40,3	
Palmariggi	1.494	1.893	—	2,9	1,1	1,8	—	—	—	214	V/VII	2,9	
Parabita	9.068	13.005	—	33,5	8,6	24,9	—	—	—	214	Z/VIII	33,5	
Patù	1.555	1.878	376	3,9	0,6	3,3	—	—	—	223	Z/VIII	3,9	
Poggiardo	5.643	6.742	—	12,5	6,1	6,4	—	—	—	214	V/VIII	12,5	
Presicce	6.461	10.426	—	26,8	3,9	22,9	—	—	—	223	Z/VIII	26,8	
Racale	6.797	7.370	—	14,0	5,2	8,8	—	—	—	223	Z/VIII	14,0	
Ruffano	8.341	11.399	—	21,4	14,1	7,3	—	—	—	223	Z/VIII	21,4	
Salice Salentino	7.527	12.016	—	29,7	10,7	19,0	—	—	—	204	Z/VI	29,7	
Salve	5.053	8.688	—	16,2	2,0	14,2	—	—	—	223	Z/VIII	16,2	
Sanarica	1.574	2.060	—	3,1	1,7	1,4	—	—	—	214	V/VIII	3,1	
San Cesario di Lecce	6.884	7.228	—	13,2	7,0	6,2	—	—	—	214	V/IV	13,2	
San Donato di Lecce	4.848	6.953	—	10,4	6,7	3,7	—	—	—	214	V/VI	10,4	
Sannicola	6.779	7.118	—	12,4	5,2	7,2	—	—	—	214	Z/VI	12,4	
San Pietro in Lama	4.379	4.598	—	6,9	4,5	2,4	—	—	—	214	V/IV	6,9	
Santa Cesarea Terme	3.007	4.878	2.439	13,9	7,4	6,5	—	—	—	215	V/VIII	13,9	
Scorrano	5.290	12.204	—	30,5	5,4	25,1	—	—	—	214	V/VII	30,5	
Secly	1.688	2.724	—	3,9	1,7	2,2	—	—	—	214	Z/VI	3,9	
Sogliano Cavour	3.805	4.595	—	7,1	4,0	3,1	—	—	—	214	V/VII	7,1	
Soleto	4.697	4.932	—	7,4	5,1	2,3	—	—	—	214	V/VII	7,4	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Specchia	4.728	7.428	—	14,3	5,3	9,0	—	—	—	223	Z/VIII	14,3	
Spongano	3.640	6.536	—	12,7	3,7	9,0	—	—	—	214	V/VIII	12,7	
Squinzano	13.737	16.236	3.247	48,4	11,8	36,6	—	—	—	204	V/IV	48,4	
Sternatia	2.654	2.970	—	4,5	2,0	2,5	—	—	—	214	V/VI	4,5	
Supersano	4.223	7.502	—	14,2	1,7	12,5	—	—	—	214	Z/VIII	14,2	
Surano	1.735	2.163	—	3,4	1,8	1,6	—	—	—	214	V/VIII	3,4	
Surbo	6.878	13.029	—	32,4	4,2	28,2	—	—	—	204	V/IV	32,4	
Taurisano	9.118	26.565	2.657	74,1	12,9	61,2	—	—	—	223	Z/VIII	74,1	
Taviano	8.677	14.536	1.454	41,2	6,7	34,5	—	—	—	223	Z/VIII	41,2	
Tiggiano	2.081	5.090	—	9,9	1,5	8,4	—	—	—	223	Z/VIII	9,9	
Trepuzzi	11.730	21.983	—	54,2	7,5	46,7	—	—	—	204	V/IV	54,2	
Tricase	13.196	21.871	—	50,5	15,1	35,4	—	—	—	223	Z/VIII	50,5	
Tuglie	6.009	6.309	—	12,2	4,6	7,6	—	—	—	214	Z/VI	12,2	
Ugento	9.235	15.890	3.178	45,6	13,7	31,9	—	—	—	223	Z/VIII	45,6	
Uggiano La Chiesa	4.376	5.458	—	8,4	4,7	3,7	—	—	—	214	V/VIII	8,4	
Veglie	10.194	28.468	—	71,6	14,8	56,8	—	—	—	214	Z/VI	71,6	
Vernole	6.481	9.295	—	14,3	11,7	2,6	—	—	—	214	V/VI	14,3	
Zollino	2.341	2.797	—	4,3	0,8	3,5	—	—	—	214	V/VI	4,3	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Avetrana	5.957	13.453	—	33,3	3,5	29,8	—	—	—	203	Z	33,3	
Carosino	4.755	5.276	—	10,2	5,0	5,2	—	—	—	202	Z	10,2	
Castellaneta	15.122	14.955	1.496	38,9	13,0	25,9	—	—	—	201	P	38,9	
Crispiano	8.532	8.959	—	16,4	8,1	8,3	—	—	—	202	P	16,4	
Faggiano	2.628	3.349	—	5,0	4,5	0,5	—	—	—	202	Z	5,0	
Fragagnano	5.473	6.297	—	12,2	4,1	8,1	—	—	—	203	Z	12,2	
Ginosa	17.800	27.371	6.843	85,9	12,8	73,1	—	—	—	201	O	85,9	
Grottaglie	23.223	49.727	2.487	130,1	37,0	93,1	—	—	—	202	Z	130,1	
Laterza	12.209	13.025	—	33,4	12,4	21,0	—	—	—	201	O	33,4	
Leporano	1.731	1.818	—	2,7	2,0	0,7	—	—	—	202	Z	2,7	
Lizzano	7.105	8.862	—	16,9	4,9	12,0	—	—	—	202	Z	16,9	
Manduria	26.218	35.256	—	85,9	12,4	73,5	—	—	—	203	Z	85,9	
Martina Franca	37.460	46.223	—	97,0	31,7	65,3	—	—	—	190	T	97,0	
Maruggio	4.658	6.065	—	11,4	11,8	—	—	—	—	213	Z	11,4	
Massafra	20.005	27.485	—	68,4	15,1	53,3	—	—	—	202	P	68,4	
Monteiasi	3.896	6.023	—	11,6	2,3	9,3	—	—	—	202	Z	11,6	
Montemesola	4.002	5.324	—	10,2	3,1	7,1	—	—	—	202	Z	10,2	
Monteparano	2.644	3.278	—	5,0	2,4	2,6	—	—	—	202	Z	5,0	
Mottola	15.095	25.287	—	57,8	9,2	48,6	—	—	—	202	P	57,8	
Palagianello	5.657	8.423	—	15,8	7,2	8,6	—	—	—	202	P	15,8	
Palagiano	8.602	26.423	—	66,5	12,7	53,8	—	—	—	202	P	66,5	
Pulsano	6.888	11.055	—	28,0	3,5	24,5	—	—	—	202	Z	28,0	
Roccaforzata	1.354	1.611	—	2,5	2,1	0,4	—	—	—	203	Z	2,5	
San Giorgio Jonico	7.695	9.095	910	19,8	6,0	13,8	—	—	—	203	Z	19,8	
San Marzano di San Giuseppe	6.131	12.580	—	32,5	4,2	28,3	—	—	—	203	Z	32,5	
Sava	15.861	21.444	—	54,8	6,2	48,6	—	—	—	203	Z	54,8	
Taranto	194.609	418.937	62.840	1.971,9	397,0	1.574,9	—	—	—	202	Z	1.971,9	
Torricella	3.403	9.655	—	18,7	3,5	15,2	—	—	—	203	Z/IV	18,7	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione della PUGLIA

NOTA. — Data la essenziale unicità del sistema di approvvigionamento dell'Aquedotto Pugliese, si sono indicati in unica serie tutti i Comuni approvvigionati, segnando anche in unica successione tutte le risorse idriche concorrenti al sistema.

Peraltro, alcune risorse idriche sono state contraddistinte con indici da 1 a 5, in quanto andranno ad interessare in modo più specifico gruppi di Comuni contraddistinti con gli stessi indici.

Si precisa inoltre, che nella elencazione dei dati riferiti ai singoli Comuni, la portata corrisponde all'intero fabbisogno all'anno 2015.

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico de comune	Portata (l/sec)	
a	186	16	**Sorgenti Caposele - Comune Caposele - Avellino (sorgente già concessa)**	430	Le portate di concessione delle sorgenti di Caposele sono le seguenti Qmax = 6750 Qmed. = 4000 Qmin. = 3000	Chieuti	155	FG	4	4,0	(2) (4)
						Serracapriola	155	»	9	14,1	(2) (4)
						San Paolo Civitate	155	»	14	13,4	(2) (4)
						Torremaggiore	155	»	16	46,3	(2) (4)
						San Severo	155	»	17	163,2	(2) (4)
						Apricena	155	»	15	66,6	(2) (4)
a	186	15	**Sorgenti Cassano Irpino - Comune Cassano Irpino - Avellino (sorgente già concessa)**	480	Le portate di concessione sono le seguenti: Qmax = 4000 Qmin. = 1400 Qmed. = 2500	Poggio Imperiale	155	»	10	11,4	(2) (4)
						Lesina	155	»	5	25,8	(2) (4)
						San Nicandro Garganico	156	»	11	95,1	(2) (4)
						Cagnano Varano	156	»	12	38,9	(2) (4)
						Carpino	156	»	13	13,8	(2) (4)
						Rodi Garganico	156	»	2	11,5	(2) (4)
b	186	15-*bis*	**Sorgenti destra Sele - Comune di Calabritto - Avellino**	200	450	Ischitella	156	»	6	11,0	(2) (4)
						Vico del Gargano	157	»	7	22,2	(2) (4)
b	186	17	**Invaso di Conza sul fiume Ofanto - Comune di Conza della Campania - Avellino**	415	max 2000 med. 800	Rignano Garganico	156	»	18	10,2	(2) (4)
						San Marco in Lamis	156	»	19	51,1	(2) (4)
						San Giovanni Rotondo	156	»	20	156,1	(2) (4)
b	187	19	**Invaso di Atella sulla fiumara di Atella, affluente del fiume Ofanto - Località San Marco - Comune di Atella - Potenza**	406	max 1000 med. 400	Peschici	157	»	3	8,8	(2) (4)
						Vieste	157	»	8	37,3	(2) (4)
b	186	17-*bis*	**Invaso sul torrente Temete affluente del fiume Sele - Comune di Laviano - Salerno (1)**	285	max 2000 med. 1650	Monte Sant'Angelo	157	»	21	65,9	(2) (4)
						Mattinata	157	»	—	16,2	(2) (4)
						Casalnuovo Monterotaro	163	»	23	7,3	(2) (4)
c	163	2	**Invaso di Occhito sul fiume Fortore - Comune di Carlantnino - Foggia (2)**	150	max 2000 med. 1200	Casalvecchio di Puglia	163	»	24	4,6	(2) (4)
						Castelnuovo della Daunia	163	»	25	4,7	(2) (4)
d	211	34	**Invaso di Pietra del Pertusillo sul fiume Agri - Comune Spinoso - Potenza (3)**	488	max 4500 med. 3500	Pietramontecorvino	163	»	28	6,9	(2) (4)

Segue **Regione della PUGLIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N° foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
e	157-165-175		**Falda della Capitanata prov. di Foggia per una portata complessiva utilizzabile di l/sec. 500, fluente in direzione del Mare Adriatico e proveniente da Sud-Ovest secondo quanto segue (4):**			Lucera	163	FG	33	113,2	(2) (4)
						Troia	163	»	39	18,5	(2) (4)
						Foggia	164	»	36	1614,0	(2) (4)
						Manfredonia	164	»	26	479,0	(2) (4)
		—	**Torre Guiducci**		65	Trinitapoli	165	»	45	37,3	(2) (4)
		11	**Porta Ragucci in località Cerignola**		60	Margherita di Savoia	165	»	46	36,0	(2) (4)
		7	**Pozzo di Ordona in località Ortanova**		35	Orsara di Puglia	174	»	42	11,7	(4)
		4	**Falda di Ortanova**		260	Lacedonia	174	AV	30	14,14	(4)
		5	**Pozzo di Ortanova**		35	Bisaccia	174	»	45	18,38	(4)
		6	**Sorgente Campese**		45	Castelluccio dei Sauri	175	FG	43	4,3	(4)
						Candela	175	»	58	12,0	(4)
f	202-203-204-214		**Falda del Salento - Provincia di Lecce, costituita come segue (5):**			Rocchetta Sant'Antonio	175	»	60	6,6	(4)
						Ascoli Satriano	175	»	54	30,7	(4)
		33	**Parabita**		100	Lavello	175	PZ	42	37,0	
		32	**Bagnolo**		100	Cerignola	175	FG	50	127,5	(4)
		31	**Galugnano**		200	Stornarella	175	»	48	17,9	(4)
		30	**Veglie**		200	Stornara	175	»	49	5,7	(4)
		29	**Carmiano**		200	Ortanova	175	»	44	33,9	(4)
		28	**Trepuzzi**		250	San Ferdinando di Puglia	176	»	51	37,6	(4)
		24	**Pozzo Acquaro**		50	Barletta	176	BA	1	443,5	(1)
		25	**Sorgente Galese (TA)**		300	Trani	176	»	2	236,8	(1)
						Andria	176	»	4	417,4	(1)
			La ripartizione effettuata della portata di queste falde riveste carattere puramente indicativo in dipendenza delle ricerche e degli studi in corso			Corato	176	»	7	106,2	(1)
						Canosa di Puglia	176	»	3	92,1	(1)
						Minervino Murge	176	»	9	49,5	(1)
						Montemilone	176	PZ	2	6,7	
						Bisceglie	177	BA	5	180,5	(1)
						Molfetta	177	»	6	401,6	(1)
						Giovinazzo	177	»	8	38,9	(1)
						Terlizzi	177	»	11	57,1	(1)
						Ruvo di Puglia	177	»	10	63,6	(1)
						Bitonto	177	»	12	128,0	(1)
						Bari	177	»	13	3334,0	(1)
						Palo del Colle	177	»	14	35,5	(1)
						Modugno	177	»	15	36,3	(1)
						Binetto	177	»	17	1,8	(1)
						Bitetto	177	»	18	12,9	(1)
						Grumo	177	»	26	31,2	(1)
						Bitritto	177	»	19	7,5	(1)

Segue **Regione della PUGLIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Triggiano	177	BA	16	42,7	(1)
						Capurso	177	»	21	17,0	(1)
						Valenzano	177	»	20	13,6	(1)
						Cellammare	177	»	29	3,7	(1)
						Adelfia	177	»	28	26,0	(1)
						Mola di Bari	178	»	23	61,4	(1)
						Noicattaro	178	»	22	55,9	(1)
						Rutigliano	178	»	30	34,9	(1)
						Caposele	186	AV	116	9,82	
						Guardia Lombardi	186	»	68	8,40	
						Morra de Santis	186	»	69	4,66	
						Andretta	186	»	80	7,81	
						Cairano	186	»	99	2,50	
						Calitri	186	»	100	21,19	
						Aquilonia	187	»	46	7,44	
						Monteverde	187	»	47	4,70	
						Venosa	187	PZ	6	36,7	
						Spinazzola	188	BA	24	29,3	
						Palazzo San Gervasio	188	PZ	10	16,7	
						Gravina di Puglia	188	BA	38	110,0	(1)
						Toritto	189	»	25	16,1	(1)
						Sannicandro di Bari	189	»	27	16,5	(1)
						Casamassima	189	»	31	40,9	(1)
						Altamura	189	»	39	117,3	(1)
						Cassano delle Murge	189	»	34	16,8	(1)
						Acquaviva delle Fonti	189	»	35	44,9	(1)
						San Michele di Bari	189	»	40	14,4	(1) (3)
						Matera	189	MT	2	647,8	(1)
						Santeramo in Colle	189	BA	43	60,4	(1)
						Gioia del Colle	189	»	44	73,8	(*) (1) (3)
						Conversano	190	»	32	43,8	(*) (1) (3)
						Polignano	190	»	33	44,4	(*) (1) (3)
						Monopoli	190	»	37	114,4	(*) (1) (3)
						Turi	190	»	36	33,4	(*) (1) (3)
						Castellana Grotte	190	»	42	41,3	(*) (1) (3)
						Putignano	190	»	41	62,2	(*) (1) (3)
						Noci	190	»	45	47,0	(*) (1) (3)
						Alberobello	190	»	46	29,9	(*) (1) (3)
						Fasano	190	BR	1	186,7	(*) (1) (3)

Segue **Regione della PUGLIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Locorotondo	190	BA	47	40,9	(*) (1) (3)
						Cisternino	190	BR	2	20,3	(*) (1) (3)
						Martina F.	190	TA	1	97,0	(*) (1) (3)
						Ostuni	191	BR	3	76,8	(*) (1) (3)
						Carovigno	191	»	4	46,4	(*) (1) (3)
						Ginosa	201	TA	5	85,9	(*) (1) (3) (5)
						Laterza	201	»	2	33,4	(*) (1) (3) (5)
						Castellaneta	201	»	3	38,9	(*) (1) (3) (5)
						Palagianello	202	»	6	15,8	(*) (1) (3) (5)
						Mottola	202	»	4	57,8	(*) (1) (3) (5)
						Palagiano	202	»	7	66,5	(*) (1) (3) (5)
						Massafra	202	»	8	68,4	(*) (1) (3) (5)
						Crispiano	202	»	9	16,4	(*) (1) (3) (5)
						Montemesola	202	»	10	10,2	(*) (1) (3) (5)
						Grottaglie	202	»	11	130,1	(*) (1) (3) (5)
						Taranto	202	»	13	1971,9	(*) (1) (3) (5)
						Monteiasi	202	»	12	11,6	(*) (1) (3) (5)
						Carosino	202	»	15	10,2	(*) (1) (3) (5)
						San Giorgio Jonico	202	»	14	19,8	(*) (1) (3) (5)
						Monteparano	202	»	16	5,0	(*) (1) (3) (5)
						Roccaforzata	202	»	18	2,5	(*) (1) (3) (5)
						Faggiano	202	»	20	5,0	(*) (1) (3) (5)
						Leporano	202	»	21	2,7	(*) (1) (3) (5)
						Pulsano	202	»	22	28,0	(*) (1) (3) (5)
						Lizzano	202	»	23	16,9	(*) (1) (3) (5)
						Ceglie Messapico	203	BR	5	50,1	(*) (1) (3) (5)
						San Michele Salentino	203	»	6	9,6	(*) (1) (3) (5)
						San Vito dei Normanni	203	»	7	66,3	(*) (1) (3) (5)
						Brindisi	203	»	8	956,5	(*) (1) (3) (5)
						Villa Castelli	203	»	9	40,4	(*)
						Francavilla Fontana	203	»	10	126,4	(*) (1) (3) (5)
						Latiano	203	»	11	54,9	(*) (1) (3) (5)
						Mesagne	203	»	12	105,2	(*) (1) (3) (5)
						San Marzano di San Giuseppe	203	TA	17	32,6	(*) (1) (3) (5)
						Oria	203	BR	13	44,4	(*) (1) (3) (5)
						Torre Santa Susanna	203	»	14	48,6	(*) (1) (3) (5)
						San Donaci	203	»	20	25,2	(*) (1) (3) (5)
						Erchie	203	»	18	39,6	(*) (1) (3) (5)
						Fragagnano	203	TA	19	12,2	(*) (1) (3) (5)

Segue **Regione della PUGLIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
						Sava	203	TA	24	54,8	(*) (1) (3) (5)
						Manduria	203	»	25	85,9	(*) (1) (3) (5)
						Avetrana	203	»	27	33,3	(*) (1) (3) (5)
						San Pancrazio Salentino	203	BR	19	40,3	(*) (1) (3) (5)
						Guagnano	203	LE	2	13,0	(*) (1) (3) (5)
						Cellino San Marco	204	BR	15	36,6	(*) (1) (3) (5)
						San Pietro Vernotico	204	»	16	67,0	(*) (1) (3) (5)
						Torchiarolo	204	»	17	15,9	(*) (1) (3) (5)
						Squinzano	204	LE	1	48,4	(*) (1) (3) (5)
						Campi Salentina	204	»	3	28,1	(*) (1) (3) (5)
						Trepuzzi	204	»	4	54,2	(*) (1) (3) (5)
						Surbo	204		5	32,4	(*) (1) (3) (5)
						Salice Salentino	204	»	6	29,7	(*) (1) (3) (5)
						Novoli	204	»	7	18,7	(*) (1) (3) (5)
						Veglie	204	»	8	71,6	(*) (1) (3) (5)
						Carmiano	204	»	9	23,5	(*) (1) (3) (5)
						Arnesano	204	»	10	5,2	(*) (1) (3) (5)
						Lecce	204	»	11	871,4	(*) (1) (3) (5)
						Maruggio	213	TA	26	11,4	(*) (1) (3) (5)
2/I	163	2/I	**Gruppo Serra Fontanelle - Alberona**	320 – 510	3,60	Carlantino	163	FG	23	3,60	
2/II	163	2/II	**Fonte Pilone - Motta Montecorvino**	785	0,70	Motta Montecorvino	163	»	32	3,4	
	163	2/VI	**Piano del Gallo - Volturino**	835	0,50	Volturino	163	»	33	5,4	
			Vallone Cupo - Volturino								
	163	2/III	**Giancolo - Volturara Appula**	700	2,40	Volturara	163	»	31	2,7	
		2/IV	**Botte - Volturara Appula**	650							
			Ciccotti - Volturara Appula	625							
	163	2/V	**Umara (o Fiumara) - Volturino**	550	4,50						
	163	2/VII	**Sant'Anna - Alberona**	895	2,00						
			Fontana Emma - Alberona	900	0,50						
2/IX	163	2/IX	**Ortocomposto - Roseto Valfortore**	890	0,50	Roseto Valfortore	163	»	38	5,5	
			Iacolarizza I e II - Roseto Valfortore	890	0,70						
			Schiattacavalli (o Caparrano) I e II - Valfortore Roseto	925	0,40						
			Addenza	890	0,60						
	163	2/VIII	**Gruppo Acquabianca - Alberona**	900	1,50						

(*) Detti Comuni possono essere alimentati parzialmente, in alternativa, con le acque dell'invaso di Senise sul fiume Sinni.

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	163	2/X	**Cannavina - Roseto Valfortore . . . . .**	570	2,50						
10-bis	174	10-bis	**San Marco - Panni . . . .**	840	1,00	Panni	174	FG	54	4,8	
			Calitri - Panni	685	3,50						
			Bosco - Panni	760	0,50						
—	211	34	**Invaso di Senise sul fiume Sinni - Comune di Senise - Potenza; (Alternativa all'invaso sul torrente Temete e alle sorgenti destra Sele - Quaglietta)**	205	med. 1500 annui						
			SURROGAZIONI								
—	212	35	**Invaso sul fiume Cavone in località Madonna del Pantano (comune di Pisticci in provincia di Matera) con derivazione delle fluenze del bacino intermedio del fiume Agri, tra la Diga del Pertusillo e la traversa di Gannano, accumulate in detto invaso (a surrogazione delle acque dell'invaso del Pertusillo) per 70 × 10⁶ mc.**	25	2.200						
—	176	—	**Invaso sul torrente Locone (fiume Ofanto) in località Monte Melillo (Comune di Minervino Murge in provincia di Bari) per un volume di 60 × 10⁶ mc (a surrogazione delle acque dell'Ofanto invasate a Conza ed Atella)**	150	1.900						
—	163	2-bis	**Invaso sul fiume Fortore in località Santa Maria (comune di Colletorto in provincia di Foggia) per un volume di 40 × 10⁶ mc (a surrogazione delle acque del Fortore invasate ad Occhito)**	100	1.300						

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione della LUCANIA — **Provincia di POTENZA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno drico prevedibile al 2015 (l/sic)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Abriola	3.244	3.776	—	5,60	—	5,60	—	—	—	199	21	5,60	Vedi anche schema 23/S
Acerenza	4.514	4.758	—	7,30	2,30	5,0	—	—	—	187	20-23/III (Avigliano)	7,30	
Albano di Lucania	2.470	2.593	—	4,0	3,0	1,0	—	—	—	200	20-23/XI (Albano)	4,0	
Anzi	3.237	3.398	—	5,26	—	5,26	—	—	—	199	21	5,26	
Armento	2.095	2.308	—	3,60	1,30	2,30	—	—	—	211	27-23	3,60	
Atella	3.655	3.838	—	5,40	—	5,40	—	—	—	187	8-6	5,40	Vedi anche schema 6 bis
Avigliano	11.307	13.087	—	19,60	—	19,60	—	—	—	187	20-23/III (Avigliano)	19,60	
Balvano	2.646	2.778	—	4,28	—	4,28	—	—	—	199	18	4,28	Vedi anche schema 18/A in alternativa
Banzi	2.406	2.527	—	3,90	1,80	2,10	—	—	—	188	20-23/III (Avigliano)	3,90	
Baragiano	2.723	3.006	—	3,75	3,40	—	187	P28	3,40	—	—	—	
Barile	4.203	4.413	—	6,80	4,60	2,20	—	—	—	187	8-6	6,80	Vedi anche schema 6 bis
Bella	6.194	6.503	—	9,20	—	9,20	—	—	—	187	7-bis	9,20	Vedi anche schema 7bis/A in alternativa
Brienza	4.362	4.580	—	6,05	—	6,05	—	—	—	199	20-23	6,05	
Brindisi	1.764	1.852	—	2,60	1,50	1,10	—	—	—	199	20-23/III (Vaglio)	2,60	Vedi anche schema 22/S
Calvello	3.844	4.036	—	6,16	4,0	2,16	—	—	—	199	24	6,16	
Calvera	939	1.146	—	1,68	—	1,68	—	—	—	211	43-50	1,68	
Campomaggiore	1.238	1.300	—	2,0	1,20	0,80	—	—	—	199	20-23/XI (Albano)	2,0	
Cancellara	2.579	2.708	—	4,10	2,0	2,10	—	—	—	187	20-23/III (Avigliano)	4,10	
Carbone	2.049	2.151	—	3,25	—	3,25	—	—	—	211	34-50	3,25	
Castelgrande	2.438	2.560	—	3,92	—	3,92	—	—	—	186	7-bis	3,92	Vedi anche schema 7bis/A in alternativa
Castelluccio Inferiore	2.574	2.803	—	4,14	10,0	—	211	P90	10,0	—	—	—	Vedi anche schema 48-49/S
Castelluccio Superiore	1.688	1.772	—	2,58	—	2,58	—	—	—	211	44	2,58	Vedi anche schema 47-49/S
Castelmezzano	1.821	1.912	—	2,50	1,50	1,0	—	—	—	200	20-23/XI (Albano)	2,50	
Castelsaraceno	2.734	2.871	—	4,37	—	4,37	—	—	—	211	33	4,37	Vedi anche schema in alternativa 33/A
Castronuovo di Sant'Andrea	2.505	2.630	—	3,47	—	3,47	—	—	—	211	27-23	3,47	
Cersosimo	1.249	1.493	—	2,24	2,70	—	211	4	2,70	—	—	—	
Chiaromonte	3.449	3.712	—	5,0	3,70	1,30	—	—	—	211	43-50	5,0	
Corleto Perticara	4.962	5.210	—	10,10	3,0	7,10	—	—	—	200	27-23/VI	10,10	
Episcopia	1.782	1.871	—	2,58	—	2,58	—	—	—	211	41-42	2,58	
Fardella	1.157	1.166	—	1,60	—	1,60	—	—	—	211	43-50	1,60	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Filiano	4.086	8.266	—	11,0	—	11,0	—	—	—	187	8-6	11,0	
Forenza	4.913	5.159	—	7,80	5,50	2,30	—	—	—	187	20-23/III (Avigliano)	7,80	
Francavilla sul Sinni	4.080	4.214	—	5,60	6,37	—	—	—	—	211	43-50	5,60	
Gallicchio	1.307	1.394	—	2,10	1,0	1,10	—	—	—	211	27-23	2,10	
Genzano	7.921	8.317	—	15,90	8,0	7,90	—	—	—	188	20-23/III (Avigliano)	15,90	
Grumento Nova	2.263	2.376	—	3,47	—	3,47	—	—	—	210	26-28	3,47	
Guardia Perticara	1.501	1.576	—	2,30	0,90	1,40	—	—	—	200	27-23/VI	2,30	
Lagonegro	6.377	7.632	4.500	22,57	—	22,57	—	—	—	210	35-37	22,57	Vedi anche schema 48-49/S Vedi anche schema 35/A in alternativa
Latronico	6.791	7.637	—	11,09	—	11,09	—	—	—	211	36-38	11,09	
Laurenzana	4.300	4.515	—	6,83	—	6,83	—	—	—	200	24	6,83	
Lauria	12.644	16.649	—	22,96	15,30	7,66	—	—	—	210	36-38	22,96	Vedi anche schema 48-49/S
Lavello	13.745	14.432	—	37,0	12,0	25,0	—	—	—	175	E.A.A.P.	37,0	
Maratea	4.916	5.335	5.000	19,99	12,0	7,99	—	—	—	220	45-47	19,99	Vedi anche schema 48-49/S
Marsiconuovo	9.605	11.079	—	13,90	—	13,90	—	—	—	199	22	13,90	
Marsicovetere	2.428	3.583	—	5,03	3,40	1,63	—	—	—	199	25	5,03	Vedi anche schema in alternativa 25/A
Maschito	3.589	3.768	—	5,73	3,50	2,23	—	—	—	187	20-23/III (Avigliano)	5,73	
Melfi	18.208	20.619	6.062	63,83	15,0	48,83	—	—	—	187	8-6	63,83	Vedi anche schema 6/*bis*
Missanello	1.107	1.325	—	2,0	0,42	1,58	—	—	—	211	27-23	2,0	
Moliterno	5.369	5.637	—	8,36	7,0	1,36	—	—	—	210	32	8,36	Vedi anche schema 32/A in alternativa
Montemilone	4.149	4.356	—	6,75	6,80	—	176	E.A.A.P.	6,80	—	—	—	
Montemurro	2.916	3.022	—	4,67	—	4,67	—	—	—	211	27-23	4,67	
Muro Lucano	9.910	10.405	—	20,29	14,25	6,04	—	—	—	187	9	20,29	
Nemoli	1.778	2.218	—	2,78	5,0	—	210	P8	5,00	—	40	2,78	Vedi anche schema 48-49/S
Noepoli	2.232	2.344	—	3,39	5,50	—	211	4	5,50	—	—	—	
Oppido Lucano	4.750	6.112	—	11,83	4,40	7,43	—	—	—	188	20-23/III (Avigliano)	11,83	
Palazzo San Gervasio	8.222	8.633	—	16,70	8,0	8,70	—	—	—	188	E.A.A.P.	16,70	
Pescopagano	4.020	4.221	—	6,50	—	6,50	—	—	—	186	7	6,50	
Picerno	5.423	5.694	—	7,06	—	7,06	—	—	—	199	18	7,06	
Pietragalla	5.348	5.615	—	8,38	5,0	3,38	—	—	—	187	20-23/III (Avigliano)	8,38	
Pietrapertosa	2.229	2.340	—	3,62	2,90	0,72	—	—	—	200	20-23/XI (Albano)	3,62	
Pignola	4.063	5.886	—	8,05	4,50	3,55	—	—	—	199	20-23	8,05	Vedi anche schema 23/S
Potenza	43.545	92.451	55.470	527,30	100,0	427,30	—	—	—	199	20-23/II	527,30	Vedi anche schema 23/S
Rapolla	4.465	4.617	—	7,16	3,50	3,66	—	—	—	187	8-6	7,16	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sic)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rapone	2.048	2.150	—	2,83	—	2,83	—	—	—	187	7-bis	2,83	Vedi anche schema 7bis/A in alternativa
Rionero	14.378	15.097	1.510	41,41	35,0	6,41	—	—	—	187	8-6	41,41	Vedi anche schema 6bis
Ripacandida e Ginestra	5.661	5.944	—	9,23	—	9,23	—	—	—	187	8-6	9,23	
Rivello	3.667	3.850	—	5,03	6,20	—	210	6	6,20	210	40	5,03	Vedi anche schema 48-49/S
Roccanova	2.498	2.623	—	3,78	—	3,78	—	—	—	211	27-23	3,78	
Rotonda	4.309	4.524	—	5,90	12,0	—	221	P95	12,0	—	—	—	
Ruoti	4.017	4.218	—	5,47	9,0	—	187	P24	9,0	—	—	—	
Ruvo del Monte	2.855	2.990	—	4,59	—	4,59	—	—	—	187	7-bis	4,59	Vedi anche schema 7bis/A in alternativa
San Chirico Nuovo	2.180	2.289	—	3,55	1,80	1,65	—	—	—	188	20-23/XI (Tricarico)	3,55	
San Chirico Raparo	3.091	3.246	—	4,67	—	4,67	—	—	—	211	33	4,67	
San Costantino Albanese	1.773	1.850	—	2,62	4,0	—	211	4	4,0	—	—	—	
San Fele	7.231	7.593	—	9,92	—	9,92	—	—	—	187	7-bis	9,92	Vedi anche schema 7bis/A in alternativa
San Martino d'Agri	1.715	2.144	—	3,21	1,0	2,21	—	—	—	211	27-23	3,21	
San Paolo Albanese	911	957	—	1,38	2,70	—	211	4	2,70	—	—	—	Negli altri atti del Piano vedi Casalnuovo Lucano.
San Severino Lucano	3.027	3.178	—	4,28	—	4,28	211	4	4,28	—	—	—	
Sant'Angelo Le Fratte	2.002	2.102	—	2,95	—	2,95	—	—	—	199	18	2,95	
Sant'Arcangelo	6.587	8.161	—	15,71	2,30	13,41	—	—	—	211	27-23	15,71	
Sarconi	1.326	1.392	—	2,07	3,0	—	210	P65	3,0	—	—	—	
Sasso Castalda	1.293	1.358	—	2,06	—	2,06	—	—	—	199	20-23	2,06	
Satriano	2.752	2.890	—	4,23	4,25	—	199	P44	4,25	—	—	—	
Savoia	1.694	1.779	—	2,51	—	2,51	—	—	—	199	18	2,51	
Senise	7.209	8.051	—	15,06	20,00	—	211	4	20,0	—	—	—	
Spinoso	2.397	2.550	—	3,91	1,30	2,61	—	—	—	211	27-23	3,91	
Teana	1.108	1.265	—	1,97	—	1,97	—	—	—	211	43-50	1,97	
Terranova	2.724	2.905	—	3,90	—	3,90	—	—	—	221	51	3,90	
Tito	4.364	4.868	—	7,59	—	7,59	—	—	—	199	14-17	7,59	
Tolve	5.230	5.491	—	10,53	3,0	7,53	—	—	—	188	20-23/III (Vaglio)	10,53	
Tramutola	3.357	3.525	—	5,50	10,0	—	210	P58	10,0	—	—	—	
Trecchina	2.919	4.408	—	5,97	6,80	—	210	6	6,80	210	40	5,97	Vedi anche schema 48-49/S
Trivigno	1.632	1.714	—	2,62	1,50	1,12	—	—	—	200	20-23/III Vaglio)	2,62	
Vaglio	2.420	2.541	—	3,95	2,40	1,55	—	—	—	187	20-23/III (Vaglio)	3,95	Vedi anche schema 23/S
Venosa	12.701	13.336	1.000	36,74	13,0	23,74	—	—	—	187	E.A.A.P.	36,74	
Vietri	3.642	4.143	—	6,49	—	6,49	—	—	—	199	18	6,49	
Viggianello	5.381	5.650	—	6,74	—	6,74	—	—	—	221	49	6,74	
Viggiano	4.039	4.241	—	6,54	4,0	2,54	—	—	—	199	26-28	6,54	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sic)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Accettura	4.290	4.504	—	6,78	6,78	—	—	—	—	200	20-23/XI (Albano)	6,78	Vedi anche schema 20-23/A in alternativa
Aliano	2.188	2.297	—	3,43	0,90	2,53	—	—	—	211	27-23/VI	3,43	
Bernalda	10.571	13.406	6.703	48,79	74,07	—	201	4	74,07	—	—	—	Vedi anche schema 34bis
Calciano	1.559	1.637	—	2,45	1,30	1,15	—	—	—	200	27-23/VI	2,45	
Cirigliano	1.232	1.294	—	1,91	1,60	0,31	—	—	—	200	27-23/VI	1,91	
Colobraro	2.772	2.911	—	4,45	7,50	—	211	4	7,50	—	—	—	
Craco	1.871	2.140	—	3,19	5,0	—	200	4	5,0	—	—	—	
Ferrandina	8.781	15.200	7.000	47,45	4,0	43,45	—	—	—	201	27-23/XVII	47,45	Vedi anche schema 23-27/A in alternativa Vedi anche schema 34 bis
Garaguso	1.491	1.902	—	2,69	0,80	1,89	—	—	—	200	27-23/VI	2,69	
Gorgoglione	1.857	2.179	—	3,25	1,30	1,95	—	—	—	200	27-23/VI	3,25	
Grassano	8.206	8.610	—	16,74	2,40	14,34	—	—	—	200	27-23/VI	16,74	
Grottole	3.726	4.553	—	6,99	1,10	5,89	—	—	—	200	27-23/XVII	6,99	
Irsina	11.327	12.000	—	30,36	8,20	22,16	—	—	—	188	20-23/XI (Tricarico)	30,36	
Matera	38.562	92.300	50.000	647,80	46,30	601,50	—	—	—	189	E.A.A.P.	647,80	
Miglionico	3.722	3.908	—	6,04	1,40	4,64	—	—	—	201	27-23/XVII	6,04	Vedi anche schema 27-23 in alternativa
Montalbano	13.243	25,000	—	48,22	53,50	—	212	4	53,50	—	—	—	Vedi anche schema 34 bis
Montescaglioso	9.691	11.667	—	29,51	3,30	26,21	—	—	—	201	27-23/XVII	29,51	Vedi anche schema 23-27 in alternativa
Nova Siri	4.172	6.758	—	9,0	16,0	—	212	4	16,0	—	—	—	
Oliveto Lucano	1.235	1.296	—	1,85	0,60	1,25	—	—	—	200	27-23/VI	1,85	
Pisticci	14.830	14.984	3.746	38,72	50,73	—	201	4	50,73	—	—	—	Vedi anche schema 34bis
Policoro	5.611	16.000	8.000	39,23	18,77	—	212	4	39,23	—	—	—	Vedi anche schema 34bis
Pomarico	5.322	5.588	—	10,76	2,60	8,16	—	—	—	201	27-23/XVII	10,76	Vedi anche schema 23-27/A in alternativa
Rotondella	5.241	5.503	—	7,65	22,0	—	212	4	22,0	—	—	—	
Salandra	3.928	4.124	—	6,36	1,90	4,46	—	—	—	200	27-23/XVII	6,36	
San Giorgio Lucano	2.841	2.983	—	4,50	7,0	—	211	4	7,0	—	—	—	
San Mauro Forte	3.689	3.873	—	5,82	1,70	4,12	—	—	—	200	27-23/VI	5,82	
Stigliano	9.925	11.769	—	20,86	7,30	13,56	—	—	—	200	27-23/VI	20,86	
Tricarico	9.320	9.786	—	17,77	8,80	8,97	—	—	—	200	20-23/XI (Tricarico)	17,77	
Tursi	6.227	6.558	—	11,80	20,0	—	212	4	20,0	—	—	—	
Valsinni	2.701	2.924	—	4,32	3,0	1,32	211	4	4,32	—	—	—	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione della LUCANIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
7	186	7	Gruppo Ceraso - Castelgrande	1000	6,50	Pescopagano	186	PZ	11	6,50	
7-bis	186	7-bis	Lago Saetta - Pescopagano	950	30,46	Castelgrande	186	»	19	3,92	Può essere alimentato in alternativa dall'acquedotto dell'Alto Sele.
						Bella	187	»	21	9,20	Idem.
						San Fele	187	»	18	9,92	Idem.
						Rapone	187	»	12	2,83	Idem.
						Ruvo del Monte	187	»	13	4,59	Idem.
8-6	187	8	Pierno - San Fele	870	10,00	Filiano	187	»	7-bis	11,00	
	187	6	La Francesca - Atella	494	130,03	Atella	187	»	14	5,40	
		2	San Felice, Molara - Melfi	590	7,00	Rionero	187	»	7	41,41	
		3	Maddalena - Melfi	493	35,00	Ripacandida e Ginestra	187	»	8	9,23	
		3-bis	Tiglio - Barile	390	5,00						
		4	Pantanno I e II - Barile	650	3,50	Barile	187	»	5	6,80	
		5	San Pietro, Scea I e II - Barile	660	6,50	Rapolla	187	»	4	7,16	
		6-bis	Falda di Atella - Rionero	545	60,00	Melfi	187	»	3	63,83	
9	187	9	Sambuco, Cantasulo - Acquaviva Inferiore - Muro Lucano	780	20,29	Muro Lucano	187	»	20	20,29	
12		12	Nocelle Superiore - Ruoti	800	9,00	Ruoti	187	»	24	9,00	
13		13	Sorba I e II - Baragiano	1050	3,40	Baragiano	187	»	28	3,70	
17-14	199	17	Del Prete - Tito	880	4,50	Tito	199	»	37	7,59	
	199	14	La Forra - Tito	900	1,50						
			Tre Palmenti e Raduletta - Tito		2						
18	199	18	Pantano Torna - Sant'Angelo Le Fratte	500	23,29	Sant'Angelo Le Fratte	199	»	43	2,95	
						Savoia di Lucania	199	»	36	2,51	
						Vietri di Potenza	199	»	35	6,49	Può essere alimentato in alternativa dalle sorgenti di Salvitelle.
						Balvano	199	»	32	4,28	
						Picerno	199	»	33	7,06	
20-23	199	20	Basento - Sasso Castalda - San Michele	1200	max = 320,00 med. = 285,00 min. = 165,00						
						Sasso Castalda	199	»	46	2,06	Acquedotto del Basento.
	199	23	Sorgenti Agri - Marsico Nuovo	1100	547,17	Brienza	199	»	45	6,05	
			Vedi elenco surrogazioni.			Pignola	199	»	38	8,05	
			Per l'alimentazione di questi Comuni è prevista la possibilità di una soluzione			Potenza	199	»	34	527,30	
						Tolve	187	»	29	3,95	

Segue **Regione della LUCANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			transitoria di prima fase di attuazione con la captazione e il sollevamento di 250 l/sec di questo gruppo di sorgenti, in attesa della soluzione globale subordinata all'invaso di Marsico Nuovo e ai risultati dell'accertamento sulla effettiva disponibilità dei vari gruppi sorgentizi			Vaglio	188	»	30	10,53	
						Brindisi Montagna	199	PZ	39	2,60	
						Trivigno	200	»	40	2,62	
						Avigliano	187	»	25	19,60	
						Pietragalla	187	»	26	8,38	
						Cancellara	187	»	27	4,10	
						Oppido Lucano	188	»	23	11,83	
						Acerenza	187	»	22	7,30	
						Banzi	188	»	16	3,90	
						Genzano	188	»	17	15,90	
						Forenza	187	»	15	7,80	
						Maschito	187	»	9	5,73	
						Tricarico	200	MT	3	17,77	
						San Chirico Nuovo	188	PZ	31	3,55	
						Irsina	188	MT	1	30,36	
						Albano di Lucania	200	PZ	41	4,00	
						Campomaggiore	199	»	42	2,00	
						Castelmezzano	200	»	49	2,50	
						Pietrapertosa	200	»	50	3,62	
						Accettura	200	MT	12	6,78	Può essere alimentato in alternativa dall'acquedotto dell'Agri.
21	199	21	**Maddalena - Mar Levante - Abriola**	1275	10,86	Abriola	199	PZ	47	5,60	
						Anzi	199	»	48	5,26	
22	199	22	**Capo d'Agri - Marsico Nuovo**	1072	13,90	Marsico Nuovo	199	»	53	13,90	
24	199	24	**Delle Bocche - Calvello**	1136	12,99	Calvello	199	»	51	6,16	
						Laurenzana	200	»	52	6,83	
27-23	199	27	**Sorgenti Agri - Marsico Nuovo**	910	max 170 med. 153 min. 125	Montemurro	211	»	60	4,67	Acquedotto dell'Agri.
						Spinoso	211	»	66	3,91	
	199	23	**Sorgenti Agri - Marsico Nuovo**	1100	95,96	San Martino d'Agri	211	»	67	3,21	
						Armento	211	»	61	3,60	
						Gallicchio	211	»	62	2,10	
						Missanello	211	»	63	2,00	
						Sant'Arcangelo	211	»	69	15,71	
						Roccanova	211	»	68	3,78	
						Castronuovo Sant'Andrea	211	»	71	3,47	
						Guardia Perticara	200	»	57	2,30	
						Corleto Perticara	200	»	55	10,10	

Segue Regione della LUCANIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Aliano	211	MT	22	3,43	
						Cirigliano	200	»	17	1,91	
						Gorgoglione	200	»	16	3,25	
						Stigliano	200	»	18	20,86	
						San Mauro Forte	200	»	13	5,82	
						Garaguso	200	»	8	2,69	
						Oliveto Lucano	200	»	7	1,85	
						Calciano	200	»	5	2,45	
						Grassano	200	»	4	16,74	
						Salandra	200	»	9	6,36	
						Grottole	200	»	6	6,99	
27-23	199	23	**Sorgenti Agri - Marsico Nuovo**	1100	95,96	Ferrandina	201	MT	14	47,45	Può essere alimentato in alternativa, con le fluenze del fiume Agri.
						Miglionico	201	»	10	6,04	Idem.
						Pomarico	201	»	15	10,76	Idem.
						Montescaglioso	201	»	11	29,51	Idem.
25	199	25	**Acqua del Tasso - Marsico Vetere**	1297	5,03	Marsico Vetere	199	PZ	54	5,03	
26-28	199	26	**Vaccara - Viggiano**	1214	4,00	Viggiano	199	»	56	6,54	
	199	28	**Alli - Viggiano**	820	6,01	Grumento Nova	210	»	59	3,47	
32	210	32	**Pietrapanna - Moliterno**	1010	8,36	Moliterno	210	»	64	8,36	
			In alternativa dalla sorgente Giordana	1075	20,00	Moliterno					
33	211	33	**San Giovanni - Castelsaraceno**	860	9,04	Castelsaraceno	211	»	73	4,37	
						San Chirico Raparo	211	»	70	4,67	
35-37	210	35	**Sorgente di Niella - Lagonegro**	1250	8,00						
32-*bis*	210	37	**Chiotto - Lagonegro**	1000	2,00	Lagonegro	210	»	72	22,57	Può essere alimentato, ad integrazione parziale, in alternativa dalla sorgente Torbido.
	210	32-*bis*	**Salomone - Lagonegro**	1000	12,57						
36-38	210	36	**Arientata Cosentino - Santa Maria e Galante - Lauria**	1200	27,00	Lauria	210	»	88	22,96	
	210	38	**Niella - Lauria**	1188	10,00	Latronico	211	»	82	11,09	
41-42	211	41	**Meretti - Episcopia**	744	1,50	Episcopia	211	»	83	2,58	
	211	42	**Tavantola - Episcopia**	730	1,08						
43-50	211	43	**Caramola - Francavilla sul Sinni**	1250	10,00	Francavilla sul Sinni	211	»	84	5,60	
	221	50	**Frida - San Severino Lucano**	900	9,10	Fardella	211	»	77	1,60	
						Teana	211	»	76	1,97	

Segue **Regione della LUCANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec.)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Carbone	211	PZ	74	3,25	
						Chiaromonte	211	»	78	5,00	
						Calvera	211	»	75	1,68	
44	211	44	**Acqua Salice - Focillace da Siddi a Turi - Castelluccio Superiore**	900	2,58	Castelluccio Superiore	211	»	89	2,58	
45-47	210	45	**Santa Maria - Maratea**	335	4,00						
45-47	220	46	**San Basilio - Maratea**	220	10,00	Maratea	220		86	19,99	
	220	47	**Ontavo - Maratea**	150	7,99						
49	221	49	**Mercure - Viggianello**	420	6,74	Viggianello	221	»	96	6,74	
51	221	51	**Masseria Dusciano - Terranova di Pollino**	1130	3,90	Terranova di Pollino	221	»	97	3,90	
40	210	40	**Torbido - Nemoli (integrazione acquedotto del Torno) alimentazione frazioni occidentali Lauria (6 l/sec)**	905	21,00	Nemoli	210	»	81	2,78	
						Rivello		»	80	5,03	
						Trecchina		»	87	5,97	
						Lauria			88	6,00	
6-*bis*	187	6-*bis*	**Falda sotterranea del Vulture - Rionero**	—	60,00	Zona di sviluppo del Vulture:	—	»	—	60,00	Vedi ulteriore assegnazione globale per esigenze future
						Rionero	187	»	7		Idem.
						Melfi	187	»	3		dem.
						Atella	187	»	14		Idem.
						Barile	187	»	5		Idem.
34-*bis*	212	34-*bis*	**Vena della Serpe - Montalbano Ionico**	12	50,00	Zona di sviluppo del Metapontino:	—	»	—	50,00	
			Fontana del Fico - Montalbano Ionico	10							
						Policoro	212	MT	26		Idem.
						Bernalda	201	»	21		Idem.
						Pisticci	201	»	20		Idem.
						Ferrandina	201	»	14		Idem.
						Montalbano Jonico	212	»	23		Idem.
23/*s*	199	23	**Sorgenti Agri - Marsico Nuovo**	1100	150,00	Zona di sviluppo del Potentino:	—	PZ	—	150,00	
						Brindisi di Montagna	199	»	39		Idem.
						Pignola	199	»	38		Idem.
						Potenza	199	»	34		Idem.
						Vaglio di Lucania	187	»	29		Idem.
						Abriola	199	»	47		Idem.

Segue **Regione della LUCANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
48-49/s	221	48	**San Giovanni - Castelluccio Inferiore**	510	250,00	Zona di sviluppo del Lagonegrese:	—	PZ	—	50,00	
		49	**Mercure - Viggianello**	420							
						Lagonegro	210	»	72	72	Vedi ulteriore assegnazione globale per esigenze future
						Lauria	210	»	88		Idem.
						Maratea	220	»	86		Idem.
						Rivello	210	»	80		Idem.
						Trecchina	210	»	87		Idem.
						Castelluccio Inferiore	211	»	90		Idem.
						Castelluccio Superiore	211	»	89		Idem.
						Nemoli	210	»	81		Idem.
—	189	—	**Canale principale dell'Acquedotto Pugliese**	364,10	647,80	Matera	201	MT	2	647,80	
—	187	—	**Canale principale dell'Acquedotto Pugliese**	395,00	37,00	Lavello	175	PZ	1	37,00	
—	187	—	**Canale principale dell'Acquedotto Pugliese**	396,80	6,70	Montemilone	176	»	2	6,70	
—	188	—	**Canale principale dell'Acquedotto Pugliese**	394,00	16,70	Palazzo San Gervasio	188	»	10	16,70	
—	187	—	**Canale principale dell'Acquedotto Pugliese**	401,00	36,70	Venosa	187	»	6	36,74	
—	221	50	**Sorgente Frida - San Severino Lucano**	1100,00	600,00	San Costantino Albanese	211	»	92	4,00	
			N. B. — Dalla sorgente Frida si approvvigionano anche 8 Comuni della provincia di Cosenza; le necessità idriche relative si intendono incluse nella portata che si propone di riservare (600 l/s). *L'eccedenza di riserva rispetto ai* fabbisogni riportati si deve intendere riserva di sicurezza per le future esigenze.			S. Paolo Albanese	211	»	93	2,00	
						Cersosimo	211	»	94	2,70	
						Noepoli	211	»	85	5,50	
						San Giorgio Lucano	211	MT	30	7,00	
						Senise	211	PZ	79	20,00	
						Valsinni	211	MT	27	4,32	
						Colobraro	211	»	25	7,50	
						Tursi	212	»	24	20,00	
						Montalbano Jonico	212	»	23	53,50	
						Craco	200	»	19	5,00	
						Pisticci	201	»	20	50,73	
						Bernalda	201	»	21	74,07	
						Rotondella	212	»	28	22,00	
						Nova Siri	212	»	29	16,00	
						Policoro	212	»	26	39,23	
			SURROGAZIONE								
27-bis	199	27-bis	**Invaso sul fiume Agri in località Marsico Nuovo (comune di Marsico Nuovo in provincia di Potenza) per un volume di $4x10^6$ mc (a surrogazione delle acque delle nuove sorgenti dell'Agri attualmente destinate ad usi irrigui).**	715	126,00 media annua 400 max						

Segue **Regione della LUCANIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
			ALTERNATIVE								
7 *bis*/A	186	9-*bis*	**Acquedotto dell'Alto Sele**	—	30,50	Castelgrande	186	PZ	19	3,92	
						Bella	187	»	21	9,20	
						Rapone	187	»	12	2,83	
						San Fele	187	»	18	9,92	
						Ruvo del Monte	187	»	13	4,59	
18/A	199	10-*bis*	**Sorgenti di Salvitelle**	—	4,30	Balvano	199	»	32	4,28	
23-27 /A	201	31-*ter*	**Fluenze del bacino del fiume Agri - Alternativa parziale nello schema 23-27**	300	95,00	Pomarico	201	MT	15	10,76	
						Ferrandina	201	»	14	47,45	
						Miglionico	201	»	10	6,04	
						Montescaglioso	201	»	11	29,51	
20-23 /A	200	23-27	**Acquedotto dell'Agri - Alternativa parziale nello schema 20-23**	—	11,81	Accettura	200	»	12	6,78	
32/A	210	32-*bis*	**Sorgente Giordana**	1075	20,00	Moliterno	210	PZ	64	20,00	
35/A	210	40	**Sorgente Torbido - Alternativa nella soluzione 35 ecc.**	905	22,57	Lagonegro	210	»	72	22,57	
25/A	199	27-23	**Acquedotto dell'Agri - Integrazione di portata alternativa allo schema 25**	1100	5,03	Marsicovetere	199	»	54	5,03	
33/A	221	—	**Sorgente Fosso di Scolo - Castelsaraceno - Alternativa parziale a gravità**	1100	1,00	Castelsaraceno	211	»	73	1,00	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione della CALABRIA — **Provincia di CATANZARO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquaro	4.258	4.471	223	8,38	3,35	5,03	—	—	—	246	93	8,4	Leggenda: NA = Gli schemi indicati col simbolo NA sono relativi ad acquedotti esistenti per quali è prevista una nuova ridistribuzione delle portate commisurate ai fabbisogni idrici dei Comuni al 2015. VN = Vedi note
Albi	2.025	2.126	425	4,92	5,50	—	237	90/NA	5,50	237	90/NA	—	
Amaroni	2.157	2.265	226	4,70	1,15	3,55	—	—	—	241	30	4,7	(1) Vedi schema in alternativa n. 192/A (Passante)
Amato	1.643	1.725	86	3,24	1,30	1,94	—	—	—	242	104	4,0	
Andali	1.644	1.726	86	3,29	3,50	—	237	67/NA	3,50	237	67/NA	—	
Arena	3.091	3.245	421	6,66	0,85	5,81	—	—	—	246	93	6,6	
Argusto	921	967	48	1,86	1,0	0,86	241	64	1,0	241	93	0,9	
Badolato	4.421	4.642	1.067	10,88	2,50	8,38	—	—	—	247	93	13,5	
Belcastro	2.598	4.416	352	8,59	7,0	1,59	237	76/NA	7,0	237	76/NA	1,6	
Belvedere Spinello	3.139	5.336	227	10,22	4,40	5,82	—	—	—	237	105	10,2	
Borgia	6.162	10.440	1.357	20,96	12,0	8,96	242	62-71	12,0	242	33	9,0	
Botricello	3.447	5.932	1.364	13,83	3,0	10,83	242	56	3,0	242	104	13,9	(1) Vedi schema in alternativa n. 192/A (Passante)
Briatico	4.390	4.609	1.290	11,28	13,0	—	241	63/NA	13,0	241	63/NA	—	
Brognaturo	1.027	1.745	87	3,34	0,50	2,84	—	—	—	246	93	3,3	
Caccuri	2.654	4.510	225	8,27	4,50	3,77	237	93	4,50	237	153	3,8	
Capistrano	2.108	3.583	179	5,83	3,0	2,83	241	58	3,0	241	93	2,8	
Caraffa di Catanzaro	2.768	4.705	470	9,64	6,50	3,14	242	59	6,50	242	34	3,1	
Cardinale	3.863	6.567	656	13,34	2,50	10,84	—	—	—	246	93	13,3	
Carfizzi	1.471	2.500	250	5,19	2,0	3,19	238	55	2,0	238	105	3,2	
Carlopoli	3.179	3.338	333	6,80	6,50	0,30	237	72	6,50	237	142	0,3	
Casabona	4.846	8.230	411	18,10	6,20	11,90	238	55	6,20	238	105	12,0	
Castelsilano	1.778	1.867	187	3,89	3,20	0,69	237	93	3,20	237	153	0,7	
Catanzaro	74.037	125.862	44.051	433,81	150,0	283,81	242	V.N	150,0	242	104	394,0	12; 13; 62; 65. (1) Vedi schema in alternativa n. 192/A (Passante). In più per la città di Catanzaro schema n. 104
Cenadi	1.146	1.203	60	2,35	1,0	1,35	241	64	1,0	241	93	1,3	
Centrache	1.281	1.345	67	2,63	3,50	—	—	—	—	241	95/NA	3,50	
Cerenzia	1.449	2.463	123	4,82	2,80	2,02	237	93	2,80	237	153	2,0	
Cerva	1.558	1.636	164	3,39	3,50	—	237	67/NA	3,50	237	67/NA	—	
Cessaniti	3.937	4.134	207	8,09	10,50	—	246	63-66/NA	10,50	246	124	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Chiaravalle Centrale	7.299	11.568	1.504	25,16	15,0	10,16	241	64	15,0	241	93	10,2	
Cicala	1.786	1.875	94	3,63	1,75	1,88	—	—	—	237	42	3,6	
Cirò	5.294	5.559	727	11,57	7,0	4,57	231	55	7,0	231	105	4,6	
Cirò Marina	10.005	15.250	3.050	40,45	14,40	26,05	231	55	14,40	231	105	26,0	
Conflenti	3.955	4.153	207	6,97	6,0	0,97	236	72	6,0	236	142	1,0	
Cortale	3.894	4.089	204	7,90	6,0	1,90	241	60	6,0	241	135	2,0	
Cotronei	5.250	8.925	446	20,08	2,20	17,88	—	—	—	237	NA86	20,1	
Cropani	3.614	3.795	874	8,52	9,50	—	242	67	9,50	242	104	4,0	(1) Vedi schema in alternativa n. 192/A (Passante)
Crotone	43.256	73.535	33.090	297,03	80,0	217,03	238	56	80,0	238	105	350,0	
Crucoli	3.589	6.711	671	13,71	5,50	8,21	231	55	5,50	231	105	8,2	
Curinga	6.653	11.310	1.131	21,07	10,0	11,07	241	61-79	2,0	241	162	19,0	
Cutro	12.370	21.029	1.051	46,85	22,30	24,55	238	56	22,30	238	141	24,5	
Dasà	2.453	2.575	128	5,06	2,0	3,06	—	—	—	246	93	5,0	
Davoli	4.167	7.083	920	13,52	2,0	11,52	—	—	—	247	93	8,5	
Decollatura	5.054	5.307	530	9,89	14,0	—	236	72	14,0	236	142	—	
Dinami	4.331	7.262	363	14,16	1,12	13,04	—	—	—	246	93	14,1	
Drapia	3.044	3.196	160	6,05	8,0	—	245	87-89NA	8,0	245	87NA	—	
Fabrizia	5.154	5.669	1.134	12,56	2,60	9,96	—	—	—	246	93	13,0	
Falerna	3.778	3.967	800	8,67	5,40	3,27	236	72	5,40	236	142	3,3	
Feroleto Antico	3.042	3.194	160	5,73	6,30	—	241	57-72	6,30	241	142	—	
Filadelfia	9.042	9.547	477	16,24	12,50	3,74	241	82	12,50	241	93	3,7	
Filandari	2.142	2.249	112	4,39	5,0	—	246	66	5,0	246	124	—	
Filogaso	1.459	2.480	124	4,85	3,0	1,85	241	58	3,0	241	93	1,88	
Fossato Serralta	1.113	1.169	58	2,23	4,0	—	242	21NA	4,0	242	12NA	—	
Francavilla Angitola	3.685	6.264	940	12,36	9,50	2,86	241	82	9,50	241	93	2,8	
Francica	2.052	2.155	108	4,06	3,70	0,36	246	98	3,7	246	126	0,4	
Gagliato	1.347	1.414	70	2,78	5,0	—	242	23NA	5,0	242	23NA	—	
Gasperina	3.428	3.599	468	7,41	2,0	5,41	—	—	—	242	95NA	8,0	
Gerocarne	3.896	4.091	205	7,65	1,0	6,65	246	77	0,80	246	93	7,0	
Gimigliano	6.035	6.337	634	11,77	10,0	1,77	—	—	—	242	104	14,5	(1) Vedi schema in alternativa n. 192/A (Passante)
Girifalco	8.243	14.013	1.401	36,17	9,0	27,17	241	27	7,10	241	30	29,0	
Gizzeria	5.068	5.321	1.064	11,79	13,10	—	241	57-72	13,10	241	142	—	
Guardavalle	6.569	6.897	344	13,05	4,20	8,85	—	—	—	247	93	21,0	
Ionadi	1.627	1.666	83	3,20	3,00	0,20	246	66	3.0	246	124	0,2	
Isca sullo Ionio	2.846	2.988	598	6,91	1,50	5,41	—	—	—	247	93	7,5	
Isola Capo Rizzuto	9.218	15.670	3.134	42,71	24,30	18,41	243	56	24,30	243	141	18,4	
Iacurso	1.575	1.654	82	3,18	2,50	0,68	—	—	—	241	162	3,2	

Regione della CALABRIA

Segue **Provincia di CATANZARO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile a 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ioppolo	3.182	3.341	501	6,90	8,50	—	245	V.N.	8,50	245	83NA	—	69; 78; 83;
Limbadi	4.764	5.002	250	9,78	12,50	—	246	92-94	12,50	246	92NA	—	
Magisano	2.131	2.237	112	4,36	6,0	—	237	90NA	6,0	237	90NA	—	
Maida	5.690	5.974	776	12,30	10,0	2,30	—	—	—	241	162	12,30	
Maierato	3.663	3.846	192	7,45	6,0	1,45	241	58	6,0	241	93	1,40	
Marcedusa	1.386	2.325	116	4,49	4,50	—	237	76	4,50	237	76NA	—	
Marcellinara	1.610	1.690	84	3,21	0,50	2,71	—	—	—	242	104	4,0	(1) Vedi schema in alternativa n. 192/A (Passante)
Martirano	1.766	1.854	92	3,27	5,0	—	—	—	—	236	142	3,3	
Martirano Lombardo	2.101	2.206	110	3,90	0,75	3,15	—	—	—	236	142	3,90	
Melissa	3.617	6.148	922	13,38	4,50	8,88	238	55	4,50	238	105	8,9	
Mesoraca	8.722	14.827	1.482	38,95	11,50	27,45	237	56	11,50	237	141	27,4	
Miglierina	1.589	1.668	83	3,24	0,60	2,64	—	—	—	242	104	4,0	(1) Vedi schema in alternativa n. 192/A (Passante)
Mileto	8.061	8.464	1.100	17,73	19,00	—	246	73NA	19,0	246	73NA	—	
Mongiana	1.798	3.056	610	6,84	2,0	4,84	—	—	—	246	93	6,8	
Montauro	2.159	2.267	453	4,98	3,50	1,48	242	75	3,50	242	35	1,5	
Montepaone	2.322	2.438	122	4,51	1,50	3,01	—	—	—	242	95NA	5,0	
Monterosso Calabro	3.223	3.384	169	6,60	5,0	1,60	241	58	5,0	241	93	1,6	
Motta S. Lucia	1.547	1.624	81	2,88	3,20	—	236	72	3,20	—	142	—	
Nardodipace	2.729	4.639	231	7,81	2,0	5,81	246	34	2,0	246	27	5,8	
Nicastro	33.398	56.766	1.0215	178,11	75,90	102,21	241	57-72	65,90	241	162	112,2	
Nicotera	8.343	8.760	2.015	20,23	10,50	9,73	245	V.N.	10,50	245	93	10,5	69; 94; 96;
Nocera Terinese	5.215	5.476	1.259	11,44	10,90	0,54	236	72	10,90	236	142	0,5	
Olivadi	1.302	1.367	68	2,69	3,0	—	—	—	—	241	95NA	3,0	
Palermiti	2.182	2.291	115	4,51	5,0	—	242	80	5,0	242	45	—	
Pallagorio	2.193	2.303	115	4,53	3,40	1,13	—	—	—	237	105	4,5	
Parghelia	1.941	2.038	407	4,54	7,0	—	245	63/70NA	7,0	245	63NA	—	
Pentone	2.018	2.119	211	4,31	2,0	2,31	242	12-36	2,0	242	12NA	2,3	
Petilia Policastro	11.847	20.140	2.618	50,0	20,50	29,50	237	56-81	20,50	237	81NA	29,5	
Petrizzi	2.154	2.262	113	4,31	2,0	2,31	242	191	2,0	242	191	2,3	
Petronà	3.485	3.660	366	7,50	7,50	—	237	76	7,50	237	76NA	—	
Pianopoli	2.141	2.248	112	4,06	3,70	0,36	241	72	3,70	241	142	0,3	
Pizzo	9.560	16.252	3.737	46,27	19,0	27,27	241	58	19,0	241	93	27,2	
Pizzoni	2.716	2.852	142	5,51	1,50	4,01	—	—	—	246	93	9,0	
Platania	4.161	4.369	437	7,66	6,10	1,56	236	72	6,10	236	142	1,5	
Polia	2.798	2.938	147	5,54	3,75	1,79	—	—	—	241	93	5,6	
Ricadi	4.035	4.237	636	8,78	12,0	—	245	V.N.	12,0	245	83NA	—	63; 89; 83;
Roccabernarda	3.459	5.880	294	11,30	6,40	4,90	—	—	—	237	105	11,3	

Regione della CALABRIA

Segue **Provincia di CATANZARO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile a 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rocca di Neto	4.631	7.872	393	16,84	5,40	11,44	238	55	5,40	238	105	11,4	
Rombiolo	4.629	4.860	243	9,51	8,00	1,51	246	66-39	8,00	246	38	1,5	
Sambiase	18.149	19.056	2.478	44,22	34,50	9,72	241	57	34,50	241	162	9,7	
San Calogero	4.115	6.995	349	13,64	8,50	5,14	246	91	8,5	246	124	5,1	
San Costantino Calabro	2.472	2.598	519	5,98	3,0	2,98	246	66	3,0	246	124	4,0	
San Floro	1.489	1.563	78	3,02	2,50	0,52	242	71	2,50	242	33	0,5	
San Gregorio di Ippona	2.404	2.524	126	4,91	5,0	—	246	98-99	5,0	246	126	—	
San Mango d'Aquino	2.411	4.098	204	7,80	3,80	4,0	236	72	3,80	236	142	4,0	
San Mauro Marchesato	3.546	6.028	301	11,86	4,0	7,86	—	—	—	237	105	11,9	
San Nicolò da Crissa	3.409	3.579	179	6,75	1,20	5,55	—	—	—	246	93	11,5	
San Nicola dell'Alto	2.571	2.690	135	5,31	3,50	1,81	238	55	3,50	238	105	1,8	
San Pietro a Maida	4.428	7.527	376	17,82	6,0	11,82	—	—	—	241	162	17,3	
San Pietro Apostolo	2.215	2.326	166	4,47	3,0	1,47	—	—	—	237	142	4,5	
San Sostene	2.312	2.428	121	4,58	5,0	—	—	—	—	247	93	6,5	
Santa Caterina Ionio	3.081	3.235	647	7,39	1,80	5,59	—	—	—	247	93	10,5	
Sant'Andrea Ionio	4.016	4.217	843	9,56	2,0	7,56	—	—	—	247	93	12,5	
Santa Severina	3.138	5.334	266	9,58	4,40	5,18	—	—	—	237	105	9,6	
Sant'Eufemia Lamezia	2.191	15.000	6.750	61,10	20,0	41,10	241	57-61	20,0	241	62	41,1	157; 158; 160;
Sant'Onofrio	4.842	5.084	254	9,97	7,0	2,97	241	58	7,0	241	93	3,0	
San Vito sullo Ionio	3.651	3.833	766	8,67	2,50	6,17	241	64	2,50	241	93	6,2	
Satriano	3.405	3.575	715	8,07	3,50	4,57	242	191	3,50	242	191	4,6	
Savelli	3.122	3.278	590	7,30	7,0	0,30	237	55	7,0	237	105	0,3	
Scandale	3.733	6.346	317	11,93	4,40	7,53	238	55	4,40	238	105	7,5	
Sellia	1.309	1.374	68	2,70	4,0	—	242	90NA	4,0	242	90NA	—	
Sellia Marina	3.875	6.150	1.230	13,35	—	13,35	—	—	—	242	104	13,3	(1) Vedi schema in alternativa n. 192/A (Passante)
Serra San Bruno	8.517	14.478	3.329	41,39	4,0	37,39	—	—	—	246	93	41,4	
Serrastretta	5.167	5.425	542	10,26	8,20	2,06	236	72	8,20	236	142	2,0	
Sersale	6.183	6.492	649	16,19	12,0	4,19	237	67NA	12,0	237	67NA	4,2	
Settingiano	2.023	2.125	106	3,81	0,60	3,21	—	—	—	242	104	4,0	(1) Vedi schema in alternativa n. 192/A (Passante)
Simbario	2.408	2.528	379	5,37	1,80	3,57	246	8	1,80	246	93	3,6	
Simeri Crichi	3.485	3.924	196	7,27	11,0	—	242	90NA	11,0	242	90NA	—	
Sorbo San Basile	1.772	1.864	186	3,51	1,60	1,91	237	46	1,60	237	46NA	1,9	
Sorianello	2.010	3.417	170	6,48	1,50	4,98	—	—	—	246	93	7,0	
Soriano Calabro	4.009	4.209	547	8,84	1,0	7,84	—	—	—	246	93	10,5	
Soverato	5.661	5.944	2.258	15,85	15,50	0,35	242	62	15,50	242	93	3,0	
Soveria Mannelli	3.626	3.807	875	8,33	11,30	—	236	72	11,30	236	142	—	
Soveria Simeri	1.815	1.906	95	3,57	4,0	—	242	90NA	4,0	242	90NA	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				*Foglio* carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Spadola	937	1.592	159	3,19	0,50	2,69	246	8	0,50	246	93	2,7	
Spilinga	2.042	2.144	107	3,82	5,0	—	245	83NA	5,0	245	83NA	—	
Squillace	3.164	3.322	764	7,80	7,50	0,30	242	62-74	7,50	242	45	0,3	
Staletti	2.369	4.027	805	11,96	6,50	5,46	242	62-74	6,50	242	45	5,5	
Stefanaconi	2.646	2.778	139	5,43	5,0	0,43	241	58	5,0	241	93	0,4	
Strongoli	7.198	12.236	2.814	34,13	13,50	20,63	238	55	13,50	238	105	20,6	
Taverna	3.331	5.662	1.301	12,97	11,0	1,97	—	—	—	237	43	13,0	
Tiriolo	4.947	5.194	675	10,13	3,0	7,13	242	50	3,0	242	104	7,1	(1) Vedi schema in alternativa n. 192/A (Passante)
Torre di Ruggiero	2.656	2.789	139	5,02	1,20	3,82	246	51	1,20	246	93	3,8	
Tropea	6.702	7.037	1.618	15,63	21,0	—	245	63NA	21,0	245	63NA	—	
Umbriatico	1.980	3.367	168	5,96	2,20	3,76	230	55	2,20	230	105	3,8	
Vallefiorita	2.603	2.733	136	6,53	4,0	2,53	242	88	4,0	242	136	2,5	
Vallelonga	1.719	1.805	90	3,48	1,50	1,98	—	—	—	246	93	3,5	
Vazzano	1.725	1.811	90	3,56	0,50	3,06	—	—	—	246	93	5,5	
Verzino	3.035	5.159	258	9,73	3,20	6,53	237	55	3,20	237	105	6,5	
Vibo Valentia	25.451	43.266	19.470	161,55	70,0	91,55	241	V.N.	70,0	241	196	91,5	54; 58; 99; 66;
Zaccanopoli	1.165	1.223	61	2,41	2,0	0,41	245	70NA	2,0	245	70NA	0,4	
Zagarise	2.580	2.709	135	5,33	7,0	—	242	90NA	7,0	242	90NA	—	
Zambrone	1.975	2.074	104	3,45	7,50	—	241	63NA	7,50	241	63NA	—	
Zungri	2.075	2.179	109	4,29	4,50	—	246	85NA	4,50	246	85NA	—	

Regione della CALABRIA **Provincia di COSENZA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquaformosa	1.740	1.903	95	3,74	5,0	—	221	1	5,0	221	1NA	—	VN = Vedi note
Acquappesa	1.202	2.312	462	5,06	12,0	—	229	71	12,0	229	64	—	NA = Numero dell'acquedotto.
Acri	21.583	36.691	6.604	77,71	8,0	69,71	229	2	—	229	94	77,7	
Aiello Calabro	4.559	4.787	383	7,42	5,70	1,72	236	61	5,70	236	51	1,80	
Aieta	1.595	1.684	134	3,37	4,0	—	220	3	4,0	220	3NA	—	Modifica di fonte di approvvigionamento per economia di servizio
Albidona	2.260	3.842	192	7,45	4,50	2,95	222	44	4,50	222	221	7,50	
Alessandria del Carretto	1.479	1.655	83	3,24	3,50	—	221	51	3,50	221	51NA	—	
Altilia	1.131	1.638	82	2,94	1,50	1,44	236	4	—	236	168	3,0	
Altomonte	4.632	7.874	393	13,08	8,50	4,58	221	67	8,50	221	70	4,6	
Amantea	10.687	11.292	2.597	27,38	27,0	0,38	236	73	27,0	236	50	0,4	
Amendolara	3.280	3.655	475	7,02	8,50	—	222	45	8,50	222	76	—	
Aprigliano	5.009	5.560	445	10,13	12,0	—	236	5	12,0	236	47	—	
Belmonte Calabro	3.376	4.560	228	7,34	9,50	—	236	73	9,50	236	50	—	
Belsito	1.169	1.439	72	2,42	1,0	1,42	236	6	—	236	47	3.0	
Belvedere Marittimo	8.829	9.483	2.180	19,75	25,50	—	228	71	25,50	228	64	—	
Bianchi	2.506	4.260	213	7,94	5,70	2,24	236	72	5,70	236	142	2,3	
Bisignano	8.492	14.436	1.154	28,97	3,0	25,97	229	7	—	229	94	29,0	
Bocchigliero	4.190	4.400	220	8,60	8,50	0,10	230	55	8,50	230	105	0,10	
Bonifati	4.133	4.909	245	9,06	13,0	—	228	88	13,0	228	88NA	—	
Buonvicino	3.533	3.864	193	5,65	2,20	3,45	220	8	—	220	66	5,70	
Calopezzati	1.584	1.875	375	4,20	3,60	0,60	230	70	3,60	230	188	0,60	
Caloveto	1.721	2.925	146	5,60	2,40	3,20	230	70	2,40	230	188	3,20	
Campana	4.313	7.332	586	17,99	5,50	12,49	230	55	5,50	230	105	12,5	
Canna	1.508	1.780	89	3,43	3,50	—	212	52	3,50	212	221	3,50	Modifica di fonte di approvvigionamento per economia di esercizio
Cariati	7.094	12.059	3.014	33,0	12,50	20,50	230	55	12,50	230	105	20,5	
Carolei	3.080	4.127	206	7,09	3,50	3,59	236	9	—	236	18	8,0	
Carpanzano	1.188	1.600	80	3,05	3,50	—	236	46	3,50	236	46NA	—	
Casole Bruzio	1.488	1.564	78	2,87	2,50	0,37	236	72	2,50	236	72NA	0,40	
Cassano Ionio	1.579	25.804	7.740	76,87	40,70	36,17	221	45	40,70	221	76	36,2	
Castiglione Cosentino	2.021	3.435	171	5,56	0,80	4,76	229	10	—	229	94	5,6	
Castrolibero	2.051	2.716	135	4,48	3,30	1,18	236	48	3,30	236	48NA	1,2	Modifica di fonte di approvvigionamento per economia di esercizio
Castroregio	1.396	1.609	80	3,0	4,50	—	222	63	4,50	222	221	4,50	
Castrovillari	14.950	25.415	8.894	97,16	50,0	47,16	221	11	50,0	221	77	47,2	
Celico	3.092	5.256	262	10,10	6,0	4,10	236	72	6,0	236	72NA	4,10	
Cellara	726	1.006	50	1,88	0,90	0,98	236	12	—	236	47	1,1	

Regione della CALABRIA — Provincia di COSENZA

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Cerchiara di Calabria	4.345	4.818	482	8,95	14,0	—	221	45	14,0	221	76	—	
Cerisano	2.492	2.903	145	5,0	6,50	—	236	48	6,50	236	48NA	—	
Cervicati	1.427	1.655	85	2,80	0,40	2,40	229	13	—	229	73	2,80	
Cerzeto	2.441	3.039	152	5,79	3,0	2,79	229	14	—	229	73	5,80	
Cetraro	10.052	19.601	5.880	41,17	25,10	16,07	228	71-85	25,10	228	64	16,10	
Civita	1.899	2.153	107	4,22	3,0	1,22	221	15	3,0	221	189	1,20	
Cleto	2.492	3.531	176	5,84	2,0	3,84	236	16	—	236	54	5,90	
Colosimi	2.228	2.610	130	4,62	5,60	—	236	72	5,60	236	142	—	
Corigliano Calabro	24.317	41.338	10.334	130,42	62,0	68,42	230	40-41	62,0	230	184	68,50	
Cosenza	78.611	133.638	46.773	623,57	110,00	513,57	236	17	110,0	236	73	514,0	Schemi nuovi: 47/48 Per Cosenza vedi anche schema in alternativa n. 193/A (Yassa)
Cropalati	1.955	2.302	115	4,33	4,20	0,13	230	70	4,20	230	188	0,20	
Crosia	3.133	5.327	1.065	11,60	8,70	2,90	230	70	8,70	230	188	2,90	
Diamante	4.541	7.719	1.929	17,37	13,50	3,87	220	60	13,50	220	65	3,90	
Dipignano	3.924	4.563	228	8,13	7,0	3,13	236	18	—	236	18NA	8,10	
Domanico	1.338	1.890	94	3,13	6,0	—	236	18	—	236	18	6,0	
Fagnano Castello	5.008	5.656	283	10,60	8,0	2,60	229	19	8,0	229	173	2,60	
Falconara Albanese	1.986	2.490	124	4,19	7,50	—	236	20	7,50	236	20NA	—	
Figline Vegliaturo	1.180	1.487	74	2,86	2,0	0,86	236	21	2,0	236	47	0,9	
Firmo	2.700	4.590	230	8,82	5,0	3,82	221	67	5,0	221	70	3,8	
Fiumefreddo Bruzio	4.803	5.945	1.367	11,42	9,50	1,92	236	73	9,50	236	50	1,9	
Francavilla Marittima	2.996	5.093	1.018	11,05	7,30	3,75	221	45	7,30	221	76	3,8	
Frascineto	2.398	2.689	134	5,29	5,50	—	221	45	5,50	221	76	—	
Fuscaldo	8.509	10.448	2.403	21,22	26,00	—	229	71-53	2,60	229	64	—	
Grimaldi	2.905	3.975	199	7,20	6,0	1,20	236	4	—	236	168	7,20	
Grisolià	3.561	6.053	302	11,49	7,0	4,49	220	60	7,0	220	65	4,50	
Guardia Piemontese	1.145	1.392	460	3,37	3,0	0,37	229	62	3,0	229	64	0,40	
Lago	5.612	6.964	905	12,89	10,0	2,89	236	81	10,0	236	51	2,90	
Laino Borgo	3.189	3.431	273	5,71	4,0	1,71	221	69	4,00	221	74	1,7	
Laino Castello	1.766	1.964	157	2,97	4,0	—	221	69	4,0	221	74	—	
Lappano	1.187	1.554	77	2,74	1,0	1,74	236	10	—	236	94	2,8	
Lattarico	3.886	5.113	256	8,16	2,0	6,16	229	22	—	225	73	8,20	
Longobardi	3.195	4.024	805	7,57	4,0	3,57	236	73	4,0	236	50	3,6	
Longobucco	8.298	14.106	1.128	30,86	10,0	20,86	230	23	10,0	230	94	20,9	
Lungro	4.170	4.946	642	10,30	12,0	—	221	24	—	221	24NA	12,0	
Luzzi	9.514	16.173	2.103	26,21	6,75	19,46	229	25	6,75	229	94	19,5	
Maierà	1.976	2.201	110	3,46	4,0	—	220	60	4,0	220	65	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Malito	1.502	2.151	107	3,69	2,0	1,69	236	4	—	236	168	3,70	
Malvito	2.727	2.996	149	4,95	3,60	1,35	229	26	—	229	73	5,0	
Mandatoriccio	3.096	5.263	263	10,20	4,20	6,0	230	55	4,20	230	105	6,0	
Mangone	1.701	2.277	114	4,08	8,0	—	236	57	8,0	236	57NA	—	
Marano Marchesato	2.154	2.792	139	4,96	6,50	—	236	48	6,50	236	48NA	—	
Marano Principato	1.336	1.745	87	2,62	4,50	—	236	48	4,50	236	48NA	—	
Marzi	1.390	1.758	88	3,21	4,0	—	236	82	4,0	236	47	—	
Mendicino	4.183	4.989	249	9,21	3,50	5,71	236	48	3,50	236	48NA	5,7	
Mongrassano	2.339	2.898	145	5,03	—	5,03	—	—	—	229	73	5,10	
Mantalto Uffugo	10.124	11.015	1.431	18,93	5,0	13,93	229	27	4,20	229	73	14,70	Modifica di fonte di approvvigionamento per economia di esercizio
Montegiordano	3.114	3.373	168	6,30	6,50	—	212	63-54	6,50	212	221	2,66	
Morano Calabro	5.180	5.439	435	10,61	14,0	—	221	77	14,0	221	77NA	—	
Mormanno	5.012	8.860	1.152	17,89	12,0	5,89	221	69	12,0	221	74	5,9	
Mottafollone	2.023	2.124	106	3,81	1,50	2,31	229	28	—	229	73	3,80	
Nocara	1.207	1.363	68	2,55	2,50	0,05	212	50	2,50	212	221	2,60	
Oriolo Calabro	4.404	4.856	631	10,53	10,0	0,53	211	63	10,0	211	221	0,60	
Orsomarso	2.872	3.440	275	6,25	6,0	0,25	220	64	6,0	229	67	0,30	
Paludi	2.013	2.113	105	4,03	3,0	1,03	230	70	3,0	230	188	1,10	
Panettieri	830	959	47	1,80	2,50	—	236	72	2,50	236	142	—	
Paola	14.618	24.850	7.455	74,15	37,60	36,55	229	73	37,60	229	50	36,5	
Papasidero	2.281	2.761	138	4,57	6,0	—	220	56	6,0	220	68	—	
Parenti	2.838	3.107	155	5,45	5,60	—	236	72	5,60	236	142	—	
Paternò Calabro	2.214	2.955	147	5,03	2,50	2,53	236	18	—	236	18NA	5,10	
Pedace	2.729	2.973	148	4,96	5,50	—	236	72	5,50	236	72NA	—	
Pedivigliano	1.666	1.958	98	3,76	3,20	0,56	236	72	3,20	236	142	1,0	
Piane Crati	972	1.261	63	2,37	—	2,37	—	—	—	236	47	2,4	
Pietrafitta	1.756	1.169	108	4,05	4,0	0,05	236	72	4,0	236	72NA	0,1	
Pietrapaola	1.512	2.570	128	4,88	2,10	2,78	230	55	2,10	230	105	2,9	
Plataci	1.674	1.923	96	3,20	4,0	—	221	63	4,0	221	221	—	
Praia a Mare	3.029	5.149	2.059	13,20	19,50	—	220	56	19,50	220	68	—	
Rende	11.770	12.358	2.225	22,24	25,0	—	236	80	25,0	236	80NA	—	
Rocca Imperiale	3.487	5.927	1.363	12,90	15,0	—	212	63	15,0	212	221	—	
Roggiano Gravina	7.471	12.700	1.651	29,07	16,0	13,07	229	87	16,0	229	73	13,10	
Rogliano	7.092	12.056	1.567	23,50	22,50	1,0	236	17-79	—	236	47	23,50	
Rose	4.698	4.933	641	8,62	2,50	6,12	229	29	2,50	229	94	6,20	
Rosito Capo Spulico	2.003	2.103	105	3,62	6,0	—	222	45	6,0	222	76	—	
Rossano	23.304	39.616	9.903	122,79	41,60	81,19	230	40	41,60	230	184	81,20	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rota Greca	1.453	2.055	102	3,93	4,0	—	229	78	—	229	73	3,90	
Rovito	1.937	2.398	120	4,28	1,0	3,28	236	10	—	236	94	4,30	
San Basile	1.820	2.154	107	4,21	4,50	—	221	77	4,50	221	77NA	—	
San Benedetto Ullano	1.776	2.596	130	4,70	3,0	1,70	229	30	3,0	229	73	1,70	
San Cosmo Albanese	1.045	1.150	57	2,14	1,30	0,84	229	31	—	229	94	2,20	
San Demetrio Corone	5.374	6.053	483	10,75	2,50	8,25	229	32	—	229	94	10,80	
San Donato di Ninea	3.034	4.912	245	9,09	2,50	6,59	221	55-33	2,50	221	169	6,60	
San Fili	3.303	4.375	218	8,35	7,50	0,85	236	76	7,50	236	80NA	0,90	
Sangineto	1.949	2.350	117	4,03	0,30	3,73	228	34	0,30	228	63	3,70	
San Giorgio Albanese	1.954	2.051	102	3,69	1,0	2,69	230	35	—	230	94	3,70	
San Giovanni in Fiore	18.429	31.329	6.265	114,58	44,0	70,58	236	68	44,0	236	153	70,60	
San Lorenzo Bellizzi	2.019	2.120	106	3,82	4,0	—	221	43	4,0	221	43NA	—	
San Lorenzo del Vallo	2.633	4.476	223	8,10	5,00	2,10	229	67	5,00	229	70	3,10	
San Lucido	6.042	6.625	1.325	13,53	11,50	2,03	229	73	11,50	236	50	2,00	
San Marco Argentano	7.925	8.695	1.129	15,24	3,0	12,24	229	19	—	229	73	15,30	
San Martino di Finita	2.095	2.652	132	4,74	1,0	3,74	229	75	—	229	73	4,80	
San Nicola Arcella	1.107	1.822	91	3,37	4,0	—	220	56	4,0	220	68	—	
San Pietro in Amantea	1.269	1.790	89	3,05	1,0	2,05	236	73	1,0	236	50	2.0	
San Pietro in Guarano	3.460	4.578	228	8,07	1,20	6,87	229	10	—	229	94	8,10	
San Sosti	3.366	4.654	371	8,61	8,0	0,61	229	59	8,0	229	171	1,50	
Santa Caterina Albanese	2.037	2.305	115	4,04	3,0	1,04	229	74	—	229	73	4,10	
Santa Domenica Talao	1.691	2.246	112	4,15	3,50	0,65	220	56	3,50	220	68	0,70	
Sant'Agata d'Esaro	3.232	3.710	185	6,39	2,34	4,05	229	36	—	229	172	6,40	
Santa Maria	2.975	5.057	1.011	11,32	5,0	6,32	220	60	5,0	220	65	6,40	
Santa Sofia d'Epiro	3.048	3.201	160	5,18	1,20	3,98	229	37	—	229	94	5,2	
Santo Stefano di Rogliano	1.059	1.462	73	2,58	1,50	1,08	236	17	—	236	47	2,6	
San Vincenzo la Costa	2.217	3.187	159	5,77	3,50	2,27	229	38-177	3,50	229	73	2,30	Altro schema nuovo 177.
Saracena	4.516	7.677	613	14,97	19,0	—	221	87	19,0	221	87NA	—	
Scala Coeli	2.348	2.550	127	4,80	4,0	0,80	230	55	4,0	230	105	0,80	
Scalea	3.910	6.647	1.662	15,11	8,0	7,11	220	56	8,0	220	68	7,10	
Scigliano	3.004	3.679	194	6,98	5,60	1,38	236	72	5,60	236	142	1,40	
Serra d'Aiello	926	1.574	78	2,74	3,0	—	236	39	3,0	236	39NA	—	
Serra Pedace	1.584	1.985	99	3,87	2,50	1,37	236	72	2,50	236	72NA	1,40	
Spezzano Albanese	6.279	10.674	1.600	26,68	19,50	7,18	221	67	19,50	221	70	7,20	
Spezzano della Sila	5.430	9.214	1.302	21,43	18,0	3,43	236	72-49	18,0	236	72NA	3,40	
Spezzano Piccolo	2.267	3.854	192	7,51	4,50	3,01	236	72	4,50	236	72NA	3,0	
Tarsia	3.023	3.303	165	5,86	5,0	0,86	229	67	5,0	229	70	0,9	
Terranova da Sibari	4.665	4.898	244	9,37	11,0	—	229	67	11,0	229	70	—	

Regione della CALABRIA

Segue **Provincia di COSENZA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Terravecchia	1.635	1.717	85	3,37	2,30	1,07	230	55	2,30	230	105	1,10	
Torano Castello	4.869	5.028	251	9,28	7,0	2,28	229	65	7,0	229	73	2,30	
Tortora	3.225	5.482	274	9,23	6,0	3,23	220	58	6,0	220	69	3,30	
Trebisacce	7.132	12.124	2.787	47,32	13,0	34,32	222	45	13,0	222	76	34,40	
Trenta	1.988	2.360	118	4,33	4,0	0,33	236	72	4,0	236	72NA	0,30	
Vaccarizzo Albanese	1.955	2.105	105	3,95	5,0	—	229	42	5,0	229	94	—	
Verbicaro	5.652	6.451	1.612	18,06	15,0	3,06	220	60	15,0	220	65	3,10	
Villapiana	3.074	5.225	261	9,28	12,40	—	222	45	12,40	222	76	—	
Zumpano	1.593	1.939	97	3,08	0,80	2,28	229	10	—	229	94	3,10	

Regione della CALABRIA

Provincia di REGGIO CALABRIA

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Africo	3.257	3.420	444	7,22	3,0	4,22	255	2	0,50	255	114	6,6	Leggenda:
Agnana Calabra	1.178	1.237	99	2,38	3,0	—	255	98	3,0	255	2	—	NA = Numero dell'acquedotto VN = Vedi note
Anoia	3.106	3.261	163	5,79	1,50	4,29	—	—	—	246	93	5,8	
Antonimina	1.962	2.060	165	3,66	2,0	1,66	—	—	—	255	114NA	3,7	
Ardore	6.482	6.806	1.565	14,02	6,50	7,52	255	93-6	6,50	255	2	7,5	N. 93 e N. 6
Bagaladi	2.131	2.237	179	4,23	6,0	—	254	116	6,0	—	116NA	—	
Bagnara Calabra	12.697	13.332	3.066	35,86	33,0	2,86	254	V.N.	33,0	254	9	2,9	99; 95; 118
Benestare	2.735	2.871	143	4,90	3,0	1,90	—	—	—	255	111	5,0	
Bianco	4.308	4.523	1.040	10,39	9,0	1,39	255	92-112	9,0	255	92	1,4	
Bivongi	3.308	3.473	177	6,84	7,50	—	247	117	7,50	247	83	—	
Bova	1.895	1.987	257	3,60	6,0	—	263	8	6,0	—	8NA	—	
Bovalino	6.929	7.375	1.455	15,58	17,0	—	255	92	17,0	255	111	7,5	
Bova Marina	4.068	4.271	854	9,14	3,0	6,14	—	—	—	263	115	10,0	
Brancaleone	4.245	4.475	891	8,97	3,50	5,47	264	V.N.	3,50	264	115	5,5	11; 12: 119
Bruzzano Zeffiro	3.018	3.169	316	6,38	3,0	3,38	—	—	—	255	13NA	10,0	
Calanna	2.278	2.392	239	4,69	3,0	1,69	254	V.N.	3,0	254	120NA	1,70	14; 15, 120
Camini	1.144	1.201	60	2,26	2,50	—	247	97	2,50	247	1	—	
Campo Calabro	3.084	3.238	323	6,43	4,50	1,93	254	15	4,50	254	100NA	2,0	
Candidoni	982	1.031	82	1,90	0,35	1,55	—	—	—	246	93	1,9	
Canolo	1.898	1.993	99	3,46	2,50	0,96	255	93-98	2,50	255	2	1,0	
Caraffa del Bianco	1.347	1.414	70	2,72	3,50	—	255	96	3,50	255	113	—	
Cardeto	3.479	5.914	295	9,27	4,50	4,77	254	101	4,50	254	116	5,0	
Careri	2.965	5.040	504	10,00	1,50	8,50	—	—	—	255	111	10,0	
Casignana	1.641	1.723	86	3,29	5,0	—	96	96	5,0	255	113	—	
Caulonia	10.998	11.548	2.655	24,71	28,25	—	246	V.N.	28,25	246	121NA	—	20, 21; 22; 23 94; 97, 121
Ciminà	1.742	1.829	91	3,43	2,0	1,43	—	—	—	255	114NA	3,5	
Cinquefrondi	6.463	6.786	881	16,31	4,0	12,31	—	—	—	246	93	16,3	
Cittanova	12.880	13.524	1.757	33,49	20,0	13,49	—	—	—	246	93	56,5	
Condofuri	5.777	6.066	1.213	12,0	5,0	7,0	254	V.N.	5,0	254	115	7,0	29; 30; 31; 32; 89
Cosoleto	1.984	2.083	104	4,06	6,30	—	254	112-103	6,30	254	15	—	
Delianova	5.220	5.487	274	13,33	8,0	5,33	254	35	8,0	254	15	5,4	
Feroleto della Chiesa	2.135	3.630	363	7,52	3,0	4,52	246	36	3,0	246	36NA	4,5	Vedi alternativa schema n. 194/A
Ferruzzano	1.556	1.634	163	3,38	2,0	1,38	—	—	—	255	114	3,4	
Fiumara	2.165	2.273	227	4,43	3,0	1,43	254	39	3,0	254	123NA	1,4	
Galatro	3.192	3.351	167	6,35	4,0	2,35	—	—	—	246	93	9,5	
Gerace	4.270	4.483	224	7,42	9,0	—	255	124	9,0	255	124NA	—	
Giffone	4.104	4.309	215	8,45	6,0	2,45	—	—	—	246	13	8,5	
Gioia Tauro	13.912	23.650	7.095	89,97	42,50	47,47	245	104	42,50	245	149	47,5	11; 151; 10

Regione della CALABRIA **Provincia di REGGIO CALABRIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Gioiosa Ionica	8.045	8.447	1.097	15,69	25,50	—	246	125	25,50	246	125NA	—	
Grotteria	7.891	8.285	828	14,24	7,60	6,64	246	44	7,60	246	126NA	6,6	
Laganadi	1.060	1.113	56	2,16	2,0	0,16	254	45	2,0	254	120NA	0,2	
Laureana di Borrello	8.851	9.253	1.202	19,33	10,0	9,33	246	460	10,0	246	93	9,3	
Locri	11.160	18.972	4.363	45,85	30,0	15,85	255	98	30,0	255	2	16,9	
Mammola	8.533	8.959	448	18,79	12,0	6,79	246	46	12,0	246	126NA	6,8	
Marina di Gioiosa Ionica	6.302	6.617	1.323	13,36	17,0	—	255	125-129	17,0	—	109	—	
Maropati	2.653	2.785	139	5,44	4,0	1,44	—	—	—	246	93	5,4	
Martone	1.700	1.785	89	3,50	3,50	—	246	125	3,50	—	125NA	—	
Melicuccà	2.357	2.474	124	4,75	6,50	—	254	104	6,50	254	149	—	
Melicucco	3.449	5.864	293	13,73	5,0	8,73	246	134	5,0	246	93	8,7	
Melito Porto Salvo	8.769	14.907	3.428	39,95	16,50	23,45	263	87	16,50	263	115	23,4	
Molochio	4.003	4.203	210	8,15	6,50	1,65	255	93	6,50	255	15	1,7	
Monasterace	2.879	4.895	979	10,88	5,50	5,38	247	94	5,50	247	83	5,4	
Montebello Ionico	8.247	8.659	865	14,78	10,60	4,18	263	V.N.	10,60	263	190	4,2	50; 130; 87
Motta S. Giovanni	6.661	6.890	689	13,0	9,50	3,50	254	107	6,50	254	190	3,5	
Oppido Mamertina	9.864	10.252	409	22,28	16,0	6,28	255	93-102	16,0	255	15	6,3	
Palizzi	4.574	4.802	1.104	10,62	7,50	3,12	264	V.N.	7,50	264	115	3,1	106; 53; 51; 52
Palmi	18.448	19.370	4.455	52,68	37,20	15,48	245	104	37,20	245	149	15,5	
Pazzano	1.845	1.937	97	3,76	4,0	—	247	117	4,0	247	83	—	
Placanica	2.624	2.755	137	4,90	3,50	1,40	246	97	3,50	246	1	1,4	
Platì	5.120	5.376	268	10,01	8,0	2,01	—	—	—	255	111	10,0	
Polistena	11.075	11.629	1.511	30,55	13,0	17,55	246	89	11,0	246	93	6,5	
Portigliola	2.006	2.106	421	3,84	1,60	2,24	—	—	—	255	114NA	3,8	
Reggio Calabria	153.380	260.746	91.261	1.293,16	509,80	783,36	254	V.N.	509,80	254	84	783,4	56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 87
Riace	2.048	2.150	430	4,75	6,0	—	247	97	6,0	247	1	—	Vedi alternativa schema n. 194/A
Rizziconi	6.767	7.105	923	13,70	8,0	5,70	246	65	8,0	246	65NA	5,7	
Roccaforte del Greco	1.740	1.827	91	3,28	3,0	0,28	254	110	3,0	254	20	0,3	
Roccella Ionica	7.021	7.372	1.695	20,12	27,0	—	255	97	27,0	255	1	—	
Roghudi	1.678	1.761	88	3,33	3,0	0,33	254	138	3,0	254	21	0,4	
Rosarno	16.997	17.847	3.569	47,09	13,0	34,09	—	—	—	246	93	69,5	
Samo	1.399	2.378	119	4,68	2,0	2,68	—	—	—	255	113	5,0	
San Giorgio Morgeto	5.451	5.723	572	10,40	7,0	3,40	246	59	—	246	89NA	10,0	
San Giovanni di Gerace	1.246	1.308	65	2,57	1,0	1,57	—	—	—	246	126NA	3,5	
San Lorenzo	5.190	5.449	545	10,31	6,0	4,31	245	70-71	6,0	254	190	4,3	
San Luca	4.072	6.922	346	16,17	10,0	6,17	255	92-96	10,0	255	113	6,2	
San Pietro di Caridà	2.778	2.917	146	5,47	0,47	5,0	—	—	—	246	93	5,5	
San Procopio	1.208	1.268	63	2,43	2,80	—	254	103	2,80	254	113NA	—	

Regione della CALABRIA — *Segue* **Provincia di REGGIO CALABRIA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Roberto	3.003	3.153	157	5,96	3,0	2,96	254	73	3,0	254	127NA	3,0	
Santa Cristina d'Aspromonte	2.408	2.528	126	4,96	6,0	—	255	102-111	6,0	255	111NA	—	
Sant'Agata del Bianco	1.086	1.140	56	2,23	2,50	—	255	96	2,50	255	113	—	
Sant'Alessio d'Aspromonte	901	946	47	1,85	1,50	0,35	254	74	1,50	254	36NA	0,6	
Santa Eufemia d'Aspromonte	5.897	6.192	805	12,65	12,0	0,65	254	75	12,0	254	25	0,7	
Sant'Ilario dello Ionio	2.358	2.476	495	5,30	4,0	1,30	255	93	4,0	255	114NA	1,3	
Santo Stefano d'Aspromonte	2.397	2.517	251	5,07	16,50	—	254	88-88a	16,50	—	88NA	—	
Scido	1.835	1.926	96	3,79	2,0	1,79	254	77	2,0	254	15	1,8	
Scilla	7.213	7.573	1.742	17,22	15,0	2,22	254	V.N.	15,0	254	122	2,2	90; 78; 70: 122; 104; 91: 109
Seminara	5.775	6.063	606	12,10	11,0	1,10	245	V.N.	11,0	245	149	1,1	91; 104; 109;
Serrata	1.702	1.787	89	3,50	0,80	2,70	—	—	—	246	93	3,5	
Siderno	15.512	16.287	3.746	38,03	40,0	—	255	89	40,0	255	2	—	
Sinopoli	3.123	3.279	164	6,37	7,50	—	254	108	7,50	254	108NA	—	
Staiti	1.199	1.259	63	2,40	2,0	0,40	264	81	2,0	264	7	0,5	
Stignano	2.109	2.214	110	4,16	4,0	0,16	247	97	4,0	247	1	0,2	
Stilo	3.845	6.537	1.404	14,37	6,10	8,27	247	V.N.	6,10	247	83	8,3	83; 117; 94
Taurianova	17.742	18.314	4.212	49,92	12,93	37,0	—	—	—	246	93	56,5	
Terranova Sappo Minulio	1.039	1.091	87	2,17	2,0	0,17	255	93	2,0	255	15	0,2	
Varapodio	3.422	3.593	359	7,40	11,0	—	255	93	11,0	255	15	—	
Villa San Giovanni	11.050	18.785	6.575	61,72	20,40	41,32	254	86-90	20,40	254	122	41,3	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione della CALABRIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	147	1	Gr. Mazzuccari I, II e III - Placanica	151	54,60	Camini	247	RC	18	2,26	
						Placanica	246	»	17	4,90	
						Riace	247	»	24	4,75	
						Roccella Ionica	255	»	33	20,12	
						Stignano	247	»	23	4,16	
2	255 246	2	Gr. Novito, Pietra, Serra Abete, Tre Furci, Gramulara, Farlà - Canolo e Mammola	626	83,50	Canolo	255	»	39	3,46	
						Agnana Calabra	255	»	40	2,38	
						Locri	255	»	60	45,85	
	255	108	Subalveo della fiumara Gerace - Locri	18	16,90	Siderno	255	»	50	38,03	
						Ardore Marina	255	»	71	4,23	
7	264	7	Gr. Falcusa - Staiti	680	2,40	Staiti	264	»	91	2,40	
9	254	9	Malopasso, Nucara, alta Malopasso, Nucara, bassa Chillimari - Bagnara Calabra	244 90 426	28,0 2,90 5,0	Bagnara Calabra	254	»	42	35,86	
13	246	13	Gr. Sette Fontane - Giffone	752	8,45	Giffone	246	»	16	8,45	
15	246	15	Gr. Serra - Cittanova	551	20,0	Cosoleto	254	»	45	4,06	
	254	12	Acqua Divina - Delianova	520	2,50	Delianova	254	»	54	13,33	
			Mundo - Consoleto	520	7,0	Molochio	255	»	38	8,15	
	254	147	Gr. Cirella - Delianova	920	8,0	Oppido Mamertina	255	»	46	22,28	
	254	148	Gr. Capuana - Scido	755	2,0	Terranova Sappo Minulio	255	»	37	2,17	
	255	150	Gr. Grotte e Buco - Oppido Marmetina	650	32,70	Varapodio	255	»	36	7,40	
						Scido	254	»	55	3,79	
20	254	20	Gr. Paci - Roccaforte del Greco	897	3,28	Roccaforte del Greco	254	»	83	3,28	
21	254	21	Gr Castori - Roghudi	940	3,33	Roghudi	254	»	84	3,33	
		22	Stricapito - Roghudi	950							
25	254	25	Gr. Foti, Nucara Bella, Gonnella - Santa Eufemia d'Aspromonte	1028	12,65	Santa Eufemia d'Aspromonte	254	»	52	12,65	
83	247	83	Scarico centrale elettrica Ferdinandea, Acqua fluente - Stilo	440	20,0	Bivongi	247	»	5	6,84	
						Monasterace	247	»	11	10,88	
	246	256	Gr. Marmarico, Acqua calda - Bivongi	710	17,40	Pazzano	247	»	9	3,76	
						Stilo	247	»	10	14,37	

Segue Regione della CALABRIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare l/sec	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
84	254	84	Fiumara Menta, Invaso nuova costruzione - Roccaforte del Greco	1420	400,0	Reggio Calabria	254	RC	73	1293,16	
	254	23	Gr. Acqua fredda - Montebello Ionico . .	850	10,60						
	254	117	Sulbalveo del fiume Sant'Agata, località Madonna Riparo e sbarre - Reggio Calabria	120	30,0						
	254	118	Subalveo del fiume Sant'Agata, località Torre Lupo - Reggio Calabria	27	40,0						
	254	119	Subalveo del fiume Calopinace, località Madonna Riparo, Sant'Elia, Riparo - Reggio Calabria	120	30,0						
	254	120	Subalveo fiumara Gallico, località Petto Gallico - Reggio Calabria	153	50,0						
	254	121	Subalveo fiumara Gallico, località Prioli - Reggio Calabria	60	160,0						
	254	122	Subalveo fiumara Catona, località Salice forno - Reggio Calabria - portata totale l/s. 140, portata derivata (vedi schema 122 e 100 NA)	52	88,89						
	254	123	Subalveo fiumara Gallico, località Casolotto - Reggio Calabria	20	60,0						
	254	24	Gr. Taglia Molara - Motta San Giovanni .	835	4,30						
	254	257	Sorgente Molinello - Reggio Calabria . .	210	28,0						
			Sorgente Lutrà - Reggio Calabria	300	2,80						
			Sorgente Mitta - Reggio Calabria	1350	20,0						
			Sorgente Acqua e Straticò - Reggio Calabria	1225	9,0						
			Sorgente Acqua do Serratò - Reggio Calabria	590	1,0						
			Sorgente Cattivi, località Terreti - Reggio Calabria	583	1,10						
			Sorgente Merro II - Reggio Calabria . .	180	4,20						
	254	95	Subalveo fiumara Sant'Agata, località Arangea - Reggio Calabria - Pozzi Cassa Mezzogiorno	82	70,0						
	254	270	Subalveo fiumara Calopinace, località Spirito Santo - Reggio Calabria - Pozzi Cassa Mezzogiorno	47	100,0						
	254	190	Gr. Tuccio - San Lorenzo - portata totale l/s. 107.70, parziale portata derivata per Reggio Calabria (vedi schema n. 190).	370	73,80						

Segue **Regione della CALABRIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	254	196	**Subalveo delle fiumare Calopinace, Sant'Agata ed altre - Pozzi Gestione comune Reggio Calabria:**								
			1° Fiera Agrumaria	100	14,0						
			2° Recinto Ospedale	118	10,0						
			3° Sant'Antonio - Collina degli Angeli .	117	5,0						
			4° Santa Caterina	85	16,0						
			5° Schiacciati	85	12,0						
			6° San Biagio Gallico	80	20,0						
			7° San Salvatore di Cataforio	70	10,0						
			8° Puzzi Gallina	60	10,0						
			9° Scuole Medie Gallico	50	2,0						
			10° Via Cattolica dei Greci	40	5,0						
			11° Via Possidonie	85	2,0						
			12° San Cono dei Rosali	70	3,0						
			13° Località Narici	100	3,0						
			14° Località Mili	85	3,0						
			15° Località Lupardini Collina Pentimele	80	2,0						
113	255	113	**Subalveo Fiume Bonamico - San Luca** .	132	30,0	Caraffa del Bianco	255	RC	79	2,72	
						Casignana	255	»	75	3,29	
						Samo	255	»	77	4,68	
						San Luca	255	»	74	16,17	
						Sant'Agata del Bianco	255	»	78	2,23	
114	255	114	**Subalveo fiumara La Verde - Bianco** . .	20	50,0	Africo	255	»	81	7,22	
						Ferruzzano	255	»	86	3,38	
115	254	115	**Subalveo fiumara Amendolea - Condofuri**	150	85,0	Bova Marina	263	»	95	9,14	
	254	8	**Sorgente Pisciata - Condofuri**	297	10,50	Brancaleone	264	»	93	8,97	
						Melito di Porto Salvo	263	»	94	39,95	
						Condofuri	254	»	89	12,00	
						Palizzi	264	»	96	10,62	
116	254	116	**Subalveo fiume Sant'Agata, località « La Torre » - Cardeto**	500	4,77	Cardeto	254	»	76	9,27	
	254	258	**Gr. Gargea - Cardeto**	897	4,50						
	254	146	**Gr. Temuse - Scilla**	1182	34,30	Villa San Giovanni	254	»	61	61,72	
	254	122	**Subalveo fiume Catona - Reggio Calabria - Totale portata l/s. 140** (vedi schema 84) parziale portata derivata	52	44,68	Scilla	254	»	51	17,22	

Segue **Regione della CALABRIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
149	254	149	**Gr. Vina Melicuccà - Melicuccà**	252	89,70	Melicuccà	254	RC	43	4,75	NA – numero dell'acquedotto
	245	10	**Sorgente Mortara - Seminara**	160	18,0	Palmi	245	»	25	52,68	
	245	11	**Sorgente San Vito - Gioia Tauro**	90	17,0	Seminara	245	»	35	12,10	
	245	151	**Subalveo fiume Petrace - Palmi**	35	40,0	Gioia Tauro	245	»	12	89,97	
190	254	190	**Gr. Tuccio - San Lorenzo - portata totale l/s. 107.70, parziale portata derivata per i comuni interessati dal presente schema**	370	33,90	Montebello Ionico	263	»	92	14,78	
						Motta San Giovanni	264	»	87	13,0	
						San Lorenzo	254	»	88	10,31	
	254	197	**Gr. Fossone - San Lorenzo**	1140	1,70	Reggio Calabria	254	»	73		Vedi schema n. 84
	254	198	**Gr. San Basilio - Motta San Giovanni**	634	6,50						
	263	199	**Sorgente Acquafredda bassa - Montebello Ionico**	400	1,50						
			Sorgente Acquafredda alta - Montebello Ionico	890	3,50						
13/NA	255	6	**Gr. Spinapulici - Gr. Ciaramidio - Bruzzano Zeffirio**	485	13,0	Bruzzano Zeffirio	255	»	85	6,38	
127/NA	254	26	**Gr. Acqua Calda - San Roberto**	463	5,96	San Roberto	254	»	64	5,96	
65/NA	246	19	**Gr. Vena I - Rizziconi**	61	30,0	Rizziconi	246	»	19	13,70	Vedi alternativa schema n. 194/A
89/NA	246	16	**Gr. Colocchio - San Giorgio Morgeto**	835	12,0	San Giorgio Morgeto	246	»	28	10,40	
100/NA	254	122	**Subalveo fiumara Catona, località Saliceforno - Reggio Calabria - totale portata l/s. 140, parziale portata derivata** (vedi schema n. 84)	52	6,43	Campo Calabro	254	»	62	6,43	
114/NA	255	3	**Gr. Scalone - Ciminà**	521	21,50	Antonimina	255	»	48	3,66	
	255	259	**Gr. Saramico - Ciminà**	400	5,70	Ardore	255	»	71		Vedi schema n. 2
			Gr. Ficarazza - Ciminà	440	1,50	Ciminà	255	»	47	3,43	
			Gr. Tre Vallone - Careri	610	5,50	Portigliola	255	»	59	3,84	
			Gr. Simone - Careri	475	1,50	Sant'Ilario dello Ionio	255	»	58	5,30	
			Gr. Tornoquarto - Platì	590	1,0						
111	255	111	**Subalveo fiume Careri - Benestare**	54	10,0	Benestare	255	»	70	4,90	
	255	5	**Gr. Catanzaro - Gr. Careri - Platì**	710	31,0	Bovalino	255	»	72	15,58	
	255	269	**Subalveo del fiume Bonamico - Casignana, località Ricciolio**	10	16,40	Careri	255	»	69	10,00	
						Platì	255	»	57	10,01	
120/NA	254	121 bis	**Subalveo fiumara Gallico, Prioli, Rosanidi, Località Mulini di Calanna - Reggio Calabria**	264	7,0	Calanna	254	»	65	4,69	
						Laganadi	254	»	66	2,16	

Segue Regione della CALABRIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
126/NA	246	4	**Torbido - Mammola**	735	35,60	Grotteria	246	RC	30	14,24	
						Mammola	246	»	29	18,79	
						San Giovanni di Gerace	246	»	31	2,57	
123/NA	254	122 bis	**Subalveo fiumara Catona, località Greste - Reggio Calabria**	140	5,0	Fiumara	254	»	63	4,43	
109	255	109	**Subalveo fiume Torbido, località Giardinetti di Gioiosa - Gioiosa Ionica**	35	40,0	Marina di Gioiosa Jonica . . .	255	»	41	13,36	
125/NA	255	110	**Subalveo fiume Torbido, località Annunziata e Giardinetti di Gioiosa - Gioiosa Ionica**	70	20,0	Gioiosa Ionica	240	»	32	15,69	
						Martone	255	»	22	3,50	
	246	271	**Gr. Crine - San Giovanni di Gerace** . . .	858	30,0						
128	246	200	**Gr. Sorgente Scina, Savoca - Sant'Alessio d'Aspromonte**	819	1,29	Sant'Alessio d'Aspromonte . . .	254	»	67	1,85	
			Cannata - Sant'Alessio d'Aspromonte . .	625	0,65						
36/NA	246	201	**Sorgente Attuale acquedotto di Feroleto della Chiesa ed altre sorgenti limitrofe - Galatro**	580	7,52	Feroleto della Chiesa	246	»	7	7,52	Vedi alternativa schema n. 194/A
116/NA	254	202	**Gr. San Nicola - Bagaladi**	650	6,0	Bagaladi	254	»	82	4,23	
92	255	203	**Subalveo fiumara Buonamico - Pozzi Cassa Mezzogiorno, bosco Sant'Ippolito - Casignana**	10	10,39	Bianco	255	»	80	10,39	
8/NA	254	204	**Sorgenti attuale acquedotto di Bova - Bova**	1180	6,0	Bova	263	»	90	3,60	
121/NA	246	205	**Subalveo del fiume Amusa - Pozzi Cassa Mezzogiorno - Caulonia**	147	19,0	Caulonia	246	»	34	24,71	
		206	**Subalveo del fiume Allaro alla confluenza col fosso Petticani - Caulonia**	111	10,50						
124/NA		207	**Gr. Sorgente Bragatorto - Portigliola** . .	820-885	9,0	Gerace	255	»	49	7,42	
113/NA	254	208	**Gr. Fontanelle - Cosoleto**	520	3,0	San Procopio	254	»	44	2,43	
108/NA	254	209	**Gr. Ferrandola - Sinopoli**	841	75,0	Sinopoli	254	»	53	6,37	
111/NA	255	210	**Sorgente Tripodi - Santa Cristina d'Aspromonte**	1028	45,0	Santa Cristina d'Aspromonte . .	255	»	56	4,96	
			N. B. — La portata mancante è derivata dallo schema n. 15 per la frazione Lubrichi								

Segue Regione della CALABRIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare l/sec	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
88/NA	254	211	Sorgente Basilico - Santo Stefano d'Aspromonte	1070	7,30	Santo Stefano d'Aspromonte	254	RC	68	5,07	
			Sorgente Abetazzo - Santo Stefano di Aspromonte	1565	6,0						
27	246	27	Gr. Allaro - Mongiana	1200	3,0	Nardodipace	246	CZ	159	7,81	
	246	26	Gr. Corsore - Nardodipace	1100	5,0						
33	242	33	Gr. Limbè - Borgia	403	24,0	Borgia	242	»	82	20,96	
						San Floro	242	»	81	3,02	
34	242	34	Gr. Catano Barone - Caraffa	176	10,0	Caraffa di Catanzaro	242	»	75	9,64	
	242	261	Gr. Acqua Bianca - Caraffa	210	3,30						
			Gr. Eremite - Maida	220	13,20						
			Gr. Vernà - Maida	180	12,70						
35	242	35	Fontana Vrisa - Gasperina	495	1,50	Montauro	242	»	91	4,98	
	242	129	Gr. Procopio - Palermiti	495	3,50						
38	246	38	Fontana Pernocari - Rombiolo	544	4,60	Rombiolo	246	»	132	9,51	
	246	262	Gr. Vena dei Monaci - Rombiolo	540	5,0						
42	237	42	Gr. Chianta sarda - Carlopoli	850	1,70	Cicala	237	»	35	3,63	
		42 bis	Mastro Paolo - Taverna	950	3,0						
43	237	43	Gr. Passante - Taverna	1220	13,0	Taverna	237	»	24	12,97	
45	241	46	Gr. Ponticelli - Cenadi	830	3,0	Palermiti	242	»	90	4,51	
	242	36	Gr. Acqua fredda - Montepaone	350	8,0	Squillace	242	»	87	7,80	
	242	128	Gr. Drago - Palermiti	495	10,0	Stalettì	242	»	88	11,96	
	242	263	Gr. Miniera - Palermiti	640	5,0						
104	242	104	Invaso di nuova costruzione sul fiume Melito - Gimigliano	510	500,0	Amato	242	»	64	3,24	
						Botricello	242	»	73	13,83	
	242	228	Subalveo, fiume Corace, località pozzi Cassa Mezzogiorno - Catanzaro	37	40,0	Catanzaro	242	»	71	433,81	Vedi alternativa schema n. 192/A
						Cropani (frazione Marina)	242	»	60	8,52	
	242	229	Subalveo, fiume Allì, località pozzi Cassa Mezzogiorno - Catanzaro - Simeri Crichi	22	47,0	Gimigliano	242	»	56	11,77	
						Marcellinara	242	»	69	3,21	
						Miglierina	242	»	65	3,24	
						Sellia Marina	242	»	72	13,35	
						Settingiano	242	»	70	3,81	
						Tiriolo	242	»	66	10,13	

Segue **Regione della CALABRIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare l/sec	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
124	246	124	**Gr. Poro - Rombiolo**	580	73,0	Filandari	246	CZ	133	4,39	
	246	28	**Collari o Fontana vecchia - San Costantino**	375	6,0	Ionadi	246	»	121	3,20	
	246	156	**Trav. del fiume Ancinale - Spadola**	755	101,00	San Costantino Calabro	246	»	122	5,98	
	241	29	**Gr. Levrisi - Vibo Valentia**	472	11,50	Cessaniti	246	»	108	8,09	
	246	125	**Gr. Iacopio - Limbaldi**	367	8,50	Vibo Valentia	241	»	109	161,55	
						San Calogero	246	»	142	13,64	
126	246	126	**Gr. Duca Ninea - San Gregorio d'Ippona**	455	6,20	Francica	246	»	134	4,06	
	241	127	**Gr. Ottocanali - Vibo Valentia**	437	6,50	San Gregorio d'Ippona	246	»	123	4,91	
135	241	135	**Gr. acq. Monte Covello - Girifalco**	842	9,0	Cortale	241	»	80	7,90	
	241	230	**Gr. Sciolle, Sorianello, Gamba Lucente - Cortale**	640	6,0						
136	242	136	**Gr. Pontieri - Vallefiorita**	737	6,53	Vallefiorita	242	»	86	6,53	
141	237	141	**Gr. Tacina - Taverna**	1421	142,10	Mesoraca	237	»	25	38,95	
		231	**Basso del Tacina:**			Cutro	238	»	38	46,85	
	237		**1° Occhiurinella - Taverna**	1360	10,0	Isola Capo Rizzuto	243	»	61	42,71	
	237		**2° Acqua gelata - Taverna**	1490	5,0	Botricello	242	»	73		Vedi schema n. 104
	237		**3° Tavala parata - Taverna**	1340	15,0	Crotone	238	»	28		Vedi schema n. 105
	237		**4° Buonanotte - Petilia Policastro**	1410	4,0						
	237		**5° Gassosa - Petilia Policastro**	1250	12,0						
	237	232	**Gr. Sorgente Differenze - Mesoraca**	1485	15,0						
			Macinello, Principe, Pirillo - Petilia Policastro	1510	8,0						
			Gr. Sorgente in destra del Soleo:								
			Sorgente Gr. Cucumino - Mesoraca	1450	14,0						
			Pineto - Mesoraca	1390	4,0						
	237	233	**Differenza II - Mesoraca**	1580	4,0						
			Macchia Rotonda - Petilia P.	1255	10,0						
			Caruso - Petilia P.	1290	2,0						
			Manca del Diavolo - Mesoraca	1480	6,0						
153	236	153	**Gr. Sila Badiale alta - San Giovanni in Fiore**	1500	15,0	Caccuri	237	»	15	8,27	
						Castelsilano	237	»	10	3,89	
	236	154	**Gr. Sila Badiale bassa - San Giovanni in Fiore**	1396	25,0	Cerenzia	237	»	11	4,82	
						San Giovanni in Fiore	236	CS	127	114,58	
	236	106	**Derivazione del Lago Ampollino esistente - San Giovanni in Fiore**	1279	71,0						

Segue Regione della CALABRIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	237	39	Gr. Sambuco - Caccuri	735	3,30						
	237	40	Gr. Fiumarella - Caccuri	840	1,50						
	236	41	Gr. Tondoniello - San Giovanni in Fiore	1070	2,70						
	236	155	Sorgente 4 Freschie - San Giovanni in Fiore	1202	14,0						
162	241	162	Subalveo del fiume Sant'Ippolito: 1° Coronella - Nicastro	44	60,0	Sant'Eufemia Lamezia	241	CZ	62	61,10	
		159	2° Sabuco - Nicastro	44	100,0	Curinga	241	»	76	21,07	
		160	3° Palazzo Candiani - Nicastro	40	30,0	Maida	241	»	74	12,30	
		161	4° Pozzo O.V.S. - Nicastro			Nicastro	241	»	54	178,11	
	241	158	Subalveo fiume Amato, località Tregna,	46	7,0	Sambiase	241	»	53	44,22	
			Pozzo O.V.S. - Sant'Eufemia Lamezia	8	42,0	San Pietro a Maida	241	»	77	17,82	
	241	130	Gr. Grotte del Mulino - Maida	118	15,0	Iacurso	241	»	78	3,18	
	241	131	Gr. Vattindieri - Maida	157	137,70						
	241	264	Gr. Marmore e Ceramidio - Cortale	250	24,50						
	241	157	Pozzo O.V.S. località Filicusa - Curinga	22	26,0						
93	247	93	Alaco: Invaso di nuova costruzione - San Sostene - Brognaturo - Cardinale	960	638,40	Acquaro	246	»	151	8,38	
						Arena	246	»	152	6,66	
	241	132	Gr. Cefaly - Filadelfia	790	12,0	Argusto	241	»	115	1,86	
	241	133	Gr. Cefaly - Iacurso	865	10,0	Badolato	247	»	154	10,88	
93	241	137	Gr. Acqua Bianco - San Vito sullo Ionio	782	8,50	Brognaturo	246	»	148	3,34	
	241	265	Gr. Tascione - Chiaravalle	632	11,0	Capistrano	241	»	112	5,83	
			Gr. Gatto - Chiaravalle	626	6,0	Cardinale	246	»	127	13,34	
	241	133	Gr. Sambuco, Sabucaro, Castonia - Capistrano	741	33,0	Cenadi	241	»	94	2,35	
						Chiaravalle	241	»	114	25,16	
	241	139	Gr. Golia, Ciolacito, Pizzini - Capistrano	713	30,0	Dasà	246	»	144	5,05	
	241	140	Gr. Silica, San Giovanni - Vibo Valentia	351	13,0	Davoli	247	»	128	13,52	
	241	32	Gr. Montebarco San Giovannello - Santo Onofrio	310	4,30	Dinami	246	»	150	14,16	
	246	14	Teduso - Cinquefrondi	455	9,50	Fabrizia	246	»	158	12,56	
	246	17	Parlato I - Cinquefrondi	796	5,0	Filadelfia	241	»	84	16,24	
	246	18	Geritona - Cinquefrondi	460	9,0	Filogaso	241	»	111	4,85	
	241	234	Sorgente Ordica inferiore - Polia	853	1,70	Francavilla Angitola	241	»	83	12,36	
			Sorgente Ordica superiore - Polia	880	1,10	Gerocarne	246	»	145	7,65	
			Sorgente Cuccullaro - Polia	620	2,00	Guardavalle	247	»	157	13,05	
	246	235	Sorgente Badia - Nicotera	253	6,0	Isca sullo Ionio	247	»	149	6,91	
	242	236	Gr. Maiorizzini - Squillace	230	36,50	Maierato	241	»	102	7,45	
						Mongiana	246	»	156	6,84	
						Monterosso Calabro	241	»	93	6,60	

Segue **Regione della CALABRIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Nicotera (frazione Marina)	245	CZ	140	20,23	
						Pizzo	241	»	92	46,27	
						Pizzoni	246	»	36	5,51	
						Polia	241	»	89	5,54	
						San Nicola da Crissa	246	»	113	6,75	
						San Sostene	247	»	138	4,58	
						Santa Caterina sullo Ionio	247	»	155	7,39	
						Sant'Andrea Jonico	247	»	139	9,56	
						San Vito sullo Ionio	241	»	103	8,67	
						Serra San Bruno	246	»	153	41,39	
						Simbario	246	»	137	5,37	
						Sorianello	246	»	146	6,48	
						Soriano Calabro	246	»	135	8,84	
						Soverato	242	»	105	15,85	
						Anoia	246	RC	14	5,79	
						Candidoni	246	»	1	1,90	
						Cinquefrondi	246	»	21	16,31	
						Cittanova	246	»	27	33,49	
						Galatro	246	»	8	6,35	
						Laurena di Borello	246	»	4	19,33	
						Maropati	246	»	15	5,44	
						Melicucco	246	»	13	13,73	
						Polistena	246	»	20	30,55	
						Rosarno	246	»	6	47,09	
						San Pietro di Caridà	246	»	3	5,47	
						Serrata	246	»	2	3,50	
						Spadola	246	CZ	147	3,19	
						Stefanaconi	241	»	110	5,43	
						Torre di Ruggiero	246	»	126	5,02	
						Vallelonga	246	»	125	3,48	
						Vazzano	246	»	124	3,56	
						Sant'Onofrio	241	»	101	9,97	
						Taurianova	246	RC	26	49,92	
142	236	142	**Gr. Zimbari - Aprigliano**	1280	16,0	Carlopoli	237	CZ	35	6,80	
	237	143	**Gr. Sette Fuciuni - Taverna**	1365	28,0	Conflenti	236	»	33	6,97	
	237	144	**Gr. Spineto - Carviello - Taverna**	1399	36,0	Falerna	236	»	39	8,67	
	237	145	**Gr. Ciricilla - Taverna**	1374	80,0	Martirano	236	»	31	3,27	
	236	44	**Sorgente San Nicola - Panietieri**	1100	1,0	Martirano Lombardo	236	»	32	3,90	

Segue **Regione della CALABRIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	236	56	**Sorgente Agrifoglio - Scigliano**	1100	2,50	Nocera Tirinese	236	CZ	29	11,44	
	236	56	**Sorgente Carrano - Scigliano**	830	0,80	Pianopoli	241	»	63	4,06	
	236	61	**Sorgente Cerbaro - Pedivigliano**	750	1,50	San Mango d'Aquino	236	»	30	7,80	
	236	62	**Sorgente Piscitello - Bianchi**	1220	3,0	Serrastretta	236	»	41	10,26	
			Sorgente Magalda - Martirano Lombardo	Quote varie	5,50	Decollatura	236	»	34	9,89	
			Sorgente Staglio Rosario - Martirano Lombardo		0,70	Motta Santa Lucia	236	»	22	2,88	
						Soveria Mannelli	236	»	23	8,33	
	236	237	**Sorgente San Nicola - Martirano Lombardo**		1,50	Parenti	236	CS	148	5,45	
						Scigliano	236	»	149	6,98	
			Sorgente Nocilla I e II - Martirano Lombardo		1,0	Pedivigliano	236	»	152	3,76	
						Panettieri	236	»	155	1,80	
	236	238	**Sorgente Cerasolo I, II, III e IV - Nocera Terinese**	Quote varie	3,0	San Pietro Apostolo	237	CZ	42	4,47	
			Sorgente Gennarelli I, e II - Martirano Lombardo		1,00	Platania	236	»	40	7,66	
						Feroleto Antico	241	»	55	5,73	
						Gizzeria	241	»	52	11,79	
						Bianchi	236	CS	154	7,94	
						Colosimi	236	»	153	4,62	
105	237	105	**Scarico centrali E.N.E.L. del Neto Acque fluenti - Caccuri**	125	600,0	Belvedere Spinello	237	CZ	16	10,22	
						Santa Severina	237	»	20	9,58	
	237	152	**Fiume « Lese » località Schina d'asino - Savelli - Acque fluenti**	750	105,50	Roccabernarda	237	»	19	11,30	
	236	163	**Macchia lunga - Spezzano Piccolo** . . .	1584	15,0	San Mauro Marchesato	237	»	27	11,86	
	236	164	**Gr. Faro - Spezzano Piccolo**	1520	5,0	Pallagorio	237	»	7	4,53	
	230	165	**Gr. Cerviolo - Longobucco**	1550	5,0	Savelli	237	»	5	7,30	
	236	165	**Gr. Destra Madonna - San Giovanni in Fiore**	1430	10,0	Verzino	237	»	6	9,73	
						Carfizzi	238	»	8	5,19	
						San Nicola dell'Alto	238	»	13	5,31	
						Melissa	238	»	9	13,38	
						Casabona	238	»	12	18,10	
						Strongoli	238	»	14	34,13	
						Rocca di Neto	238	»	17	16,84	
						Scandale	238	»	21	11,93	
						Bocchigliero	230	CS	92	8,60	
						Umbriatico	230	CZ	2	5,96	
						Campana	230	CS	93	17,99	
						Scala Coeli	230		81	4,80	
						Mandotoriccio	230	»	80	10,20	
						Pietra-Paola	230	»	79	4,88	
						Terravecchia	230	»	83	3,37	

Segue **Regione della CALABRIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Cariati	230	CS	82	33,0	
						Crucoli	231	CZ	1	13,71	
						Cirò	231	»	3	11,57	
						Cirò Marina	231	»	4	40,45	
						Crotone	238	»	28	297,03	
95/NA	241	239	**Gr. Monacelli I - Centrache**	645	12,0	Centrache	241	»	96	2,63	
			Monacelli II - Centrache	571	12,0	Olivadi	241	»	95	2,69	
	242	240	**Acquafredda e Santa - Montepaone**	361	8,0	Gasperina	242	»	98	7,41	
						Montepaone	242	»	97	4,51	
90/NA	237	241	**Gr. Canapia I - Vena di Canapia, Catena**	Quote varie	37,60	Albi	237	»	36	4,92	
			Cuturelli II - Taverna			Magisano	237	»	45	4,36	
						Sellia	242	»	59	2,70	
						Simeri Crichi	242	»	67	7,27	
						Soveria Simeri	242	»	68	3,57	
						Zagarise	242	»	46	5,33	
76/NA	237	242	**Gr. Ceraso**	1403	2,0	Petronà	237	»	37	7,50	
			Sorgente Ceraso	1307	9,0	Marcedusa	237	»	51	4,49	
			Sorgente Scozzafave	1340	2,0	Belcastro	237	»	50	8,59	
			Sorgente Gianpietro	1267	4,50						
			Sorgente Nasari - Petronà	1166	3,08						
67/NA	237	243	**Gr. Crocchio sorgente Murge di Pedale**	1350	3,50	Andali	237	»	49	3,29	
			Sorgente Macchia di Curria	1171	12,0	Cerva	237	»	48	3,39	
			Sorgente Cornacchia	1202	7,0	Cropani (Centro)	242	»	60		Vedi schema n. 104
			Sorgente Vecchiarello - Sersale	1056	2,0	Sersale	237	»	47	16,19	
			Gr. Testa di sale - Sersale	1000	4,20						
30	241	244	**Gr. Sorgente Giardinelli - Cortale.**	250	18,0	Amaroni	241	»	85	4,70	
			N. B. — La portata mancante viene derivata dallo schema 162			Girifalco	241	»	90	36,17	
63/NA	241	245	**Gr. Contura - Briatico-Zungri**	309	50,50	Tropea	245	»	106	15,63	
			Gr. Valle - Zambrone	460	10,0	Briatico	241	»	100	11,28	
						Zambrone	241	»	99	3,45	
						Parghella	245	»	107	4,54	
						Cessaniti (frazioni)	—	»	—	—	Vedi schema n. 124
81/NA	237	246	**Gr. Lanzaporco - Petilia Policastro**	1059	19,50	Petilia Policastro	237	»	26	50,0	
			N. B. — La portata mancante viene derivata dallo schema n. 741								

Segue **Regione della CALABRIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
86/NA	237	247	**Gr. Pulitrea - Cotronei**	Quote varie	20,08	Cotronei	237	CZ	18	20,08	
83/NA	245	248	**Gr. Poro-Nucarella - Ricadi e Spilinga**	550-435	14,20	Ricadi	245	»	129	8,78	
			Sorgente Alessandro - Nicotera	540	2,50	Spilinga	245	»	131	3,82	
			Sorgente Britto - Nicotera	290	3,0	Ioppolo	245	»	120	6,90	
85/NA	246	249	**Gr. Malopara - Zungri**	420	4,50	Zungri	246	»	120	4,29	
70/AN	245	250	**Gr. Agrilloni - Parghelia**	515	3,0	Zaccanopoli	245	»	119	2,41	
			Gr. Ceramito - Zaccanopoli	512	24,0						
92/NA	246	251	**Sorgente Pugliesi - Limbadi**	360	15,0	Limbadi	246	»	141	9,78	
			Pantano - Limbadi	349	1,0						
			Prigoli - Limbadi	390	2,0						
			Sacramento - Limbadi	451	1,0						
			Fontana di Mandaradoni - Limbadi	259	7,0						
87/NA	245	252	**Sorgente Sant'Agata - Drapia**	358	6,05	Drapia	245	»	118	6,05	
73/NA	246	253	**Sorgente Grande Pietra - Filandari**	516	18,0	Mileto	246	»	143	17,73	
191	241	191	**Gr. Ponte - Centrache**	473	13,50	Satriano	242	»	117	8,07	
						Petrizzi	242	»	104	4,31	
23/NA	242	242	**Sorgente Vrisi - Gagliato**	560	3,0	Gagliato	242	»	116	2,78	
12/NA	237	254	**Gr. Guerriccio, Visconte - Taverna**	Quote varie	6,54	Pentone	242	»	58	4,31	
21/NA			Portata derivata dall'acquedotto esistente di Catanzaro			Fossato Serralta	242	»	57	2,23	
46/NA	237	255	**Sorgente Vecchio Acquedotto San Basile - Sorbo San Basile**	Quote varie	3,60	Sorbo San Basile	237	»	44	3,51	
47	236	46	**Gr. Merone:**								
			Fascinello - Rogliano	1120		Rogliano	236	CS	140	23,50	
			Accio - Rogliano	1100		Belsito	236	»	139	2,42	
			Cristarello I e II - Rogliano	1075	120,0	Marzi	236	»	147	3,21	
			Manca di Cane - Rogliano	1080		San Stefano di Rogliano	236	»	135	2,58	
	236	47	**Gr. Zumpo - Aprigliano**	1150	56,00	Figline Vegliaturo	236	»	132	2,86	
	236	48	**Gr. Bufalo - Pedace**	Quote varie	94,0	Cellara	236	»	133	1,88	
						Aprigliano	236	»	126	10,13	
	236	49	**Gr. Acqua della Sete - Aprigliano**	1350	12,0	Piane Crati	236	»	131	2,37	
	236	266	**Sorgente Timpafusa - Mendicino**	370	80,0	Cosenza	—	»	—	—	Vedi schema n. 73

Segue **Regione della CALABRIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
59	236	50	**Gr. Ferrera - Fiumefreddo Bruzio**	200	169,0	Amantea	236	CS	141	27,38	
	229	179	**San Francesco - Paola**	1005	6,0	Belmonte Calabro	236	»	136	7,34	
	229	180	**Licciardo - Paola**	940	3,0	Fiumefreddo Bruzio	236	»	121	11,42	
	229	181	**Mercarella - Paola**	950	2,0	Longobardi	236	»	128	7,57	
						San Pietro in Amantea	236	»	142	3,05	
						San Lucido	236	»	105	13,53	
						Paola	229	»	98	74,15	
51	236	51	**Gr. Licitello I e II - Lago**	1030	2,0	Aiello Calabro	236	»	143	7,42	
		51	**Gr. Petraro I - Lago**	930	2,70	Lago	236	»	137	12,89	
		52	**Gr. Valentino I e II - Lago**	930	10,0						
		53	**Carino - Aiello Calabro**	950	2,70						
			San Giuliano - Aiello Calabro	700	3,0						
54	236	54	**Gr. Rocavo - Aiello Calabro**	560	2,90	Cleto	236	»	151	5,84	
		55	**Gr. Mazzarino - Cleto**	480	3,0						
63	228	63	**Gr. Sangineto I - Sangineto**	1160	1,50	Sangineto	228	»	51	4,03	
			Gr. Sangineto II - Sangineto	1150	4,50						
64	228	64	**Gr. Petrosa - Belvedere M.**	550	117,0	Belvedere Marittimo	228	»	50	19,75	
		267	**Gr. Galera - Fuscaldo**	1002	3,0	Cetraro	228	»	70	41,17	
						Acquappesa	229	»	84	5,06	
						Guardia Piemontese	229	»	85	3,37	
						Fuscaldo	229	»	94	21,22	
65	220	65	**Gr. Pantanelle - Grisolia**	664	90,0	Diamante	220	»	42	17,37	
						Grisolia	220	»	38	11,49	
						Verbicaro	220	»	36	18,06	
						Santa Maria	220	»	35	11,32	
						Maierà	220	»	43	3,46	
66	220	66	**Gr. Venicelli - Buonvicino**	237	10,0	Buonvicino	220	»	44	5,65	
67	220	67	**Gr. Nocello - Orsomarso**	730	10,0	Orsomarso	220	»	29	6,25	
68	220	68	**Gr. San Nocaio - Papasidero**	790	80,0	Praia a Mare	220	»	13	13,20	
						Papasidero	220	»	21	4,57	
						Santa Domenica Talao	220	»	28	4,15	
						San Nicola Arcella	220	»	20	3,37	
						Scalea	220	»	27	15,11	
69	220	69	**Gr. Cardia - Tortora**	450	20,0	Tortora	220	»	149	9,23	

Segue **Regione della CALABRIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
70	221	70	**Gr. Venaglie - Saracena**	760	71,91	Altomonte	221	CS	46	13,08	
						Firmo	221	»	41	8,82	
						Spezzano Albanese	221	»	48	26,68	
						San Lorenzo del Vallo	229	»	47	8,10	
						Terranova da Sibari	229	»	49	9,37	
						Tarsia	229	»	55	5,86	
73	221	73	**Gr. Abate Marco I - San Donato Ninea**	720	168,30	Mottafollone	229	»	53	3,81	
			Gr. Abate Marco II - San Donato Ninea	503	300,0	Malvito	229	»	57	4,95	
	221	71	**Capo Mazzo - San Donato Ninea**	375	90,0	Santa Caterina Albanese	229	»	58	4,04	
		268	**Mezzafiumina - San Donato Ninea**	650	70,0	Roggiano Gravina	229	»	54	29,07	
	229	174	**Gr. Biusi - San Benedetto Ullano**	1150	3,0	San Marco Argentano	229	»	60	15,24	
	229	175	**Gr. Cervello - Montalto Uffugo**	1040	4,20	Cervicati	229	»	71	2,80	
	229	176	**Gr. Santa Maria le Castagne - Montalto Uffugo**	675	2,20	Mongrassano	229	»	72	5,03	
						Cerzeto	229	»	86	5,79	
	229	178	**Gr. Verramico - San Vincenzo La Costa**	670	2,30	Torano Castello	229	»	73	9,28	
			N. B. — La Città di Cosenza è interessata anche dallo schema n. 47			San Martino di Finita	229	»	87	4,74	
						Rota Greca	229	»	88	3,93	
						Lattarico	229	»	89	8,16	
						San Benedetto Ullano	229	»	95	4,70	
						Montalto Uffugo	229	»	96	18,93	
						San Vincenzo la Costa	229	»	99	5.77	
						Cosenza	236	»	115	623,57	Vedi alternativa schema n. 193/A
74	221	74	**Gr. Santa Domenica - Mormanno**	780	34,30	Mormanno	221	»	15	17,89	
	221	75	**Gr. Castelluccio - Laino Borgo**	500	5,70	Laino Castello	221	»	10	2,97	
						Laino Borgo	221	»	9	5,71	
76	221	76	**Gr. Eiano - Frascineto**	410	190,0	Cassano Ionio	221	»	33	76,87	
						Cerchiara di Calabria	221	»	25	8,95	
						Francavilla Marittima	221	»	34	11,05	
						Frascineto	221	»	23	5,29	
						Trebisacce	222	»	19	47,32	
						Amendolara	222	»	12	7,02	
						Roseto Capo Spulico	222	»	7	3,62	
						Villapiana	222	»	26	9,28	
77	221	77	**Gr. Vena Cinque - Morano Calabro**	454	120.0	Castrovillari	221	»	32	97,16	
168	236	168	**Gr. Scuderio II - Malito**	1145	6,0	Malito	236	»	138	3,69	
			Gr. Scuderio I - Malito	1200	10,0	Altilia	236	»	145	2,94	
						Grimaldi	236	»	144	7,20	

Segue Regione della CALABRIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
169	221	169	**Gr. Corna - San Donato Ninea**	1300	12,0	San Donato di Ninea	221	CS	39	9,09	
173	229	173	**Gr. Sponsi - Fagnano Castello**	1050	11,0	Fagnano Castello	229	»	59	10,60	
171	229	171	**Gr. San Nicola - San Sosti**	603	10,0	San Sosti	229	»	45	8,61	
172	229	172	**Gr. Acqua di Milo - Sant'Agata d'Esaro**	480	7,0	Sant'Agata d'Esaro	229	»	45	6,39	
184	230	184	**Lago Cecita esistente derivazione - località Acquacalda - Longobucco**	1138	150,0	Corigliano Calabro	230	»	66	130,42	
						Rossano	230	»	67	122,79	
	230	170	**Sorgente Neto - Spezzano Piccolo**	1390	93,61						
	230	184 bis	**Pozzi San Francesco - Rossano**	58	50,0						
188	230	188	**Gr. Macrocioli - Longobucco**	1300	40,0	Calopezzati	230	»	69	4,20	
						Caloveto	230	»	78	5,60	
						Cropalati	230	»	77	4,33	
						Crosia	230	»	68	11,60	
						Paludi	230	»	76	4,03	
189	221	189	**Gr. Pietra del Demanio - Civita**	540	5,0	Civita	221	»	24	4,22	
221	231	221	**Sorgente del Frida San Severino Lucano prov. Potenza**	1340	50,0	Albidona	222	»	18	7,45	
						Canna	212	»	2	3,43	
	212	81	**Sorgente Lamanna - Canna**	375	3,50	Castroreggio	222	»	6	3,0	
	212	82	**Sorgente Cavolicello - Nocara**	790	2,50	Montegiordano	212	»	5	6,30	
	222	79	**Sorgente Calcinara I - Albidona**	880	4,50	Nocara	212	»	1	2,55	
	222	80	**Sorgente Mirata - Roseto Capo Spulico**	500	5,50	Oriolo Calabro	211	»	4	10,53	
						Plataci	221	»	17	3,20	
						Rocca Imperiale	212	»	3	12,90	
72/NA	236	60	**Gr. Cannata - Pedace**	1530	38,0	Casale Bruzio	236	»	117	2,87	
			Gr. Pietrarizza - Pedace	1550	12,0	Celico	236	»	111	10,10	
	256	59	**Macchiasacra - Spezzano della Sila**	1640	3,0	Pedace	236	»	120	4,96	
	236	212	**Gr. Sette Acque - Spezzano della Sila**	1550	11,0	Pietrafitta	236	»	125	4,05	
						Serra Pedace	236	»	119	3,87	
						Spezzano Piccolo	236	»	118	7,51	
						Spezzano della Sila	236	»	112	21,43	
						Trenta	236	»	116	4,33	
80/NA	236	177	**Sorgente Gesuiti - San Fili**	1100	3,50	Rende	236	»	103	22,24	
			Sorgente Manca Simone - Rende	800	36,0	San Fili	236	»	102	8,35	
94	230	94	**Invaso di nuova costruzione sul fiume Trionto, località Difesella del Trionto - Longobucco**	995	179,40	Acri	229	»	75	77,71	
						Vaccarizzo Albanese	229	»	64	3,95	
						San Cosmo Albanese	229	»	63	2,14	

Segue Regione della CALABRIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	229	183	**Gr. Castellana - Luzzi**	1200	6,80	San Demetrio Corone	229	CS	62	10,75	
	229	182	**Sorgente Castagne e Stio - Rose**	914	2,50	Santa Sofia d'Epiro	229	»	61	5,18	
	229	58	**Gr. Fondente - San Pietro in Guarano**	1336	42,0	Bisignano	229	»	74	28,97	
	236	57	**Gr. Botte Donato - Serra Pedace**	1750	7,0	Luzzi	229	»	90	26,21	
	230	186	**Gr. Brigante - Longobucco**	1410	2,0	Rose	229	»	97	8,62	
	230	187	**Gr. Sant'Angelo - Longobucco**	1100	9,0	Castiglione Cosentino	229	»	100	5,56	
	230	185	**Gr. Gallopane - Longobucco**	1350	9,0	San Pietro in Guarano	229	»	101	8,07	
						Lappano	236	»	104	2,74	
						Rovito	236	»	110	4,28	
						Zumpano	229	»	109	3,08	
						Longobucco	230	»	91	30,86	
						San Giorgio Albanese	230	»	65	3,69	
18	236	213	**Sorgente Rissando - Carolei-Dipignano**	653	5,70	Carolei	236	»	123	7,90	
			Sorgente Nocella - Domanico	765	5,20	Domanico	236	»	129	3,13	
			Sorgente Reppe - Domanico	950	2,0						
48/NA	236	214	**Sorgente Accio, Accitello, Acqualignea, Malfitana - Cerisano e Marano Principato**	Quote varie	28,0	Marano Marchesato	236	»	106	4,96	
						Marano Principato	236	»	107	2,62	
			Gr. Eremita - Cerisano	1000	10,0	Castrolibero	236	»	108	4,48	
						Mendicino	236	»	122	9,21	
						Cerisano	236	»	114	5,0	
18/NA	236	215	**Sorgente Donna Cecia - Paternò Calabro**	1047	4,0	Dipignano	236	»	124	8,13	
			Giuffrida - Paternò Calabro	983	0,50	Paternò Calabro	236	»	130	5,03	
			Boscarello - Paternò Calabro	1044	1,10						
			Ferdizza - Dipignano	695	10,90						
			Scalilla - Dipignano	735	2,90						
3/NA	220	216	**Sorgente Massalucania, Simurri - Aieta**	595	4,0	Aieta	220	»	14	3,37	
51/NA	221	217	**Sorgente Acqua Nera - Alessandria del Carretto**	1220	3,50	Alessandria del Carretto	221	»	11	3,24	
43/NA	221	218	**Sorgente Forano - San Costantino Albanese (provincia Potenza)**	1350	4,0	San Lorenzo in Bellizzi	221	»	16	3,82	
24/NA	221	219	**Sorgente Bordana - Lungro**	1148	12,0	Lungro	221	»	37	10,30	
46/NA	236	220	**Sorgente Giudei - Scigliano**	1100	3,50	Carpanzano	236	»	146	3,05	
87/NA	222	221	**Sorgente Madonna del Fiumara - Saracena**	830	19,0	Saracena	221	»	30	14,97	
57/NA	236	222	**Gr. Libolle - Mangone**	1290	8,0	Mangone	236	»	134	4,08	

Segue Regione della CALABRIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
20/NA	236	223	**Sorgente Telto - Falconara Albanese**	740	4,40	Falconara Albanese	236	CS	113	4,19	
77/NA	221	224	**Sorgente Piano della Torre - Morano Calabro**	1450	18,50	Morano Calabro	221	»	22	10,61	
						San Basile	221	»	31	4,21	
88/NA	228	225	**Sorgente Acquafredda - Bonifati** N. B. — Per frazioni di Bonifati vedi schema n. 64	823	4,50	Bonifati	228	»	56	9,06	
39/NA	236	226	**Sorgente Vecchio acquedotto di Serra Aiello - Cleto**	420	3,0	Serra d'Aiello	236	»	150	2,74	
1/NA	221	227	**Sorgente Vecchio acquedotto di Acquaformosa - Acquaformosa**	1140	5,0	Acquaformosa	221	»	40	3,74	
			ALTERNATIVE								
192/A	237	90	**« Passante » (affluente Allì) Alternativa al Melito. Schema n. 104 - invaso per Catanzaro e Comuni interessati**	1070	500,0						
193/A	236	50/1	**Invaso sul fiume Jassa, località Orticelli - Paternò Calabro - Per alternativa alla sorgente 73 per lo schema 73 per il solo comune di Cosenza**	570	514,0						
194/A	246	256	**Sorgente Vina - Laurena di Borrello - Per alternativa alle sorgenti 201 e 6 per gli schemi n. 36NA e n. 65NA per i comuni di Feroleto della Chiesa e Rizziconi**	350	40,0						

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

NOTE

Na = Nuovo allacciamento ad acquedotto esistente
Pc = Potenziamento acquedotto in costruzione
Pe = Potenziamento acquedotto esistente

N = Acquedotto nuovo
A = Soluzione in alternativa

Regione della SICILIA **Provincia di AGRIGENTO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agrigento	47.919	70.000	18.960	261,1	32,8	228,3	—	—	—	271	187	127,0	
												+107,6	Pe
										266	195	5,0	Pe
										266	195	21,5	Pe
Alessandria della Rocca . . .	5.820	6.200	970	14,4	18,0	—	267	19/0	14,4	—	—	—	
Aragona	12.689	16.000	1.160	42,9	8.2	34,7	—	—	—	271	187	34,3	
												+ 8,6	Pe
Bivona	5.287	5.700	1.320	14,8	10,0	4,8	—	—	—	267	187	10,0	
												+ 4,8	Pe
Burgio	4.763	5.200	580	13,6	4,0	9,6	—	—	—	266	193	4,0	
												+ 9,6	Pe
Calamonaci	1.789	2.200	120	3,9	1,5	2,4	—	—	—	266	169	2,5	
												+ 1,4	Pc
Caltabellotta	6.894	7.800	1.060	18,7	5,6	13,1	—	—	—	266	169	9,3	
												+ 9,4	Pc
Camastra	2.707	3.000	180	5,2	6,0	—	271	37/1	6,0	—	—	—	
Cammarata	8.377	10.000	1.380	24,9	9,0	15,9	267	7/0	3,0	267	161	15,9	Na
							267	7/1	6,0				
Campobello di Licata	11.928	16.000	1.470	44,6	10,4	34,2	267	38/1	2,0	271	187	42,6	N
										271	187/A	42,6	A
Canicattì	30.352	38.000	5.620	119,2	25,4	93,8	—	—	—	271	225	40,5	N
										271	187	68,7	N
										271	236	7,0	
												+ 3,0	Pe
										271	187/A	68,7	A
Casteltermini	12.464	15.000	1.450	41,6	10,0	31,6	267	14/1	10,0	267	161	31,6	Na
Castrofilippo	4.730	5.000	450	8,9	9,0	—	267	34/1	9,0	—	—	—	
Cattolica Eraclea	8.877	11.000	890	31,5	5,5	26,0	—	—	—	266	169	31,5	Na
Cianciana	7.740	9.500	1.000	21,1	18,0	3,1	—	—	—	266	187	18,0	
												+ 3,1	Pe
Comitini	1.642	2.000	120	3,4	3,3	0,1	—	—	—	271	187	3,3	
												+ 0,1	Pe

Regione della SICILIA **Provincia di AGRIGENTO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Favara	27.909	32.000	3.250	97,1	18,0	79,1	—	—	—	271	187	62,0	
												+ 35,1	Pe
Grotte	8.958	11.000	790	30,0	8,5	21,5	—	—	—	271	187	30,0	N
Ioppolo Giancaxio	1.947	2.400	120	4,2	1,0	3,2	—	—	—	267	187	3,2	
												+ 0,9	Pe
Lampedusa e Linosa	4.811	6.500	1.130	14,6	—	14,6	—	—	(1)	—	—	—	(1) Isole da alimentare con navi cisterna in attesa che la disalinizzazione delle acque marine possa essere affrontata con sistemi industriali aventi costi economicamente accettabili. Vedasi schema: « B » - Isole Minori.
Licata	38.655	50.000	7.440	155,8	21,6	134,2	—	—	—	271	187	155,8	N
										271	187/A	155,8	A
Lucca Sicula	3.262	3.700	170	6,6	2,0	4,6	—	—	—	266	169	4,3	
												+ 2,3	Pc
Menfi	12.492	15.000	1.690	43,7	8,0	35,7	—	—	—	266	147	8,0	
												+ 35,7	Pe
Montallegro	3.548	4.200	320	7,5	2,0	5,5	—	—	—	266	195	5,3	
												+ 2,2	Pe
Montevago	3.008	3.700	720	7,8	2,5	5,3	—	—	—	258	147	2,5	
												+ 5,3	Pe
Naro	14.392	17.000	1.720	48,0	5,0	43,0	271	36/1	5,0	271	241	5,0	
												+ 20,0	Pe
										271	187	23,0	Na
										271	187/A	23,0	A
Palma di Montechiaro	20.517	26.000	2.210	72,1	14,5	57,6	271	40/1	4,0	271	187	67,1	N
							271	40/2	1,0	271	187/A	67,1	A
Porto Empedocle	16.649	28.000	4.840	87,5	16,4	71,1	—	—	—	271	195	20,0	
												+ 67,5	Pc
Racalmuto	11.293	13.200	1.320	36,7	8,4	28,3	—	—	—	271	187	36,7	N
Raffadali	12.643	14.500	1.380	41,1	5,5	35,6	—	—	—	271	187	21,9	
												+ 19,2	Pe
Ravanusa	14.997	17.000	1.460	47,5	8,4	39,1	—	—	—	271	187	47,5	N
										271	187/A	47,5	A
Realmonte	4.212	5.000	540	9,0	2,5	6,5	—	—	—	266	195	5,3	
												+ 3,7	Pe
Ribera	18.547	23.000	3.630	66,9	11,3	55,6	—	—	—	266	199	9,9	
												+ 4,0	Pe
										266	169	23,3	
												+ 30,0	Pc
Sambuca di Sicilia	7.679	9.000	980	21,9	6,2	15,7	3/1	266	3,0	266	147	3,2	
												+ 15,7	Pe

Regione della SICILIA

Segue **Provincia di AGRIGENTO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Biagio Platani	5.072	5.500	540	12,2	3,3	8,9	—	—	—	271	187	7,4 + 4,8	Pe
San Giovanni Gemini	7.752	8.500	1.140	19,6	4,0	15,6	267	7/0	4,0	267	161	15,6	Na
Santa Elisabetta	3.691	4.500	220	7,4	3,3	4,1	—	—	—	267	161	3,3 + 4,1	Pe
Santa Margherita Belice	7.811	8.500	1.070	19,6	6,4	13,2	—	—	—	258	147	6,4 + 13,2	Pe
Sant'Angelo Muxaro	2.575	3.000	120	5,5	3,3	2,2	—	—	—	271	187	3,4 + 2,1	Pe
San Stefano Quisquina	6.485	7.500	1.270	19,3	8,0	11,3	267 267	6/1 6/2	3,0 5,0	271	187	11,3	Na
Sciacca	31.365	45.500	13.770	151,7 + 1,9	36,0	117,6	—	—	—	266	209	5,0 + 4,5	Pe
										266	195	73,6 + 71,1	Pe
Siculiana	6.444	6.700	560	14,4	4,2	10,2	—	—	—	266	195	9,5 + 4,9	Pe
Villafranca Sicula	2.428	2.500	220	4,8 + 0,2	1,2	3,6	—	—	—	266	187	3,4 + 1,6	Pc

Regione della SICILIA **Provincia di CALTANISSETTA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquaviva Platani	2.721	3.500	170	6,0	0,9	5,1	—	—	—	267	161	4,5	
												+ 1,5	Pc
Bompensiere	1.267	1.500	120	2,7	0,6	2,1	—	—	—	267	161	1,9	
												+ 0,8	Pe
Butera	9.498	10.800	2.440	26,0	11,9	14,1	272	20/1	11,9	272	145/1	14,1	N
										272	135/A/1	14,1	A
Caltanissetta	63.027	91.500	14.870	364,9	57,0	207,9	—	—	—	268	145/1	135,0	
												+191,6	Pc
										268	161	37,3	Pe
										272	135/A	63,55	A
Campofranco	5.113	8.500	1.110	19,1	4,5	14,6	—	—	—	267	161	7,2	
												+ 11,9	Pc
Delia	6.673	8.300	630	17,7	2,5	15,2	267	16/1	0,5	267	161	15,2	Na
							267	16/2	2,0				
Gela	54.774	91.000	17.260	353,0	89,0	264,0	—	—	—	272	256	14,0	
												+ 6,0	Pe
										272	247-bis	75,0	
												+258,0	Pe
Marianopoli	4.623	5.200	180	10,6	4,5	6,1	—	—	—	267	123	6,75	
												+ 3,85	Pc
Mazzarino	17.789	19.200	2.210	55,3	10,0	45,3	—	—	—	272	145	55,3	N
											135/A/1	55,3	A
Milena	4.870	5.500	230	8,5	3,0	5,5	—	—	—	267	161	7,1	
												+ 1,4	Pe
Montedoro	3.291	3.700	170	6,3	3,6	2,7	—	—	—	267	161	4,7	
												+ 1,6	Pe
Mussomeli	14.627	17.000	2.230	50,0	15,0	35,0	—	—	—	267	161	31,0	
												+ 19,0	Pe
Niscemi	24.860	28.500	4.340	83,2	10,4	72,8	272	21/1	10,4	272	273-bis	18,0	N
										272	259-bis	54,8	N
Resuttano	4.892	5.300	180	11,0	3,0	7,4	—	—	—	260	145/1	11,0	N
											135/A/1	11,0	A
Riesi	18.167	20.000	2.890	58,1	7,0	50,0	272	18/1	5,0	272	145/1	51,1	N
							272	18/2	2,0				
San Cataldo	22.544	30.500	4.980	97,7	22,07	75,7	—	—	—	268	161	50,6	
												+ 47,1	Pe
Santa Caterina Villarmosa . .	10.297	11.500	1.340	32,5	8,3	24,2	268	7/1	1,0	268	145/1	31,5	N
Serradifalco	8.660	9.500	1.490	21,6	8,7	12,9	—	—	—	268	161	12,0	
												+ 9,6	Pe
Sommatino	10.176	12.000	1.440	34,0	5,7	28,3	—	—	—	268	161	20,0	Na
										268	234	5,0	
												+ 9,0	Pe

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Sutera	4.447	5.000	370	9,2	4,0	5,2	—	—	—	267	161	5,0 + 4,0	Pe
Vallelunga Pratameno	6.460	7.500	530	16,3	5,8	10,3	—	—	—	259	123	9,3 + 6,8	Pe
Villalba	3.737	4.500	390	8,1	4,0	4,1	—	—	—	267	123	6,2 + 1,9	Pe

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aci Bonaccorsi	1.910	3.500	2.470	11,5	3,0	8,5	—	—	—	261	148	3,0	
												+ 8,5	Pe
Aci Castello	9.293	14.000	8.120	41,3	13,0	28,3	270	39/0/1	13,0	261	148	28,3	N
Aci Catena	8.771	12.000	3.460	31,1	10,0	21,1	270	29/1	10,0	261	148	21,1	N
Acireale	43.752	60.000	14.150	173,3	90,0	—	270	22/1	35,0	261	148	113,3	N
				+ 30,0			270	22/2	25,0				
							270	22/3	30,0				
Aci Sant'Antonio	4.953	6.000	2.780	16,2	5,6	10,6				261	148	5,6	
												+ 10,6	Pe
Adrano	31.532	40.000	2.520	117,0	30,0	87,0				261	148	30,0	
												+ 87,0	Pe
Belpasso	11.871	17.000	1.830	51,1	14,0	62,1	—	—	—	261	148	14,0	
				+ 25,0								+ 62,1	Pe
Biancavilla	18.163	20.010	2.820	79,6	16,0	63,6	269	16/1	6,0	261	148	63,6	N
							269	16/2	5,0				
							269	16/3	5,0				
Bronte	21.619	25.000	1.750	67,4	27,0	40,4	261	6/1	17,0	261	148	40,4	N
							261	6/2	10,0				
Calatabiano	6.133	6.800	820	14,3	7,0	8,1	262	5/2	1,0	262	143/1	6,0	
												+ 8,1	Pe
Caltagirone	44.212	56.000	7.470	165,8	28,0	131,8	273	50/2	5,0	273	259-bis	160,8	N
Camporotondo Etneo	888	1.500	1.520	6,1	1,5	4,6	—	—	—	261	148	1,5	
												+ 4,6	Pe
Castel di Judica	6.327	6.800	320	12,2	4,0	8,2	—	—	—	269	216	10,0	
												+ 2,2	Pc
Castiglione di Sicilia	7.525	8.500	990	19,1	9,0	10,1	262	2/1	7,0	262	104	10,20	Na
				+ 0,1			262	2/2	0,5				
							262	2/3	1,5				
Catania	363.928	675.000	70.020	4552,8	984,0	3568,8	270	39/0/1	800,0	261	139/1	1600,0	N
							270	39/0/2	64,0	261	165	1000,0	N
							270	39/1	85,0	220	202	180,0	N
							270	39/2	27,0	270	208	200,0	N
										262	138	556,3	N
										261	148	8,0	
												+ 32,5	Pe
Fiumefreddo di Sicilia	6.335	8.500	990	18,8	11,5	7,3	—	—	—	262	143/2	11,5	
												+ 7,3	Pe
Giarre	20.259	30.000	7.090	86,2	45,0	91,2	262	11/0/1	(1) 38,4	261	148	79,9	N
				+ 50,0			262	11/0/2	2,0	262	149	15,0	N
Grammichele	14.486	16.000	1.680	46,5	21,0	25,6	273	51/1	21,0	273	259-bis	25,6	N
				+ 0,1									
Gravina di Catania	2.972	6.500	3.340	21,3	6,0	15,3	261	—	—	261	148	6,0	
												+ 15,3	Pe

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						*NOTE*
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Licodia Eubea	5.133	5.700	650	12,5	6,2	6,3	273	52/1	6,2	273	259-bis	6,3	N
Linguaglossa	6.158	6.500	720	14,2	4,0	15,2	262	4/1	4,0	622	140	15,2	N
				+ 5,0									
Maletto	4.530	6.500	650	14,7	3,0	11,7	—	—	—	261	72-bis	3,0	
												+ 11,7	(2)
Mascali	8.998	10.500	2.380	21,9	15,2	7,3	262	9/1	10,0	261	148	2,7	N
				+ 0,6			262	9/2	3,0	262	150	0,2	
												+ 4,6	Pe (1)
							262	9/3	1,0				(3)
							262	11/0/2	1,0				
Mascalucia	3.580	4.500	2.430	13,0	7,0	6,0	—	—	—	261	148	7,0	Pe
												+ 6,0	
Militello in Val di Catania . .	11.272	12.500	1.360	35,2	4,0	31,2	273	46/1	3,0	261	159	31,2	N
							273	46/2	1,0		159/A	31,2	A
Milo	1.659	2.000	1.360	5,8	1,5	4,3	—	—	—	262	159	1,5	
												+ 4,3	Pe
Mineo	8.783	9.500	590	20,5	10,4	4,8	273	45/1	2,1	273	259-bis	10,1	N
							273	45/2	8,3				
Mirabella Imbaccari	8.693	10.200	620	27,8	6,0	21,8	273	44/1	6,0	268	228-bis	21,8	(2)
Misterbianco	15.554	18.500	2.820	52,0	13,0	64,0	270	39/0/3	13,0	261	148	64,0	N
				+ 25,0									
Motta Sant'Anastasia	5.909	7.000	820	15,8	3,0	12,8	269	37/1	3,0	261	148	12,8	N
Nicolosi	3.701	5.000	2.970	16,5	8,0	8,5	262	17/1	8,0	261	148	8,5	N
Palagonia	13.898	17.500	1.710	49,3	5,5	43,8	273	43/1	4,0	261	159	43,8	N
							273	43/2	1,5		159/A	43,8	A
Paternò	42.935	55.000	5.990	184,0	42,1	131,9	269	30/1	39,6	261	148	2,5	
												+ 114,9	Pe
										269	194	27,0	N
Pedara	3.658	4.500	2.130	12,8	5,0	7,8	—	—	—	261	148	5,0	
												+ 7,8	Pe
Piedimonte Etneo	5.011	5.500	1.240	11,8	6,2	5,6		—	—	262	142	6,2	
												+ 5,6	Pe
Raddusa	5.138	5.500	370	13,5	7,0	6,5	—	—	—	268	223	7,0	
												+ 6,5	Pe
Ramacca	10.450	12.500	590	32,4	5,0	27,4	273	42/1	5,0	261	159	26,1	Pe
										261	233-bis	+ 1,3	Pe
											159/1	26,1	A
Randazzo	12.701	14.000	1.740	40,6	9,3	31,3	—	—	—	261	90	9,3	
												+ 31,3	Pe
Riposto	12.348	14.000	3.360	39,0	18,0	21,0	262	12/1	3,0	261	148	21,0	N
							262	12/2	15,0				
San Cono	3.306	4.000	170	6,8	3,2	3,6	273	48/1	0,7	268	225-bis	3,6	(2)
							273	48/2	2,5				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Giovanni La Punta	4.884	7.500	3.750	22,7	8,6	14,1	—	—	—	261	148	8,6 + 14,1	Pe
San Gregorio di Catania . . .	2.883	5.500	2.730	15,5	5,0	10,5	—	—	—	261	148	5,0 + 10,5	Pe
San Michele di Ganzeria . . .	4.702	5.000	170	10,2	3,5	6,7	273	49/1	3,5	268	225-bis	6,7	(2)
San Pietro Clarenza	1.469	2.000	920	5,9	1,5	4,4	—	—	—	261	148	1,5 + 4,4	Pe
Sant'Agata Li Battiati	1.031	1.500	1.460	5,6	2,0	3,6	—	—	—	261	148	2,0 + 3,6	Pe
Sant'Alfio	1.624	2.500	920	6,0	0,8	5,2	262	10/1	0,8	261	148	5,2	N
Santa Maria di Licodia	6.484	8.000	980	17.8	7,5	10,3	—	—	—	261	148	7,5 + 10,3	Pe
Santa Venerina	6.316	7.500	2.470	17,3	4,0	13,3	262 262	15/1 15/2	2,0 2,0	261	148	13,3	N
Scordia	14.443	20.000	1.400	54,2	17,0	37,2	273 273	47/1 47/2	5,0 12,0	261	159 159/A	37,2 37,2	N A
Trecastagni	3.957	5.000	2.130	13,7 + 0,1	9,5	4,2	—	—	—	261	148	9,5 + 4,3	Pc
Tremestieri Etneo	2.550	4.000	3.020	13,7	3,0	10,7	—	—	—	261	148	3,0 + 10,7	Pe
Valverde	1.920	4.000	3.840	15,2	3,3	11,9	—	—	—	261	148	3,3 + 11,9	Pc
Viagrande	5.926	7.000	3.890	22,9	9,0	13,9	—	—	—	261	148	9,0 + 13,9	Pe
Vizzini	10.806	13.000	1.360	38,9	26,2	12,7	273 273	53/1 53/2	6,2 20,0	261	159 159/A	12,7 12,7	N A
Zafferana Etnea	5.856	7.500	3.230	21,3	6,3	15,0	262	14/1	6,3	261	148	15,0	N

(1) Si propone che l'acquedotto n. 11/0/1, che attualmente alimenta con l/sec. 43,2 e l/sec. 0,2 Mascali, alimenti invece il primo Comune con l/sec. 38,4 ed il secondo con l/sec. 4,8.
(2) Lo schema prevede una diversa distribuzione delle acque dell' «Acquedotto del Solazzo» (n. 11/0 dello stato di fatto – schema n. 72-bis).
(3) La disponibilità totale del Comune è superiore di l/sec. 0,6 al fabbisogno per le ragioni dette nello schema.
(4) Lo schema n. 225-*bis* utilizza le acque dell'acquedotto n. 50/1 che, in atto, alimenta Caltagirone, distribuendo le acque stesse, potenziate fino a l/sec. 31,1, a Mirabella Imbaccari, S. Cono e S. Michele di Ganzeria.

Regione della SICILIA — **Provincia di ENNA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agira	14.079	16.000	2.130	46,4	7,0	39,4	269	9/1	3,0	269	135	21,2	
							269	9/2	4,0			+ 18,2	Pc
Aidone	8.905	10.000	1.560	24,5	13,2	11,7	268	18/1	0,6	268	135	11,3	Na
							268	18/2	2,6				
							268	18/3	10,0		135/A	11,3	A
Assoro	5.663	6.500	420	13,5	13,5	—	268	7/1	13,5	—	—	—	
Barrafranca	14.775	16.000	1.130	44,0	6,0	39,2	268	19/1	6,0	268	145	39,2	N
				+ 1,2							135/A/1	39,2	A
Calascibetta	6.959	8.500	680	18,7	5,2	13,5	268	13/1	0,2	268	145	18,5	Pc
Catenanuova	4.406	6.000	640	13,3	1,5	11,8	—	—	—	269	157	13,1	N
Centuripe	10.008	11.500	1.130	32,4	10,0	22,4	269	11/0	1,3	269	157	31,1	N
Cerami	4.371	5.000	550	10,1	1,2	8,9	261	1/1	1,2	261	135	4,2	
												+ 4,7	Pc
Enna	28.323	35.000	10.130	131,2	25,0	106,2	268	14/0	30,0	268	123	51,15	Na
									(8)	268	135	50,05	Pe
											135/A	51,15	A
Gagliano Castelferrato	4.846	6.500	460	15,1	1,6	13,5	261	5/1	1,6	261	135	5,5	
												+ 48,0	Pc
Leonforte	17.927	19.000	2.490	—	—	—	—	—	—	268	135	1,8	Na
				54,6	15,0	39,6				268	174	37,8	
												+ 15,0	Pe
Nicosia	18.191	21.000	3.290	64,7	6,5	58,2	260	3/1	6,5	260	135	25,7	
												+ 32,5	Pc
Nissoria	3.115	3.700	220	7,7	6,1	1,6	—	—	—	268	168	5,5	
												+ 2,2	Pe
Piazza Armerina	24.887	28.500	6.160	92,9	17,3	75,6	268	20/1	5,0	268	209	10,0	N
							268	20/2	5,0	268	217	19,0	N
							268	20/3	0,3	268	135	46,6	Na
							268	20/4	7,0	—	135/A	46,6	A
Pietraperzia	13.226	14.500	1.120	39,0	5,5	35,3	268	17/1	5,5	268	145	35,3	N
				+ 1,0							135/A/1	35,3	A
Regalbuto	11.239	12.000	810	34,2	11,5	22,7	269	10/1	10,0	269	157	24,2	Pe
Sperlinga	1.432	1.800	120	4,8	0,6	4,2	260	2/1	0,6	260	135	2,6	
												+ 1,6	Pc
Troina	13.066	15.000	3.250	47,0	3,5	43,5	261	4/1	3,5	261	135	20,1	
												+ 23,4	Pc
Valguarnera Caropepe	13.829	16.000	2.160	46,4	9,4	37,0	268	16/1	1,9	268	135	37,0	Na
							268	16/2	7,5		135/A	37,0	A
Villarosa	9.882	11.500	1.150	24,6	12,2	12,4	268	12/1	11,5	268	123	12,4	Na
							268	12/2	0,7		135/A	12,4	A

Regione della SICILIA **Provincia di MESSINA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Alcara Li Fusi	3.618	4.000	150	7,0	3,5	3,5	—	—	—	252	47	7,0	N
Alì	1.382	1.800	110	3,1	1,2	1,9	—	—	—	253	37	1,2	
												+ 0,3	Pe
										253	104	1,6	Na
Alì Terme	2.309	3.200	1.360	7,8	8,7	—	—	—	—	253	104	5,0	
												+ 2,8	Pc
Antillo	1.825	2.200	75	3,7	—	3,7	—	—	—	262	59	3,00	N
										262	104	0,70	Na
Barcellona Pozzo di Gotto	32.138	40.000	2.810	92,3	63,0	35,3	253	34/0	63,0	253	87	35,3	N
				+ 6,0									
Basicò	1.284	1.700	60	3,0	2,0	1,0	253	51/0	2,0	253	87	1,0	N
Brolo	3.184	4.500	160	6,5	4,7	1,8	252	14/1	4,0	252	62	6,5	N (1)
								14/2	0,7				
Capizzi	4.915	5.400	155	12,4	2,3	10,1	261	97/1	1,5	261	132-bis	10,1	N
							261	97/2	0,8				
Capo d'Orlando	8.551	12.000	1.820	21,9	13,1	8,8	252	13/0	(*)13,1	252	62	21,9	N (1)
Capri Leone	1.630	2.000	120	3,1	1,5	1,6	252	37/1	1,5	252	47	1,6	N
Caronia	5.692	6.500	560	19,1	1,1	18,0	—	—	—	251	113	19,1	N
Casalvecchio Siculo	3.028	3.300	100	4,9	—	4,9	—	—	—	262	104	1,6	Na
										262	84	3,3	N
Castel di Lucio	2.290	2.800	90	5,1	1,4	3,7	253	89/2	(*)0,2	260	113	5,1	N (2)
										260	121	1,2	
												(*)+2,0	Pe
Castell'Umberto	4.045	4.400	130	5,5	1,6	3,9	—	41/1	(*)1,6	252	62	5,5	N (1)
Castel Mola	1.175	1.500	55	2,1	0,3	1,8	—	—	—	262	104	2,1	(3)
Castroreale	8.506	10.000	4.840	27,3	7,2	20,1	253	34/0	2,7	253	87	24,6	N (4)
							253	45/1	(*)1,5				
							253	45/2	(*)3,0				
Cesarò	5.187	5.900	325	14,9	3,4	11,5	261	99/0	2,4	261	139/2	11,4	N
							261	99/0	1,0		139/2/A	11,4	A
Condrò	939	1.200	50	2,0	1,5	0,5	253	20/0	(*)1,5	253	14	2,0	N
Falcone	2.709	3.500	245	5,8	1,4	4,5	253	34/0	0,7	253	87	5,2	N (4)
				+ 0,1			253	31/1	(*)0,7				
Ficarra	3.186	3.600	110	5,4	0,5	4,9	—	—	—	252	22-bis	0,5	
												+ 0,8	Pe
										252	62	5,4	N
Fiumedinisi	2.616	3.200	100	11,2	6,0	5,2	—	65/1	6,0	253	104	5,20	Na
												+ 3,0	
Floresta	1.415	1.800	160	3,7	3,0	0,7	—	—	—	261	84-bis	0,7	Pe

Regione della SICILIA — *Segue* **Provincia di MESSINA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Fondachelli Fantina	3.271	4.000	130	6,4	—	6,4	—	—	—	262	76-bis	6,4	N
Forza D'Agrò	1.193	1.600	150	2,9	0,3	2,6	—	—	—	262	104	1,75 + 1,15	 Pc
Francavilla di Sicilia	5.544	6.300	385	14,5	10,0	4,3	—	—	—	262	108	10,0 + 4,5	 Pe
Frazzanò	1.424	1.700	60	3,0	1,2	1,8	252	38/1	1,2	252	47	1,8	N
Furci Siculo	3.234	4.100	275	6,8	1,0	5,8	—	—	—	262	104	4,6 + 2,2	 Pc
Furnari	3.396	4.500	255	7,3	1,8	5,5	253 253	32/1 34/0	(*)0,7 1,1	253	87	6,2	N (4)
Gaggi	1.432	2.000	100	3,5	0,2	3,3	—	—	—	262	104	1,8 + 1,7	 Pc
Galati Mamertino	3.788	4.500	130	7,5	2,2	5,3	—	—	—	252	47	7,5	N
Gallodoro	636	1.000	150	1,9	0,5	1,4	—	—	—	262	104	1,0 + 0,9	 Pc
Giardini	5.726	8.000	1.280	17,6	7,0	10,6	—	—	—	262 262	104 131	2,6 7,0 + 8,0	Na Pe (6)
Gioiosa Marea	6.906	7.500	1.085	12,7	4,8	7,9	252 252 252	16/1 16/2 16,3	(*)1,3 (*)2,0 (*)0,5	252	62	12,7	N (1)
Graniti	2.129	2.600	85	4,5	1,0	3,5	—	—	—	262	104	2,65 + 1,85	 Pc
Gualtieri Sicaminò	3.068	3.600	120	6,1	1,7	4,4	253	20/0	(*)1,7	253	14	6,1	N (5)
Itala	1.976	2.500	85	4,2	5,5	—	—	—	—	253	104	3,5 + 0,70	 Pc
Leni	746	1.000	1.350	4,3	—	4,3	—	—	—	—	—	—	(7)
Letojanni	2.213	2.500	365	4,9	1,5	3,4	—	—	—	262	104	3,1 + 1,8	 Pc
Librizzi	2.814	3.500	105	5,0	0,7	4,3	253 253	43/1 43/2	(*)0,5 (*)0,2	253	62	5,0	N (4)
Limina	1.663	2.200	75	3,9	1,1	2,8	252	39/1	(*)1,1	262	104	3,9	N
Lipari	11.037	12.000	9.770	34,4	—	34,4	—	—	—	—	—	—	(7)
Longi	2.346	3.200	100	5,0	1,7	3,3	252	59/1	1,7	252	42	3,3	N
Malfa	1.072	1.500	1.720	6,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	(7)
Malvagna	1.656	2.000	70	3,5	1,5	2,0	262	85/1	1,5	262	89-bis	2,0	N
Mondanici	1.188	1.500	55	2,5	1,7	1,8	—	—	—	253	104	2,5	N
Mazzarra Sant'Andrea	2.437	3.000	95	4,7	2,0	2,7	253	44/1	(*)3,3	253	87	4,7	N (4)
Merì	2.037	2.700	85	4,3	2,0	2,3	253	5/0	2,0	253	87	2,3	N

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Messina	254.715	387.000	45.350	1817,6	308,5	1509,1	253	8/1	280,0	254	141	974,6	N
							253	8/2	9,0	254	10-bis	3,0	N
							253	8/3	3,0	254	3	2,0	N
							253	8/4	11,0	254	6-bis	3,0	N
							253	8/5	3,0	254	1	6,0	N
							253	8/6	2,5	254	104	520,5	Pe
							253	8/0	520,5				
Milazzo	24.137	31.500	2.710	79,3	26,0	53,3	253	5/0	16,0	253	87	63,5	N (4)
							253	5/1	(*) 10,0				
Militello Rosmarino	2.326	2.700	85	4,1	2,5	1,6	—	—	—	252	47	4,1	N
Mirto	1.975	2.200	75	3,2	0,5	2,9	—	—	—	252	47	3,2	N
Mistretta	9.979	11.500	655	34,2	5,0	29,2	—	—	—	260	106	5,0	
												+ 8,8(*)	Pe
											113	34,2	N
Moio Alcantara	892	1.000	45	1,8	2,0	—	262	91/1	2,0	—	—	—	—
				+ 0,2									
Monforte San Giorgio	4.301	4.700	150	7,7	1,9	5,8	253	23/1	(*) 0,1	253	14	7,7	N (5)
							253	6/0	(*) 1,0				
Mongiuffi Melia	1.584	1.700	60	2,7	0,3	2,4	262	95/1	0,25	262	104	1,5	Na
							262	95/2	0,15				
Montagnareale	2.474	2.700	85	3,8	0,6	3,2	252	29/1	(*) 0,5	253	87	3,8	N (4)
							253	28/2	(*) 0,1				
Montalbano di Elicona	5.164	5.800	565	10,9	2,3	8,6	253	62/1	(*) 2,1	253	87	10,9	N (4)
							253	62/2	(*) 0,2				
Motta Camastra	1.705	2.000	120	3,8	3,0	0,8	—	—	—	262	95	3,0	
												+ 0,8	Pe
Motta D'Affermo	1.554	1.900	65	3,4	1,0	2,4	—	—	—	260	113	3,4	N
Naso	7.380	7.700	485	11,3	6,0	5,3	252	25/1	(*) 4,0	252	62	11,3	N (1)
							252	25/2	(*) 2,0				
Nizza di Sicilia	3.086	3.500	115	5,7	3,5	2,2	—	—	—	262	104	4,65	
												+ 1,05	Pc
Novara di Sicilia	4.324	4.700	265	8,6	3,5	5,1	253	63/1	(*) 3,5	253	87	8,6	N (4)
Oliveri	1.803	2.000	70	3,3	2,3	1,0	253	30/1	(*) 1,3	253	87	2,3	N (4)
							253	30/0	1,0				
Pace del Mela	3.802	4.200	155	6,4	2,4	4,0	253	35/0	2,5	253	14	6,4	N
Pagliara	2.108	2.400	80	3,9	—	3,9	—	—	—	262	104	3,9	Na
Patti	11.663	15.000	2.250	38,3	30,0	8,3	253	29/1	(*) 8,0	253	87	36,3	N (4)
							253	30/0	(*) 2,0				
							253	29/2	2,0				
Pettineo	2.067	2.500	80	4,4	5,0	—	—	—	—	260	113	4,4	N
Piraino	5.401	5.700	170	8,4	4,0	4,4	252	15/1	(*) 5,0	252	62	8,4	N (1)
Raccuja	3.006	3.500	105	5,7	5,0	0,7	252	49/1	(*) 5,0	252	87	5,7	N (4)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Reitano	1.462	1.700	105	3,7	1,5	2,2	260	71/1	(*) 1,5	260	113	3,7	N (2)
Roccafiorita	448	800	40	1,4	0,5	0,9	—	—	—	262	104	1,4	N
Roccalumera	4.664	5.500	185	9,0	5,0	4,0	—	—	—	262	104	6,45 + 2,35	Pc
Roccavaldina	1.590	2.000	70	3,2	1,2	2,0	253	6/0	(*) 0,3	253	14	3,2	N (5)
							253	11/1	(*) 0,3				
							253	11/2	(*) 0,6				
Roccella Valdemone	1.761	2.200	75	3,7	2,2	1,5	262	84/1	0,7	262	89-*bis*	1,5	N
							262	84/2	1,5				
Rodì Milici	3.053	3.200	110	6,2	2,5	3,7	253	34/0	2,5	253	87	3,7	N
Rometta	4.838	5.200	300	8,6	3,7	4,9	253	24/1	(*) 2,3	253	14	8,6	N (5)
							253	6/0	(*) 2,4				
San Filippo del Mela	4.745	5.200	180	7,7	4,4	3,3	253	18/1	(*) 4,4	253	14	7,7	N (5)
San Fratello	12.113	13.500	1.220	31,8	9,0	22,8	252	57/1	4,0	252	47	22,8	N
							252	57/2	5,0				
San Marco D'Alunzio	5.130	6.500	250	10,0 + 1,2	7,6	4,6	252	36/1	3,0	252	47	4,6	N
							252	13/0	3,6				
San Pier Niceto	3.874	4.500	255	8,1	5,0	3,1	253	22/1	(*) 5,0	253	14	8,1	N (5)
San Piero Patti	5.524	7.000	600	11,2	5,4	5,8	253	50/1	(*) 1,7	253	87	11,2	N. (4)
							253	50/2	(*) 0,3				
							263	50/3	(*) 3,4				
San Salvatore di Fitalia	3.257	3.700	110	5,5	4,0	1,5	252	40/2	4,0	252	47	1,5	N
Santa Domenica Vittoria	1.594	2.000	140	3,8	1,5	2,3	262	90/1	1,5	262	88-*bis*	2,3	N
Sant'Agata di Militello	11.395	15.500	2.395	40,1	14,0	26,1	—	—	—	252	49	2,0 + 2,5	Pe
										252	40	12,0 + 5,8	Pe
										252	47	17,8	N
Sant'Alessio Siculo	1.343	1.700	240	3,2	0,8	2,4	—	—	—	262	104	1,95 + 1,25	Pc
Santa Lucia del Mela	6.337	7.000	380	14,9	6,8	8,1	253	35/0	(*) 6,5	253	14	14,9	N (5)
							253	35/1	(*) 0,3				
Santa Marina Salina	919	1.200	1.460	4,9	—	4,9	—	—	—	—	—	—	(7)
Sant'Angelo di Brolo	6.396	7.000	390	10,4	1,9	8,5	252	27/1	(*) 1,9	252	87	10,4	N. (2)
Santa Teresa di Riva	6.625	8.000	460	13,0	5,0	8,0	—	—	—	262	104	6,7 + 6,3	Pc
San Teodoro	2.395	3.000	95	5,3	1,7	3,6	261	99/0	1,2	261	139/2	3,6	N
							261	99/0	0,5		139/2/A	3,6	A
Santo Stefano di Camasta	6.370	9.000	530	18,8	10,0	8,8	—	55/1	(*) 12,0	251	113	18,8	N (2)
Saponara	4.636	5.400	320	8,6	1,0	7,6	253	NC/1	(*) 0,5	253	14	8,6	N (5)
							253	NC/2	(*) 0,5				
							253	7/0	(*) 4,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Savoca	2.002	2.500	80	3,8	—	3,8	—	—	—	262	104	3,05 + 0,75	Pc
Scaletta Zanclea	2.870	3.500	125	5,7	5,4	0,3	—	—	—	254	104	4,9 + 0,8	Pc
Sinagra	3.733	4.200	125	6,3	1,5	4,8	252	42/1	(*) 1,5	252	62	6,3	N (1)
Spadafora	4.792	6.500	415	10,7	8,4	2,3	253 253	6/0 6/1	(*) 8,0 (*) 0,5	253	14	10,7	N (5)
Taormina	7.722	10.000	36.280	70,8	18,0	55,8	—	—	—	262	104	19,3 + 51,5	Pc
Torregrotta	3.127	4.800	170	7,7 + 0,1	11,9	—	253 253	6/0 9/1	(*) 6,4 (*) 5,5	253	14	7,8	N (5)
Tortorici	11.112	12.500	705	18,6	10,0	8,6	—	61/1	(*) 10,0	252	62	18,6	N (1)
Tripi	2.318	2.700	90	4,9	2,7	2,2	253 253	52/1 51/0	(*) 2,0 0,7	253	87	4,2	N (4)
Tusa	5.308	5.800	575	10,9	4,1	6,8	260 260	68/1 68/2	(*) 3,4 (*) 0,7	260	113	10,9	N (2)
Ucria	3.216	3.800	115	6,4	5,4	1,0	252 252	48/1 48/2	(*) 4,6 (*) 0,8	252	87	6,4	N (4)
Valdina	1.332	1.800	95	2,9	1,0	1,9	253	6/0	(*) 1,0	253	14	2,9	N (5)
Venetico	2.367	3.700	160	6,0	2,9	3,1	253	6/0	(*) 2,9	253	14	6,0	N (5)
Villafranca Tirrena	4.859	8.000	510	16,3	11,5	10,8	253 253 253	7/0 7/1 7/2	(*) 6,0 (*) 5,0 (*) 0,5	253	14	16,3	N (5)

(1) La portata riportata nella colonna «Acquedotti Nuovi», sarà assicurata, in un primo tempo, in parte dalle sorgenti dallo Alto Tortorici che danno complessivamente l/sec. 22/5 (vedasi schema nu mero 62); in un secondo tempo, per la rimanenza, dall'invaso «Flascio» (vedasi schema n. 87). I riattamenti degli acquedotti esistenti rappresentano una soluzione di transizione.

(2) Le portate riportate nella colonna «Acquedotti nuovi» saranno assicurate, in un primo tempo, dalle sorgenti «Trefinaidi» e «Molinelli» che danno complessivamente l/sec. 16,0 in magra; in un secondo tempo con l'invaso «Castel di Lucio» (vedasi schema n. 113). Il mantenimento in servizio degli acquedotti esistenti rappresenta solo una soluzione di transizione.

(3) Portata uguale a quella assegnata dall'acquedotto Alcantara in corso di costruzione; tale acquedotto, per quanto riguarda gli altri Comuni allacciati, sarà potenziato con lo schema numero 104.

(4) La portata riportata nella colonna «Acquedotti nuovi», sarà assicurata con l'invaso «Flascio» con il quale si propone una soluzione definitiva (vedasi schema n. 87). Il mantenimento in servizio degli acquedotti esistenti, segnati con (*), rappresenta solo una soluzione di transizione.

(5) La portata riportata nella colonna «Acquedotti Nuovi» sarà assicurata con l'invaso «S. Lucia» con il quale si propone una soluzione definitiva (vedasi schema n. 14). Il mantenimento in servizio di acquedotti esistenti, segnati con (*), rappresenta una soluzione di transizione.

(6) La portata di l/sec. 8,0, fornita a Taormina dall'acquedotto n. 103/1, sarà devoluta totalmente a Giardini assieme ai l/sec. 7,0, ora forniti dallo stesso acquedotto.

(7) L'approvvigionamento sarà assicurato con navi cisterne in attesa che la desanilizzazione delle acque marine possa avvenire con sistema industriale a costi accettabili Vedasi schema: «C», «D», «E», «G» - Isole Minori.

(8) L'Acquedotto n. 104 (Al cantara), in costruzione con fondi «Cassa», prevede una portata di l/sec. 2,7, esuberante rispetto al fabbisogno al 2015, che è di l/sec. 2,1.

(*) Si propone il riattamento degli acquedotti con asterisco per assicurare una soluzione di transizione, in attesa della realizzazione della soluzione definitiva, proposta con lo schema richiamato dalle note poste in corrispondenza dell'asterisco stesso.

Regione della SICILIA — **Provincia di PALERMO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Alia	7.167	8.000	440	17,7	3,0	14,7	—	—	—	259	147	3,0 +14,7	Pe
Alimena	5.059	5.500	340	12,2 + 1,0	4,5	8,7	—	—	—	260	123	6,0 + 6,6	Pe
Aliminusa	1.581	2.000	120	4,3	0,8	3,4	—	—	—	259	147	0,6 + 3,7	Pe
Altavilla Milicia	554	6,000	420	12,8	9,0	3,8	250	23/1	9,0	250	128	3,8	Na
Altofonte	5.681	7.500	1.840	19,5	10,0	9,5	249	19/2	1,5	249	41	8,5 + 9,5	Pe
Bagheria	34.201	46.000	4.380	124,8	100,0	24,8	250	14/1	40,0	250	193	60,0 +24,8	Pe
Balestrate	5.546	6.500	840	15,3	5,1	10,2	—	—	—	249	39/2	8,6 + 6,7	Pc
Baucina	2.833	3.200	220	6,4	3,6	2,8	259	39/1	3,0	259	147	3,4	Na
Belmonte Mezzagno	6.522	9.000	1.040	20,5	18,0	2,5	249 249	20/1 20/2	3,0 15,0	249	50	2,5	N
Bisacquino	7.318	8.000	650	18,2	12,9	5,3	258 258	73/1 73/2	0,5 4,0	258 258	147 43	6,8 6,9	Na (1)
Bolognetta	2.621	3.000	170	5,9	1,7	4,2	259	35/1	1,7	259	83	4,2	N
Bompietro	3.476	3.800	430	6,9	3,5	3,4	—	—	—	260	123	4,4 + 2,5	Pe
Borgetto	6.608	7.000	430	15,3	11,0	3,3	—	—	—	249	43	11,0 + 4,3	Pe
Caccamo	9.748	10.500	1.080	26,0	5,4	21,6	—	—	—	259	147	5,4 +20,6	Pe
Caltavuturo	6.537	7.500	1.040	18,1	5,2	12,9	—	—	—	259	130	5,2 +12,9	Pe
Campofelice di Fitalia	1.339	1.500	120	3,0	1,3	1,7	—	—	—	259	134-*bis*	1,3 + 1,7	Pe (2)
Campofelice di Roccella	3.779	4.500	240	7,9	6,0	1,9	—	—	—	259	94	6,0 + 1,9	Pe
Campofiorito	1.776	2.000	120	3,8	3,0	0,8	258	67/1	3,0	258	43	0,8	(1)
Camporeale	6.093	6.500	350	13,6	11,0	2,6	258	NC/1	2,5	258	43	11,1	(1)
Capaci	4.467	7.000	2.540	20,2	6,4	13,8	249	5/0/1 5/0/2	5,7 0,7	249	5	13,8	N
Carini	16.723	21.000	5.140	65,1	18,0	47,1	—	—	—	249	13	18,0 + 6,0	Pe
										249	15	26,1	N
										249	18	15,0	N

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castelbuono	11.368	12.500	1.610	36,9	13,0	23,9	260	45/1	5,0	260	120	8,0 + 23,9	 Pe
Casteldaccia	6.439	8.000	3.640	24,1	6,4	17,7	—	—	—	250	128	6,4 + 17,7	 Pe
Castellana Sicula	5.004	5.200	1.040	11,5	2,7	8,8	—	—	—	260	123	5,8 + 5,7	 Pe
Castronovo Sicilia	5.245	5.500	550	13,6	2,5	11,1	259	76/1	2,5	259	161	11,1	Na
Cefalà Diana	1.063	1.200	120	2,6	1,2	1,4	—	—	—	259	112	1,2 + 1,4	 Pe (3)
Cefalù	12.207	16.000	9.190	63,3	55,0	8,3	251	24/1	30,0	251 251	94 99	25,0 + 5,0 3,3	Pe Na
Cerda	5.706	6.000	340	13,1	8,0	5,1	—	—	—	259	93	8,0 + 5,1	 Pe
Chiusa Sclafani	5.476	5.700	580	13,5	4,6	8,9	258	74/2	0,5	258	147	3,7 + 9,3	 Pe
Ciminna	5.271	5.500	320	12,2	1,2	11,0	259	49/2	1,2	259	147	11,0	Na
Cinisi	7.639	9.000	4.090	27,9	16,0	11,9	249	4/1	16,0	249	10	11,9	N
Collesano	6.037	6.500	1.040	18,1	7,8	10,4	—	—	—	259	92	7,8 + 10,3	 Pe
Contessa Entellina	2.669	2.800	170	6,1	3,0	3,1	—	—	—	258	152	3,0 + 3,1	 Pe
Corleone	14.682	16.000	1.130	45,1	25,4	19,7	—	—	—	258 258 258	122 102 126	0,9 0,9 25,4 + 17,9	N N Pe
Ficarazzi	5.374	7.000	1.020	16,1	6,4	9,7	—	—	—	250	128	6,4 + 9,7	 Pe
Gangi	10.951	11.800	1.090	33,0	5,5	27,5	260	65/1	5,5	260	13	27,5	N
Geraci Siculo	3.629	4.000	1.520	11,1	4,0	7,1	260	54/1	4,0	260	13	7,1	N
Giardinello	1.284	1.500	120	3,5	2,0	1,5	—	—	—	249	33	2,0 + 1,5	 Pe
Giuliana	3.148	3.500	320	7,1	2,3	4,8	—	—	—	258	147	2,3 + 4,8	 Pe
Godrano	1.140	1.500	120	4,5	2,5	2,0	258 258	47/1 47/2	1,5 1,0	—	—	—	
Gratteri	2.114	2.482	1.020	7,1	1,4	5,7	260	36/1	1,4	260	99	5,7	Na
Isnello	3.508	3.700	1.030	9,0	9,0	0,0	260	44/1	9,0	—	—	—	

Regione della SICILIA — *Segue* **Provincia di PALERMO**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Isola delle Femmine	2.318	7.000	5.560	24,4	2,6	21,8	249	5/0/1	2,3	249	5	21,8	N
								5/0/2	0,3				
Lascari	2.467	3.200	230	5,8	2,0	3,8	—	—	—	259	94	2,0 + 3,8	Pe
Lercara Friddi	11.872	13.000	1.060	36,7	8,0	28,7	—	—	—	259	147	8,0 + 28,7	Pe
Marineo	7.342	7.800	900	16,0	6,6	9,4	258	34/2	6,0	258	83	10,0	N
Mezzojuso	4.565	4.800	270	8,9	3,9	5,0	259	48/1	1,2	259	147	1,0 + 6,7	(2) Pe
Misilmeri	14.069	17.500	1.090	47,7	12,0	35,7	—	—	—	249	91	12,0 + 35,7	Pe
Monreale	23.670	29.000	10.160	95,4	34,6	60,8	—	—	—	249	36	28,0 + 42,0	Pe
							249	11/3	2,6	249	43	1,0 + 2,0	Pe
							249	11/4	7,5	249	122	0,8	N
										249	102	0,8	N
										249	42	10,7	N
Montelepre	5.072	5.500	270	12,1	8,0	4,1	—	—	—	249	26	8,0 + 4,1	Pe
Montemaggiore Belsito	5.759	6.200	540	15,0	3,1	11,9	—	—	—	259	147	3,1 + 11,9	Pe
Palazzo Adriano	3.769	4.000	1.020	9,9	20,0	—	258	75/1	20,0	—	—	—	
Palermo	587.985	1.000.000	131.540	7.785,8	2.130,5	5.655,3	—	—	—	249	128	475,0 + 68,8	Pe
										249	17	678,0 + 82,1	Pe
										249	32	169,0 + 64,2	Pe
										249	91	498,5 + 1103,8	Pc
										249	29	86,0 + 24,0	Pe
										249	1-*bis*	131,0 + 41,7	Pe
										249	34-*ter*	63,0 + 12,2	Pe
										249	119	2.090,0	N
										249	63	2.157,8	N
Partinico	26.119	32.000	2.310	89,0	32,0	57,0	249	17/1	17,0	249	34	0,6	N
							249	17/2	15,0	249	54	23,4	N
										249	51	6,0	N
										249	39/1	27,0	N
										249	51/A	6,0	A

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Petralia Soprana	7.280	8.200	2.550	17,5	7,5	10,0	260	11/1	1,0	260	123	9,6 6,9	Pe
Petralia Sottana	5.287	6.200	2.630	18,5	11,0	7,5	260	61/1 61/2	4,0 7,0	260	123	7,5	Na
Piana degli Albanesi	6.880	7.200	840	17,6	3,1	14,5	258 258	26/1 26/2	2,0 1,1	258	79	14,5	N
Polizzi Generosa	7.277	8.000	1.060	20,5	6,0	14,5	260	60/1	2,0	260	123	9,9 + 8,6	Pe
Pollina	3.148	3.500	530	7,5	4,8	2,7	260	32/1	0,8	260 260	120 120 53	4,0 2,0 0,7	Pe N
Prizzi	9.752	10.500	890	29,7	7,1	22,6	258	68/1	2,0	258	147	5,1 + 22,6	Pe
Roccamena	2.772	3.000	170	5,5	5,6	—	—	—	—	258	43	5,5	(1)
Roccapalumba	4.481	5.000	290	9,2	2,1	7,1	259	57/1	0,5	259	147	1,6 + 7,1	Pe
San Cipirello	4.709	5.000	270	9,2	3,6	5,6	258	25/0	3,6	258	60	5,6	(4)
San Giuseppe Iato	9.303	10.000	570	21,3	12,8	8,5	258 258	25/0 25/1	1,8 11,0	258	60	8,5	(4)
San Mauro Castelverde	4.698	5.000	330	10,8	5,0	5,8	260	46/1	5,0	260	120	5,8	Pe
Santa Cristina Gela	924	1.200	250	2,8	0,8	2,0	258	27/2	(*) 0,2	258	79	2,8	N
Santa Flavia	7.842	10.000	4.080	27,2	9,7	17,5	—	—	—	250	128	9,7 + 17,5	Pe
Sciara	3.029	3.500	220	6,3	1,7	4,6	259 259 259	42/1 42/2 43/3	0,7 0,7 0,3	259	93	4,6	Na
Scillato	1.022	1.200	420	2,7	4,0	—	250	80/1	4,0	—	—	—	
Sclafani	841	1.000	120	3,7	0,8	2,9	259 259	58/1 58/2	0,30 0,50	259	130	2,9	Na
Termini Imerese	23.690	32.000	3.616	89,3	36,0	53,3	259 259	29/1 29/2	17,0 2,0	259	80	17,0 + 53,3	Pe
Terrasini	8.547	11.000	6.050	41,7	8,0	33,7	249	3/1	8,0	249	10	33,7	N
Torretta	3.602	3.800	220	7,3	4,0	2,3	—	—	—	249	20	4,0 + 3,3	Pe
Trabia	6.115	7.000	5.230	25,3	18,4	6,9	—	—	—	259	67	18,4 + 6,9	Pe
Trappeto	2.469	3.000	220	5,1	2,4	2,7	249	NC/1	2,4	249	39/2	2,7	Na
Ustica	1.262	2.000	3.980	11,6	—	11,6	—	—	—	—	—	—	(5)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Valledolmo	7.071	7.800	440	17,4	4,5	12,9	—	—	—	259	123	12,6 + 4,8	Pe
Ventimiglia di Sicilia	3.665	4.000	330	7,3	1,1	6,2	259	40/1	1,1	259	147	6,2	Na
Vicari	4.655	5.000	330	9,3	2,0	7,3	—	—	—	259	147	2,0 + 7,3	Pe
Villabate	9.213	13.000	1.090	35,6	7,4	28,2	—	—	—	249	128	7,4 + 28,2	Pe
Villafrati	3.101	3.500	230	6,3	2,6	3,7	—	—	—	259 259	112 147	1,2 5,1	(3) Na

(1) Lo schema n. 43 propone una diversa distribuzione dell'attuale portata dell'acquedotto « Vaccarizzotto » (NC/1 dello « Stato di fatto »).
(2) L'acquedotto n. 48/0 in atto convoglia 1/sec. 2.7 a Mezzojuso e l/sec. 1.3 a Campofelice di Fitalia: il « Piano » propone che la portata sia distribuita l/sec. 1,0 a Mezzojuso e l/sec. 2,0 a Campofelice di Fitalia (schema numero 147).
(3) L'acquedotto n. 37/0 convoglia in atto a Cefalà Diana l/sec. 1,2 e a Villafrati l/sec. 2,6; il « Piano » propone che la portata sia distribuita l/sec. 2,6 Cefalà Diana e l/sec. 1,2 a Villafrati (schema numero 112).
(4) Il « Piano » prevede che la portata che attualmente dalla sorgente « Dammusi » con l'acquedotto n. 2/1 confluisce a Trapani, venga distribuita per l/sec. 25,8 ad Alcamo, per l/sec. 5,6 a San Cipirrello, e l/sec. 8,5 a S. Giuseppe Iato: è previsto l'incremento complessivo della portata da l/sec. 35,0 a l/sec. 39,9 con miglioramento opere di presa.
(5) L'isola sarà approvvigionata da navi-cisterna, in attesa che la desanilizzazione delle acque marine possa effettuarsi con sistemi industriali a prezzi accettabili. Vedasi schema: « H » - Isole Minori.

Regione della SICILIA **Provincia di RAGUSA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acate	5.868	7.000	420	15,5	9,5	6,0	273	2/1	4,0	273	295	11,5	N
Chiaromonte Gulfi	10.014	12.000	640	37,4	4,2	33,2	—	—	—	273	286	15,5	N (3)
										276	242/2	21,9	N
Comiso	25.904	30.000	2.090	83,3	37,0	46,3	—	—	—	276	242/1	27,0	
												+32,9	Pe
										276	248	10,0	
												+10,0	Pe
										276	285	3,4	N
											285/A	3,4	A
Giarratana	4.036	4.000	260	7,5	3,0	4,5	273	4/1	1,2	273	293	4,5	N
							273	4/2	1,0				
							273	4/3	0,8				
Ispica	13.206	14.500	3.280	45,7	10,0	35,7	276	11/1	10,0	276	273	35,7	N (2)
Modica	44.050	55.000	5.570	144,4	29,0	115,5	276	8/2	6,0	276	268	27,0	N
							276	8/3	8,5	276	266	30,0	N
										276	259	14,5	
												+35,5	Pe
										276	260	22,9	N
Monterosso Almo	4.765	5.000	290	9,2	1,3	7,9	273	1/1	1,0	273	278	4,0	N
										273	274	4,2	N (3)
											274/A	8,2	A
Pozzallo	12.253	14.000	4.270	46,4	12,0	34,2	—	—	—	276	288	46,4	N (2)
Ragusa	57.311	85.000	16.910	374,5	99,0	229,8	276	7/1	12,0	276	257	252,4	N
							276	7/2	27,0	276	270	16,7	N
							276	7/3	16,0	276	258/1	1,5	N
							276	7/4	8,0	276	243	0,9	N
							276	7/5	30,0				
							276	7/6	1,0				
							276	7/7	5,0				
Santa Croce Camerina	6.794	7.000	1.800	19,9	15,0	4,9	276	9/1	15,0	276	258/2	4,9	N
Scicli	23.539	26.000	5.480	75,8	75,0	0,8	276	10/1	18,0	276	269	18,9	N (1)
				18,1			276	10/2	25,0				
							276	10/3	20,0				
							276	10/4	12,0				
Vittoria	45.035	53.000	5.760	181,9	93,0	98,9	276	5/1	18,0	276	247-*bis*	75,0	
												+88,9	Pe

(1) Il Comune è globalmente alimentato anche per il fabbisogno dell'anno 2015. Si ha però, sovrabbondanza nelle frazioni, ed occorre una integrazione per il Centro di l/sec. 18,9. (2) La sorgente «Rio Favara» che oggi dà, con l'acquedotto n. 12/1, l/sec. 12,0 a Pozzallo, alimenterà Ispica (vedasi schema n. 273). (3) L'acquedotto n. 3/1 che in atto fornisce al Comune l/sec. 4,2, dovrebbe essere abbandonato; le acque delle sue sorgenti dovrebbero essere assegnate al Comune di Monterosso Almo.

Regione della SICILIA — **Provincia di SIRACUSA**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Augusta	27.950	43.000	5.730	129,8	35,1	94,7	274	4/1	2,5	274	264	40,1	N
							274	4/2	6,0	274	254	52,2	N
							274	4/3	25,0	274	247	2,4	N
							274	4/4	1,6				
Avola	27.453	33.000	6.620	99,2	42,0	57,2	277	17/0	42,0	277	250	57,2	N
Buccheri	3.894	4.500	490	8,8	2,0	6,8	273	7/1	2,0	273	267	2,5	N
										273	271	4,3	N
Buscemi	1.948	2.500	280	5,2	0,7	4,5	273	9/1	0,7	273	277	4,5	N
Canicattini Bagni	8.572	9.500	1.080	21,0	12,0	9,0	274	15/1	2,0	274	292	10,0	
												+ 9,0	Pe
Carlentini	12.671	15.000	3.140	44,8	17,5	27,3	274	2/1	16,0	273	264-*bis*	1,5	
												+ 2,1	Pe
										261	159	25,1	N
Cassaro	1.583	2.000	220	3,8	4,0	—	273	10/1	3,0	—	—	—	
							273	10/2	1,0				
Ferla	3.894	4.500	480	9,1	2,7	6,4	273	8/1	1,0	274	276	6,4	N
							273	8/2	0,8				
							273	8/3	0,9				
Floridia	16.248	19.500	1.730	54,1	35,0	19,1	274	13/0	15,0	274	282	19,1	N
							274	13/1	20,0				
Francoforte	15.861	19.000	2.200	53,6	23,0	30,6	273	3/1	23,0	261	159	30,6	N
											159/A	30,6	A
Lentini	32.389	40.000	2.840	109,7	49,0	60,7	—	—	—	261	159	109,7	N
											159/A	109,7	A
Melilli	9.187	11.500	3.770	31,0	26,0	5,0	274	6/1	14,0	274	253	1,5	N (1)
							274	6/2	2,0	274	264	5,9	N
							274	6/3	6,0				
							274	6/4	4,0				
Noto	27.109	30.500	6.540	91,1	31,0	60,1	277	7/0	31,0	277	250	60,1	N
Pachino	23.798	28.000	5.540	80,6	40,0	40,6	277	19/1	12,0	277	279	40,6	N
							277	19/2	28,0				
Palazzolo Acreide	11.024	13.500	7.780	40,5	13,0	27,5	273	12/1	5,5	274	280	27,5	N
							273	12/2	3,3				
							273	12/3	2,2				
							273	12/4	2,0				
Rosolini	17.096	22.000	1.940	60,0	27,0	33,0	276	18/1	5,0	277	263	33,0	N
							276	18/2	2,0				
							276	18/3	12,0				
							276	18/4	8,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Siracusa	89.407	140.000	23.910	626,2	268,5	357,7	274	14/1	16,0	274	291	304,8	N
							274	14/2	60,0	274	262	40,2	N
							274	14/4	182,0	277	245	12,7	N
							274	14/4	10,0				
							274	14/5	0,5				
Solarino	5.870	6.500	380	13,8	5,0	8,8	274	13/0	5,0	274	282	8,8	N
Sortino	9,983	10.500	580	29,4	5,0	21,4	274	5/1	0,5	274	261	22,9	N
							274	5/2	2,0				
							274	5/3	4,0				

(*) Al Comune di Melilli si assegna una integrazione eccedente per l/sec. 2,4 il fabbisogno all'anno 2015: ciò è dovuto alla portata esuberante esistente in alcune frazioni.

Regione della SICILIA **Provincia di TRAPANI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Alcamo	43.097	46.500	6.090	132,5	45,0	87,1	258	7/0	(1) 60,0	249	60/2	25,8	(2)
										249	55	35,0	N
										249	39/2	4,0	
												+ 7,7	Pc
Buseto Palizzolo	4.416	5.000	170	7,6	0,7	6,9	249	4/1	0,7	257	147	6,9	Na
Calatafimi	10.775	12.000	490	32,4	9,0	23,4	257	9/1	2,0	257	147	7,0	
												+ 11,4	Pe
										257	100	6,0	N
										257	97	3,0	N
										257	116	3,0	N
Campobello di Mazara	12.103	15.000	2.270	43,7	7,0	36,7	265	—	—	265	181	43,7	N
Castellammare del Golfo	17.638	20.500	3.640	60,8	16,8	44,0	248	5/2	1,0	248	38	0,8	
												+ 0,4	Pe
										248	35	4,6	N
										249	39/2	36,0	
												+ 18,0	Pc
Castelvetrano	31.282	35.000	6.500	101,8	45,0	56,8	—	21/1	9,0	265	18	+ 37,3	N
										257	158	43,0	
												+ 12,5	Pe (3)
Custonaci	4.410	6.000	1.130	14,0	1,3	12,7	248	2/0	(4) 1,3	248	23	12,7	N
Erice	18.021	25.000	11.190	87,5	11,4	76,1	—	—	—	248	147	11,4	
												+ 76,1	Pe
Favignana	6.133	6.500	2.170	14,8	0,3	14,6	—	—	—	—	—	—	(5)
Gibellina	6.410	7.000	290	15,1	5,3	9,8	258	—	—	248	147	5,3	
												9,8	Pe
Marsala	81.327	103.000	8.960	257,6	48,3	209,3	257	13/1	2,0	257	156	209,3	N
								13/2	38,0		117	209,3	A
								13/3	8,3		156/A	209,3	A
Mazara del Vallo	36.827	48.000	4.700	131,5	80,0	51,5	265	20/1	15,0	265	167	51,5	N
								20/2	65,0				
Paceco	10.982	14.000	1.670	37,8	12,0	25,8	—	—	—	257	147	12,0	
												+ 25,8	Pe
Pantelleria	9.601	10.500	3.900	21,8	5,0	17,1	256	11/1	5,0	—	—	—	(5)
				+ 0,3									
Partanna	13.011	15.000	2.280	44,3	9,1	35,2	—	—	—	257	147	9,1	
												+ 35,2	Pe
Poggioreale	2.698	3.000	280	5,8	3,1	2,7	—	—	—	258	147	3,1	
												+ 2,7	Pe
Salaparuta	2.943	3.500	120	6,1	2,3	3,8	—	—	—	258	147	2,3	
												+ 3,8	Pe
Salemi	15.364	18.000	880	44,9	11,5	33,4	257	14/1	5,0	257	147	6,5	
												+ 30,4	Pe
										257	134	3,0	N

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Residenti	Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			NOTE
							Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Santa Ninfa	5.826	6.500	240	13,7	4,7	9,0	—	—	—	257	147	4,7	
												+ 9,0	Pe
San Vito Lo Capo	4.022	5.200	3.020	14,2	4,0	10,2	248	NC/1	1,5	248	6	10,2	
							248	NC/2	1,8				
							248	NC/3	0,7				
Trapani	77.139	100.000	15.850	402,9	132,0	270,9	257	2/2	5,0	257	147	35,0	
							257	2/1	40,0			+ 2,9	Pe
										248	9	70,0	N
										265	170	250,0	N
Valderice	9.899	12.500	3.150	27,8	6,7	21,1	248	NC/1	1,0	248	147	4,7	
							248	NC/2	1,0			+ 21,1	Pe
Vita	3.748	4.500	180	7,9	3,2	4,7	—	—	—	257	147	3,2	
												+4,7	Pe

(1) L'acquedotto n. 7/0 che, in atto, fornisce l/sec. 45,0 ad Alcamo e l/sec. 15,0 a Castellammare del Golfo, fornirà tutta la sua portata per Alcamo. Castellammare sarà approvvigionato con l'acquedotto, in corso di costruzione per Balestrate, Trappeto, Alcamo, Marina e Castellammare (schema n. 39/2).

(2) Portate che saranno fornite ad Alcamo dall'acquedotto «Dammusi» (n. 2/1 dello stato di fatto), che in atto alimenta con tutta la sua portata Trapani (vedasi schema n. 78).

(3) L'acquedotto n. 7/0 che, in atto, fornisce l/sec. 36,0 a Castelvetrano e l/sec. 7,0 a Campobello di Mazara, fornirà tutta la sua portata a Castelvetrano; l'acquedotto inoltre, sarà potenziato con nuova immissione di acque sotterranee per l/sec. 12,5.

(4) Allacciamento all'Acquedotto «Montescuro Ovest».

(5) È previsto una campagna di ricerche idriche, vedasi schema «Isole Minori» «F» - In caso di ricerche negative, si ricorrerà alle navi cisterne e, non appena possibile alla desalinizzazione delle acque marine.

(6) Portata che sarà convogliata dall'acquedotto n. 2/1 che in atto alimenta Trapani con l/sec. 75,0; la differenza di l/sec. 35,0 incrementata fino a l/sec. 39,9, sarà assegnata ad Alcamo per l/sec. 25,8 a San Cipirello per l/sec. 5,6 a S. Giuseppe Jato per l/sec. 8,5.

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione della SICILIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	254	1	**Subalvea dei Corsari - Messina**	160	6,0	Messina	254	ME	8	6,0	
1-bis	249	8	**Pozzo Cruillas - Palermo**	64	41,7	Palermo	249	PA	8	41,7	
	249	7	**Pozzo Troia - Palermo**	71							
	249	3	**Pozzo Monterosso - Palermo**	45							
	249	2	**Pozzo Milone - Palermo**	37							
	249	1-bis	**Pozzo Scalea - Palermo**	32							
3	254	3	**Sorgenti Mondrazzi - Fontanelle - Messina**	540	2,0	Messina	254	ME	8	2,0	
5	249	5	**Pozzi da scavare Zona Capaci - Capaci**	50	35,6	Capaci	249	PA	5	13,8	
						Isola delle Femmine	249	»	2	21,8	
6	248	6	**N. 2 pozzi « Piana » San Vito Lo Capo**	57 97	10,2	San Vito Lo Capo	248	TR	NC	10,2	
6-bis	254	6-bis	**Sorgenti « Mazzullo Guarcena » - Messina**	350 230	3,0	Messina	254	ME	8	3,0	
9	248	9	**Pozzo Timpone - San Vito Lo Capo**	97	10,0	Trapani	248	TP	2	70,0	
	248	12	**Pozzo Macari - San Vito Lo Capo**	61	5,0						
	248	16	**Pozzo Verdesca - San Vito Lo Capo**	42	50,0						
	248		**Pozzo Baglia Poma - San Vito Lo Capo**	61	5,0						
10	249	10	**Pozzo Cipollara - Terrasini**	490	45,6	Cinisi	249	PA	4	11,9	
						Terrasini	249	»	3	33,7	
10-bis	254	10	**Sorgenti « Piano Arena » - Messina**	850	3,0	Messina	254	ME	8	3,0	
13	249	13	**Sorgente « Basile » - Carini**	325							
	249	13	**Sorgente « Belvedere Alta » - Carini**	270	6,0	Carini	249	PA	6	6,0	
	249	13	**Sorgente « San Pietro » - Carini**	235							
14	253	14	**Invaso « Santa Lucia » - Santa Lucia del Mela**	380	117,0	Condrò	253	ME	21	2,0	
						Gualtieri Sigaminò	253	»	20	6,1	
						Monforte San Giorgio	253	»	23	7,7	
						Pace del Mela	253	»	19	6,4	
						Roccavaldina	253	»	11	3,2	
						Rometta	253	»	24	8,6	
						San Filippo del Mela	253	»	18	7,7	
						San Pier Niceto	253	»	22	8,1	
						Santa Lucia del Mela	253	»	35	14,9	
						Saponara	253	»	NC	8,6	

N. d'ordine dello schem di adduzion	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schem	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
						Spadafora	253	ME	12	10,7	
						Torregrotta	253	»	9	7,8	
						Valdina	253	»	10	2,9	
						Venetico	253	»	12	6,0	
						Villafranca	253	»	7	16,3	
15	249	15	**Sorgente Mangialavuri - Carini**	400	15,0	Carini	249	PA	6	15,0	
17	249	17	**Sorgente « Gabriele » - Palermo**	97	82,1	Palermo	249	»	8	82,1	
		21	**Sorgente « Duchessa Grazia » - Palermo**	100							
18	249	18	**Pozzi « Pelato » - Carini**	500	26,1	Carini	249	»	6	26,1	
	249	22	**Pozzi « Gallina » - Carini**								
20	249	20	**Sorgente « Piano dell'Occhio » - Monreale**	770	3,3	Torretta	249	»	7	3,3	
22-bis	252	22-bis	**Sorgente « Baronia » - Ficarra**	665	0,8	Ficarra	252	ME	26	0,8	
23	248	23	**Pozzo « Grottescurate » - Custonaci**	59	12,7	Custonaci	248	TP	1	12,7	
	248	27	**Pozzo « Scaletta »**	69							
26	249	26	**Sorgente « Mandra di Mezzo » - Montelepre**	440	4,1	Montelepre	249	PA	10	4,1	
29	249	29	**Sorgente « S. Ciro » e « Maredolce » - Palermo**	23	24,0	Palermo	249	»	8	24,0	
30	249	30	**Pozzo « De Caro » - Palermo**	69	10,7	Palermo	249	»	8	10,7	
	249	31	**Pozzo « Marcianò » - Palermo**	30							
32	249	32	**Pozzi « Lisciandro » - « Ciaculli »**	64-83							
			Pozzi « Greco », « S. Ciro », « Lo Verde »	46-36-25	64,2	Palermo	249	»	8	64,2	
			Pozzi « Zancone », « Mandrascate » - Palermo	37-64							
33	249	33	**Sorgente « Napolitana » - Giardinello**	550	1,5	Giardinello	249	»	9	1,5	
34	249	34	**Sorgente « Parrini - gruppo » - Partinico**	112	0,6	Partinico	249	»	17	0,6	
34-ter	249	34-ter	**Sorgente « S. Martino gruppo » - Palermo**	460-490							
	249		**Sorgente « Maurigi » - Palermo**	105							
	249		**Sorgente « San Florio Trasselli » - Palermo**	94							
	249	—	**Sorgente « Lo Verde » - Palermo**	—	12,2	Palermo	249	»	8	12,2	
	249	22-ter	**Sorgente « San Lorenzo » - Palermo**	—							
	249		**Sorgente « S. Ambleri » - Palermo**	162							
	249		**Sorgente « S. Naselli Gela » - Palermo**	150							

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
35	248	35	Sorgente « Scopello » - Castellammare del Golfo	150	4,6	Castellammare del Golfo . . .	249	TP	5	4,6	
36	249	36	Sorgente « Favara » - Monreale	360	41,2	Monreale	249	PA	11	41,2	
37	253	37	Sorgente « Nocilla Nuova » - Alì	750	0,3	Alì	253	ME	66	0,3	
38	248	38	Sorgente « Baida » - Custonaci	486							
	248	46	Sorgente « Fascello » - Castellammare del Golfo	280	0,4	Castellammare del Golfo . . .	249	TP	5	0,4	
	257	77	Sorgente « Balata Inici » - Castellammare del Golfo	180							
39-1	249	39	Sorgente « Lago » - Partinico	180	27,0	Partinico	249	PA	17	27,0	
39-2	249	39	Sorgente « Lago » - Partinico	180	35,1	Alcamo	249	TP	7	7,7	
						Castellammare del Golfo . . .	249	»	5	18,0	
						Balestrate	249	PA	16	6,7	
						Trappeto	249		NC	2,7	
40	252	40	Sorgente « Nerese » - San Marco D'Alunzio	210	5,8	Sant'Agata di Militello	252	ME	46	5,8	
41	249	41	Sorgente « Santa Maria d'Altofonte » - Altofonte	380	9,5	Altofonte	249	PA	19	9,5	
42	249	42	Sorgente « Giacalone » - Monreale . . .	655	10,7	Monreale	249	»	11	10,7	
43	249	43	Sorgente « San Nicolò » - Borgetto . . .	450	4,3	Borgetto	249	»	18	4,3	
47	252	47	Sorgente « S. Antonio » - Alcara Li Fusi	403	40,0	Alcara Li Fusi	252	ME	58	6,3	
	252	61	Sorgente « Beddola » - Galati Mamertino	975	5,0	Capri Leone	252	»	37	1,6	
	252	56	Sorgente « Fanula » - Galati Mamertino .	798	4,0	Frazzanò	252	»	38	1,8	
	261	66	Sorgente « Jardini » Galati Mamertino .	1039	9,0	Galati Mamertino	252	»	60	7,5	
	252	52	Sorgente « Titi Gruppo » - Galati Mamertino	800	5,5	Longi	252	»	50	3,3	
	252	58	Sorgente « S. Giorgio » - Galati Mamertino	790	6,0	Militello Rosmarino	252	»	47	4,1	
	261	69	Sorgente « Peluso » - Sant'Agata di Militello	650	5,0	Mirto	252	»	39	3,2	
						Sant'Agata di Militello	252	»	46	17,8	
						San Fratello	252	»	57	22,8	
						San Marco D'Alunzio	252	»	36	4,6	
						San Salvatore di Fitalia	252	»	40	1,5	
48	249	48	Sorgente « Fontana Grande » - Monreale	810	2,0	Monreale	249	PA	11	2,0	
49	252	49	Sorgente « Acqua Canale » - Militello R. .	730	2,5	Sant'Agata di Militello	252	ME	46	2,5	
	252	57	Sorgente « Nespolera » - Alcara Li Fusi .	600							

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
50	249	50	**Sorgente « Zubbiu » - Belmonte Mezzagno**	525	2,5	Belmonte Mezzagno	249	PA	20	2,5	
51	249	51	**Sorgente « Inzitani Soprano e Sottano » - Monreale-Partinico**	526	6,0	Partinico	249	»	17	6,0	
51/A	249	51	**Pozzo « Lago » (soluzione alternativa)**	200	6,0	Partinico	249	»	17	6,0	
53	251	53	**Pozzo da scavare sulla sponda sinistra del torrente Pollina - Pollina**	120		Pollina	251	»	32	0,7	
54	249	54	**Sorgente « Ragali » - Partinico**	238	23,4	Partinico	249	»	17	23,4	
55	249	55	**Sorgente « Mirto » - Monreale**	247	35,0	Alcamo	249	»	7	35,0	
59	253	59	**Sorgente « Ciappaliscia » - Antillo**	280	3,0	Antillo	262	ME	74	3,0	
60-1	249	60	**Sorgente Gruppo « Dammusi » - Monreale**	550	14,1	San Giuseppe Iato	258	PA	25	8,5	
						San Cipirello	258	»	33	5,6	
60-2	249	60	**Sorgente « Dammusi » - Monreale**	550	25,8	Alcamo	249	»	7	25,8	
62	252	62	**Sorgente « Acqua Bianca » - Tortorici**	830	1,0	Brolo	252	ME	14	6,5	
	261	68	**Sorgente « Leci » - Galati Mamertino**	1150	4,0	Capo D'Orlando	252	»	13	21,9	
	261	64	**Sorgente « Nocerotta » - Tortorici**	813	4,0	Castell'Umberto	252	»	41	5,5	
	261	71	**Sorgente « Pagliara » - Tortorici**	900	2,5	Ficarra	252	»	26	5,4	
	261	65	**Sorgente « Puriti » - Tortorici**	1150	3,0	Gioiosa Marea	252	»	16	12,7	
	261	72	**Sorgente « Tassita Fornace » - Tortorici**	1150	3,0	Naso	252	»	25	11,3	
	261	73	**Sorgente « Tassita » - Tortorici**	1150	5,0	Piraino	252	»	15	8,4	
	261	87	**Inv. « Flascio » - Tortorici Floresta**	1176	74,1	Sinagra	252	»	42	6,3	
						Tortorici	252	»	61	18,6	
63	258	63	**Invaso « Poma » - Partinico**	105	2157,8	Palermo	249	PA	8	2157,8	
67	259	67	**Sorgente « Acqua dell'oro » - Trabia**	25	6,9	Trabia	259	»	28	6,9	
72-bis	261	72-bis	**Sorgente « Acqua Nocera » - Bronte**	1320	11,7	Maletto	261	CT	3	11,7	
						Centuripe	269	EN	11		
76-bis	262	76-bis	**Subalvea « Fiume Fondachelli » - Fondachelli Fantina**	900	6,4	Fondachelli Fantina	262	ME	73	6,4	
79	258	79	**Lago « Piana degli Albanesi » - Piana degli Albanesi**	605	17,3	Piana degli Albanesi	258	PA	26	14,5	
						Santa Cristina Gela	258			2,8	
80	259	80	**Sorgente « Brocato » Termini Imerese**	95	53,3	Termini Imerese	259	»	29	53,3	
83	258	83	**Pozzi da scavare a monte di Marineo - Marineo**	400	14,2	Marineo	258	»	34	10,0	
				450		Bolognetta	259	»	35	4,2	

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
84	262	84	**Sorgente « Sigaminò » - Casalvecchio S.**	375	2,8	Casalvecchio	262	ME	80	3,3	
84-bis	261	84-bis	**Sorgente « Acquafredda » gruppo Floresta**	1340	0,7	Floresta	261	»	72	0,7	
87	261	87	**Invaso « Flascio » - Tortorici - Floresta** (1)	1176	250,9	Barcellona Pozzo di Gotto	253	»	34	35,3	(1) L'invaso « Flascio » è da riservare, oltre che per l/sec. 250,9, anche per l/sec. 74,1 per lo schema n. 62 e per l/sec. 108,00 per lo schema n. 104. Inoltre è previsto il collegamento con lo schema n. 47. In totale sono da riservare per uso potabile: l/sec. 250,9 + 74,1 + 108,0 = l/sec. 433,0; è da studiare l'opportunità di prelevare dal « Flascio » altri quantitativi per l'irrigazione e per il fabbisogno della zona industriale.
						Basicò	253	»	51	1,0	
						Castroreale	253	»	45	24,6	
						Falcone	253	»	31	5,2	
						Furnari	253	»	32	6,2	
						Librizzi	253	»	43	3,6	
						Mazzarrà Sant'Andrea	253	»	44	4,7	
						Merì	253	»	17	2,3	
						Milazzo	253	»	5	63,5	
						Montalbano Elicona	253	»	62	10,9	
						Montagnareale	253	»	28	3,8	
						Novara di Sicilia	253	»	63	8,6	
						Oliveri	253	»	30	2,3	
						Patti	253	»	29	36,3	
						Raccuja	252	»	69	5,7	
						Rodì Milici	253	»	33	3,7	
						San Piero Patti	253	»	50	11,2	
						Sant'Angelo di Brolo	252	»	27	10,4	
						Tripi	253	»	52	4,2	
						Ucria	252	»	48	6,4	
88-bis	262	88-bis	**Subalvea « Fiume S. Domenica » - Santa Domenica Vittoria**	1100	2,3	Santa Domenica Vittoria	262	ME	90	2,3	
89-bis	262	89-bis	**Sorgente « Agrifoglio I e II » - Malvagna**	1075	3,5	Malvagna	262	»	85	2,0	
						Roccella Valdemone	262	»	84	1,5	
90	261	85	**Sorgente « S. Giacomo » - Randazzo**	1100-1330							
	261	86	**Sorgente « Portale » - Randazzo**								
	261	90	**Sorgente « Mantone » - Randazzo**	1100-1100	31,3	Randazzo	261	CT	1	31,3	
	261	96	**Sorgente « Vallebene » - Randazzo**								
	261	98	**Sorgente « Vallebene Scalilli » - Randazzo**	1300-1300							
	261	105	**Sorgente « Roccabella » - Randazzo**								
91	258	75	**Sorgenti « Risalaime » - Misilmeri**	195		Misilmeri	258	PA	21	35,7	
		91	**Invaso « Scansano » - Monreale**	500	1139,5	Palermo	249	»	8	1103,3	
		76	**Invaso « Monte Tesoro » - Marineo**								

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
92	259	92	**Sorgente « Favara » - Collesano**	440	10,3	Collesano	259	PA	43	10,3	NOTA per gli schemi numero 92 - 93 - 94.
93	259	94	**Sorgente Mora di Sopra - Collesano**	480		Cerda	259	»	50	5,1	La sorgente « Favara di Collesano » (n. 92) forma gruppo con le sorgenti n. 88 (« Monaca » - 89 (« Pedale ») - 93 (« Mora di sotto ») - (« Mora di sopra ») che si consiglia di appresare:
	259	93	**Sorgente Mora di Sotto - Collesano**	460		Sciara	259	»	42	4,6	
	259	89	**Sorgente Pedale - Collesano**	525	9,7						
	259	88	**Sorgente Monaco - Collesano**	450							
94	259	94	**Sorgente Mora di Sopra - Collesano**	480		Campofelice Roccella	259	PA	30	1,9	a) al comune di Campofelice di Roccella l/sec. 5,0
	259	93	**Sorgente Mora di Sotto - Collesano**	460		Cefalù	251		24	5,0	
	259	89	**Sorgente Pedale - Collesano**	525	10,7	Lascari	259		31	3,8	b) al comune di Cefalù l/sec. 25,0
	259	88	**Sorgente Monaco - Collesano**	450							c) al comune di Cerda l/sec. 8,0 d) al comune di Collesano l/sec. 8,0
95	262	95	**Sorgente « Cassaneta » - Motta Camastra**	780	3,8	Motta Camastra	262	ME	93	3,8	e) al comune di Lascari (non definita) l/sec. 1,6
97	257	97	**Sorgente « Angeli » - Calatafimi**		3,0	Calatafimi	257	TP	9	3,0	l/sec. 47,50
99	260	99	**Sorgente « Favara di Isnello » - Isnello**	850	9,0	Cefalù	259	PA	24	3,3	f) a privati - uso irriguo l/sec. 7,45 g) a privati - uso potabile l/sec. 0,26
						Gratteri	260	»	36	5,7	l/sec. 7,71
100	257	100	**Pozzo « Margi » - Calatafimi**	244	6,0	Calatafimi	257	TP	9	6,0	l/sec. 55,21
102	258	102	**Sorgente « Franco » - Godrano**	850	1,7	Corleone	258	PA	55	0,9	gli schemi n. 92-93-94, propongono da riservare ancora:
	258	122	**Sorgente « Oliva Soprana » - Godrano**	840		Monreale	249	»	11	0,8	a) al comune di Collesano l/sec. 10,3
104	262	104	**Sorgente « Acquafredda - Alcantara » - Castiglione di Sicilia**	585	78,35	Alì	253	ME	66	1,60	b) al comune di Cerda-Sciara l/sec. 9,7
						Alì Terme	253	»	67	2,80	
	262	82	**Sorgente « Favara di Pozzolea » - S. Domenica Vittoria**	955	29,65 (3) 108,0	Antillo	262	»	74	0,70	c) al comune di Campofelice, Cefalù e Lascari l/sec. 10,7
						Casalvecchio Siculo	262	»	80	0,30	l/sec. 30,70
	262	105 bis	**Subalvea « Alcantara »**		87,0						l/sec. 85,91
	262	99-bis	**Sorgente « Tre Schicci » (1)**	310	20,0 (3) 108,0						Totale portata impiegata (su una portata disponibile, nei periodi di max consumo di l/sec. 85,0 ÷ 90,0)
	253	34-bis	**Sorgente « Acque del Soldato » - Itala**	960	10,0	Castiglione di Sicilia	262	CT	8	10,20	
	253	21-bis	**Sorgente « Carbonara » - Monforte San Giorgio**		6,0	Fiumedinisi	253	ME	65	5,20	
	253	38-bis	**Sorgente « Acqua del Vacco - gruppo » (2) - Fiumedinisi - Antillo**	800	60,0 (2) 76,0	Forza D'Agrò	262	»	87	1,15	NOTE per lo schema numero 104.
						Furci Siculo	262	»	75	2,25	1) La sorgente « Tre Schicci » (n. 99-*bis*), che ora alimenta Francavilla di Sicilia è inquinata e potrebbe utilmente sostituire, in via di transizione, assieme ad una subalvea (n. 105-*bis*), le acque delle sorgenti 104 e 82, oggi destinate alla irrigazione.
						Gaggi	262	»	100	1,70	
						Gallodoro	262	»	95	0,90	
	261	87	**Invaso « Flascio » (3)**	1176	(3) 108,0	Giardini	262	»	103	0,60	
						Graniti	262	»	94	1,85	
						Letojanni	262	»	96	1,80	
						Limina	262	»	39	3,90	

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Itala	253	ME	53	0,70	2) Le sorgenti 34-*bis*, 38-*bis*, sono da riservare per incrementare la portata dell'acquedotto civico di Messina (n. 8/1); vedasi elaborato « Riattamenti ».
						Pagliara	262	»	76	1,0	
						Mandanici	253	»	64	2,50	
						Messina	254	»	8	—	
						Mongiuffi Melia	262	»	95	1,50	3) Riservare anche l'invaso « Flascio » per l/sec. 108,0 in aggiunta a l/sec. 250,9 necessari per alimentare lo schema n. 87 e a l/sec. 74,1 per lo schema n. 62, per la sostituzione totale e definitiva delle acque delle sorgenti 104 e 82 (vedasi nota 1). In totale per uso potabile l/sec. 250,9 + 74,1 + 108,0 = l/sec. 433,0 (vedasi schema numero 87).
						Nizza di Sicilia	262	»	78	1,05	
						Roccafiorita	262	»	86	1,40	
						Roccalumera	262	»	77	2,35	
						Savoca	262	»	81	0,75	
						Scaletta Zanclea	254	»	54	0,80	
						Sant'Alessio Siculo	262	»	88	1,25	
						Santa Teresa di Riva	262	»	82	6,30	
						Taormina	262	»	102	51,50	
106	260	106	**Sorgente « Acqua Forma I e II » - Mistretta**	1233 1168	2,0	Mistretta	260	»	83	8,8	
	260	103	**Sorgente « Acqua Gelata Americana » - Mistretta**	1017	0,5						
	260	111	**Sorgente « Cerasa » Mistretta**	1150	0,5						
	260	109	**Sorgente « Piano del Signore I, II e III - Mistretta**	1242 1272 1240	1,2 1,6 2,0						
	260	109	**Sorgente « Sambuchello » - Mistretta**	1130	1,0						
108	262	108	**Sorgente « Cacapitrulla » - Castiglione di Sicilia**	470	4,5	Francavilla	262		92	4,5	
			La sorgente già alimenta il Comune con l/sec. 10.0								
112	258	112	**Sorgente « Nocilla » - Mezzojuso**	595	3,8	Cefalà Diana	259	PA	37	2,6	
						Villafrati	259		38	1,2	
			(Diversa distribuzione della portata)								
113	260	107	**Sorgente « Molinelli » - Castel di Lucio**	430	12,6	Castel di Lucio	260	ME	89	5,1	
	260	81	**Sorgente « Trefinaldi » - Mistretta**	800	4,0	Caronia	251	»	56	19,1	
	260	113	**Invaso « Castel di Lucio » - Castel di Lucio**	415	83,0	Mistretta	260	»	83	34,2	
						Motta D'Affermo	260	»	70	3,4	
						Pettineo	260	»	69	4,4	
						Reitano	260	»	71	3,7	
						Santo Stefano di Camastra	251	»	55	18,8	
						Tusa	260	»	68	10,9	

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
116	257	116	**Sorgente « San Giovanni » - Calatafimi**	360	3,0	Calatafimi	257	TP	9	3,0	
117	257	117	**Invaso « Fastaia » - alternativa allo schema 156**	162	290,3	Marsala	265	»	13	209,3	
119	259	119	**Invasi « Azzariolo » - Mezzojuso**	279	2090,0	Palermo	249	PA	8	2090,0	
	259	146	**« Mendola » - Campofelice di Fitalia**	362							
120	260	120	**Traversa nel torrente Vicaretto - Petralia Sottana**	920	24,7	Castelbuono	260	»	45	23,9	
						Pollina	251	»	32	2,0	
	260	115	**Sorgente « Centomasi » - Castelbuono**	850	7,0	San Mauro Castelverde			46	5,8	
121	260	121	**Sorgente « Cuba » - Castel di Lucio**	885	1,4	Castel di Lucio	260	ME	89	3,2	
			Sorgente « Pantano »	950	1,0						
			Sorgente « Immage »	950	0,8						
			Sorgenti già concesse per l/sec. 1,2								
122	258	102	**Sorgente « Franco » - Godrano**	850	1,7	Corleone	258	PA	55	0,9	
	259	122	**Sorgente « Olivo Soprana » - Godrano**	840		Monreale	249	»	11	0,8	
123	260	123	**Sorgente « Faguara » - Petralia Sottana**	1450		Petralia Soprana	260	»	61	16,5	
	125	125	**Sorgente « Romita » - Petralia Sottana**	1500		Pertalia Sottana	260	»	64	7,5	
		129	**Sorgente « Fra Paolo » - Petralia Sottana**	1340		Bompietro	260	»	71	6,9	
		137	**Sorgente « Ghisa » - Petralia Sottana**	1180		Enna	268	EN	14	51,15	
		137	**Sorgente « Margi » Castellana Sicula**	1190		Alimena	260	PA	77	13,2	
			Bevaio - Polizzi Generosa	940		Castellana Sicula	260	»	63	11,5	
			Sorgente « Cillo » - Polizzi Generosa	953		Polizzi Generosa	260	»	60	18,5	
			Sorgente « Acqua Malati » - Polizzi Generosa	1084		Valledolmo	259	»	70	17,4	
			Sorgente « Pietà » - Polizzi Generosa	1040		Marianopoli	267	CL	4	10,6	NOTE per lo schema numero 123 1) Portata già impegnata per l'acquedotto « Madonie Est ». 2) Portata ora destinata alla irrigazione, che potrà essere sostituita con le acque dell'invaso « Blufi » (schema n. 145/1).
			Sorgente « Urrà » - Polizzi Generosa	1003		Vallelunga	259	»	1	16,1	
			Portata media complessiva l/sec.		(1) 156,0						
		136	**Sorgente « Cateratti »**		(2) 45,0	Villalba	267	»	3	8,1	
			L'allacciamento di Enna e Villarosa è rinviato a dopo la realizzazione dello schema 145/1; nel frattempo l/sec. 51,15 + 12,40 = l/sec. 63.55 saranno forniti a Caltanissetta in aggiunta alla portata fornita dallo schema n. 161			Villarosa	268	EN	12	12,4	
						FF. SS.				11,15	
126	258	126	**Sorgente « Drago » - Corleone**	420	17,9	Corleone	258	PA	55	17,9	

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
128	259	128	**Sorgente « Scillato » - Scillato**	350	(1)100,0	Altavilla Milicia	259	PA	23	3,8	(1) Portata integrativa corrispondente alla differenza tra la portata media da derivare dalle due fonti n. 128 e 45 nelle giornate di max consumo (l/sec. 693,6 + 41,8 = l/sec. 735,4), e la portata oggi assicurata dalle fonti stesse (l/sec 529,9 + 35,0 = 564,9. all'acquedotto di « Scillato ».
	250	45	**Pozzi « Due Torri » - Altavilla Milicia** . .	8	(2)3,0	Bagheria	250	»	14	24,8	
				(1)170,5		Casteldaccia	250	»	22	17,7	
						Ficarazzi	250	»	12	9,7	
						Palermo	249	»	8	68,8	
						Santa Flavia	250	»	15	17,5	
						Villabate	259	»	13	28,2	
130	260	130	**Sorgente « Grotticelli » - Polizzi Generosa**	1270	15,8	Caltavuturo	259		59	12,9	
						Sclafani	259		58	2,9	
131	262	131	**Sorgente « Sifone » Castel di Mola** . . .	150	15,0	Giardini	262	ME	103	15,0	
	262	132	**Sorgente « Torre 3 » - Taormina**	105							
			La portata è oggi concessa per l/sec. 8,0 a Taormina e l/sec. 7,0 a Giardini								
132 bis	261	132 bis	**Subalvea « Cerami » - Cerami**	1000	10,1	Capizzi	261		97	10,1	
134	257	134	**Sorgente « Settesoldi » - Salemi**	350	3,0	Salemi	257	TP	14	3,0	
134 bis	259	513	**Sorgente « Fico » - Godrano**	854	3,0	Campofelice di Fitalia	259	PA	N.C.	3,0	
			Sorgente « Marosa » - Godrano	830	1,0	Mezzojuso	259	»	48	1,0	
			Attualmente la portata è assegnata per l/sec. 1,3 a Campofelice e l/sec. 2,7 a Mezzojuso								NOTE per lo schema numero 135
135	261	135	**Invaso « Ancipa » - Troina**	900	(1)332,95	Agira	269	EN	9	21,2	(1) La portata compless. di l/sec. 332,95 comprende i quantitativi già destinati ai Comuni di Agira, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Sperlinga, Troina dal progetto della « Cassa per il Mezzogiorno », già in corso di realizzazione.
						Calascibetta	268	»	13	18,5	
						Cerami	261	»	1	4,2	
						Enna	268	»	14	50,05	
						Gagliano Castelferrato	261	»	5	8,0	
						Leonforte	268	»	6	1,8	
						Nicosia	260	»	3	25,7	(2) È prevista la possibilità quale soluzione di transizione in attesa della costruzione dell'invaso « Blufi » (schema numero 145/1), di immettere nell'acquedotto « Ancipa » la portata di l/sec. 150,0, derivabile dallo invaso « Nicoletti », perchè esuberante alla destinazione irrigua.
						Piazza Armerina	268	»	20	46,6	
						Aidone	268	»	18	11,3	
						Sperlinga	260	»	2	2,6	
						Troina	261	»	4	20,1	
						Valguarnera	268	»	16	37,0	
	268	192	**Invaso « Nicoletti »**	264	(2)150,0						

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
135/A	268	135/A	**Pozzi in contrada Lomeo Cutrera**			Piazza Armerina	268	EN	20	46,6	(3) Portata da derivare dall'invaso «Ancipa» nel caso dell'adozione della soluzione alternativa, invece di l/sec. 332,95 prevista dallo schema n. 135.
			Sorgente « Balata »	300	94,9	Aidone	268	»	18	11,3	
			(Alternativa allo schema 135)			Valguarnera	268	»	16	37,0	
135/A /1			In alternativa allo schema 135 è prevista l'esclusione di Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera e l'allacciamento di Barrafranca, Butera, Mazzarino, Pietraperzia, Resuttano, Enna e Villarosa (schemi 123 e 145)		332,95 51,15 12,40 203,30 — 94,90 (3)						
138	262	138	**Pozzi da scavare a sud di Piedimonte Etneo - Piedimonte Etneo**	150	556,3	Catania	270	CT	39	556,3	
139-1	261	139	**Invaso « Bolo » - Bronte-Cesarò**	615	1.600,0	Catania	270	»	39	1.600,0	
139-2	261	139	**Invaso « Bolo » - Bronte-Cesarò**	615	15,1	Cesarò	261	ME	99	11,5	
						San Teodoro	261	»	98	3,6	
139-2 /A	261	139/A	**Sorgente « Biviere di Maniaci » - Soluzione alternativa**	635	15,1	Cesarò	261	»	99	11,5	
						San Teodoro	261	»	98	3,6	
140	262	140	**Pozzo « Pavone » - Piedimonte Etneo** . .	620	15,2	Linguaglossa	262	CT	4	15,2	
141	262	141	**Sorgenti « Fiumefreddo » - Fiumefreddo** .	15	974,6	Messina	254	ME	8	974,6	
142	262	142	**Sorgente « Ragonesi » - Piedimonte Etneo**	700	11,8	Piedimonte Etneo	262	CT	7	11,8	
	262	144	**Sorgente « Vena » - Piedimonte Etneo** . .	760							
143-1	262	143	**Sorgente « Bufardo » - Fiumefreddo di Sicilia**	95	8,1	Calatabiano	262	»	5	8,1	
143-2	262	143	**Sorgente « Bufardo » - Fiumefreddo di Sicilia**	95	7,3	Fiumefreddo di Sicilia	262	»	8	7,3	
145/1	260	145	**Invaso « Blufi » - Petralia Sottana** . . .	655	427,4	Barrafranca	268	EN	19	38,1	
			In alternativa vedasi schema 135/A/1			Butera	272	CL	20	14,1	
						Caltanissetta	268	»	11	192,6	
						Mazzarino	292	»	19	55,3	
						Pietraperzia	292	EN	17	33,7	
						Resuttano	260	CL	2	11,0	
						Riesi	272	»	18	51,1	
						Santa Caterina Villarmosa . . .	268	»	7	31,5	
145/2	260	145	**Invaso « Blufi » Petralia Sottana** . . .	655	34,6	Geraci Siculo	260	PA	54	7,1	
						Gangi	260	»	65	27,5	

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
147	258	153	**Sorgente « Madonna della Scala » - Palazzo Adriana**	675	100,0	Bisacquino	258	PA	73	6,8	
	258	162	**Sorgente « Fuscia » Palazzo Adriana**	758		Chiusa Sclafani	258	»	74	9,3	
	258	147	**Invaso « Garcia » - Contessa Entellina**		307,9	Giuliana	258	»	72	4,8	
	258	133	**Invaso « Lisca » - Caccamo - (Acquedotto « Montescuro »)**	220	71,7	Alia	259	»	62	14,7	
						Aliminusa	259	»	77	3,7	
						Baucina	259	»	39	3,4	
						Caccamo	259	»	41	20,6	
						Ciminna	259	»	49	11,0	
						Lercara Friddi	259	»	69	28,7	
						Mezzojuso	259	»	48	6,7	
						Montemaggiore Belsito	259	»	52	11,9	
						Prizzi	258	»	68	22,6	
						Roccapalumba	259	»	57	7,1	
						Ventimiglia di Sicilia	259	»	40	6,2	
						Vicari	259	»	56	7,3	
						Villafrati	259	»	38	5,1	
						Buseto Palizzolo	249	TP	4	6,9	
						Calatafimi	257	»	9	11,4	
						Custonaci	248	»	1	—	
						Erice	248	»	3	76,1	
						Gibellina	258	»	15	9,8	
						Paceco	257	»	6	25,8	
						Partanna	257	»	19	35,2	
						Poggioreale	258	»	16	2,7	
						Salaparuta	258	»	18	3,8	
						Salemi	257	»	14	30,4	
						Santa Ninfa	257	»	17	9,0	
						Trapani	257	»	2	2,9	
						Valderice	248	»	N.C.	21,1	
						Vita	257	»	12	4,7	
						Menfi	266	AG	9	35,7	
						Montevago	258	»	22	5,3	
						Sambuca di Sicilia	266	»	3	15,7	
						Santa Margherita di Belice	271	»	2	13,2	
148	261	148	**Galleria « Ciapparazzo » - Bronte**	757	601,0	Aci Bonaccorsi	270	CT	28	8,5	
	262	140	**Galleria « Pavone » - Piedimonte Etneo**	620	286,0	Aci Sant'Antonio	270	»	21	10,6	
	270	163	**Pozzo « Algerazzi » - Zafferana Etnea**	—	35,0	Adrano	269	»	13	87,0	

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
148/A			**Alternativa totale o parziale allo schema precedente mediante captazione di acque sotterranee nei territori comunali ricadenti nei versanti nord-est e nord-ovest del massiccio Etneo - Comuni di: Linguaglossa, Castiglione, Piedimonte Etneo, Calatabiano, Fiumefreddo, Mascali, Giarre, Sant'Alfio, Milo, Zafferana, Santa Venerina, Bronte, Biancavilla di Sicilia, Centuripe, Santa Maria di Licodia, Paternò, Mascalucia, Pedara, Tre Castagni (in dipendenza degli studi in corso o da completare)**			Belpasso	270	CT	24	62,1	
						Biancavilla	269	»	16	63,6	
						Bronte	261	»	6	40,4	
						Camporotondo Etneo	270	»	31	4,6	
						Catania	270	»	39	32,5	
						Gravina di Catania	270	»	33	15,3	
						Masculacia	270	»	25	6,0	
						Misterbianco	270	»	38	64,0	
						Motta Sant'Anastasia	270	»	37	12,8	
						Nicolosi	270	»	17	8,5	
						Paternò	269	»	30	114,9	
			(Rimangono invariate le denominazioni dei Comuni serviti dallo schema 148)			Pedara	270	»	18	7,8	
						San Giovanni La Punta	270	»	27	14,1	
						San Pietro Clarenza	270	»	32	4,4	
						Sant'Agata Li Battiati	270	»	34	3,6	
						Santa Maria Licodia	269	»	23	10,3	
						Tre Castagni	270	»	19	4,2	
						Tremestieri Etneo	270	»	26	10,7	
						Valverde	270	»	N.C.	11,9	
						Viagrande	270	»	20	13,9	
						Aci Castello	270	»	36	28,3	
						Aci Catena	270	»	29	21,1	
						Acireale	270	»	22	113,3	
						Giarre	270	»	11	79,9	
						Mascali	270	»	9	2,7	
						Riposto	262	»	12	21,0	
						San Gregorio di Catania	270	»	35	10,5	
						Sant'Alfio	262	»	10	5,2	
						Santa Venerina	262	»	15	13,3	
						Zafferana Etnea	262	»	14	15,0	
149	262	149	**Galleria « Salto del Corvo » - Mascali**	305	15,9	Giarre	262	»	11	15,9	
150	262	150	**Sorgente « Fontanelle » - Mascali**	305	4,6	Mascali	262	»	9	4,6	
150 *bis*	258	150 *bis*	**Sorgente « Vaccarizzotto » - Bisacquino**	570		Bisacquino	258	PA		6,9	
	258		**Sorgente « Monreale » - Bisacquino**	500		Campofiorito	258	»		0,8	
	258		**Sorgente « Battellaro » - Bisacquino**	570	24,3	Camporeale	258	»	N.C.	11,1	
	258		**Sorgente « Martinazzo » - Bisacquino**	590		Roccamena	258	»		5,5	
			Lo schema propone una diversa distribuzione dell'attuale portata								

Segue Regione della SICILIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
151	262	151	**Galleria « Casella » - Milo**	745	4,3	Milo	262	CT	N.C.	4,3	(1) Oggi impegnata per l'alimentazione dello acquedotto « Madonie Ovest »
152	258	152	**Sorgente « Coco » - Contessa Entellina** . .	780	3,1	Contessa Entellina	258	PA	66	3,1	
	258	154	**Sorgente « Ciokalis » - Contessa Entellina**	850							
156	257	156	**Lago artificiale delle Trinità - Castelvetrano**	70	209,3	Marsala	265	TP	13	209,3	
156/A	257	81	**Acque sotterranee « Piano Spicchio » - Marsala**	81	209,3	Marsala	265	TP	13	209,3	
	265	81	**Pozzi Bresciana - Campobello (schema 170)**								
157	261	157	**Sorgente « Acqua Nuova » - Centuripe** . .	290		Centuripe	269	EN	11	31,1	
	261		**Sorgente « Manganetti » - Centuripe** . . .	290	68,6	Catenanuova	269	»	15	13,3	
						Regalbuto	269	»	10	24,2	
158	257	158	**Pozzo « Staglio » - Castelvetrano**	170	12,5	Castelvetrano	265	TP	21	12,5	
159	261	159	**Sorgente « Favara di San Domenico » - Adrano**	300		Militello in Val di Catania . . .	273	CT	46	31,2	
	261	160	**Sorgente « Acqua di Misterbianco » - Adrano**	263	316,5	Palagonia	269	»	43	26,1	
						Ramacca	269	»	42	26,1	
						Scordia	273	»	47	37,2	
						Vizzini	273	»	53	12,7	
						Carlentini	274	SR	2	25,2	
						Francofonte	273	»	3	30,6	
						Lentini	274	»	1	109,7	
			SOLUZIONI ALTERNATIVE								
159/A	273	159/A	**Pozzo San Filippo**	200	31,6	Militello in Val di Catania . . .	273	CT	46	31,6	
	273	159/A	**Pozzo Paria**	250	52,2	Palagonia e Ramacca . . .	273-269	»	43-42	52,2	
	273	159/A	**Sorgente Testa dell'Acqua**	700	53,0	Vizzini	273	»	53	12,7	
	273	159/A	**Pozzi comunali**	200-200	67,8	Scordia e Francofonte	273	SR	47-3	67,8	
	274	159/A	**Pozzi Cillopi e Pancali**	100-400	109,7	Lentini	274	»	1	109,7	
161	259	161	**Sorgente « Bocche di Sant'Andrea » - Castronovo di Sicilia**	550		Acquaviva Platani	267	CL	5	6,0	
161	259		**Sorgente « Liste di Sciacca » - Castronovo di Sicilia**	520		Bompensiere	267	»	13	2,7	
	259		**Sorgente « Favara di Castronovo » - Castronovo di Sicilia**	530		Campofranco	267	»	9	19,1	
						Caltanissetta	268	»	11	172,3	
			Portata complessiva media		(1) 136,0	Delia	267	»	16	15,2	
						Milena	267	»	12	8,5	

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
	259	161	**Invaso « Fanaco »**	646	435,2	Montedoro	267	CL	14	6,3	NOTA per lo schema numero 174. (1) Il comune di Leonforte è già alimentato dalle sorgenti « Gran Fonte » per l/sec. 15,0 mentre la portata ancora disponibile, pari a l/sec. 37,80, è destinata all'irrigazione. Quest'ultimo volume di acqua potrà essere riservata per Leonforte in quanto, con l'entrata in servizio dell'invaso « Nicoletti », già in corso di costruzione, gli usi irrigui potranno essere soddisfatti da tale invaso.
						Mussomeli	267	»	6	50,0	
						San Cataldo	268	»	10	97,7	
						Serradifalco	267	»	15	21,0	
						Sommatino	268	»	17	20,0	
						Sutera	267	»	8	9,2	
						Castronovo Siculo	259	PA	76	11,1	
						Cammarata	267	AG	7	15,8	
						San Giovanni Gemini	267	»	8	15,6	
						Casteltermini	267	»	14	31,6	
						Consorzio di bonifica	—	—	—	63,2	
						Villaggi rurali	—	—	—	5,3	
165	269	165	**Sorgente « Margi » - Adrano**	288	400,0	Catania	270	CT	39	1.000,0	
	269	177	**Pozzi « Cavallaccio » - Biancavilla** . . .	200-155	600,0						
167	265	164	**Pozzi « Minnuliti » Mazara del Vallo** . .		51,5	Mazara del Vallo	265	TP	20	51,5	
	265	167	**Pozzi « Santa Maria » - Mazara del Vallo**								
168	268	168	**Sorgente « Ortonoccioli » Nissoria** . . . La sorgente fornisce già al Comune l/sec. 5.5 della sua portata che è pari a l/sec. 7.6	420	2,1	Nissoria	268	EN	8	2,1	
169	266	166	**Sorgente «Pietra Fucile» - Palazzo Adriana**	700	7,15	Calamonaci	266	AG	17	3,9	
	266	172	**Sorgente « Pilo del Tauro » - Burgio** . .	760	1,25	Caltabellotta	266	»	10	18,7	
	266	178	**Sorgente « Guardiola »**	750	3,0	Cattolica Eraclea	266	»	20	31,5	
	266	180	**Sorgente « Gebbia » - Palazzo Adriano** . .	615	54,0	Lucca Sicula	266	»	12	6,6	
	266	169	**Sorgente « Casale » - Burgio**	720	55,0	Ribera	266	»	16	53,9	
	266	211	**Sorgente « Giardini » - Calamonaci** . . .	240	0,8	Villafranca Sicula	266	»	11	4,8	
	266	212	**Sorgente « Cuba » - Calamonaci**	320		FF.SS.				1,8	
	266	214	**Sorgente « Canale » - Ribera**	290							
170	265	170	**2 pozzi « Bresciana » - Castelvetrano** . .	87	250,0	Trapani	248	TP	2	250,0	
	265	166	**2 pozzi « Bresciana » - Castelvetrano** . .								
	265	179	**2 pozzi « Bresciana » - Castelvetrano** . .	67							
	265	182	**2 pozzi « Bresciana » - Castelvetrano** . .	68							
174	268	174	**Gruppo « gran Fonte » - San Cristoforo Leonforte**	600	(1) 37,8	Leonforte	268	EN	6	37,80	
181	265	181	**Pozzo « S. Nicola » - Mazara del Vallo** . .	56							

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI				
	N. foglio al 100.000	N geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)
	265	188	**Pozzo « S. Nicola » - Mazara del Vallo**	36	81,0	Campobello di Mazara	265	TP	22	43,7
	265	191	**Pozzo « S. Nicola » - Mazara del Vallo**	25						
	265	198	**Pozzo « Campana I » - Campobello di Mazara**	15						
			Pozzo « Campana II » - Campobello di Mazara	42		Castelvetrano	265	»	21	37,3
187	267	187	**Sorgente « Favara di Santo Stefano » - Santo Stefano Quisquina**	725	(1) 120,0	Agrigento	271	AG	32	234,6
	267	204	**Sorgente « Fico » - Santo Stefano Quisquina**	550	(2) 40,0	Aragona	267	»	24	42,9
		203	**Sorgente « Granatelli » - Santo Stefano Quisquina**	504		Comitini	267	»	25	3,4
		199	**Sorgente « Finestrelle I e II » - Santo Stefano Quisquina**	530	(3) 35,0	Favara	271	»	33	97,1
		189	**Galleria Castelluzzo - Santo Stefano Quisquina**	660	40,0	Ioppolo Giancaxio	267	»	28	4,1
		200	**Sorgente « Gragotta Grande » - Santo Stefano Quisquina**	670	(2) 55,0	Raffadali	267	»	23	41,1
		201	**Sorgente « Gragotta Piccola » - Santo Stefano Quisquina**	648	(2) 10,0	San Biagio Platani	267	»	19	12,2
		197	**Sorgente « Innamorata I e II » - Santo Stefano Quisquina**	616	(3) 38,0	Sant'Angelo Muxaro	267	»	21	5,5
		195 *bis*	**Sorgente « Nuova » - Santo Stefano Quisquina**	650	6,0	Santa Elisabetta	267	»	3	7,4
		196	**Sorgente « Scavo » - Santo Stefano Quisquina**	630	(3) 10,0	Campobello di Licata	271	»	28	42,6
						Canicattì	267	»	35	68,7
	266	184	**Sorgente « Acqua Malati » - Bivona**	750	10,0	Grotte	267	»	26	30,0
		175	**Sorgente « Capo » - Bivona**	680	(1) 50,0	Licata	271	»	41	155,8
	266	186	**Sorgente « Cava » - Bivona**	580	20,0	Palma di Montechiaro	271	»	40	67,1
	266	171	**Sorgente « Grotticelli » - Bivona**	900	5,0	Recalmuto	267	»	27	36,7
	266	183	**Sorgente « S. Matteo » - Bivona**	715	10,0	Ravanusa	272	»	39	47,5
	266	173	**Sorgente « S. Rosalia » - Bivona**	685	25,0	Alessandria della Rocca	267	»	3	14,4
	267	185	**n. 2 Pozzi Margimuti - Santo Stefano**	740	50,0	Cianciana	266	»	18	21,1
						Bivona	266	»	5	14,8
						Santo Stefano Quisquina	267	»	6	16,3
						Naro	271	»	36	23,0
	271	244	**Invaso « San Giovanni » - Naro**	295	(4) 404,7					
	259	161	**Invaso « Fanaco » - Castronovo di Sicilia**	646	116,7					
					(5) 1045,4					

NOTE

NOTE per lo schema numero 187.

(1) Portate già utilizzate, rispettivamente per l/sec. 5,0 e 10,0, dai Comuni di S. Stefano di Quisquina e Bivona.

(2) Portate già utilizzate dallo acquedotto «Voltano» per i comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Ioppolo Giancaxio, Raffadali, S. Biagio Platani, Santo Angelo Muxaro, Santa Elisabetta.

(3) Portate già utilizzate dallo acquedotto « Tre Sorgenti » per i Comuni di Campobello di Licata, Canicattì, Grotte, Licata, Palermo, Montechiaro, Recalmuto e Ravanusa.

(4) Le acque dell'invaso «San Giovanni», già in corso di costruzione per uso irriguo, che si destinano all'uso potabile, potranno essere sostituite dalle acque da invasare sul torrente « Drago » e « Furore » (n. 246-252).

(5) Alla suddetta portata da riservare, per ottenere il bilanciamento con la somma delle portate occorrenti ai singoli Comuni (l/sec. 986,3), occorre sottrarre le acque destinate agli usi precostituiti come segue:

Sorgente « Favara di Santo Stefano »

FF.SS. e fontanelle l/sec. 2,0

irrigazione l/sec. 25,0

27,0

Sorgente « Capo »

DD.RR. Sanità l/sec. 4,0

Bivona l/sec. 7,0

FF.SS. l/sec. 0,5

5,5

da riportare 32,5

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
187/A	258	187/A	**Invaso « Prizzi » sul fiume Sosio (esistente per uso idroelettrico).** Soluzione alternativa.	592	404,7	Naro	271	AG	36	23,0	*Sorgente « S. Matteo » - « Santa Rosalia »*
						Campobello di Licata	271	»	28	42,6	— bevai l/sec. 1,0
						Canicattì	267	»	35	68,7	*Sorgente « Capo S. Matteo »*
						Licata	271	»	41	155,8	« S. Rosalia-Grotticelli » l/sec. 30,0
						Palma di Montechiaro	271	»	40	67,1	*Sorgente « Fico - Granatelli »*
						Ravanusa	272	»	39	47,5	irrigazione l/sec. 30,0
193	266	193	**Sorgente « Chiabbarè » - Burgio**		9,6	Burgio	266	»	4	9,6	96,5
194	269	194	**Pozzo « Scalilli » - Paternò**	270	27,0	Paternò	269	CT	30	27,0	Sarà pertanto: l/sec. 1045,4
195	266	195	**Favara di Burgio - Caltabellotta**	179	175,9	Montallegro	267	AG	22	2,2	96,5
			La sorgente n. 195 fornirà agli stessi Comuni complessivamente altri l/sec. 113.1, impegnati nel progetto della « Cassa per il Mezzogiorno »			Porto Empedocle	271	»	31	67,5	Restano l/sec. 951,9
						Realmonte	271	»	30	3,7	Quest'ultima portata differisce dalla portata occorrente per l/sec. 34,4 in meno (986,3-951,9 = l/sec. 34,4); si fa affidamento di reperire tale volume di acqua mediante il miglioramento della portata misurata del gruppo « Bivona », e cioè « Acqua Malati », « Capo », « Cava », « Grotticelli », « San Matteo », « S. Rosalia ».
						Sciacca	267	»	15	71,1	
						Siculiana	267	»	29	4,9	
						Villaseta (fr. Agrigento)	271	»	32	5,0	
						San Leone	271	»	32	21,5	
199 *bis*	266	199 *bis*	**Sorgente « Rifesi » Palazzo Adriano**	820	4,0	Ribera	266	»	16	4,0	
202	270	202	**Pozzo « Giusti » - San Giovanni La Punta**	247	130,0						
	270	205	**Pozzo « Rindone » - San Giovanni La Punta**	246	50,0	Catania	270	CT	39	180,0	
208	270	208	**Pozzo « Maugeri » - Valverde**	153	200,0	Catania	270	»	39	200,0	
209	266	209	**Sorgente « Fontana Bianca » - Sciacca**	640		Sciacca	266	AG	15	4,5	
		207	**Sorgente « Ficarella**	497	4,5						
		206	**Sorgente « Rovellaro Alta e Bassa »**	660							
	266	210	**Sorgente « Salto » Sciacca**	320							
			Le sorgenti forniscono al Comune già l/sec. 5.0 della loro portata, che è l/sec. 9.5								
216	269	216	**Pozzo « Lago » - Castel di Iudica**	510	2,2	Castel di Iudica	269	CT	41	2,2	
217	268	217	**Sorgente « Pioppo » - Enna**	645							
		222	**Sorgente « Oro » - Enna**	765							
		221	**Sorgente « Tesoro » - Enna**	675	19,0	Piazza Armerina	268	EN	20	19,0	
		215	**Sorgente « Sciortabene » - Enna**	620							
		210	**Sorgente « Gerbinello » - Enna**	650							
223	268	223	**Sorgente « Gruppo Bosco » - Aidone**	650	13,5	Raddusa	269	CT	40	13,5	
	268	220	**Sorgente « San Bartolo » - Aidone**	540							

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa, e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
225	267	225	**Sorgente « Capo d'Acqua » - Canicattì** . .	460		Canicattì	267	AG	35	40,5	NOTA per lo schema numero 247 bis.
		226	**Sorgente « Carlino » - Canicattì**	470							(1) Il gruppo fornisce già l/sec. 150,0 all'acquedotto consorziale Vittoria-Gela.
			Sorgente « Canalotto » Canicattì	475	40,5						
		223	**Sorgente « Corrice » - Canicattì**	430							
225 bis	268	225 bis	**Sorgente « Bellia » Piazza Armerina** . .	700	32,1	Mirabella Imbaccari	272	CT	44	21,8	Occorre approfondire gli studi e i sondaggi relativi al bacino, ove è situato il gruppo di sorgenti: è presumibile, secondo quanto riportato anche sul « Piano di normalizzazione all'anno 2000 della Cassa per il Mezzogiorno », che la portata complessiva possa superare i l/secondo 500,0.
	268	225 bis	**Subalvea « Bellia » - Piazza Armerina** . .	700		San Cono	272	»	48	3,6	
						San Michele di Ganzeria . . .	272	»	49	6,7	
230	268	230	**Sorgente « S. Andrea » - Piazza Armerina**	670							
	268	224	**Sorgente « Cammarata » - Piazza Armerina**	668	10,0	Piazza Armerina	268	EN	20	10,0	
	268	231	**Sorgente « Palermi » - Piazza Armerina** .	690							
			Le suddette sorgenti in atto alimentano Mazzarino								
233 bis	269	233 bis	**Pozzi « Ramacca » - Ramacca**	350	1,3	Ramacca	26	CT	42	1,3	Il « Piano » propone di riservare, oltre ai l/sec. 150,0 già concessi, altri l/sec. 346.9.
234	268	234	**Draffù Gruppo - Caltanissetta**	420	9,0	Sommatino	268	CL	17	9,0	
			Il gruppo fornisce al Comune già l/sec. 5.0 della sua portata che è pari a l/sec. 14.0								
236	267	236	**Gulfi - Canicattì**	435	3,0	Canicattì	267	AG	35	3,0	
			La sorgente fornisce al Comune l/sec. 7.0 della sua portata, che è pari a l/sec. 10.0								
241	267	241	**Pozzi « Margiovitale » - Castrofilippo** . .	475	20,0	Naro	271	»	36	20,0	
			2 pozzi nella zona della sorgente								
242-1	276	242	**Sorgente « Cifali » - Chiaramonte Gulfi** . .	330	32,9	Comiso	276	RG	6	32,9	
242-2	276	242	**Sorgente « Cifali » - Chiaramonte Gulfi** . .	330	21,9	Chiaromonte Gulfi	276	»	3	21,9	
243	276	243	**Pozzo « San Giovanni » - Ragusa**	560	0,9	Ragusa	276	»	7	0,9	
245	277	245	**Pozzo « Cassibile » - Siracusa**	60	12,7	Siracusa	274	SR	14	12,7	
247	274	247	**Pozzo « Agnone » - Augusta**	38	2,4	Augusta	274	»	4	2,4	
247 bis	276	247 bis	**Gruppo Giardinelli - Comiso**	140	312,9	Gela	272	CL	22	258,0	
			Sorgenti Subalvee e bacino (1)			Vittoria	276	RG		88,9	
248	276	248	**Sorgente « Fonte Diana » - Comiso** . . .	200	10,0	Comiso	276	»	6	10,0	
250	277	250	**Sorgente « Gruppo Coniglio » - Noto** . .	430		Avola	277	SR	17	57,2	
	277	251	**Sorgente « Gruppo Nucifera » - Noto** . .	400	117,3	Noto	277	»	16	60,1	
	277	255	**Sorgente « Izenca » - Noto**	140							

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
253	274	253	**Sorgente « Fontanazze » - Melilli**	238	1,5	Melilli	274	SR	6	1,5	
254	274	254	**Pozzo « Monaca » - Augusta**	15	52,2	Augusta	274	»	4	52,2	
256	272	256	**Sorgente « Bubbonia » - Mazzarino**	420	6,0	Gela	272	CL	22	6,0	
257	276	257	**Subalvea torrente « Irminio » - Ragusa**	260	252,4	Ragusa	276	RG	7	252,4	
258-1	276	258	**Sorgente « Passolatello » - Ragusa**	100	1,5	Ragusa	276	»	7	1,5	
258	276	258	**Sorgente « Passolatello » - Ragusa**	100	4,9	Santa Croce Camerina	276	»	9	4,9	
259	276	259	**Sorgente « San Pancrazio » - Modica**	339	35,5	Modica	276	»	8	35,0	
259 *bis*	273	259 *bis*	**Pozzi « Gaudioso »**	560-570	246,3	Caltagirone	273	CT	50	160,8	
						Grammichele	273	»	51	25,5	
						Licodia Eubea	273	»	52	6,3	
						Mineo	273	»	45	10,1	
						Niscemi		CL	21	54,8	
259 *bis*/A	273	259 *bis*/A	**Pozzi « Masciona »** Soluzione alternativa	350	54,8	Niscemi	273	»	21	54,8	
260	276	260	**Sorgente « Baravitalla » - Modica**	365	22,9	Modica	276	RG	8	22,9	
261	274	261	**Pozzo « Raduana » - Melilli**	400	22,9	Sortino	274	SR	5	22,9	
262	274	262	**Pozzi n. 4 « Bondifè » - Melilli**	45	40,2	Siracusa	274	SR	14	40,2	
263	277	263	**Sorgente « Canulara » - Rosolini**	55	33,0	Rosilini	276	»	18	33,0	
264	274	264	**Sorgente « Pizzarotti » - Melilli**	210	46,0	Augusta	274	»	4	40,1	
						Melilli	274	»	6	5,9	
264 *bis*	273	264 *bis*	**Sorgente « Ceusa » - Carlentini**	550	2,1	Carlentini	274	»	2	2,1	
267	273	267	**Sorgente « Due Fontane » - Buccheri**	550	2,5	Buccheri	273	»	7	2,5	
268	276	268	**Pozzo « San Giovanni » - Scicli**	305	27,0	Modica	276	RG	8	57,0	
	276	266	**Pozzo « San Filippo » - Modica**	376	30,0						
269	276	269	**Pozzo « Santa Maria la moda » - Scicli**	110	18,9	Scicli	276	»	10	18,9	
270	276	270	**Pozzo « Castellana » - Ragusa**	45	16,7	Ragusa	276	»	7	16,7	
271	273	271	**Pozzo « Baccagnello » - Buccheri**	850	4,3	Buccheri	273	SR	7	4,3	
273	276	273	**Sorgente « Rio Favara » - Ispica**	65	35,7	Ispica	276	RG	11	35,7	
273 *bis*	272	273 *bis*	**Sorgente « Polo » - Niscemi**	185	18,0	Niscemi	272	CL	21	18,0	
274	273	274	**Sorgente « Bellinga e Favara » - Giarratana**	820	4,2	Monterosso Almo	273	RG	1	4,2	

Segue **Regione della SICILIA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m.s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
274/A	273	600	**Sorgente « Canalazzo »** (soluzione alternativa anche per lo schema n. 278)	600	8,2	Monterosso Almo	273	RG	1	8,2	
276	274	276	**Pozzo « Giambra » - Cassaro**	595	6,4	Ferla	273	SR	8	6,4	
277	273	277	**Pozzo da scavare a nord dell'abitato - Buscemi**	755	4,5	Buscemi	273	»	9	4,5	
278	273	278	**Pozzo « Palmintella » - Monterosso Almo** .	530	4,0	Monterosso Almo	273	RG	1	4,0	
279	277	283	**Pozzo « Boracchino » - Noto**	30		Pachino	277	SR	19	40,6	
	277	279	**Pozzo « Morsentino » - Noto**	35	40,6						
	277	284	**Pozzo « Imparello » - Noto**	35							
280	274	280	**Sorgente « Cava del Signore » - Palazzolo Acreide**	500	27,5	Palazzolo Acreide	273	»	12	27,5	
282	274	282	**Pozzo « Intagliato » - Floridia**	140	27,9	Floridia	274	»	13	19,1	
						Solarino	274	»	11	8,8	
285	273	285	**Sorgente « Muti » - Chiaromonte Gulfi** . .	420	3,4	Comiso	276	RG	6	3,4	
285/A	273	200	**Pozzi nella zona** (soluzione alternativa lasciando la sorgente « Muti » solo per Acate)	200	3,4	Comiso	276	»	6	3,4	
286	273	286	**Sorgente « Muti » Pozzo « Muti » - Chiaromonte Gulfi**	420	15,5	Chiaromonte Gulfi	273	»	3	15,5	
288	276	288	**Pozzo « Fargione III » - Modica**	35	46,7	Pozzallo	276	»	12	46,7	
291	274	291	**Sorgenti « Testa della Pisma » - Siracusa** .	6	304,8	Siracusa	274	SR	14	304,8	
292	274	292	**Sorgente « Fiumarella » - Palazzolo Acreide**	464	9,0	Canicattini Bagni	274	»	15	9,0	
293	273	293	**Pozzo « Orto Marchese » - Giarratana** . .	500	4,5	Giarratana	273	RG	4	4,5	
295	273	295	**Pozzi « Litteri » - Acate**	65	11,5	Acate	273	»	2	11,5	

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione della SARDEGNA **Provincia di SASSARI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aggius	4.869	5.000	100	10,20	7,80	2,4	181-180 181	8/II 12/I	1,0 1,50	168-181 182-180-181	1 3	2,90 4,80	
Alà dei Sardi	2.561	3.600	—	9,50	3,90	5,6	—	—	—	194-195 180-192-193	11 6	9,50 83,97	
Alghero	26.688	56.600	11,250	249,70	95,80	153,9	179	rurali	12,0	192	12	153,73	
Anela	1.485	1.750	—	5,50	2,80	2,7	—	—	—	194-195	11	5,50	
Ardara	1.036	1.100	—	3,10	2,0	1,1	193	42/I	2,0	180-192-193	6	1,10	
Arzachena	4.618	5.200	12,500	64,26	4,06	60,2	168-168	6/I 6/II	2,56 1,50	168-181-182	1	60,20	
Banari	1.198	1.200	—	3,00	2,30	0,7	— 193	— 47/I	— 0,60	180-192-193	6	2,40	
Benetutti	3.016	3.400	300	11,51	5,51	6,0	—	—	—	194-195	11	11,51	
Berchidda	3.576	3.700	—	11,80	7,50	4,3	180-181 193-194	26/I	0,80	181-194-193	9	11,00	
Bessude	704	740	—	2,20	1,50	0,7	—	—	—	180-192-193	6	2,20	
Bonnanaro	1.821	1.900	—	4,40	2,0	2,4	193	58/I	2,0	180-192-193	6	2,40	
Bono	4.906	5.350	—	15,30	8,80	6,5	— 194	— 78/I	— 2,30	194-195	11	13,0	
Bonorva	6.669	7.000	—	22,05	12,45	9,6	193	70/I	0,45	193-206	13	21,60	
Bortigiadas	1.719	1.800	—	3,05	4,23	—	—	—	—	180-181	3	3,22	
Borutta	563	600	—	1,53	1,13	0,4	193	57/I	1,13	180-192-193	6	0,40	
Bottida	1.161	1.200	—	3,19	2,09	1,1	— 194	— 77/I	— 0,59	194	15	2,60	
Budduso	6.865	11.300	—	33,3	18,0	15,3	—	—	—	194-195	11	33,30	
Bultei	2.363	2.500	—	7,5	4,8	2,7	— 194	— 65/I	— 1,0	194-195	11	6,50	
Bulzi	903	1.300	—	3,2	1,0	2,2	180-181	12/I	1,0	180	2	2,20	
Burgos	1.724	1.800	—	6,38	6,55	—	194	76/I	1,85	194	15	4,53	
Calangianus	6.503	7.100	500	18,1	10,7	7,4	181 181	10/I 10/II	3,0 3,0	168-181-182 180-181	1 3	7,40 4,70	
Cargeghe	746	1.100	—	2,35	0,85	1,5	193-180	36/I	0,85	180-192-193	6	1,50	
Castelsardo	4.280	4.500	1,250	14,5	3,50	11,0	180-181	12/I	3,50	180	2	11,00	
Cheremule	752	800	—	2,10	1,0	1,1	193	62/I	1,0	180-192-193	6	1,10	
Chiaramonti	2.729	2.900	—	9,0	6,0	3,0	— 180	— 29/I	— 1,60	180-192-193	6	7,40	
Codrongianus	1.184	1.200	—	2,91	3,55	—	— 180	— 29/I	— 1,15	180-192-193	6	1,76	
Cossoine	1.593	1.700	—	5,30	2,50	2,8	—	—	—	193-206	13	5,30	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Esporlatu	689	700	—	1,87	1,94	—	—	—	—	194	15	1,87	
Florinas	1.996	2.100	—	5,60	2,5	3,1	—	—	—	180-192-193	6	5,60	
Giave	1.397	1.500	—	4,73	2,73	2,0	193	70/I	2,73	193-206	13	2,0	
Illorai	1.927	2.100	—	6,10	3,40	2,7	—	—	—	194	16	6,10	
Ittireddu	1.011	1.100	—	3,93	3,03	0,9	—	—	—	180-192-193	6	2,65	
Ittiri	8.617	9.000	—	30,0	16,0	14,0	193 193 193	54/I 46/I-II-III 46/IV	1,28 4,0 12,0	180-192-193	6	14,0	
Laerru	1.521	1.800	—	4,0	0,30	3,7	—	—	—	180	2	4,0	
La Maddalena	11.169	17.700	5.000	74,77	14,27	60,5	168	2/I	14,27	168-181-182	1	60,50	
Luogosanto	2.612	2.700	—	7,10	1,60	5,5	168	5/I	1,60	168-181-182	1	5,50	
Luras	3.062	3.200	—	6,20	4,50	1,7	— 181	— 10/I	— 2,50	168-181-182 181	1 3	1,70 2,0	
Mara	1.346	1.500	—	3,80	2,90	0,9	193	68/I	2,90	193-206	13	0,90	
Martis	1.220	1.300	—	3,20	2,40	0,8	—	—	—	180-192-193	6	3,20	
Monteleone R.D.	317	330	—	1,05	0,75	0,3	—	—	—	180-192-193	6	1,05	
Monti	2.475	2.600	—	6,75	1,65	5,1	181	26/I	1,65	181	4	5,10	
Mores	3.095	3.250	—	9,0	6,0	3,0	—	—	—	180-192-193	6	9,0	
Muros	591	1.100	—	2,40	0,70	1,7	193-180	36/I	0,70	180-192-193	6	1,70	
Nugheddu San Nicolò	2.001	2.100	—	5,80	4,00	1,8	194	55/I	4,0	181-194-193	9	1,80	
Nule	2.109	2.300	—	7,80	3,60	4,2	— 194	— 67/I	— 1,0	194-195	11	6,80	
Nulvi	4.044	4.200	—	11,98	8,28	3,7	—	—	—	180-192-193	6	9,50	
Olbia	18.788	24.600	6.550	98,65	48,85	49,8	180 182 182	21/I 11/I 11/II	2,48 7,12 41,0	168-181 182	1	50,53	
Olmedo	1.534	1.600	—	2,94	4,70	—	—	—	—	180-192-193	6	2,94	
Oschiri	4.494	4.700	—	13,60	11,50	2,1	181	31/I	4,50	181-194-193	9	9,10	
Osilo	5.675	5.900	—	16,77	6,57	10,2	180	28/I	6,57	180-192-193	6	10,20	
Ossi	4.632	5.100	—	11,3	7,0	4,3	—	—	—	180-192-193	6	11,30	
Ozieri	11.884	13.100	—	42,18	36,48	5,7	193 193	49/I 49/II	4,17 9,31	181-194-193	9	28,70	
Padria	1.837	1.900	—	5,35	3,75	1,6	193	72/I	1,20	206-193	13	4,15	
Palau	1.750	1.900	5.100	25,7	0,60	25,1	—	—	—	168-181-182	1	25,70	
Pattada	5.156	5.400	—	17,93	8,33	9,6	193	50/I	2,33	181-194-193	9	15,60	
Perfugas	3.371	3.800	—	7,25	3,55	3,7	—	—	—	180 180-181	2 3	4,50 2,75	
Ploaghe	4.952	5.200	—	16,51	12,71	3,8	— 193	— 38/I	— 4,61	180-192-193	6	11,90	
Portotorres	11.199	27.000	1.750	89,15	60,55	28,6	179 179	18/I rurale	4,50 1,15	179-180	8	83,50	

Regione della SARDEGNA *Segue* **Provincia di SASSARI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pozzomaggiore	4.495	4.700	—	13,50	7,0	6,5	193	72/I	1,50	193-206	13	12,0	
Putifigari	735	1.000	—	3,76	1,86	1,9	— 193	— 45/I	— 0,36	180-192-193	6	3,40	
Romana	997	1.200	—	2,99	5,75	—	— 193	— 61/I	— 4,50	180-192-193	6	—	
San Francesco D'Aglientu	1.471	1.500	1.500	10,81	0,21	10,6	—	—	—	168-181-182	1	10,81	
Santa Teresa Gallura	2.840	3.200	5.600	30,21	2,41	27,8	— 168	— 1/II	— 1,83	168-181-182	1	28,38	
Sassari	90.037	220.000	4.750	983,94	329,54	654,4	— 180 180	— 27/II rurale	— 62,0 1,04	180-192-193 180-179 180	6 8 5	233,59 62,50 624,81	
Sedini	2.250	2.300	—	4,53	1,03	3,5	—	—	—	180	2	4,53	
Semestene	671	700	—	2,0	1,0	1,0	—	—	—	193-206	13	2,0	
Sennori	5.578	5.900	—	14,15	12,45	1,7	— 180	— 20/I	— 0,65	180-192-193	6	13,50	
Siligo	1.606	1.700	—	4,75	4,25	0,5	— 193	— 48/I	— 1,35	180-192-193	6	3,40	
Sorso	9.625	14.900	1.650	54,50	20,20	34,3	—	—	—	180	5	54,50	
Telti	1.850	2.000	—	4,60	0,70	3,9	181	17-bis/I	0,70	181	4	3,90	
Tempo Pausania	12.289	13.300	1.700	48,70	13,50	35,2	181 181	17/I 10/I	13,0 0,50	168-181-182	1	35,20	
Thiesi	3.498	3.800	—	11,0	5,50	5,5	—	—	—	180-192-193	6	11,0	
Tissi	1.370	1.400	—	2,80	2,30	0,5	—	—	—	180-192-193	6	2,80	
Torralba	1.395	1.500	—	4,38	3,78	0,6	— 193	— 63/I	— 1,78	180-192-193	6	2,60	
Trinità d'Agultu	1.934	2.800	400	7,85	0,35	7,5	180	7/I	0,35	180	2	7,50	
Tula	2.008	2.100	—	6,71	4,11	2,6	181	30/I	0,71	181-194-193	9	6,04	
Uri	2.045	3.000	—	7,40	5,20	2,2	—	—	—	180-192-193	6	7,40	
Usini	2.964	3.100	—	5,89	6,50	—	193	32/I	1,80	180-192-193	6	4,09	
Valledoria	3.842	5.000	300	11,4	1,50	9,9	180-181	12/I	1,50	180	2	9,90	
Villanova Monteleone	4.583	4.800	—	17,4	8,40	9,0	— 193	— 59/I	— 1,40	193-206 180-192-193	13 6	9,0 7,0	

Regione della SARDEGNA — Provincia di NUORO

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aritzo	2.469	2.800	560	8.96	10,55	—	218	67/I	2,30	207-218	22	6,66	
Arzana	3.443	7.700	—	23.30	6,0	17,3	219-208	75/I	4,0	219-218-208	20	17,30	
							219	73/I	2,0				
Atzara	1.715	1.800	—	4.20	3,30	0,9	—	—	—	206-207-218	22	4,20	
Austis	1.482	2.700	—	6.23	3,23	3,0	207	56/I	0,73	206-207-213	22	5,50	
Barisardo	3.282	8.400	360	21.08	7,38	13,7	219-208	75/I	5,0	208-219	21	13,70	
							219	83/I	2,38				
Baunei	4.033	5.300	—	14.38	6,58	7,8	219-208	75/I	4,0	208-219	21	7,80	
							208	64/I	1,08				
							208	64/II	1,50				
Belvi	932	1.100	—	2.55	1,75	0,8	—	—	—	206-207-218	22	2,55	
Birori	479	500	—	1.12	0,52	0,6	—	—	—	206-207	15	1,12	
Bitti	5.774	6.000	500	22.28	9,18	13,1	—	—	—	194-195	11	21,60	
							194	8/I	0,68				
Bolotana	4.274	4.300	—	9.0	5,50	3,5	—	—	—	206-207	15	9,0	
Borore	2.699	2.700	—	6.87	3,67	3,2	206	41/I	3,67	206-207	15	3,20	
Bortigali	2.491	2.500	—	7.44	2,94	4,5	206	2/I(CA)	6,94	205-206	15	—	
Bosa	8.169	11.200	810	38.70	13,0	25,7	206	18/I	13,0	206-207	17	1,80	
												23,90	
Budoni	2.421	3.200	—	5.43	5,23	0,2	—	—	—	182-195	10	5,43	
Cuglieri	4.435	4.600	950	13.90	14,38	—	206	39/I	13,80	—	—	—	
							206	39/II	0,58				
Desulo	4.739	(10.600)	360	(39.90)	1,50	(38,4)	207	61/I	5,12	206-207	221	(34,78)	* oppure in alternativa dallo schema n. 15/b (Gavossai)
		(1) 7.200		20.0		18,5				208		14,88	(1) vedi relazione all. 6 paragrafo 6.9
Dorgali	7.189	10.300	1.340	41.40	9,0	32,4	—	—	—	195-207-208	14	41,40	
Dualchi	919	950	—	2.78	0,98	1,8	—	—	—	206-207	15	2,78	
Elini	523	550	—	1.30	0,80	0,5	219-208	75/I	0,80	208-219	21	0,50	
Escalaplano	3.642	7.400	—	18.90	6,20	12,7	—	—	—	226-218	38	18,90	
Escolca	983	1.300	—	2,70	1,0	1,7	—	—	—	218	32	2,70	
Esterzili	1.641	3.200	—	7,90	4,00	3,9	218	78/I	3,0	218	28	3,90	
							218	2/I	1,0				
Flussio	695	700	—	1,42	1,50	—	206	20/I	1,50	206-217	17	—	
Fonni	5.451	7.100	440	21,57	4,17	17,4	207	54/I	4,17	195-207-208	14	17,40	
Gadoni	1.628	3.200	—	7,0	2,50	4,5	218	78/I	2,50	218	28	4,50	
Cairo	2.869	3.400	—	6,98	5,18	1,8	219	80/I	5,18	219-218-208	20	1,80	
Galtelli	2.096	2.500	250	6,10	2,80	3,3	195	16/I	2,80	195-207-208	14	3,30	
Gavoi	4.166	8.200	—	29,05	5,85	23,2	—	—	—	206-207	15	29,05	
Genoni	1.529	1.550	—	3,80	0,80	3,0	—	—	—	218	29	3,80	
Gergei	2.208	2.250	—	4,70	1,0	3,7	—	—	—	218	32	4,70	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Girasole	368	430	—	0,94	0,64	0,3	219-208	75/I	0,64	208-219	21	0,30	
Ilbono	2.494	3.400	—	6,80	2,0	4,8	219	76/I	2,0	208-219	21	4,80	
Irgoli	2.006	2.700	200	6,50	2,0	4,5	195	16/I	2,0	195-207-208	14	4,50	
Isili	3.440	3.500	—	8,20	4,50	3,7	—	—	—	218	32	8,20	
Ierzu	3.960	4.000	—	8,30	6,50	1,8	219	93/I	6,50	219-218-208	20	1,80	
Laconi	3.079	4.800	300	12,0	5,90	6,1	218	rurale	0,90	218	29	11,10	
Lanusei	5.449	8.500	720	22,20	9,0	13,2	219-208 219	75/I 81 I	5,0 4,0	218-219	21	13,20	
Lei	750	950	—	2,20	2,70	—	—	—	—	206-207	15	2,20	
Loceri	1.786	2.600	—	5,30	3,80	1,5	219-208 219	75/I 82/I	2,0 1,80	208-219	21	1,50	
Loculi	696	1.400	200	3,80	1,0	2,8	195	16/I	1,0	195-207-208	14	2,80	
Lodè	3.562	4.800	—	11,17	6,17	5,0	—	— 5/I	— 1,17	194-195	11	10,0	
Lotzorai	1.352	3.800	410	8,66	1,56	7,1	219-208	75/I	1,56	208-219	21	7,10	
Lula	2.397	3.600	—	9,40	3,50	5,9	—	—	—	194-195	11	9,40	
Macomer	8.125	16.700	560	56,85	16,35	40,5	—	—	—	206-193	13	56,85	
Magomadas	819	850	—	1,70	1,50	0,2	206	18/I	1,50	206-217	17	0,20	
Mamoiada	3,233	4.000	—	10,30	3,00	7,3	— 207	— 47/I	— 1,0	195-207-208	14	9,30	
Meana Sardo	2.651	3.000	—	7,95	8,50	—	218	71/I	2,50	206-207-218	22	5,45	
Modolo	369	370	—	1,20	0,60	0,6	206	18/I	0,60	206-217	17	0,60	
Montresta	1.389	1.400	—	3,40	2,00	1,4	—	—	—	206-193	13	3,40	
Noragugume	658	660	—	1,40	0,50	0,9	—	—	—	206-207	15	1,40	
Nuoro	23.033	50.000	5.000	211,8	72,0	139,8	—	—	—	195-207-208	14	211,80	
Nuragus	1.395	1.400	—	3,42	2,92	0,5	—	—	—	218	31	3,42	
Nurallao	1.779	2.500	—	5,45	1,95	3,5	—	—	—	218	31	5,45	
Nurri	3.946	3.950	—	9,0	8,0	1,0	218	98/I	8,0	218	28	1,0	
Oliena	7.008	10.700	200	37,90	11,0	26,9	— 207	— 35/I	— 3,0	195-207-208	14	34,90	
Ollolai	2.283	3.900	—	10,50	3,10	7,4	—	—	—	206-207	15	10,50	
Olzai	1.884	1.900	—	5,20	2,60	2,6	—	—	—	206-207	15	5,20	
Onani	1.459	4.800	—	9,40	5,00	4,4	—	—	—	194-195	11	9,40	
Onifai	1.015	1.400	200	4,35	1,75	2,6	195	16/I	1,75	195-207-208	14	2,60	
Oniferi	1.126	1.300	—	3,30	1,60	1,7	—	—	—	206-207	15	3,30	
Orani	3.667	4.600	—	11,50	5,70	5,8	207	45/I	1,20	206-207	15	10,30	
Orgosolo	4.638	7.900	200	22,90	5,40	17,5	— 207	— 48/I	— 2,40	195-207-208	14	20,50	
Orosei	4.214	8.000	1.100	22,95	5,05	17,9	195	16/I	5,05	195-207-209	14	17,90	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Orotelli	3.279	4.300	—	9,95	5,45	4,5	207	24/I	1,25	206-207	15	8,70	
Orroli	3.606	4.300	—	9,70	6,80	2,9	218	98/I	6,80	218	28	2,90	
Ortueri	2.312	2.800	—	6,18	4,88	1,3	—	—	—	206-207-218	22	6,18	
Orune	5.591	8.000	—	24,23	10,93	13,3	—	—	—	194-195	11	23,30	
							194	11/I	0,93				
Osidda	514	550	—	1,58	0,78	0,8	194	7/I	0,78	194-195	11	0,80	
Osini	1.767	3.700	—	7,60	3,10	4,5	219	88/I	3,10	219-218-208	20	4,50	
Ottana	1.894	3.800	—	7,60	3,90	3,7	—	—	—	206-207	15	7,60	
Ovodda	2.110	(5.300)	—	(14,31)	4,41	(9,9)	—	—	—	206-207-218	22	(14,31)	(1) Vedi Relazione all. 6 paragrafo 6.9
		(1) 3.400		8,61		4,2						8,61	
Perdasdefogu	2.260	6.200	350	16,10	6,10	10,0	—	—	—	206-218	36	10,80	
										226-218	38	5,30	
Posada	1.265	2.000	500	6,20	1,60	4,6	—	—	—	182-195	10	6,20	
Sadali	1.408	2.000	—	4,80	3,0	1,8	218	78/I	2,70	218	28	2,10	
Sagama	455	460	—	1,10	0,70	0,4	206	20/I	0,70	206-217	17	0,40	
San Teodoro	1.707	2.400	1.080	9,97	6,77	3,2	—	—	—	182-195	10	9,97	
Sarule	2.475	2.800	—	7,95	3,65	4,3	—	—	—	206-207	15	7,95	
Scano Montiferro	2.603	2.800	—	6,70	2,0	4,7	—	—	—	206-193	13	6,70	
Sennariolo	356	400	—	0,93	1,55	—	206	38/I	1,55	—	—	—	
Serri	978	1.000	—	2,40	1,0	1,4	—	—	—	218	32	2,40	
Seui	3.166	3.600	—	8,80	1,10	7,7	218	79/I	1.10	218	28	7,70	
Seulo	1.772	2.100	—	5,16	4,86	0,3	218	78/I	4,0	218	28	0,30	
							218	78/II	0,86				
Silanus	3.027	4.000	—	9,10	6,0	3,1	—	—	—	206-207	15	5,60	
							206	33/I	3,50				
Sindia	2.877	3.600	—	8,90	7,80	1,1	206	21/I	7,80	206-217	17	1,10	
Siniscola	6.559	12.500	1.660	46,3	24,90	21,4	—	—	—	182-195	10	46,30	
Sorgono	2.346	3.200	310	7,52	8,40	—	—	—	—	206-207-218	22	7,52	
Suni	1.700	1.800	—	4,30	3,70	0,6	206	20/I	3,70	206-217	17	0,60	
Talana	1.347	4.400	—	10,20	3,0	7,2	208	62/I	3,0	219-218-208	20	7,20	
Tertenia	3.657	5.600	—	14,38	5,88	8,5	219	101/I	5,23	219-218-208	20	9,15	
Teti	1.057	1.700	—	4,15	3,15	1,0	207	52/I	1,25	206-207-218	22	2,90	
Tiana	938	1.600	—	3,48	1,88	1,6	—	—	—	206-207-218	22	3,48	
Tinnura	373	500	—	1,07	1,40	—	206	20/I	1,40	206-217	17	—	
Tonara	3.446	4.300	320	10,71	12,82	—	207	60/I	2,54	206-207-218	22	8,17	
Torpè	2.935	4.500	250	9,69	4,49	5,2	—	—	—	182-195	10	9,69	
Tortolì	4.588	17.900	850	57,0	16,0	41,0	219-208	75/I	16,0	208-219	21	41,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Tresnuraghes	2.053	2.100	370	6,00	3,70	2,3	206	18/I	3,70	206-217	17	2,30	
Triei	1.210	1.600	—	3,30	1,30	2,0	208	63/I	1,30	208-219	21	2,0	
Ulassai	2.435	3.200	—	9,40	4,00	5,4	219	89/I	4,0	219-218-208	20	5,40	
Urzulei	1.717	4.400	—	10,50	2,60	7,9	208	55/I	2,60	219-218-208	20	7,90	
Ussassai	1.261	2.500	—	5,20	2,00	3,2	218	87/I	2,0	219-218-208	20	3,20	
Villagrande Strisaili	3.976	10.100	—	26,30	8,20	18,1	219-208 219	75/I 68/I	7,0 1,20	219-218-208	20	18,10	
Villanovatulo	1.780	2.100	—	4,73	6,40	—	218 218	98/I 91/I	3,40 3,00	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Abbasanta	2.323	3.000	—	7,90	5,50	2,4	206	7/I	5,50	206	19	2,40	
Aidomaggiore	910	1.000	—	3,10	1,50	1,6	206	7/I	1,50	206 217	19 33	1,60 2,01	
Ales	2.555	2.800	—	6,06	2,76	3,3	—	—	—	217-218 225-226-217	30 33	4,05 —	
Allai	783	1.000	—	2,38	0,68	1,7	217-218	35/I	—	206-217	23	2,38	
Arborea	3.488	3.800	150	6,78	13,70	—	206-217 217	63/I 54/I	3,78 3,0	206-217	23	—	
Arbus	10.152	15.600	250	47,80	15,0	32,8	225 225	91/I 91/II	3,0 12,0	225	35	3,280	
Ardauli	2.008	2.300	—	4,90	4,40	0,5	—	—	—	206-207-218	22	4,90	
Armungia	1.132	1.250	—	3,40	2,0	1,4	—	—	—	225-226	38	3,40	
Assemini	9.439	17.000	1.500	51,90	7,70	44,2	—	—	—	225-226 227-233-234	40	5,190	
Assolo	743	800	—	1,95	0,65	1,3	—	—	—	217-218 225-226	30	1,95	
Asuni	764	1.300	—	2,78	0,48	2,3	—	—	—	217 206-217	26 23	2,35 0,43	
Ballao	1.679	2.000	—	4,30	3,0	1,3	—	—	—	225-226	38	4,30	
Baradili	188	250	—	0,60	0,20	0,4	—	—	—	217-218 225-226	30	0,60	
Baratili San Pietro	1.133	1.400	—	2,70	2,30	0,4	217	36/I	2,30	206-217	25	0,40	
Paressa	1.209	1.500	—	3,30	0,50	2,8	—	—	—	217-218 225-226	30	3,30	
Barrali	805	1.200	—	2,68	3,0	—	234-226 226	151/I 112/I	2,0 1,0	—	—	—	
Barumini	1.729	2.000	150	4,56	1,56	3,0	—	—	—	217-218 225-226	30	4,56	
Bauladu	801	900	—	2,10	0,40	1,7	206-217	40/I	0,40	206-217	23	1,70	
Bidoni	400	450	—	1,19	1,70	—	206	61/I	1,0	206-207-208	22	0,19	
Bonarcado	1.843	2.000	—	4,43	0,93	3,5	—	—	—	206-217	23	4,43	
Boroneddu	241	300	—	0,75	0,45	0,3	206	7/I	0,45	206	19	0,30	
Buggerru	1.767	2.000	—	4,53	2,63	1,9	224	116/I	2,63	224-225	39	1,90	
Burcei	2.574	2.900	—	7,70	0,50	7,2	—	—	—	227	41	7,70	
Busachi	2.717	3.000	—	7,40	6,40	1,0	206	20/I	0,90	206-207-218	22	6,50	
Cabras	7.162	11.500	—	35,50	12,30	23,2	217 —	36/I —	12,30 —	206-217 206-217	25 23	1,43 2,177	
Cagliari	183.784	450.000	33.500	2782,40	1126,0	1656,4	234	151/III	200,0	225-226 227-233-234	40	2.582,40	
Calasetta	26.77	3.000	800	8,58	9,50	—	—	—	—	232-233	45	8,58	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Capoterra	6.355	12.000	1.300	38,90	2,80	36,1	234	158/I	2,80	225-226 227-233-234	40	36,10	
Carbonia	35.327	40.000	3.150	116,35	197,0	—	233	154/II	33,50	—	45	82,85	
Carloforte	7.275	9.000	2.600	27,36	33,50	—	232	153/I	1,0	232-233	45	26,36	
Collinas	1.213	1.300	—	2,90	0,70	2,2	—	—	—	217-218 225-226	30	2,90	
Decimomannu	4.534	9.000	1.500	22,40	5,40	17,0	—	—	—	225-226 227-233-234	40	22,40	
Decimoputzu	3.014	4.500	—	8,80	1,80	7,0	225	132/I	1,80	225-226 227-233-234	40	7,0	
Dolianova	6.485	12.400	150	41,40	14,0	27,4	—	—	—	225-226 227-233-234	40	41,40	
Domus De Maria	1.360	1.600	1.250	5,52	2,42	3,1	234-239 240 234-239 · 233	168/I — 168/II	0,92 — 1,50	239	49	3,10	
Domusnovas	5.773	9.500	300	22,0	14,00	8,0	233	136/I	14,0	233	42	8,0	
Donori	1.924	3.900	—	8,10	3,00	5,1	—	—	—	225-226 227-233-234	40	8,10	
Figu-Gonnosnò	1.099	1.300	—	3,0	0,4	2,6	—	—	—	217-218 225-226	30	3,0	
Fluminimaggiore	4.067	5.200	300	11,86	13,41	4,9	225 225	117/I 117/II	8,41 5,0	—	—	—	
Fordongianus	1.623	1.800	500	6,40	3,30	3,1	206-217 217	63/I 28/I	2,50 0,80	206-217	23	3,10	
Furtei	1.846	2.600	—	5,63	2,73	2,9	—	—	—	217-218 225-226	30	5,63	
Genuri	706	1.100	—	2,35	0,25	2,1	—	—	—	217-218 225-226	30	2,35	
Gesico	1.223	1.500	—	3,70	0,90	2,8	—	—	—	217-218 225-226	30	3,70	
Gesturi	1.801	2.000	—	4,26	1,56	2,7	—	—	—	218	31	4,26	
Ghilarza	4.076	4.500	—	9,80	11,20	—	206 206	7/I 7/II	7,20 4,0	206	19	—	
Giba	6.928	11.500	250	21,69	33,15	—	233	163/I	4,45	232-233	45	17,24	
Goni	718	1.200	—	2,70	2,0	0,7	—	—	—	225-226	38	2,70	
Gonnesa	5.366	6.000	—	11,94	18,65	—	233	143/I	4,85	232-233	45	7,09	
Gonnoscondina	703	800	—	1,70	0,30	1,4	—	—	—	217-218 225-226	30	1,70	
Gonnosfanadiga	7.211	8.000	300	21,0	7,20	13,8	225	107/I	5,20	225-226	35	15,80	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Gonnostramatza	1.107	1.800	—	3,90	0,60	3,3	—	—	—	217-218 225-226	30	3,90	
Guamaggiore	1.172	2.000	—	4,20	1,30	2,9	—	—	—	217-218 225-226	30	4,20	
Guasila	3.458	5.300	—	12,40	4,50	7,9	—	—	—	217-218 225-226	30	12,40	
Guspini	12·318	15.700	1.000	53.09	12,89	40,2	225 225	92/I 92/II	7,0 5,89	225	35	40,20	
Iglesias	28.004	40.000	2.150	114,99	58,29	56,7	— 233	— 135/I	— 8,29	233	43	106,71	
Las Plassas	632	1.100	—	2,37	0,97	1,4	—	—	—	217-218 225-226	30	2,37	
Lunamatrona	2.017	2.400	—	4,70	1,0	3,7	—	—	—	217-218 225-226	30	4,70	
Mandas	3.003	3.500	—	7,90	3,50	4,4	—	—	—	217-218 225-226	30	7,90	
Maracalagonis	3.677	7.000	—	16,50	5,0	11,5	—	—	—	234	44	16,50	
Marrubiu	3.959	7.500	—	17,52	13,02	4,5	206-217 217	63/I rurale	12,0 1,02	206-217	23	4,50	
Masullas	2.145	3.000	—	6,42	3,42	3,0	206-217 217	63/I 56/I	3,0 0,42	206-207	23	3,00	
Milis	1.646	2.300	—	4,90	2,30	2,6	206	18/1	2,30	206-217	23	2,60	
Mogorella	702	900	—	3,44	0,54	2.9	—	—	—	206-217	23	3,44	
Mogoro	4.747	5.300	—	13,10	12,0	1.1	206-217	63/I	12,0	206-217	23	1,10	
Monastir	3.029	5.600	—	12,90	6,0	6,9	—	—	—	225-226 227-233-237	40	12,90	
Morgongiori	1.449	1.600	—	3,79	0,59	3,2	217	56/I	0,59	217	34	3,20	
Muravera	4.871	9.400	1.500	24,65	9,25	15.4	227 227	123/I rurale	7,0 2,25	226-227	37	15,40	
Musei	1.326	2.200	—	4.85	6,0	—	233	145/I	6,0	—	—	—	
Narbolia	1.608	2.000	—	4.70	3,10	1,6	206	17/I	3,10	206	24	1,60	
Narcao	3.531	5.200	—	10,93	14,60	—	233	156/I	3.0	232-233	45	'7,93	
Neoneli	1.216	1.600	—	3,98	2,88	1,1	206	16/I	0,58	206-207-218	22	3,40	
Norbello	1.102	1.300	—	3,80	2,60	1,2	206	7/I	2,60	206	19	1,20	
Nugheddu Santa Vittoria	902	1.000	—	2,40	2,10	0,3	—	—	—	206-207-218	22	2,40	
Nurachi	1.384	1.900	—	3,70	2,50	1,2	217	36/I	2,50	206-217	25	1,20	
Nuraminis	3.045	3.900	—	7,60	2,0	5.6	—	—	—	217-218 225-226	30	7,60	
Nureci	711	800	—	1,90	0,50	1,4	—	—	—	218	29	1,90	
Nuxis	1.797	2.000	—	4,0	3,0	1,0	233	157/I	3,0	233	47	1,00	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ollastra U.	514	600	—	1.50	0,30	1,2	—	—	—	217-218 225-226	30	1,50	
Ollastra Simaxis	1.330	2.700	—	5.30	2,60	2,7	206-217 217	63/I 33/I	2,30 0,30	206-217	23	2,70	
Oristano	21.738	70.000	8.900	250.90	51,40	199,5	217-206 217 217	40/I 40/II rurale	40,0 10,0 1,40	217 206-217	27 23	148,80 50,70	
Ortacesus	1.057	2.000	—	4.50	1,30	3,2	—	—	—	217-218 225-226	30	4,50	
Pabillonis	2.793	4.500	—	—	3,47	5,4	225	85/I	3,47	225	35	5,40	
Palmas Arborea	907	1.500	—	3.10	0,4	2,7	206-217	40/I	0,40	206-217	23	2,70	
Pau	627	700	—	1.64	1,44	0,2	—	—	—	217	33	1,64	
Pauli Arborei	797	900	—	2.15	0,35	1,8	—	—	—	217-218 225-226	30	2,15	
Paulilatino	3.014	3.400	500	9.13	9,30	—	206	14/I	9,30	—	—	—	
Perdaxius	1.677	2.900	—	5.10	3,80	1,3	—	—	—	232-233	45	5,10	
Pimentel	1.165	1.300	100	3.04	3,50	—	234-226 226	151/I 111/I	3,0 0,50	—	—	—	
Portoscuso	3.616	10.500	2.800	32.6	11,30	21,3	232 232	150/I 150/II	2,50 0,50	232-233	45	29,60	
Pula	3.642	8.000	8.000	44.05	18,25	25,8	233-234 234	168/II rurale	16,0 1,0	234	48	27,05	
Quartu Sant'Elena	22.916	46.000	11.300	182.10	52,0	130,1	—	—	—	225-226 227-233-234	40	182,10	
Riola Sardo	2.031	3.400	—	6.70	3,20	3,5	217	36/I	3,20	206-217	25	3,50	
Ruinas	1.431	1.600	—	3.76	0,46	3,3	—	—	—	217	26	3,76	
Samassi	4.534	5.500	250	13.0	4,0	9,0	225	108/I	4,0	217-218 225-226	30	9,0	
Samatzai	1.754	2.000	—	4.70	1,30	3,4	—	—	—	217-218-226	30	4,70	
Samugheo	4.045	4.500	—	10.40	1,20	9,2	—	—	—	217	26	10,40	
San Basilio	1.488	2.100	—	5.20	1,20	4,0	226	104/I	1,20	217-218 225-226	30	4,0	
San Gavino Monreale	8.344	14.000	1.150	46.05	7,85	38,2	225	93/I	7,85	225	35	38,20	
San Giovanni Suergiu	5.353	9.600	1.750	18.12	22,50	—	—	—	—	232-233	45	18,20	
Sanluri	7.595	8.000	2.000	20.60	10,60	10,0	—	—	—	217-218 225-226	30	20,60	
San Nicolò D'Arcidano	2.316	2.400	—	5.50	7,0	—	206-217 217	63/I 64/I	5,50 1,50	206-217	23	—	
San Nicolò Gerrei	13.95	1.500	—	4.10	2,0	2,1	—	—	—	225-226	38	4,10	
San Sperate	4.247	8.000	—	18.30	9,0	9,3	—	—	—	225-226 227-233-234	40	18,30	

Regione della SARDEGNA — *Segue* **Provincia di CAGLIARI**

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Santadi	5.672	10.000	350	19,30	24,75	—	233	163/I	4,75	232-233	45	14,55	
Santa Giusta	2.605	4.000	—	7,80	1,0	6,8	206-217	40/I	1,0	206-217	23	6,80	
Sant'Andrea Frius	1.769	2.000	—	4,60	0,50	4,1	226	113/I	0,50	217-218 225-226	30	4,10	
Sant'Antioco	10.993	17.500	4.300	65,70	51,50	13,7	—	—	—	232-233	45	65,20	
Sant'Antonio Ruinas	813	1.500	—	3,47	0,27	3,2	—	—	—	206-217	23	3,47	
Santu Lussurgiu	3.813	4.200	2.800	20,0	14,30	5,7	206	3/I	14,30	206	18	5,70	
San Vero Milis	2.505	3.500	—	6,90	3,60	3,3	217	36/I	3,60	206-217	25	3,30	
San Vito	5.291	8.600	800	23,20	6,10	17,1	227	123/I	6,10	226-227	37	17,10	
Sardara	4.137	5.100	1.250	14,45	2,35	12,1	—	—	—	217-218 225-226	30	14,45	
Sarroch	2.710	2.900	5.100	21,70	6,50	15,2	234	164/I	5,0	234	48	16,70	
Sedilo	3.008	3.300	—	8,70	2,0	6,7	—	—	—	206-207	15	2,0	
										206	19	6,70	
Segariu	1.441	2.300	—	4,89	2,19	2,7	—	—	—	217-218 225-226	30	4,89	
Selargius	8.768	16.000	250	51,20	12,0	39,2	—	—	—	225-226 227-232-233	40	51,20	
Selegas	1.827	2.300	—	4,90	0,70	4,2	—	—	—	217-218 225-226	30	4,90	
Seneghe	2.506	2.800	100	7,36	1,66	5,7	206	13/I	1,66	206-217	23	5,70	
Senis	1.020	1.400	—	3,15	0,65	2,5	—	—	—	217-218 225-226	30	3,15	
Senorbì	3.972	7.300	1.300	17,80	5,30	12,5	—	—	—	217-218 225-226	30	17,80	
Serdiana	1.714	2.600	—	5,60	4,0	1,6	—	—	—	225-226 227-233-234	40	5,60	
Serramanna	7.701	14.000	1.000	45,7	5,0	40,7	225	119/I	5,0	217-218 225-226	30	40,70	
Serrenti	4.559	5.700	1.000	16,70	3,0	13,7	—	—	—	217-218 225-226	30	16,70	
Sestu	6.739	12.500	1.300	41,10	15,0	26,1	—	—	—	225-226 227-232-233	40	41,10	
Settimo San Pietro	3.285	6.000	—	14,10	8,40	5,7	—	—	—	225-226 227-232-233	40	14,10	
Setzu	278	400	—	1,0	0,20	0,8	—	—	—	217-218 225-226	30	1,0	
Siamaggiore	871	1.500	—	2,90	0,40	2,5	206-217	40/I	0,40	206-217	23	2,50	
Siamanna-Siapiccia	1.469	2.300	—	5,55	2,75	2,8	206-217	63/I	2,75	206-217	23	2,80	
Siddi	1.121	2.000	—	4,0	0,70	3,3	—	—	—	217-218 225-226	30	4,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Siliqua	4.187	6.100	1.000	15,90	3,50	12,4	—	—	—	225-226 227-233-234	40	15,90	
Silius	1.328	2.100	—	5,10	2,0	3,1	—	—	—	225-226	38	5,10	
Simala	698	800	—	1,85	0,25	1,6	—	—	—	217-218 226-225	30	1,85	
Simaxis	2.062	4.000	600	8,60	5,0	3.6	206-217 217	63/I 37/I	2,50 2,50	206-207	23	3,60	
Sini	959	1.100	—	2,45	0,25	2,2	—	—	—	217-218 226-225	30	2,45	
Sinnai	7.725	13.500	1.650	48,20	5,0	43,2	234	141/I	5.0	225-226 227-233-234	40	43,20	
Siurgus Donigala	2.860	2.900	—	7,10	1,50	5,6	—	—	—	217-218 215-216	30	7,10	
Solarussa	2.594	4.600	—	8,80	3,60	5,2	206-217	40/I	3,60	206-217	23	5,20	
Soleminis	858	1.400	—	2,74	3,00	—	224-226	151/I	3,0	—	—	—	
Sorradile	1.007	1.200	—	2,80	2,60	0,2	206	10/I	0,50	206-207-218	22	2,30	
Suelli	1.228	1.400	—	3,10	0,50	2,6	—	—	—	218-217 225-226	30	3,10	
Tadasuni	389	450	—	1,05	0,75	0,3	206	7/I	0,75	206	19	0,30	
Terralba	8.394	9.600	800	23,17	24,0	—	206-217	63/I	24,0	206-217	23	—	
Teulada	5.742	9.500	1.850	27,90	8,50	19,4	239-240	169/I	8,50	232-233	45	19,41	
Tramatza	1.002	1.100	—	2,20	0,20	2,0	217-206	40/I	0,20	206-217	23	2,0	
Tratalias	1.378	1.500	—	2,90	8,90	—	—	—	—	232-233	45	2,90	
Tuili	1.591	1.800	—	4,16	1,56	2,6	—	—	—	217-218 225-226	30	4,16	
Turri	734	800	—	1,80	0,40	1,4	—	—	—	217-218 225-226	30	1,80	
Ulatirso	1.268	1.500	—	3,30	2,80	0,5	—	—	—	206-207-218	22	3,30	
Uras	3.387	4.000	800	9,46	10,47	—	206-217 217	63/I 64/I	7,88 2,17	206-217	23	—	
Usellus	1.389	1.600	—	3,80	0,40	3,4	—	—	—	217-218 225-226	30	3,80	
Ussana	2.428	4.500	—	9,30	5,0	4,3	—	—	—	225-226 227-233-234	40	9,30	
Ussaramanna	963	1.200	—	2,50	0,50	2,0	—	—	—	217-218 225-226	30	2,50	
Uta	4.421	8.000	—	18,7	2,60	16,1	—	—	—	225-226 227-233-234	40	18,70	
Vallermosa	2.025	2.200	—	4,60	2,50	2,1	233-234 225	151/IV	2,50	225	35	2,10	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							DA ESISTENTI ACQUEDOTTI			DA NUOVI ACQUEDOTTI			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Villacidro	11.266	19.300	4.300	70,42	17,22	53,2	225 225 225	118/I 118/II 118/III	2,22 5,0 10,0	225	35	53,20	
Villamar	3.369	3.800	—	7,45	4,75	2,7	—	—	—	217-218 225-226	30	7,45	
Villamassargia	3.276	6.000	—	13,70	5,0	8,7	—	—	—	233	43	13,70	
Villanovaforru	931	1.100	—	2,40	0,50	1,9	—	—	—	217-218 225-226	30	2,40	
Villanova Franca	2.117	2.500	—	5,28	0,78	4,5	—	—	—	217-218 225-226	30	5,28	
Villanovatruscheddu	458	600	—	1,50	1,40	0,1	206-217 217	63/I 27/I	1,0 0,40	206-217	23	0,10	
Villaputzu	4.997	7.500	500	19,50	6,70	12,8	227	123/I	6,70	226-227	37	12,80	
Villasalto	2.402	2.700	—	6,50	4,0	2,5	—	—	—	225-226	38	6,50	
Villa San Pietro	664	900	—	1,83	0,33	1,5	—	—	—	234	48	1,83	
Villasimius	1.993	2.200	5.100	22,6	4,50	18,1	—	—	—	235	46	22,60	
Villasor	5.508	11.000	1.000	35,85	2,95	32,9	225	126/I	2,95	217-218 225-226	30	32,90	
Villa Speciosa	1.263	2.400	250	5,80	0,50	5,3	—	—	—	225-226 227-232-233	40	5,80	
Villa Urbana	2.083	2.400	—	5,72	5,80	—	206-217 217	63/I 43/I	4,70 1,10	206-217	23	—	
Villa Verde	712	800	—	1,84	1,44	0,4	—	—	—	217	33	1,84	
Zeddiani	1.117	1.700	—	3,40	2,10	1,3	217	36/I	2,10	206-217	25	1,30	
Zerfaliu	1.089	1.600	—	3,10	2,20	0,9	206-217	63/I	2,20	206-217	23	0,90	

Regione della SARDEGNA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	168	2	**Invaso sul fiume Liscia - Luras**	140	288,82	Santa Teresa	168	SS	1	28,38	
1/a	168	2	**Riserva di accantonamento: fiume Liscia - Luras**	140	547,68	La Maddalena	168	»	2	60,50	
			Il totale di 836,50 l/s, corrisponde al fabbisogno determinato nel progetto di massima redatto a cura della Cassa per il Mezzogiorno. La predetta riserva potrà essere utilizzata in tutto o in parte con la gradualità più opportuna per far fronte al maggior fabbisogno idropotabile, conseguente a maggiore sviluppo turistico.			Palau	168	»	3	25,70	
			Vedi Relazione all. 6, paragrafo 6.9			San Francesco D'Aglientu . . .	168	»	4	10,81	
						Luogosanto	168	»	5	5,50	
						Arzachena	168	»	6	60,20	
						Aggius	181	»	8	2,90	
						Luras	181	»	9	1,70	
						Calangianus	181	»	10	7,40	
						Olbia	182	»	11	50,53	
						Tempio	181	»	17	35,20	
1/b	168	1-*bis*	**Alternativa per la Maddalena: Mare** . . .	0	60,50						
2	180	6	**Invaso sul fiume Coghinas - Aggius** . . .	28	43,63	Trinità D'Agultu	180	»	7	7,50	
2/a	180	6-*bis*	**Alternativa: Falda di Perfugas**	60	43,63	Valledoria	180	»	13	9,50	
						Castel Sardo	180	»	12	11,00	
						Sedini	180	»	14	4,53	
						Bulzi	180	»	15	2,20	
						Perfugas	180	»	24	4,50	
						Laerru	180	»	23	4,0	
2/b	168	2	**Alternativa parziale allo schema n. 2 per Trinità d'Agultu: Invaso sul fiume Liscia - Luras**	140	7,50	Trinità D'Agultu	180	»	7	7,50	
			La portata è compresa nella riserva di accantonamento (alternativa 1/a) di 547,68 l/s								
			Vedi Relazione all. 6, paragrafo 6.9								
3	181	15	**Invaso sul fiume Coghinas - Tula**	138	17,47	Aggius	181	»	8	4,80	
3/a	181	22	**Alternativa: Invaso sul rio Pedrosu e Mannu di Berchidda**	386	17,47	Luras	181	»	9	2,0	
						Calangianus	181	»	10	4,70	
						Bortigiadas	181	»	16	3,22	
						Perfugas Eurala				1,75	
						Perfugas Sa Mela	180	»	24	1,0	
4	181	22	**Invaso sul rio Pedrosu e Mannu di Berchidda - Monti - Berchidda - Alà dei Sardi**	386	9,0	Telti	181	»	17-*bis*	3,90	
						Monti	181	»	26	5,10	

Segue **Regione della SARDEGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
4/a	168	2	**Alternativa allo schema n. 4 - Telti - Monti: Invaso sul fiume Liscia - Luras**	140	9,0	Telti	181	SS	17-*bis*	3,90	
			La portata è compresa nella riserva di accantonamento (alternativa 1/a) di 547,68 l/s			Monti	181	»	26	5,10	
			Vedi Relazione all. 6, paragrafo 6.9								
5	193	41	**Invaso sul rio Mannu di Ozieri**	366,5	679,31	Sassari	180	»	27	624,81	
						Sorso	180	»	19	54,50	
6	193	44	**Invaso del Bidighinzu - Bessude**	317	476,05	Nulvi	180	»	21	9,50	
			Totale riserva si riferisce alla portata del « Bidighinzu » che viene ridistribuita e s'intende quindi riferita per comune			Martis	180	»	22	3,20	
			Vedi all. 7.1 ed 8.2			Chiaramonti	180	»	29	7,40	
						Ploaghe	193	»	38	11,90	
						Codrongianus	193	»	37	1,76	
						Cargeghe	193	»	36	1,50	
						Muros	180	»	35	1,70	
						Ossi	180	»	34	11,30	
						Tissi	193	»	33	2,80	
						Usini	193	»	32	4,09	
						Uri	193	»	40	7,40	
						Olmedo	192	»	39	2,94	
						Putifigari	193	»	45	3,40	
						Villanova Monteleone	193	»	59	7,0	
						Romana	193	»	61	—	
						Monteleone	193	»	60	1,05	
						Banari	193	»	47	2,40	
						Siligo	193	»	48	3,40	
						Alghero	192	»	44	3,97	
						Bessude	193	»	52	2,20	
						Thiesi	193	»	56	11,0	
						Torralba	193	»	63	2,60	
						Mores	193	»	53	9,00	
						Ittireddu	193	»	54	2,65	
						Cheremule	193	»	62	1,10	
						Bonnannaro	193	»	58	2,40	
						Borutta	193	»	57	0,40	
						Ittiri	193	»	46	14,0	
						Ardara	193	»	42	1,10	
						Florinas	193	»	41	5,60	

Segue **Regione della SARDEGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Osilo	180	SS	28	10,20	
						Sassari	180	»	27	233,59	
						Sennori	180	»	20	13,50	
8	179	8	**Sorgente S'Oggiastru**	3	16,80	Stintino	179	»	27	4,50	
	179	9	**Sorgente Funtana di La Figa**	6	31,70	Zona Nurra	179	»	27	23,0	
	179	10	**Presa ad acqua fluente dal rio Mannu di Porto Torres**	0	74,50	Portotorres	179	»	18	83,50	
	179	11	**Falda Nurra (Porto Torres)**	30	23,0	Platamona	180	»	27	35,0	
8/a	—	10	**Alternativa alle 2 sorgenti (S'Oggiastra e Funtana di La Figa): presa ad acqua fluente dal rio Mannu di Porto Torres**	0	48,50						
9	181	15	**Fiume Coghinas - Tula**	138	72,24	Tula	181	»	30	6,04	
						Oschiri	181	»	31	9,10	
9/a	181	22	**Alternativa: invaso sul rio Pedrosu e Mannu di Berchidda**	386	72,24	Berchidda	181	»	25	11,0	
						Ozieri	193	»	49	28,70	
						Pattada	193	»	50	15,60	
						Nughedu San Nicolò	194	»	55	1,80	
10	195	45	**Sorgente Frunche Oche - Siniscola**	48	77,59	San Teodoro	182	NU	1	9,97	
						Budoni	182	»	2	5,43	
						Torpè	195	»	3	9,69	
						Posada	195	»	4	6,20	
						Siniscola	195	»	6	46,30	
11	194	46	**Invaso sull'alto fiume Tirso - Buddusò**	689	160,61	Alà dei Sardi	194	SS	43	9,50	
			Tale riserva riguarda la ridistribuzione ai comuni elencati delle portate integrative dell'acquedotto del Goceano			Buddusò	194	»	51	33,30	
						Lodè	195	NU	5	10,0	
						Bitti	194	»	8	21,60	
						Onani	194	»	9	9,40	
						Lula	195	»	10	9,40	
						Orune	194	»	11	23,30	
						Nule	194	SS	67	6,80	
						Benetutti	194	»	66	11,51	
						Bultei	194	»	65	6,50	
						Anela	194	»	71	5,50	
						Bono	194	»	78	13,0	
						Osidda	194	NU	7	0,80	

Segue **Regione della SARDEGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
12	192	36	**Falde Nurra - Alghero**	10	153,73	Alghero	192	SS	44	153,73	
12/a		37-*bis*	**Alternative: Mare**	0	153,73						
12/b		32	**Invaso sul rio Cuga**	112	153,73						
13	193	51	**Invaso sul rio Temo - Monteleone Rocca Doria**	210	80,35	Giave	193	»	64	2,0	
						Cossoine	193	»	69	5,30	
	194	—	**Sorgente Sant'Antioco - (Macomer 36,85 l/s - Scano Montiferro 6,70 l/s)**	445	43,55	Bonorva	193	»	70	21,60	
						Mara	193	»	68	0,90	
			(Ridistribuzione delle portate attualmente distribuite dall'acquedotto n. 30/I)			Semestene	193	»	74	2,0	
						Padria	193	»	72	4,15	
						Pozzo Maggiore	193	»	73	12,0	
						Montestra	193	NU	17	3,40	
						Macomer	206	»	30	56,85	
						Villanova Monteleone	193	SS	59	9,0	
						Scano di Montiferro	206	NU	40	6,70	
14	207	71	**Invaso sul rio Ollai - Orgosolo**	915	366,40	Fonni	207	»	54	17,40	
14/a			**Alternativa: per i comuni di Dorgali, Nuoro, Orosei, Galtelli, Loculi, Onifai, Irgoli**			Manoiada	207	»	47	9,30	
						Orgosolo	207	»	48	20,50	
	195	53-*bis*	**Cedrino - Vasca di carico della Centrale di Castello - Dorgali**	65	63,50	Oliena	207	»	35	34,90	
						Dorgali	208	»	36	41,40	
						Nuoro	207	»	25	211,80	
						Orosei	195	»	16	17,90	
						Galtellì	195	»	15	3,30	
						Loculi	195	»	5	2,80	
						Onifai	195	»	14	2,60	
						Irgoli	195	»	13	4,50	
15	207		**Invaso del Govossai - Fonni**	893	118,90	Orotelli	207	»	24	8,70	
						Oniferi	207	»	34	3,30	
15/a	206	69	**Alternativa: Sorgente Bau Pirastu (già riservato per lo schema n. 23) per l'alimentazione di 11 Comuni (da Bottidda a Sedilo) portata 36,30 l/s**	368		Orani	207	»	45	10,30	
						Sarule	207	»	46	7,95	
						Ottana	207	»	44	7,60	
						Olzai	207	»	49	5,20	
						Ollolai	207	»	50	10,50	
						Gavoi	207	»	51	29,05	
						Bottida	194	SS	77	2,60	

Segue **Regione della SARDEGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Burgos	194	SS	76	4,53	
						Esporlatu	194	»	75	1,87	
						Bolotana	207	NU	23	9,0	
						Lei	206	»	22	2,20	
						Silanus	206	»	33	5,60	
						Noragugume	206	»	43	1,40	
15/b			**Alternativa parziale allo schema n. 22, si riservano altri 14,88 l/s per il comune di Desulo**			Dualchi	206	»	42	2,78	
						Birori	206	»	31	1,12	
						Borore	206	»	41	3,20	
	207	72	**Invaso del Govossai - Fonni**	893	14,88	Sedilo	206	CA	2	2,0	
			Vedi Relazione all. 6, par. 6.9			Bortigali	205-206	NU	32	—	
						Desulo	207	»	61	14,88	
16		54	**Sorgente Su Carentu - Illorai**	560	6,10	Illorai	194	SS	79	6,10	
			N.B. — In effetti la riserva va fatta su 2,70 l/s essendo già attualmente prelevati 3,40 l/s								
17	206	58	**Sorgente Luzzanas 1 - Scano di Montiferro**	358	7,0	Suni	206	NU	20	0,50	
						Sagama	206	»	29	0,40	
	193-194	51	**Invaso sul rio Temo - Monteleone Rocca Doria**	210	23,90	Sindia	206	»	21	1,10	
						Tinnura	206	»	28	—	
						Flussio	206	»	27	—	
						Tresnuraghes	206	»	37	2,30	
						Magomadas	206	»	26	0,20	
						Modolo	206	»	19	0,60	
						Bosa	206	»	18	1,80 23,90	
18	206	66	**Sorgente Su Saccu - Santu Lussurgiu** **Fiume De is Crebalgioso - Santu Lussurgiu** **Fiume Matteu Campollo - Santu Lussurgiu** **Su Carrentareddu - Santu Lussurgiu**	620	5,70	Santu Lussurgiu	206	CA	3	5,70	
19	206	68	**Sorgente Ena Ruia - Santu Lussurgiu** **Santu Ena Rugia - Santu Lussurgiu**	370	12,50	Aido Maggiore	206	»	1	1,60	
						Norbello	206	»	4	1,20	
						Abbasanta	206	»	5	2,40	
						Boroneddu	206	»	8	0,30	
						Tadasuni	206	»	9	0,30	
						Sedilo	206	»	2	6,70	
						Ghilarza	206	»	7	—	

Segue Regione della SARDEGNA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
20	207	76	**Invaso sul rio Fluminеddu - Dorgali**	930	76,35	Urzulei	208	NU	55	7,90	
20/a	218-219	9-*bis*	**Alternativa: Alto Flumendosa - Invaso di Bau Muggeris**	765	76,35	Talana	208	»	62	7,20	
						Villagrande Strisaili	219	»	68	18,10	
						Arzana	219	»	73	17,30	
						Gairo	219	»	80	1,80	
						Osini	219	»	88	4,50	
						Ussassai	218	»	87	3,20	
						Ulassai	219	»	89	5,40	
						Jerzu	219	»	93	1,80	
						Tertenia	219	»	101	9,15	
21	219	89	**Invaso dell'alto fiume Flumendosa - Villagrande Arzana**	658	43,50	Baunei	208	»	64	7,80	
						Triei	208	»	63	2,0	
						Ilbono	219	»	76	4,80	
						Loceri	219	»	82	1,50	
						Elini	219	»	74	0,50	
						Lanusei	219	»	81	13,20	
						Bari Sardo	219	»	83	13,70	
	219	90	**Invaso dell'alto fiume Flumendosa - Villagrande Arzana**	71,90	48,40	Lotzorai	219	»	69	7,10	
						Girasole	219	»	70	0,30	
						Tortoli	219	»	75	41,0	
22	207	81	**Invaso sul rio Torrei - Tonara**	840	99,09	Sorradile	206	CA	10	2,30	
						Bidoni	206	»	6	0,19	
						Nughedu Santa Vittoria	206	»	11	2,40	
						Ardauli	206	»	15	4,90	
						Neoneli	206	»	16	3,40	
						Ulatirso	206	»	19	3,30	
						Busachi	206	»	20	6,50	
						Ortueri	207	NU	58	6,18	
						Austis	207	»	56	5,50	
						Teti	207	»	52	2,90	
						Ovodda	207	»	58	8,61	
						Tiana	218	»	57	3,48	
						Tonara	207	»	60	8,17	
						Belvi	218	»	66	2,55	
						Aritzo	218	»	67	6,66	
						Sorgono	207	»	59	7,52	

Segue **Regione della SARDEGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Atzara	218	NU	65	4,20	
						Meana Sardo	218	»	71	5,45	
						Desulo (1)	207	»	61	14,88	(1) Vedi alternativa per Desulo n. 15-b che ridurebbe la portata dello schema n. 22 a 84,21 l-s, sensibilmente equivalente alla portata di 81,20 l/s di cui a progetto della Casmez. Vedi Relazione All. 6 paragrafo 6.9.
23	206	78	**Funtana Maiolu - Bonarcado**	—	1,70	Fordongianus	217	CA	28	3,10	
	206	73	**Sorgente Sa Miali - Santu Lussurgiu**	318	61,0	Villanova Truscheddu	217	»	27	0,10	
	206	69	**Sorgente Bau Pirastu - Santu Lussurgiu**	368	64,0	Zerfaliu	217	»	32	0,90	
	206	74	**Sorgente Banzos - Fiume Serrantese - Santu Lussurgiu**	312	3,58	Ollastra Simaxis	217	»	33	2,70	
						Siamanna Siapiccia	217	»	38	2,80	
			N. B. — Si utilizzano i superi sul fabbisogno al 2015 dell'acquedotto n. 63/I consortile del Bau Pirastu		7,34	Villa Urbana	217	»	43	—	
						Masullas	217	»	65	3,0	
						Mogoro	217	»	74	1,10	
23/a	217	90-*bis*	**Alternativa: Falda di Oristano**	10	36,30	Uras	217	»	64	—	
			Nell'ipotesi che valga l'alternativa dell'alimentazione di 11 comuni dello schema n. 15 « Govossai Occidentale » (vedi)			Marrabiu	217	»	55	4,50	
						San Nicolò d'Arcidano	217	»	73	—	
						Terralba	217	»	63	—	
						Arborea	217	»	54	—	
						Bonarcado	206	»	12	4,43	
						Milis	206	»	18	2,60	
						Allai	217	»	34	2,38	
						Mogorella	217	»	44	3,44	
						Sant'Antonio Ruinas	217	»	45	3,47	
						Simaxis	217	»	37	3,60	
						Seneghe	206	»	13	5,70	
						Asuni	217	»	46	0,43	
						Oristano	217	»	40	50,70	
						Cabras	217	»	36	21,77	
						Bauladu	206	»	22	1,70	
						Tramatza	206	»	26	2,0	
						Solarussa	217	»	31	5,20	
						Siamaggiore	217	»	30	2,50	
						Santa Giusta	217	»	41	6,80	
						Palmas Arborea	217	»	42	2,70	
24	206	85	**Sorgente Maniortu 1 - Narbolia**	25	1,60	Narbolia	206	»	17	1,60	
25	206	83	**Sorgente Santu Lussurgeddu, Mandrainas San Pietro - San Vero Milis**	30	11,13	San Vero Milis	206	»	21	3,30	
						Zeddiani	217	»	25	1,30	
						Baratili San Pietro	206	»	24	0,40	

Segue Regione della SARDEGNA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Riola Sardo	217	CA	23	3,50	
						Nurachi	217	»	29	1,20	
						Cabras	217	»	36	1,43	
26	218	98	**Sorgente Funtana Medau - Laconi**	750	6,78	Samugheo	217	»	35	10,40	
	218	96	**Sorgente Sinisizzi e Su Fenu - Laconi**	680	1,71	Ruinas	217	»	39	3,76	
	218	94	**Sorgente Funtana Orgia - Laconi**	780	1,50	Asuni	217	»	46	2,35	
	218	99	**Sorgente fiume Babilosu - Su Lau 2**	660	6,52						
27	217	91	**Canale irriguo di Campidano - Oristano**	10	148,8	Oristano	217	»	40	148,8	
27/a	217	90-*bis*	**Alternativa: Falda di Oristano**	10	148,8						
28	218	100	**Sorgente rio Proccus - Gadoni**	580	14,30	Seui	218	NU	79	7,70	
—	218	104	**Sorgente Ruina Pontis e e 2**			Sadali	218	»	86	2,10	
			Sorgente Combidu Argidas	—	7,80	Nurri	218	»	98	1,0	
			Sorgente Lobadas			Esterzili	218	»	92	3,90	
—	218	—	**Ridistribuzione delle portate dell'acquedotto n. 78/I - Consortile di Seulo**	—	0,30	Orroli	218	»	99	2,90	
						Gadoni	218	»	72	4,50	
						Seulo	218	»	78	0,30	
29	218	—	**Sorgente Suergiu**		16,80	Laconi	218	»	77	11,10	
			Sorgente Cubeddu			Genoni	218	»	84	3,80	
			Sorgente Perda Tonara			Nureci	218	CA	53	1,90	
			Attualmente utilizzate per l'acquedotto n. 67/I - Sarcidano Baressa								
			Vedi nota all'allegato 7.1.1								
30	218	113	**Invaso sul rio Fluminimannu Isili e Gergei**	390	309,74	Senis	217	»	52	3,15	
						Ales	217	»	57	4,05	
30/a	226	119	**Alternativa: Invaso del Mulargia**	193	309,74	Usellus	217	»	49	3,80	
						Assolo	217	»	51	1,95	
						Ollastra	217	»	50	1,50	
						Figu Gonnosnò	217	»	58	3,0	
						Sini	217	»	59	2,45	
						Genuri	217	»	60	2,35	
						Setzu	234	»	61	1,0	
						Baradili	217	»	68	0,60	
						Baressa	217	»	67	3,30	
						Simala	217	»	66	1,85	
						Gonnoscodina	217	»	69	1,70	
						Gonnostramatza	217	»	75	3,90	
						Siddi	217	»	76	4,0	

Segue **Regione della SARDEGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Turri	217	CA	70	1,80	
						Ussaramanna	217	»	77	2,50	
						Tuili	218	»	71	4,16	
						Barumini	218	»	72	4,56	
						Las Plassas	218	»	79	2,37	
						Villanova Franca	226	»	83	5,28	
						Mandas	226	»	84	7,90	
						Pauli Arbarei	225	»	78	2,15	
						Luna Matrona	225	»	82	4,70	
						Collinas	225	»	80	2,90	
						Sardara	225	»	86	14,45	
						Villanovaforru	225	»	81	2,40	
						Villamar	226	»	87	7,45	
						Sanluri	225	»	94	20,60	
						Samassi	225	»	108	9,0	
						Serramanna	225	»	119	40,70	
						Villasor	225	»	126	32,90	
						Furtei	225	»	95	5,63	
						Segariu	226	»	96	4,89	
						Gesico	226	»	88	3,70	
						Guamaggiore	226	»	98	4,20	
						Guasila	226	»	97	12,40	
						Serrenti	226	»	109	16,70	
						Samatzai	226	»	110	4,70	
						Nuraminis	226	»	120	7,60	
						Ortacesus	226	»	102	4,50	
						Selegas	226	»	99	4,90	
						Suelli	226	»	100	3,10	
						Senorbì	226	»	103	17,80	
						Siurgus Donigala	226	»	89	7,10	
						San Basilio	226	»	104	4,0	
						Sant'Andrea Frius	226	»	113	4,10	
31	218	—	**Sorgente Fraccioni**		13,13	Nurallao	218	NU	85	5,45	
			Sorgente Is Allinus			Nuragus	218	»	90	3,42	
			Attualmente captate per l'acquedotto numero 72/I - Sarcidano Barumini			Gesturi	218	CA	62	4,26	
			Vedi N.B. all. 7.1.1								

Segue Regione della SARDEGNA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
32	218	—	**Sorgente Figu**	—	18,00	Isili	218	NU	94	8,20	
			Sorgente Suergiu			Serri	218	»	97	2,40	
			Sorgente Onadia			Gergei	218	»	95	4,70	
			Attualmente captate per l'acquedotto numero 84/I - Sarcidano Mandas			Escolca	218	»	96	2,70	
			Vedi N. B. all. 7.1.1								
33	217	—	**Sorgente Mitza Margiani**	—	5,49	Villaverde	217	CA	48	1,84	
			Sorgente Costa Funtana			Pau	217	»	47	1,64	
			Sorgente Predi Franciscu			Ales	217	»	57	2,01	
			Sorgente Pranu Espis								
			Sorgente Pabodi								
			Attualmente utilizzate per l'acquedotto n. 57/I « Consortile di Ales »								
			Vedi nota all. 7.1.1								
34	217	112	**Sorgente Funtana Maiori - Morgongiori** .	410	3,20	Morgongiori	217	»	56	3,20	
			Vedi nota nell'all. 7.1.1								
35	225	130	**Invaso sul rio di Oridda (rio Leni) - Villacidro**	570	187,70	Pabillonis	225	»	85	5,40	
						San Gavino	225	»	93	38,20	
						Guspini	225	»	92	40,20	
						Arbus	225	»	91	32,80	
						Gonnosfanadiga	225	»	107	15,80	
						Villacidro	225	»	118	53,20	
						Vallermosa	225	»	125	2,10	
36	219	106	**Sorgenti Piddissi - Abba Frida - Sa Canna - Tradori 1 - Tradori 2 - Ulassai (Nu)**	680	10,80	Perdasdefogu	218	NU	100	10,80	
			N. B. — Ridistribuzione delle portate dell'acquedotto n. 100/I								
37	227	125	**Muravera (falda)**	11	45,30	San Vito	226	CA	122	17,10	
37/a	227	134 *bis*	**Alternativa: Invaso sul rio Ollastu**	68	45,30	Muravera	227	»	134	15,40	
						Villaputzu	227	»	123	12,80	
38	226	119	**Invaso del Mulargia - Orroli (NU) Siurgus Donigala**	200	50,30	San Nicolò Gerrei	226	»	114	4,10	
						Villasalto	226	»	115	6,50	
						Armungia	226	»	106	3,40	
						Silius	226	»	105	5,10	
						Ballao	226	»	101	4,30	

Segue **Regione della SARDEGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Goni	226	CA	90	2,70	
						Escalaplano	226	NU	102	18,90	
						Perdasdefogu	—	»	—	5,30	
39	225	127	**Sorgente su Mannau Fluminimaggiore**	180	1,90	Buggerru	224	CA	116	1,90	
40	234	149	**Mare**	0	198,31	Donori	227	»	121	8,10	
	234	139	**Canale irriguo**	25	1900,00	Ussana	226	»	129	9,30	
	233	132	**Sorgente Grotta San Giovanni**	180	46,89	Monastir	226	»	128	12,90	
	233	134	**Sorgente Acqua Callenti**	108	13,10	San Sperate	226	»	127	18,30	
	234	135	**Invaso del Corongiu**	127	308,80	Serdiana	226	»	130	5,60	
	226	119	**Invaso del Mulargia**	199	700,40	Dolianova	226	»	131	41,40	
			N. B. — Le portate attualmente disponibili vengono ridistribuite e figurano pertanto nelle acque da riservare ad eccezione degli acquedotti locali di Sinnai Decimoputzu e Capoterra (9.60 l/s) e l'acquedotto dal canale E.A.F di .Cagliari (200 l/s). Inoltre la risorsa n. 132 risulta utilizzata per 46.89 l/s in quanto 2.50 l/s sono ancora distribuiti a Vallermosa che non figura nel presente schema in quanto riceve l'integrazione dallo schema n. 35 « Torrei ».			Sinnai	234	»	141	43,20	
						Settimo San Pietro	234	»	140	14,10	
						Sestu	234	»	139	41,70	
						Assemini	234	»	148	51,90	
						Decimomannu	234	»	138	22,40	
						Uta	234	»	147	18,70	
						Villaspeciosa	233	»	137	5,80	
						Decimoputzu	225	»	132	7,00	
						Siliqua	233	»	146	15,90	
						Quartu Sant'Elena	234	»	152	182,10	
						Selargius	234	»	149	51,20	
						Capoterra	234	»	158	36,10	
						Cagliari	234	»	151	2582,40	
41	234	135	**Rio Corongiu - Musei**	127	7,70	Burcei	227	»	134	7,70	
42	225	133	**Sorgente Guttureddu - Domus Novas**	175	4,00	Domusnovas	233	»	136	8,00	
	225	134	**Sorgente Acqua Caliente - Domus Novas**	108	4,00						
43	225	132	**Sorgente Grotte San Giovanni I - Domus Novas**	180	22,21	Iglesias	233	»	135	106,71	
	233	144	**Sorgente Conche Quaddu - Villamassargia**	185	5,00	Villamassargia	233	»	144	13,70	
	233	143	**Sorgente Mitza de su Giardino - Villamassargia**	190	4,30						
	233	140 *bis*	**Sorgente Caput Acquas di Villamassargia**	113	88,90						
43/a	233	140 *bis*	**Alternativa parziale allo schema 43 (nell'ipotesi che valga l'alternativa 45/a: Sorgente Caput Acquas di Villamassargia**	113	106,71	Iglesias	233	»	135	106,71	

Segue **Regione della SARDEGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			(Risultando Carbonia servita totalmente dall'acquedotto del Sulcis (45/a) sarà possibile riservare per Inglesias la intera portata di magra della sorgente (112 l/s) 140-bis ad eccezione di 4,40 l/s assegnati a Villamassargia N. B. — Nell'ipotesi che valgono le alternative 43/a e 45/a si renderà disponibile la portata di 22.21 l/s della sorgente numero 132 Grotte di San Giovanni I assegnata ad Iglesias con lo schema 43 Vedi Relazione - all. 6 - par. 6.9								
44	234	135	**Invaso sul rio Corongiu - Musei**	127	16,50	Maracalagonis	234	CA	142	16,50	
45	233	165	**Invaso sul rio Mannu di Narcao**	220	274,41	Gonnesa	233	»	143	7,09	
		147	**Sorgente Su Terrazzu**	290	7,50	Portoscuso	232	»	150	29,60	
		140-*bis*	**Sorgente Caput Acquas di Villamassargia**	113	23,10	Carloforte	232	»	153	26,36	
						Calasetta	232	»	160	8,58	
						Sant'Antioco	232	»	165	65,20	
						San Giovanni Suergiu	233	»	161	18,20	
						Carbonia	233	»	154	82,85	
						Perdaxius	233	»	155	5,10	
						Narcao	233	»	156	7,93	
						Santadi	233	»	163	14,55	
						Giba	233	»	166	17,24	
						Tratalias	233	»	162	2,90	
						Teulada	239	»	169	19,41	
45/a	233	165	**Alternativa allo schema 45 conforme al progetto esecutivo redatto dalla Cassa per il Mezzogiorno: Invaso sul rio Mannu di Narcao** Vedi Relazione - all. 6 - paragrafo 6.9	220	(2) 324,0	Narcao (1)	233	»	156	11,30	(1) Le portate a fianco riportate sono quelle del progetto Casmez. (2) È compresa una portata di 32 l/s per gli usi industriali della zona di Sant'Antioco.
						Perdaxius	233	»	155	2,60	
						Carbonia	233	»	154	104,80	
						Gonnesa	233	»	143	12,80	
						Portoscuso	232	»	150	7,70	
						San Giovanni Suergiu	233	»	161	20,30	
						Sant'Antioco (2)	232	»	165	57,50	
						Calasetta	232	»	160	7,40	
						Carloforte	232	»	153	32,00	
						Tratalias	233	»	162	7,60	

Segue **Regione della SARDEGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Giba	233	CA	166	26,70	
						Santadi	233	»	163	20,30	
						Lavaggio filtri ed imp. di potab.				13,00	
45/b	234	161	**Alternativa parziale allo schema 45 se vale l'alternativa 45/a: Invaso sul rio di Pula - Villa San Pietro** Vedi Relazione - all. 6, paragrafo 6.9 subalternativa all'alternativa 45/b se vale l'alternativa 45/a	100	19,41	Teulada	239	»	169	19,41	
45/c	234	136-*bis*	**Canale dell'EAF (acquedotto industriale di Sarrok)** Vedi Relazione - all. 6, paragrafo 6.9 alternativa parziale allo schema 45 nell'ipotesi che valga l'alternativa 45/a		19,41	Teulada	239	»	169	19,41	
45/d	233	106	**Sorgente Caput Acquas di Barbusì** . . . Nell'ipotesi che valga l'alternativa 45/a che assegna l'intero fabbisogno di Carbonia dall'invaso sul rio Mannu di Narcao - Sulcis - risorsa n. 165 si rende disponibile per Portoscuso, la portata della sorgente Caput Acquas di Barbusì (51.00 l/s) per la zona di Portoscuso e Portovesne Il fabbisogno di Portoscuso al 2015 di 32.60 l/s, risulta soddisfatto così per 3.0 l/s da acquedotti esistenti (2.50 dall'acquedotto n. 150/I e 0,50 dal 150/II), per 7.70 l/s dall'alternativa n. 45/a (vedi) e per 21.90 l/s dalla sorgente n. 106 che alimenta la presente alternativa n. 45/d. La portata ancora disponibile della sorgente n. 106 - Caput Acquas di Barbusì 51.00 — 21.90 = 29.10 l/s. costituisce la	104	21,90	Portoscuso e Portovesne	232	»	150	21,90	
45 e	233	106	**Riserva di accantonamento per eventuali altri usi particolari per Portoscuso: Sorgente Caput Acquas di Barbusì** Vedi Relazione - all. 6, paragrafo 6.9	104	29,10						
46	235	154	**Invaso sul Rio Corru de Pruna - Villasimius**	60	22,60	Villasimius	235	»	159	22,60	

Segue **Regione della SARDEGNA**

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
47	233	152	**Sorgente Mitza Sa Turri - Nuxis**	301	1,00	Nuxis	233	CA	157	1,00	
48	234	161	**Invaso sul rio di Pula - Villa San Pietro** .	100	45,58	Sarroch	234	»	164	16,70	
						Villa San Pietro	234	»	167	1,83	
						Pula	234	»	168	27,05	
48/a	234	136-*bis*	**Alternativa: Canale dell'E.A.F. (Acquedotto industriale per Sarroch)**		45,48						
49	233	162	**Sorgente Sa Vena Manna e Su Fenu Trainu - Teulada** (Attribuzione delle portate dell'acquedotto n. 168/I « Consortile di Pula » a Domus de Maria).	484	3,10	Domus de Maria	239	»	170	3,10	

(1104)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(5151798) Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.